

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky

Číslo spisu

OU-NZ-OSZP-2021/016032-010

Nové Zámky

30. 09. 2021



Rozhodnutie

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou

Popis konania / Účastníci konania

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Nové Zámky – Rekonštrukcia MK Fajková ul. a Tabaková ul., objekty SO.3.4 - Verejný vodovod a SO.3.2, SO.4.2 - Verejná kanalizácia“ / Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové Zámky; Ing. Daniela Nemčeková, Novozámocká 139, Hurbanovo; vlastníci susediacich pozemkov.

Výrok

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

stavebníkovi: Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
IČO: 00 309 150

podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Nové Zámky – Rekonštrukcia MK Fajková ul. a Tabaková ul., objekty SO.3.4 - Verejný vodovod a SO.3.2, SO.4.2 - Verejná kanalizácia“, navrhovanú na pozemkoch parc. č. reg. „C“ – 865, 6992/2, 765/2 a parc. č. reg. „E“ – 2032/252 kat. územia Nové Zámky.

Obec Palárikovo, ako príslušný stavebný úrad, vydala rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 615-3262/2021/195/IB zo dňa 19. 07. 2021, právoplatné dňa 19. 08. 2021 a súhlasné záväzné stanovisko pod č. 708-3367/2021/195/IB zo dňa 02. 08. 2021 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona, ktorým overuje dodržanie podmienok v územnom rozhodnutí.

Účel vodnej stavby: zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie splaškových odpadových vôd a dažďových vôd z komunikácie

Stavba sa povoľuje v rozsahu:
SO.3.4 Verejný vodovod

OU-NZ-OSZP-2021/016032-0050332/2021

- vodovodné potrubie HDPE PE100 PN16 D110x10, dĺžky 201,00 m

SO.3.2 Verejná kanalizácia gravitačná

- Vetva „A“ PVC DN 300, dĺžky 104,50 m

- Vetva „B“ PVC DN 300, dĺžky 47,00 m

SO.4.2 Verejná kanalizácie gravitačná

- Vetva „A“ PVC DN 300, dĺžky 58,50 m

Spolu.....210,00 m

Podmienky povolenia:

1. Stavba sa môže uskutočňovať iba v súlade s overenou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracovala: Ing. Daniela Nemčeková, Novozámocká 139, Hurbanovo, dátum spracovania: september 2020, zákazka č.: -----, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy. Overenú dokumentáciu so stavebným povolením musí archivovať stavebník (prípadne nástupca) počas existencie stavby.

2. Stavba bude dokončená do 12/2022. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.

3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Názov dodávateľskej organizácie, oprávnenej vykonávať vodohospodárske stavby, oznámi stavebník špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania.

4. Stavebník musí oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu termín začatia stavby.

5. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby v súlade s § 75 stavebného zákona oprávnenou organizáciou alebo zodpovedným geodetom. Doklad o vytýčení stavby a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby predloží stavebník pri kolaudácii stavby.

6. Toto povolenie neoprávňuje stavebníka k neoprávneným zásahom do práv iných osôb, preto práva z neho plynúce môže vykonávať len v prípade, ak nedôjde k neoprávneným zásahom.

7. Stavebník je povinný stavbu uskutočňovať tak, aby prácami nevznikli škody na cudzom majetku. Prípadné škody spôsobené pri výstavbe alebo prevádzke povoleného diela je povinný stavebník nahradiť podľa platných predpisov.

8. Stavenisko musí byť zriadené v zmysle § 43i stavebného zákona; stavebník musí dodržiavať počas výstavby predpisy, týkajúce sa ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a ustanovenia platných technických noriem.

9. V zmysle vyjadrenia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., OZ Nové Zámky, č. 40239/2021 zo dňa 10. 06. 2021, územie na ktorom bude verejný vodovod a verejná kanalizácia vybudovaná, bude mať charakter verejného pozemku, vždy prístupné obsluhu, prevádzke a údržbe. Ovládacie prvky navrhovaného vodovodu, ako aj poklapy vodovodu a kanalizácie musia byť upravené do nivelety novozriadeného terénu. Cestný betónový obrubník je potrebné osadiť min. 0,5 m od verejného vodovodu. Pri realizácii stavby musia byť dodržané súvisiace STN a zákona č. 442/2002 Z. z.. Pred realizáciou stavby musí stavebník prizvať zodpovedného pracovníka VPS Nové Zámky, ktorý podzemné inžinierske siete vytýči a určí miesto a podmienky napojenia. Zároveň musí stavebník dodržať zvyšné podmienky vyššie uvedeného vyjadrenia.

10. V zmysle vyjadrenia Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava, zo dňa 14. 06. 2021 stavebník musí rešpektovať ochranné pásmo existujúcich podzemných elektrických káblových vedení. Podzemné inžinierske siete treba chrániť proti mechanickému poškodeniu. Pred začatím zemných výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných sietí Západoslovenskej distribučnej a. s.. Súbehy a križovatky je potrebné vyhotoviť v súlade s STN 33 2000-5-52, STN 34 1050 a STN 73 6005. Stavebník musí rešpektovať ochranné pásma všetkých VN a NN vedení definovaných podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby, môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN a NN vedení. U vzdušných vedení je nutné nenarušiť stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemnenia.

11. Pri realizácii stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spol. Slovak Telekom, a.s., Bratislava, a/alebo DIGI SLOVAKIA, s r. o.. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2001 Z. z.).

Stavebník musí dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti porušeniu. Zároveň musí rešpektovať Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou vyjadrenia spol. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, č. 6612121977 zo dňa 22. 07. 2021. Toto vyjadrenie stráca platnosť uplynutím

doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní nasledovnú povinnosť: Ak stavebník alebo ním poverená osoba zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spol. Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí. V prípade, ak stavebník bude so stavebnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení spol. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s r.o. vykoná Slovak Telekom, a.s., na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti. Zároveň musí stavebník dodržať zvyšné podmienky vyššie uvedeného vyjadrenia spol. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava.

12. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (NTL) a stredotlakého (STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu, v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

Pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenského zariadenia iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a overenia priebehu trasy.

V prípade, nie je možné zemné práce realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou technológiou s ručne kopanými sondami, stavebník musí predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.

Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D.

Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadenia taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 01, 700 02,

Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadňovať existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

Každú zmenu dokumentácie, ku ktorej dôjde po vydaní stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP – distribúcia, a. s., a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene. Zároveň musí stavebník dodržať zvyšné podmienky vyjadrenia SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, č. TD/NS/0440/2021/Šč zo dňa 09. 06. 2021.

13. Stavebník musí rešpektovať pripomienky odborného stanoviska TUV SÜV Slovakia s. r. o., Pobočka Nitra, č. 7165033481/50/21/BT/OS/DOK zo dňa 26. 07. 2021.

14. V zmysle stanoviska Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Úradu správy majetku štátu, Agentúry správy majetku, Bratislava, č. ASM-80-1635/2021 zo dňa 11. 07. 2021, všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie.

15. V zmysle záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Nitre č. KPUNR-2021/13894-2/51928/PAT zo dňa 29. 06. 2021, na stavbe musí byť vykonaný archeologický výskum. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí. Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu bude podkladom pre záväzné stanovisko správneho orgánu ku kolaudačnému konaniu.

16. Ku kolaudácii stavby predloží stavebník záväzné stanovisko orgánu požiarneho dozoru spolu s projektovou dokumentáciou overenou Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, Nové Zámky (vyjadrenie č. ORHZ-NZ-2021/000437-002 zo dňa 02. 06. 2021).

17. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu odpadového hospodárstva v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K žiadosti o vyjadrenie musia byť predložené doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby. Uvedené doklady musia byť od subjektu oprávneného na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov, resp. musia preukázať také naloženie s odpadmi, ktoré nie je v rozpore so zákonom o odpadoch. Pôvodcom odpadov pri stavebných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pri vykonávaní stavebných prác pre fyzické osoby (nepodnikateľa) je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva (dodávateľ stavby). Pôvodca odpadov je povinný v súlade so zákonom o odpadoch prednostne zabezpečiť recykláciu odpadov pred ich skládkovaním (vyjadrenie č. OU-NZ-OSZP-2021/012470-002 zo dňa 10. 06. 2021).

18. Doba trvania vodnej stavby nie je časovo obmedzená, stavba sa povoľuje na čas, po ktorý bude vodná stavba odôvodnená.

19. O priebehu výstavby je potrebné viesť stavebný denník. V stavebnom denníku musia byť zaznamenané všetky úkony súvisiace so stavbou a podmienkami dotknutých správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov.

Majetkovoprávne vzťahy:

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch:

- parc. č. reg. „C“ – 865, 6992/2 kat. územia Nové Zámky, umiestnenie pozemku v zastavanom území obce, zapísaného v liste vlastníctva č. 1, vlastníkom je stavebník – Mesto Nové Zámky

- parc. č. reg. „C“ - 765/2 a parc. č. reg. „E“ – 2032/252 kat. územia Nové Zámky, umiestnenie pozemku v zastavanom území obce, zapísaného v liste vlastníctva č. 12161, vlastníkom je stavebník – Mesto Nové Zámky

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia.

2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

4. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

V priebehu konania neboli uplatnené námietky účastníkov konania, preto o nich netreba rozhodovať.

Odôvodnenie

Príslušný orgán štátnej vodnej správy v konaní preskúmal žiadosť stavebníka, prijatej dňa 18. 08. 2021, na uskutočnenie navrhovanej vodnej stavby z hľadísk uvedených v zákone o vodách a v § 62 stavebného zákona.

Správny orgán listom č. OU-NZ-OSZP-2021/016032 zo dňa 30. 08. 2021 oznámil začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy s tým, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia. Zároveň správny orgán v oznámení uviedol, že do podkladov rozhodnutia, v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku, možno nahliadnuť, oboznámiť sa s nimi, prípadne navrhnúť ich doplnenie na špeciálnom stavebnom úrade – Okresnom úrade Nové Zámky, Podzámska 25. Oznámenie bolo doručené dňa 17. 09. 2021, lehota uplynula dňa 28. 09. 2021. V stanovenej lehote správny orgán neprijal žiadne námietky ani pripomienky.

Pri rozhodovaní vychádzal zo zistenia, ktorého podkladom bolo podanie stavebníka, doklady o vlastníctve; projektová dokumentácia vypracovaná odborne spôsobilou osobou oprávnenou projektovať vodohospodárske stavby; stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy (citované v podmienkach povolenia vo výrokovej časti tohto

rozhodnutia); vyjadrenie spol. MICHLOVSKY s r. o., Letná 796/9, Piešťany, ku stretu s inžinierskymi sieťami spol. Orange Slovensko a. s., Metodova 8, Bratislava; vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Ševčenkova 36, Bratislava.

Špeciálny stavebný úrad rešpektoval projektovú dokumentáciu obsahom a rozsahom primerane obmedzenú, nakoľko vzhľadom na druh a účel stavby bola dostatočným podkladom na vydanie rozhodnutia.

Orgán štátnej vodnej správy v konaní zistil, že uskutočnením stavby za podmienok, uvedených v tomto rozhodnutí, nie sú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a nenašiel také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a zároveň povoleniu na osobitné užívanie vôd.

Navrhovateľ je oslobodený od správneho poplatku v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Po vyčerpaní všetkých prípustných riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti môže byť toto rozhodnutie na základe žaloby preskúmané súdom.

Rozhodnutie sa doručí

- Účastníkom konania v zmysle § 59 stavebného zákona verejnou vyhláškou na úradných tabuliach tunajšieho úradu, Mesta Nové Zámky a na webovom sídle tunajšieho úradu

Verejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú tabuľu Mestského úradu v Nových Zámkoch na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po zvesení zašle jednu potvrdenú kópiu Mestský úrad špeciálnemu stavebnému úradu späť.

Vyvesené od:do:.....Potvrdené MsÚ:.....

Toto rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú tabuľu Okresného úradu Nové Zámky po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené od:.....do:.....Potvrdené OÚ:.....

Zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Nové Zámky

Od:.....do:.....Potvrdil:

Ing. Peter Kosztolányi
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10224

Doručuje sa

Mesto Nové Zámky (OVM), Hlavné námestie 1, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 8 , 917 02 Trnava, Slovenská republika

Na vedomie

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nové Zámky, Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 1
SPP-distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
TÚV SÚD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava-Ružinov
Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Komárňanská 15, 940 01 Nové Zámky 1
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového hospodárstva, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky 1
Obec Palárikovo, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov:	[Stavebné povolenie na vodnú stavbu „Nové Zámky - Rekonštrukcia MK Fajková ul. a Tabaková ul."]
Identifikátor:	OU-NZ-OSZP-2021/016032-0050332/2021

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval:	Peter Kosztolanyi
Oprávnenie:	Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba:	Okresny urad Nove Zamky
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	30.09.2021 11:19:48
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	30.09.2021 11:19:54
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-NZ-OSZP-2021/016032-0050332/2021

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil:	Prítýiová Eva, Ing.
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu:	Okresný úrad Nové Zámky IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	30.09.2021
Podpis a pečiatka:	