



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Zlaté Moravce

OU-ZM-OSZP-2022/000752-008 Ing. Komárová/0961573016

09. 12. 2022

Vec

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, s upustením od ústneho pojednávania – verejná vyhláška

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“), úsek štátnej vodnej správy, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti stavebníka Obec Host'ovce, Host'ovce 49, 951 91 Host'ovce, v zastúpení spoločnosťou Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving, inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, 949 01 Nitra zo dňa 17.05.2022 a doplnení podania zo dňa 18.07.2022 a 31.10.2022 podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona a § 73 ods. 6 vodného zákona, v súlade s § 18 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

u p o v e d o m u j e

účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 ods. 1 stavebného zákona vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Obec Host'ovce – Rozšírenie kanalizácie“, ktorá bude vybudovaná v nasledovnom rozsahu:

SO 01 – Gravitačné stoky

Stoka A 1-2, PVC DN 300, dĺžka 320,8 m

9 ks - kanalizačných šácht Š1 – Š9

Stoka A 1-3, PVC DN 300, dĺžka 156,4 m

4 ks kanalizačných šácht Š1 – Š4

SO 02 – Tlakové potrubie

Výtlak VA 1-2, HDPE PE100 DN 50, dĺžka 376,2 m

Výtlak VA 1-3, HDPE PE100 DN 50, dĺžka 1,3 m

SO 03 – Čerpacia stanica ČS 5 a ČS 6

v katastrálnom území: Host'ovce

na parc. podľa KN-C č.: 224/5, 416/3, 415/3, 277/3, 277/1

na parc. podľa KN-E č.: 502 (KN-C č. 502), 1517/2 (KN-C č. 1517/2), 1489/11 (KN-C č. 1513/1), 277/7 (KN-C č. 277/4), 277/2 (KN-C č. 277/2), 277/3 (KN-C č. 277/2), 277/5 (KN-C č. 277/2), 287/1 (KN-C č. 277/2), 289/1 (KN-C č. 289/4), 289/2 (KN-C č. 289/4), 289/3 (KN-C č. 289/4), 289/4 (KN-C č. 289/4), ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 753 (parc. KN-E č. 502) a „iné právo“ na základe „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ uzatvorenej medzi Obcou Host'ovce a Jurajom Kollárom (na parc. KN-E č. 289/3), „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ uzatvorenej medzi Obcou Host'ovce a Ing. Slavomírom Eliášom (na parc. KN-E č. 1489/11) a súhlasného stanoviska SPF č. SPF66629/2021/740/005 zo dňa 15.06.2021 (KN-E 1517/2, 289/1)

charakter stavby: trvalá

druh stavby: líniová

účel stavby: odvedenie komunálnych odpadových vôd

Upozornenie:

Povoľovaná vodná stavba bude umiestnená z časti na pozemkoch, na ktorých je postavená jestvujúca inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia - na parc. KN-C č.: 224/5, 416/3, 415/3, 277/3, 277/1 a parc. KN-E č.: 277/2, 277/3, 277/5, 287/1, 289/2, 289/4 v k. ú. Host'ovce a nakoľko ide o podzemnú stavbu, ktorá funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktorá ani inak nemôže ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený, tunajší úrad umožnil výstavbu inžinierskej siete verejnej kanalizácie v zmysle § 58 ods. 4 stavebného zákona bez preukázania vlastníckeho práva k pozemku alebo stavbám na ňom.

Pri povoľovaní výstavby stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce Host'ovce orgán štátnej vodnej správy rozhodne v zmysle § 26 ods. 8 vodného zákona o podmienkach, za akých ich možno uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku, na parc. KN-E č. 277/7 v k. ú. Host'ovce. Oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodných stavieb vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia.

Podľa § 26 ods. 9 vodného zákona za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom podľa vyššie uvedeného patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu (štvrtá časť stavebného zákona). V sporoch o náhradu rozhoduje súd.

Základné údaje o stavbe:

Projektová dokumentácia rieši realizáciu rozšírenia verejnej kanalizácie v obci Host'ovce. Rozšírenie je navrhované v miestach, kde sa jestvujúce domy nemajú možnosť napojiť na verejnú kanalizáciu a taktiež majú predpoklad pre budúcu zástavbu.

Gravitačná kanalizačná stoka A 1-2 bude v km 0,000 zaústená do navrhovanej ČS5. Koniec úseku je v km 0,3208 v šachte Š13.

Gravitačná kanalizačná stoka A 1-3 bude v km 0,000 zaústená do navrhovanej ČS6. Koniec úseku je v km 0,1564 v šachte Š4.

Kanalizačný výtlak „VA 1-2“ je navrhnutý z rúr HDPE DN 50 v dĺžke 376,20 m. V km 0,000 bude zaústený do navrhovanej ČS5. Kanalizačným výtlakom budú dopravované splaškové odpadové vody z navrhovanej ČS5 do jestvujúcej kanalizačnej stoky „A1“, ktorá je vybudovaná z rúr PVC DN 300. V km 0,3762 sa výtlak „VA 1-2“ zaústi do jestvujúcej kanalizačnej šachty Š12 na jestvujúcej stoke „A1“.

Kanalizačný výtlak „VA 1-3“ je navrhnutý z rúr HDPE DN 50, v dĺžke 1,30 m. V km 0,000 bude zaústený do navrhovanej ČS6. Kanalizačným výtlakom budú dopravované splaškové odpadové vody z ČS6 do jestvujúcej kanalizačnej stoky „A“, ktorá je vybudovaná z rúr PVC DN 300. Na konci úseku sa výtlak „VA 1-3“ zaústi do potrubia kanalizačnej stoky „A“.

Stavebná časť ČS5 a ČS6:

Spodná časť šachty bude z betónovej monolitckej konštrukcie so šachtovým dnom DN 1000. Na vybetónovú spodnú časť sa uložia šachtové skruže TBS 7-100 Ms 29*100*9, DN 1000, do výšky cca 30 cm pod úroveň poklopu. Na najvyššiu šachtovú skružu bude uložená prechodová zákrytová doska 1200/200, vyrovnávací betónový prstenec DN 600, liatinový rám v betónovom prstenci a šachtový poklop. Šachta bude opatrená šachtovým poklopom liatina – betón. Vstup do šachty bude pomocou vidlicových stupačiek.

Strojnotechnologická časť ČS5 a ČS6:

Splaškové vody budú akumulované v ČS5 a ČS6, odkiaľ budú prečerpávané kalovými čerpadlami o $Q = 1,5$ l/s, s $H_{dop} = 17,0$ m, ktoré budú ovládané elektronickým systémom. Prevádzka ČS je automatická. ČS je podzemná

šachta, v ktorej je osadené čerpadlo s drviacim zariadením. Motor čerpadla je ponorený a opatrený termickou ochranou. Z čerpadla vyúsťuje výtlačné potrubie so spätnou klapkou a ručným uzáverom. Prevádzka ČS je riadená automaticky.

Keďže orgánu štátnej vodnej správy sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných stavieb, upúšťa sa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania.

Podľa § 27 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 73 ods. 6 vodného zákona určuje orgán štátnej vodnej správy účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu 30 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia na vyjadrenie sa k veci. Svoje námietky a stanoviská si môžu uplatniť najneskoršie v tejto lehote, inak sa na ne neprihliadne.

Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom.

Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerat' do spisov a robiť si z nich výpisy. Do spisu veci možno nahliadnuť na OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, Sládkovičova 3, Klientske centrum, č. dverí 16.

Pred vydaním rozhodnutia majú možnosť vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne návrhnúť jeho doplnenie.

Trovy konania, ktoré vzniknú správne orgánu znáša správny orgán. Trovy, ktoré v konaní vzniknú účastníkovi konania, znáša účastník.

OÚ Zlaté Moravce, OSŽP môže účastníkom konania uložiť, aby nahradili trovy, ktoré OÚ Zlaté Moravce, OSŽP vzniknú ich zavinením, môže im tiež uložiť, aby nahradili trovy, ktoré vzniknú ich zavinením ostatným účastníkom konania.

Toto upovedomenie o začatí konania má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 15 dní na úradných tabuliach: Obce Host'ovce, Okresného úradu Zlaté Moravce a na internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www.slovensko.sk v časti „Elektronická úradná tabuľa“. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia upovedomenia. Súčasťou tohto upovedomenia je časť projektovej dokumentácie – prehľadná situácia, výkres č. 1.

Po zvesení verejnej vyhlášky Obec Host'ovce toto potvrdené oznámenie v jednom vyhotovení zašle späť špeciálnemu stavebnému úradu OÚ Zlaté Moravce, OSŽP.

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. Organizácie alebo občania, ktorí sú vlastníci stavbou dotknutých pozemkov a susedných pozemkov a stavieb – Obec Host'ovce, Host'ovce 49, 951 91 Host'ovce

.....
vyvesené dňa: zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

2. Organizácie alebo občania, ktorí sú vlastníci stavbou dotknutých pozemkov a susedných pozemkov a stavieb – Okresný úrad Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

13.12.2022
.....
vyvesené dňa: zvesené dňa: Okresný úrad Zlaté Moravce
Údby starostlivosti a zvodné prevádzky
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Doručí sa účastníkom konania:

3. Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving, inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, 949 01 Nitra
4. Ing. Jozef Vyskoč, Podhájska 23, 949 01 Nitra

a na vedomie dotknutým orgánom:

5. SVP š. p., Povodie dolného Váhu, OZ, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Nitra, Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
7. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
8. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
9. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
10. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s., Štúrova 147, 949 65 Nitra
11. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
14. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
15. Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
16. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP (OH a OPaK)

Na vedomie



- SVP š.p. Povodie dolného Váhu, OZ, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 1
ZSVS, a.s., OZ Nitra, Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1
Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra 1
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s., Štúrova ulica 147, 949 65 Nitra 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Distribúcia SPP, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2

Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-ZM-OSZP-2022/000752-008

- Obec Host'ovce, Host'ovce 49, 951 91 Host'ovce
Okresný úrad Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce 1
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra 1
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava



NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
 NAVRHOVANÁ TLAKOVÁ KANALIZÁCIA
 NAVRHOVANÁ ČERPACIA STANICA
 VYBUDOVANÁ KANALIZÁCIA

ČS 5, ČS 6

Zodp. projektant: Ing. Jozef Vyskoč	Vypracoval: Ján Cabaj	Kreslil: Ján Cabaj	Ing. Jozef Vyskoč - ERKOSTAVING Inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23, 849 01Mitra
Kraj: Nitriansky	Okres: Zlaté Moravce		Formát: A3
Investor: Obec Hostovce			Dátum: 01/2021
Názov stavby:			Stupeň: PS
Obec Hostovce - rozšírenie kanalizácie			Č. Proj.: K01/2021
SO/PS:			Mierka: Výkres č.: 1.
Názov výkresu: PREHLADNÁ SITUÁCIA			


Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, s upustením od ústneho pojednávania – verejná vyhláška,]
Identifikátor:	OU-ZM-OSZP-2022/000752-0008690/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Mária Sýkorová
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastupovaná osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	12.12.2022 06:13:33
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	12.12.2022 06:13:44
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-ZM-OSZP-2022/000752-0008690/2022

Ostatné prílohy
Označenie listov príloh, ktoré nie sú platne autorizované alebo nie sú autorizované vôbec: OU-ZM-OSZP-2022/000752-0008690/2022-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Darína Komárová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu:	Okresný úrad Zlaté Moravce IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	13.12.2022
Podpis a pečiatka:	 <small>Okresný úrad Zlaté Moravce Odbor starostlivosti o životné prostredie Sisukovcova 3, 551 01 Zlaté Moravce</small>