

OKRESNÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

Číslo spisu

OU-ZM-OSZP-2023/000118-011

Zlaté Moravce

01. 06. 2023



Verejná vyhláška

Rozhodnutie

Vodoprávne stavebné povolenie a povolenie na osobitné užívanie vôd

Výrok

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“), úsek štátnej vodnej správy, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti, predložených dokladov a uskutočneného vodoprávneho konania, v súlade s §§ 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

v y d á v a

stavebníkovi: MLO s.r.o., Mišíkova 7597/27, 811 04 Bratislava, IČO: 47 401 800

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s § 66 ods. 1 stavebného zákona

I. povolenie na uskutočnenie vodných stavieb

„SO.03 Vodovodná prípojka

SO.04 Prípojka splaškovej kanalizácie

SO.05 Preložka a prípojka dažďovej kanalizácie, ORL, vsak“

ktoré sú súčasťou stavby: „Novostavba bytového domu – 40 BJ, Zlaté Moravce“

na pozemkoch parc. č.: 2458/8, 2458/53, 2458/113, 2458/114, 2481/41, 2481/53, 2481/86 a 2481/90 registra C KN v katastrálnom území: Zlaté Moravce

charakter stavby: trvalá.

Účel vodných stavieb: zásobovanie bytového domu pitnou vodou, odvedenie splaškových vôd z bytového domu do verejnej kanalizácie, odvedenie dažďových vôd z povrchového odtoku cez odlučovač ropných látok do podzemných vôd vsakovaním, preložka existujúcej kanalizácie (odľahčovacej stoky).

Stavby sa povoľujú v rozsahu:

SO.03 Vodovodná prípojka

- vodovodná prípojka HDPE PE 100, SDR 11, PN 16 D 63x5,8 – 3,00 m; HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D90x5,4 – 95,00 m
- 1 x vodomerná šachta 2000x1200x1800mm, vybavená vodomermom DN 40

SO.04 Prípojka splaškovej kanalizácie

- prípojka splaškovej kanalizácie PVC-U SN 8 DN 200 – 20,00 m, DN160 – 4,00 m; PVC-U SN 8 DN 250 – 77,00 m
- 6 x kanalizačná revízná šachta DN 1000, DN 600 (Š1-Š6)

SO.05 Preložka a prípojka dažďovej kanalizácie, ORL, vsak

- preložka existujúcej kanalizácie PVC DN 1200 – 59,00 m
- 4 x kanalizačná šachta preložky DN 1000 (DP1-4)
- dažďová kanalizácia PVC SN 08, 12 - D 200x6 – 38,00 m, 300x6 – 7,00 m
- 4 x revízná šachta dažďovej kanalizácie DN 1000 (DŠ1-4)
- dažďová zaolejovaná kanalizácia PVC D 160x4, 200x6,250x6, tlakovej triedy SN8 – 175 m (D 250 – 40 m, DN 200 – 76,00 m, D160 – 59,00 m)
- 5 x revízná šachta zaolejovanej dažďovej kanalizácie DN 1000 (OŠ1-5)
- 9 x uličná vpusť (UV)
- odlučovač ropných látok KLARTEK KL30/1SIL (0,1 mg/l NEL), s prietokom 30 l.s-1
- retenčná nádrž s objemom 80 m³
- vsakovací objekt z retenčno-vsakovacích blokov REHAU (Wavin Q-Bic a Q-BB, koeficient filtrácie 280 m²)

Majetkovoprávne vzťahy

Stavby sa budú realizovať na pozemkoch parc. č. 2458/8, 2458/114, 2481/41, 2481/53 a 2481/90 registra C KN v k. ú. Zlaté Moravce, zapísaných na LV č. 3453 vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce a na pozemkoch parc. č. 2458/53, 2458/113 a 2481/86 registra C KN v k. ú. Zlaté Moravce, zapísaných na LV č. 7562 vo vlastníctve JUDr. Henricha Koprdu LL.MM. a Vladimíra Marka.

K pozemkom má stavebník „iné právo“ na základe:

- „Zmluvy o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena“ uzatvorenej medzi stavebníkom MLO s.r.o. a Mestom Zlaté Moravce (parc. č. 2458/8, 2481/41, 2481/53, 2481/90, 2458/114),
- „Nájomnej zmluvy“ uzatvorenej medzi prenajímateľmi JUDr. Henrichom Koprdom LL.M., Vladimírom Markom a nájomcom MLO s.r.o. (parc. č. 2458/53, 2458/113, 2481/86).

Mesto Zlaté Moravce ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 2612/27021/2018-009-IJ zo dňa 21.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.02.2019 a predĺženie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby pod č. 1455/1507/2021 zo dňa 01.02.2020. Územné rozhodnutie bolo vydané spoločnosti IMPERIALIS s.r.o., Moyzesova 8, 811 05 Bratislava, IČO: 47 372 923. Na základe „Dohody o prevode práv a povinností“ zo dňa 04.03.2019 bude novým navrhovateľom uvedenej stavby MLO s.r.o., Mišíkova 7597/27, 811 04 Bratislava, IČO: 47 401 800.

Mesto Zlaté Moravce ako miestne príslušný stavebný úrad vydalo podľa § 140 b) stavebného zákona záväzné stanovisko pod č. 1207/10632/2023/PM zo dňa 14.04.2023, v ktorom v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona vydalo špeciálnemu stavebnému úradu súhlas k vydaniu povolenia na uvedené vodné stavby v zmysle vydaného územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Základné údaje o stavbách:

SO.03 Vodovodná prípojka

Pre napojenie objektu na verejný vodovod sa použije potrubie HDPE PE 100, SDR 11, PN 16 D 63x5,8, v dĺžke 3,00 m. Potrubný rozvod bude ukončený vo vodomernej šachte s rozmermi 2000x1200x1800m, ktorá bude vybavená vodomermom DN 40. Následne je prípojka vody za meraním v dimenzii HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D90x5,4, dĺžky 95,00 m vedená v zelenom páse až do objektu s ukončením uzáverom vody GK 80 (tlakové straty).

SO.04 Prípojka splaškovej kanalizácie

Navrhovaný objekt rieši prípojku kanalizácie objektu s napojením na verejnú kanalizáciu. Splašková kanalizácia bude dopojená na existujúcu kanalizáciu DN 300 v mieste existujúcej šachty (Še). Prípojka kanalizácie sa uskutoční potrubím dimenzie DN 250x6 a bude realizovaná z plastových rúr SN 8 o dĺžke 2,00 m s ukončením v revíznej

šachte Š6. V ďalšom sa domová kanalizácia realizuje potrubím DN 250 v dĺžke 75,00 m; DN 200 v dĺžke 20,00 m a odbočkami na jednotlivé vchody D160x4 v dĺžke 2 x 2,00 m. Na kanalizačnej prípojke a domovej kanalizácii sa zriadia šachty Š1-Š6 (DN 1000, DN 600).

SO.05 Preložka a prípojka dažďovej kanalizácie, ORL, vsak

Preložka existujúcej kanalizácie (odľahčovacej stoky):

V dôsledku styku existujúcej kanalizácie DN 1200 zaústenej cez výpustný objekt do blízkeho recipientu s budovaným objektom bytového domu je potrebné existujúcu kanalizáciu preložiť. Preložka bude realizovaná v totožnej dimenzii s pôvodným rozvodom s úpravou dna existujúcej šachty DP1 vedením potrubia DN 1200 vo vzdialenosti min. 3 ÷ 6,00 m od objektu s minimálnym lomom a napojením na pôvodnú kanalizáciu v mieste novozriadenej šachty DP4. V lomoch budú zriadené šachty 2,5x2,5x2,5 s vyvedením cez komín k nivelete upraveného terénu (DP2-4, DN 1000). Celková dĺžka prekladaného potrubného rozvodu DN 1200 je 59,00 m. Výpustný objekt bude zachovaný pôvodný.

Prípojka dažďovej kanalizácie, ORL, vsak:

Dažďová kanalizácia zaolejovaná bude odvádzať dažďové vody z časti spevnených plôch areálu s prístupovými komunikáciami a parkovacími plochami cez uličné vpusty (9 x UV) a revízne šachty (OŠ1-5, DN1000). Celá zaolejovaná kanalizácia ústi do kanalizačnej šachty OŠ3, odkiaľ je vedená do odlučovača ropných látok typu ORL 30 / KL30/1SIL KLARTEK s max. prietokom 30 l/s, tvorený sedimentačnými a filtračnými komorami, s výstupnou hodnotou do 0,1 mg/l NEL. Potrubie zaolejovanej dažďovej kanalizácie PVC dimenzie D 160x4÷250x6, tlakovej triedy SN8, v celkovej dĺžke 175 m (D 250 – 40 m, DN 200 – 76,00 m, D160 – 59,00 m). Dažďové vody zo strechy bytového domu budú zvedené do dažďovej kanalizácie mimo ORL so zaústením do kanalizačnej šachty (DŠ4). Dažďové vody zo strechy bytového domu a prečistené dažďové vody zo spevnených plôch budú vedené potrubím PVC DN 08,12 DN 200 (38,00) m, DN 300 (7,00) m cez revízne šachty (DŠ1-4, DN1000) do retenčnej nádrže (RN, 80 m³) a následne do vsakovacieho objektu (vsak). Samotný vsak je tvorený vsakovacou galériou z retenčno-vsakovacích blokov REHAU (Wavin Q-Bic a Q-BB) 2 x 70-80 m³. Minimálna plocha vsaku na určený koeficient filtrácie je 280 m² s akumulárnym objemom samotného vsaku 160 m³ doplnený RN.

Podmienky povolenia:

A) Všeobecné:

1. Stavebníkom vodných stavieb bude spoločnosť MLO s.r.o., Mišíkova 7597/27, 811 04 Bratislava, IČO: 47 401 800.
2. Vlastníkom a prevádzkovateľom stavby Odľahčovacej stoky je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. Vlastníctvo odľahčovacej stoky sa po zrealizovaní preložky nezmení, naďalej bude vo vlastníctve Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
3. Splniť podmienky uvedené v „Zmluve o preložke odľahčovacej stoky č. 89306/22“ zo dňa 10.01.2023 uzavretej medzi vlastníkom odľahčovacej stoky Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a žiadateľom preložky MLO s.r.o.
4. Stavby budú realizované podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala autorizovaná stavebná inžinierka Soňa Chorvátová, registračné číslo 3875*TA*4-24, v novembri 2019. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
5. Bez povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchyliť od schválenej projektovej dokumentácie.
6. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavebník oznámi tunajšiemu úradu v lehote do 15 dní po skončení výberového konania zhotoviteľ a stavby a predloží jeho oprávnenie na stavebnú činnosť.
7. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu v lehote 15 dní odo dňa začatia výstavby.
8. Stavba bude dokončená do troch rokov od začatia výstavby. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.
9. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce.
10. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vytýčiť inžinierske siete tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
11. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a dokumentácia overená v stavebnom konaní.
13. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.

14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
15. Pri uskutočnení stavby dodržať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona a všetky príslušné Slovenské technické normy (STN).
16. Stavebník vykoná na svoje náklady preloženie časti odľahčovacej stoky, t.j. zmenu smerovej a výškovej trasy (resp. niektorých prvkov tohto zariadenia) v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov.
17. Pri realizácii uvedenej stavby je potrebné dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí.
18. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbehu s nimi dodržať podmienky STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
19. Pri realizácii prác v rámci tejto investície je potrebné aby použité zariadenia a prístroje boli zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd, povrchových vôd a okolitého prostredia.
20. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
21. Pred dokončením stavby požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu o geodetické zameranie stavby.
22. Po dokončení stavby dať uvedené pozemky do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel.
23. Stavba nesmie byť začatá skôr ako vodoprávne povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.).
24. Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
25. Tunajší úrad môže uvedené rozhodnutie zmeniť, alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo na návrh po vykonanom konaní podľa § 24 a § 26 vodného zákona, ak by to vyžadoval iný dôležitejší záujem.
26. Toto rozhodnutie nezavahuje zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb.
- B) Vyplývajúce z vyjadrení správcov inžinierskych sietí, účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:
27. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie
- Dodržať podmienky uvedené vo:
- vyjadrení orgánu OH č. OU-ZM-OSZP-2019/001780-002 zo dňa 19.12.2019
- S vydaním stavebného povolenia na stavbu súhlasí za nasledovných podmienok:
- Stavebník ako pôvodca odpadov je povinný:
- plniť povinnosti držiteľa odpadov podľa § 14 zákona o odpadoch v súlade s § 77 ods. 2 zákona o odpadoch; pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú,
 - odpady, ktoré vzniknú pri stavebných prácach predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom,
 - v prípade vzniku nebezpečných odpadov pri stavebných prácach zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „N“ – nebezpečný a s komunálnymi odpadmi,
 - požiadať podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní, a predložiť doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli počas realizácie stavby,
 - pri realizácii uvedenej stavby je nutné dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.
- vyjadrení orgánu OPaK č. OU-ZM-OSZP-2019/001782-002 zo dňa 19.12.2019
- Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny, súhlasíme za dodržania podmienok tohto vyjadrenia:
- Na predmetnom území platí prvý stupeň ochrany v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z. z.
 - Na predmetných pozemkoch sa nachádzajú dreviny rastúce mimo lesa chránené zákonom č. 543/2002 Z. z. (ďalej len „dreviny“).
- Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny požadujeme, aby stavebný úrad zahrnul do podmienok stavebného povolenia v stavebnom konaní, všetky nasledovné podmienky:
- 1.) Realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu existujúcich drevín (stromov a krov) rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z., ktoré nebudú predmetom súhlasu na výrub drevín v súlade s § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. alebo nebudú vyrúbané v súlade s § 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z.

- 2.) Prekážajúce konáre drevín odstraňovať len do takej miery, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následne k podstatnému a trvalému zníženiu ekologických a estetických funkcií drevín, alebo k zapríčineniu ich odumretia.
- 3.) Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonávať len vo vegetačnom období od 01. apríla do 30. septembra v zmysle § 17 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 24/2003 Z. z.“) a v súlade s STN 83 7010, časť 3.2 Rez.
- 4.) Podľa § 7 zákona č. 543/2002 Z. z., nakoľko sa časť pozemkov nachádza mimo zastavaného územia obce, výsadbu realizovať len z pôvodných druhov rastlín, s výnimkou druhov drevín uvedených v prílohe č. 1 k zákonu č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a druhov uvedených v prílohe č. 3a k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
- 5.) Podľa § 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 150/2019 Z. z.“) nesmie dôjsť na daných pozemkoch k pestovaniu a rozmnožovaniu invázných druhov rastlín uvedených v prílohe č. 2a k vyhláške č. 24/2003 Z. z., s výnimkou druhov drevín uvedených v prílohe č. 1 k zákonu č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli.
- 6.) V prípade výskytu invázných druhov rastlín, uvedených v prílohe č. 2a k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, s výnimkou druhov drevín uvedených v prílohe č. 1 k zákonu č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli, na predmetnom pozemku, odstrániť ich na vlastné náklady v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z., a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.
- 7.) Podľa § 34 ods. 3 a § 35 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. sa na nález chránenej rastliny a chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby vzťahujú osobitné predpisy, t.j. § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). V prípade nálezu chráneného živočícha je stavebník podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť organizácií ochrany prírody (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Ponitrie, tel. č.: 0903 298 311, 0903 298 312).
- 8.) V zmysle udržania stupňa ekologickej stability, ako základného parametru územného systému ekologickej stability (§ 2 ods. 2 písm. a) a § 3 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z.), ktorého vytváranie a udržiavanie je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. verejným záujmom, navrhujeme investorovi po kolaudácii stavby, zmeniť zvyšnú nezastavanú plochu pozemkov na druh pozemku „záhrada“, a to spoločným geometrickým plánom riešiacim odčlenenie stavby a zmenu druhu pozemku. K zmene druhu pozemku sa vyjadruje OÚ Zlaté Moravce, OSZP podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z.
- Pri výstavbe a užívaní stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy.

- vyjadrení orgánu OO č. OU-ZM-OSZP-2019/001784-002 zo dňa 18.12.2019
- Uvedenou stavbou záujmy ochrany ovzdušia nebudú dotknuté.
- Orgán štátnej správy ochrany ovzdušia nemá námietky a pripomienky k predmetnej stavbe a nevyžaduje sa súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

28. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia

V súvislosti so záväzným stanoviskom č. OU-ZM-OKR-2020/000799-003 zo dňa 04.05.2020

- Súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

29. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie

Dodržať podmienky uvedené v stanovisku č. OU-NR-PLO1-2020/007169 zo dňa 10.01.2020

- Tunajší úrad, ako kompetentný orgán ochrany poľnohospodárskej podľa § 23 zákona č. 57/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“) Vám oznamuje, že k predloženému zámeru nemá výhrady.
- Pri zábere poľnohospodárskej pôdy je treba postupovať podľa § 17 zákona.
- Pri použití poľnohospodárskej pôdy je treba postupovať podľa § 18 zákona.

30. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Dodržať podmienky uvedené v stanovisku č. CS SVP OZ PN 6627/2018/2 zo dňa 13.08.2018

- Z hľadiska záujmov správcu tokov s vydaním stavebného povolenia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- Osadenie jednotlivých stavebných objektov (ORL, vsakovacie objekty, šachty, NN vedenie VO, parkoviská, atď.) je navrhované mimo ochranného pásma vodného toku Žitava v šírke min. 6 m od brehovej čiary toku. Uvedenú šírku ochranného pásma požadujeme rešpektovať – stavbou nezasahovať do pozemku parc. č. 1960/40 vodné plochy vo vlastníctve SVP, š.p. Banská Štiavnica.

- Vzhľadom k blízkosti vodného toku odporúčame stavbu zabezpečiť voči nepriaznivým vplyvom zvýšenej hladiny podzemných vôd a úroveň prízemnia osadiť min. 0,5 m nad terén.

- Ku kolaudácii prizvať zástupcu našej organizácie.

Upozorňujeme, že SVP š.p. nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou.

31. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nitra

Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. 4577-2020 zo dňa 20.01.2020

• Po preštudovaní predloženej PD Vám zasielame nasledovné vyjadrenie:

1/ V predmetnom území navrhovanej stavby sa nachádzajú inžinierske siete a zariadenia v prevádzke ZsVS a.s. OZ Nitra. (ďalej IS)

Jestvujúce IS požadujeme pred realizáciou predmetnej stavby vytýčiť odbornými pracovníkmi OZ Nitra, na základe podanej objednávky za odplatu.

ZsVS a.s. OZ Nitra požaduje dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (min. 1,5 metra pri dimenzii potrubia do 500 mm a min. 2,5 metra pri dimenzii potrubia nad 500 mm od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany) v zmysle § 19 Zákona č. 442/2002 Z. z..

V ochrannom pásme je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo vykonávať činnosti obmedzujúce prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii.

2/ S navrhovanou preložkou jestvujúcej odľahčovacej stoky KJ BT DN 1200 v dĺžke 59,0 metra súhlasíme len za podmienky vydania nového povolenia OÚ Zlaté Moravce, OSŽP na vypúšťanie odľahčovaných vôd do recipientu Žitava. ZsVS a.s. má na vypúšťané odľahčované vody vydané povolenie na vypúšťanie odľahčovaných vôd, uvedené rozhodnutie bude musieť byť uvedené do súladu s navrhovaným riešením.

Preložku odľahčovacej stoky zrealizuje stavebník (na vlastné náklady v plnej výške) pod dohľadom odborných pracovníkov ZsVS a.s. OZ Nitra a po vydaní kolaudačného rozhodnutia, v zmysle § 35 zákona č. 442/2002 Z. z., odovzdá vlastníkovi verejnej kanalizácie spolu s požadovanými dokladmi.

3/ ZsVS a.s. OZ Nitra súhlasí s výstavbou novonavrhovanej vodovodnej prípojky HDPE D 63 – dl. 3,0 metra (po vodomernú šachtu) pre zásobovanie navrhovaného bytového domu vodou z verejného vodovodu.

4/ Vodomernú zostavu s fakturačným meradlom a spätnou klapkou žiadame osadiť do navrhovanej vodomernej šachty betónovej vnútorných rozmerom 2000x1200x1800 mm (dxšxv), ktorú požadujeme osadiť max. do 10 metrov od miesta napojenia navrhovanej vodovodnej prípojky na verejný vodovod, so súhlasom vlastníka pozemku.

5/ Ak je vodovodná prípojka pripojená na verejný vodovod cez odbočenie s uzáverom, toto odbočenie s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu.

6/ Dimenziu fakturačného meradla stanoví prevádzkovateľ.

7/ V zmysle § 24 ods. 2 Zákona č. 442/2002 Z. z. dodávka vody kvalitou, množstvom a tlakom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky.

8/ ZsVS a.s. OZ Nitra nemá námietky voči odvádzaniu splaškových odpadových vôd do jestvujúcej kanalizácie Mesta Zlaté Moravce.

O súhlasné stanovisko s napojením je nevyhnutné požiadať vlastníka resp. prevádzkovateľa predmetnej kanalizácie.

9/ ZsVS a.s. OZ Nitra zodpovedá za odvádzanie splaškových odpadových vôd v mieste vtoku do verejnej kanalizácie v prevádzke ZsVS a.s. OZ Nitra.

10/ ZsVS a.s. OZ Nitra súhlasí s likvidáciou zrážkových vôd na pozemku stavebníka vsakom.

11/ Vlastníkom prípojok je v zmysle § 4 Zákona č. 442/2002 Z. z. osoba, ktorá zriadila prípojky na svoje náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom a znáša náklady na ich údržbu a opravy.

12/ Pred začatím výkopových prác žiadame o vytýčenie IS v správe ZsVS, a.s. OZ Nitra pracovníkom OZ Nitra.

13/ Pripojenie na verejný vodovod a osadenie fakturačného meradla musí byť uskutočnené odbornými pracovníkmi OZ Nitra, k čomu je nevyhnutné podať žiadosť na predpísanom tlačíve spolu s požadovanými dokladmi.

14/ Pri realizácii stavby požadujeme dodržať podmienky STN EN 805, STN EN 752, v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí STN 73 6005 a § 19 Zákona č. 442/2002 Z. z..

15/ Odberateľ-producent je povinný, pred realizáciou vodovodnej a kanalizačnej prípojky, v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., uzatvoriť s OZ Nitra Zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

16/ ZsVS, a.s. OZ Nitra verejným vodovodom nezabezpečuje potrebu vody na hasenie požiarov, hydranty na verejnom vodovode slúžia v prípade potreby na plnenie cisterien oprávnených osôb.

32. Západoslovenská distribučná, a.s.,

Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení

• Súhlasíme za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- Stavebné objekty E-SO.03, E-SO.04, E-SO.05 – v trasách a v blízkosti trás budovaných inžinierskych vedení a plôch sa nachádzajú existujúce 1 kV vedenia, prípadne sú plánované podzemné vedenia Západoslovenskej distribučnej, a.s. Stavebník je povinný rešpektovať ochranné pásma týchto vedení, pred začatím výkopových prác zabezpečiť ich vytýčenie a križovatky, súbegy vyhotoviť v súlade s STN 33 2000-5-52, STN 73 6005 a prípade potreby ich preložiť.
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN. vedení.
- Zodpovednosť za technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

33. SPP-Distribúcia a.s.

Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. TD/NS/0712/2022/Be zo dňa 07.04.2022

• Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynifikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, email: jozef.arendas@spp-distribucia.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727,
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
- OSOBITNÉ PODMIENKY:**
„žiadne“.

UPOZORNENIE:

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

34. Teplárne ZM s.r.o.

Dodržať podmienky vyjadrenia zo dňa 18.12.2019

Na spomenutých parcelách sa nachádza sekundárne teplovodné potrubie našej spoločnosti! Preto Vás žiadame, pred výkopovými prácami byť prizvaný k presnému vytyčeniu trasy a umiestnenia existujúceho teplovodného sekundárneho potrubia a šachty našej spoločnosti.

• S predloženým projektom súhlasíme za podmienok:

- Dodržanie ochranného pásma v zmysle Zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. §36, t.j. v zastavanom území 1 m na každú stranu !
- V prípade priameho križovania sa s trasou teplovodného potrubia a podzemných šacht našej spoločnosti, vyžadujeme podkopanie sa, pod úroveň teplovodného kanála.
- Pred realizáciou stavby, výkopovými prácami, žiadame byť oslovený o presné vytyčenie našich podzemných sietí.
- Žiadame byť prizvaný pri všetkých priamych križovaniach s našim teplovodným potrubím, t.j. pri podkopávaní teplovodu a teplovodných šacht.
- Všetky novo vybudované inžinierske siete, musia byť uložené pod úrovňou teplovodného podzemného kanála teplovodu, ktorý je v hĺbke cca. 1000 – 1500 mm.
- Splašková a dažďová kanalizácia musí byť umiestnená pod úrovňou teplovodného kanála !

35. Slovak Telekom, a.s.

Dodržať podmienky vyjadrenia č. 6612001624 zo dňa 22.04.2022

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Všeobecné podmienky ochrany SEK, sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875.

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

36. MICHLOVSKY, spol. s r.o.

Dodržať podmienky vyjadrenia č. BA-1391/2022 zo dňa 22.04.2022

Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových

komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

37. Slovanet, a.s.

Dodržať podmienky stanoviska zo dňa 04.05.2020

Na území stavby sa nachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet, a.s., je vlastníkom HDPE rúry. Vytýčenie našich sietí je možné objednať si u Štefana Suchého, e-mail: stefan.suchy@centrum.sk, mobil: 0903 465 906.

• S vydaním stavebného povolenia súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. HDPE rúra Slovanet, a.s. bude predrealizačne vytýčená v teréne
2. Pri umiestňovaní Vašej stavby požadujeme dodržať STN 73 6005
3. Prípadné vynútené investície na sieti Slovanet, a.s. súvisiace s predmetnou stavbou (prekládka kábla Slovanet), všetky škody na majetku Slovanet, a.s. a prípadné škody v dôsledku výpadku služieb spôsobeného stavebnou činnosťou počas realizácie predmetnej stavby budú nákladom posudzovanej stavby (investora/navrhovateľa).

38. Krajský pamiatkový úrad Nitra

Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. KPUNR-2018/22412-2/93635/GRO zo dňa 22.11.2018

• Pre účely vydania stavebného povolenia príslušným stavebným úradom určuje nasledovné podmienky:

1. Na predmetnej stavbe je potrebné, aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 ods. 7 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona.

Dodržať podmienky rozhodnutia č. KPUNR-2019/4432-3/5761/GRO zo dňa 23.01.2019

• KPÚ Nitra v nadväznosti na žiadosť stavebníka, a z vlastného podnetu rozhodol, že je nevyhnutné vykonať záchranný archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov alebo nálezových situácií predpokladaných v zemi na území stavby.

KPÚ Nitra určuje nasledujúce podmienky vykonania archeologického výskumu:

1. Spôsob vykonania záchranného archeologického výskumu:

- a) archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania odkryvu plôch už vo fáze skrývky ornice, výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov, následne plošnou sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie,
- b) v mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len „oprávnená osoba“), pričom zemina, vykopaná z miesta nálezov, bude vzhľadom na charakter nálezov preskúmaná detektorom kovov,
- c) archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná držať a chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do ich odovzdania, prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona. Správcu nálezov, prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje § 40 ods. 6, 8 a 9 pamiatkového zákona.

2. Pri zabezpečení záchranného archeologického výskumu je stavebník povinný:

- a) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
- b) zabezpečiť vykonanie záchranného archeologického výskumu oprávnenou osobou s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu zmluvu v zmysle § 39 ods. 3, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania výskumu, určené týmto rozhodnutím,
- c) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu záchranného archeologického výskumu,
- d) realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia a poskytnúť celkovú situáciu stavby,
- e) v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov, ako sú torzá architektúr v priebehu záchranného archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovať s KPÚ Nitra,
- f) podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR (ďalej len „PÚ SR“), spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a 10 Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, KPÚ Nitra a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra,
- g) zabezpečiť, aby oprávnená osoba predložila podľa § 39 ods. 10 pamiatkového zákona výskumnú dokumentáciu PÚ SR na posúdenie do 60 dní od ukončenia terénnej časti predstihového archeologického výskumu a o termíne predloženia výskumnej dokumentácie PÚ SR písomne informovať KPÚ Nitra,
- h) KPÚ Nitra odovzdať bezodplatne podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom PÚ SR do 15 dní od doručenia stanoviska PÚ SR k výskumnej dokumentácii,
- i) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-pamiatok/pamiatkovy-vyskum-a-restaurovanie-e0.html>

Štátny pamiatkový dohľad a úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať KPÚ Nitra. Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť KPÚ Nitra.

39. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.

V súvislosti s odborným stanoviskom č. 7165024860/30/20/BT/OS/DOK zo dňa 17.04.2020

Pri inšpekcii vykonanej dňa 17.04.2020 boli zistené nasledovné nedostatky:

- Nie sú určené požiadavky bezpečnosti pri vstupe do vodomernej a kanalizačnej šachty (č. v. KA-1.1 (SO.01.03), VO-2.0 (SO.03), DK-1.1, DKp-1.1 (SO.05), KA-1.1 (SO.04), čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1, bod 8 a písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na STN 74 3282.

Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto odborné stanovisko:

- Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení po odstránení nedostatkov. Uvedené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia.

- Nedostatky a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržané všeobecné záväzné právne predpisy.

40. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach

V súvislosti so stanoviskami č. ORHZ-ZM2-2020/001-005 zo dňa 30.03.2020 a ORHZ-ZM-2023/000158-002 zo dňa 26.05.2023

• Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie a s projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.

Povinnosti investora:

1. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy o jej kolaudáciu a uvedenie do užívania.
2. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v zmysle platných STN, vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov použitých na stavbe, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku).
3. Na kolaudačnom konaní investor predloží plán skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné zameranie stavby vypracované oprávneným geodetom, vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok vodnej stavby.
4. V konaní o uvedení stavby do užívania predložiť záväzné stanovisko OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, úseku OH. K žiadosti o vyjadrenie predložiť doklady preukazujúce, akým spôsobom bolo naložené s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavieb a ako bude nakladané s odpadmi, ktoré budú vznikať pri ich prevádzke.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Vo vodoprávnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona

II. povolenie na osobitné užívanie vôd

na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd

z vodnej stavby: „SO.05 Preložka a prípojka dažďovej kanalizácie, ORL, vsak“
ktorá je súčasťou stavby: „Novostavba bytového domu – 40 BJ, Zlaté Moravce“

Miesto vsakovania: na pozemku parc. č. 2458/114 registra C KN v k. ú. Zlaté Moravce.

Spôsob vypúšťania vôd z povrchového odtoku:

Potenciálne zaolejované dažďové vody zo spevnených plôch a parkovísk budú odvádzané dažďovou kanalizáciou zaolejovanou cez uličné vpusty (9 x) a revízne šachty (OŠ1-5, DN1000). Celá zaolejovaná kanalizácia ústi do kanalizačnej šachty OŠ3, odkiaľ je vedená do odlučovača ropných látok typu ORL 30 / KL30/1SIL KLARTEK s max. prietokom 30 l/s, tvorený sedimentačnými a filtračnými komorami, s výstupnou hodnotou do 0,1 mg/l NEL. Potrubie zaolejovanej dažďovej kanalizácie PVC dimenzie D 160x4÷250x6, tlakovej triedy SN8, v celkovej dĺžke 175 m (D 250 – 40 m, DN 200 – 76,00 m, D160 – 59,00 m).

Nezaolejované dažďové vody zo strechy bytového domu budú zvedené do dažďovej kanalizácie mimo odlučovača ropných látok so zaústením do kanalizačnej šachty (DŠ4).

Dažďové vody zo strechy bytového domu a prečistené dažďové vody zo spevnených plôch a parkovísk budú vedené potrubím PVC DN 08,12 DN 200 (38,00) m, DN 300 (7,00) m cez revízne šachty (DŠ1-4, DN1000) do retenčnej nádrže s objemom 80 m³ a následne do vsakovacieho objektu (vsak). Samotný vsak je tvorený vsakovacou galériou z retenčno-vsakovacích blokov REHAU (Wavin Q-Bic a Q-BB) 2 x 70-80 m³. Minimálna plocha vsaku na určený koeficient filtrácie je 280 m² s akumuláčnym objemom samotného vsaku 160 m³ doplnený retenčnou nádržou.

Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd bol vypracovaný hydrogeologický posudok č. 57HG21 spoločnosťou GEO-Komárno s.r.o., Gen. Klapku 4085/91, 945 01 Komárno, odborne spôsobilou osobou RNDr. Zoltánom Varjú v júni 2021.

Z hľadiska možnosti ohrozenia kvality podzemných vôd, čo sa týka odvádzania dažďových vôd zo spevnených plôch pri očakávanom max. prítoku 33,09 l.s-1 plánovaný ORL s menovitým prietokom 30 l.s-1 je postačujúci na očakávané množstvá dažďových vôd. Odvádzaním dažďových vôd spôsobom ich nepriameho vsakovania do kvartérnych podzemných vôd vyššie popísaným spôsobom a opatrení za predpokladu pravidelnej údržby ORL s menovitým prietokom 30 l.s-1 bude dostatočná záruka na to, že:

- nedôjde ku kolmatácii vsakovacieho systému,
- v zmysle § 37, ods. 3 nedostanú sa do útvaru kvartérnych podzemných vôd škodlivé látky,

- nedôjde k havarijnému zhoršeniu kvality podzemných vôd záujmového a príľahlého územia.

Podmienky povolenia:

1. Uvedené povolenie je viazané na investora stavby spoločnosti MLO s.r.o., Mišíkova 7597/27, 811 04 Bratislava, IČO: 47 401 800.
2. Vykonávať pravidelnú kontrolu a čistenie odľučovača ropných látok. Záznamy o čistení a údržbe ORL sa musí uchovávať a poskytnúť na požiadanie tunajšiemu úradu. Zabezpečiť prevádzkyschopnosť vsakovacieho objektu.
3. Zaolejované vody z povrchového odtoku predčistiť v odľučovači ropných látok.
4. Platnosť povolenia je: na 10 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu „SO.05 Preložka a prípojka dažďovej kanalizácie, ORL, vsak“, ktorá je súčasťou stavby „Novostavba bytového domu – 40 BJ, Zlaté Moravce“.
5. Investor požiada tunajší úrad v lehote 2 mesiace pred skončením platnosti tohto povolenia o vydanie nového povolenia na osobitné užívanie vôd.
6. Pri zmene podmienok rozhodujúcich pre vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd, neodkladne oznámiť tieto skutočnosti orgánu štátnej vodnej správy.
7. Tunajší úrad môže udelené povolenie zmeniť, alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo na návrh po vykonanom konaní podľa § 24 zákona o vodách, ak by to vyžadoval iný, dôležitejší záujem.
8. Ak orgán štátnej vodnej správy neustanovuje inak, práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré boli vydané na účel spojený s vlastníctvom majetku, prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa takého majetku, ak bude tento majetok naďalej slúžiť účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.
9. Právnická osoba alebo fyzická osoba môže na základe kladného stanoviska orgánu štátnej vodnej správy umožniť užívanie vôd v súlade s povolením na osobitné užívanie vôd tretej osobe.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Vo vodoprávnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Odôvodnenie

Stavebník MLO s.r.o., Mišíkova 7597/27, 811 04 Bratislava požiadal dňa 22.08.2022 tunajší úrad o vydanie stavebného vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodných stavieb „SO.03 Vodovodná prípojka, SO.04 Prípojka splaškovej kanalizácie a SO.05 Preložka a prípojka dažďovej kanalizácie, ORL, vsak“, ktoré budú vybudované v rámci stavby „Novostavba bytového domu – 40 BJ, Zlaté Moravce“, v katastrálnom území Zlaté Moravce, na parc. č. 2458/8, 2458/114, 2481/41, 2481/53 a 2481/90 registra C KN, zapísaných na LV č. 3453 vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce a na pozemkoch parc. č. 2458/53, 2458/113 a 2481/86 registra C KN, zapísaných na LV č. 7562 vo vlastníctve JUDr. Henricha Koprdu LL.MM. a Vladimíra Marka, ku ktorým má stavebník „iné právo“ na základe „Zmluvy o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena“ uzatvorenej medzi stavebníkom MLO s.r.o. a Mestom Zlaté Moravce (parc. č. 2458/8, 2481/41, 2481/53, 2481/90, 2458/114), a „Nájomnej zmluvy“ uzatvorenej medzi prenajímateľmi JUDr. Henrichom Koprdom LL.M., Vladimírom Markom a nájomcom MLO s.r.o. (parc. č. 2458/53, 2458/113, 2481/86) a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.

Mesto Zlaté Moravce ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 2612/27021/2018-009-IJ zo dňa 21.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.02.2019 a predĺženie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby pod č. 1455/1507/2021 zo dňa 01.02.2020. Územné rozhodnutie bolo vydané spoločnosti IMPERIALIS s.r.o., Moyzesova 8, 811 05 Bratislava, IČO: 47 372 923. Na základe „Dohody o prevode práv a povinností“ zo dňa 04.03.2019 bude novým navrhovateľom uvedenej stavby MLO s.r.o., Mišíkova 7597/27, 811 04 Bratislava, IČO: 47 401 800.

Mesto Zlaté Moravce ako miestne príslušný stavebný úrad vydalo podľa § 140 b) stavebného zákona záväzné stanovisko pod č. 1207/10632/2023/PM zo dňa 14.04.2023, v ktorom v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona vydalo špeciálnemu stavebnému úradu súhlas k vydaniu povolenia na uvedené vodné stavby v zmysle vydaného územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Nakoľko podanie neobsahovalo všetky potrebné náležitosti OÚ Zlaté Moravce, OSŽP listom č. OU-ZM-OSZP-2022/001093-002 zo dňa 19.09.2022 vyzval stavebníka o doplnenie podania o chýbajúce podklady v určenej lehote a zároveň konanie prerušil rozhodnutím č. OU-ZM-OSZP-2022/001093-003 zo dňa 19.09.2022. Dňa 25.10.2022 bolo podanie čiastočne doplnené. Na OÚ Zlaté Moravce, OSŽP bola dňa 18.11.2022 podaná žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podania. Tunajší úrad žiadosti vyhovel a listom č. OU-ZM-OSZP-2022/001093-006 predĺžil lehotu na doplnenie podania. Žiadateľ žiadosť doplnil v dňa 24.01.2023.

OÚ Zlaté Moravce, OSŽP upovedomil verejnou vyhláškou pod č. OU-ZM-OSZP-2023/000118-008 zo dňa 12.04.2023 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie na deň 16.05.2023, ktoré sa uskutočnilo na OÚ Zlaté Moravce, OSŽP. Upovedomenie o začatí konania bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach: Mesta Zlaté Moravce, Okresného úradu Zlaté Moravce a na internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www.slovensko.sk v časti „Elektronická tabuľa“.

Na ústnom konaní boli predložené požadované dokumenty potrebné k vydaniu požadovaných povolení. Účastníci konania nevzniesli na konaní žiadne námietky.

Do podkladov rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na tunajšom úrade v čase úradných hodín alebo pri ústnom pojednávaní.

Nakoľko predložené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a účastníkov konania (uložené v spisovom materiáli) neboli záporné ani protichodné, tunajší úrad konštatuje, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené vodné pomery ani všeobecné záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Podmienky dotknutých orgánov, účastníkov konania ako i správcov podzemných vedení, ktoré sa týkali povoloňovaného rozsahu stavby, boli premietnuté do podmienok vodoprávneho povolenia. Orgán štátnej vodnej správy zabezpečil ich vzájomnú koordináciu a ich splnenie odkontroluje pri konaní o uvedení stavby do trvalého užívania.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a k tomu, že realizáciou diela nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske záujmy ani práva iných, vyhovel vodohospodársky orgán žiadosti tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok e-kolkom v hodnote 100 € v zmysle položky 60 písm. g) zák. č. 145/1995Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach: Mesta Zlaté Moravce, Okresnom úrade Zlaté Moravce, na internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www.slovensko.sk v časti „Elektronická úradná tabuľa“. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Po zvesení verejnej vyhlášky Mesto Zlaté Moravce toto potvrdené rozhodnutie v jednom vyhotovení zašle späť špeciálnemu stavebnému úradu OÚ Zlaté Moravce, OSŽP.

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. Organizácie alebo občania, ktorí sú vlastníci susedných pozemkov a stavieb – Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

.....
vyvesené dňa: zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

2. Organizácie alebo občania, ktorí sú vlastníci susedných pozemkov a stavieb - Okresný úrad Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

.....
vyvesené dňa: zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Mgr. Ján Klein, PhD.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10306

Doručuje sa

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika
MLO s.r.o., Mišíkova 7597/27, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
JUDr. Henrich Koprda, Host'ovce 156, 951 91 Host'ovce, Slovenská republika
Vladimír Marko, Mišíkova 7597/27, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Mesto Zlaté Moravce, 1.mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, Radničné námestie 8 Banská Štiavnica, Radničné námestie , 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, Slovenská republika
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , OZ Nitra, Nábřežie za hydrocentrálou 4 , 949 60 Nitra, Slovenská republika
Ing. Ján Löčei, Kľačno 103, 972 15 Kľačno, Slovenská republika
Soňa Chorvátová, Kľačno 17, 972 15 Kľačno, Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH, OPaK, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce 1
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, OKR, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce 1
Okresný úrad Nitra - pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Zlaté Moravce, ul. 1. mája 1A, 953 01 Zlaté Moravce 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1

Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava-Ružinov
Teplárne ZM s.r.o., Hviezdoslavova 84, 953 01 Zlaté Moravce 1
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany 1
TÚV SÚD Slovakia s.r.o. pobočka Banská Bystrica, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra 1

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Rozhodnutie - stavebné povolenie a povolenie na osobitné užívanie vôd - verejnou vyhláškou]
Identifikátor: OU-ZM-OSZP-2023/000118-0004012/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ján Klein
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 05.06.2023 15:09:40 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 05.06.2023 15:09:52 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-ZM-OSZP-2023/000118-0004012/2023

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Silvia Lelovicsová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Zlaté Moravce
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 06.06.2023
Podpis a pečiatka: