

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina



ROZHODNUTIE

Číslo:OU-ZA-OSZP3-2021/030983-007/Sta

Žilina dňa 16.11.2021

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva

STAVEBNÉ POVOLENIE

pre stavebníka **Združenie Zámotie, Karpatská 8388/13, 010 08 Žilina** v stavebnom konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

vodná stavba „**Miestna komunikácia – Zámotie, Teplička nad Váhom – ul. Š. Kúseka**“ – **stavebné objekty: SO 01 Splašková kanalizácia, SO 02 Verejný vodovod** situovaná na pozemkoch KN-C 2551/448, 449, 589, 590, 591, 593, 668, 669 v katastrálnom území **Teplička nad Váhom** sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

v nasledovnom rozsahu:

SO 01 Splašková kanalizácia

Splašková kanalizácia bude vybudovaná ako spoločná kanalizačná prípojka pre budúce rodinné domy v celkovej dĺžke vetvy „VT1“ 108,0 m. Splašková kanalizácia bude z časti gravitačná a z časti tlaková. Navrhovaná tlaková splašková kanalizácia – vetva „VT1“ z potrubia HDPE D110x8,1 a z PVC-U D 315/6,2 bude vybudovaná v dĺžke 105,0 m a to od miesta zaslepenia po navrhovanú kanalizačnú šachtu KŠ1 (DN 1000). Od KŠ1 po kanalizačnú šachtu KŠ-exist., ktorá je vybudovaná na existujúcej kanalizácii je navrhovaná gravitačná časť kanalizácie dĺžky 3,0 m z kanalizačných rúr PVC-U D3,15/6,2. Napojenie navrhovaného kanalizačného potrubia sa urobí v ulici Štefana Kúseka, do kynetového dna existujúcej koncovej kanalizačnej šachty. Na trase výtlačného kanalizačného potrubia sa vyvedú odbočky z potrubia HDPE D 110x8,1 pre napojenie jednotlivých rodinných domov v počte 9 ks.

SO 02 Verejný vodovod

Zásobovanie budúcich rodinných domov bude rozšírením vodovodu z materiálu HDPE D110/6,6 PE 100 PN 10 SDR 17 a to vetvou „V1“ v celkovej dĺžke 122,0m v sklone 0,9 %. Na konci vodovodnej vetvy bude osadený podzemný hydrant DN 80 ako kalník a príruby pre ďalšie možné pokračovanie rozšírenia verejného vodovodu. Napojenie bude v ulici Štefana Kúseka na existujúci verejný vodovod HDPE D110, ktorý je ukončený v ulici podzemným existujúcim hydrantom DN 80. Nad potrubie bude uložený vodič CYKY 2x2,5 mm². Súčasťou vodovodu bude aj 9x odbočka k rodinným domom z HDPE D32x3,0.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Vladimír Vajzer, 11/2020, autorizovaný stavebný inžinier a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred začatím stavby sú stavebníci povinní správcami sietí vytýčiť všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnaužení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z. z. a príslušné technické normy.
6. Pred začatím realizácie stavebných prác na vodovodnom a kanalizačnom potrubí vedenom v pozemnej komunikácii, je stavebník povinný si vyžiadať od príslušného správcu komunikácie a príslušného orgánu štátnej správy povolenie na zvláštne užívanie komunikácie.
7. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby - oprávnená právnická alebo fyzická osoba - ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v lehote do 15 dní od uskutočneného

výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.

8. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.
9. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad – Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

10. Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:

SEVAK a.s., Žilina, č. 021019803, zo dňa 08.06.2021:

- Vodovod, ktorý bude vybudovaný v cudzom investorstve v rámci nášho jestvujúceho systému, považujeme za rozšírenie verejného vodovodu. V súlade s ustanovením Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je toto rozšírenie zhodnotením majetku našej spoločnosti bez vzniku nového vlastníckeho práva k príslušnému rozšíreniu. Z uvedeného dôvodu žiadame pre vydaním Stavebného povolenia uzavrieť „Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na rozšírenie vodovodu“ medzi investorom stavby a našou spoločnosťou.
- Trasu verejného vodovodu požadujeme viesť po verejných pozemkoch, ktoré sú prístupné pre mechanizmy SEVAK a. s.. V prípade, že sa jedná o súkromné pozemky, je potrebné vybaviť do doby realizácie stavby písomné súhlas vstupu na pozemok.
- Pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany a za účelom zriadenia pásma ochrany verejného vodovodu v súlade s § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. žiadame zriadiť na všetky pozemky v trase verejného vodovodu vecné bremeno v prospech našej spoločnosti s vlastníkom pozemku.
- Pred zahájením zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúceho verejného vodovodu a kanalizačnej prípojky, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území. Pri realizácii je stavebník povinný dodržať ochranné pásma vodovodov a kanalizácií, všetky platné technické normy a predpisy týkajúce sa výstavby vodovodov a kanalizácií a umiestnenia inžinierskych sietí.
- Počas stavebných prác je investor verejného vodovodu povinný prizývať ku kontrole vykonaných prác (lôžko a obsyp, montáž potrubia, armatúr, upevnenie a preskúšanie vyhládávajúceho vodiča, k tlakovým skúškam vodovodu, osadeniu orientačných tabuliek, odkontrolovanie funkčnosti poklopov na armatúrach) ako odborný technický dohľad budúceho prevádzkovateľa – zamestnanca našej spoločnosti (majstra HS vodovody, HS špeciálne činnosti). Ku kontrole žiadame k nahliadnutiu predložiť aktuálne vyjadrenia SEVAK a. s. k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu stavby a jej právoplatné stavebné povolenie, podľa ktorého bude vykonávaná kontrola realizácie stavby.
- Musí byť súčasne s vodovodom vybudovaná aj komunikácia so spevneným povrchom tak, aby bol po nej možný prístup špeciálnych vozidiel a mechanizmov Sevak a. s.. Povrchové zariadenia vodovodu a spoločnej KP (poklopy) musia byť pevne zafixované do vrchnej vrstvy komunikácie.
- O výsledku skúšok je povinný zhotoviteľ investora napísať záznam do stavebného denníka a nechať ho potvrdiť podpisom majstra SEVAK. Tento, bude slúžiť ako podklad pre vydanie porealizačného vyjadrenia k stavbe. V prípade nerešpektovania povinností investora uvedených v tomto a ostatných bodoch vyjadrenia nedáme súhlas k vydaniu užívacieho povolenia.
- Pred kolaudačných konaní investor stavba požiada SEVAK o vydanie porealizačného vyjadrenia. Súčasťou žiadosti budú kópie zápisov zo stavebného denníka, zápis o odovzdaní stavby medzi investorom a zhotoviteľom podpísaný investorom, zhotoviteľom a SEVAK-om ako budúcim prevádzkovateľom a geodetický zameranie

stavby, odsúhlasené správcom GIS-u SEVAK a. s.. Kladné porealizačné vyjadrenie bude slúžiť ako vyjadrenie SEVAK, a. s. ku kolaudácii stavby vodovodu.

- V rámci napojenia rozšírenia verejného vodovodu na existujúci verejný vodovod je investor povinný v tomto mieste osadiť posúvadlový uzáver a uzáver uzavrieť. Investor je zodpovedný za to, že uzáver bude počas celého obdobia výstavby vodovodu uzavretý až do doby jeho odovzdania SEVAK. Pred tým môže byť uzáver krátkodobo otvorený len so súhlasom SEVAK na základe objednávky, výhradne za účelom tlakovej skúšky, preplachu a odberu vzorky vody.
- V prípade porušenia povinností investora uvedených v bode č. 1 a č. 9, zistenia neoprávneného zásahu na zariadeniach verejného vodovodu a kanalizácie, resp. zistenia neoprávneného odberu vody a vypúšťania odpadových vôd je SEVAK oprávnený požadovať od investora stavby zmluvnú pokutu v súlade so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve.
- Prepojovacie práce na jestvujúci verejný vodovod je nutné dohodnúť min. 30 dní vopred na SEVAK a. s. na Stredisku HS vodovody. Tieto budú vykonané za našej účasti na základe písomnej objednávky.
- Od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia žiadame odovzdať príslušné doklady v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na vybudované a skolaudované rozšírenie vodovodu.
- Projektová dokumentácia rozšírenia verejného vodovodu, ktorá bola predložená na vyjadrenie a následne odsúhlasená je označená číslom vyjadrenia, dátumom, pečiatkou a podpisom pracovníka SEVAK a. s.. Túto dokumentáciu žiadame predložiť ku stavebnému povoleniu a ku kolaudácii stavby.
- Navrhovaný vodovod HDPE D110x6,6 PN10 SDR 17 dl. 122 m odsúhlasujeme ako rozšírenie verejného vodovodu s napojením na verejný vodovod PVC DN 100 cez lemový nákrúžok s prírubou s uzáverom DN 100 a 1x podzemný hydrant DN 80 H1=K.
- Vlastné (ostré) dopojenie RD na rozšírenie verejného vodovodu a zaústenie do spoločnej KP bude možné až po podpísaní kúpnej zmluvy na stavbu vodovodu a po odovzdaní všetkých náležitostí k zmluve. Podmienky pre realizáciu vodovodných a kanalizačných prípojok a montáž vodomerných šachtách budú stanovené až po odovzdaní verejného vodovodu, kanalizácie SEVAK-u a následnom predložení projektovej dokumentácie prípojok rodinných domov.

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina:

- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. 202102-SP-0236-1 zo dňa 18.03.2021

SPP – D a.s., Bratislava:

- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. TD/NS/0226/2021/ŠO zo dňa 12.03.2021

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-ZA-OSZP3-2021/014948-002/SlT zo dňa 15.03.2021:

- Investor (alebo dodávateľ) zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z.)

- Odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, č. OU-ZA-OSZP3-2021/014949-002/Val zo dňa 15.03.2021:

- Prípadný nevyhnutný alebo opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v danom území rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v správnom konaní).
- Nevyhnutný výrub drevín realizovať s ohľadom na vegetačné obdobie a s ním spojené obdobie hniezdenia vtáctva.
- Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň, ako dôjde k vyhlbeniu výkopu tak, aby neostal ako pasca pre živočíchy cez noc. Pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu tento zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, obojživelníkov a pod.).
- Výkopová zemina bude využitá na spätný zához alebo odvezená na určenú skládku, v žiadnom prípade nebude umiestňovaná na nelesné plochy mimo intravilánu obce.
- Okolie dotknuté stavebnou činnosťou bude každoročne sledované a udržiavané vlastníkom pozemku tak, aby nevznikli plochy ruderálnej vegetácie, resp. aby sa zabránilo výskytu nepôvodných invázných rastlín (napr. *Fallopia japonica* – pohánkovec japonský, *Heracleum mantagazzianum* – boľševník obrovský a i.).

11. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

12. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

13. Stavbu je možné užívať až po kolaudácii stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a v zmysle § 79 stavebného zákona.

14. Stavba bude dokončená najneskôr do **31.10.2024**.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Odôvodnenie:

Stavebník **Združenie Zámostie, Karpatská 8388/13, 010 08 Žilina**, v zastúpení Michal Kurilla, Karpatská 8388/13, 010 08 Žilina podali dňa 12.07.2021 na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, žiadosť o stavebné povolenie vodnej stavby : „**Miestna komunikácia – Zámostie, Teplička nad Váhom – ul. Š. Kúseka**“ – **stavebné objekty: SO 01 Splašková kanalizácia, SO 02 Verejný vodovod**, navrhovanú na parcelách KN-C 2551/448, 449, 589, 590, 591, 593, 668, 669 v katastrálnom území **Teplička nad Váhom**. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Nakoľko žiadosť neobsahovala všetky potrebné doklady pre posúdenie žiadosti, tunajší úrad stavebné konanie prerušil rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-030983-002/Sta zo dňa 23.07.2021 a stanovil termín na doloženie dokladov do 30.11.2021. Stavebník dňa 27.09.2021 doložil požadované doklady.

Špeciálny stavebný úrad oznámením číslo OU-ZA-OSZP3-2021/030983-005/Sta zo dňa 14.10.2021 oznámil verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 04.11.2021. O začatí stavebného konania boli oboznámení všetci známi účastníci konania a dotknuté orgány.

Na stavbu „Miestna komunikácia – Zámotie, Teplička nad Váhom – ul. Š. Kúseka“ – SO 01 – Splašková kanalizácia, SO 02 Verejný vodovod, vydal stavebný úrad Obec Teplička nad Váhom rozhodnutie o umiestnení stavby č. s.: 495/2021/9390 BO zo dňa 18.08.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.09.2021

Pre vydanie stavebného povolenia príslušným stavebným úradom na predmetnú vodnú stavbu vydala Obec Teplička nad Váhom, stavebný úrad, záväzné stanovisko č. 738/2021/10196 BO zo dňa 08.10.2021 podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona v platnom znení.

Stavebníci ku žiadosti doložili vyjadrenia všetkých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy. S vydaním stavebného povolenia súhlasili a ku stavbe sa vyjadrili: Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina, SPP –D a.s., Bratislava, SEVAK a.s. Žilina, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline, SVP, š. p. OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 2675/2021/02 zo dňa 22.03.2021 – súhlasil bez pripomienok, ORH a ZZ Žilina č. ORHZ-ZA1-232-001/2021 zo dňa 07.06.2021 súhlasilo bez pripomienok, Okresný úrad Žilina – (štátna správa odpadového hospodárstva, štátna správa ochrany prírody a krajiny), Obec Teplička nad Váhom. Všetky oprávnené požiadavky ako aj podmienky uplatnené v stavebnom konaní boli zapracované do podmienok stavebného povolenia.

Stavebník predložil podľa požiadaviek vyjadrenia SEVAK a. s., Žilina, č. 021019803, zo dňa 08.06.2021 Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy (Zmluva č. 906/2021) podľa § 289 a nasl. Obchodného zákonníka, uzatvorenú medzi zmluvnými stranami: Sevak a. s., Bôrická cesta 1960, 010 08 Žilina a stavebníkom Združenie Zámotie, Karpatská 8388/13, 010 08 Žilina, podpísanú oboma stranami dňa 10.11.2021. Zmluva je o odkúpení verejného vodovodu, vybudovaného v rámci stavby: „Miestna komunikácia - Zámotie“ v kat. území Teplička nad Váhom.

K žiadosti o stavebné povolenie bola priložená aj Zmluva o združení, uzatvorená v zmysle § 829 a nasl. Zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: Ing. Michal Kurilla, Karpatská 8388/13, 010 08 Žilina, PaedDr. Peter Sedúch, A. Hlinku 836/40, 013 01 Teplička nad Váhom, Ivan Bagúň, Tulska 2972/2, 010 08 Žilina, Roman Kompíš, Železničná 1249/58, 013 01 Teplička nad Váhom, Juraj Ďungel, Na močiar 867/8, 013 01 Teplička nad Váhom. Za splnomocnenca, oprávneného konať v rámci stavebného konania bol zvolený Michal Kurilla, Karpatská 8388/13, 010 08 Žilina. Zmluva je podpísaná všetkými účastníkmi združenia a podpisy sú overené notárom. Účelom združenia je spoločný postup účastníkov zmluvy vo veci výstavby miestnej komunikácie a vybraných inžinierskych sietí v zmysle zhotoveného projektu na stavbu „Miesta komunikácia – Zámotie, Teplička nad Váhom – u. Š. Kúseka. Pozemky pod stavbou sú všetky vo vlastníctve účastníkov združenia.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Tunajší úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 5 stavebného zákona predpokladá, že tie dotknuté orgány, ktoré v určenej alebo predĺženej lehote neoznámili svoje stanoviská k povolovanej stavbe, súhlasia so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov.

Na základe uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov bol zaplatený správny poplatok vo výške 200 € formou Potvrdenia o úhrade správneho poplatku.
Rozpočtové náklady na stavbu: 53 470,00 €.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa §§53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho neskorších zmien a doplnení je možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru

v zastúpení: Ing. Daniela Hančíková
vedúca oddelenia OP a vybraných zložiek ŽP

Rozhodnutie sa doručí:

1. Združenie Zámotie, Karpatská 8388/13, 010 08 Žilina - *poštou*
2. Michal Kurilla, Karpatská 8388/13, 010 08 Žilina – *splnomocnenec - poštou*
3. Ing. Vladimír Vajzer, Urban Projekcia, s. r. o., A. Sládkoviča 1795/16, 026 01 Dolný Kubín – *projektant - poštou*
4. Obec Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2, Teplička nad Váhom
5. SEVAK a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
6. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Obec Teplička nad Váhom
7. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - OÚ Žilina

Na vedomie:

8. OÚ Žilina, OSZP3, odbor ochrany prírody a krajiny
9. OÚ Žilina, OSZP3, odbor odpadového hospodárstva
10. SVP, š. p., OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
11. ORH a ZZ v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina - *poštou*
12. RÚVZ, V. Spanyol 27, 011 71 Žilina
13. SPP- distribúcia a. s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
spis

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Teplička nad Váhom a OÚ Žilina spôsobom v obci obvyklým.

Vyvesené dňa.....
pečiatka, podpis

Zvesené dňa.....
pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Obec Teplička nad Váhom túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina s vyznačením uvedených údajov.