

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia


Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina

Číslo spisu

OU-ZA-OSZP3-2024/033017-005

Žilina

29. 07. 2024



Rozhodnutie

Stavebné povolenie

Popis konania / Účastníci konania

1. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
2. RH Real Estate Service s.r.o., 1.mája 966/18, 010 01 Žilina
3. Obec Hôrky, Lipová 111, 010 04 Žilina
4. Pavol Káger, Školská 192/8, 013 02 Gbeľany
5. Martina Kágerová, Záhradkárska 595/11, 013 01 Teplička nad Váhom
6. Zdenka Pentíková, Na Záhumní 28/16, 010 04 Hôrky
7. Tomáš Kopicár, Tajovského 8568/3, 010 01 Žilina
8. Zuzana Česánková, Alojza Mrázika 1448/14, 013 01 Teplička nad Váhom
9. Ivan Špánik, Skotňa 55/11, 010 04 Hôrky
10. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou Obec Hôrky
16. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Výrok

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, a § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov, s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva STAVEBNÉ POVOLENIE pre stavebníka RH Real Estate Service s.r.o., ulica 1. mája 966/18, 010 01 Žilina IČO 53 431 669 v stavebnom konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

Vodná stavba „Rozšírenie vodovodu + vodovodné odbočky“ v rámci stavby „Rozvojová zóna „Nad Studňou“ RZ 4 Hôrky, IV-etapa č.p. 303/11, 12, 13, 305/1, 22, 23, 65, 66, 67“ ktorá sa bude realizovať na pozemkoch KN C 305/1, 305/23, 305/22, 305/66, 303/12 v katastrálnom území Hôrky sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona p o v o ľ u j e v nasledovnom rozsahu:

Rozšírenie verejného vodovodu bude z materiálu HDPE 100 SDR17 PN 10, D90x4,4 v dĺžke 145,0 m a bude napojený na existujúci verejný vodovod PVC DN110. Na vodovode je navrhnutý jeden podzemný hydrant DN 80 H ako vzdušník. Odbočenie pre vodovodné prípojky sa zrealizujú v počte 12 ks, s navíťavacím pásmom HACOM.

Na stavbu „Rozšírenie siete vodovodu“ vydal stavebný úrad Obec Hôrky rozhodnutie o umiestnení stavby č.s.: 2019/120/1808/TRK zo dňa 20.04.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.06.2023.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

OU-ZA-OSZP3-2024/033017-0124785/2024

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Miloslav Remiš, autorizovaný stavebný inžinier a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred začatím stavby sú stavebníci povinní vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnaužení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.
6. Pred začatím realizácie stavebných prác na vodovodnom potrubí vedenom v pozemnej komunikácii, je stavebník povinný si vyžiadať od príslušného správcu komunikácie a príslušného orgánu štátnej správy povolenie na zvláštne užívanie komunikácie.
7. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby - oprávnená právnická alebo fyzická osoba - ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v lehote do 15 dní od uskutočneného výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
8. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.
9. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad – Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.
10. Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:

SEVAK a.s., vyjadrenie č. O24015590 zo dňa 28.03.2024:

1. S vydaním stavebného povolenia súhlasíme. Cez parcely č. 303/11, /12, /13, 305/1,122, /23, /65, /66, /67 k.ú Hôrky toho času neprechádzajú inžinierske siete v správe našej spoločnosti.
2. Rozšírenie vodovodu (VV) odsúhlasujeme z mat. HDPE 100 SDR 17/PN 10 D90x4,4mm, celkovej dĺžky 145,0m bez pôvodne plánovanej ATS. HDPE potrubie spájať elektrotvarovkami. Na predmetnom rozšírení VV odsúhlasujeme 1 podzemný hydrant DN 80mm (na konci rozšírenia VV). Na predmetnom rozšírení VV odsúhlasujeme max. 12 odbočení pre VP k jednotlivým nehnuteľnostiam. Žiadne iné pripojenia na danom rozšírení VV nebude spoločnosťou SEVAK, a.s. odsúhlasené (v zmysle uzatvorenej Zmluvy č. 724/2024 o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva).
3. Upozorňujeme, že predmetný vodovod z kapacitných dôvodov nebude slúžiť na požiarné účely.
4. Na potrubie VV požadujeme umiestniť vyhl'adávací vodič typ CYKY 2x2,5mm², resp. 2x4mm². Signalizačný vodič požadujeme vyviesť do hydrantov, traťových šupátok až k poklopom s dostatočnou vôľou. Napojenie vodiča musí byť vlhkotesné (použiť zmrst'ovaciu pásku). Na základe písomnej objednávky bude našimi pracovníkmi preskúšaná funkčnosť vvh'adávacieho vodiča. O výsledku skúšok je povinný investor napísať záznam do stavebného denníka a nechať ho potvrdiť podpisom majstra strediska HS vodovody a HS špeciálne činnosti.
5. Upozorňujeme, že v zmysle §3 aktuálne platného zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších zmien, môže byť vlastníkom verejného vodovodu (VV) a verejnej kanalizácie (VK) len subjekt verejného práva (obec, vodárenská spoločnosť). Verejný vodovod, na ktorý sa navrhované rozšírenie pripája je v správe našej spoločnosti. Pred vydaním stavebného povolenia požadujeme, aby bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k stavbe vodovodu medzi jej vlastníkom a subjektom verejného práva. Podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na rozšírenie VV bude uzatvorená Zmluva o prevode vlastníctva vybudovaného rozšírenia VV medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva.
6. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia stavebník požiada príslušný okresný úrad o vydanie rozhodnutia o vymedzení pásma ochrany navrhovaného rozšírenia VV.
7. Hydranty, lomy potrubia, traťové uzávery a pod. požadujeme označiť v teréne orientačnými tabuľkami upevnenými na oceľových stĺpikoch resp. na oplateniach/múroch.
8. Navrhované poklapy hydrantové a uzáverové uložiť do budúcej nivelety komunikácie. Ich funkčnosť musí byť preverená príslušným pracovníkom našej spoločnosti.
9. Pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany a za účelom zriadenia pásma ochrany VV, v súlade s § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. žiadame zriadiť na všetky pozemky v trase verejného vodovodu vecné bremeno.

10. Trasu vodovodu požadujeme situovať do verejných priestorov, ktoré budú prístupné pre mechanizmy SEVAK a.s.. V prípade uloženia potrubí VV do súkromných pozemkov bude potrebný písomný súhlas ich vlastníkov.
11. Upozorňujeme, že v zmysle §20 zákona č.442/2002 Z.z. je prevádzkovateľ oprávnený v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s prevádzkovaním, alebo na účely opráv a údržby VV.
12. Pred zahájením zemných prác je investor povinný požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú. Pri realizácii je stavebník povinný dodržať pásma ochrany vodovodu, všetky platné technické normy a predpisy týkajúce sa výstavby vodovodu a umiestnenia inžinierskych sietí.
13. Počas stavebných prác je investor verejného vodovodu povinný prizývať ku kontrole vykonaných prác (lôžko a obsyp, montáž potrubia, armatúr, upevnenie a preskúšanie vyhládavacieho vodiča, k tlakovým skúškam vodovodu, osadeniu orientačných tabuliek, odkontrolovanie funkčnosti poklopov na armatúrach) ako odborný technický dohľad budúceho prevádzkovateľa - zamestnanca našej spoločnosti (majstra HS vodovody, HS špeciálne činnosti). Ku kontrole žiadame k nahliadnutiu predložiť aktuálne vyjadrenia našej spoločnosti k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu stavby a jej právoplatné stavebné povolenie, podľa ktorého bude vykonávaná kontrola realizácie stavby.
14. Prepojovacie práce na jestvujúci verejný vodovod je nutné dohodnúť vopred na Stredisku HS vodovody.
15. V rámci napojenia rozšírenia verejného vodovodu na existujúci verejný vodovod je investor povinný v tomto mieste osadiť posúvadlový uzáver a uzáver uzavrieť. Investor je zodpovedný za to, že uzáver bude počas celého obdobia výstavby vodovodu uzavretý až do doby jeho ko-audácie. Pred tým môže byť uzáver krátkodobo otvorený len so súhlasom našej spoločnosti na základe objednávky, výhradne za účelom tlakovej skúšky, preplachu a odberu vzorky vody.
16. V prípade porušenia povinností investora uvedených v bode č. 15 a zistenia neoprávneného zásahu na zariadeniach verejného vodovodu, resp. zistenia neoprávneného odberu vody je naša spoločnosť oprávnená požadovať od investora stavby pokutu.
17. Pred kolaudáciou žiadame uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetnému rozšíreniu VV medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva. K podpisu zmluvy žiadame doložiť všetky doklady, ktoré tvoria prílohu zmluvy. Návrh o vydanie kolaudačného rozhodnutia podá investor a zároveň bude znášať, poplatky s tým spojené. Investor bude zodpovedný za odstránenie všetkých závad a pripomienok, ktoré budú preukázané a vznesené pred a počas kolaudačného konania všetkými dotknutými orgánmi a organizáciami. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia sa podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby sa stane účinnou zmluva o prevode vlastníckeho práva k rozšíreniu vodovodu.
18. Pred kolaudáciou rozšírenia VV investor predloží geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby, ktorého spracovanie odsúhlasí so správcom GIS SEVAK a.s.. Geodetické zameranie stavby vykonať počas jej realizácie, pred zásypom. Po vydaní súhlasného stanoviska správcu GIS k vypracovaniu geodetickej dokumentácie stavby, investor požiada o vydanie po-realizačného/kolaudačného vyjadrenia k predmetnej stavbe rozšírenia VV. Súčasťou žiadosti bude zápis o odovzdaní stavby medzi investorom, zhotoviteľom a SEVAK-om, ako budúcim prevádzkovateľom. Kladné porealizačné vyjadrenie SEVAK bude slúžiť ku kolaudácii stavby.
19. Upozorňujeme investora, že tlakové pomery v navrhovanom potrubí verejného vodovodu sa budú pohybovať na spodnej hranici platnou legislatívou stanovených hodnôt, ale podmienka stanovená Vyhláškou č.684/2006 Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu VV a VK v zmysle §2 ods.14, že pri zložitej členitosti terénu a v zástavbe na okraji obce môže byť hydrodynamický pretlak najmenej 0,15 MPa, bude dodržaná. Zároveň upozorňujeme investora, že v prípade individuálneho zvyšovania tlaku a prietoku vody v jednotlivých nehnuteľnostiach vlastným dotlačávacím zariadením, musí byť toto zariadenie navrhnuté a zriadené tak, že nebude spôsobovať náhle znižovanie tlaku a prietoku vo verejnom vodovode
20. Vzhľadom k vyššie uvedenému a skutočnosti, že dochádza k vypusteniu pôvodne plánovanej ATS, nemusí byť tlak v jednotlivých pripájaných nehnuteľnostiach dostatočný pre komfortné zásobovanie vodou.
Podmienky k vodovodným prípojkám (odbočenia pre VP):
21. Na predmetnom rozšírení VV odsúhlasujeme max. 12 odbočení pre vodovodné prípojky, ktoré budú vybudované z materiálu HDPE 100, SDR 11, PN16 D32x3mm (DN 25). Od-bočenia pre VP budú ukončené na hranici pozemkov. Žiadne iné pripojenia na danom rozšírení VV nebude spoločnosťou SEVAK, a.s. odsúhlasené (v zmysle uzatvorenej Zmluvy č. 724/2024 o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva).
22. Pri realizácii odbočení pre VP žiadame dodržať všetky platné STN týkajúce sa inž. sietí a pásma ochrany inž. sietí §19 zákona č.442/2002 Zb.z.
23. Vlastné (ostré) dopojenie (VP) pre jednotlivé nehnuteľnosti na rozšírenie verejného vodovodu bude možné až po skolaudovaní rozšírenia VV a podpísaní preberacieho protokolu, ktorým sa stane účinná zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodovodu.

24. Po skolaudovaní a odovzdaní rozšírenia VV do majetku a správy našej spoločnosti, bude možné požiadať samostatne pre každý RD o bod napojenia na predpísanom tlačive, následne spracovať PD v zmysle bodu napojenia a zaslať ju na vyjadrenie našej spoločnosti.

25. O napojenie VP je potrebné požiadať samostatne pre každý RD na predpísanom tlačive „Žiadosť o napojenie vodovodnej prípojky (VP)“. Tlačivá a potrebné informácie pre zriadenie VP Vám poskytne príslušný zamestnanec SEVAK a.s., v Zákazníckom centre SEVAK. Ostré dopojenie RD a Zmluvný vzťah na dodávku pitnej vody a pripojenie nehnuteľnosti na VV bude možné len v prípade akceptácie skutočnosti zo strany odberateľa, že :

a. tlak v samotných pripájaných nehnuteľnostiach nemusí byť dostatočný pre komfortné zásobovanie vodou»

b. v prípade individuálneho zvyšovania tlaku a prietoku vody v jednotlivých nehnuteľnostiach vlastným dotlačáacím zariadením, musí byť toto zariadenie navrhnuté a zriadené tak, že nebude spôsobovať náhle znižovanie tlaku a prietoku vo verejnom vodovode. Alternatívne je možné riešiť elimináciu znižovania tlaku a prietoku predradenou nádržou s plavákovým uzáverom, do ktorej bude priebežne voda dotekať a tlak vody a prietok sa bude zvyšovať dotlačáacím zariadením až za touto nádržou. Spoločnosť SEVAK, a.s. si vyhradzuje právo odsúhlasiť typ a parametre navrhovaného zariadenia alebo iného navrhovaného riešenia regulácie tlaku budúcim odberateľom. V prípade zistenia, že uvedené podmienky nebudú dodržiavané po uzavretí zmluvy na odber vody, naša spoločnosť si vyhradzuje právo ukončiť s príslušným odberateľom zmluvný vzťah.

26. Upozorňujeme, že PD predložená na vyjadrenie a odsúhlasená našou spoločnosťou (Rozvojová zóna „Nad studňou“ - RZ4 Hôrky, IV-etapa) bola označená našou pečiatkou s Číslom vyjadrenia a s podpisom. Takto označená PD musí byť predĺžená k stavebné-mu/kolaudačnému konaniu. Akákoľvek zmena v PD musí byť opäť predložená na vyjadrenie našej spoločnosti a schválená.

ORHaZZ Žilina, vyjadrenie č. ORHZ-ZA2-2019/0002221-001, zo dňa 18.03.2019: Overenú projektovú dokumentáciu predložiť pri kolaudačnom konaní.

SSE – D a.s., Žilina:

-Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. 202404-SP-0059-1 zo dňa 12.04.2024

SPP – D a.s., Bratislava:

-Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. TD/NS/0318/2022/Ki zo dňa 18.05.2023

Okresný úrad Žilina, orgán štátnej vodnej správy:

-Ku kolaudačnému konaniu predložiť zmluvu o prevode vlastníctva verejného vodovodu medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva

11. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

12. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

13. Stavbu je možné užívať až po kolaudácii stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a v zmysle § 79 stavebného zákona.

14. Stavba bude dokončená najneskôr do 30.06.2027.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Odôvodnenie

Stavebník RH Real Estate Service s.r.o., ulica 1. mája 966/18, 010 01 Žilina podal dňa 17.04.2024 na tunajší úrad žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu „Rozšírenie vodovodu + vodovodné odbočky“ v rámci stavby „Rozvojová zóna „Nad Studňou“ RZ 4 Hôrky, IV-etapa č.p. 303/11, 12, 13, 305/1, 22, 23, 65, 66, 67“ ktorá sa bude realizovať na pozemkoch KN C 305/1, 305/23, 305/22, 305/66, 303/12 v katastrálnom území Hôrky. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu „Rozšírenie siete vodovodu“ vydal stavebný úrad Obec Hôrky rozhodnutie o umiestnení stavby č.s.: 2019/120/1808/TRK zo dňa 20.04.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.06.2023.

Tunajší úrad oznámil verejnou vyhláškou č. OU-ZA-OSZP3-2024/033017-002 zo dňa 21.05.2024 začatie stavebného konania a upustil od ústneho pojednávania. O začatí stavebného konania boli oboznámení všetci známi účastníci konania a dotknuté orgány.

Pre vydanie stavebného povolenia príslušným stavebným úradom vydala Obec Hôrky, stavebný úrad, záväzné stanovisko č. 2024/141/0294/TRK zo dňa 06.05.2024 podľa § 120 ods. 2 zák.č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona v platnom znení.

Stavebník doložil zmluvu o nájme pozemkov zo dňa 15.05.2024 medzi stavebníkom a vlastníkami pozemkov na dotknuté pozemky, ktorými bude prechádzať vodná stavba. Stavebník doložil súhlasné stanovisko Obce Hôrky na parcely KN C 305/1, 305/22, 305/23, ktoré sú v jej vlastníctve, čím dokladoval iné práva podľa § 139 stavebného zákona.

Stavebník doložil zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva č.724/2024 zo dňa 02.04.2024 medzi budúcim odovzdávajúcim : RH Real Estate Service s.r.o., ulica 1.mája 966/18, 010 01 Žilina a budúcim preberajúcim: SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina.

Stavebníci ku žiadosti doložili vyjadrenia všetkých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy. S vydaním stavebného povolenia súhlasili a ku stavbe sa vyjadrili: SEVAK a.s. Žilina č. O24015590 zo dňa 28.03.2024, ORHaZZ Žilina č. ORHZ-ZA2-2019/0002221-001 zo dňa 18.03.2019, RÚVZ Žilina č. A/2019/02024/HŽPZ zo dňa 07.06.2019, SPP-D a.s., SSE –D a.s., Žilina. Všetky oprávnené požiadavky ako aj podmienky uplatnené v stavebnom konaní boli zapracované do podmienok stavebného povolenia.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Tunajší úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 5 stavebného zákona predpokladá, že tie dotknuté orgány, ktoré v určenej alebo predĺženej lehote neoznámili svoje stanoviská k povoľovanej stavbe, súhlasia so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov.

Na základe uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. V zmysle zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 g) Sadzobníka správnych poplatkov bol zaplatený správny poplatok vo výške 100€ formou potvrdenia o úhrade správneho poplatku.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa §§53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení jeho neskorších zmien a doplnení je možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Hôrky a OÚ Žilina spôsobom v obci obvyklým.

Vyvesené dňa : 29. 04. 2024 Zvesené dňa :

Pečiatka, podpis :
Okresný úrad Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina
-7-
..... Pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame obec Hôrky túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Žilina odbor životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina s vyznačením uvedených údajov.

Ing. Dagmar Grófová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10002

Doručuje sa

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, Slovenská republika

RH Real Estate Service s. r. o., 1. mája 96618, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Obec Hôrky, Hôrky 111, 010 04 Hôrky, Slovenská republika
Martina Kágerová, Záhradkárska 595/11, 013 01 Teplička nad Váhom, Slovenská republika
Pavol Káger, Školská 192/8, 013 02 Gbeľany, Slovenská republika
Zdenka Pentíková, Na Záhumní 28/16, Hôrky, Slovenská republika
Tomáš Kopicár, Tajovského 8568/3, Žilina, Slovenská republika
Zuzana Česánková, Alojza Mrázika 1448/14, 013 01 Teplička nad Váhom, Slovenská republika
Ivan Špánik, Skotňa 55/11, 010 04 Hôrky, Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Žilina, OSZP3-OH, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov, 010 01 Žilina 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina, V. Spanyola 1731, Žilina
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Stavebné povolenie]
Identifikátor:	OU-ZA-OSZP3-2024/033017-0124785/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ľubica Hanuliaková
Oprávnenie:	1017 Vedúci oddelenia
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	29.07.2024 09:19:08 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	29.07.2024 09:19:20 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-ZA-OSZP3-2024/033017-0124785/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Mgr. Zuzana Grófová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Asistent
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Žilina IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	29.07.2024
Podpis a pečiatka:	