

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina

Číslo spisu

OU-ZA-OSZP3-2024/007762-006

Žilina

17. 10. 2024



Rozhodnutie

Stavebné povolenie

Popis konania / Účastníci konania

- SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
- Obec Kanská, Školská ulica 410/2, 013 13 Kanská
- Obec Ďurčiná, Ďurčiná 77, 015 01 Rajec
- Ing. Miloslav Remiš, Brodno 10, Brodno-projektant
- Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou Obec Kanská
- Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Výrok

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, a § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov, s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva

STAVEBNÉ POVOLENIE

pre stavebníka Obec Kanská, Školská ulica 410/2, 013 13 Kanská v stavebnom konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

Vodná stavba „SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 03 Rozšírenie splaškovej kanalizácie“ v rámci stavby „Kanská- Nižné Kapustniská-technická infraštruktúra“ ktorá sa bude realizovať na pozemkoch KN C 2113/4, 2111, 2106, 2081/1 v katastrálnom území Kanská sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

v nasledovnom rozsahu:

SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu

Rozšírenie verejného vodovodu sa uskutoční v lokalite určenej na výstavbu rodinných domov v katastrálnom území Kanská. Vodovod je riešený ako prekládka existujúceho verejného vodovodu v ul. Poľná v dĺžke 53,0 m a zaokruhované rozšírenie verejného vodovodu, vetva „1“ v dĺžke 650,0 m. Vodovod sa vybuduje z materiálu potrubia

OU-ZA-OSZP3-2024/007762-0176358/2024

PE100 D110x6,6 PN 10, SDR17 celkom 703,0 m. Na vodovode sú navrhnuté podzemné hydranty DN 80 v km.0,168 hydrant H1 (preložený existujúci hydrant) a v km 0,553 hydrant H2. Napojenie na existujúci vodovod sa zrealizuje vsadením prírubovej odbočky DN 100/100 do existujúceho potrubia so samostatným uzáverom vodovodu.

SO 03 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Odvedenie odpadových vôd z lokality je riešené rozšírením splaškovej kanalizácie z materiálu PVC -U DN 300 SN12, dĺžka 646,0 m. Gravitačná kanalizácia je ukončená novonavrhovanou šachtou Š1 a napojí sa na verejnú kanalizáciu SEVAK a.s. Revízne kanalizačné šachty sú navrhované železobetónové DN1000 (Š1-Š6)

Na stavbu „Konská-Nižné Kapustníská-technická infraštruktúra“ stavebné objekty: SO 02 Rozšírenie vodovodu, SO 03 Rozšírenie splaškovej kanalizácie vydal stavebný úrad Obec Ďurčiná rozhodnutie o umiestnení stavby č.s.: 12/1963/2020-Ja zo dňa 05.10.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2020.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Miloslav Remiš, autorizovaný stavebný inžinier a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred začatím stavby sú stavebníci povinní vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnaužení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.
6. Pred začatím realizácie stavebných prác na vodovodnom potrubí a kanalizačnom potrubí vedenom v pozemnej komunikácii, je stavebník povinný si vyžiadať od príslušného správcu komunikácie a príslušného orgánu štátnej správy povolenie na zvláštne užívanie komunikácie.
7. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby - oprávnená právnická alebo fyzická osoba - ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v lehote do 15 dní od uskutočneného výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
8. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.
9. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad – Vysokoškolákovo 8556/33B, 010 08 Žilina.
10. Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:

SEVAK a.s, vyjadrenie č. O23038201 zo dňa 02.11.2023:

- Rozšírenie VV (SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu) odsúhlasujeme z mat. HDPE 100 SDR 17/PN 10 D 110mm celkovej dĺžky 703m vrátane preložky existujúceho VV v dĺžke 53m. Na predmetnom rozšírení VV odsúhlasujeme 2x podzemným hydrantom DN 80mm (jeden z nich bude preložený existujúci koncový hydrant z vetvy VV v ul. Poľná), ktoré budú slúžiť na prevádzkové účely.
- Rozšírenie splaškovej kanalizácie (SO 03 Rozšírenie splaškovej kanalizácie) odsúhlasujeme z materiálu PVC-U DN 300mm SN 12 hladké dĺžky 646m.
- Verejný vodovod a verejnú kanalizáciu žiadame vybudovať, skolaudovať a odpredať našej spoločnosti súčasne, tak aby bolo zabezpečené plynulé zásobovanie a odkanalizovanie navrhovaných rodinných domov.
- Upozorňujeme, že navrhované trasovanie rozšírenia VV, VK musí investor doložiť zmluvným vzťahom. V prípade, že sa jedná o súkromné pozemky, je potrebné vybaviť do doby realizácie stavby písomný súhlas vstupu na pozemok.
- Pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany a za účelom zriadenia pásma ochrany VV a v K v súlade s § 19 aktuálne platného Zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších zmien žiadame zriadiť na všetky pozemky v trase navrhovaného rozšírenia VV a VK vecné bremená v prospech našej spoločnosti.
- Pred zahájením zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúceho VV a VK, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území. Počas realizácie stavby je stavebník povinný dodržať ochranné pásmo existujúceho

VV a VK a všetky platné technické normy a predpisy týkajúce sa výstavby VV a VK a umiestnenia inžinierskych sietí.

- Počas stavebných prác je investor VV a VK povinný prizývať ku kontrole vykonaných prác (lôžko a obsyp, montáž potrubia, armatúr, upevnenie a preskúšanie vyhládavacieho vodiča, k tlakovým skúškam vodovodu, skúškam vodotesnosti kanalizácie, osadeniu orientačných tabuliek, odkontrolovanie funkčnosti poklopov na armatúrach, šachtách) ako odborný technický dohľad budúceho prevádzkovateľa - zamestnanca našej spoločnosti (majstra H S vodovody, HS kanalizácie, HS špeciálne činnosti). Ku kontrole žiadame k nahliadnutiu predložiť aktuálne vyjadrenia našej spoločnosti k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu stavby a jej právoplatné stavebné povolenie, podľa ktorého bude vykonávaná kontrola realizácie stavby.

- Na potrubie VV požadujeme umiestniť vyhládavací vodič CYKY 2x2.5 mm², ktorý požadujeme vy-viesť do hydrantov, traťových šupátok až k poklopom s dostatočnou vôľou. Napojenie vodiča musí byť vlhkotesné (použiť zmršťovaciu pásku). Na základe písomnej objednávky bude našimi pracovníkmi preskúšaná funkčnosť vyhládavacieho vodiča. V opačnom prípade stavbu neprevezmeme.

- Požadujeme preskúšať funkčnosť vyhládavacieho vodiča nad vodovodným potrubím. Termín a spôsob vykonania skúšky žiadame vopred konzultovať s príslušným zamestnancom našej spoločnosti.

- O výsledku skúšok je povinný zhotoviteľ napísať záznam do stavebného denníka a nechať ho potvrdiť podpisom majstra strediska H S vodovody, HS kanalizácie a HS špeciálne činnosti.

- V rámci napojenia rozšírenia VV na existujúci VV je investor povinný v tomto mieste osadiť posúvadlový uzáver a uzáver uzavrieť. Investor je zodpovedný za to, že uzáver bude počas celého obdobia výstavby vodovodu uzavretý až do doby jeho kolaudácie. Pred tým môže byť uzáver krátkodobo otvorený len so súhlasom našej spoločnosti na základe objednávky, výhradne za účelom tlakovej skúšky, preplachu a odberu vzorky vody.

- V rámci napojenia rozšírenia VK na existujúcu VK je investor povinný v tomto mieste osadiť neprietokový tesniaci vak. Investor je zodpovedný za to, že tento vak bude počas celého obdobia výstavby kanalizácie funkčný a bude potrubie tesniť a tak brániť odvádzaniu odpadových vôd až do doby jej kolaudácie.

- V prípade porušenia povinností investora uvedených v bode č. 12 s 13, zistenia neoprávneného zásahu na zariadeniach verejného vodovodu, resp. zistenia neoprávneného odberu vody je SEVAK oprávnený požadovať od investora stavby zmluvnú pokutu v súlade so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve.

- Prepojovacie práce na existujúci VV a VK je nutné dohodnúť vopred na Stredisku HS vodovody a HS kanalizácie.

- Návrh o vydanie kolaudačného rozhodnutia podá investor (obec) a zároveň bude znášať poplatky s tým spojené. Investor bude zodpovedný za odstránenie všetkých závad a pripomienok, ktoré budú preukázané a vznesené pred a počas kolaudačného konania všetkými dotknutými orgánmi a organizáciami. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia sa uzatvorí Zmluva o kúpe rozšírenia VV medzi investorom (obcou) a našou spoločnosťou.

- V zmysle platnej legislatívy naša spoločnosť zodpovedá za hodnotu tlaku vody, prietokové pomery a kvalitu vody v bode pripojenia na verejný vodovod. Za hodnotu tlaku vody, prietokové pomery a kvalitu vody v samotnej nehnuteľnosti naša spoločnosť nezodpovedá

- Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektov zabezpečíme iba do kapacity vodovodnej siete a tlakových pomerov v danej lokalite. Požiarnu vodu nezabezpečíme. Podmienka platí tiež pri použití tlakových splachovačov a iných tlakových vnútorných zdravotníckych zariadení.

- Hydranty, lomy potrubia, traťové uzávěry a pod, požadujeme označiť v teréne orientačnými tabuľkami upevnenými na oceľových stĺpikoch resp. na oplateniach/múroch.

- Navrhované poklopy šachtové, hydrantové a uzáverové uložiť do budúcej nivelety komunikácie. Ich funkčnosť musí byť preverená príslušným pracovníkom našej spoločnosti.

- Na revíziách šachtách VK požadujeme osadiť poklopy typu KAŠI KDB 69 bez odvetrania s logom SEVAK a.s.

- Upozorňujeme, že rozšírenie VV a V K, ktoré budú vybudované v cudzom investorstve v rámci nášho existujúceho systému, bude toto rozšírenie VV a VK zhodnotením majetku našej spoločnosti bez vzniku nového vlastníckeho práva k príslušnému rozšíreniu v súlade s ustanovením Zákona č. 595/2003 Z.z. O dani z príjmov.

- Upozorňujeme, že v zmysle §20 zákona č.442/2002 Z.z. je prevádzkovateľ oprávnený v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s prevádzkovaním, alebo na účely opráv a údržby VV a VK.

- Vlastné (ostré) dopojenie rodinných domov na rozšírenie VV a VK a osadenie fakturačných meradiel bude možné až po skolaudovaní rozšírenia VV a VK a podpísaní zmluvy o kúpe VV.

- Upozorňujeme, že PD predložená na vyjadrenie boli označené našou pečiatkou s číslom vyjadrenia a s podpisom. Takto označená PD musí byť predložená k stavebnému a kolaudačnému konaniu. Akákoľvek zmena v PD musí byť opäť predložená na vyjadrenie našej spoločnosti a schválená.

- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. 202403-SP-0144-1 zo dňa 22.03.2024

SPP-D a.s., Žilina:

- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. TD/NS/0150/2024/Gv zo dňa 20.02.2024

Okresný úrad Žilina, štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2024/046692-002/Deb zo dňa 05.08.2024

- odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke;
- investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa (zhotoviteľa) stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi;
- výkopovú zeminu prednostne využiť v rámci uvedenej stavby na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy;
- dodávateľom (zhotoviteľom) stavby v prípade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie s odpadmi môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má v predmete podnikania činnosť "Podnikanie v oblasti nakladania s nie nebezpečným odpadom" a potvrdenú registráciu v súlade s § 98 zákona o odpadoch;
- doklady o zákonom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas realizácie stavby preukáže stavebník investor stavebnému úradu v kolaudačnom konaní

Okresný úrad Žilina, štátna správa ochrany prírody, vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2024/046696-002/Vlk zo dňa 28.06.2024

- prípadný výrub drevín a krovín bude realizovaný až po vydaní právoplatného rozhodnutia, v čase mimo hniezdneho obdobia vtákov, t.j. v termíne od 1. októbra do 28. februára v roku.
- pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitrofilných a ruderálnych druhov rastlín.
- pri výkopových prácach bude zabezpečené, aby sa výkopové ryhy nestali pascami pre živočíchy a to ich včasným zasypaním; v prípade uviaznutia živočicha, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody, v prípade potreby investor zabezpečí odbornú asistenciu s NP Malá Fatra (tel.č. 041/5692311).

Okresný úrad Žilina, orgán štátnej vodnej správy:

- Ku kolaudačnému konaniu predložiť zmluvu o prevode vlastníctva verejného vodovodu medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva

11. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

12. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

13. Stavbu je možné užívať až po kolaudácii stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a v zmysle § 79 stavebného zákona.

14. Stavba bude dokončená najneskôr do 30.09.2027.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Odôvodnenie

Stavebník Obec Kanská, Školská 410/23, 013 13 Kanská podal dňa 23.11.2023 na tunajší úrad žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu „SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 03 Rozšírenie splaškovej kanalizácie“ v rámci stavby „Kanská-Nižné Kapustníská-technická infraštruktúra“ ktorá sa bude realizovať na pozemkoch KN C 2113/4, 2111, 2106, 2081/1 v katastrálnom území Kanská. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Žiadosť neobsahovala všetky potrebné doklady a tak tunajší úrad prerušil konanie rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2024/007762-002/Grf zo dňa 08.01.2024 a stavebníkovi určil termín na doloženie dokladov. Stavebník z dôvodu časovej náročnosti požiadal opätovne o prerušenie konania a stavebný úrad opätovne prerušil konanie rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2024/007762-003 zo dňa 16.08.2024, a určil termín na doloženie dokladov do 31.12.2024. Doklady bolo doložené dňa 28.08.2024.

Na stavbu „Konská-Nižné Kapustníská-technická infraštruktúra“ vydal stavebný úrad Obec Ďurčiná rozhodnutie o umiestnení stavby č.s.: 12/1963/2020/UR/27-Ja zo dňa 05.10.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2020.

Tunajší úrad oznámil verejnou vyhláškou č. OU-ZA-OSZP3-2024/007762-005 zo dňa 23.09.2024 začatie stavebného konania a a upustil o ústneho pojednávania. O začatí stavebného konania boli oboznámení všetci známi účastníci konania a dotknuté orgány. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia.

Pre vydanie stavebného povolenia príslušným stavebným úradom vydala Obec Ďurčiná, stavebný úrad, záväzné stanovisko č. ST-S2024/00084/Lo zo dňa 15.03.2024 podľa § 120 ods. 2 zák.č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona v platnom znení.

Stavebník doložil zmluvu o budúcej zmluve č.1485/2024 o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva medzi Obcou Konská a prevádzkovateľom verejného vodovodu a kanalizácie SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina. zo dňa 26.08.2024.

Stavebníci ku žiadosti doložili vyjadrenia všetkých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy. S vydaním stavebného povolenia súhlasili a ku stavbe sa vyjadrili: SEVAK a.s. Žilina č. O23038201 zo dňa 02.11.2023, SPP-D a.s., SSE –D a.s, Žilina., záväzné stanovisko štátnej správy ochrany prírody č. OU-ZA-OSZP3-2024/046696-002/Bre zo dňa 28.06.2024, záväzné stanovisko štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-ZA-OSZP3-2024/046692-002/Deb zo dňa 05.08.2024. Všetky oprávnené požiadavky ako aj podmienky uplatnené v stavebnom konaní boli zapracované do podmienok stavebného povolenia.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Tunajší úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 5 stavebného zákona predpokladá, že tie dotknuté orgány, ktoré v určenej alebo predĺženej lehote neoznámili svoje stanoviská k povoľovanej stavbe, súhlasia so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov.

Na základe uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je Obec Konská oslobodená od platenia správneho poplatku.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa §§53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení jeho neskorších zmien a doplnení je možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Doručuje sa:

1. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
2. Obec Konská, Školská ulica 410/2,013 13 Konská
3. Obec Ďurčiná, Ďurčiná 77, 015 01 Rajec
4. Ing. Miloslav Remiš, Brodno 10, Brodno-projektant
5. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou Obec Konská
6. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. OU ZA, OSZP3, odbor odpadového hospodárstva, OpaK, OH
2. OR HaZZ Žilina, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
3. RÚVZ Žilina, V. Spányola 27, 010 01 Žilina
4. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
5. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
6. OR PZ v Žiline, ODI, Veľká Okružná 31, 010 75 Žilina-rovnopis

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obec Korská a OÚ Žilina spôsobom v obci obvyklým.

Vyvesené dňa : 21.10.2024 Zvesené dňa :

Pečiatka, podpis Okresný úrad Žilina Pečiatka, podpis
odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Obec Korská túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Žilina odbor životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina s vyznačením uvedených údajov.

Ing. Andrej Vidra
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10002

Doručuje sa

Obec Korská, okres Žilina, Korská , 013 13 Korská, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika
Obec Ďurčiná, Ďurčiná 77, 015 01 Ďurčiná, Slovenská republika
Ing. Miloslav Remiš, Zábrežná 10/86, 010 14 Žilina, Slovenská republika

Na vedomie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov, 010 01 Žilina 1
Okresný úrad Žilina, OSZP3-OPaK, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Okresný úrad Žilina, OSZP3-OH, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina, V. Spanyola 1731, Žilina
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Stavebné rozhodnutie]
Identifikátor:	OU-ZA-OSZP3-2024/007762-0176358/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Andrej Vidra
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	18.10.2024 07:52:33 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	18.10.2024 07:52:45 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-ZA-OSZP3-2024/007762-0176358/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Mgr. Zuzana Grófová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Asistent
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Žilina IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	21.10.2024
Podpis a pečiatka:	