

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina

Číslo spisu

OU-ZA-OSZP3-2024/002788-012

Žilina

17. 10. 2024



Rozhodnutie

Stavebné a vodoprávne konanie

Popis konania / Účastníci konania

1. Ing. Moravec Miroslav-Suprofig, Jaseňová 46/5, 010 07 Žilina-splnomocnenec
2. PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina-projektant
3. SVP š.p., Povodie horného Váhu, oz, Jána Jančeka 36, Ružomberok
4. EMEAN s.r.o., Jurkovičova 31, Nitra
5. Tatra-Leasing s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
6. Urbár Dúbravy Lietavská Lúčka-PS, Žilinská cesta 14/27, Lietavská Lúčka
7. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou Obce Lietavská Lúčka
8. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Výrok

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v súlade s § 73 vodného zákona, v znení neskorších predpisov vydáva stavebníkovi a producentovi vôd z povrchového odtoku – al-stav s.r.o., Poluvsie 188, 013 13 Rajecké Teplice IČO 47 402 466

I. P o v o l e n i e na osobitné užívanie vôd

podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona a v súlade s § 9 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch a parkovísk po predčistení cez ORL a vôd z povrchového odtoku zo strechy objektu „Výrobnoskladová hala s administratívou“ do povrchových vôd cez dažďovú kanalizáciu do vodného toku Rajčanka (VH 4231) v katastrálnom území Lietavská Lúčka, za splnenia nasledovných podmienok:

1. Vody z povrchového odtoku budú po prečistení vypúšťané do povrchových vôd cez dažďovú kanalizáciu len v čase zrážok.
2. Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch a parkovísk budú predčistené v odľučovači ropných látok a vody z povrchového odtoku zo striech „Výrobnoskladová hala s administratívou“ budú napojené za ORL do povrchových

vôd cez novovybudovaný výustný objekt do vodného toku Rajčanka. Na trase dažďovej kanalizácie bude osadená retenčná nádrž.

3. Stoková sieť musí byť vybavená zariadením na zachytávanie plávajúcich látok.
4. Pri prevádzkovaní dažďovej kanalizácie, ORL, retenčnej nádrže jej obsluhu a údržbe, je nutné dodržiavať prevádzkový poriadok, ktorý predloží stavebník k návrhu na kolaudáciu stavby.
5. Prevádzka a údržba dažďovej kanalizácie, musí byť vykonávaná zaškolenými osobami podľa predpisov vydaných pre jeho prevádzku a údržbu.
6. Vybaviť pracovisko potrebnými technickými pomôckami, náradím a technikou, ktoré možno použiť v prípade havárie.
7. Prevádzkovateľ bude viesť presnú evidenciu kontrolných rozborov.
8. Pravidelne čistiť záchytné zariadenia hrubých nečistôt.
9. Množstvo dažďových vôd nebude merané.
10. Do dažďovej kanalizácie nesmú byť vypúšťané žiadne odpadové vody.
11. Dodržať časť podmienok vyjadrenia SVP š.p., OZ Povodie horného Váhu, SVP 16624/2024/2 zo dňa 05.09.2024 :

- Vypúšťaním vôd z povrchového odtoku nesmie byť ohrozená kvalita povrchových vôd.
- Odlučovač ropných látok prevádzkovať podľa prevádzkového poriadku, ktorý bude aktualizovaný podľa a v zmysle platnej vodnej legislatívy a S TN pre zabezpečenie garantovanej hodnoty NEL na odtoku do 0,1 mg/l.
- V prípade poruchy ORL, bude vlastník/prevádzkovateľ problém riešiť s dodávateľom zariadenia alebo inou oprávnenou osobou.

Všeobecné podmienky

1. Časová platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd sa určuje v súlade s ustanovením § 21 ods. 2 a ods. 4 vodného zákona na dobu do 30. septembra 2034.
2. Po uplynutí termínu stanoveného v bode 1. všeobecných podmienok platnosť tohto povolenia zaniká.

II. Dodatočné povolenie vodnej stavby

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 61 písm. a) a písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, rozhodujúc v zmysle § 26 vodného zákona, podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona, s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v v znení neskorších predpisov, vydáva pre stavebníka: al-stav s.r.o., Poluvsie 188, 013 13 Rajecké Teplice IČO: 47 402 466

dodatočné povolenie vodnej stavby

„SO 05 Areálový rozvod vody a studňa, SO 06 Požiarna nádrž, SO 07 Dažďová kanalizácia, ORL a výustný objekt“ v rámci stavby „Výrobná-skladová hala s administratívou“ zrealizovanej na pozemkoch parc. č. KN-C 1174/98, 1174/219, 1172/78, 1172/90, 1172/91, 1172/75, 1174/217, 1172/79, 1172/85, 1172/10, 1172/1, 1269 (vodný tok) v katastrálnom území Lietavská Lúčka.

Stavba sa povoľuje v tomto rozsahu:

SO 05 Areálový rozvod vody a studňa

- prípojka vody HDPE 100 dĺžky 40m do hlavného objektu, na hlavnej prípojke do objektu je vybudovaná odbočka na dopúšťanie požiarnej nádrže,
- prípojkou dĺžky 3 m nad vrtom je osadená betónová vodomerná šachta 2x2 m

SO 06 Požiarna nádrž

- je tvorená jednou nádržou s celkovým objemom 60 m³ a s využiteľným objemom min. 42,6 m³
- vstup do nádrže je cez 2 x otvor DN 600mm
- nádrž je plnená vodou zo studne

SO 07 Dažďová kanalizácia, ORL a výustný objekt

- voda je predčisťovaná v odľučovači ropných látok typ ENVIA TNC 20 S-II s prietoknou kapacitou do 20 l/s-
dvojstupňový sorpčný filter, zrážková voda z povrchového odtoku zo strechy objektu je napojená priamo do retenčnej
nádrže-30 m³, z retenčnej nádrže bude voda odtekať pomocou regulovaného odtoku do rieky Rajčianka cez výustný
objekt.

Kanalizačné vetvy dažďovej kanalizácie:

Vetva 1 DN 200 dĺžka 103,8 m

Vetva 2 DN 200 dĺžka 17,5 m

Vetva 3 DN 200 dĺžka 23,8 m

Vetva 4 DN 200 dĺžka 12,7 m

Vetva 5 DN 200 dĺžka 25,0 m

Popis už vykonaných prác, zhodnotenie staveniska:

- Stavba je dokončená v zmysle projektovej dokumentácie v stupni dokumentácie stavby pre dodatočné povolenie, vypracovanej odborne spôsobilou osobou – Ing. Viera Zifčáková, autorizovaný stavebný inžinier 09/2020.
- Stavba bola geodeticky zameraná Ing. Juraj Rosinčin, autorizovaný geodet a kartograf, 08/2024.

Pri dodatočnej realizácii stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:

SVP š.p., OZ Povodie horného Váhu, vyjadrenie č. SVP 16624/2024/2 zo dňa 05.09.2024

- Stavebník požiada príslušný orgán štátnej vodnej správy o povolenie na odber podzemných vôd zo studne v spojitosti s povolením na jej realizáciu v zmysle § 26 vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).
- Množstvo odohranej vody zo studne požadujeme merať certifikovaným meradlom, meracie zariadenie zabezpečiť proti svojoľnej manipulácii.
- V prípade potreby umožniť zamestnancovi SVP Š.p. kontrolu zariadenia pre preverenie skutočne odohraného množstva vôd.
- Upozorňujeme, že podľa § 79 ods. 2 vodného zákona sa spoplatňuje odber podzemných vôd v množstve nad 15 000 m³ za kalendárny rok alebo 1 250 m³ za mesiac; za odber podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v množstve nad 50 000 m³ ročne. Sadzbu poplatku za odber podzemných vôd ustanovuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov.
- SVP š. p. súhlasí s predloženým elaborátom a návrhom ochranného pásma vodárenského zdroja I. stupňa.
- Pre určenie vhodnosti na pitné účely je potrebný chemický a bakteriologický rozbor vody.
- Správca toku neručí za odber podzemných vôd v povolenom množstve ani kvalite.
- Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť.
- Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely.
- Stavbu realizovať v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi, ich vykonávajúcimi vyhláškami a v súlade s technickými normami.
- So vzniknutým odpadom nakladať podľa zákona o odpadoch.
- Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaní PS Žilina (tel. kontakt 041/417 645 314).

SO 07 Dažďová kanalizácia, ORL a výustný objekt:

- S odvedením dažďových vôd cez retenciu a ORL v množstve 3,61 l/s súhlasíme, v technickej správe je však nesprávne urobené posúdenie vplyvu na recipient, nakoľko podľa našich podkladov ide o zátopové územie vodného toku Rajčianka a preto odporúčame všetky objekty osadiť nad hladinou Q100-
- Výustné potrubie opatriť spätnou klapkou proti vyplaveniu retenčnej nádrže a ORL.

- V rámci predmetnej výstavby nesmú byť použité látky a materiály škodiace vodám, taktiež mechanizmy používané pri prácach je potrebné udržiavať v bezchybnom technickom stave.
- Vzhľadom k blízkosti vodného toku nie je možné vylúčiť ohrozovanie predmetného územia mimoriadnymi udalosťami. SVP, š. p., v zmysle vodného zákona a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou.
- Z dôvodu vodohospodárskej evidencie, po ukončení stavby bezplatne doručiť geodetické zameranie a PD stavby, vykonané odborne spôsobilými osobami, v tlačenej a v digitálnej podobe (vo formáte napr. dxf, dgn, dwg a pod.). Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk.
- Spravovanie výustného objektu bude prevádzkovateľ realizovať v zmysle ustanovení § 47 ods. 3 a § 53 vodného zákona a v zmysle § 37 ods. 1 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov.
- Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaní PS Žilina (tel. kontakt 041/417 645 314).
- Z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením súhlasíme s vydaním povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku, do povrchových vôd na čas určitý (určí Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, v zmysle § 21 ods. 4 vodného zákona).
- Výustný objekt: sa vybuduje jeden betónový výpusť. Do vzdialenosti cca 0,55 m pred a 0,55 m za výustným objektom doporučujeme breh potoka spevniť dlažbou z lomového kameňa do cementovej malty a betónovej pätky, aby nedochádzalo k jeho erózii pri väčších prietokoch.
- Pravidelnou údržbou, čistením a včasnými opravami dažďovej kanalizácie a jej komponentov nedôjde k včasnému znehodnoteniu a predĺži sa ich využiteľnosť.
- Na prípadné zmeny vo vypúšťaní vôd žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich našou organizáciou odsúhlasiť.

SEVAK a.s., vybrané podmienky vyjadrenia č. O22037887 zo dňa 06.10.2022:

- K technickému riešeniu zásobovania objektu vodou z vlastnej vrtanej studne nemáme technické pripomienky nakoľko studňa nebude v správe a prevádzkovaní našej spoločnosti. Za výdatnosť a kvalitu vody v studni naša spoločnosť nezodpovedá.
- Nad studňou odsúhlasujeme osadenie plastovej VŠ vnútorného priemeru min.1100 mm, vnútornej svetlej výšky pracovného priestoru min. 1500 mm so vstupným komínom výšky min.400 mm. Do tejto VŠ nad studňou bude osadené fakturačné meradlo, na základe ktorého bude prebiehať fakturácia stočného pre uvedený objekt.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu dodatočného stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Odôvodnenie

Stavebník al-stav s.r.o., Poluvsie 188, 013 13 Rajecké Teplice IČO: 47 402 466 v zastúpení Ing. Miroslav Moravec-SUPROFING, Závodská cesta 4, 010 01 Žilina podal dňa 10.11.2023 na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy žiadosť o vydanie dodatočného povolenia vodnej stavby: „SO 05 Areálový rozvod vody a studňa, SO 06 Požiarna nádrž, SO 07 Dažďová kanalizácia, ORL a výustný objekt“ v rámci stavby „Výrobná-skladová hala s administratívou“ zrealizovanej na pozemkoch parc. č. KN-C 1174/98, 1174/219, 1172/78, 1172/90, 1172/91, 1172/75, 1174/217, 1172/79, 1172/85, 1172/10, 1172/1, 1269 (vodný tok) v katastrálnom území Lietavská Lúčka bez stavebného povolenia. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby. Nakoľko predložená žiadosť neobsahovala všetky podklady na základe ktorých by sa preukázalo či stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami, najmä s cieľmi a zámerni územného plánovania a osobitnými predpismi, preto tunajší úrad vyzval stavebníka, aby v určenej lehote do 31.06.2024 rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2023/067071-002 zo dňa 15.12.2023 predložil požadované doklady a konanie o dodatočnom stavebnom povolení stavby prerušil. Dňa 01.07.2024 stavebník požiadal o predĺženie lehoty na doloženie dokladov. Tunajší úrad opätovne prerušil konanie rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2024/002788-004 zo dňa 08.07.2024 a určil lehotu na doloženie dokladov do 31.10.2024. Splnomocnenec stavebníka dňa 22.08.2024 doložil požadované doklady, ktorého súčasťou bola aj žiadosť na osobitné užívanie vôd. Dňom podania žiadosti tunajší úrad začal vodoprávne konanie. Ak by vlastník stavby požadované doklady nepredložil v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 88a ods. 2 stavebného zákona by nariadil odstránenie stavby. Splnením tejto výzvy nie je dotknuté právo stavebného úradu vyžiadať si ďalší doklad, v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého

správny orgán určuje rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie, ak sa v konaní zistí, že predložené doklady neposkytujú dostatočný podklad na posúdenie podania.

Oznámením číslo OU-ZA-OSZP3-2024/002788-009 zo dňa 27.09.2024 špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a povolenia na osobitné užívanie vôd a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 16.10.2024, so stretnutím na mieste stavby.

Stavebník predložil geodetické zameranie skutočne vyhotovenej stavby – autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin, autorizovaný geodet a kartograf. Stavebník predložil hydrogeologický prieskum, vypracovaný RNDr. Ivan Pirman, 10/2023 odborne spôsobilá osoba na hydrogeologický prieskum, v ktorom bola posúdená výdatnosť studne pre výrobný objekt.

Účastníci konania a dotknuté orgány boli upovedomení, že v zmysle ustanovenia § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení sú predložené doklady, písomnosti, návrhy a vyjadrenia podkladmi pre rozhodnutie a v zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Na ústnom pojednávaní dňa 16.10.2024 boli prerokované podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii stavby.

Stavebník predložil nájomnú zmluvu č.012019 zo dňa 16.05.2019 a dodatok č.2 k zmluve zo dňa 24.02.2022 medzi prenajímateľom : Urbár Dúbravy Lietavská Lúčka-PS, Žilinská cesta 14/27, 013 11 Lietavská Lúčka , ktorá sa týka dotknutých pozemkov. Stavebník taktiež predložil súhlas so stavbou od firmy EMEAN s.r.o., na pozemky list vlastníctva 2824, zo dňa 17.09.2024.

Vzhľadom na posúdenie z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania a starostlivosti o životné prostredie špeciálny stavebný úrad dospel k záveru, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Obec Lietavská Lúčka ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydal záväzné stanovisko k dodatočnému povoleniu stavby podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona a súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona pod č.j. 38/2024/Mt zo dňa 20.02.2024

Rozsah vodnej stavby, ktorý je predmetom povoľovania je uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Povolenie na odber podzemných vôd z existujúcej studne a povolenie na určenie ochranných pásiem studne bude vydané samostatnými rozhodnutiami.

K dodatočnému stavebnému povoleniu stavby sa vyjadril správca podzemných vôd zo dňa 05.09.2024 SVP š.p., OZ Povodie horného Váhu, Jančeka 36, Ružomberok pod číslom SVP 16624/2024/2 a jeho podmienky boli zapracované do výroku rozhodnutia. K stavbe sa vyjadrili SSE-D a.s., Žilina a SPP-D a.s., Bratislava, SEVAK a.s., vyjadrenie č. O22037887 zo dňa 06.10.2022.

Účastníci konania mohli podľa oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení vodnej stavby a povolenia na osobitné užívanie vôd uplatniť svoje námietky k žiadosti o dodatočnom povolení na predmetnú stavbu najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány.

V konaní neboli uplatnené účastníkmi konania ani dotknutými orgánmi žiadne námietky a pripomienky.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu predmetného rozhodnutia. Na základe vyššie uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. d) bod 3 Sadzobníka správnych poplatkov bol zaplatený správny poplatok vo výške 600 € uhradený – potvrdením o úhrade.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Lietavská Lúčka a OÚ Žilina spôsobom v obci obvyklým.

21. 10. 2024
Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Pečiatka, podpis : Pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Obec Lietavská Lúčka túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina s vyznačením uvedených údajov.

Ing. Andrej Vidra
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10002

Doručuje sa

Miroslav Moravec, Jaseňová 46/5, 010 07 Žilina, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika
Tatra-Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Urbár Dúbravy Lietavská Lúčka - P.S., Žilinská cesta 14/27, 013 11 Lietavská Lúčka, Slovenská republika
EMEAN s.r.o., Jurkovičova 31, 949 11 Nitra, Slovenská republika
PROMA, s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina, Slovenská republika

Na vedomie

al-stav s.r.o., Poluvsie 188, 013 13 Rajecké Teplice
Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 271/3, 013 11 Lietavská Lúčka
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov, 010 01 Žilina 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina, V. Spanyola 1731, Žilina
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 1
Okresný úrad Žilina, OSZP3-OH, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Okresný úrad Žilina, OSZP3-OPaK, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Dodatočné stavebné povolenie a povolenie na osobitné užívanie vôd]
Identifikátor:	OU-ZA-OSZP3-2024/002788-0176867/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Andrej Vidra
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	21.10.2024 11:08:17 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	21.10.2024 11:08:29 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-ZA-OSZP3-2024/002788-0176867/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Mgr. Zuzana Grófová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Asistent
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Žilina IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	21.10.2024
Podpis a pečiatka:	