

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PODATEĽŇA	
Dátum:	30. 08. 2024
Číslo zápisu:	43046
Číslo spisu:	25846
Prílohy/Prílohy:	PRIDALCIA

Pr/Ta
Ministerstvo dopravy SR
Sekcia železničnej dopravy
a dráh
Odbor povoľovania stavieb dráh
a rozvoja železničnej
infraštruktúry
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava

Váš list číslo / zo dňa:

Naše číslo:

Vybavuje:

V Žiline dňa:

3311/2007/2024/35/Žb

Ing. Jana Žibritovská
041/7010722, 0903140615
zibritovska@reming.sk

23.8.2024

VEC: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel projektová príprava III. časť – stredisko Žilina

žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

V zastúpení stavebníka Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, IČO: 35 914 939 Vás žiadame v zmysle § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako vecne príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu pre nasledujúci súbor objektov, ktoré majú v zmysle § 52 vodného zákona charakter vodnej stavby:

SO 3705 Požiarneho vodovodu

I. Stavebník :

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Rožňavská 1
832 72 Bratislava

v zastúpení :

REMIING CONSULT a. s.

Tomášikova 64A
831 04 Bratislava

na základe splnomocnenia:

č. 09/2023 zo dňa 24.01.2023

II. Druh stavby :

inžinierska stavba

Kat. územie:

Žilina

Doba výstavby:

6 mesiacov (r.2025 – 2026)

III. Parcelné čísla stavebných pozemkov :

k.ú. Žilina
parcely KN-C č.6083/49 – LV č.129
vlastník: Slovenská republika v správe Železníc Slovenskej republiky, Bratislava
(vzťah k pozemku – Nájomná zmluva s právom stavby č. 1-2007-NZsPS/2023)

IV. Zoznam účastníkov stavebného konania:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
REMING CONSULT a.s., Tomášikova 64A, Bratislava

V. Spracovateľ dokumentácie : REMING CONSULT, a. s.
Tomášikova 64A
831 04 Bratislava

VI. Základné údaje o stavbe :

Predmetom stavby je stredisko Technicko-hygienickej údržby (ďalej len THÚ) železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV). Ide o dopravno-priemyselný komplex, ktorého hlavnou úlohou bude zabezpečenie technickej a hygienickej údržby ŽKV za účelom zvýšenia kultúry cestovania, bezpečnosti a ekológie životného prostredia.

SO 3705 Požiarne vodovod

Stredisko THÚ bude zásobované požiarou vodou z požiarnej nádrže požiarom vodovodom HDPE s priemerom D160. Požiarne nádrže je riešená v samostatnom objekte.

Navrhnutý požiarne vodovod sa napojí z požiarnej nádrže cez automatickú tlakovú stanicu (ATS) pridruženú k požiarnej nádrži. Z ATS bude čerpadlom v prípade požiaru čerpaná voda do vonkajšieho požiarneho vodovodu.

Požiarne vodovod bude vedený z ATS smerom k budovám strediska. Okolo budovy HPOS bude požiarne vodovod zokruhovaný. Na požiarom vodovode budú osadené nadzemné požiarne hydranty DN100 s min. vzdialenosťou 5m od budov. Pretlak vo vonkajšom hydrante musí byť minimálne 0,25 MPa a vo vnútornom 0,2 MPa. V najvyššom výškovom bode potrubia vodovodu bude osadený hydrant ako vzdušník a v najnižšom výškovom bode potrubia vodovodu bude osadený hydrant ako kalník (podzemný hydrant DN80 PH1-K, nadzemný hydrant DN100, NH2-K, NH4-K).

Pri križovaní s koľajami bude potrubie osadené do chráničky.

Nad potrubím vodovodu bude uložený identifikačný kábel AYKY 2 x 4 mm, poprípade medený vodič s min. prierezom 4 mm² s izoláciou do zeme ktorý bude slúžiť na identifikáciu potrubia z nekovového materiálu.

Stavba je situovaná v intraviláne mesta Žilina. K trvalému záberu pozemkov dochádza z dôvodu vybudovania nového areálu strediska Technicko-hygienickej údržby. Ku trvalým záberom na poľnohospodárskej pôde pri realizácii predkladanej stavby nedôjde.

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov.

VII. Celkové náklady stavby: 973.021,99 €

VIII. Spôsob uskutočnenia stavby :

Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný verejnou súťažou.

Na základe uvedeného Vás v zastúpení stavebníka žiadame o vydanie stavebného povolenia.

Ing. Jozef Bobáň
vedúci oddelenia IČ a MPV

Prílohy:

- Splnomocnenie na zastupovanie č. 09/2023 zo dňa 24.01.2023 - fotokópia
- 3 x projektová dokumentácia
- Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a verejnej samosprávy, správcov inžinierskych sietí - fotokópia
- Územné rozhodnutie č.s. 16602/2015-42140/2015-OSP-ZI zo dňa 24.09.2015 právoplatné dňa 3.11.2015 - fotokópia
- Rozhodnutie Predĺženie platnosti územného rozhodnutia č.s. 12388/2021-167998/2021-SÚ-SPE právoplatné dňa 27.10.2021 - fotokópia
- nájomná zmluva č.1-2007-NZsPS/2023 – fotokópia
- osvedčenia projektantov - fotokópia
- **Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 60 písm g) sadzobníka bude uhradený bankovým prevodom po zaslaní platobného príkazu na úhradu správneho poplatku**