


OKRESNÝ ÚRAD ČADCA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Palárikova 91, 022 01 Čadca

Číslo spisu
OU-CA-OSZP-2024/016149-004

Čadca
29. 11. 2024



Rozhodnutie

podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách

Výrok

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení (správny zákon)

p o v o ľ u j e

stavebníkovi: Mesto Turzovka
adresa: Stred 178, 023 54 Turzovka
IČO: 00314331

podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku zriadenie vodnej stavby:

„SO 30 – Drevené prehrádzky na vodnom toku“

v rámci stavby „Projekt pozemkových úprav v k. ú. Turkov – Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení“ (časť E Dokumentácia vodohospodárskych opatrení)“.

Vodná stavba bude realizovaná na pozemku parcelné č. CKN 2901 (vodná plocha) v k. ú. Turkov.

Popis stavby:

Predmetom stavby je úprava vodného toku Turkovský potok. Celková dĺžka úpravy vodného toku Turkovský potok (4-21-06-6183) je 1 551 m, o celkovom počte 30 ks drevených prehrádzok. Predpokladaná dĺžka drevenej guľatiny použitej na prehrádzku bude do 5 m, z toho po jednom metri založenie do svahu. Pri priemere guľatiny do 30 cm bude predpokladaná plocha jednej prehrádzky 1,5 m². Drevené prehrádzky budú umiestňované vo vodnom toku vo vzdialenosti cca 50 m.

Na predmetnú stavbu vydal poverený stavebný úrad – Obec Podvysoká rozhodnutie o umiestnení stavby č. Výst: 402/2024 zo dňa 12.07.2024, právoplatné dňa 22.08.2024.

Pre realizáciu vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavebníkom je Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka, IČO 00314331.
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. arch. Stanislav Sýkora, autorizovaný architekt v 04/2022 (overil Ing. Róbert Cyprich). Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky - zhotoviteľ stavby MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, Čadca.
4. Stavebný dozor: stavebník oznámi stavebnému úradu meno stavebného dozoru min. 15 dní pred zahájením stavby.
5. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
6. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby č. Výst: 402/2024 zo dňa 12.07.2024.
7. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných noriem a predpisov. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení a zariadení musí stavebník vykonávať ručne, bez používania strojných mechanizmov.
8. Pri realizácii stavby je nutné dodržať:
 - # platné technické normy a technologické predpisy,
 - # platné právne a technické predpisy súvisiace s ochranou poľnohospodárskeho a lesného fondu a ochranou životného prostredia,
 - # platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.
9. Na stavbe budú použité stavebné materiály a výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov stavebník predloží ku kolaudácii stavby.
10. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch a zariadeniach počas realizácie stavby. V prípade, že dôjde k vzniku takej škody (o výške rozhoduje príslušný súd), je stavebník povinný uhradiť ju v plnom rozsahu. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie pozemných komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu.
11. Počas výstavby v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona viest' stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác. Stavebný denník spolu s overenou projektovou dokumentáciou musí byť kedykoľvek prístupný na stavbe pri výkone štátneho stavebného dohľadu.
12. Po dokončení stavby stavebník zabezpečí jej porealizačné a geodetické zameranie.
13. Stavenisko bude zriadené na pozemku stavebníka.
14. Stavebník splní oprávnené podmienky a požiadavky dotknutých orgánov:
 - a/ Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Povodie horného Váhu, o.z. č. CS SVP OZ PN 4267/2023/2 zo dňa 18.04.2024:
 - # stavbou nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality podzemných ani povrchových vôd
 - # na stavbu nebudú používané kamenné okruhliaky z dna tokov,
 - # v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách správca toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov,
 - # SVP š.p. žiadnu časť stavby nepreberie do svojej správy,
 - # k vytýčeniu stavby, k zahájeniu a k ukončeniu stavebných prác žiadame priznať zástupcu SVP š.p., PhV, o.z., Prevádzkové stredisko Žilina – úsekového technika Jaroslava Pavela, kontakt: 0903 269 072, jaroslav.pavel@svp.sk a riadiť sa jeho pokynmi,

s predloženým návrhom stavby je možné súhlasiť pri dodržaní podmienok uvedených v stanovisku.

b/ Slovak Telecom, a. s. č. 6612427622 zo dňa 03.10.2024:

- realizáciou stavby nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telecom a.s. / alebo DIGI SLOVAKIA,
 - existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu,
 - stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telecom, a. s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telecom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, + 421 41 5001398,
 - v prípade, ak sa na vami definovanom území v žiadosti o vydanie vyjadrenia nachádza nadzemná telekom. sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telecom a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. je potrebné z strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
 - nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
- c/ SSD a.s., Žilina, č. 202304-SP-0206-1 zo dňa 16.05.2023:

- v predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD,
- v zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite,
- od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy,
- v prípade súbeku a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie vášho zariadenia,
- pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako ja pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní,
- v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenie je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. č. 0800 159 000,
- pred zahrnutím dotknutých zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

15. Po ukončení stavebných prác stavebník podá na stavebný úrad návrh na začatie kolaudačného konania podľa § 79 zákona č. 50/1976 Zb. Žiadosť dokladovať náležitosti podľa § 17 a § 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú ustanovenia stavebného zákona.

16. Stavebné práce nesmú byť zahájené, pokiaľ povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona o správnom konaní.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania nevzniesli voči vydaniu stavebného povolenia námietky.

Všeobecné ustanovenia:

1. Povolenie zaniká ak oprávnený neprišúpi k realizácii stavby do 2 rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti.
2. Vydanie rozhodnutia je oslobodené od platenia správnych poplatkov podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení.
3. Povolenie a projekt stavby sú evidované v evidencii o vodách pod č. 57/2024.

Odôvodnenie

Dňa 28.10.2024 bola Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť stavebníka – Mesto Turzovka, Mestský úrad v Turzovke, Stred 178, 023 54 Turzovka, IČO 00314331 (ďalej len „stavebník“) o vydanie stavebného povolenia vodnej stavby „SO 30 – Drevené prehrádzky na vodnom toku“ v rámci stavby „Projekt pozemkových úprav v k. ú. Turkov – Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení“ (§ 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách). Vodná stavba bude realizovaná na pozemku parcelné č. CKN 2901 (vodná plocha) v k. ú. Turkov. Ako doklad o vlastníkom resp. inom práve k stavebnému pozemku predložil stavebník nájomnú zmluvu so SVP š.p., Bratislava.

K stavebnému konaniu predložil stavebník projektovú dokumentáciu stavby, ktorú vypracoval Ing. arch. Stanislav Sýkora, autorizovaný architekt v 04/2022 (overil Ing. Róbert Cyprich), rozhodnutie o umiestnení stavby č. Výst:402/2024 zo dňa 12.07.2024, stanoviská: SVP š.p., Povodie horného Váhu, o.z. č. CS SVP OZ PN 4267/2023/2 zo dňa 18.04.2023, SSD a.s. č. 202304-SP-0206-1 zo dňa 16.05.2023, Slovak Telecom a.s. č. 6612427622 zo dňa 03.10.2024.

OÚ Čadca, OSZP ako príslušný špeciálny stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy v priebehu konania preskúmal žiadosť stavebníka z hľadísk daných zákonom o vodách, stavebným zákonom a súvisiacich predpisov a verejnou vyhláškou oznámil listom zo dňa 29.10.2024 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania v predmetnej veci. Keďže stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad v zmysle § 62 ods. 2 stavebného zákona a § 73 ods. 5 vodného zákona upustil od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania. V oznámení vyzval účastníkov konania a dotknuté orgány, aby prípadné pripomienky uplatnili najneskôr do 8 dní odo dňa oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správny orgán upovedomil účastníkov konania, že vo veci bolo ukončené zisťovanie podkladov pre rozhodnutie a dal im možnosť nahliadnuť do spisu a k podkladom sa vyjadriť. Účastníci konania nevzniesli voči vydaniu stavebného povolenia žiadne námietky.

V súlade s § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal či predložená dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi.

OU Čadca, OSZP rozhodoval v súlade s § 26 a § 73 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pritom sa riadil § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona a § 140 stavebného zákona sa na stavebné konanie a vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení § 8 až § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah návrhu na vydanie stavebného povolenia, doklady, ktoré majú byť predložené a obsah stavebného povolenia. Podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. stavebné povolenie obsahuje okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránené záujmy účastníkov konania. Rozhodnutie vo výrokovej časti obsahuje všetky náležitosti ako aj pripomienky pre realizáciu stavby, ktoré musí stavebník dodržať. Tieto podmienky boli stanovené za účelom zabezpečenia verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania.

V priebehu konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené pripomienky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, navrhnuté riešenie nepoškodzuje záujmy ochrany vôd a vodných pomerov ani iné záujmy a je v súlade s platnou legislatívou. Vzhľadom na vyššie uvedené, rozhodol OU Čadca, OSZP tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zverejnením po dobu 15 dní na vývesnej tabuli a webovom sídle tunajšieho úradu a mesta Turzovka. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Ing. Viera Jurošková
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10156

Doručuje sa

Mesto Turzovka, Stred , 023 54 Turzovka, Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2, 842 17 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika

Ing. Robert Cyprich - TUBES - PROJ, U Hluška, Hurbanova 2289, 022 01 Čadca, Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Čadca, OSZP, orgán OPaK, M. R. Štefánika 2556/24, 022 01 Čadca 1

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Stavebné povolenie]
Identifikátor: OU-CA-OSZP-2024/016149-0052637/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Monika Husárová
Oprávnenie: 1182, podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 29.11.2024 12:39:37 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 29.11.2024 12:39:50 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-CA-OSZP-2024/016149-0052637/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Martina Priščová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Čadca
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 29.11.2024
Podpis a pečiatka: