



•  
Podľa rozdeľovníka  
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Čadca

OU-CA-OSZP-2026/007728-003

Ing. Martina Priščová/  
+421961574256

11. 05. 2026

Vec

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavebných objektov

SO 06 Dažďová kanalizácia, Odlučovač ropných látok

532-00 Preložka vodovodu DN 150 km 30.871 – 31.151

533-00 Preložka vodovodu DN 100 (Krásno n/K) v km 31.130 – 31.170

536-00 Preložka vodovodu DN 150 km 31.305 – 32.932

v rámci stavby „Predajňa potravín Lidl Krásno nad Kysucou“ a povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd – oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

Dňa 30.04.2026 bola Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť stavebníka – Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO 35793783 zastúpeného splnomocneným zástupcom - spoločnosťou BASID s.r.o., M. Kukučina 57, 018 61 Beluša, IČO 51831228 o vydanie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd a stavebného povolenia stavebných objektov:

SO 06 Dažďová kanalizácia, Odlučovač ropných látok

532-00 Preložka vodovodu DN 150 km 30.871 – 31.151

533-00 Preložka vodovodu DN 100 (Krásno n/K) v km 31.130 – 31.170

536-00 Preložka vodovodu DN 150 km 31.305 – 32.932

v rámci stavby „Predajňa potravín Lidl Krásno nad Kysucou“, podľa projektovej dokumentácie spoločnosťou DAQE Slovakia, s.r.o., Žilina (vypracovali Ing. Juraj Barčiak, Ing. Miloslav Remiš) v 2/2024 (SO 06), 5/2025 (532-00, 533-00, 536-00).

Stavebné objekty, ktoré sú vodnou stavbou budú umiestnené na pozemkoch v k. ú. Krásno nad Kysucou parcelné čísla:

SO 06 Dažďová kanalizácia, Odlučovač ropných látok – CKN 7064/13, 7064/14, 7064/15, 7064/12, 7064/11, 7064/10, 7064/9, 7064/8, 7064/7, 6068/17, 6068/14, 6068/2, 6068/38, 6068/11, 6068/1, 6068/22, 6068/21, 6068/20, 7064/65, 6068/16, 6068/15, 7064/26, 7064/25, 7064/24, 12611/2, 12415/2, 7353/16, 7353/1, 12415/13, 12416/14, 7353/17, 7353/18, 7350, 7348/2, 7346/3, 7345/2, 7343/3, 7344/4, 6068/23, 7064/21, 7064/52, 7347/3, 12415/5.

532-00 Preložka vodovodu DN 150 km 30.871 – 31.151 – CKN 7064/26, 7064/7, 6068/15.

Telefón

+421961574256

E-mail

martina.priscova@minv.sk

Internet

www.minv.sk

IČO

00151866

Číslo spisu

OU-CA-OSZP-2026/007728

Por.č.záznamu

003

Číslo záznamu

0021201/2026

Dátum odoslania

11.5.2026

Forma originálu

hodnoverná elektronická

533-00 Preložka vodovodu DN 100 (Krásno n/K) v km 31.130 – 31.170 – CKN 7064/7, 7064/8, 7064/9, 7064/10, 7064/11, 7064/12, 7064/13.

536-00 Preložka vodovodu DN 150 km 31.305 – 32.932 – CKN 7064/7, 12611/2, 12415/2, 7353/16, 7353/1, 7353/132, 7353/20, 12415/13, 12415/15, 12416/14.

Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku bude povolené na pozemkoch v k. ú. Krásno nad Kysucou parcelné čísla:

Vsak 1: 7064/13, 7064/14, 7064/15

Vsak 2 7343/3, 7344/4, 7345/2

Popis stavebných objektov:

SO 06 Dažďová kanalizácia, Odľučovač ropných látok - Odvádzanie vôd dažďových z objektu sa bude členiť na tri vetvy:

Vetva DK 1 - spevnené plochy budú odvodňované pomocou prefabrikovaných uličných vtokov. Zachytené vody budú odvádzané pomocou potrubí Pragma ID DN 200 - DN 400, SN 10. Vetva bude vedená sústavou plastových revízných šácht DN 1000 a DN 630 s liatinovými poklopmi triedy nosnosti D400 (40 ton). Zaolejované vody zo spevnených plôch budú zvedené do odľučovača ropných látok KlartecKL 100/2 sII so stupňom predčistenia 0,1 mg/l NEL a s kapacitou 100 l/s. Vody budú následne po prečistení zvedené do vsakovacej galérie, ktorá pozostáva zo vsakovacích blokov Ekodren DB 60 v počte 710 ks v dvoch radách. Celková dĺžka 525,07 m.

Vetva DK 2 - striešky pred vstupom budú odvodňované pomocou strešných zvodov, ukončených v úrovni terénu lapačom strešných splavenín. Zachytené vody budú odvádzané pomocou potrubí Pragma ID DN 150- 200, SN 10. Vetva bude vedená sústavou plastových revízných šácht DN 1000 a DN 630 s liatinovými poklopmi triedy nosnosti D400 (40 ton). Vody budú následne zvedené do vsakovacej galérie, ktorá pozostáva zo vsakovacích blokov Ekodren DB 60 v počte 710 ks v dvoch radách. Pred zaústením vôd do vsakovacej galérie bude na potrubí osadená filtračno sedimentačná šachta. Celková dĺžka 74,5 m.

Vetva DK 3 - strecha objektu predajne bude odvodňovaná pomocou strešných zvodov, ukončených v úrovni terénu lapačom strešných splavenín. Zachytené vody budú odvádzané pomocou potrubí Pragma ID DN 150- 250, SN 10. Vetva bude vedená sústavou plastových revízných šácht DN 630 s liatinovými poklopmi triedy nosnosti D400 (40 ton). Vody budú následne zvedené do vsakovacej galérie 2, ktorá pozostáva zo vsakovacích blokov Ekodren DB 60 v počte 720 ks v štyroch radách. Pred zaústením vôd do vsakovacej galérie na potrubí osadená filtračno sedimentačná šachta. Celková dĺžka 105 m.

532-00 Preložka vodovodu DN 150 km 30.871 – 31.151 - v mieste napojenia vetvy SO 536-00, SO 533-00 a SO 532-00 bude umiestnený Tkus s dlhými ramenami, D160 PE100, SDR 11, PN16.

Následne bude vedené potrubie HDPE D160 SDR17 PN10 - celkovo 29,55 m do bodu napojenia BN2, kde sa napojí na verejný vodovod OCEĽ DN 150. Pred napojením bude umiestnené šupátko Hawle E2 DN 150 s teleskopickou zemnou súpravou a prírubový spoj na prechod z liatiny na HDPE D160. Nad potrubím bude osadený vyhľadávací vodič CYKY2 x2,5 mm<sup>2</sup>.

533-00 Preložka vodovodu DN 100 (Krásno n/K) v km 31.130 – 31.170 - v mieste napojenia vetvy SO 532-00 na vetvu SO 536-00 (BN5) bude umiestnený Tkus s dlhými ramenami, D160 PE100, SDR 11, PN16. Za Tkusom 160/160 bude na potrubí osadená redukcia D160/110, prírubový spoj DN 100 liatina/HDPE šupátko Hawle E2 DN 100 s teleskopickou zemnou súpravou a prírubový spoj na prechod z liatiny na HDPE D110. Následne bude vedené potrubie HDPE D110 do plánovanej vodomernej šachty VŠ1, kde bude preložená existujúca vodomerná zostava z existujúceho okrskového vodovodu DN 100. Následne bude vedené potrubie HDPE D110 do armatúrnej šachty AŠ3, kde bude umiestnený uzáver DN 100. Potrubie bude vyvedené z armatúrnej šachty AŠ3 na hranicu riešeného areálu Lidlu, kde bude ukončené záslepkou D110. Vodomerná šachta VŠ1 je navrhnutá ako prefabrikovaná, s vnútorným rozmerom 3,1/1,7/2,09. Armatúrna šachta AŠ3 je navrhnutá ako prefabrikovaná, s vnútorným rozmerom 2,05/1,7/2,09. Nad potrubím bude osadený vyhľadávací vodič CYKY2 x2,5 mm<sup>2</sup>.

536-00 Preložka vodovodu DN 150 km 31.305 – 32.932 - predmetná prekládka verejného vodovodu OCEĽ DN 150 bude riešená potrubím D160-PEHD PE100 SDR 17, PN10 s celkovou dĺžkou 144,02 m. Na verejný vodovod HDPE D160, ktorý sa bude realizovať v budúcnosti bude osadená v mieste BN1 záslepka DN 150. Od bodu BN1 bude vedené potrubie D160 vedené do plánovanej armatúrnej šachty AŠlid s vnútorným rozmerom 2,05/1,7/1,8 m, kde sa vytvorí dočasný prepojenie na existujúci vodovod oceľ DN 150. Za vstupom do šachty bude osadený prechod z HDPE na liatinu DN 150, následne prírubový uzáver DN 150 s ručným kolieskom, následne montážna vložka DN 150 a prechod z HDPE na liatinu DN 150. Za prechodom bude osadený Tkus s dlhými ramenami, D160 PE100, SDR 11, PN16. K Tkusu bude pomocou elektrospojky pripevnené potrubie HDPE D160 smerujúce na objekt 532-00. Z Tkusu, smerom na dočasný prepoj BN3 bude osadený prechod z HDPE na liatinu DN 150, následne montážna vložka

DN 150, následne prírubový uzáver DN 150 s ručným kolieskom, následne montážna vložka DN 150 a prechod z HDPE na liatinu DN 150. Z armatúrnej šachty bude vedené potrubie D160, ktoré sa napojí do dočasného bodu napojenia BN3. V mieste bodu napojenia bude, koleno HDPE D160, 90 st, následne prírubový spoj D160/DN150 istený proti posunu – prechod z HDPE na oceľ. Následne bude vedené potrubie HDPE D160 ku koncu objektu 536-00, kde začína objekt 533-00 a 532-00. V mieste prechodu bude osadený Tkus s dlhými ramenami, D160 PE100, SDR 11, PN16. Na trase vodovodu budú umiestnené dve vodovodné prípojky, napojené pomocou navrtávacieho pásu 160/2“ s teleskopickou zemnou súpravou. Nad potrubím bude osadený vyhľadávací vodič CYKY2 x2,5 mm<sup>2</sup>.

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2002 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), vás v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o začatí konania upovedomuje a v súlade s § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nariaďuje k predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

02. júna 2026 (utorok) o 10.00 hod.

so stretnutím na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, Čadca, kancelária č. 35, III. poschodie.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom úrade, najneskôr však pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie a uplatňovať všetky svoje práva účastníkov konania (predkladať doklady, písomnosti, návrhy a vyjadrenia) najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak sa v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Ak účastníci konania v určenej lehote, alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k predloženej žiadosti, predpokladá sa, že s vydaním stavebného povolenia a povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Na pripomienky a námietky, ktoré boli a mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliada.

V zmysle ustanovení §§ 32 a 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení budú predložené doklady, písomnosti, návrhy a vyjadrenia podkladmi pre vydanie rozhodnutia o povolení vodnej stavby, povolení vypúšťania vôd z povrchového odtoku a povolení odberu podzemných vôd.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ktorou sa oznámenie doručuje ostatným účastníkom konania. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle tunajšieho úradu a Mesta Krásno nad Kysucou. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia oznámenia.

Vyvesené:

Zvesené:

Pečiatka a podpis:

#### Na vedomie

ENZA real, s.r.o., Májová 1098, 022 01 Čadca 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 1

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Kysuce, M. Rázusa 104, Žilina

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 1

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava  
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 1  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jána Jančeka 36, Ružomberok  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci, ODI, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca 1  
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 2  
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I  
Energotel,a.s., Miletičova 7, Bratislava-Ružinov, Bratislava II  
OTNS, a. s., Vajnorská 137, Bratislava  
Okresný úrad Čadca, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 0/91, 022 01 Čadca 1  
Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 0/91, 022 01 Čadca 1

Ing. Barbora Kováčová  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-CA-OSZP-2026/007728-003

BASID s.r.o., M. Kukučina 57, Beluša, Púchov  
Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, Krásno nad Kysucou, Čadca  
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 1  
DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina  
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

Registrátúrne číslo záznamu: 0021201/2026

**Vec:** Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavebných objektov SO 06 Dažďová kanalizácia, Odľučovač ropných látok  
532-00 Preložka vodovodu DN 150 km 30.871 – 31.151 533-00 Preložka vodovodu DN 100 (Krásno n/K) v km 31.130

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	11.05.2026 11:01	Kováčová Barbora, Ing.	vedúci	OU-CA- OSZP	vedúca odboru	Nie		