



Číslo: OU-LM-OSZP-2024/008709-05/Lk

v Liptovskom Mikuláši: 30.07. 2024

Stavebník, Ing. Ján Vyšný, Andická 63/11 B, 031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení EnCO Company, s.r.o., ul.Čsl. brigády 1611/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47 096 675 –
stavebné povolenie na vodnú stavbu: "Rozšírenie verejného vodovodu-Andice", líniová stavba, navrhovanej na pozemku par. č. KN-C 253/1, 244/2, 245/5, 245/9, 277/66, 244/4, 245/1, 245/2, 245/4, 277/3, 277/62, 277/73, 277/65 k.ú. Benice, okres Liptovský Mikuláš.

Rozhodnutie (VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona NR SR č. 364/ 2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znp., stavebníkom:

Ing. Ján Vyšný, Andická 63/11 B, 031 01 Liptovský Mikuláš

podľa § 26 ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

povoľuje

uskutočnenie vodnej stavby: "Rozšírenie verejného vodovodu-Andice", líniová stavba, navrhovanej na pozemku par. č. KN-C 253/1, 244/2, 245/5, 245/9, 277/66, 244/4, 245/1, 245/2, 245/4, 277/3, 277/62, 277/73, 277/65 k.ú. Benice, okres Liptovský Mikuláš.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. MsÚ/ÚR a SP/2024/1718-5/AMi zo dňa 03. 06. 2024, právoplatné dňa 11.07.2024. Mesto Liptovský Mikuláš vydalo súhlasné záväzné stanovisko obce podľa § 140b stavebného zákona pod č. MsÚ/ÚRaSP 2024/5320-2/AMi zo dňa 24.07.2024 k vydaniu stavebného povolenia, ktorým overuje súlad stavby so schváleným územným plánom obce Liptovský Mikuláš.

Účel stavby:

Rozšírenie verejného vodovodu-inžinierska líniová stavba.

Stavba sa povoľuje v rozsahu:

Verejný vodovod – Novo navrhované potrubie rozšírenia vodovodu sa napojí na existujúce potrubie vodovodu, PVC, DN 100. Z tohto miesta bude vedené potrubie vodovodu dimenzie DN 100, materiálu HD-PE, dĺžky celkom 223 m. Na trase potrubia sa budú nachádzať podzemné požiarne hydranty v počte 2 ks – v strede a na konci navrhovanej trasy. Ukončenie navrhovanej trasy rozšírenia vodovodu bude, na južnej strane riešenej lokality. Potrubie bude čiastočne zasahovať do existujúcej obecnej komunikácie. Hneď za miestom napojenia na existujúci vodovod bude osadená zemná ventilová uzatváracia súprava so šupátkom na prípadné odstavenie časti vodovodnej siete v prípade poruchy. Na navrhovanej trase rozšírenia vodovodu sa navrhujú aj odbočky ako rezerva pre budúce vodovodné prípojky. Vodovodné odbočky budú v počte 8 ks, dimenzia odbočovacieho potrubia bude DN 25. Každá odbočka sa ukončí na pozemku investora polypropylénovou vodomernou šachtou(8ks), kde bude potrubie ukončené podzemným ventilom. Napojenie je navrhnuté v štátnej komunikácii III/2330.

Vzhľadom na to, že tlak vo vodovodnej sieti je nižší bude potrebné dobudovanie novej automatickej tlakovej stanice(ATS). ATS bude podzemnej aj nadzemnej konštrukcie, s akumuláciou pod terénom. Predbežný rozmer objektu ATS bude 3,0 x 2,0 m, výška nad terénom bude 2,7 m. Objekt ATS bude betónovej konštrukcie.

Objekty na vodovode:

Vodovod - DN 100 (d 110 x 6,6 mm), VETVA – A, SafeTech RC, PE 100 RC /WAVIN/, PN 10, SDR 17, celk. dl. 223 m“

Potrubie pripojovacej vetvy – WAVIN, HD-PE, PE 100, PN 16, DN 25 (d 32 x 3,0 mm), SDR 11, PAS 1075 dl. 31 m.

Automatická tlaková stanica(ATS)-betónová konštrukcia rozmerov 3,0 x 2,0 m, výška nad terénom bude 2,7 m.

PH1,2-prevádzkový hydrant-podzemný, DN 80/vzdušník/-2 ks.

ZVUS-zemná ventilová uzatváracia súprava-+podzemné šupátko, DN100-3 ks.

ZVUS-zemná ventilová uzatváracia súprava-pripojovacia vetva, DN25-8 ks.

VS-vodomerná šachta, polypropylén Ø1,2 m, výška 1,5 m, vstup cez poklop Ø 0,6-8 ks

Stavba sa uskutoční v dvoch etapách:

V I. etape sa zrealizujú nasledovné práce:

Vodovod sa napojí na existujúce potrubie vodovodu, PVC, DN 100. Z tohto miesta bude vedené potrubie vodovodu dimenzie DN 100 (d 110x6,6), materiálu HD-PE, dĺžky celkom 128 m ukončené prevádzkovým hydrantom PH1-1ks. Na trase potrubia sa zrealizujú potrubia pripojovacích vetiev s vodomernými šachtami-4ks.

V II. etape sa zrealizujú nasledovné práce:

Vodovod sa napojí od prevádzkového hydrantu PH1. Od tohoto bodu bude vedené potrubie vodovodu dimenzie DN 100 (d 110x6,6), materiálu HD-PE, dĺžky celkom 95 m ukončené prevádzkovým hydrantom PH2-1ks. Za hydrantom PH1 sa vybuduje automatická tlaková stanica(ATS). Na trase potrubia sa zrealizujú potrubia pripojovacích vetiev s vodomernými šachtami-4ks.

Podmienky stavebného povolenia:

1. Stavebníkom vodnej stavby je , **Ing. Ján Vyšný, Andická 63/11 B, 031 01 Liptovský Mikuláš .**
2. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú vypracoval Ing. Maroš Salva, autorizovaný stavebný inžinier, Bešeňová 191, 034 83 Bešeňová, reg. č. 4964*I4, 03/2023.
3. Bez povolenia tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.
4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, dodávateľ bude vybraný výberovým konaním.
5. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu v lehote do 15 dní odo dňa začatia výstavby.
6. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Stavba bude dokončená do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenie. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.
8. Stavenisko musí byť označené v súlade s § 43i ods.3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov.
9. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
10. Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.
11. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvnenia podzemných a povrchových vôd.
12. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vytýčiť inžinierske siete tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
13. Stavebník je pri výstavbe povinný dodržať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií a to najmä:

Podmienky **Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ŠS OH**, OU-LM-OSZP-2023/014137-002 zo dňa 03. 11. 2023

1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky sa bude nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a projektovou dokumentáciou;
2. Odpady zo stavby je nutné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné **uplatňovať hierarchiu odpadového hospodárstva, a to uprednostniť ich zhodnotenie** (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) **pred zneškodnením** (skládka odpadov). Na stavenisku je požadované vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať;

3. Výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavby (na mieste, na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom je potrebné s ňou náležite nakladať;
4. V prípade vzniku nebezpečných odpadov tieto zhromažďovať v súlade s § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch;
5. Upozorňujeme Vás, že komunálne odpady vznikajúce počas výstavby (od pracovníkov na stavbe, zamestnancov) a samotnej prevádzky musia byť separované a v zmysle § 81 zákona o odpadoch a platného VZN príslušnej obce;
6. Viest' a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa §3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov: ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému úradu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje;
7. V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o v vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t. j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.

Podmienky **Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku OPaK**, OU-LM-OSZP-2023/014141-004 zo dňa 07. 11. 2023

- Zámer realizovať v súlade s predloženou dokumentáciou, tzn. v navrhovanej trase a v súlade so schválenou výstavbu 8 rodinných domov.
- V dokumentácii nebola uvedená nutnosť výrubu, ale trasa je vedená v blízkosti drevín. Upozorňujeme, že v prípade nevyhnutného výrubu drevín ako aj krovin je potrebné postupovať podľa § 47 a 48 zákona o ochrane prírody, záväzné stanovisko nenahrádza súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody;
- Ak sa uskutočnia zemné práce v okolí drevín, je nutné postupovať v zmysle § 22 ods. 4 písm. h) vyhlášky č. 170/2021 Z. z., Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), ktorá odkazuje na STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (83 7010);
- Pri zemných prácach vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia invázných druhov rastlín do okolia. Ak sa takéto rastliny (napr. zlatobyl' kanadská (*Solidago canadensis*), pohánkovec japonský (*Falopia japonica*) vyskytnú na dotknutom

pozemku počas zemných prác, je potrebné zeminu, ktorá bude získaná pri výkopoch resp. okopávkach odvieŕať na riadenú skládku odpadu, čím sa zabráni ďalšiemu rozšíreniu inváznych druhov rastlín do voľnej krajiny. V plnej miere rešpektovať ustanovenia zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- Počas realizácie výstavby používať mechanizmy v dobrom technickom stave s cieľom zamedzenia úniku ropných látok do prírodného prostredia;
- V prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy, vody a horninového prostredia;
- Lokality dočasného záberu plôch pre skládky materiálov resp. prebytočnej zeminu situovať na pozemku investora, prebytočnou výkopovou zeminou nebudú zasýpané brehy vodných tokov a mokradňové lokality;
- So vzniknutým odpadom a prebytočnou výkopovou zeminou nakladať v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výkopovú zeminu použiť na vyrovnanie nerovnosti okolitého terénu. Prípadné prebytky umiestniť na mieste tomu určenom. Rozrušené plochy nezatravnňovať, ale ponechať na prirodzené zatravnenie;
- Počas realizácie zabezpečiť každodennú starostlivosť o čistotu celého priestoru, najmä s ohľadom na komunálny odpad;
- Všetky práce vykonávať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu, zničeniu, resp. ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov alebo ich biotopov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Pokiaľ by v priebehu vykonávania prác došlo k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním;
- Začiatok prác ohlásiť Správe NAPANT z dôvodu prípadnej kontroly uvedenej činnosti a to na podatelna@napant.sk a zároveň petra.tajbosova@napant.sk.

Podmienky *Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina* vo vyjadrení 202312-UR-0005-1 zo dňa 29. 12. 2023:

V predmetnej lokalite stavby sa nenachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD.

2. Všeobecné podmienky:

2.1 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v predmetnej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!

2.2 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, WN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenía alebo hranice objektu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenía alebo hranice objektu.

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

2.3 V prípade súbehu a križovania zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.4 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.5 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je tuto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

Podmienky **Krajského pamiatkového úradu Žilina** vo vyjadrení pod č. Z-PUSR-021261/2024 zo dňa 13. 03. 2024:

Z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom KPW uplatňuje nasledovné požiadavky:

- Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou je stavebník povinný písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná pred začatím výkopových prác prieskum detektorom kovov a následne odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite nahlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Podmienky **Okresného úradu Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor**, vo vyjadrení pod č. OU-LM-PLO1-2023/0144982-004 zo dňa 12. 12. 2023

1./ Poľnohospodársku pôdu (ďalej len "PP") použiť len v odsúhlasenom rozsahu podľa spracovaného projektu stavby a bilancie skrývky a zabezpečiť, aby pri použití predmetnej plochy nedošlo k zbytočným škodám na príľahlých poľnohospodárskych pozemkoch.

2./ Pri zemných prácach oddelene manipulovať s kultúrnou vrstvou pôdy od ostatnej pôdy a túto použiť na spätné zahumusovanie. Celkový rozsah skrývky predstavuje výmeru 243 m². Skrytý humusový horizont, až do doby jeho použitia, uložiť o celkovom objeme 73,00 m³ na C-KN parc. č.. 245/5, 245/9, 277/66, 24511, 245/2, 245/4, 277/3, 277/62, 277/73 a 277/65 v k. U. Benice v blízkosti výkopovej ryhy, a ošetrovať ju tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu a odcudzeniu. PP uviesť do pôvodného stavu do konca novembra 2024. Dodržať spracovanú bilanciu skrývky humusového horizontu PP pre zábery kratšie ako jeden rok na predmetnú stavbu.

3/ Začatie stavebných prác včas ohlásiť vlastníkom a užívateľom PP.

4/ Ohlásiť tunajšiemu úradu termín ukončenia nepoľnohospodárskeho použitia PP, vrátane jej uvedenia do pôvodného stavu.,

5/ V prípade, že ak by pri realizácii stavby bol nutný trvalý alebo dočasný záber PP /po dobu dlhšiu ako 1 rok / je investor povinný požiadať orgán ochrany PP o konanie podľa § 17 zákona.

6/ Prípadne poškodenú príľahlú PP uviesť do pôvodného stavu na náklady investora.

Podmienky **Slovak Telekom, a.s.** vo vyjadrení pod č. 6612333597 zo dňa 15. 12. 2023:
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.

Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriaďovania skĺadok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia V lokalite predmetu Vašej žiadosti je

oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ing. Rastislav Rusňák, teletandem@mail.t-com.sk, 0911775186

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Podmienky *Mesta Liptovský Mikuláš, odbor dopravy, životného prostredia a výstavby, referát cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev*, vo vyjadrení pod č. MsÚ/ŽPD-2023/7324-2/MGa zo dňa 06. 11. 2023

- Požadujeme vedenie vodovodu situovať mimo telesa vozovky cesty, v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- Výkopové práce v priestore cesty III. triedy č.2330 (pare. t. KN-C 253/1, k .u. Benice) požadujeme realizovať pod ochranou dočasného dopravného značenia a súlade s povolením vydaným príslušným správnym orgánom v zmysle platnej právnej legislatívy.

Akémukoľvek zmeny v projektovej dokumentácii v nadväznosti na miestne a účelové cesty požadujeme odsúhlasiť na Mestskom úrade v Liptovskom Mikulaši, odbor dopravy, životného prostredia a výstavby, referát cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev.

Podmienky *Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov.*, vo vyjadrení pod č. 2/2023/538/tsú-338 zo dňa 28. 09. 2023:

1. Vodovodné potrubie bude napojené v zelenom páse pri ceste III/2330 prekopom do bodu napojenia. Prácami na realizácii vodovodu nesmie byť zasiahnutá vozovka cesty III/2330.
2. Práce v telese cesty vykoná oprávnená právnická alebo fyzická osoba!
3. Po položení vodovodného potrubia bude cestný pozemok upravený do riadneho stavu s obnovením odvodnenia cestného telesa.
4. Prípadný výkopový- materiál bude uložený mimo cestné teleso, vozovka cesty bude priebežne čistená.

Všeobecné podmienky pre realizáciu stavebných prác v telese cesty:

1. Pracovisko na ceste bude vyznačené príslušným dopravným značením podľa projektu DZ odsúhlaseného OR PZ ODI L. Mikuláš a určeného príslušným správnym orgánom.
2. Stavebník pred začatím prác v telese cesty III/2330 na zriadení vjazdu a prípojky požiadava v zmysle §3b, Zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách o rozhodnutie Okresný úrad L. Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorému predloží toto naše vyjadrenie. Bez vydania právoplatného rozhodnutia cestného správneho orgánu a odovzdania staveniska v stavebnom úseku cesty III/2330 nesmie byť vykonaný akýkoľvek zásah do telesa cesty!
3. Začatie prác v telese cesty III/2330 oznámi stavebník v pracovných dňoch a v čase 7:00 hod. - 13:00 hod zástupcovi správcu komunikácie - p. M. Volaj, tel.: 0915 919801, ktorému predloží príslušné povolenia cestného správneho orgánu.
4. Ukončenie prác v telese cesty oznámi stavebník v pracovných dňoch a v čase 7,00 hod. _ 13:00 hod zástupcovi správcu komunikácie - p. M. Volaj, tel.: 0915 919801, ktorý po ukončení prác písomne preberie stavebný úsek cesty. Pokiaľ stavebný úsek cesty nebude písomne odovzdaný zástupcovi SC ZSK, budú považované stavebné práce za nedokončené a záručná lehota nezačne plynúť!
5. Záručná lehota na práce v telese cesty je 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia stavebného úseku cesty zástupcom správcu komunikácie.
6. Bez písomného prevzatia konečnej úpravy telesa pozemnej komunikácie a všetkých prác vykonaných na jej telese, zástupcom SC ZSK, nesmie byť vydané na predmetnú stavbu kolaudačné rozhodnutie a nesmie byť daná do užívania !

Upozornenie!

1. Odo dňa zásahu do telesa cesty do termínu písomného prevzatia stavebného úseku cesty medzi stavebníkom a zástupcom SC ZSK sa úsek stavby na ceste stáva staveniskom. Stavebník preberá zodpovednosť za všetky škody vzniknuté tretím osobám z titulu stavebnotechnického stavu cesty.
2. Ku kolaudácii stavby predloží stavebník stavenému úradu "Preberací protokol o prevzatí stavebného úseku cesty" o odovzdaní a prevzatí stavebného úseku cesty medzi: stavebníkom a SC ZSK. **Bez kladného stanoviska správcu cesty ku stavebným úpravám cesty nebude vydané kolaudačné rozhodnutie!**

Dodržať Všeobecno-záväzné podmienky pre stavebníka na realizáciu prác v telese ciest v majetkovej správe SC ŽSK.

Podmienky *LVS, s.s.* vo vyjadrení pod č. 4971/2024/PŠ zo dňa 12. 07. 2024:

1. V zmysle § 3 ods. 2 zákona 442/2002 Z. z., vlastníkom verejných vodovodov môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. Podmienkou pre vydanie stavebného povolenia je zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k dotknutej stavbe medzi jej vlastníkom a subjektom verejného práva. Podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva.
2. Upozorňujeme, že navrhované rozšírenie verejného vodovodu nebude plniť funkciu požiarneho vodovodu. Potrebu vonkajšej požiarnej vody je potrebné zabezpečiť z vlastnej požiarnej nádrže alebo iným spôsobom.
3. Plánovanú ATS na vodovode žiadame vybudovať s akumuláciou a odvodnením. Technológia musí byť umiestnená v nadzemnom objekte. ATS musí byť kompatibilná s tlakovými stanicami, ktoré prevádzkuje LVS, a. s. V rámci projektu ATS musí byť spracovaná aj projektová dokumentácia NN prípojky, elektrických rozvodov a riadiacich systémov pre diaľkové ovládanie ATS s napojením na dispečing. Technické riešenie je potrebné konzultovať so zástupcami našej spoločnosti (vedúci HS vodovodov - 0905 850711; vedúci prevádzky údržby a dispečingu - 0915 869 228).
4. Pre objekty napojené na časť budovanú v 1. etape nezabezpečíme dostatočný tlak. V prípade potreby odporúčame osadenie ATS priamo v jednotlivých spotrebiskách.
5. Pri súbehu s ďalšími inžinierskymi sieťami a všetkými stavebnými objektami žiadame dodržať ochranné pásmo navrhovaného verejného vodovodu vo vzdialenosti min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu. Ďalšie navrhované inžinierske siete a ostatné stavebné objekty (aj vodomerné šachty) musia byť umiestnené mimo tohto pásma ochrany. Križovanie sietí je potrebné realizovať v zmysle STN.
6. Všetky armatúry použité pri výstavbe vodovodu musia mať ťažkú protikoróznú ochranu podľa požiadaviek noriem GSK.
7. V prípade, že pri realizácii dôjde k poruchám na potrubiach v našej prevádzke, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
8. Ku tlakovým skúškam vodovodného potrubia a ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sietí žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti, inak nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby (vedúci HS vodovodov).
9. Pred napojením navrhovaného rozšírenia vodovodu žiadame podpísať zmluvu o prevode vlastníctva verejného vodovodu.
10. Ku kolaudačnému konaniu musí stavebník zabezpečiť zriadenie vecného bremena na pozemkoch, na ktorých budú uložené potrubia navrhovaného verejného vodovodu. Zriadenie vecného bremena je potrebné vyznačiť na LV vlastníka pozemku.
11. Po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľne pre prostredie MicroStation).

Povinnosti stavebníka:

1. Pred začatím stavebných prác požiadať správcov všetkých podzemných vedení o vytýčenie ich sietí priamo v teréne a rešpektovať ich stanoviská.
2. Po ukončení výstavby odstrániť prebytočný stavebný materiál a upraviť terén.
3. Stavebník je povinný po ukončení stavby podať orgánu štátnej vodnej správy návrh na kolaudáciu vodnej stavby.

Majetkovoprávne vzťahy:

Stavba bude realizovaná na pozemkoch KN-C 253/1, 244/2, 245/5, 245/9, 277/66, 244/4, 245/1, 245/2, 245/4, 277/3, 277/62, 277/73, 277/65 k.ú. Benice, okres Liptovský Mikuláš. Pozemok par. č. KN-C 253/1(KN-E 3-506/1) je vedený na liste vlastníctva č. 331 k. ú. Benice (Ostatná plocha-miestna komunikácia III. triedy č.2330), vlastníkom pozemku je mesto Liptovský Mikuláš, ktoré v stanovisku MsÚ/ŽPD-2023/7324-2/MGa zo dňa 06. 11. 2023 súhlasí s umiestnením stavby mimo telesa cesty a správcom je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, ktorá v stanovisku č. 2/2023/538/tsú-338 zo dňa 28. 09. 2023 stanovila podmienky za akých sa môže stavba uskutočniť. Pozemok KN-C 244/2(LV 683, Zastavaná plocha a nádvorie), KN-C 245/5(LV683, Orná pôda), KN-C 245/9(LV683, Orná pôda), KN-C 244/4(LV 390, Zastavaná plocha a nádvorie), KN-C 245/4(LV 390, Orná pôda) sú vo vlastníctve Miroslava Vyšného, Andická 24/1, Liptovský Mikuláš - Andice, PSČ 031 01, ktorý predložil úradne overený písomný súhlas zo dňa 22.07.2024 k umiestneniu stavby na jeho pozemku. Pozemky KN-C 277/66 (LV686), 245/1(LV559), 245/2(LV559), 277/3(LV686), 277/62(LV559), 277/73(LV559), 277/65(LV559) sú vedené na listoch vlastníctva ako Orná pôda a ich majiteľom je Ján Vyšný, Andická 63/11 B, 031 01 Liptovský Mikuláš, ktorý je stavebníkom. K zámeru postaviť stavbu na parcelách uvedených na listoch vlastníctva ako Orná pôda vydal OU-LM-PLO stanovisko č. OU-LM-PLO1-2023/0144982-004 zo dňa 12. 12. 2023, k použitiu poľnohospodárskej pôdy na kratší čas ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. Uvedené pozemky boli prekontrolované cez portál Oversi, kópie listov vlastníctva a kópie z katastrálnej mapy boli založené do spisu.

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do **dvoch rokov** odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
4. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane

podľa ustanovení § 17 a § 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Námietky účastníkov konania:

Neboli vznesené.

Odôvodnenie

Stavebník, Ing. Ján Vyšný, Andická 63/11 B, 031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení EnCO Company, s.r.o., ul.Čsl. brigády 1611/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47 096 675 podal dňa 11.06.2024 na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 26 vodného zákona pre vodnú stavbu **"Rozšírenie verejného vodovodu-Andice", líniová stavba**, navrhovanej na pozemku par. č. KN-C 253/1, 244/2, 245/5, 245/9, 277/66, 244/4, 245/1, 245/2, 245/4, 277/3, 277/62, 277/73, 277/65 k.ú. Benice, okres Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom začalo stavebné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. MsÚ/ÚR a SP/2024/1718-5/AMi zo dňa 03. 06. 2024, právoplatné dňa 11.07.2024. Mesto Liptovský Mikuláš vydalo súhlasné záväzné stanovisko obce podľa § 140b stavebného zákona pod č. MsÚ/ÚRaSP 2024/5320-2/AMi zo dňa 24.07.2024 k vydaniu stavebného povolenia, ktorým overuje súlad stavby so schváleným územným plánom obce Liptovský Mikuláš.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy preskúmal predloženú žiadosť a v zmysle § 61 ods. 1 a 4 stavebného zákona a § 73 ods. 6 vodného zákona začal v uvedenej veci stavebné konanie. Oznámením o začatí stavebného konania(verejná vyhláška) vydaným pod číslom OU-LM-OSZP-2024/008709-002 zo dňa 27. 06. 2024 oznámil začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie. Zároveň účastníkov konania a dotknuté orgány upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa nebudú brať do úvahy. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia, podľa § 36 ods. 3 a § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Oznámenie o začatí konania bolo riadne zverejnené na úradnej tabuli OSŽP, na webovom sídle OÚ LM a na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš.

Podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona: „Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku, alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.“ Podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona: „Pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.“

Konanie sa uskutočnilo dňa 23. 07. 2024 so stretnutím pozvaných na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy. Na ústnom pojednávaní orgán štátnej vodnej správy účastníkov konania oboznámil so všetkými

podkladmi pred vydaním rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 správneho zákona a ďalšou možnosť vyjadriť sa k nim, k spôsobu ich zisťovania a navrhovať dôkazy, čo účastníci konania svojim podpisom potvrdili v zápisnici.

Vo vodoprávnom a stavebnom konaní boli predložené nasledovné doklady: 2x projektová dokumentácia, rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. MsÚ/ÚR a SP/2024/1718-5/AMi zo dňa 03. 06. 2024, záväzné stanovisko mesta Liptovský Mikuláš podľa § 140b stavebného zákona pod č. MsÚ/ÚRaSP 2024/5320-2/AMi zo dňa 24.07.2024, vyjadrenie Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ŠS OH pod č. OU-LM-OSZP-2023/014137-002 zo dňa 03. 11. 2023, vyjadrenie Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku OPaK pod č. OU-LM-OSZP-2023/014141-004 zo dňa 07. 11. 2023, stanovisko LVS, a.s. č. 4971/2024/PŠ zo dňa 12. 07. 2024, stanovisko Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina vo vyjadrení č. 202312-UR-0005-1 zo dňa 29. 12. 2023, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina pod č. Z-PUSR-021261/2024 zo dňa 13. 03. 2024, stanovisko Okresného úradu Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, pod č. OU-LM-PLO1-2023/0144982-004 zo dňa 12. 12. 2023, stanovisko Slovak Telekom, a.s. pod č. 6612333597 zo dňa 15. 12. 2023, stanovisko Mesta Liptovský Mikuláš, odbor dopravy, životného prostredia a výstavby, referát cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev pod č. MsÚ/ŽPD-2023/7324-2/MGa zo dňa 06. 11. 2023, stanovisko Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov č. 2/2023/538/tsú-338 zo dňa 28. 09. 2023, stanovisko Energotel, a.s. č. 620232442 zo dňa 30.10.2023, stanovisko ORHaZZ Liptovský Mikuláš č. ORHZ-LM1-2023/000789-002 zo dňa 15.11.2023, stanovisko Ministerstva vnútra SR č. 0961605390 zo dňa 9.11.2023, stanovisko RÚVZ v Liptovskom Mikuláši č. 2024/1439-02/35-OHŽP zo dňa 26.02.2024, stanovisko Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-LM-OCDPK-2023/015577-002 zo dňa 13.12.2023, Zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva verejného vodovodu č. 24/2024 zo dňa 21.03.2024 medzi LVS, a.s. a stavebníkom, Súhlas od Miroslava Vyšného k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby „Rozšírenie verejného vodovodu-Andice“ k.ú Benice na jeho pozemkoch.

Účastníci konania na konaní nevzniesli také pripomienky, ktoré by bránili vydať na uvedenú stavbu stavebné povolenie.

Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdil písomné vyjadrenia a stanoviská správcov jednotlivých inžinierskych sietí. Orgán štátnej vodnej správy pri vydávaní stavebného povolenia prihliadal na podmienky uvedené v stanoviskách a vyjadreniach dotknutých organizácií, ktoré zapracoval do podmienok stavebného povolenia.


S prihliadnutím na to, že navrhované riešenie je žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa predložených dokladov vybudovaním stavby a jej používaním nie sú ohrozené vodohospodárske a všeobecné záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok podľa položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100,- € bol uhradený bankovým prevodom dňa 25. 08. 2023.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 Správneho poriadku na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.



Ing. Viktor Batora
poverený vedením odboru

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v znp. a § 73 ods. 4 vodného zákona doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania (z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania – majiteľov pozemku a majiteľov susedných pozemkov). Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 2 ods. 5 a § 26 ods. 2 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia oznámenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia tohto oznámenia.

1. OÚ LM, OSŽP – úradná tabuľa:

Zverejnené dňa: 30.7.2024

Zvesené dňa:

Zverejnené iným spôsobom: na webovom sídle OU-LM-OSŽP

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
odbor starostlivosti o životné prostredie
Vrbická 1993
031 01 Liptovský Mikuláš
-1-

2. Mesto Liptovský Mikuláš – úradná tabuľa:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Zverejnené iným spôsobom:

Doručuje sa účastníkom konania:

1. Ing. Ján Vyšný, Andická 63/11 B, 031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení EnCO Company, s.r.o., ul.Čsl. brigády 1611/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47 096 675
2. Miroslav Vyšný, Andická 24/1, 031 01 Lipt. Mikuláš-Andice
3. Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
4. SC ŽSK, závod LIPTOV, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 42054575
5. SC ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01, Žilina, IČO: 42054575

Majiteľom susedných pozemkov - doručenie verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina
2. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, OSŽP, úseky ŠS OH, ŠS OPaK, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
3. Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. , Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
4. Ministerstvo Obrany SR, IČO:30845572
5. Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
6. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
7. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, ODI, Komenského 841, 031 46 Lipt. Mikuláš
8. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, PLO, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
9. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
10. SPP-D, Plátenícka 1913/44b, 821 09 Bratislava-Ružinov
11. VPS Lipt. Mikuláš, 03101 Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, IČO: 00183636
12. Mesto Liptovský Mikuláš, odbor dopravy , ŽP a výstavby-referát CD, PK a VP, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš