



ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona číslo 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov pre žiadateľa: **Obec Nesluša 978, 023 41 Nesluša, IČO: 00 314 137**, s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydáva

URČENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM

podľa ustanovenia § 32 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č.29/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov pre „Neslušu – vodárenský zdroj povrchový odber Mestský potok (Suľkov potok)“, r.km 3,8 , hydrologické povodie 4-21-02-12, katastrálne územie Nesluša a Kysucké Nové Mesto k vodnej stavbe „Nesluša – úprava vody z povrchového odberu Mestský potok do VDJ Dúbravy“, podľa hydrogeologického prieskumu – Nesluša – vodárenské zdroje pre zásobovanie obecného vodovodu – využiteľné množstvo vody, geologická úloha č. 44/2020/HG a predloženého návrhu „Nesluša – vodárenský zdroj povrchový odber Mestský potok (Suľkov potok) – návrh ochranných pásiem“ vypracovaných odborne spôsobilou osobou v hydrogeológii a geológii – RNDr. Kamil Kandra, a to nasledovne:

OCHRANNÉ PÁSMO VODÁRENSKEHO ZDROJA I. STUPŇA:

OP I. stupňa sa určuje na ochranu územia pred negatívnym ovplyvneným alebo ohrozením vodárenského zdroja v jeho bezprostrednej blízkosti a na ochranu odberného zariadenia pred jeho poškodením.

- Ochranné pásmo vodného zdroja I. stupňa bude vymedzené plochou v tvare nepravidelného mnohoúhelníka so stranami 11,0 x 20,7 x 19,3 x 13,0 x 8,5 x 7,0 x 2,5 x 9,4 x 16,7 x 27,3 m

- Ochranné pásmo I. stupňa nie je oplotené, vzhľadom k tomu, že ide o horský terén a terénne podmienky neumožňujú oplotenie
- Je potrebné ho však vyznačiť informatívnou tabuľkou s textom: „Vodárenský zdroj. Ochranné pásmo I. stupňa. Nepovolaným osobám vstup zakázaný. Prevádzkovateľ: meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby a adresa alebo sídlo“
- Prevádzkovateľ vodárenského zdroja bude mať zabezpečené vyznačenie OP I. stupňa. Označenie bude dostatočne viditeľné podľa STN 75 3102 – ochrana vodných zdrojov „Značenie ochranných pásiem zdrojov pre hromadné zásobovanie pitnou vodou“. Táto norma stanovuje požiadavky na vyznačenie ochranných pásiem tabuľkou so symbolom (modrý pohár s vodou, vo vode s červenou strieškou, všetko v červenom kruhu)
- Povrch terénu vo vnútri pásma musí byť vyrovnaný, upravený bez terénnych depresíí a zatravnovaný
- Ochranné pásmo I. stupňa sa nachádza v rozsahu parcely KN-C 4970/8 katastrálne územie Nesluša s rozlohou 472 m²
- Voda z Mestského potoka po úprave v úpravni sa využije na pitné účely

Určenie podmienok ochrany ochranného pásma vodárenského zdroja I. stupňa a zdrojov znečistenia:

a) Povinnosti prevádzkovateľa v ochrannom pásme I. stupňa

- Pravidelne kontrolovať a udržiavať dobrý technický stav vodárenských objektov,
- Plochu udržiavať v primerane vyhovujúcom stave, odstraňovať z neho napadanú organickú hmotu (konáre, lístie a pod.). Vzniknutú hmotu odvázať mimo ochranné pásmo.

b) Územie musí byť:

- zbavené všetkých možných zdrojov znečistenia,
- terén zarovnaný, priehlbiny a výmole vyplnené, aby zrážkové vody mali voľný odtok
- pokryté vhodným trvalým vegetačným krytom,
- zabezpečené tak, aby sa zabránilo jeho erózii a záplavám.

c) V ochrannom pásme I. stupňa sa zakazuje:

- akákoľvek činnosť okrem činností spojenej s kontrolou, vykonávaním údržby, opráv vodárenských zariadení a ostatnými povinnosťami prevádzkovateľa vodárenského zdroja,
- hnojenie a používanie priemyselných a organických hnojív,
- umývanie a vykonávanie údržby vozidiel a mechanizmov,
- vykonávanie zemných prác narušujúce pôdny pokryv, s výnimkou údržby a opráv vodárenských objektov, ako aj údržby vegetačnej pokrývky.

d) Prevádzkovateľ je povinný:

- Pri úprave vody na pitnú vodu a pri jej distribúcii používať len také prípravky a postupy, ktorých použitie schválil príslušný orgán verejného zdravotníctva
- Zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala limity ukazovateľov kvality pitnej vody

- Prípadné prekročenie limitov ukazovateľov kvality pitnej vody s druhom limitu medzná hodnota a najvyššia medzná hodnota bezodkladne oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
 - Zabezpečiť zaznamenávanie výsledkov kontroly kvality surovej a pitnej vody. Laboratórny záznam o prevádzkovej kontrole kvality vody uchovávať trvalo a výsledky kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody podľa Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. uchovávať desať rokov
 - V súlade so zákonom NR SR č. 364/2004 Z.z. neskorších predpisov o vodách 1 x ročne nahlásiť na SHMU Bratislava odoberané množstvá z vodárenského zdroja
 - Prevádzkovateľ musí mať na účel prevádzkovania vodovodu určeného pracovníka s odbornou spôsobilosťou podľa Zákona č. 442/2002 Z.z. Tento musí byť oboznámený so všetkými skutočnosťami týkajúcimi sa ochrany územia a prevádzkovými náležitosťami vodovodu, vrátane prevádzkového poriadku vodovodu
- e) Prevádzkovanie vodovodu musí byť zabezpečené podľa prevádzkového poriadku vodovodu, ktorým sa bude riadiť.
- f) Na zapisovanie údajov zistených z prevádzkovania vodovodu zaviesť denník. Odporúčame zapisovať číselné údaje, údaje o odbere vzorky a jej kvalite, ako aj priebežné údaje zistené prevádzkovaním
- g) V prípade zmien vlastníckych vzťahov OP I. stupňa, všetky tu uvedené opatrenia prechádzajú na nového vlastníka, aj v prípade zmien užívateľov.
- h) V OP I. stupňa je potrebné vykonávať kontrolno-koordináciu činnosť zo strany Okresného úradu, OSŽP v Kysuckom Novom Meste, RÚVZ v Čadci a prevádzkovateľa vodárenského zdroja.
- i) Navrhované opatrenia je možné náležite upraviť, doplniť, pozmeniť, ak si to okolnosti hodné zreteľa vyžadujú po predchádzajúcom prerokovaní s OÚ KNM-OSŽP, RÚVZ a prevádzkovateľom

Náklady spojené s technickými úpravami na ochranu vodárenského zdroja, údržbou a monitoringom je povinný znášať jeho prevádzkovateľ.

OCHRANNÉ PÁSMA VODÁRENSKEHO ZDROJA II. STUPŇA:

OP II. stupňa sa určuje na ochranu územia pred negatívnym ovplyvnením alebo ohrozením vodárenského zdroja zo vzdialenejších miest

Ochranné pásmo II. stupňa je určené formou príbrežných pásov so šírkou 2 m po obidvoch brehoch toku Mestský potok po celej dĺžke, t.j. od odberného zariadenia až po prameň toku, vrátane jeho prítokov.

Súčasťou ochranného pásma II. stupňa sú nasledovné parcely :

Kataster Nesluša: KNE 10511/1, KNC 4970/10, 4971/1

Kataster Kysucké Nové Mesto: KNE: 6016/1, 3502, 6032

KNC: 4188/1

Značenie ochranného pásma

Prevádzkovateľ vodárenského zdroja zabezpečí vyznačenie OP II. stupňa Označenie bude dostatočne viditeľné a bude označené podľa STN 75 3102 – ochrana vodných zdrojov „Značenie ochranných pásiem zdrojov pre hromadné zásobovanie pitnou vodou“ : na rohoch vymedzeného priestoru OP II. stupňa.

Táto norma stanovuje požiadavky na vyznačenie ochranných pásiem tabuľkou so symbolom (modrý pohár s vodou, vo vode s červenou strieškou, všetko v červenom kruhu) s odporúčaným textom : „Vodárenský zdroj. Ochranné pásmo II. stupňa. Nepovolaným osobám vstup zakázaný. Prevádzkovateľ: meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby a adresa alebo sídlo“

OP II. stupňa sa zakazuje :

- Povoľovať akúkoľvek výstavbu resp. zásahy, ktorými by sa narušila hrúbka pokryvných vrstiev pôdy
- Zriaďovať odstavné plochy mechanizmov
- Tankovať a meniť PHM resp. manipulácia s ropnými látkami

Na území OP II. stupňa je potrebné:

- územie nezaťažovať inou ako v súčasnosti vykonávanou činnosťou, minimalizovať činnosť, ktorá by mohla ohroziť podzemné vody (pohyb mechanizmov, parkovanie, ich údržba).
- aby stroje a zariadenia na aplikáciu hnojív na ochranu rastlín mali ekologické prevodové a motorové oleje
- aby výstavba produktovodov – vedenie elektriny, plynovodov a zásobníkov plynu bola povolená v súlade s kladným hydrogeologickým posudkom a s tým súvisiacimi opatreniami
- aby výstavba trafostaníc bola povolená len s ekologickým olejom alebo suché

OCHRANNÉ PÁSMO VODÁRENSKEHO ZDROJA III. STUPŇA:

Neurčuje sa.

Prevádzkové monitorovanie kvality vody vodárenského zdroja – povrchový odber Mestský potok bude prebiehať podľa predloženého návrhu „Nesluša – vodárenský zdroj povrchový odber Mestský potok (Sul'kov potok) - návrh úpravy ochranných pásiem“.

Hydrogeologický posudok Nesluša – vodárenský zdroj povrchový odber Mestský potok (Sul'kov potok) – návrh ochranných pásiem vypracovala spoločnosť Progeo, Predmestská 75, 010 01 Žilina v 12/2020, číslo geologickej úlohy 52/2020/HG.

O d ô v o d n e n i e

Obec Nesluša 978, 023 41 Nesluša, IČO: 00 314 137 podala dňa 12.11.2021 na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť na schválenie ochranných pásiem I. a II. stupňa pre Neslušu – vodárenský zdroj povrchový odber Mestský potok (Sul'kov potok), r.km 3,8, hydrologické povodie 4-21-02-12, katastrálne územie Nesluša a Kysucké Nové Mesto k vodnej stavbe „Nesluša – úprava vody z povrchového odberu Mestský potok do VDJ Dúbravy“. Odborný objekt sa nachádza cca 1 km východne od intravilánu obce Nesluša na potoku Sul'kov.

Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie vo veci určenia ochranných pásiem vodného zdroja.

Tunajší úrad prerušil konanie 10.12.2021 do doby trvania prerušenia stavebného a vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia s osobitným užívaním vôd pre stavbu „Nesluša – úprava vody z povrchového odberu Mestský potok do VDJ Dúbravy“. Orgán štátnej vodnej správy pokračuje v konaní po ukončení prerušenia konania na vyššie uvedenú stavbu.

Orgán štátnej vodnej správy oznámil začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením OU-KM-OSZP-2023/000170-003 dňa 27.11.2023 vo veci určenia ochranných pásiem vodného zdroja a upustil od ústneho pojednávania. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy nevzniesli žiadne námietky.

Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, odborom starostlivosti o životné prostredie bolo vydané stavebné povolenie OU-KM-OSZP-2024/000257-007 dňa 26.02.2024 na vodnú stavbu „Nesluša – úprava vody z povrchového odberu Mestský potok do VDJ Dúbravy“ spojené s osobitným užívaním vôd - povolením na odber z povrchových vôd - z potoka Sul'kov- Mestský potok, r.km 3,8 a vypúšťanie odpadovej vody zo sedimentačnej komory odberného objektu do Mestského potoka a vypúšťanie oplachovej vody z úpravne vody do rigola situovanej na pozemku parcelné číslo KN-C 1438, 5149/1, 4964/10, 4964/11, 4970/8 v katastrálnom území Nesluša a KNC 4977 v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto.

Navrhovateľ k žiadosti na vyhlásenie ochranných pásiem vodárenského zdroja predložil všetky potrebné doklady v zmysle vyhlášky MŽP SR č.29/2005 Z.z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o určovaní OP vodárenských zdrojov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci zhodnotil návrh ochranných pásiem vodného zdroja mestského potoka a pod číslom RH-2020/05325-2 zo dňa 22.12.2020 vydal súhlas - záväzné stanovisko k určeniu pásiem hygienickej ochrany zdroja pitnej vody. Návrh ochranných pásiem bol spracovaný v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 29/2005 Z.z. o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov. Návrh ochranného pásma III. stupňa sa nenavrhuje.

Navrhovateľ predložil Hydrogeologický prieskum – Nesluša – vodárenské zdroje pre zásobovanie obecného vodovodu – využiteľné množstvo vody vypracovala spoločnosť Progeo, Predmestská 75, 010 01 Žilina v 12/2020, číslo geologickej úlohy 44/2020/HG a Hydrogeologický posudok Nesluša – vodárenský zdroj povrchový odber Mestský potok (Sul'kov potok) – návrh ochranných pásiem vypracovala spoločnosť Progeo, Predmestská 75, 010 01 Žilina v 12/2020, číslo geologickej úlohy 52/2020/HG.

K návrhu na určenia ochranných pásiem vodárenského zdroja sa kladne vyjadrili všetci účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy.

V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, tunajší úrad dal možnosť účastníkom konania oboznámiť sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.


V súlade s predloženými dokladmi a s výsledkom konania Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, štátna vodná správa rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, Kysucké Nové Mesto, 024 01.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.




Ing. Zuzana Hýlllová
vedúca odboru

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Kysucké Nové Mesto a mesta Kysucké Nové Mesto a obce Nesluša spôsobom v obci obvyklým.

vyvesené dňa:
pečiatka, podpis

zvesené dňa:.....
pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame mesto Kysucké Nové Mesto a obec Nesluša túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto s vyznačením uvedených údajov.

Rozhodnutie sa doručí:

1. Obec Nesluša, Nesluša 978, 023 41 Nesluša – 2x
2. SVP š.p. Povodie Horného Váhu, OZ, Janečka 36, 034 01 Ružomberok
3. LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
4. Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 02401- 2x
5. Ostatní účastníci verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. RÚVZ Čadca, Ul. Palárikova 1156 , 022 01
2. SIŽP, IŽP Žilina, OIOV, Legionárska č. 5, 012 05 Žilina *(po právoplatnosti)*
3. SHMÚ Bratislava, Jeseniova 17, P.O.BOX 15, 833 15 Bratislava *(po právoplatnosti)*