


OKRESNÝ ÚRAD TVRDOŠÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín

Číslo spisu
OU-TS-OSZP-2025/000008-003

Tvrdošín
24. 02. 2025



Rozhodnutie

povolenie na užívanie vodných stavieb
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania

1. VBuilding, s. r. o., Hríbiky 239, 027 44 Tvrdošín
2. Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín
3. OVS, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
4. Znáмым a neznáмым právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Výrok

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestny orgán štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov a ako príslušný správny orgán podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

povoľuje

stavebníkovi VBuilding, s. r. o., Hríbiky 239, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 328 711

podľa § 26 ods. 3,4 vodného zákona a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona

užívanie vodnej stavby:

„HRÍBIKY - ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU A KANALIZÁCIE, stavebné objekty: SO01 Rozšírenie vodovodu, SO02 Rozšírenie kanalizácie“ postavenej na pozemkoch registra C-KN parc. č. 430/2, 430/3, 286/3, 316/4, 301/255, 301/256, 301/136, registra E-KN č. 1208/1, 422/1 v k. ú. Medvedzie.

na určený účel: podľa § 52 ods. 1 písm. d) a e) vodného zákona a podľa § 43a ods. 3 písm. g) stavebného zákona, t. j. miestne rozvody vody a miestne kanalizácie.

Ide o trvalú inžiniersku stavbu pre vodné hospodárstvo – podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej GM projekt – Ing. Marek Gálik, Mieru 961/26, 028 01 Trstená, Ing. Maroš Salva, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia: 4964*I2, v mesiaci 02/2022.

V konaní sa zistilo, že stavba je postavená s nasledovnými drobnými zmenami oproti projektovej dokumentácii stavby schválenej v stavebnom konaní:

Popis stavby:

SO01 – Rozšírenie vodovodu

Zásobovanie pitnou vodou je riešené novým vodovodným radom, ktorý začína napojením na existujúci vodovod VETVA 5-2 PVC DN110, pomocou tvaroviek E-FLEX a T-kusu DN100/100. Na začiatku je osadený uzáverom DN100 s poklopom a zemnou súpravou. Rozšírený vodovod je vybudovaný z materiálu HDPE SDR17 PN 10 D110 v celkovej dĺžke 131,62 m, napojený na existujúci verejný vodovod a v k.ú. 0,125 km zakončený podzemným hydrantom DN80 s funkciou vzdušníka /1 ks/. V rámci stavby sú zriadené domové vodovodné prípojky HDPE DN32 v počte 9 ks.

Kapacity:

HDPE SDR17 PN 10 D110 v celkovej dĺžke 131,62 m /namiesto 124,0 m/.

Podzemný hydrant DN80 s funkciou vzdušníka /1 ks/

Domové vodovodné prípojky HDPE DN32 /namiesto DN25/ /9 ks/

SO02 – Rozšírenie kanalizácie

Splaškové vody sú odvedené do existujúcej kanalizácie D-I-N PVC DN300. Odvedenie splaškových vôd je navrhnuté gravitačnou stokou „S1“ z PVC DN 160 v dĺžke 136,94 m. Napojenie bude do existujúcej splaškovej kanalizácie PVC DN 300. V rámci stavby budú osadené domové kanalizačné prípojky /odbočenia/ PVC DN 110 v počte 9 ks.

Kapacity:

Gravitačná stoka „S1“ z PVC DN 160 /namiesto DN 200/ v dĺžke 136,94 m /namiesto 133,0 m/.

Kanalizačné šachty DN1000 Š1 – Š4 /4 ks/

Domové kanalizačné prípojky /odbočenia/ PVC DN 110 /9 ks/

Uvedené zmeny nevyžadujú osobitné konanie, bola predložená dokumentácia – projekt skutočného vyhotovenia stavby, ktorý je vypracovaný zodpovedným projektantom stavby, zmeny boli prerokované na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a preto ich stavebný úrad v tomto kolaudačnom konaní berie na vedomie.

Stavba bola zrealizovaná na pozemkoch registra C-KN parc. č. 430/2, 430/3, 286/3, 316/4, 301/255, 301/256, 301/136, registra E-KN č. 1208/1, 422/1 v k. ú. Medvedzie.

Pre užívanie stavby Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona určuje tieto podmienky:

1. V súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona, bude stavba užívaná len na povolený účel.
2. V zmysle § 103 stavebného zákona je vlastník stavby povinný uchovávať v nepoškodenom stave dokumentáciu skutočného realizovania stavby po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.
3. Stavba je stavebne ukončená v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a je schopná užívania dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Pravidelnou údržbou, čistením a včasnými opravami prevádzkovať zariadenie tak, aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu a predĺžila sa jeho využiteľnosť.
5. Vodné stavby prevádzkovať v súlade s príslušnými prevádzkovými a manipulačnými poriadkami.
6. Pri prevádzkovaní vodných stavieb dodržiavať platnú legislatívu v odpadovom hospodárstve, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
7. Zmeny v spôsobe užívania vodnej stavby sú možné len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne.

Námietky účastníkov konania:

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie

Navrhovateľ: VBuilding, s. r. o., Hríbiky 239, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 328 711, podal dňa 16. 12. 2024 na Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – povolenia o užívaní vodnej stavby: „HRÍBIKY - ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU A KANALIZÁCIE, stavebné objekty: SO01 Rozšírenie vodovodu, SO02 Rozšírenie kanalizácie“. K žiadosti bola doložená zmluva o budúcej

kúpnej zmluve č. 120/2024 zo dňa 28. 05. 2024 uzavretej v zmysle § 289 Obchodného zákonníka a kópia kúpnej zmluvy uzavretej v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Stavba je umiestnená na pozemkoch registra C-KN parc. č. 430/2, 430/3, 286/3, 316/4, 301/255, 301/256, 301/136, registra E-KN č. 1208/1, 422/1 v k. ú. Medvedzie.

Na uvedenú stavbu vydal rozhodnutie – povolenie na uskutočnenie stavby podľa § 26 ods. 1 vodného zákona Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-TS-OSZP/2024/001241-004 zo dňa 17. 09. 2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 10. 2024.

K návrhu bolo doložené: Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, zo dňa 15. 11. 2024, zhotoviteľ VBuilding, s. r. o., Hríbiky 239, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47328711, geodetické porealizačné zameranie stavby MEDVEDZIE HRÍBIKY-rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie, zamerané Ing. Jánom Kotúľom, Krušetnica 301, 029 54 Krušetnica, č. zákazky: 44847874-82/2024, zápis o tlakovej skúške na SO 01 Rozšírenie vodovodu, konanej dňa 04. 11. 2024 na stavbe „HRÍBIKY – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie“ skúšaný úsek č. 1 od 0,000 po km 0,13162 celková dĺžka 131,62 m, materiál potrubia: HDPE, DN potrubia: 100 so skúšobným pretlakom vo vodovodnom potrubí 1,0 MPa, zápis o skúške vodotesnosti stoky na SO 02 Rozšírenie kanalizácie, konanej dňa 04. 11. 2024 na stavbe „HRÍBIKY – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie“, skúšaný úsek č. 1 od 0,000 po šachtu „Š1“ km 0,010 celková dĺžka 10,0 m, materiál potrubia: PVC, DN potrubia: 160 mm, skúšaný úsek č. 2 od šachty „Š1“ km 0,010 po šachtu „Š2“ km 0,031 celková dĺžka 21,0 m, materiál potrubia: PVC, DN potrubia: 160 mm, skúšaný úsek č. 3 od šachty „Š2“ km 0,031 po šachtu „Š3“ km 0,08178 celková dĺžka 50,78 m, materiál potrubia: PVC, DN potrubia: 160 mm, skúšaný úsek č. 4 od šachty „Š3“ km 0,08178 po šachtu „Š4“ km 0,133 celková dĺžka 51,22 m, materiál potrubia: PVC, DN potrubia: 160 mm, skúšaný úsek č. 5 od šachty „Š4“ km 0,133 po šachtu „blend“ km 0,13694 celková dĺžka 3,94 m, materiál potrubia: PVC, DN potrubia: 160 mm, zápis OVS, a. s., o tlakovej skúške požiarneho hydrantu zo dňa 04. 11. 2024, záväzné stanovisko orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva Okresného úradu Tvrdošín odboru starostlivosti o životné prostredie ku kolaudácii vodných stavieb pod č. OU-TS-OSZP-2024/001881-002 zo dňa 23. 12. 2024, certifikáty a atesty použitých výrobkov a materiálov, stavebný denník: MEDVEDZIE – HRÍBIKY ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU A KANALIZÁCIE, protokol OVS, a. s., o skúškach vzorky vody č. 1170/PV/2024 zo dňa 25. 11. 2024, záväzné stanovisko RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne č. RÚVZDK/OHŽPaZ/2040/7438/2024 zo dňa 12. 12. 2024, súhlasné stanovisko OR HaZZ v Dolnom Kubíne na účely kolaudácie stavby č. j.: ORHZ-DK1-2025/000052-002 zo dňa 11. 02. 2025, kópia rozhodnutia OÚ Tvrdošín, OSOŽP povolenie na uskutočnenie vodnej stavby č. j.: OU-TS-OSZP-2024/001241 zo dňa 17.09.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 10. 2024.

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil začatie kolaudačného konania pod č. OU-TS-OSZP-2025/000008 zo dňa 07. 01. 2025 a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, o čom je spísaný protokol zo dňa 07. 02. 2025. V oznámení o začatí kolaudačného konania upozornil špeciálny stavebný úrad účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Po preskúmaní predložených dokladov a po vykonaní miestnej obhliadky bolo konštatované, že boli dodržané podmienky stavebného povolenia. Súčasne bolo zistené, že stavba je postavená s drobnými zmenami oproti dokumentácii stavby schválenej v stavebnom konaní (sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia). Po ich posúdení stavebný úrad dospel k záveru, že uvedené zmeny nevyžadujú osobitné konanie. Bola predložená dokumentácia – projekt skutočného vyhotovenia stavby, ktorý je vypracovaný zodpovedným projektantom a preto ich stavebný úrad vzal na vedomie.

Správny orgán zistil, že boli dodržané podmienky stavebného povolenia a stavba bola uskutočnená v zmysle projektu skutočného vyhotovenia stavby. Jej užívaním nebude ohrozený verejný záujem predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia. Podľa preskúmaných dokladov, stavba je bez závad a spôsobilá bezpečného užívania, preto orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky č. 62a písm g/ sadzobníka bol zaplatený vo výške 60,00 eur: potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie na Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní

odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Toto rozhodnutie sa ostatným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou, ktorá bude vyvesená na úradnej tabuli Mesta Tvrdošín a správneho orgánu Okresného úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie po dobu 15 dní a súčasne na webom sídle správneho orgánu a v obci spôsobom v mieste obvyklým (tlač, rozhlas).
vyvesené dňa zvesené dňa

pečiatka, podpis pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Mesto Tvrdošín túto verejnú vyhlášku zaslať späť s vyznačením uvedených údajov na Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Ing. Monika Jančová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10291

Doručuje sa

VBuilding, s.r.o., Hríbiky 239, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika
Mesto Tvrdošín (OVM), Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika
Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, Slovenská republika

Na vedomie

Slovak Telekom a.s. Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dolný Kubín, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín 1
Okresný úrad Tvrdošín, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, Dolný Kubín
Ing. Marek Gálik - GM projekt, Mieru 961, Trstená, Tvrdošín

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: [ROZHODNUTIE, povolenie na užívanie vodných stavieb Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie, Medvedzie Hríbiky]
Identifikátor: OU-TS-OSZP-2025/000008-0001298/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Monika Jančová
Oprávnenie: 1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 28.02.2025 10:27:05 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 28.02.2025 10:27:23 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-TS-OSZP-2025/000008-0001298/2025

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Patrik Bartoška
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Tvrdošín
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 28.02.2025
Podpis a pečiatka: