

# OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia  
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Číslo spisu

OU-BB-OSZP3-2024/005780-024

Banská Bystrica

13. 09. 2024



## Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA  
Stavebné povolenie  
Ev. č. 91/2024

### Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa vydáva stavebné povolenie na vodnú stavbu "Selce – odkanalizovanie časti obce, ul. Mlynská a Poľná".

Účastníci konanie:

1. StVS – servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
2. INGPAK – H&K, s.r.o., Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica
3. Obec Selce, verejná vyhláška, Selčianska cesta 132, 976 11 Selce
4. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Selce, Partizánska 1/37, 976 11 Selce
5. MIONEX REALITY, s.r.o., Švermova 1750/20, 974 41 Banská Bystrica
6. Milan Jelínek, Vyšovec 71/22, 976 11 Selce
7. Marta Petříková, Selčianska cesta 79, 976 11 Selce
8. Eva Vozárová, Selčianska cesta 228/38, 976 11 Selce
9. Jozef Hiadlovský, Poľovnícka 5265/25, 974 01 Banská Bystrica
10. Ján Hiadlovský, Selčianska cesta 301/149, 976 11 Selce
11. Marta Tatáriková, Partizánska ulica 105/136, 976 11 Selce
12. Anna Hlinková, Selčianska cesta 301/149, 976 11 Selce
13. Milan Styk, Selčianska cesta 269/85, 976 11 Selce
14. Angela Cabanová, Selčianska cesta 270/87, 976 11 Selce
15. Peter Smatana, Selčianska cesta 89, 976 11 Selce
16. Ján Mačuha, Selčianska cesta 559/91, 974 11 Banská Bystrica
17. Zuzana Mačuhová, Selčianska cesta 559/91, 974 11 Banská Bystrica
18. Jozef Mesík, Selčianska cesta 93, 976 11 Selce
19. Ladislav Patráš, Selčianska cesta 454, 976 11 Selce
20. Martin Patráš, Horné Pršany 107, 974 05 Banská Bystrica
21. Jozef Patráš, Mlynská 339/31, 976 11 Selce
22. Dušan Patráš, Mlynská ulica 340/32, 976 11 Selce
23. Stanislav Očenáš, Mlynská ulica 341/30, 976 11 Selce
24. Monika Pondelová, Mlynská ulica 341/30, 976 11 Selce
25. Ján Kmeť, Mlynská ulica 745/28A, 976 11 Selce
26. Ján Brišš, Mlynská 420/28, 976 11 Selce
27. Adriána Kredátusová, Mlynská 420/28, 976 11 Selce
28. Peter Zeman, Poľná 6, 976 11 Selce
29. Martin Zeman, Poľná 348/6, 976 11 Selce

30. Marián Šovčík, Poľná 343/5, 976 11 Selce
31. Mária Klátiková, Poľná 2, 976 11 Selce
32. Jozef Rusko, Partizánska 1, 976 11 Selce
33. Helena Rusková, Partizánska 1, 976 11 Selce
34. Anna Pašková, Partizánska 94, 976 11 Selce
35. Ján Hlinka, Písecká 7, 990 01 Veľký Krtíš
36. Daniel Hlinka, Dolná 447/7, 976 11 Selce
37. ADM Agro Invest j.s.a., Dolná 28, 974 01 Banská Bystrica
38. Mária Valachová, Trieda SNP 9, 974 01 Banská Bystrica
39. Eduard Šajgalík, Čergovská 7258/21, 080 01 Prešov
40. Monika Paučová, Malinovského 870/3, 963 01 Krupina
41. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
42. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
43. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
44. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava
45. Anna Bačová, Selčianska 267/81, Selce, PSČ 976 11
46. Marta Adamská, Potočná 320/4, 974 11 Selce
47. Ostatní účastníci konania t. j. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté verejnou vyhláškou

### Výrok

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 525/2003 Z. z.“) a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, ako aj so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) rozhodol takto:

I.

podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona a § 66 ods. 1 stavebného zákona v súlade so správnym poriadkom

povoľuje uskutočnenie

vodnej stavby: Selce – odkanalizovanie časti obce, ul. Mlynská a Poľná (ďalej len „predmetná vodná stavba“)

stavebníkovi: Obec Selce, Selčianska cesta 132, 976 11 Selce, IČO: 00313807 (ďalej len „stavebník“)

katastrálne územie: Selce

na pozemkoch parc. č.: KN-C 2255/30, 1920/2, 2255/42, 2222/1 (KN-E 2941, 1479/5), 2253/1 (KN-E 20/1, 1654/1, 1773/4, 2942, 1716/17, 1657), 5/9, 7, 1750/2 (KN-E 1504/2), 1751, 1752, 1757/1, 1757/2, 1758, 1760, 1765, 1766, 1770, 1772/1 (KN-E 1499), 1773, 1774, 1778, 1920/8, 2028/1, 2028/4, 2031/1, 2031/6, 2037, 2038, 2039/1, 2039/2, 1757/3, 1947, 2042/2, 2043/3, 2044, 2056 (KN-E 39), 2060/2 (KN-E 39), 2061/3 (KN-E 38), 2062/1 (KN-E 1479/5), 2062/3, 2063/1, 2066/2, 2223/1, 2246 (KN-E 374/1), 2253/14 (KN-E 1716/9), 2253/16 a 2770

druh stavby: inžinierska stavba

účel stavby: odvádzanie splaškových odpadových vôd

Obec Nemce, so sídlom: Lúčna 86/52, 974 01 Nemce, IČO: 00647438 (ďalej len „obec Nemce“) ako príslušný stavebný úrad vydala, na základe žiadosti od okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, so sídlom: Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica (ďalej len „okresný úrad“) podanej listom pod č. OU-BB-OSZP3-2024/005780-018 zo dňa 26.07.2024, záväzné stanovisko pod č. Oc. ú. – 1302/2024/PM zo dňa 23.08.2024 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného

zákona. Obec Nemce vydala rozhodnutie o umiestnení stavby „Selce – splašková kanalizácia v časti obce, ul. Mlynská a Poľná“ pod č. Oc. ú. – 1600/2021/PM s ev. č. 2/2022 zo dňa 02.08.2022 s právoplatnosťou k 05.09.2022.

Rozsah a popis povoľovanej stavby:

SO 01 Splašková kanalizácie

Splašková kanalizácia bude zabezpečovať odvádzanie splaškových vôd z rodinných domov jednotlivých častí obce Selce, kde ešte nebola vybudovaná kanalizácia, do existujúcej kanalizácie obce. Splašková kanalizácia sa vybuduje z PVC rúr plnostenných, jednovrstvových DN300, SN12, STN EN 1401. Navrhnutá je gravitačná a tlaková kanalizácia s tromi čerpacími stanica.

- Splašková kanalizácia gravitačná

Splašková kanalizácia gravitačná pozostáva z nasledujúcich zberačov:

Zberač A z rúr kanalizačných PVC DN300, SN12 s dĺžkou 10,90 m;

Zberač AA z rúr kanalizačných PVC DN300, SN12 s dĺžkou 112,73 m;

Zberač AC z rúr kanalizačných PVC DN300, SN12 s dĺžkou 274,17m;

Zberač AC-1 z rúr kanalizačných PVC DN300, SN12 s dĺžkou 61,65 m;

Zberač AC-1-1 z rúr kanalizačných HDPE RC DN300 s dĺžkou 114,80 m;

Zberač AC-2 z rúr kanalizačných PVC DN300, DN12 s dĺžkou 290,19;

Zberač AC-2-1 z rúr kanalizačných PVC DN300, DN12 s dĺžkou 154,40 m;

Zberač AC-2-2 z rúr kanalizačných PVC-DN300 DN12 s dĺžkou 105,59 m.

Dĺžka navrhovanej splaškovej kanalizácie gravitačnej je 1124,43 m.

Na kanalizácii sa v mieste lomov a pri vzdialenosti väčšej ako 50 m vybudujú typové prefabrikované šachty kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm v komunikáciách a typové plastové šachty DN 1000 v zelených pásoch.

Potrubie zberača A bude začínať v km 0,00 zaústením do navrhovanej ČS1. Od km 0,00 bude potrubie zberača A vedené okolo existujúceho oplotenia ČOV až po km 0,0109, kde bude potrubie zberača A ukončené napojením na existujúcu šachtu pred ČOV. Na zberači A sa vybuduje monolitická uzáverová šachta UŠ1.

Potrubie zberača AA bude v km 0,00 napojené na navrhovaný zberač A. Od km 0,00 bude potrubie zberača AA vedené smerom k Selčianskemu potoku, ktorý bude následne križovať. Za potokom sa potrubie zberača AA bude lomiť vľavo a bude pokračovať cez súkromné pozemky smerom k potoku Rakovec až po km 0,112, kde bude potrubie ukončené kanalizačnou šachtou Š6. Na zberači AA sa vybudujú typové plastové šachty kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm. Na zberači AA sa vybudujú štyri kusy kanalizačných šácht DN 1000.

Potrubie zberača AC bude začínať v km 0,00 napojením na navrhovanú čerpaciu stanicu ČS3. Od km 0,00 bude potrubie zberača AC vedené cez trávnaté pozemky smerom do asfaltovej komunikácie na Mlynskej ulici, kde sa potrubie bude lomiť vpravo. Následne bude potrubie zberača AC vedené v telese existujúcej asfaltovej cesty až po km 0,274, kde bude potrubie zberača AC ukončené. Na zberači AC sa vybudujú typové prefabrikované šachty kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm. Na zberači AC sa vybuduje 11 kusov kanalizačných šácht DN 1000 mm. Z poslednej šachty Š26 sa vybuduje vetracie potrubie z PVC rúr DN 100 mm. Vetracie potrubie sa vybuduje v súbehu s prípojkou pre reštauráciu. Celková dĺžka vetracieho potrubia je 5m v ceste, 10 m v zelenom páse a 5 m od osadenia steny reštaurácie.

Potrubie zberača AC-1 bude v km 0,00 zaústené do potrubia navrhovaného zberača AC. Od km 0,00 bude potrubie zberača AC-1 vedené v zelenom páse cez obecné pozemky okolo miestnej komunikácie až po km 0,061, kde bude potrubie zberača AC-1 ukončené kanalizačnou šachtou Š29. Na zberači AC-1 sa vybudujú plastové šachty kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm. Na zberači AC-1 sa vybudujú štyri kusy kanalizačných šácht DN 1000. Potrubie AC-1-1 bude začínať v km 0,00 napojením na navrhovaný zberač AC-1. Od km 0,0 bude potrubie vedené cez súkromné pozemky v súbehu so Selčianskym potokom až po km 0,11, kde bude potrubie zberača AC-1-1 ukončené šachtou Š44. Na zberači AC-0-1 sa vybudujú typové plastové šachty kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm. Nakoľko je potrubie zberača AC-1-1 vedené v predzáhradkách rodinných domov, úsek sa zrealizuje bezvýkopovou technológiou riadeným pretlakom. Na zberači sa vybudujú 4 ks kanalizačných šácht DN 1000.

Potrubie zberača AC-2 bude začínať v km 0,00 napojením na navrhovaný zberač AC. Od km 0,00 bude potrubie zberača AC-2 vedené v telese miestnej komunikácie až po km 0,290, kde bude zberač AC-2 ukončený šachtou Š53. Na zberači AC-2 sa vybudujú typové prefabrikované šachty kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm. Na zberači AC-2 sa vybuduje deväť kusov kanalizačných šácht DN 1000.

Potrubie zberača AC-2-1 sa bude začínať v km 0,00 napojením na navrhovaný zberač AC-2. Od km 0,00 bude potrubie zberača AC-2-1 vedené v trase navrhovaných komunikácií (budúca IBV) až po km 0,154, kde bude potrubie

zberača AC-2-1 ukončené šachtou Š57. Na zberači sa vybudujú typové prefabrikované šachty kruhového pôdorysu priemeru DN 1000. Na zberači AC-2-1 sa vybudujú štyri kusy kanalizačných šacht DN 1000. Potrubie zberača AC-2-2 bude začínať v km 0,00 napojením na navrhovanú čerpaciu stanicu ČS4. Od km 0,0 je potrubie vedené v telese navrhovanej komunikácie až po km 0,105, kde je potrubie ukončené šachtou Š61. Na zberači sa vybuduje 6 ks typových prefabrikovaných šacht kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm.

- Splašková kanalizácia tlaková

Nakoľko nie je možné niektoré kanalizačné zberače zaústiť gravitačne do hlavných kanalizačných zberačov vybudujú sa v najnižších miestach obce podzemné čerpacie stanice a tlaková kanalizácia, ktorá bude splaškové odpadové vody dopravovať do príslušných kanalizačných zberačov existujúcej kanalizácie.

Navrhovaným materiálom pre splaškovú kanalizáciu tlakovú sú rúry HDPE D 110, PN 10. Na tejto kanalizácii sú pri vzdialenosti väčšej ako 1000 m v mieste a výškových lomov potrubia osadené preplachovacie súpravy PS1, PS2 a odvzdušňovacia a zavzdušňovacia súprava VZ1.

Splašková kanalizácia tlaková pozostáva z troch čerpacích staníc:

ČS1

výtlačné potrubie – 2 x HDPE 110 s dĺžkou 180,78 m;

gravitačná časť – PVC DN300 s dĺžkou 8,93 m;

ČS3

výtlačné potrubie – HDPE 110 s dĺžkou 31,34 m;

gravitačná časť – PVC DN300 s dĺžkou 3,81 m;

ČS4

výtlačné potrubie – HDPE 110 s dĺžkou 136,98 m;

gravitačná časť – PVC DN300 s dĺžkou 2,00 m.

#### Čerpacia stanica ČS1

Čerpacia stanica ČS1 bude riešiť prečerpávanie splaškových vôd z rodinných domov ulice Mlynská a Poľná a existujúcich rodinných domov za Selčianskym potokom do existujúcej kanalizácie obce. Čerpacia stanica sa vybuduje v najnižšom mieste pri existujúcej ČOV a pôjde o podzemnú plastovú prečerpávaciu stanicu priemeru DN 2000 mm. Hneď za čerpacou stanicou sa vybuduje typová plastová merná šachta kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm. V šachte bude uložený indukčný prietokomer DN 80 a HDPE rúra D110 s dĺžkou 0,5 m v počte dva kusy. Šachta bude prekrytá železobetónovou stropnou doskou s jedným vstupným otvorom rozmerov 700/700 mm s nástrčným madlom, uzamykateľný s vetraním.

Dopravu splaškových vôd z čerpacej stanice ČS1 do existujúcej obecnej kanalizácie bude zabezpečené výtlačným potrubím. Potrubie bude začínať v km 0,00 napojením na výtlačné potrubie čerpacej stanice. Hneď za miestom napojenia sa na výtlačnom potrubí vybuduje plastová merná šachta. Od mernej šachty bude trasa potrubia vedená smerom k Selčianskemu potoku, ktorý bude následne križovať. Za potokom sa potrubie lomí vpravo a pokračuje cez súkromné pozemky smerom k potoku Rakovec. Následne potok križuje. Za potokom sa potrubie lomí vľavo a pokračuje smerom k ceste až po km 0,180, kde je potrubie ukončené napojením na Š3. Navrhnuté je potrubie z HDPE rúr D110 mm. Celková dĺžka výtlačného potrubia je 2x180,78 m. Pri križovaní potoka sa na konci chráničky vybuduje typová plastová šachta DN 1000. Celkom sa na výtlačnom potrubí vybudujú 3 ks šacht.

Nakoľko tlaková kanalizácia nemôže byť priamo zaústená do existujúcej gravitačnej kanalizácie, vybuduje sa pred zaústením časť gravitačnej kanalizácie. Potrubie bude začínať v km 0,00 napojením na existujúcu kanalizáciu. Ukončené je v km 0,008 kanalizačnou šachtou Š3. Vybuduje sa typová plastová šachta DN 1000. Navrhnuté je potrubie DN 300 mm. Celková dĺžka potrubia bude 8,93 m.

#### Čerpacia stanica ČS3

Čerpacia stanica ČS3 rieši prečerpávanie splaškových vôd zo zberačov AC, AC-1, AC-1-1, AC-2, AC-1-2 a AC-2-2 do existujúcej kanalizácie obce. Čerpacia stanica sa vybuduje v najnižšom mieste neďaleko trafostanice na ulici Mlynská. Na prečerpávanie splaškových vôd sa vybuduje podzemná plastová prečerpávací stanica priemeru DN 2000 mm. Šachta bude prekrytá železobetónovou stropnou doskou s jedným vstupným otvorom rozmerov 700/700 mm s nástrčným madlom, uzamykateľný s vetraním. V čerpacej stanici bude osadené kalové čerpadlo tos80c21.5-52-Tsurumi v počte dva kusy, uzatvárací ventil DN 80 v počte dva kusy, spätná klapka DN 80 v počte dva kusy, vystrojenie a manipulačná plošina so zábradlím.

Dopravu splaškových vôd z čerpacej stanice ČS3 do existujúcej obecnej kanalizácie bude zabezpečené výtlačným potrubím. Potrubie bude začínať v km 0,00 napojením na výtlačné potrubie čerpacej stanice. Od km 0,00 bude trasa potrubia vedená smerom k Selčianskemu potoku, ktorý bude následne križovať. Za potokom v km 0,03134

bude potrubie ukončené napojením na šachtu Š6. Navrhnuté je potrubie z HDPE rúry D110 mm. Celková dĺžka výtlačného potrubia je 31,34 m. Nakoľko tlaková kanalizácia nemôže byť priamo zaústená do gravitačnej kanalizácie vybuduje sa pred zaústením časť gravitačnej kanalizácie. Potrubie bude začínať v km 0,00 napojením na existujúcu kanalizáciu. Ukončené bude v km 0,00381 kanalizačnou šachtou Š16. Navrhuje sa potrubie PVD DN 300mm. Celková dĺžka potrubia je 3,81 m.

#### Čerpacia stanica ČS4

Čerpacia stanica ČS4 rieši prečerpávanie splaškových odpadových vôd zo zberača AC-2-2 do navrhovaného zberača AC-2. Čerpacia stanica sa vybuduje v najnižšom mieste IBV na obecnom pozemku parcelné číslo 5/9. Na prečerpávanie splaškových vôd sa vybuduje podzemná plastová prečerpávacia stanica priemeru DN 2000 mm. Šachta bude prekrytá železobetónovou stropnou doskou s jedným vstupným otvorom rozmerov 700/700 mm s nástrčným madlom, uzamykateľný s vetraním a manipulačných rozmerov 700/1200 mm. V čerpacej stanici bude osadené kalové čerpadlo tos80c21.5-52-Tsurumi v počte dva kusy, uzatvárací ventil DN 80 v počte dva kusy, spätná klapka DN 80 v počte dva kusy, vystrojenie a manipulačná plošina so zábradlím.

Dopravu splaškových vôd z navrhovanej čerpacej stanice ČS4 do navrhovaného kanalizačného zberača AC-2 bude zabezpečené výtlačným potrubím. Potrubie bude začínať v km 0,00 napojením na výtlačné potrubie čerpacej stanice ČS4. Od km 0,00 bude trasa potrubia vedená v telese plánovanej komunikácie v rámci OBV až po 0,129, kde je potrubie ukončené zaústením do šachty Š62. Navrhnuté potrubie je potrubie z HDPE rúr D110 mm. Celková dĺžka výtlačného potrubia 129,64 m. Nakoľko tlaková kanalizácia nemôže byť priamo zaústená do gravitačnej kanalizácie vybuduje sa pred zaústením časť gravitačnej kanalizácie. Potrubie bude začínať v km 0,00 napojením na navrhovanú kanalizačnú šachtu Š51. Ukončené bude v km 0,002 kanalizačnou šachtou Š62. Navrhnuté je potrubie PVC DN 300 mm. Celková dĺžka potrubia bude 2,00 m.

Výtlačné potrubie z čerpacej stanice ČS4, gravitačná časť, bude zaústené do navrhovaného kanalizačného zberača AC-2. Nakoľko tlakové potrubie sa nemôže priamo zaústiť do gravitačnej kanalizácie, vybuduje sa pred miestom napojenia betónová šachta pôdorysových rozmerov 1x1 m s hrúbkou stien a dna 250 mm. Šachta sa prekryje prefabrikovanou stropnou doskou s liatinovým poklopom DN 600 mm. Tlakové potrubie DN110 mm sa v šachte ukročí kolenom HDPE D110/90.

Priemerná denná potreba vody pre bytový fond bude 104,22 m<sup>3</sup>/deň t.j. 1,206 l/s. Priemerná denná potreba vody pre občiansku a technickú vybavenosť bude 11,58 m<sup>3</sup>/deň t.j. 0,134 l/s. Priemerná denná potreba vody spolu bude 115,8 m<sup>3</sup>/deň t.j. 1,340 l/s. Maximálna denná potreba vody spolu bude 231,60 m<sup>3</sup>/deň t.j. 2,681 l/s. Maximálna hodinová potreba vody bude 6,43 l/s. Ročná spotreba vody spolu bude 42 324,9 m<sup>3</sup>/rok (rok = 365,5 dní).

#### SO-03 NN prípojky k ČS1, ČS3, ČS4

##### • Elektrická prípojka k ČS1

Navrhovaná prípojka k ČS1 káblom CYKY-J 4x10 začína v existujúcom rozvážači RE1. V RE1 bude odpojený existujúci vývod ČOV a miesto tohto bude pripojený navrhovaný kábel, ktorý bude istený proti skratu i preťaženiu ističom 25A. Kábel RE1 a RT-1 v dĺžke 30 m bude uložený v nespevnených plochách v ryhe 350x800 mm v pieskovom lôžku 2x100 mm a po celej dĺžke bude prekrytý výstražnou fóliou.

##### • Elektrická prípojka k ČS3

Elektrická prípojka k ČS3 je navrhnutá káblom AYKY 4x16 v dĺžke 6 m (prívod zo vzdušného vedenia do prípojkového skrine SP), káblom CYKY-J 4x10 v dĺžke 8 m (prívod z prípojkového skrine SP do pilierového elektromerového rozvážača RE) a káblom CYKY-J 4x10 v dĺžke 25 m (prívod z elektromerového rozvážača RE3 do technologického rozvážača RT-3). Kábel medzi RE3 a RT-3 bude uložený v nespevnených plochách v ryhe 350x800 mm v pieskovom lôžku 2x100 mm a po celej dĺžke bude prekrytý výstražnou fóliou. Pri križovaní cestnej komunikácie sa kábel vtiahne do oceľovej chráničky. Križovanie cestnej komunikácie sa bude realizovať pretláčaním.

Bod pripojenia elektrickej prípojky bude na najbližšom podpernom bode existujúcej vzdušnej sekundárnej siete, ktorým bude betónový DB stĺp, resp. PB podľa situácie v projekte. Na tento podperný bod sa upevní prípojková skriňa SP s poistkami 40A. Z poistkovej skrine zo stĺpa PB kábel zide do zeme v chráničke a bude ukončený v pilierovom elektromerovom rozvážači RE3 osadenom pri predmetnom stĺpe. V rozvážači RE3 je meranie spotreby elektrickej energie pre ČS3.

##### • Elektrická prípojka k ČS4

Napojenie čerpacej stanice ČS4 na elektrickú energiu bude z existujúcej rozpojovacej skrine SR4 č. 42 osadenej pri oplotení rodinného domu. Z rozpojovacej istiacej skrine SR bude elektromerový rozvážač RE napojený káblom

CYKY-J 4x10 v dĺžke 8 m. Z elektromerového rozvádzača bude napojený technologický rozvádzač RT-4 káblom CYKY-J 4x10 v dĺžke 70 m. Elektromerový rozvádzač RE4 bude pilierový pre osadenie do zeme, navrhnutý typový – typ RE 2.0 D403 s krytím IP44. Osadený bude pri oplotení rodinného domu p. č. 639 v blízkosti miesta napojenia pri rozpojovacej skrini SR4.

Na uskutočňovanie stavby sa podľa § 26 ods. 2 vodného zákona a § 66 ods. 1, 3 a 4 stavebného zákona sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Predmetná vodná stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť INGPAK – H&K, s.r.o., so sídlom: Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36634166 a spoločnosť StVS – servicing s.r.o., so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44935668 k dátumu 03/2017, pričom zodpovedným projektantom je autorizovaný stavebný inžinier Ing. Stanislav Hlavatý s osv. č. 0499\*A2 a zodpovedným projektantom pre časť projektovej dokumentácie „E.2.16 Elektročasť + ASRTP“ je autorizovaný stavebný inžinier Vladimír Medvecký s osv. č. 3504\*TZ\*5-3.
2. Bez povolenia okresného úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie predmetnej vodnej stavby.
3. Predmetná vodná stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavebník oznámi okresnému úradu v lehote do 15 dní po skončení výberového konania zhotoviteľa predmetnej vodnej stavby a predloží jeho oprávnenie na stavebnú činnosť.
4. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť okresnému úradu v lehote 15 dní odo dňa začatia výstavby.
5. Predmetná vodná stavba bude dokončená v termíne najneskôr 11/2026. V prípade, že termín dokončenia predmetnej vodnej stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.
6. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia predmetnej vodnej stavby overená špeciálnym stavebným úradom, potrebná na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
8. Stavenisko musí byť označené v súlade s § 43i ods. 3) písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho (resp. meno stavebného dozoru), d) kto a kedy stavbu povolil, e) termín začatia a ukončenia stavby.
9. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vytýčiť inžinierske siete tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
10. Na stavbe musí byť v súlade s § 46d stavebného zákona vedený stavebný denník.
11. Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.
12. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.
13. Dodržať ustanovenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov.
14. Pri uskutočňovaní predmetnej vodnej stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbe.
15. Stavebník, zhotoviteľ predmetnej vodnej stavby prípadne iná oprávnená osoba sú povinní v zmysle § 100 písm. b) stavebného zákona bezodkladne ohlásiť špeciálnemu stavebnému úradu závažnosť na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody.
16. Realizáciou predmetnej vodnej stavby nesmú vzniknúť škody na majetku tretích osôb. V prípade, že pri realizácii predmetnej vodnej stavby dôjde k poškodeniu susedných nehnuteľností, je stavebník povinný toto ihneď uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
17. Pri realizácii prác v plnom rozsahu zabezpečiť plnenie požiadaviek a podmienok účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré sú uvedené v nasledujúcich vyjadreniach a stanoviskách:
  - stanovisko SPF pod č. SPFS57278/2022/740/006 SPFZ007417/2022 zo dňa 18.01.2022:
    - Stavebník bude mať na dotknuté pozemky NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadenie vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o riadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.
    - Žiadateľ bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii inžinierskych sietí, pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok (ak je rozsah vecného bremena väčší ako 200 m<sup>2</sup>), geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF.
    - Po dokončení stavby budú pozemky VN upravené do takého stavu, aby mohli byť využívané na doterajší účel, v prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

- Stanovisko SPF neoprávňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemkoch VN, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery, ani k vybudovaniu komunikácie na pozemkoch VN.

• vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica pod č. 3464/2023-102-024 zo dňa 29.03.2023:

Investor požiadala o vypracovanie zmluvy podľa § 16 zákona č. 442/2002 Z. z.. Požadujeme, aby mal investor k územnému konaniu uzatvorenú zmluvu o prevádzkovaní verejnej kanalizácie so spoločnosťou StVPS, a.s. Banská Bystrica, ktorá je nevyhnutným podkladom k uzatvoreniu zmluvy podľa § 16 zákona č. 442/2002 Z. z.. Pokiaľ investor uzatvorí zmluvu o prevádzkovaní s iným odborne spôsobilým prevádzkovateľom, požadujeme do poslednej šachty pred zaústením do verejnej kanalizácie DN 400 mm osadiť merné zariadenie, na základe ktorého bude fakturovaná cena za stočné celej navrhovanej lokality. Z hľadiska ochrany existujúcich sietí v našom majetku, ako aj k produkcii splaškových vôd a podmienkam pripojenia na našu infraštruktúru sa vyjadruje spoločnosť StVPS, a.s. Banská Bystrica. Požadujeme rešpektovať všetky podmienky vyplývajúce z ich vyjadrenia.

• vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica pod č. 2067/2023 zo dňa 15.03.2023:

- Technické riešenie stavieb vodovodov a kanalizácií, ako aj objektov na vodovode / kanalizácií (ČS, šachty, poklapy, chráničky, odbočky a pod. musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v Technických štandardoch vodohospodárskych stavieb vo vlastníctve StVS, a.s. a v prevádzke StVPS, a.s. (sú k dispozícii na stránke [www.stvs.sk](http://www.stvs.sk)).

- V textových správach PD sa uvádza, že kanalizačné šachty v komunikáciách sa vybudujú ako prefabrikované betónové priemeru DN 1000 a v zelenom páse plastové DN 1000 mm. Požadujeme všetky kanalizačné šachty vybudovať z prefabrikovaných betónových kanalizačných skruží priemeru DN 1000. Pripomienku požadujeme zapracovať do realizačnej projektovej dokumentácie stavby.

- Náhradný zdroj elektrickej energie (mobilný) požadujeme do kolaudácie stavby a uvedení stavby do trvalej (prípadne skúšobnej) prevádzky odovzdať prevádzkovateľovi stavby (nie ako sa uvádza v PD, že bude umiestnený na obecnom úrade). Pripomienku požadujeme zapracovať do realizačnej projektovej dokumentácie stavby.

- Použitie montážnej PUR peny na akýkoľvek prvok kanalizačnej sústavy sa zakazuje.

- Prepojenie navrhovanej kanalizácie v rámci tejto stavby s existujúcou verejnou kanalizáciou v prevádzkovaní našej spoločnosti (StVPS, a.s.), realizuje výlučne StVPS, a.s. na základe objednávky podanej na Zákazníckom centre Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73. Napojenie bude realizované na náklady žiadateľa.

- Pred zahájením prác požadujeme na zákazníckom centre StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73, Banská Bystrica objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení existujúcich zariadení v správe našej spoločnosti.

- V prípade prípojok doporučujeme dodržať ochranné pásma min. 2,0 m od osi vodomernej prípojky obojstranne a min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.

- Pri križovaní a súbahu vodovodného / kanalizačného potrubia s inými inžinierskymi sieťami, požadujeme rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.

- V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do podzemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k podzemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.

- V prípade zakrytia našich zariadení pre vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadavku zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

- V prípade poškodenia zariadení a sietí v správe StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s..

- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

- Požadujeme do vodohospodárskeho rozhodnutia zapracovať povinnosť stanovenia vecného bremena pre verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci tejto stavby.

- Vyššie uvedené pripomienky k technickému riešeniu stavby a pripomienky z nášho vyjadrenia č. 5254/2019 zo dňa 08.04.2019 požadujeme zapracovať do realizačnej projektovej dokumentácie, ktorú požadujeme predložiť našej spoločnosti na vyjadrenie, v dostatočnom predstihu pred samotnou realizáciou stavby.
  - Požadujeme zabezpečiť priamu účasť zástupcov našej spoločnosti (StVPS, a.s., Závod 01) pri realizácii, kolaudácii a preberaní stavby.
  - Požadujeme vopred písomne oznámiť prevádzkovateľovi kanalizácie (StVPS, a.s., Závod 01) začatie prác.
  - Požadujeme prizvať prevádzkovateľa vodovodu / kanalizácie na prevzatie prác výstavbou zakrytých (pri ukladaní a zásype potrubia, tlakových skúškach potrubí a pod.) a ďalších prác v rámci realizácie stavby.
  - Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní diela musí byť uzatvorená pred vydaním stavebného povolenia na stavbu.
  - Požadujeme pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uzatvoriť so spoločnosťou StVS, a.s. zmluvu podľa § 16 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o úprave práv vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií.
  - Po ukončení stavebných prác a pred kolaudáciou stavby požadujeme zvolať samostatní preberacie konanie za účasti zástupcov dodávateľa stavby, vlastníka vodohospodárskej infraštruktúry (investora) a zástupcov našej spoločnosti.
- vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku, Povodie Hrona, odštepny závod, so sídlom: Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (ďalej len „SVP, š.p., Banská Bystrica“) pod č. CS SVP OZ BB 1/2018/312 CZ 9622/2018-39210 zo dňa 27.08.2018:
    - Križovanie a súbeh kanalizačných potrubí s vodnými tokmi je potrebné zrealizovať v súlade s STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. Križovanie žiadame previesť použitím bezvýkopovej technológie v projektovanej hĺbke pod dnom koryta tokov, pričom musia byť navrhnuté tak, aby SVP š.p. OZ Banská Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma podzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Potrubné vedenie je preto potrebné pod dnom koryta toku a v rámci jeho pobrežných pozemkov uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca toku mohol pri jeho správe a údržbe používať ťažkú mechanizáciu bez väčších obmedzení.
    - V súvislosti so správou vodohospodársky významného vodného toku Selčiansky potok upozorňujeme na oprávnenie, na základe ktorého môže v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov správca toku pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 10,0 m od brehovej čiary, ktoré slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní správy a údržby vodného toku a ako priestorová rezerva pre realizáciu prípadných protipovodňových opatrení. V tejto súvislosti žiadame dodržať ochranné pásmo vodného toku, ktoré v zmysle STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov“ pri šírke toku medzi brehovými čiarami do 10,0 m dosahuje šírku 4,0 m od brehovej čiary toku. V ochrannom pásme nie je prípustné stavenie objektov, zmena reliéfu ťažbou alebo navážkami, výstavba súbežných inžinierskych sietí a iné. Osadenie všetkých kanalizačných šacht a čerpacích staníc musí byť zvolené vo vzdialenosti min. 4,0 m od brehovej čiary, t.j. mimo ochranného pásma vodného toku.
    - Vzhľadom na vyššie uvedené musia byť aj montážne jamy pre realizáciu bezvýkopovej technológie umiestnené mimo ochranného pásma vodného toku (t.j. min. 4,0 m od brehovej čiary toku) tak, aby bolo možné uloženie chráničky dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie aj v rámci celej šírky ochranného pásma toku.
    - Montážne jamy bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - Správa povodia horného Hrona Banská Bystrica, o čom musí byť vyhotovený písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) kanalizácie pri výkone správy a údržby toku v súvislosti s nesprávnym uložením potrubného vedenia pod dnom vodného toku.
    - Ako správca vodného toku Selčiansky potok si vyhradzuje právo kontroly staveniska a k začatiu a ukončeniu stavebných prác žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - Správa povodia horného Hrona Banská Bystrica (Prevádzkové stredisko B. Bystrica - p. Marian Materný, mobil: 0901 716 527).
    - Kanalizačné potrubie križujúce vodný tok je potrebné na oboch jeho brehoch označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBAGROVAŤ“; v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ kanalizácie zabezpečí ich okamžitú obnovu.
    - Investor predloží správcovi toku najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia potrubných vedení uložených pod korytom vodného toku (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uloženia chráničky).



- Prevádzkovateľ kanalizácie sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta vodného toku v mieste jeho križovania vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne jeho vytyčenie trasy kanalizačného potrubia.

- Pri uložení kanalizačného potrubia v rámci pozemkov vo vlastníctve alebo správe SVP, š.p. Banská Štiavnica bude zo strany investora stavby potrebné najneskôr do termínu kolaudácie stavby predložiť na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na príslušné parcely. V prípade, že náš podnik nie je vlastníkom pozemkov pod korytom toku v mieste realizovaného križovania, bude potrebné s SVP, š.p. OZ Banská Bystrica ako správcom toku uzatvoriť najneskôr

do doby kolaudácie stavby zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho dotýčny vodný tok. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy bude geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou a protokol o vykonaní kontroly uloženia podzemného vedenia pod jeho korytom.

- Jestvujúci výustný objekt z ČOV v koryte Selčianskeho potoka žiadame v rámci jej likvidácie odstrániť z koryta toku v plnom rozsahu s tým, že jeho pôvodné miesto bude následne spevnené navrhovanou kamennou dlažbou uloženou do betónového lôžka. Kamennú dlažbu žiadame vybudovať v celej dĺžke svahu koryta s jej plynulým naviazaním na okolité koryto toku.

- Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti toku, okrem materiálu určeného na úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní stavby, ktoré žiadame po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu.

- Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodných tokov.

- V rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do sprievodných brehových porastov a priľahlých pobrežných pozemkov vodného toku, ktoré po ich ukončení žiadame uviesť do pôvodného stavu. V prípade nutnosti výrubu stromov je tento potrebné riešiť v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 47 zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

- Upozorňujeme, že ak by počas výstavby a prevádzkovania navrhovanej stavby došlo k vzniku škôd na majetku investora alebo dodávateľa stavby z dôvodu vybreženia vody z koryta vodného toku, SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- Čerpacie stanice odpadových vôd na stokovej sieti je potrebné realizovať ako bezprelivové/bezodtokové.

- V prípade potreby čerpania a vypúšťania podzemných vôd pri zakladaní stavby je potrebné k takémuto užívaniu vôd povolenie v zmysle § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona, o ktoré je potrebné vopred požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy - Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie spolu so stanoviskom správcu povodia (SVP, š.p. OZ Banská Bystrica) v prípade ich vypúšťania do podzemných či povrchových vôd.

- Obsah pôvodnej ČOV, oplachové vody a odpady z jej čistenia, ako aj akýkoľvek iný druh odpadov vznikajúci pri realizácii stavby je potrebné likvidovať oprávnenou organizáciou na takúto činnosť a ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o ich likvidácii.

- O povolenie na realizáciu navrhovanej stavby vrátane odstránenia jestvujúcej vodnej stavby - ČOV, ktorá je súčasťou tejto stavby, je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy - Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

- Podmienkou vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia je súhlasné stanovisko správcu (StVS, a.s. Banská Bystrica) a prevádzkovateľa (StVPS, a.s. Banská Bystrica) existujúcej verejnej splaškovej kanalizácie v obci Selce (s koncovkou v ČOV Banská Bystrica), do ktorej sa navrhovaná stavba napája.

- Ku kolaudácii stavby je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok vodnej stavby so všetkými potrebnými náležitosťami v zmysle platných predpisov, resp. aktualizovať o objekty stavby prevádzkový poriadok existujúcej verejnej splaškovej kanalizácie v správe Obce Selce, na ktorú navrhovaná stavba priamo nadväzuje, a ktorá v súčasnosti zaúšťuje do existujúcej samostatnej ČOV Selce pôvodne vybudovanej v rámci inžinierskych sietí pre IBV Selce - Za starým mlynom.

- Likvidáciu tejto existujúcej ČOV podmieňuje prepojenie existujúcej verejnej splaškovej kanalizácie v správe Obce Selce na navrhovanú ČS1 a zrušenie súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd -vypúšťanie odpadových vôd z ČOV v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona (v súčasnosti vydaného pre Obec Selce rozhodnutím Okresného úradu Banská Bystrica, OSŽP pod č. OU-BB-OSZP3-2016/029204 s časovou platnosťou do 30.11.2026), o ktoré je potrebné požiadať ku kolaudácii stavby.

- vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., so sídlom: Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica (ďalej len „BBRSC, a.s.“) pod č. BBRSC/02723/2017-BB BBRSC/03637/2017 zo dňa 01.08.2017:
  - Stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
  - Realizácia prác v telese cesty podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty, ktorú na požiadanie vydáva Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
  - V prípade obmedzenia premávky na ceste III/2418 je potrebné požiadať Okresný úrad v Banskej Bystrici odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o čiastočnú uzávierku cesty.
  - Požiadavka minimalizovať zásahy do CK a viesť kanalizáciu mimo nej.
  - Vybudovaním kanalizácie nesmie dôjsť k zmene šírkového usporiadania cestnej priekopy a zmene odtokových pomerov – s úpravou dna priekopy v zmysle PD.
  - Pri realizácii kanalizácie v jazdnom pruhu CK vo vozovke – pozdĺžna rozkopávka požadujeme obnoviť asfaltový kryt vozovky v celej šírke jazdného pruhu.
  - Postup prác naplánovať, tak aby sa počas jednej pracovnej zmeny vykonali práce: výkop, pokládka potrubia, obsyp potrubia, zásyp po vrstvách spolu s hutnením. Ryha po ukončení pracovnej doby nesmie ostať otvorená.
  - Šachty vo vozovke osadiť do nivelety vozovky v priečnom aj pozdĺžnom smere.
  - Okrem poklopov kanalizačných šacht nesmie byť v telese vozovky vyvedené žiadne iné zariadenie.
  - Za výškové osadenie kanalizačných poklopov v CK bude zodpovedať prevádzkovateľ kanalizácie počas celej doby trvania prevádzky kanalizácie.
  - Stavebník zodpovedá za správu a údržbu prevzatých častí cestného telesa do doby ich spätného odovzdania správcovi a bude pravidelne zabezpečovať prejazdnosť cesty, údržbu stavbou dotknutého úseku vozovky, prevádzky schopnosť dotknutých odvodňovacích zariadení cesty, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v úseku určenom dočasným dopravným značením, ktoré osadí a bude udržiavať na vlastné náklady.
  - V úsekoch, kde bude trasa vedená v súbehu s cestou bližšie ako 1,5 m od spevnenej vozovky, požadujeme výkop zasypať štrkodrvou resp. sendvičovým zásypom s postupným zhutňovaním po 300 mm vrstvách na dynamický modul deformácie  $E_{vd} = \text{min. } 40 \text{ MN/m}^2$  (meraný dynamickou doskou).
  - Technické podmienky realizácie (výkopy a zásypy ryhy):
    - # asfaltové vrstvy v trase výkopu zapíliť;
    - # výkop ryhy zrealizovať podľa projektu v nevyhnutnej šírke;
    - # výkopy zabezpečiť pažením;
    - # v blízkosti podzemných vedení výkopové práce vykonávať ručne;
    - # vykopaná zemina ani stavebný materiál nesmie byť uskladňovaná na voľnej šírke cesty, ani v jej odvodňovacom zariadení a nesmie sa použiť na spätný zásyp;
    - # krytie kanalizačného potrubia musí byť min. 1,20 m od nivelety vozovky;
    - # podlažie v celom objeme výkopu zasypať štrkodrvou frakcie 0 - 32 max. po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním na dynamický modul deformácie  $E_{vd} = \text{min. } 50 \text{ MN/m}^2$  (meraný dynamickou doskou);
    - # posledná ochranná vrstva musí byť zhutnená na min.  $E_{sdef2} = 120 \text{ MPa}$ .
  - Spätná úprava konštrukčných vrstiev vozovky (podkladové vrstvy):
    - # spodná podkladová vrstva 1 x 200 mm z betónu s presahom v priečnom a pozdĺžnom smere za okraj ryhy 25 cm;
    - # horná podkladová vrstva 1 x 100 mm z obalovaného kameniva ACP22 II (STN EN 13 108-1);
    - # v prípade, že počas realizácie sa zistí pôvodná hrúbka vozovky väčšia ako požadujeme, je potrebné dodržať pôvodnú hrúbku vozovky.
  - Spätná úprava konštrukčných vrstiev vozovky (asfaltové vrstvy):
    - # spojovací postrek PS A, 0,5 – 0,7 kg/m<sup>2</sup> aplikovať na očistený suchý povrch vozovky;
    - # ložná vrstva z asfaltového betónu ložného (ACL 16 II) (STN EN 13 108-1) hr. 50 mm;
    - # spojovací postrek PS A, 0,5 – 0,7 kg/m<sup>2</sup> aplikovať na očistený suchý povrch vozovky;
    - # obrusá vrstva 1 x 50 mm z asfaltového betónu obrusného (ACo 11) (STN EN 13 108-1), šírka úpravy na celú šírku jazdného pruhu, v pozdĺžnom smere s presahom 50 cm za hrany výkopu. s výškovou úpravou do nivelety pôvodnej vozovky;
    - # styk novej a pôvodnej asfaltovej vrstvy vyplniť pružnou asfaltovou zálievkou;
    - # napojenie novej časti vozovky s pôvodnou vozovkou musí byť plynulé a nesmie výškovovo presahovať úroveň pôvodnej vozovky;
    - # obnovenie spevnenej časti krajnice z nepoškodených tvárnic.
  - Požiadavky na kvalitu prác:
    - # požadujeme každú zmenu trasy oznámiť pracovníkovi technického úseku BBRSC, a.s.;

# počas zásypu výkopu a zhutňovacích prác je potrebné ku kontrole prizvať vedúceho strediska Banská Bystrica a okolie – p. Bercík 0905421496, požadujeme osobnú účasť nášho pracovníka aj pri skúškach zhutnenia v prípade, že počas realizácie sa zistí pôvodná hrúbka vozovky väčšia ako požadujeme, je potrebné dodržať pôvodnú hrúbku vozovky;

# stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy;

# certifikáty zabudovaných stavebných materiálov, asfaltovej zmesi a protokol zo skúšok hutnenia, ktorých výsledky sú podkladom na preberanie prác, je potrebné predložiť BBRSC, a.s. najneskôr v deň zápisničného odovzdávania - prevzatia dotknutých úsekov ciest.

- Všeobecné podmienky a doprava:

# pred začatím prác požiadať o vytyčenie existujúcich inžinierskych sietí;

# výkopové práce v blízkosti vedení inžinierskych sietí realizovať ručne;

# práce v dotyku s cestou nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby, t.j. od 1.11. do 31.03. príslušného kalendárneho roka;

# stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie a jej vybavenia (odvodňovacie zariadenia, most);

# mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky;

# začatie a ukončenie prác musí byť písomne (aj mailom na podatelna@bbrsc.sk) nahlásené min. 5 dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., Banská Bystrica, (vedúci strediska Banská Bystrica a okolie – p. Bercík , 0905421496 alebo technickému pracovníkovi - Ing. Červenková 0918 9543 726);

# po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty a cestný pozemok uviesť do požadovaného stavu a zápisnične preberacím protokolom odovzdať do 3 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, a.s. oblasť Banská Bystrica;

# v prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce sa považujú za neukončené;

# v dostatočnom predstihu je nutné požiadať Okresný úrad v Banská Bystrica, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o povolenie čiastočnej uzávierky cesty;

# žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením, o ktorého určenie požiada (po odsúhlasení OR PZ – ODI v Banská Bystrica) Okresný úrad v Banská Bystrica, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie;

# na zrealizovanú stavebnú úpravu cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác;

# v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správneému orgánu a správcovi cesty;

# žiadateľ- prevádzkovateľ si nebude v budúcnosti nárokovat' prípadné vzniknuté škody z titulu premávky na pozemnej komunikácii a výkonu zimnej údržby CK v zmysle schváleného operačného pláni ZÚC;

# v plnej miere žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);

# stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

• vyjadrenie MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Zdeno Turoň, UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica, so sídlom: Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica pod č. BB-0745/2023 zo dňa 28.03.2023:

- Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.

- Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia.

- Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

= pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi);

= preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou plochou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + - 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od vytyčenej línie trasy na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ;

= dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,

= nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ;

= súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ;

= aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou;  
= pred záhrnom previesť zhutnenie zeminu pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery);  
= aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/7732032, mob. 0907 721 378;  
= overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia);  
= pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ;  
= ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ – V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange.

- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., so sídlom: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pod č. 6612303301 zo dňa 08.02.2023:
  - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
  - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník povinnosť podľa bodu 3.
  - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521.
  - V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
  - Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
  - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
  - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
  - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
  - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
  - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
  - Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykonáva Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/> vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
  - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
  - Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
  - Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie.

• vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s, so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, pod č. 202302-SP-0037-1 zo dňa 28.02.2023:

- V predmetnej lokalite sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD.

- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytyčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytyčí určený pracovník údržby SSD v danej lokalite.

- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné káblové vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter, pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenia Vášho zariadenia.

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. č. 0800 159 000.

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytyčení podzemného el. vedenia“, resp. zápisom do stavebného denníka.

- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

• vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s, so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, pod č. 4300136479 zo dňa 30.06.2020:

- V predmetnej lokalite, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné VN vedenia a podperné body, zemné VN, NN vedenia. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter).

- Pripojenie vášho objektu požadujeme riešiť z existujúceho zemného distribučného NN vedenia SSD, a.s. v danej lokalite, z istiacej skrine SR4 č. 42. Bod pripojenia sme vyznačili v priloženej situácii. Maximálna vzdialenosť elektromerového rozvádzača (elektromera a hlavného ističa) od odovzdávacieho miesta (od bodu pripojenia) je 30 m.

- Podrobnosti o podmienkach merania a všeobecné podmienky k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD) nájdete na našej internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk).

- Upozorňujeme na skutočnosť, že pred pripojením odberného miesta, musí odberateľ uzatvoriť zmluvu o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy. Predmetom zmluvy bude určenie pripojovacieho poplatku v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO, odvodeného od požadovanej prúdovej hodnoty ističa pred elektromerom.

- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

• vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., so sídlom: Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava pod č. TD/NS/1135/2020/SI zo dňa 20.02.2023:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby).
- V záujme prechádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NLT“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého (Ďalej len „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy víťacieho ( resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu s STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenia podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: [peter.tkac@spp-distribucia.sk](mailto:peter.tkac@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytie proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktorý by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadných poškodeniach plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušovanie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 736005, TPP 90601.

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
  - Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
  - V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..
  - V zmysle § 80 zákona o energetike nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
  - Stavebník je povinný v mieste križovania navrhovanej kanalizácie s existujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie tak, ako ich predpisujú STN 73 6005 a TPP 906 01.
  - Zemné práce vykonávať výhradne ručne a to 1,0 m na každú stranu od osi existujúceho plynovodu bez použitia strojov, aby nedošlo k poškodeniu našich zariadení a ohrozeniu bezpečnosti prevádzky, a to tak pokiaľ ide o výkopové, ako aj o bezvýkopové technológie.
  - Pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdať digitálne zameranie uloženie kanalizácie v miestach križovania súbehov s existujúcimi plynovodmi a pripojovacími prípojkami.
  - SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujte prosím zástupcu SPP.D – p. Igora Prepelicu, t. č. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distribucia.sk;
  - Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v rámci stavby požadujeme dodržať niveletu a osadenie plynárenských povrchových znakov – poklopov na existujúcich uzáveroch, odvodňovačov a odzdušňovačov. Rovnako Vás žiadame, aby ste stavbou neznižovali hĺbku existujúceho krytia plynárenských zariadení. V prípade ak v priebehu plánovaných činností dôjde ku kolízii s plynárenským zariadením je potrebné, aby na náklady stavebníka bola vykonaná preložka takéhoto plynárenského zariadenia a to podľa podmienok stanovených SPP-D. Zahájenie výstavby, resp. v prípade výmeny poškodených poklopov za nové, resp. pri požiadavke na úpravu zemných súprav alebo poskytnutia informácie za technické záležitosti plynárenských zariadení môžete kontaktovať p. Gabaja – technik prevádzky Zvolen, Lučenec (tel. č. +421 48 242 48 06, ktorý zároveň zabezpečí dodanie poklopov, prípadne úpravu zemných súprav.
  - Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre potreby vydania stavebného povolenia je súhlasným vyjadrením pre zlúčené územné a stavebné konanie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení.
- stanovisko štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Národného parku Nízke Tatry, so sídlom: Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica pod č. NAPANT/675-001/2021 zo dňa 10.06.2021:
    - Zásyp výkopov realizovať prioritne z miestnych výkopov; pri dovoze zeminy, resp. iného zásypaného materiálu monitorovať výskyt invázných a invázne sa správajúcich rastlín, najmä zlatobyľ kanadská (*Solidago canadensis*), netýkavka žliazkatá (*Impatiens glandulifera*), pohánkovec japonský (*Falopia japonica*) a iné; ak sa takéto rastliny vyskytnú na dotknutom pozemku počas prác, je potrebné zeminu, ktorá bude získaná pri výkopoch, resp. odkopávkach odvieť na riadenú skládku odpadu, čím sa zabráni ďalšiemu rozšíreniu invázných druhov rastlín.
    - Najmä v blízkosti vodných tokov dodržať nasledujúce zásady:
      - = pohyb mechanizmov obmedziť len na stavebné parcely; mechanizmy nesmú deštruovať vegetačný kryt ich okolia; je potrebné zabrániť vzniku koľají hlbších ako 30 cm a to aj v rámci stavebných pozemkov;
      - = stroje a mechanizmy používané počas realizácie stavby, ako aj užívanie stavby používať len v dobrom stavebno-technickom stave s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prostredie;
      - = zariadenie staveniska, ako aj stavebný materiál umiestňovať len na stavebných parcelách, resp. spevnených plochách.
    - Výrub drevín riešiť v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z..
    - V stavebnom povolení určiť spôsob nakladania s odpadom vzniknutým pri likvidácii ČOV a prípadných prebytkoch výkopovej zeminy.
    - Uvedený nárast splaškových vôd do ČOV Banská Bystrica zahrnúť do prevádzkového a manipulačného poriadku tak, aby bol kapacitne zohľadnený pri prípadnom napojení ďalších lokalít a nárastu pripojených obyvateľov/prevádzok a zariadení.

- stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., so sídlom: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava pod č. 3162/2/2021 zo dňa 15.06.2021:

- Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s..
- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s..
- Pracovné prostriedky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

- stanovisko Okresného úradu Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, so sídlom: Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica pod č. OU-BB-OCDPK-2021/017563-002 zo dňa 14.07.2021:

- Stavebník (zhotoviteľ) min. 30 dní pred výstavbou časti stavby zasahujúcej do cesty III/2418 podá žiadosť OU BB, odb. CD a PK o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty. K žiadosti priložiť časť projektu stavby v dotyku s III/2418, stanovisko Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., záväzné stanovisko okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Banskej Bystrici k zvláštnemu užívaniu.

- Počas výstavby je nutné miesto obmedzenia cestnej premávky na ceste III/2418 označiť dopravným značením, ktorého určenie použitia vydáva OÚ BB, odb. CD a PK. K žiadosti, podanej písomne min. 30 dní pred výstavbou, žiadateľ priloží projekt dopravného značenia, stanovisko BBRSC a dopravného inšpektorátu k dočasnému dopravnému značeniu.

- Ak obmedzenie cestnej premávky bude vyžadovať čiastočnú uzávierku cesty, stavebník požiada OÚ BB, odb. CD a PK o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty v dotknutom úseku, podanie žiadosti je spolpatnené správnym poplatkom v zmysle platnej legislatívy a prikladá sa k nej záväzné stanovisko okresného dopravného inšpektorátu k uzávierke cesty a správcu cesty.

- Počas výstavby nesmie byť na cestnom pozemku cesty III/2418 skladovaný ani dočasne umiestnený stavebný materiál, stavebné stroje a iná technika. Prípadné poškodenie cestného telesa a súčastí cesty III/2418, ako aj znečistenie cesty pri výstavbe stavebník bezodkladne odstráni na vlastné náklady.

- Stavebné práce v blízkosti cesty III/2418 nevykonávať počas obdobia zimnej údržby, t.j. od 01.11 do 31.03. príslušného kalendárneho roku.

- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, so sídlom: Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica pod č. KPUBB-2020/21081-2/86676/FRA zo dňa 26.10.2020:

- Pri realizácii zemných a výkopových prác, ohlásiť termín ich začatia minimálne 7 dní vopred KPÚ Banská Bystrica, písomne alebo telefonicky na tel. č. 048/24 55 824.

- Na ploche predmetnej stavby umožniť KPÚ Banská Bystrica zrealizovať obhliadku zemných prác súvisiacich s touto stavbou.

- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, so sídlom: Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica pod č. A/2277/2021/HŽPZ zo dňa 22.07.2021:

- Počas realizácie predmetnej stavby je potrebné prijať a vykonať opatrenia na minimalizovanie negatívnych vplyvov a dopadov na zdravie obyvateľov a z hľadiska ochrany zdravých životných podmienok (negatívne dopady z dopravy, hluku, prašnosti).

- Pri výstavbe splaškovej kanalizácie zabezpečiť dostatočnú ochranu vodovodného potrubia v danej lokalite tak, aby výstavbou a prevádzkovaním kanalizácie nedošlo k negatívne ovplyvneniu kvality vody vo verejnom vodovode.

- vyjadrenie okresného úradu, pozemkový a lesný odbor, so sídlom: Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica pod č. OU-BB-PLO1-2023/018946-002 zo dňa 22.03.2023:

- Poľnohospodársku pôdu použiť na predmetný účel len v najnutnejšom odôvodnenom rozsahu.

- Zabezpečiť rekultiváciu dočasne použitej časti pozemkov a zrekultivovať poľnohospodársku pôdu v k. ú. Selce v termíne do 03/2025.

- vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, so sídlom: Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica pod č. OU-BB-OSZP3-2020/026309-002 zo dňa 18.09.2020:

- Počas realizácie stavby a užívania dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd pred kontamináciou znečisťujúcimi látkami.



- Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
- Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov jednotlivých inžinierskych sietí.
- K odvádzaniu splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie je potrebný súhlas vlastníka a prevádzkovateľa existujúcej verejnej kanalizácie, ak ním nie je investor.
- Pre križovanie vodného toku je potrebné súhlasné stanovisko správcu vodného toku.
- V prípade odstraňovania vodných stavieb je príslušným úradom vydávajúcim povolenie na odstránenie stavby Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie.
- Príslušným stavebným úradom na vodné stavby je Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie. Je potrebné, aby investor požiadal tunajší úrad o zvolanie vodoprávneho konania a vydania stavebného povolenia, pričom podkladom k vydaniu stavebného povolenia je právoplatné územné rozhodnutie na stavbu.
- Pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia je potrebné zo strany investora vysporiadať všetky majetkovoprávne vzťahy.

- vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, so sídlom: Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica pod č. OU-BB-OSZP3-2020/025180-002 zo dňa 22.09.2020:

- Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpad na zhodnotenie (plasty, recyklovateľné obaly zo stavených materiálov) a na odpady na zneškodnenie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách.
- U využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, resp. odovzdať iba do povolených zariadení (zariadenia, zberne, skládky).
- Dodržiavať VZN (všeobecné záväzné nariadenie) Obce Selce o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
- Pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12, § 14, a § 77 zákona o odpadoch.
- Podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
- K dokumentácii v kolaudačnom konaní požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch, kde investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodňovania odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe.

- záväzné stanovisko Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, so sídlom: Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica pod č. OU-BB-OSZP3-2020/025134-003 zo dňa 25.09.2020:

- V prípade nutného výrubu drevín postupovať v zmysle § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z..
- So vzniknutým odpadom nepoškodzovať a neničiť prírodu, ani chránené živočíchy (§ 3, § 35 zák. 543/2002 Z. z.).
- Pri realizácii zámeru odporúčame voliť mechanizmy v dobrom technickom stave a šetrné technológie s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.
- V prípade výskytu chránených rastlín, živočíchov, alebo biotopov je potrebné požiadať orgán ochrany prírody a krajiny o vydanie rozhodnutia.
- Zamedziť vnášaniu invázných druhov rastlín a v prípade výskytu prenosu zeminu alebo techniky zabezpečiť ich likvidáciu.
- V prípade zmeny stavu vodného toku postupovať podľa § 6 ods. 4 zák. 543/2002 Z. z.. Príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny na vydanie súhlasu vo veciach zmeny stavu mokrade je okresný úrad v sídle kraja.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov vodoprávneho konania:

Vo vodoprávnom konaní bola účastníkom konania Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Selce, so sídlom: Partizánska 1/37, 976 11 Selce, IČO: 31938531 (ďalej len „Rímskokatolícka cirkev, farnosť Selce“) vznesená námietka voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú vodnú stavu, ktorá bola uvedená do zápisnice z vodoprávneho konania pod č. OU-BB-OSZP3-2023/032731-008 zo dňa 03.10.2023 s nasledujúcim znením:

„Nesúhlasíme s umiestnením prečerpávacej stanice ČS4 na pozemku parc. č. KN-C 5/7 v k. ú. Selce ani v jej blízkom okolí. Požadujeme nájdenie seriózneho riešenia tak, aby vlastníkom dotknutých pozemkov nesťažovala bývanie.“

Okresný úrad sa s podanou námietkou uvedenou vyššie vysporiadal nasledovne:

„Na predmetnú vodnú stavbu bolo obcou Nemce vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. Oc. ú. – 1600/2021/PM s ev. č. 2/2022 zo dňa 02.08.2022 s právoplatnosťou k 05.09.2022, v ktorom mala Rímskokatolícka cirkev, farnosť Selce postavenie účastníka konania. V konaní o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby nebola zo strany tohto účastníka konania podaná žiadna námietka a teda sa má za to, že tento účastník konania nemal pripomienky k umiestneniu predmetnej vodnej stavby na pozemku parc. č. KN-C 5/7 (KN-E 467/1), ktorý je na základe listu vlastníctva č. 1009 v jeho vlastníctve.

Nakoľko na vodoprávnom konaní bola vznesená námietka zo strany účastníka konania uvedená vyššie, okresný úrad vyzval stavebníka listom pod č. OU-BB-OSZP3-2023/032731-012 zo dňa 05.10.2023 aby predložil projektantom vypracovaný iný možný návrh riešenia umiestnenia čerpacej stanice ČS4, ktorej poloha je aktuálne plánovaná na pozemku parc. č. KN-C 5/7 (KN-E 467/1) v k. ú. Selce vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Selce, v súlade s platnou legislatívou.

Stavebník predložil okresnému úradu upravenú projektovú dokumentáciu predmetnej stavby, v ktorej je čerpacia stanica ČS4 umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 5/9 v k. ú. Selce, ktorá je na základe listu vlastníctva č. 701 vo vlastníctve stavebníka. Tento pozemok parc. č. KN-C 5/9 v k. ú. Selce je uvedený ako dotknutý aj v spomínanom rozhodnutí o umiestnení stavby a ide o pozemok susediaci s pôvodne stavbou zasiahnutou parcelou KN-C 5/7 (KN-E 467/1) v k. ú. Selce.

Z pohľadu okresného úradu je dané riešenie predmetnej vodnej stavby zo strany stavebníka zdôvodnené. Stavebník umiestnil ČS4 na pozemok, ktorý je uvedený v spomínanom rozhodnutí o umiestnení stavby, ide o pozemok vo vlastníctve stavebníka a toto riešenie bolo navrhnuté autorizovaným stavebným inžinierom, ktorý zohľadnil potrebné odstupové vzdialenosti a ďalšie náležitosti vyplývajúce z platnej legislatívy. Zároveň obec Nemce vydala k tomuto riešeniu záväzné stanovisko pod č. Oc. ú. – 1302/2024/PM zo dňa 23.08.2024 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona. Okresný úrad má za to, že na podklade predložených náležitostí nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy a preto nevidí dôvod, ktorý by bránil okresnému úradu vyhovieť žiadosti stavebníka.“

Povinnosti prevádzkovateľa predmetnej vodnej stavby:

1. Zabezpečiť prevádzku predmetnej vodnej stavby v zmysle technického popisu. Zároveň udržiavať potrubie splaškovej kanalizácie v prevádzkyschopnom stave tak, aby bolo zabezpečené bezpečné a hygienicky nezávadné odvedenie splaškových odpadových vôd.
2. Pri uskutočňovaní predmetnej vodnej stavby, ako aj pri jej prevádzkovaní, dodržať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Majetkovoprávne záležitosti:

Majetkovoprávne záležitosti vykonal stavebník v zmysle platných predpisov a noriem. Predmetná vodná stavba bude realizovaná na pozemkoch parc. č. KN-C 2255/30, 1920/2, 2255/42, 2222/1 (KN-E 2941, 1479/5), 2253/1 (KN-E 20/1, 1654/1, 1773/4, 2942, 1716/17, 1657), 5/9, 7, 1750/2 (KN-E 1504/2), 1751, 1752, 1757/1, 1757/2, 1758, 1760, 1765, 1766, 1770, 1772/1 (KN-E 1499), 1773, 1774, 1778, 1920/8, 2028/1, 2028/4, 2031/1, 2031/6, 2037, 2038, 2039/1, 2039/2, 1757/3, 1947, 2042/2, 2043/3, 2044, 2056 (KN-E 39), 2060/2 (KN-E 39), 2061/3 (KN-E 38), 2062/1 (KN-E 1479/5), 2062/3, 2063/1, 2066/2, 2223/1, 2246 (KN-E 374/1), 2253/14 (KN-E 1716/9), 2253/16 a 2770 v k. ú. Selce.

Podľa § 58 ods. 4 stavebného zákona stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Z toho dôvodu nebolo zo strany stavebníka preukazované vlastnícke alebo iné právo k zasiahnutým pozemkom, ktoré tvoria cestné teleso.

V prípade pozemkov, ktoré vlastní na základe príslušných listov vlastníctva fyzické osoby, stavebník preukázal iné právo k týmto pozemkom príslušnými zmluvami o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Stavebník preukázal k pozemku parc. č. KN-C 7, ktorý je na základe listu vlastníctva č. 2572 vo vlastníctve spoločnosti MIONEX REALITY, s.r.o., so sídlom: Švermova 1750/20, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 44092806 (ďalej len „spoločnosť MIONEX REALITY, s.r.o.“), iné právo prostredníctvom zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretej medzi ním a spoločnosťou MIONEX REALITY, s.r.o.. Stavebník preukázal k pozemkom parc. č. KN-C 2253/16, 2253/14 (KN-E 1716/9), 2246 (KN-E 374/1), KN-C 2253/1 (KN-E 1773/4 a 1716/17), ktoré sú na základe listov vlastníctva č. 1614 a 1318 vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe Slovenského vodohospodárskeho

podniku, štátneho podniku, so sídlom: Karloveská 2, 84217 Bratislava, IČO: 36022047 (ďalej len „SVP, š.p., Bratislava“), iné právo prostredníctvom nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretej medzi ním a SVP, š.p., Bratislava. Stavebník preukázal k časti pozemku parc. č. KN-C 2253/1 (KN-E 1657), ktorá je na základe listu vlastníctva č. 1927 v správe Slovenského pozemkového fondu, so sídlom: Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 (ďalej len „SPF“), iné právo prostredníctvom nájomnej zmluvy č. 01696/2024-PNZ-P40443/24.00 uzavretej medzi ním a SPF.

Stavebník ku vodoprávnemu konaniu predložil:

- zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavreté medzi stavebníkom a fyzickými osobami, ktoré majú na základe príslušného listu vlastníctva vlastnícke právo k pozemkom zasiahnutých predmetnou vodnou stavbou;
- zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretú medzi stavebníkom a spoločnosťou MIONEX REALITY, s.r.o., ktorá je na základe listu vlastníctva č. 2572 vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 7 priamo zasiahnutého predmetnou vodnou stavbou;
- nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretú medzi stavebníkom a SVP, š.p., Bratislava, ktorý je na základe listov vlastníctva č. 1614 a 1318 správcom pozemkov parc. č. KN-C 2253/16, 2253/14 (KN-E 1716/9), 2246 (KN-E 374/1), KN-C 2253/1 (KN-E 1773/4 a 1716/17) priamo zasiahnutých predmetnou vodnou stavbou;
- nájomnú zmluvu č. 01696/2024-PNZ-P40443/24.00 uzavretú medzi stavebníkom a SPF, ktorý je na základe listu vlastníctva č. 1927 správcom pozemku parc. č. KN-C 2253/1 (KN-E 1657) priamo zasiahnutého predmetnou vodnou stavbou;
- zmluvu o podmienkach uzatvorenia zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúry majetku obce Selce s názvom „Selce – odkanalizovanie časti obce, ul. Mlynská a Poľná“ s reg. číslom zmluvy 91/2023/01 uzavretú medzi stavebníkom a budúcim prevádzkovateľom predmetnej vodnej stavby t.j. Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s., so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 (ďalej len „StVPS, a.s.“).

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto povolenie na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby je súčasne stavebným povolením.
2. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
3. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Predmetná vodná stavba bude vo vlastníctve stavebníka a v prevádzke StVPS, a.s. na základe predloženej zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúry majetku obce Selce s názvom „Selce – odkanalizovanie časti obce, ul. Mlynská a Poľná“ s reg. číslom zmluvy 91/2023/01 uzavretej medzi stavebníkom a budúcim prevádzkovateľom predmetnej vodnej stavby StVPS, a.s..
5. Dokončenú vodnú stavbu, alebo jej časti spôsobilé na samostatné užívanie, možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
6. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na predmetnú vodnú stavbu navrhovateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17 a § 18 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“).
7. Okresný úrad môže v zmysle § 24 vodného zákona udelené povolenie zmeniť alebo zrušiť.
8. Jedno overené vyhotovenie projektovej dokumentácie si špeciálny stavebný úrad ponechá pre účely archivácie.

### Odôvodnenie

Stavebník podal dňa 10.01.2024 na okresný úrad žiadosť o stavebné povolenie na predmetné vodné stavby, ktoré budú vybudované v rámci stavby „Poniky – IBV Mestský sad“ na pozemkoch parc. č. KN-C 1355/1 (KN-E 8582/1), 1366/1 (KN-E 8582/1), 348/1, 349/1, 300, 1356/1, 1356/4, 314/3, 1356/17, 1356/16, 1356/10, 1356/11, 1356/15, 1356/12, 1356/14, 1356/13 a 301/3 v k. ú. Poniky. Projektovú dokumentáciu predmetných vodných stavieb vypracovala spoločnosť StVS – servicing, s.r.o., so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44935668 k dátumu vypracovania 07/2023, pričom zodpovedným projektantom je autorizovaný stavebný inžinier Ing. Marek Ivanič s osv. č. 6341\*A2.

K vodoprávnemu konaniu boli doložené nasledovné doklady:

- rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. Oc. ú. – 1600/2021/PM s ev. č. 2/2022 zo dňa 02.08.2022 s právoplatnosťou k 05.09.2022;
- záväzné stanovisko obce Nemce pod č. Oc. ú. – 1302/2024/PM zo dňa 23.08.2024;
- oprava chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia obce Nemce pod č. Oc. ú. – 1543/2023/PM zo dňa 04.12.2023;
- zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavreté medzi stavebníkom a fyzickými osobami, ktoré majú na základe príslušného listu vlastníctva vlastnícke právo k pozemkom zasiahnutých predmetnou vodnou stavbou;
- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretú medzi stavebníkom a spoločnosťou MIONEX REALITY, s.r.o., ktorá je na základe listu vlastníctva č. 2572 vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 7 priamo zasiahnutého predmetnou vodnou stavbou;
- nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretú medzi stavebníkom a SVP, š.p., Bratislava, ktorý je na základe listov vlastníctva č. 1614 a 1318 správcom pozemkov parc. č. KN-C 2253/16, 2253/14 (KN-E 1716/9), 2246 (KN-E 374/1), KN-C 2253/1 (KN-E 1773/4 a 1716/17) priamo zasiahnutých predmetnou vodnou stavbou;
- nájomnú zmluvu č. 01696/2024-PNZ-P40443/24.00 uzavretú medzi stavebníkom a SPF, ktorý je na základe listu vlastníctva č. 1927 správcom pozemku parc. č. KN-C 2253/1 (KN-E 1657) priamo zasiahnutého predmetnou vodnou stavbou;
- zmluvu o podmienkach uzatvorenia zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúry majetku obce Selce s názvom „Selce – odkanalizovanie časti obce, ul. Mlynská a Poľná“ s reg. číslom zmluvy 91/2023/01 uzavretú medzi stavebníkom a budúcim prevádzkovateľom predmetnej vodnej stavby t.j. StVPS, a.s.;
- stanovisko SPF pod č. SPFS57278/2022/740/006 SPFZ007417/2022 zo dňa 18.01.2022;
- stanovisko štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Národného parku Nízke Tatry, so sídlom. Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica pod č. NAPANT/675-001/2021 zo dňa 10.06.2021;
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, so sídlom: Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica pod č. A/2277/2021/HŽPZ zo dňa 22.07.2021;
- odpoveď stavebníka pod č. 2557/2020/PM zo dňa 19.10.2020;
- vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku, Odštepny závod Banská Bystrica, so sídlom: Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica pod č. CS SVP OZ BB 63/2021/5-39 210 zo dňa 18.01.2021;
- vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku, Odštepny závod Banská Bystrica, so sídlom: Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica pod č. CS SVP OZ BB 1/2018/312 CZ 9622/2018-39210 zo dňa 27.08.2018;
- stanovisko Lesov Slovenskej republiky, štátneho podniku, odštepny závod Slovenská Ľupča, so sídlom: Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča pod č. 17299/2021 SČ: 2197/2021/1591 zo dňa 15.06.2021;
- vyjadrenie StVPS, a.s. pod č. 2067/2023 zo dňa 15.03.2023;
- stanovisko StVPS, a.s. pod č. 5254/2019 zo dňa 08.04.2019;
- vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica pod č. 3464/2023-102-024 zo dňa 29.03.2023;
- záväzné stanovisko Okresného úradu Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, so sídlom: Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica pod č. OU-BB-OCDPK-2021/017563-002 zo dňa 14.07.2021;
- odpoveď Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenie cestnej správy, so sídlom: Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica pod č. 03125/2021/ODDCS-9 28111/2021 zo dňa 06.07.2021;
- odpoveď Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenie cestnej správy, so sídlom: Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica pod č. 07876/2017/ODDSMCI-2 30309/2017 zo dňa 13.09.2017;
- vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., so sídlom: Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica pod č. BBRSC/02947/2021 BBRSC/03184/2021 zo dňa 17.06.2021;
- vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., so sídlom: Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica pod č. BBRSC/03359/2018 BBRSC/03462/2018 zo dňa 16.07.2018;
- vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., so sídlom: Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica pod č. BBRSC/02723/2017-BB BBRSC/03637/2017 zo dňa 01.08.2017;
- vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, so sídlom: Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica pod č. OU-BB-OSZP3-2020/026309-002 zo dňa 18.09.2020;
- vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, so sídlom: Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica pod č. OU-BB-OSZP3-2020/025180-002 zo dňa 22.09.2020;

- záväzné stanovisko Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, so sídlom: Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica pod č. OU-BB-OSZP3-2020/025134-003 zo dňa 25.09.2020;
- stanovisko Okresného úradu Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, so sídlom: Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica pod č. OU-BB-PLO1-2023/018946-003 zo dňa 22.03.2023;
- stanovisko Okresného úradu Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, so sídlom: Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica pod č. OU-BB-PLO1-2021/016344-2 zo dňa 23.06.2021;
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., so sídlom: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pod č. 6612303301 zo dňa 08.02.2023;
- stanovisko Michlovský, spol. s r.o., Zdeno Turoň, UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica, so sídlom: Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica pod č. BB-0745/2023 zo dňa 28.03.2023;
- vyjadrenie O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava zo dňa 15.02.2023;
- vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, pod č. 202302-SP-0037-1 zo dňa 28.02.2023;
- vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, pod č. 4300136479 zo dňa 30.06.2020;
- vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., so sídlom: Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava pod č. TD/NS/1135/2020/SI zo dňa 20.02.2023;
- stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Banská Bystrica, so sídlom: Ul. 9 mája 1, 974 86 pod č. CPBB-OTS-2020/000680-819 zo dňa 07.10.2020;
- stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Detašované pracovisko Stred, so sídlom: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava pod č. ASMdpS-1-1306/2020 zo dňa 27.10.2020;
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, so sídlom: Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica pod č. KPUBB-2020/21081-2/86676/FRA zo dňa 26.10.2020;
- stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, so sídlom: Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica pod č. ORHZ-BB2-2021/000414-002 zo dňa 06.07.2021;
- stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., so sídlom: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava pod č. 3162/2/2021 zo dňa 15.06.2021.

Okresný úrad po preštudovaní dokladov k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na predmetnú vodnú stavbu vyzval stavebníka na doplnenie dokladov výzvou pod č. OU-BB-OSZP3-2023/032731-002 zo dňa 26.07.2023 a konanie prerušil rozhodnutím o prerušení konania pod č. OU-BB-OSZP3-2023/032731-003 zo dňa 26.07.2023. Okresný úrad určil lehotu na doplnenie 60 dní odo dňa doručenia výzvy.

Potom ako stavebník doplnil doklady potrebné k oznámeniu vodoprávneho konania, okresný úrad oznámil začatie vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia na predmetnú vodnú stavbu a podľa § 73 ods. 4 a 6 vodného zákona a § 61 ods. 4 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou listom pod č. OU-BB-OSZP3-2023/032731-007 zo dňa 22.08.2023 na deň 03.10.2023. Okresný úrad v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods. 2 správneho poriadku zároveň upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Okresný úrad z vodoprávneho konania spísal zápisnicu pod č. OU-BB-OSZP3-2023/0327312-007 zo dňa 31.10.2023, ktorú účastníci konania na znak súhlasu podpísali. Zároveň bola podpísaná aj prezenčná listina pod č. OU-BB-OSZP3-2023/039250-008 zo dňa 03.10.2023 (ďalej len „zápisnica z vodoprávneho konania“), ktorá bola účastníkmi konania na znak súhlasu podpísaná. Podpísaná bola aj prezenčná listina z vodoprávneho konania pod č. OU-BB-OSZP3-2023/039250-009 zo dňa 03.10.2023.

Vo vodoprávnom konaní bola účastníkom konania Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Selce vznesená námietka voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú vodnú stavu, ktorá bola uvedená do zápisnice z vodoprávneho konania s nasledujúcim znením:

„Nesúhlasíme s umiestnením prečerpávacej stanice ČS4 na pozemku parc. č. KN-C 5/7 v k. ú. Selce ani v jej blízkom okolí. Požadujeme nájdenie seriózneho riešenia tak, aby vlastníkom dotknutých pozemkov nesťažovala bývanie.“

Okresný úrad sa s podanou námietkou uvedenou vyššie vysporiadal vo výrokovej časti tohto rozhodnutia nasledovne:

„Na predmetnú vodnú stavbu bolo obcou Nemce vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. Oc. ú. – 1600/2021/PM s ev. č. 2/2022 zo dňa 02.08.2022 s právoplatnosťou k 05.09.2022, v ktorom mala Rímskokatolícka cirkev, farnosť Selce postaviť účastníka konania. V konaní o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby nebola zo strany tohto účastníka konania podaná žiadna námietka a teda sa má za to, že tento účastník konania nemal pripomienky k umiestneniu predmetnej vodnej stavby na pozemku parc. č. KN-C 5/7 (KN-E 467/1), ktorý je na základe listu vlastníctva č. 1009 v jeho vlastníctve.

Nakoľko na vodoprávnom konaní bola vznesená námietka zo strany účastníka konania uvedená vyššie, okresný úrad vyzval stavebníka listom pod č. OU-BB-OSZP3-2023/032731-012 zo dňa 05.10.2023 aby predložil projektantom vypracovaný iný možný návrh riešenia umiestnenia čerpacej stanice ČS4, ktorej poloha je aktuálne plánovaná na pozemku parc. č. KN-C 5/7 (KN-E 467/1) v k. ú. Selce vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Selce, v súlade s platnou legislatívou.

Stavebník predložil okresnému úradu upravenú projektovú dokumentáciu predmetnej stavby, v ktorej je čerpacia stanica ČS4 umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 5/9 v k. ú. Selce, ktorá je na základe listu vlastníctva č. 701 vo vlastníctve stavebníka. Tento pozemok parc. č. KN-C 5/9 v k. ú. Selce je uvedený ako dotknutý aj v spomínanom rozhodnutí o umiestnení stavby a ide o pozemok susediaci s pôvodne stavbou zasiahnutou parcelou KN-C 5/7 (KN-E 467/1) v k. ú. Selce.

Z pohľadu okresného úradu je dané riešenie predmetnej vodnej stavby zo strany stavebníka zdôvodnené. Stavebník umiestnil ČS4 na pozemok, ktorý je uvedený v spomínanom rozhodnutí o umiestnení stavby, ide o pozemok vo vlastníctve stavebníka a toto riešenie bolo navrhnuté autorizovaným stavebným inžinierom, ktorý zohľadnil potrebné odstupové vzdialenosti a ďalšie náležitosti vyplývajúce z platnej legislatívy. Zároveň obec Nemce vydala k tomuto riešeniu záväzné stanovisko pod č. Oc. ú. – 1302/2024/PM zo dňa 23.08.2024 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona. Okresný úrad má za to, že na podklade predložených náležitostí nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy a preto nevidí dôvod, ktorý by bránil okresnému úradu vyhovieť žiadosti stavebníka.“

Nakoľko na vodoprávnom konaní bolo zistené, že je zo strany stavebníka potrebné predložiť ďalšie náležitosti, okresný úrad vyzval stavebníka listom pod č. OU-BB-OSZP3-2023/032731-012 zo dňa 05.10.2023, aby doplnil nasledujúce doklady:

- právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby, resp. právoplatný doplnok k rozhodnutiu o umiestnení stavby, ktorý bude obsahovať všetky správne uvedené parcely, na ktorých bude predmetná stavba realizovaná;
- súhlasné stanovisko správcu vodného toku Jelšina s jeho križovaním;
- doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu a to konkrétne k pozemkom parc. č. KN-C 5/7 (KN-E 467/1), 2253/1 (KN-E 1773/4, 1716/17 a 1657), 1750/2, 1757/3, 1947, 2246 (KN-E 374/1), 2253/14 (KN-E 1716/9) a 2253/16;
- dohoda o súhlase správcu s umiestnením stavby v telese cesty, spravovaní uloženia vedenia v cestnom telese a opráv vád z dôvodu uloženia vedenia v cestnom telese;
- projektantom vypracovaný návrh riešenia umiestnenia čerpacej stanice ČS4, ktorej poloha je aktuálne plánovaná na pozemku parc. č. KN-C 5/7 (KN-E 467/1) vo vlastníctve (LV 1009) Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Selce, ako reakciu na vznesenú námietku účastníka konania t.j. zástupcu vlastníka predmetného pozemku Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Selce.

Okresný úrad stanovil lehotu na doplnenie uvedených náležitostí do 120 dní a konanie prerušil rozhodnutím o prerušení konania pod č. OU-BB-OSZP3-2024/032731-013 zo dňa 05.10.2024.

Všetky náležitosti v zmysle výzvy pod č. OU-BB-OSZP3-2023/032731-012 zo dňa 05.10.2023, okrem „dohody o súhlase správcu s umiestnením stavby v telese cesty, spravovaní uloženia vedenia v cestnom telese a opráv vád z dôvodu uloženia vedenia v cestnom telese“, ktorú nebolo potrebné zo strany stavebníka predložiť, boli zo strany stavebníka okresnému úradu doložené k vodoprávnemu konaniu dňa 26.07.2024.

Nakoľko boli do vodoprávneho konania doplnené zo strany stavebníka ďalšie náležitosti, okresný úrad listom pod č. OU-BB-OSZP3-2024/005780-020 zo dňa 29.07.2024 v zmysle § 23 ods. 1 správneho poriadku verejnou vyhláškou umožnil účastníkom konania a ich zástupcom a zúčastneným osobám uplatniť právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov. Zároveň v tomto liste upovedomil v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania a ich zástupcov a zúčastnené osoby, že im dáva možnosť pred vydaním tohto rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie, k čomu im určil lehotu 10 dní od doručenia tohto upovedomenia.

V lehote stanovenej v uvedenom upovedomení okresného úradu neboli účastníkmi konania, prípadne ich zástupcami alebo zúčastnenými osobami podané stanoviská, námietky ani pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú vodnú stavbu.

V časti I. tohto rozhodnutia okresný úrad podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona v spojení s § 66 ods. 1 stavebného zákona stavebníkovi povolil uskutočnenie predmetnej vodnej stavby, ktorá bude umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 2255/30, 1920/2, 2255/42, 2222/1 (KN-E 2941, 1479/5), 2253/1 (KN-E 20/1, 1654/1, 1773/4, 2942, 1716/17, 1657), 5/9, 7, 1750/2 (KN-E 1504/2), 1751, 1752, 1757/1, 1757/2, 1758, 1760, 1765, 1766, 1770, 1772/1 (KN-E 1499), 1773, 1774, 1778, 1920/8, 2028/1, 2028/4, 2031/1, 2031/6, 2037, 2038, 2039/1, 2039/2, 1757/3, 1947, 2042/2, 2043/3, 2044, 2056 (KN-E 39), 2060/2 (KN-E 39), 2061/3 (KN-E 38), 2062/1 (KN-E 1479/5), 2062/3, 2063/1, 2066/2, 2223/1, 2246 (KN-E 374/1), 2253/14 (KN-E 1716/9), 2253/16 a 2770 v k. ú. Selce na základe uvedených skutočností:

Na predmetnú vodnú stavbu bolo obcou Nemce vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. Oc. ú. – 1600/2021/PM s ev. č. 2/2022 zo dňa 02.08.2022 s právoplatnosťou k 05.09.2022. Okresný úrad požiadal obec Nemce listom pod č. OU-BB-OSZP3-2024/005780-018 zo dňa 26.07.2024 o vydanie záväzného stanoviska podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona. Obec Nemce na podklade žiadosti od okresného úradu vydalo záväzné stanovisko pod č. Oc. ú. – 1302/2024/PM zo dňa 23.08.2024 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona, v ktorom súhlasí s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom na predmetnú vodnú stavbu, vzhľadom na to, že sú dodržané podmienky právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby.

K stavebnému povoleniu predložil investor vodnej stavby vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ako aj dotknutých orgánov a organizácií a ostatné potrebné doklady uvedené vo vyhláske MŽP SR č. 453/2000 Z. z. t.j. v zmysle § 8 predmetnej vyhlášky. Záväzné stanoviská dotknutých orgánov boli súhlasné a požiadavky dotknutých orgánov boli zohľadnené v podmienkach rozhodnutia tak, ako sú uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad preskúmal predloženú žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 26 vodného zákona a § 62 stavebného zákona, zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Majetkovoprávne záležitosti vykonal stavebník v zmysle platných predpisov a noriem. Predmetná vodná stavba bude realizovaná na pozemkoch parc. č. KN-C 2255/30, 1920/2, 2255/42, 2222/1 (KN-E 2941, 1479/5), 2253/1 (KN-E 20/1, 1654/1, 1773/4, 2942, 1716/17, 1657), 5/9, 7, 1750/2 (KN-E 1504/2), 1751, 1752, 1757/1, 1757/2, 1758, 1760, 1765, 1766, 1770, 1772/1 (KN-E 1499), 1773, 1774, 1778, 1920/8, 2028/1, 2028/4, 2031/1, 2031/6, 2037, 2038, 2039/1, 2039/2, 1757/3, 1947, 2042/2, 2043/3, 2044, 2056 (KN-E 39), 2060/2 (KN-E 39), 2061/3 (KN-E 38), 2062/1 (KN-E 1479/5), 2062/3, 2063/1, 2066/2, 2223/1, 2246 (KN-E 374/1), 2253/14 (KN-E 1716/9), 2253/16 a 2770 v k. ú. Selce.

Podľa § 58 ods. 4 stavebného zákona stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Z toho dôvodu nebolo zo strany stavebníka preukazované vlastnícke alebo iné právo k zasiahnutým pozemkom, ktoré tvoria cestné teleso.

V prípade pozemkov, ktoré vlastní na základe príslušných listov vlastníctva fyzické osoby, stavebník preukázal iné právo k týmto pozemkom príslušnými zmluvami o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Stavebník preukázal k pozemku parc. č. KN-C 7, ktorý je na základe listu vlastníctva č. 2572 vo vlastníctve spoločnosti MIONEX REALITY, s.r.o. iné právo prostredníctvom zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretej medzi ním a spoločnosťou MIONEX REALITY, s.r.o.. Stavebník preukázal k pozemkom parc. č. KN-C 2253/16, 2253/14 (KN-E 1716/9), 2246 (KN-E 374/1), KN-C 2253/1 (KN-E 1773/4 a 1716/17), ktoré sú na základe listov vlastníctva č. 1614 a 1318 vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe SVP, š.p., Bratislava, iné právo prostredníctvom nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretej medzi ním a SVP, š.p., Bratislava. Stavebník preukázal k časti pozemku parc. č. KN-C 2253/1 (KN-E 1657), ktorá je na základe listu vlastníctva č. 1927 v správe SPF, iné právo prostredníctvom nájomnej zmluvy č. 01696/2024-PNZ-P40443/24.00 uzavretej medzi ním a SPF.

Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na predmetnú vodnú stavbu, ktorá bude umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 2255/30, 1920/2, 2255/42, 2222/1 (KN-E 2941, 1479/5), 2253/1 (KN-E 20/1, 1654/1, 1773/4, 2942, 1716/17, 1657), 5/9, 7, 1750/2 (KN-E 1504/2), 1751, 1752, 1757/1, 1757/2, 1758, 1760, 1765, 1766, 1770, 1772/1 (KN-E 1499), 1773, 1774, 1778, 1920/8, 2028/1, 2028/4, 2031/1, 2031/6, 2037, 2038, 2039/1, 2039/2, 1757/3, 1947, 2042/2, 2043/3, 2044, 2056 (KN-E 39), 2060/2 (KN-E 39), 2061/3 (KN-E 38), 2062/1 (KN-E 1479/5), 2062/3, 2063/1, 2066/2, 2223/1, 2246 (KN-E 374/1), 2253/14 (KN-E 1716/9), 2253/16 a 2770 v k. ú. Selce a vzhľadom k tomu, že okresný úrad sa riadne vysporiadal s podanou námietkou zo strany účastníka konania tak, ako je uvedené vyššie v tomto rozhodnutí, žiadateľom podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia na predmetnú vodnú stavbu je zdôvodnená, podľa dostupných podkladov a stanovísk nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy, vyhovel okresný úrad žiadosti žiadateľa a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú obce od poplatkov oslobodené.

### **Poučenie**

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

V súlade s ustanovením § 73 ods. 9 vodného zákona sa toto rozhodnutie doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica a zverejnená na úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) v časti „úradná tabuľa“. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Toto rozhodnutie sa zverejní aj na webovom sídle okresného úradu <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klienstke-centra&urad=39> v časti „Úradná tabuľa“.

Okresný úrad žiada obec Selce, aby súčasne zverejnila toto rozhodnutie na svojej úradnej tabuli a prípadne aj na svojom webovom sídle alebo iným v mieste obvyklým spôsobom najmenej na dobu 15 dní a po ukončení doby vyvesenia vrátili toto rozhodnutie okresnému úradu s vyznačením dátumu vyvesenia a zvesenia.

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:

osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susediacim pozemkom a stavbám, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté.

Vyvesené:

(dňa, pečiatka, podpis)



Zvesené:  
(dňa, pečiatka, podpis)

Príloha:

2 x projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom

Ing. Martina Machala  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10008

Doručuje sa

StVS - servicing, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Ing. Stanislav Hlavatý, Kostolná 546/45, 976 34 Králiky, Slovenská republika  
Obec Selce, VEREJNÁ VYHLÁŠKA, Selčianska cesta 180/132, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Selce, Partizánska ulica 37, 976 11 Selce, Slovenská republika  
MIONEX REALITY, s.r.o., Švermova 1750/20, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika  
ADM Agro Invest j.s.a., Dolná 28, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Lesy Slovenskej republiky š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, Slovenská republika  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, Slovenská republika  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Bratislava, Martinská 49, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika  
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika  
Milan Jelínek, Vyšovec 71/22, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Marta Petříková, Selčianska cesta 266/79, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Eva Vozárová, Selčianska cesta 228/38, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Jozef Hiadlovský, Poľovnícka 5265/25, 974 01 Šalková, Slovenská republika  
Ján Hiadlovský, Selčianska cesta 301/149, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Marta Tatáriková, Partizánska ulica 105/136, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Anna Hlinková, Selčianska cesta 301/149, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Milan Styk, Selčianska cesta 269/85, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Angela Cabanová, Selčianska cesta 270/87, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Peter Smatana, Selčianska cesta 271/89, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Ing. Ján Mačuha, Selčianska cesta 559/91, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Zuzana Mačuhová, Selčianska cesta 559/91, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Jozef Mesík, Selčianska cesta 273/93, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Ladislav Patráš, Dolná ulica 454/8, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Jozef Patráš, Mlynská ulica 339/34, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Martin Patráš, Mlynská ulica 419/36, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Dušan Patráš, Mlynská ulica 340/32, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Stanislav Očenáš, Mlynská ulica 341/30, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Monika Pondelová, Mlynská ulica 30, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Ján Kmeť, Mlynská ulica 745/28A, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Adriána Kredátusová, Mlynská ulica 420/28, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Peter Zeman, Poľná ulica 348/6, 976 11 Selce, Slovenská republika

Martin Zeman, Poľná ulica 348/6, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Marián Šovčík, Poľná ulica 343/5, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Mária Klátiková, Poľná ulica 349/2, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Ing. Jozef Rusko, Partizánska ulica 362/1, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Helena Rusková, Partizánska ulica 362/1, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Anna Pašková, Partizánska ulica 128/94, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Ing. Daniel Hlinka, Dolná ulica 447/7, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Mária Valachová, Trieda SNP 1778/9, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Eduard Šajgalík, Čergovská 7258/24, 080 01 Prešov, Slovenská republika  
Ing. Monika Paučová, Malinovského 870/3, 963 01 Krupina, Slovenská republika  
Anna Bačová, Selčianska cesta 267/81, 976 11 Selce, Slovenská republika  
Marta Adamská, Potočná ulica 320/4, 976 11 Selce, Slovenská republika

#### Na vedomie

Obec Nemce, Lúčna 52, 974 01 Nemce  
Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica 5  
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1  
Lesy SR, š.p. OZ Slovenská Ľupča, Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p. Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská bystrica  
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica  
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Ul. 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica 1  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica 1  
Okresný úrad Banská Bystrica - Odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 5  
Okresný úrad Banská Bystrica - Odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 5  
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica 5  
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica  
Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1  
Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie správy majetku a cestnej infraštruktúry, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1  
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 11 Banská Bystrica  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica 1  
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2  
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 3799/69, Banská Bystrica  
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava 2  
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1  
Michlovský spol. s r.o. - UC2 - údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 5  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava  
O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava-Petržalka, Bratislava V

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Rozhodnutie - stavebné povolenie (verejná vyhláška)]  
Identifikátor: OU-BB-OSZP3-2024/005780-0093392/2024

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Martina Machala  
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu  
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
SK IČO 00151866  
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou  
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 13.09.2024 08:37:06 časové pásmo +02:00  
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 13.09.2024 08:37:14 časové pásmo +02:00  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-BB-OSZP3-2024/005780-0093392/2024

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Alexandra Melicherčíková, PhD.  
Funkcia alebo pracovné zaradenie: samostatný radca  
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Banská Bystrica  
IČO: 00151866  
Dátum vytvorenia doložky: 13.09.2024  
Podpis a pečiatka: