



•  
Jozef Kozák  
Ortútska cesta 142/90  
974 05 Malachov  
• Slovenská republika •

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	OU-BB-OSZP2-2024/049524-002	Ing. Martin Číž/048/4306264	29. 11. 2024

Vec

„SO 201 Prezentačno – degustačný objekt – odvedenie splaškových odpadových vôd“ a „SO 204 Komunikácie a spevnené plochy – odvedenie spevnených plôch“  
- záväzné stanovisko podľa § 16a vodného zákona

Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie bola dňa 18.11.2024 doručená žiadosť spoločnosti Banskobystrický pivovar a.s., Sládkovičova 37, 974 05 Banská Bystrica, zastúpenej Jozefom Kozákom, Ortútska cesta 142/90, 974 05 Malachov, o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) pre navrhovanú činnosť/stavbu „SO 201 Prezentačno – degustačný objekt – odvedenie splaškových odpadových vôd“ a „SO 204 Komunikácie a spevnené plochy – odvedenie spevnených plôch“. K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná Ing. Juraj Knapp, autorizovaný stavebný inžinier, október 2021.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri výkone pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona na základe predloženého zámeru vydáva podľa § 16a ods. 1 vodného zákona k navrhovanej činnosti/stavbe „SO 201 Prezentačno – degustačný objekt – odvedenie splaškových odpadových vôd“ a „SO 204 Komunikácie a spevnené plochy – odvedenie spevnených plôch“ toto

záväzné stanovisko:

Pred povolením navrhovanej činnosti/stavby „SO 201 Prezentačno – degustačný objekt – odvedenie splaškových odpadových vôd“ a „SO 204 Komunikácie a spevnené plochy – odvedenie spevnených plôch“ sa nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Odôvodnenie:

Účelom tohto záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 vodného zákona je posúdenie významnosti vplyvu realizácie nového projektu „SO 201 Prezentačno – degustačný objekt – odvedenie splaškových odpadových vôd“ a „SO 204 Komunikácie a spevnené plochy – odvedenie spevnených plôch“ na stav útvarov povrchovej vody a stav útvarov podzemnej vody vo vzťahu k plneniu environmentálnych cieľov určených v § 5 vodného zákona a prijatie záveru,

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421484306250	oszp.bb@minv.sk	www.minv.sk	00151866

či je potrebné posúdenie tohto nového rozvojového projektu podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, ktorý je transpozíciou článku 4.7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva.

Projekt SO 201 Prezentačno – degustačný objekt – odvedenie splaškových odpadových vôd rieši napojenie navrhovaných zariadených predmetov v riešenom objekte na studenú vodu a teplú vodu a odvedenie splaškových odpadových vôd do jestvujúcej areálovej splaškovej kanalizácie. Splaškové vody z kuchyne budú odvádzané cez navrhovaný lapač tukov. Dažďové vody zo strechy budú odvádzané do jestvujúcej areálovej dažďovej kanalizácie. Navrhované zariadené predmety budú odkanalizované pripojovacím potrubím z HT-PP do navrhovaných stupačiek splaškovej kanalizácie DN 100, resp. do navrhovaných ležatých kanalizačných zvodov. Navrhované stupačky splaškovej kanalizácie budú vyvedené nad strechu a opatrené vetracou hlavou príslušnej dimenzie. Na každej stupačke bude vo výške cca 1000mm nad podlahou 1.NP osadený čistiaci kus príslušnej dimenzie. Navrhované ležaté zvody budú prevedené z PP rúr kanalizačných hrdlových DN 70 – DN 150. Splaškové odpadové vody budú odvedené do jestvujúcej areálovej splaškovej kanalizácie. Napojenie na jestvujúcu areálovú splaškovú kanalizáciu bude prevedené vyfrézovaním v hornej tretine potrubia areálovej splaškovej kanalizácie a osadením tvarovky In Situ DN 200.

Splaškové vody z kuchyne budú odvádzané cez navrhovaný lapač tukov Klartec KL LT2.

Množstvo odvádzanej splaškovej odpadovej vody v rámci areálu nebude navýšené oproti jestvujúcemu stavu.

Dažďové vody zo strechy budú odvedené dvomi vnútornými a štyrmi vonkajšími strešnými dažďovými zvodmi do jestvujúcej areálovej dažďovej kanalizácie. Vnútorné dažďové zvody budú opatrené vo výške cca 1000mm nad podlahou 1.NP čistiacími kusmi príslušnej dimenzie. Vonkajšie dažďové zvody budú opatrené lapačmi strešných splavenín. Napojenie na jestvujúcu areálovú dažďovú kanalizáciu bude prevedené vyfrézovaním v hornej tretine potrubia areálovej dažďovej kanalizácie a osadením tvarovky In Situ DN 200. Dĺžka pripojovacieho ležatého kanalizačného zvodu splaškovej kanalizácie je 8,0m. Dĺžka pripojovacieho ležatého kanalizačného zvodu dažďovej kanalizácie je 12,0m.

Pre zásobovanie riešeného objektu pitnou vodou bude zriadený nový prívod vody z rúr HDPE DN 50 (D 63). Napojenie na jestvujúci areálový vodovod DN 150 bude prevedené navrtávacím pásom DN 150/50 so šupátkom so zemnou súpravou. Od miesta napojenia bude vodovodné potrubie vedené z rúr HDPE PE100/PN 10, DN 50 (D 63) do objektu do miestnosti 111. Za vstupom do objektu bude osadený hlavný uzáver vody ( HUV guľový uzáver DN 50), filter DN 50 a podružný vodomer 5/4“. Potrubie studenej vody následne vystúpa pod strop 1.NP kde bude rozdelený na rozvod vody pre pitné účely a požiarne účely.

#### SO 204 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

Projekt rieši dodatočné odvodnenie spevnených plôch v rámci areáloveho parkoviska pivovaru do jestvujúcej areálovej dažďovej kanalizácie.

V rámci objektu spevnených plôch dôjde k navýšeniu odtoku z novej rozšírenej časti parkoviska (167,0 m<sup>2</sup>) o 2,56 l/s. Pôvodná plocha parkoviska bola 599 m<sup>2</sup>. Nová plocha parkoviska je 766 m<sup>2</sup>. Dažďové vody budú odvádzané novými štyrmi uličnými vpustami s vložkou ORL Pureco Enviva Vivo. Pripojovacie potrubia od navrhovaných uličných vpustov UV01 – UV04 budú zaústené do potrubia jestvujúcej areálovej dažďovej kanalizácie vyfrézovaním v hornej tretine jestvujúceho kanalizačného potrubia a osadením odbočky In Situ DN 150. Kanalizačné prípojky od uličných vpustov budú prevedené z rúr PP SN10, DN 150 - uložené v minimálnom sklone 2% v celkovej dĺžke 19,0m. V navrhovanej areálovej spevnenej ploche sú navrhnuté 4 dodatočné uličné vpusty s vloženými odlučovacími ropných látok, z ktorých je vyčistená dažďová voda odvádzaná do vnútroareálovej dažďovej kanalizácie potrubím PP DN150, ktoré bude vedené minimálne 1m pod terénom v min, spáde 2%.

Navrhovaná činnosť/stavba je situovaná v čiastkovom povodí Hrona. Nachádza sa cca 1 000 m od útvaru povrchovej vody SKR0222 Hron, ktorý nebude posudzovanou činnosťou ovplyvnený. Navrhovaná činnosť/stavba sa dotýka jedného vodného útvaru, a to útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti Stredoslovenských neovulkanitov.

Vzhľadom na rozsah a charakter predloženej činnosti/stavby „SO 201 Prezentačno – degustačný objekt – odvedenie splaškových odpadových vôd“ a „SO 204 Komunikácie a spevnené plochy – odvedenie spevnených plôch“ vplyv realizácie činnosti/stavby na zmenu režimu a hladiny ako aj stavu dotknutého útvaru podzemnej vody SK200220FP

Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti stredoslovenských neovulkanitov ako celku ako celku sa nepredpokladá.

Na základe uvedených predpokladov sa pred povolením činnosti „SO 201 Prezentačno – degustačný objekt – odvedenie splaškových odpadových vôd“ a „SO 204 Komunikácie a spevnené plochy – odvedenie spevnených plôch“ nevyžaduje výnimka podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Podľa § 16a ods. 6 vodného zákona žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Podľa § 73 ods. 21 vodného zákona je záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k činnosti; ak sa územné konanie nevyžaduje, záväzné stanovisko je podkladom ku konaniu o povolení činnosti.

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle okresného úradu v sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní. Toto záväzné stanovisko sa zverejní aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) v časti „Úradná tabuľa“.

#### Na vedomie

Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica 5

Ing. Martina Machala  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Registrátorne číslo záznamu: 0121742/2024

Vec: „SO 201 Prezentačno – degustačný objekt – odvedenie splaškových odpadových vôd“ a „SO 204 Komunikácie a spevnené plochy – odvedenie spevnených plôch“ - záväzné stanovisko podľa § 16a vodného zákona

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	29.11.2024 10:58	Machala Martina, Ing.	vedúci	OU-BB-OSZP	vedúca odboru	Nie		