



●
● Podľa rozdeľovníka ●
●

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	OU-BB-OSZP3-2022/014341-003	Mgr. Filip Sudor/ 048/ 4306 372	07. 10. 2022

Vec

„SO 01 Verejný vodovod, SO 02 Splašková kanalizácia, SO 03 Dažďová kanalizácia budované v rámci stavby „IBV Hronsek – Na Pažiti – prístupová komunikácia a chodník, inžinierske siete, verejný vodovod, dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia a verejné osvetlenie““

- oznámenie o začatí vodoprávneho konania o vydanie stavebného povolenia vodných stavieb a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 4 zákona č. 364/2004 Zb. zákon o vodách a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Spoločnosť Interiérdvere, s.r.o., P. O. Hviezdoslava 242/16, 960 01 Zvolen v zastúpení Marekom Sýkorom, MS Green, s.r.o, Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen podala dňa 22.03.2022 na Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodné stavby SO 01 Verejný vodovod, SO 02 Splašková kanalizácia, SO 03 Dažďová kanalizácia budované v rámci stavby „IBV Hronsek – Na Pažiti – prístupová komunikácia a chodník, inžinierske siete, verejný vodovod, dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia a verejné osvetlenie“ na parcelách č. KN-C 241/10, 339/29, 232/7, 243/1 (KN-E 1228), v k. ú. Hronsek, súčasťou ktorého bude aj povolenie na osobitné užívanie vôd.

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. zákon o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) zvoláva v zmysle § 73 vodného zákona, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

vodoprávne konanie,
ktoré sa uskutoční dňa
10. Novembra 2022 o 09:00 hod.

vo veci vydania stavebného povolenia na vodné stavby SO 01 Verejný vodovod, SO 02 Splašková kanalizácia, SO 03 Dažďová kanalizácia budované v rámci stavby „IBV Hronsek – Na Pažiti – prístupová komunikácia a chodník, inžinierske siete, verejný vodovod, dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia a verejné osvetlenie“ na parcelách č. KN-C 241/10, 339/29, 232/7, 243/1 (KN-E 1228), v k. ú. Hronsek, súčasťou ktorého bude aj povolenie na osobitné užívanie vôd.

Stretnutie účastníkov vodoprávneho konania bude pred obecným úradom Obce Hronsek, na adrese Záhumnie 26, 976 31 Hronsek . Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v čase 8:00 - 14:00 hod. (na základe vopred dohodnutého termínu na telefónnom čísle: 048 4306 372 alebo e-mail: filip.sudor@minv.sk) a pri ústnom pojednávaní.

Zároveň v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku Vás Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje, že Vám dáva možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie, k čomu Vám určuje lehotu najneskôr do termínu vodoprávneho konania.

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie vyzýva žiadateľa aby v zmysle ust. §19 odst. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní a v zmysle § 18 vyhláška č. 453/200 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona svoj návrh na vydanie stavebného povolenia vodných stavieb doplnil v deň pojednávania o nasledovné:

- Stanovisko k stavbe od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorátu kúpeľov a žriediel.

Popis povoľovaných stavieb

SO 01 Verejný vodovod

Obec Hronsek má podľa predloženej dokumentácie stavebného povolenia (ďalej len DSP) vybudovaný verejný vodovod, ktorý je vo vlastníctve StVS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica. Zásobovanie obce je z VDJ Vlkanová prívodným potrubím SV Vlkanová-Hronsek-Veľká Lúka, ktoré je situované pozdĺž Hronskej cesty – OC DN200. Z Hlavného potrubia je vybudované vodovodné potrubie PVC D 110 dĺžky 168 m pre zásobovanie existujúcej IBV na ulici na Pažiti. Prevádzkovateľom vodovodu je podľa DSP StVPS a.s. Banská Bystrica.

V mieste plánovaného napojenia komunikácie novej IBV sa na existujúci vodovod PVC D110 napojí navrhované tlakové vodovodné potrubie – nový rad „A“ HDPE D90 x 5,4 mm PE100 dĺžka 254,66 m. Z hlavného radu sú navrhnuté dve odbočenia „rad B“ z rúr HDPE D90 x 5,4 mm PE100 PN10, dĺžky 88,54 m a „rad C“ z rúr HDPE D90 x 5,4 mm PE100 PN10, dĺžky 78,88m. Celková dĺžka vodovodného potrubia je 422,08m.

Na potrubí budú podľa DSP vybudované podzemné hydranty, ktoré budú slúžiť na prevádzkové účely vodovodu. V rámci stavby sa vybudujú aj jednotlivé domové prípojky ukončené v plastových vodomerných šachtách. Každý RD má navrhnuté samostatné meranie. Po uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy investora o prevode vlastníctva hnutel'ného majetku – verejného vodovodu vybudovaného v rámci stavby „Hronsek – IBV Na Pažiti, vodovod“ s StVPS a.s. Banská Bystrica novovybudovaný vodovod bude v správe StVPS a.s. Banská Bystrica.

Potreba vody je v predloženej DPS uvádza pre navrhovaný počet 35 domov, t. j. pre 140 osôb v nasledovných množstvách: $Q_p = 0,219$ l/s, $Q_m = 0,4375$ l/s, $Q_{roč} = 6898,50$ m³/rok.

SO 02 Splašková kanalizácia

Produkcia splaškových odpadových vôd má byť podľa DSP totožná s množstvom odhadovanej potreby pitnej vody. Podľa DSP sa navrhuje vybudovať splaškovú kanalizáciu z PP rúr KG 2000 DN300. Časť navrhovanej splaškovej kanalizácie bude gravitačná a časť tlaková. Časť gravitačnej splaškovej kanalizácie (zberač BA1-1 dĺžka 131,44 m, BA 1-2 207,61 m) sa zaústi do navrhovanej čerpacej stanice, z ktorej budú splaškové odpadové vody čerpané do zberača BA1 (dĺžka 82,64). Celková dĺžka gravitačnej splaškovej kanalizácie je podľa DSP 421, 69 m. Následne budú splaškové odpadové vody prostredníctvom tlakového potrubia s dĺžkou 3,64 m zaústené do samostatnej stoky verejnej splaškovej kanalizácie – stoka BA.

V súvislosti so stanoviskom Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, ev. č. CS SVP OZ BB 13/2022/11 – 39230, 39210, zo dňa 26.01.2022 je potrebné uviesť, že napojenie navrhovanej stavby „IBV Hronsek – Na Pažiti“ na verejnú kanalizáciu v Obci Hronsek bude možné, len v prípade uvedenia stavieb „Hronsek – Kanalizácia“ a „Rekonštrukcia ČOV“ do užívania, v opačnom

prípade bude možné akceptovať len spôsob odvádzania splaškových odpadových vôd z jednotlivých rodinných domov navrhovanej IBV do nepriepustných žump.

SO 03 Dažďová kanalizácia

Odvodnenie vozovky komunikácie je navrhnuté cez systém uličných vpustov do dažďovej kanalizácie. Uličné vpusty sú navrhnuté na základe zhodnotenia pozdĺžnych a priečných sklonov vozovky tak, aby sa vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) dostali čo najrýchlejšie z povrchu vozovky. U komunikácie je odvodnenie riešené uličnými vpustami priebežne zaústnenými do kanalizácie.

Navrhovaná dažďová kanalizácia sa podľa DSP vybuduje z PP rúr KG 2000 DN 300. Časť navrhovanej dažďovej kanalizácie bude gravitačná a časť tlaková. Časť gravitačnej dažďovej kanalizácie /zberač DB dĺžky 232,72 m, DB-1 Dĺžky 7515) sa zaústi do navrhovanej čerpacej stanice, z ktorej budú vody z povrchového odtoku čerpané do kanalizácie zberač DA (dĺžka 53,00 m.) Celková dĺžka dažďovej kanalizácie je podľa DSP 360,87 m. Následne budú vody z povrchového odtoku prostredníctvom tlakového potrubia s dĺžkou 51,00 m zaústnené do recipientu – drobného vodného toku Hronsecký potok (IDENTIF 4-23-02-2176), ktorý je v správe SVP, š.p. OZ Banská Bystrica. V mieste vyústenia v r. km cca 0,880 sa vo výške cca 0,3 m nad dnom toku kanalizačné PP potrubie zreže do sklonu svahu toku, ktorý sa okolo neho spevní kamennou dlažbou uloženou do betónu s rozmermi 1,0 x 1,0 m, pričom v dne toku sa vybuduje stabilizačná betónová pätká.

Do recipientu budú podľa DSP odvádzané len vody z povrchového odtoku z prístupovej komunikácie v množstve 34,17 l/s (pri odvodňovanej ploche $S = 2885,0 \text{ m}^2$, výdatnosti dažďa 144 l/s/ha a koeficiente odtoku spevnených plôch 0,7). Vody z povrchového odtoku v rámci jednotlivých stavebných pozemkov budúcej IBV budú podľa DSP riešené individuálne na vlastnom pozemku príslušného rodinného domu.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 73 ods. 5 zákona č. 364/2004 Zb. zákon o vodách musí byť vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli Obce Hronek spôsobom v mieste obvyklým a na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

vyvesené dňa: zvesené dňa:

Pečiatka a podpis

Na vedomie

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Račianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Michlovský spol. s r.o. - UC2 - údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 5

UPC Broadband Slovakia s.r.o., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica 4

Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica 1

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica 4

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica

Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava 1

Ing. Marta Pernišová
poverená výkonom funkcie vedúceho
odboru starostlivosti o životné prostredie

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BB-OSZP3-2022/014341-003

MS Green, s.r.o., Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen 1
Interierdvere, spol. s r.o., P. O. Hviezdoslava 242/16, 960 01 Zvolen 1
Marianna Fukasová, Námestie SNP 455/54, 976 13 Slovenská Ľupča
INGPAK - H&K, s.r.o. "v likvidácii", Ing. Stanislav Hlavatý, Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica 1
Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek
StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 05 Banská Bystrica 5
StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p. Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská bystrica
Ministerstvo zdravotníctva SR, IKŽ - Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 010 08 Žilina 8
Mgr. Marcela Anderle, Janka Kráľa 1075/5, Rybáre, 962 31 Sliač
Jaroslav Gallo, Uľanská cesta 5479/23, Uľanka, 974 01 Banská Bystrica 1
Jana Gallová, Uľanská cesta 5479/23, Uľanka, 974 01 Banská Bystrica 1
Ján Haring, Na Pažiti 38/7, 976 31 Vlkanová
Jana Haringová, Na Pažiti 38/7, 976 31 Vlkanová
Juraj Molnár, Bernolákova 14542/14B, Radvaň, 974 05 Banská Bystrica 5
Mgr. Denisa Molnárová, Bernolákova 14542/14B, Radvaň, 974 05 Banská Bystrica 5
Miroslav Kuruc, Na Pažiti 40/11, 976 31 Vlkanová
Mária Kurucová, Na Pažiti 40/11, 976 31 Vlkanová
Ing. Pavol Drábik, Kordíky, 976 34 Tajov
Gabriela Šimová, Poľná 6403/77, Radvaň, 974 05 Banská Bystrica 5
Michaela Kasperová, Na Pažiti 42/15, 976 31 Vlkanová
Marián Kasper, Na Pažiti 42/15, 976 31 Vlkanová
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05, Banská Bystrica
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05, Banská Bystrica
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05, Banská Bystrica
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Nám. Ľudovíta Štúra 5943/1, 974 05, Banská Bystrica
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Nám. Ľudovíta Štúra 5943/1, 974 05, Banská Bystrica

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [„SO 01 Verejný vodovod, SO 02 Splašková kanalizácia, SO 03 Dažďová kanalizácia budované v rámci stavby „IBV Hronsek – Na Pažiti – prístupová komunikácia a chodník, inžinierske siete, verejný vodovod, dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia a verejné osvetlenie““, - oznámenie o začatí vodoprávneho konania o vydanie stavebného povolenia vodných stavieb a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 4 zákona č. 364/2004 Zb. zákon o vodách a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších prepisov ,]

Identifikátor: OU-BB-OSZP3-2022/014341-0097147/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Marta Pernišová
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastupovaná osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie: 07.10.2022 11:51:56
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 07.10.2022 11:52:06
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-BB-OSZP3-2022/014341-0097147/2022

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Filip Sudor
Funkcia alebo pracovné zaradenie: samostatný radca
Označenie orgánu: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 07.10.2022
Podpis a pečiatka: