



●
● Podľa rozdeľovníka ●
●

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	OU-BB-OSZP3-2023/042604-003	Ing. Ingrid Tomčíková/ 048/4306364	12. 12. 2023

Vec

„SO 04 Armatúrna šachta, studňa a areálová vodovodná prípojka“, „SO 06.1 Spevnené plochy - odvodnenie a ORL“, SO 09 Nádrž na požiaru vodu“

- oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Spoločnosť TOP-MONT, s.r.o., Záhradná 150, 976 64 Bacúch, IČO: 44660821 v zastúpení Teodor Škrabský, Horné Pršany 123, 974 05 Banská Bystrica (ďalej len „žiadateľ“) podala dňa 14.09.2023 na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia na osobitné užívanie vôd na vodné stavby „SO 04 Armatúrna šachta, studňa a areálová vodovodná prípojka“, „SO 06.1 Spevnené plochy - odvodnenie a ORL“, SO 09 Nádrž na požiaru vodu“ na pozemkoch parc. č. KN-C 2437/7, 2437/8, 2437/43, 2437/44, 2437/45 v k. ú. Slovenská Ľupča.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) upovedomuje podľa § 73 ods. 4) a 6) vodného zákona v spojení s § 61 ods. 4) stavebného zákona o začatí vodoprávneho konania a súčasne

n a r i a d ť u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
na deň 30. januára 2024 o 09:30 hod.

vo veci vydania stavebného povolenia na zmenu vodných stavieb pred dokončením „SO 04 Armatúrna šachta, studňa a areálová vodovodná prípojka“, „SO 06.1 Spevnené plochy - odvodnenie a ORL“, SO 09 Nádrž na požiaru vodu“ na pozemkoch parc. č. KN-C 2437/7, 2437/8, 2437/43, 2437/44, 2437/45 v k. ú. Slovenská Ľupča a povolenia na osobitné užívanie vôd.

Stretnutie účastníkov vodoprávneho konania bude na Okresnom úrade Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica (vrátnica).

Okresný úrad v súlade s § 61 ods. 1) stavebného zákona a § 33 ods. 2) zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zároveň upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, každý pracovný deň po dohovore na tel. č: 048/4306 364, resp. mailom: ingrid.tomcikova@minv.sk.

Rozsah a popis stavby

SO 04 Armatúrna šachta, studňa a vodovodná prípojka

Zdrojom pitnej vody je navrhovaná vrtaná studňa na pozemku investora. Hĺbka vrtanej studne bude 15 m. Vrt bude D200mm s vystrojením HDPE výpažnicou D160mm. Studňa bude vystrojená ponorným čerpadlom Grundfos. Vodovodné potrubie bude z tlakového potrubia DN40 HDPE PE100 PN10,, dĺžky 21,5 m od studne po stúpacie potrubie „V1“ + cca 10 m vertikálne v telese vrtanej studne (resp. 3,1 m potrubia PE D32 (DN25) od T-kusu 40/25. Z navrhovaného vodovodu bude zásobovaný aj objekt SO 09 Nádrž na požiaru vodu. Požadovaná výdatnosť zdroja podzemnej vody bude cca 2,0 l/s, pre vnútorný požiaru zásah resp. 0,8 l/s pre vonkajší zásah (plnenie PN). Trvalá výdatnosť studne pre pitné účely bude 1,31 l/s.

SO 06.1 Spevnené plochy – odvodnenie, ORL

Stavebný objekt rieši odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnenej plochy prostredníctvom priečného a pozdĺžneho sklonu do odvodňovacích žlabov do dažďovej kanalizácie a následne do navrhovaného ORL, odkiaľ po zbavení ropných látok bude prečistená dažďová kanalizácia zaústená do potrubia dažďovej kanalizácie vedeného od strechy do vsakovacieho objektu. Predpokladané množstvá z deklarovanej výmery 1030,77 m² s Q = 6,2 l/s majú byť odvedené do plnoprietokového ORL typu Klartec Klk 8/1 sII s nominálnym prietokom 8 l/s a zostatkovou hodnotou ukazovateľa NEL do 0,1 mg/l. Spoločne s vodami z povrchového odtoku zo strechy skladových hál (Q = 1,12 l/s) sú zaústené do navrhovaného vsakovacieho objektu na parc. č. KN-C 2437/8. Pred aj za ORL sa osadia vstupné šachty Ø 1000 mm (Š1 aŠ2) na odber vzoriek.

SO 09 Nádrž na požiaru vodu

Na vonkajší zásah bude slúžiť podzemná nádrž s objemom 22 m³. Napojená bude zo zdroja pitnej vody – vrtanej studne s armatúrnou šachtou a slúžiť má výhradne na protipožiarne účely.

V súlade s ustanovením § 73 ods. 6 vodného zákona sa o začatí konania upovedomujú účastníci konania verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica a zverejnená na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Toto upovedomenie sa zverejní aj na webovom sídle okresného úradu <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=39> v časti „Úradná tabuľa“. Okresný úrad žiada obec Slovenská Ľupča, aby súčasne zverejnili toto upovedomenie na svojej úradnej tabuli a prípadne aj na svojom webovom sídle alebo iným v mieste obvyklým spôsobom najmenej na dobu 15 dní a po ukončení doby vyvesenia vrátili toto upovedomenie okresnému úradu s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia.

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku parc. č. KN-C 2436/2 v k. ú. Slovenská Ľupča
2. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susediacim pozemkom a stavbám, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté

Vyvesené:
(dňa, pečiatka, podpis)

Zvesené:
(dňa, pečiatka, podpis)

Ing. Martina Machala
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BB-OSZP3-2023/042604-003

TOP-MONT SK s.r.o., Záhradná 150, 976 64 Beňuš
Teodor Škrabský, Horné Pršany 123, Banská Bystrica
Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, Slovenská Ľupča, Banská Bystrica
TZBpro s. r. o., Bajkalská 12985/9B, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s. Bratislava, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Peter Moravčík, Peniažky 860/3, Slovenská Ľupča, Banská Bystrica
Ing. Zdenka Moravčíková, Peniažky 860/3, Slovenská Ľupča, Banská Bystrica
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p. Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská bystrica
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeseniova 17/17, 833 15 Bratislava 37
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica 1
Okresný úrad Banská Bystrica, OPaK, Nám. L. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica 5
Okresný úrad Banská Bystrica, OH, Nám. L. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica 5
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Račianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, Bratislava, 817 21 Bratislava 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica 1
Obec Slovenská Ľupča, VEREJNÁ VYHLÁŠKA, Námestie SNP 1/13, Slovenská Ľupča, Banská Bystrica

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [„SO 04 Armatúrna šachta, studňa a areálová vodovodná prípojka“, „SO 06.1 Spevnené plochy - odvodnenie a ORL“, SO 09 Nádrž na požiaru vodu“, - oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním,]

Identifikátor: OU-BB-OSZP3-2023/042604-0134808/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ BB 10008
SK IČO: 00151866

Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou

Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 13.12.2023 14:33:18 časové pásmo +01:00

Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 13.12.2023 14:33:18 časové pásmo +01:00

Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-BB-OSZP3-2023/042604-0134808/2023

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Ingrid Tomčíková

Funkcia alebo pracovné zaradenie: samostatný radca

Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO: 00151866

Dátum vytvorenia doložky: 14.12.2023

Podpis a pečaťka: