

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Číslo spisu

OU-BB-OSZP3-2024/010560-018

Banská Bystrica

20. 06. 2024



Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebné povolenie a súvisiace povolenie na osobitné užívanie vôd
Ev. č. 61/2024

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa vydáva stavebné povolenie na vodné stavby "SO-03 Vodovod, SO-04 Splašková kanalizácia a SO-05 Dažďová kanalizácia", ako aj súvisiace povolenie na osobitné užívanie vôd.

Účastníci konania:

- Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky
- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- StVS, servising, s.r.o., Ing. Marek Ivanič, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Výrok

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 525/2003 Z. z.“) a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, ako aj so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) rozhodol takto:

I.

podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona a § 66 ods. 1 stavebného zákona v súlade so správnym poriadkom

povoľuje uskutočnenie

vodných stavieb: „SO-03 Vodovod, SO-04 Splašková kanalizácia a SO-05 Dažďová kanalizácia“ (ďalej len „predmetné vodné stavby“)

stavebníkovi: Obec Poniky, Malá Stráňa 32/12, 976 33 Poniky, IČO: 00313734 (ďalej len „stavebník“)

katastrálne územie: Poniky

OU-BB-OSZP3-2024/010560-0064763/2024

na pozemkoch parc. č.: KN-C 1355/1 (KN-E 8582/1), 1366/1 (KN-E 8582/1), 348/1, 349/1, 300, 1356/1, 1356/4, 314/3, 1356/17, 1356/16, 1356/10, 1356/11, 1356/15, 1356/12, 1356/14, 1356/13 a 301/3

druh stavieb: inžinierske stavby

účel stavieb: zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie splaškových odpadových vôd a odvádzanie vôd z povrchového odtoku

Obec Kynceľová, so sídlom: Kynceľovská cesta 39/23, 974 01 Kynceľová, IČO: 00647659 (ďalej len „obec Kynceľová“) ako príslušný stavebný úrad vydala, na základe žiadosti od okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, so sídlom: Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica (ďalej len „okresný úrad“) podanej listom pod č. OU-BB-OSZP3-2024/010560-005 zo dňa 23.02.2024, záväzné stanovisko pod č. OcÚ 69/2024 zo dňa 25.03.2024 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona. Obec Kynceľová vydala rozhodnutie o umiestnení stavby „Poniky – IBV Mestský sad“, v rámci ktorej sú riešené predmetné vodné stavby, pod č. OcÚ 441/2022/2023-2-rozh zo dňa 05.06.2023 s právoplatnosťou k 07.07.2023.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, so sídlom: Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica (ďalej len okresný úrad, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie) ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. a podľa § 56 písm. e) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“), podľa ktorého okresný úrad, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní tohto zákona, poskytol k žiadosti zo strany okresného úradu podanej listom pod č. OU-BB-OSZP3-2024/010560-009 zo dňa 05.04.2024 odpoveď zaslanú listom pod č. OU-BB-OSZP3-2024/022560-002 zo dňa 12.04.2024, v ktorej skonštatoval, že na základe predložených podkladov navrhované činnosti nespĺňajú zákonom stanovené prahové hodnoty podľa § 18 ods. 2 zákona o EIA, v dôsledku čoho nie je potrebné vykonať proces zisťovacieho konania ani povinného hodnotenia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Rozsah a popis povoloanej stavby:

SO-03 Vodovod

Tento stavebný objekt rieši predĺženie existujúceho verejného vodovodu. Napojenie na existujúci vodovod bude na pozemku parc. č. KN-C 1355/1 (KN-E 8582/1) v k. ú. Poniky v existujúcej ceste, kde bude urobené odbočenie z potrubia OC DN 100 pomocou LT T-kusu DN 100/100, LT F-kusov a spojok pre LT/OC potrubie. Za T-kusom bude osadený nový sekčný uzáver DN100.

Trasa potrubia bude vedená v navrhovanej ceste a ukončená bude koncovým hydrantom. Ochranné pásmo tohto vodovodu bude vymedzené vo vzdialenosti 1,8 m na obidve strany od osi potrubia.

Vodovod bude tvoriť jednu vetvu, na ktorej budú osadené hydranty – vzdušníky a kalníky, ako aj dva nadzemné požiarne hydranty, pred ktorými bude osadená vodomerná šachta.

Vodovodné potrubie je navrhnuté HDPE D 110x6,6, PE100, SDR 17, PN 10 a jeho celková dĺžka bude 379,0 m. Pripojenia k hydrantom sú navrhované D 90 a budú mať dĺžku 20 m.

Vodomerná šachta je navrhnutá prefabrikovaná železobetónová vnútorných rozmerov 2,05 x 1,40 x 1,80 m. Prekrytá bude železobetónovou stropnou doskou pre zaťaženie nákladnej dopravy. Na vstup bude slúžiť vstupný otvor prekrytý liatinovým poklopom 0,60 x 0,60 m pre zaťaženie D400. V stene šachty budú osadené poplastované stupačky.

Na trase vodovodného potrubia sú navrhnuté dva požiarne hydranty DN80. Pred každým hydrantom bude osadená vodomerná šachta, ktorá bude prefabrikovaná železobetónová vnútorných rozmerov 2,05 x 1,40 m a výšky 1,40 m. Na vstup do tejto šachty bude slúžiť vstupný otvor prekrytý liatinovým poklopom 0,60 x 0,60 m pre zaťaženie D400. V šachte bude osadený vodomer DN50, uzávery spätná klapka, filter a ukludňujúce kusy.

Priemerná denná potreba vody pre bytový fond bude 12960 l/deň t.j. 0,15 l/s. Priemerná denná potreba vody pre občiansku a technickú vybavenosť bude 1440 l/deň t.j. 0,017 l/s. Spolu bude priemerná denná potreba vody 14400 l/deň t.j. 0,167 l/s. Maximálna denná potreba vody bude 28800 l/deň t.j. 0,333 l/s. Maximálna hodinová potreba vody bude 0,6 l/s. Ročná potreba vody bude 5256,0 m³/rok (pre 365 dní v roku).

SO-04 Splašková kanalizácia

Tento stavebný objekt rieši odvádzanie splaškových vôd. V obci nie je vybudovaná kanalizácia, preto navrhované potrubie bude ukončené v prvej šachte do doby dobudovania kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd (ďalej

len „ČOV“) v obci Poniky. Dočasne sa navrhuje vybudovanie nepriepustných žump, ktoré budú riešené v rámci projektovej dokumentácie k plánovaným rodinným domom. Po dobudovaní kanalizácie v obci Poniky s koncovkou v obecnej ČOV budú tieto žumpy zrušené, pričom môžu byť využité ako nádrže na dažďovú vodu. Na hranici pozemkov budú vybudované revízne šachty, pričom do doby sfunkčnenia obecnej kanalizácie budú zaslepené.

Trasa kanalizácie bude pozostávať z jednej gravitačnej vetvy s celkovou dĺžkou 365 m s kanalizačnými prípojkami s počtom 24 ks a celkovou dĺžkou 135 m. Tieto prípojky budú ukončené na hranici pozemkov revíznymi šachtami. Kanalizácia sa navrhuje z potrubia PVC SN 12 plnostenného hrdlového DN 300. Prípojky sú navrhované DN 200, pričom ich napojenie do kanalizačného zberača bude realizované pomocou odbočiek DN 300/200.

Na trase kanalizácie budú osadené revízne betónové kanalizačné šachty DN 1000 v celkovom počte 14 ks. Šachta bude pozostávať zo šachtového dna skruží, prechodového kónusu s vyrovnávacím prstencov. Pre vstup a údržbu bude slúžiť liatinový poklop pre zaťaženie D 400 – bez dierok. Šachty budú vyvedené na úroveň existujúceho terénu a následne upravené do výšky navrhovanej asfaltovej cesty. V šachtových dnách budú osadené prechodky pre potrubie PP DN 300.

Vzhľadom k výškovému rozdielu v začiatočnom úseku kanalizácie je potrebné stlmiť energiu pritekajúcej vody v šachtách č. 2-6. Preto sú tieto šachty navrhnuté ako spádiskové. Šachta bude pozostávať zo šachtového dna skruží, prechodového kónusu s vyrovnávacím prstencov. Spádisko je navrhnuté z potrubia PVC DN 200 SN12 požadovanej výšky. Každá z týchto šacht bude obetónovaná. Pre vstup a údržbu bude slúžiť liatinový poklop pre zaťaženie D 400 – bez dierok. Tieto šachty budú vyvedené na úroveň existujúceho terénu a následne upravené do výšky navrhovanej asfaltovej cesty. V šachtových dnách budú osadené prechodky pre potrubie PVC DN 300.

Na hranici pozemkov budú osadené plastové kontrolné šachty DN 400. Šachta bude pozostávať zo šachtového dna pre potrubie DN200, predĺženie rúry DN 400 a prekrytá bude plastovým pochôdnym poklopom. Šachty budú mať pevne určenú výšku, alebo teleskopicky nastaviteľnú výšku poklopu. Šachtové dna sú vstrekované z polypropylénu (PP), hladké predĺženia šachty DN 400 a plastové časti teleskopických poklopov sú z PVC.

Produkcia splaškových odpadových vôd vyplýva z potreby vody.

SO-05 Dažďová kanalizácia

Trasa navrhovanej dažďovej kanalizácie bude vedená v budúcej asfaltovej ceste, čiastočne v zelených plochách uličného pásu. Táto dažďová kanalizácia bude vyústená do povrchových vôd vodného toku Vladárka, ktorá je v tomto úseku vedený v regulovanom koryte s kolmými betónovými stenami.

Trasa dažďovej kanalizácie bude pozostávať z jednej gravitačnej vetvy s celkovou dĺžkou 376 m. Na trase budú urobené odbočky pre napojenie jednotlivých pozemkoch budúcich rodinných domov a uličných vpustí. Prípojky budú ukončené na hranici pozemkov revíznymi šachtami.

Potrubie dažďovej kanalizácie sa navrhuje z PP SN 16 DN 300 a prípojky k pozemkom z DN 200 SN16. Prípojky budú napojené do kanalizačného zberača cez odbočky DN 300/200.

Na trase kanalizácie budú osadené revízne betónové kanalizačné šachty DN 1000 v celkovom počte 14 ks. Šachta bude pozostávať zo šachtového dna skruží, prechodového kónusu s vyrovnávacím prstencov. Pre vstup a údržbu bude slúžiť liatinový poklop pre zaťaženie D 400 – bez dierok. Šachty budú vyvedené na úroveň existujúceho terénu a následne upravené do výšky navrhovanej asfaltovej cesty. V šachtových dnách budú osadené prechodky pre potrubie PP DN 300.

Vzhľadom k výškovému rozdielu v začiatočnom úseku kanalizácie je potrebné stlmiť energiu pritekajúcej vody v šachtách č. 2-6. Preto sú tieto šachty navrhnuté ako spádiskové. Spádisko je navrhnuté z potrubia PVC DN 200 SN12 požadovanej výšky. Každá z týchto šacht bude obetónovaná. Pre vstup a údržbu bude slúžiť liatinový poklop pre zaťaženie D 400 – bez dierok. Tieto šachty budú vyvedené na úroveň existujúceho terénu a následne upravené do výšky navrhovanej asfaltovej cesty. V šachtových dnách budú osadené prechodky pre potrubie PVC DN 300.

Na hranici pozemkov budú osadené plastové kontrolné šachty DN 400. Šachta bude pozostávať zo šachtového dna pre potrubie DN200, predĺženie rúry DN 400 a prekrytá bude plastovým pochôdnym poklopom. Šachty budú mať pevne určenú výšku, alebo teleskopicky nastaviteľnú výšku poklopu. Šachtové dna sú vstrekované z polypropylénu (PP), hladké predĺženia šachty DN 400 a plastové časti teleskopických poklopov sú z PVC.

Na jednotlivých úsekoch kanalizácie budú osadené uličné vpuste s lapačom pre zachytenie hrubých nečistôt. Tento kôš bude slúžiť na mechanické prečistenie vôd prichádzajúcich do kanalizácie. Vpuste budú napojené potrubím PP DN 200 cez odbočky priamo do stoky. Prípojky vpustí, ktoré sú vo väčšej vzdialenosti od zberača budú plynulo vypádované do stoky. Vpuste, ktoré budú v tesnej blízkosti hlavnej trasy budú napojené pomocou komínov a kolien. Navrhované sú vpuste so sedimentačným priestorom a horným odtokom, pričom sa navrhuje typ TBV 500/1000 HPK. Priemer vpustí bude DN500. Vpuste budú prekryté liatinovou mriežkou 500x500, pre zaťaženie D400. DO vpustí bude napojené aj drenážne potrubie z cesty. Drenáž bude riešená pri konštrukcii cesty. Počet uličných vpustí bude 17 ks.

Na zachytávanie vôd z cesty budú navrhnuté priečne žľaby. Zároveň budú plniť funkciu hrubého mechanického prečistenia vôd. Navrhnuté sú žľaby šírky 200 mm a hĺbky 300 mm. Skladajú sa z dielov dĺžky 1 m a 0,5 m vpust' na žľabe. Vpust' bude napojená potrubím PP DN 200. Žľaby budú prekryté liatinovými mrežami na zaťaženie D400. Počet odvodňovacích žľabov je 4 ks.

Dažďová kanalizácia je vyústená do povrchových vôd vodného toku Vladárka v mieste spevneného koryta toku cca 6 m nižšie od rekonštruovaného mosta. Vyústenie bude realizované vybúraním časti opevnenie, vsadením ocelevej chráničky do steny. Chránička bude pokračovať po šachtu 1. Potrubie bude ukončené klapkou, tak aby netrčala do prietochného profilu dotknutého vodného toku. Vyústenie bude urobené 87 cm nad zameraným dnom dotknutého vodného toku. Opevnenie potoka bude obnovené do pôvodného stavu, ako aj jeho okolie.

Do povrchových vôd drobného vodného toku Vladárka budú v r km. 5,47 pravostranne zaústené vody z povrchového odtoku, konkrétne dažďové vody z ciest a chodníkov o rozlohe 3375 m² t.j. 0,3375 ha. Množstvo vôd z povrchového odtoku, ktoré bude odvádzané do dotknutého vodného toku je 37,36 l/s t.j. ročne 1 178 185 m³/rok (pre 365 dní v roku).

II.

podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona

povoľuje

osobitné užívanie vôd spočívajúce vo vypúšťaní vôd z povrchového odtoku, konkrétne dažďových vôd z navrhovanej komunikácie a chodníka riešených v rámci stavby „Poniky – IBV Mestský sad (ďalej len „vody z povrchového odtoku“), cez navrhovanú dažďovú kanalizáciu „SO-05 Dažďová kanalizácia“ do povrchových vôd drobného vodného toku Vladárka v r. km 5,470 pravostranne, ktorý je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku, Povodie Hrona, odštepny závod, so sídlom: Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (ďalej len „SVP, š.p., Banská Bystrica).

Okresný úrad podľa § 21 ods. 2 vodného zákona určuje na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd nasledujúce podmienky:

1. Účel osobitného užívania vôd:

Účelom osobitného užívania vôd bude vypúšťanie vôd z povrchového odtoku cez dažďovú kanalizáciu do povrchových vôd drobného vodného toku Vladárka v r. km 5,470 pravostranne, ktorý je v správe SVP, š.p., Banská Bystrica.

2. Zloženie vôd z povrchového odtoku:

- dažďové vody z navrhovanej komunikácie a chodníka riešených v rámci stavby „Poniky – IBV Mestský sad

3. Miesto a spôsob vypúšťania vôd z povrchového odtoku:

Vody z povrchového odtoku budú vypúšťané do povrchových vôd drobného vodného toku Vladárka v r. km 5,470 pravostranne, ktorý je v správe SVP, š.p., Banská Bystrica.

4. Režim vypúšťania vôd z povrchového odtoku:

- diskontinuálny t.j. vypúšťanie nastáva len v čase zrážok a krátko po ich ukončení, pri topení snehovej pokrývky a ľadu

5. Množstvá vypúšťaných vôd z povrchového odtoku:

a) Odvodňovaná plocha komunikácie a chodníka bude 3375 m² (t.j. 0,3375 ha).

Množstvo odvádzaných vôd z povrchového odtoku 37,36 l/s (t.j. 1 178 185 m³/rok).

6. Kvalita vypúšťaných vôd z povrchového odtoku:

Nestanovuje sa nakoľko ide len o vody z povrchového odtoku, ktoré nie sú znečistené a teda si nevyžadujú prečistenie.

7. Dažďovú kanalizáciu a súvisiace objekty na nej podrobovať pravidelnej vizuálnej kontrole, spojenej s jej údržbou.

8. Pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd dotknutého vodného toku je potrebné vhodným spôsobom zabezpečiť zachytávanie plávajúcich látok v zmysle § 36 ods. 17 vodného zákona (napr. roštami, mrežami, záchytnými košmi vo vpustiach a šachtách a pod.). Tieto zariadenia pravidelne čistit' a udržiavať trvalo v riadnom prevádzkovom stave tak, aby nedochádzalo k ich upchatiu.

9. Zachytené plávajúce, sedimentované a znečisťujúce látky likvidovať v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva, organizáciou oprávnenou na takýto úkon. Spôsob likvidácie v prípade potreby dokladovať.

10. Predmetné povolenie na osobitné užívanie vôd možno vykonávať len s užívaním súvisiacej vodnej stavby, kedy povolenie nadobúda účinnosť.

11. Výustné objekty trvalo udržiavať v zmysle § 53 vodného zákona v riadnom prevádzkyschopnom stave zabezpečujúcim plynulé ničím nehatené zaústenie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd dotknutého vodného toku.

12. Údržbu a prevádzku výustných objektov zabezpečovať tiež tak, aby boli trvalo prístupné a aby neohrozovali bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov.

13. V prípade akýchkoľvek zmien, ktoré by mali vplyv na podmienky vypúšťania vôd z povrchového odtoku je potrebné požiadať o zmenu povolenia na osobitné užívanie vôd, resp. o nové povolenie na osobitné užívanie vôd. K uvedenému je potrebné doložiť stanovisko správcu dotknutých vodných tokov t.j. SVP, š.p., Banská Bystrica a Lesy SR, š.p..

14. Na odvodňovaných plochách vylúčiť akékoľvek činnosti, ktorými by mohla byť ohrozená alebo zhoršená kvalita povrchových a podzemných vôd.

15. Časová platnosť podmienok na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku:

Bez obmedzenia, pokiaľ sa nezmenia podmienky a skutočnosti, za ktorých bolo toto povolenie vydané.

Na uskutočňovanie stavby sa podľa § 26 ods. 2 vodného zákona a § 66 ods. 1, 3 a 4 stavebného zákona sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Predmetné vodné stavby budú realizované podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť StVS – servicing, s.r.o., so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44935668 k dátumu vypracovania 07/2023, pričom zodpovedným projektantom je autorizovaný stavebný inžinier Ing. Marek Ivanič s osv. č. 6341*A2.

2. Bez povolenia okresného úradu sa stavebník nesmie odchyliť od schválenej projektovej dokumentácie.

3. Predmetné vodné stavby budú realizované dodávateľským spôsobom. Stavebník oznámi okresnému úradu v lehote do 15 dní po skončení výberového konania zhotoviteľa predmetných vodných stavieb a predloží jeho oprávnenie na stavebnú činnosť.

4. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť okresnému úradu v lehote 15 dní odo dňa začatia výstavby.

5. Predmetné vodné stavby budú dokončené v termíne najneskôr 08/2026. V prípade, že termín dokončenia predmetných vodných stavieb nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.

6. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia predmetných vodných stavieb overená špeciálnym stavebným úradom, potrebná na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

8. Stavenisko musí byť označené v súlade s § 43i ods. 3) písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho (resp. meno stavebného dozoru), d) kto a kedy stavbu povolil, e) termín začatia a ukončenia stavby.

9. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vytýčiť inžinierske siete tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.

10. Na stavbe musí byť v súlade s § 46d stavebného zákona vedený stavebný denník.

11. Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.

12. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.

13. Dodržať ustanovenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov.

14. Pri uskutočňovaní predmetných vodných stavieb je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbe.

15. Stavebník, zhotoviteľ predmetných vodných stavieb prípadne iná oprávnená osoba sú povinní v zmysle § 100 písm. b) stavebného zákona bezodkladne ohlásiť špeciálnemu stavebnému úradu závažnú havariu na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody.

16. Realizáciou predmetných vodných stavieb nesmú vzniknúť škody na majetku tretích osôb. V prípade, že pri realizácii predmetných vodných stavieb dôjde k poškodeniu susedných nehnuteľností, je stavebník povinný toto ihneď uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.

17. Pri realizácii prác v plnom rozsahu zabezpečiť plnenie požiadaviek a podmienok účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré sú uvedené v nasledujúcich vyjadreniach a stanoviskách:

• vyjadrenie StVS, a.s. pod č. 7371/2023-102-024 zo dňa 07.08.2023:

Investor požiadala našu spoločnosť o spracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predmetný vodovod. Pokiaľ dôjde k uzavretiu tejto zmluvy, realizáciu stavby požaduje realizovať podľa technických štandardov StVS, a.s. zverejnených na webovej stránke našej spoločnosti. V prípade, že nebudú dodržané technické štandardy, vyhradzuje si právo neprebrať ponúkanú infraštruktúru do majetku našej spoločnosti. Upozorňujeme, že vodovodné prípojky, ako aj zariadenia požiarnej ochrany nie sú súčasťou verejného vodovodu a nebudú súčasťou prípadného odkúpenia. Z hľadiska ochrany existujúcich sietí v našom majetku, ako aj potrebám pitnej vody a podmienkam pripojenia na našu infraštruktúru sa vyjadruje spoločnosť StVPS, a.s. Banská Bystrica. Požadujeme rešpektovať všetky podmienky vyplývajúce z ich vyjadrenia.

• vyjadrenie StVPS, a.s. pod č. 10959/2023/ZC3920-989 zo dňa 21.08.2023, pričom upozorňujeme najmä na:

- Požaduje stavbu „Poniky – IBV Mestský sad“ časť predĺženie verejného vodovodu realizovať v zmysle „Technických štandardov“, ktoré sú uvedené na stránke www.stvs.sk, sekcia investičné projekty.

- Upozorňujeme, že navrhovaná splašková kanalizácia SO 04 a dažďová kanalizácia SO 05 križujú existujúci verejný vodovod DN 100 mm oceľ, ktorý je v správe našej spoločnosti. Požadujeme navrhovanú splaškovú a dažďovú kanalizáciu viesť kolmo a popod verejný vodovod DN 100 mm oceľ (v odôvodnených prípadoch môže byť križovanie 45°).

- Požadujeme križovanie navrhovaných splaškových a dažďových prípojok realizovať kolmo popod navrhovaný vodovod HDPE DN 100 mm.

- V zmysle STN 75 5401 Navrhovanie vodovodných potrubí požadujeme, aby tlak vo verejnom vodovode v mieste napojenia vodovodných prípojok bol min. 0,25 MPa a max 0,60 MPa.

- O pripojenie na verejný vodovod požiadajú majitelia rodinných domov samostatne.

- Vzhľadom k tomu, že navrhované predĺženie verejného vodovodu sa napája na existujúci verejný vodovod DN 100 mm oceľ vo vlastníctve StVS, a.s. Banská Bystrica, stavebný zámer pre účely stavebného povolenia je potrebné predložiť na posúdenie aj na StVS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica.

- Použitie montážnej PUR peny na akýkoľvek prvok vodovodnej sústavy sa zakazuje.

- Upozorňujeme, že vodovodné prípojky nebudú predmetom prevádzkovania. Predmetom prevádzkovania budú len zariadenia verejného vodovodu v zmysle Zákona 442/2002 Z. z..

- Pripojenie navrhovaného predĺženia verejného vodovodu na verejný vodovod v správe StVPS, a.s., realizuje výlučne StVPS, a.s. na základe objednávky podanej na Zákazníckom centre Závod 01 Banská Bystrica. Napojenie bude realizované na náklady odberateľa.

- Požadujeme vodovodné prípojky č. 5, 17 a 24 napojiť na verejný vodovod vo vzdialenosti min. 5 m od hydrantov.

- V zmysle zákona 442/2002 Z. z. § 3 za verejný vodovod ani jeho súčasť sa nepovažujú zariadenia slúžiace na účely požiarnej ochrany. Hydranty osadené na verejnom vodovode v správe našej spoločnosti slúžia len na prevádzkové účely (odkalenie, odvzdušňovanie vodovodného potrubia). V prípade zabezpečenia potreby vody pre požiarne účely, si musí túto požiadavku zabezpečiť investor iným spôsobom.

- Pred zahájením prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení existujúcich zariadení v správe našej spoločnosti.

- V prípade prípojok doporučujeme dodržať ochranné pásma min. 2,0 m od osi vodomernej prípojky obojstranne a min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.

- Pri križovaní a súbehu vodovodného, resp. kanalizačného potrubia s inými inžinierskymi sieťami, požadujeme rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.

- V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do podzemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k podzemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.

- V prípade zakrytia našich zariadení pre vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadavku zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu.
- V prípade poškodenia zariadení a sietí v správe StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.
- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.
- Požadujeme zabezpečiť priamu účasť zástupcov našej spoločnosti (StVPS, a.s., Závod 01) pri realizácii, kolaudácii a preberaní stavby.
- Požadujeme vopred písomne oznámiť prevádzkovateľovi vodovodov (StVPS, a.s., Závod 01) začatie prác.
- Požadujeme prizvať prevádzkovateľa vodovodov na prevzatie prác výstavbou zakrytých (pri realizácii zásypu potrubí, tlakových skúškach potrubí a pod.) a ďalších prác v rámci realizácie stavby.
- Budúce pásmo ochrany vodovodného potrubia v záujmovom území stavby požadujeme vymedziť samostatným rozhodnutím príslušného okresného úradu na návrh stavebníka (investora) predĺženia verejného vodovodu. Pásmo ochrany v záujmovom území stavby požadujeme vymedziť na vzdialenosť 1,80 m od osi vodovodného potrubia na oboch stranách.
- Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje.
- Požadujeme, aby parcely, kde bude vybudovaný verejný vodovod boli verejne prístupné pešo aj mechanizmami, vyňaté zo súkromných pozemkov, ponechané bez oplotenia., K verejnemu vodovodu musí byť zabezpečený prístup pre prípad vykonávania opráv a údržby na vodovodnom potrubí pešo aj mechanizmami. Verejný vodovod musí byť situovaný z vonkajšej strany prípadného oplotenia.
- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a budúca zmluva o zriadení vecného bremena musí byť uzatvorená pred vydaním územného rozhodnutia na dielo.
- Po ukončení stavebných prác a pred kolaudáciou stavby požadujeme zvolať samostatné preberacie konanie za účasti zástupcov dodávateľa stavby, investora stavby (obec Poniky) a zástupcov našej spoločnosti a zástupcov StVPS, a.s. Banská Bystrica.
- vyjadrenie SVP, š.p., Banská Bystrica. Pod č. CS SVP OZ BB 474/2023/19-3202 zo dňa 17.08.2023:
- Žumpy je potrebné navrhnuť a realizovať v súlade s STN 75 6081 - „Žumpy na splaškové odpadové vody“, t.j. z hľadiska ochrany povrchových a podzemných vôd je potrebné zabezpečiť ju proti prítoku podzemných, povrchových, dažďových alebo iných vôd z okolia. Žumpa nesmie mať odtok a musí byť vodotesná. Obsah žumpy bude potrebné likvidovať organizáciou s oprávnením na takúto činnosť, pričom spôsob likvidácie je potrebné dokladovať – v súlade s § 36 ods.4 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).
- Vyústenie dažďovej kanalizácie do vodného toku Vladárka požadujeme zrealizovať v súlade s technickým riešením uvedeným v predloženej projektovej dokumentácii, navrhovaná úprava musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku.
- V zmysle § 49 ods. 2 vodného zákona môže správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky vo vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary. Tieto pozemky slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní údržby ich koryta, resp. ako priestorová rezerva pre realizáciu protipovodňových opatrení. Všetky objekty (šachty, potrubia) zasahujúce do pobrežného pozemku požadujeme vybudovať tak, aby boli odolné voči prejazdu mechanizmov do 25 t pri výkone správy a údržby vodného toku.
- Pri umiestňovaní nadzemných objektov žiadame dodržať minimálnu odstupovú vzdialenosť od vodného toku 5,0 m.
- Ako správca vodných tokov si uplatňujeme právo prístupu k vodnému toku za účelom realizácie opráv, údržieb a vykonávania povodňových zabezpečovacích prác.
- Pred zahájením stavebných prác žiadame v zmysle zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami pre obdobie výstavby vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby, tento predložiť na SVP, š.p., Povodie Hrona, k zaujatiu stanoviska a následne na schválenie príslušnému orgánu štátnej vodnej správy.
- Upozorňujeme, že vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú v zmysle § 47 ods. 3. vodného zákona povinní na vlastné náklady:
 - a) dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd;
 - b) zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom;
 - c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
- Upozorňujeme, že SVP, š.p. ako správca vodného toku, nebude zodpovedať za prípadné škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako aj škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona,

- aj zaliatím územia vybrežením vody z vodného toku alebo vnútornými vodami. Tieto škody vzniknuté na majetku bude v plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať jeho investor, resp. majiteľ.
- Zrealizované premostenie, vrátane novej korytovej úpravy SVP, š.p., neprevezme do svojho majetku.
 - V prípade poškodenia koryta vodného toku počas realizácie stavby, žiadame po ukončení stavebných prác koryto uviesť do pôvodného stavu.
 - Stavebné práce vo vodnom toku je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov s ohľadom na aktuálnu hydrologickú situáciu.
 - Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál v koryte a na pobrežných pozemkoch vodného toku. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné tento bezodkladne odstrániť.
 - Pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku je potrebné zabezpečiť zachytávanie plávajúcich látok vhodnými zariadeniami v zmysle § 36 ods. 17 vodného zákona (rošty, mreže, záchytné koše vo vpustiach a šachtách a pod.).
 - V súvisiacom povolení na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona je potrebné uviesť o.i. aj: veľkosť a druh odvodnených plôch, množstvá odvádzaných vôd v l/s a m³/rok, miesto vyústenia, režim vypúšťania, popis zachytávania plávajúcich látok, vlastníka a prevádzkovateľa dažďovej kanalizácie.
 - Prípadné parkovacie plochy pri jednotlivých nehnuteľnostiach požadujeme zrealizovať v takej konštrukčnej a materiálovej skladbe, aby bola zabezpečená odolnosť voči prieniku a pôsobeniu ropných látok, a z toho vyplývajúce negatívne ovplyvňovanie kvality podzemných a povrchových vôd v záujmovej lokalite.
 - Od investora stavby žiadame predložiť správcovi vodného toku najneskôr pri preberacom konaní ukončenej stavby výkresy skutočného vyhotovenia mostnej konštrukcie a výustného objektu, v požadovanom rozsahu odborne spôsobilou osobou (pozdĺžny rez, pôdorys, situácia).
 - Po ukončení stavebných prác žiadame všetky pobrežné pozemky bezodkladne uviesť do pôvodného stavu na náklady stavebníka.
 - Začatie a ukončenie všetkých stavebných prác žiadame oznámiť zástupcovi SVP, š. p., Povodie Hrona, odštepny závod, Prevádzkové stredisko stredný Hron, Zvolen: elektronicky martin.cuchor@svp.sk, resp. telefonicky - 0910 890 613.
 - Ako správca pozemku KN-E číslo 8668/1 k. ú. Poniky v stavbou dotknutom území týmto súhlasíme s dočasným vstupom na tento pozemok pre účel realizácie predmetnej stavby. Správca toku si vyhradzuje právo vstupu na tieto pozemky.
 - Po ukončení stavby bude potrebné na trvalý záber uzatvoriť so SVP, š. p., zmluvný vzťah. Pre tento účel stavebník zabezpečí najneskôr do 30 dní po ukončení stavby geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby potrebný na presné vymedzenie zabratej plochy pre účely majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov.
 - Je potrebné zabezpečiť, aby počas výstavby a prevádzky predmetnej stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
 - vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pod č. 6612405957 zo dňa 28.02.2024:
 - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník povinnosť podľa bodu 3.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521.
 - V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zázake zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykonáva Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/> vyjadrenia Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, pod č. 202402-SP-0014-1 zo dňa 26.02.2024:
 - V predmetnej lokalite sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD.
 - Pred zahájením stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník údržby SSD v danej lokalite.
 - Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 - Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
 - Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné káblové vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter. Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 - V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenia Vášho zariadenia.
 - Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
 - V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. č. 0800 159 000.
 - Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

- odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., so sídlom: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava pod č. 4039/2/2023 zo dňa 14.08.2023:
 - V projekte el. zariadenia (E.6 SO-06 Verejné osvetlenie, E.7 SO-07 NN prípojky) nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri budúcej prevádzke / ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny – stĺpy verejného osvetlenia nemajú navrhnuté ekvipotenciálne kruhy ú – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b/ bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na STN EN 62305-3 (34 1390).
 - Nie je uvedená výška vodomernej šachty (SO-03) najmenej 1800 mm – rozpor s čl. 15.2.4 nar. Vlády SR č. 391/2006 Z. z..
 - V technickej správe (E.6 SO-06 Verejné osvetlenie) sú uvedené neplatné STN EN 60446 (33 0165), STN EN 60439-1 (35 71 01) a STN 33 2000-6-61.
 - Stúpadlá na vstupe do šacht (SO-04, SO-05) nie sú navrhnuté s úpravou proti bočnému ušmyknutiu v súlade s čl. 35 STN 74 3282.
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica pod č. Z-PUSR-017516/2024/FRA zo dňa 01.03.2024:
 - Pri realizácii zemných a výkopových prác, ohlásiť termín ich začatia minimálne 7 dní vopred KPÚ Banská Bystrica, písomne alebo telefonicky na tel. č. 04/24 55 824.
 - V úseku predmetnej stavby umožniť KPÚ Banská Bystrica zrealizovať ohliadku zemných prác v súvislosti s touto stavbou.
- stanovisko Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., so sídlom: Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica pod č. BBRSC/01690/2024-2 zo dňa 15.02.2024:
 - Záujmy vlastníka a správy ciest II. a III. Triedy nie sú dotknuté, stavebné objekty sú situované mimo ciest II. a III. Triedy.
 - Ďalšie stavebné objekty stavby požadujeme predložiť na posúdenie.
- Odpoveď Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenie cestnej správy, so sídlom: Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica pod č. 09079/2024/ODDCS-2 07768/2024 zo dňa 09.02.2024:
 - Pri realizácii stavebných prác, počas ktorých dôjde k obmedzeniu cestnej premávky na ceste III/2420, žiadame zabezpečiť dočasné dopravné značenie a prijať opatrenia, aby sa cesta III/2420 a bezpečnosť cestnej premávky neohrozila. Dočasné dopravné značenie požadujeme ponechať na ceste III/2420 počas celej doby prác.
 - Na ceste III. Triedy nesmie byť skladovaný materiál ani odstavené dopravné stroje a mechanizmy.
 - V prípade, že to bude situácia v cestnej premávke vyžadovať, je realizátor stavby povinný zabezpečiť reguláciu cestnej premávky.
 - Investor stavby zodpovedá za prípadné škody spôsobené na cestnom telese cesty III/2420 v súvislosti s realizáciou stavby.
 - Pokiaľ dôjde počas realizácie stavebných prác na predmetnej stavbe k znečisteniu stavbou dotknutej cesty, je stavebník povinný neodkladne na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie nečistoty z pozemnej komunikácie inak môže dôjsť k ohrozeniu komunikácie.
 - BBSK požaduje, aby podmienky a požiadavky, ktoré stanovil BBSK a správca BBRSC a.s. boli uvedené v stavebnom povolení.
- vyjadrenie okresného úradu, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica pod č. OU-BB-OCDPK-2023/039327-002 zo dňa 04.09.2023:
 - Šírkové a výškové parametre cesty III/2420, jej cestné teleso a odtokové pomery cesty nesmú byť umiestňovanou stavbou zmenené a žiadna časť stavby nesmie byť zrealizovaná tak, aby bola na ceste zhoršená alebo ohrozená cestná premávka.
 - Stavebník zabezpečí ochranu cesty III/2420 pred zrážkovými vodami zo stavby odvodnením stavby ako aj pozemku stavebníka, zrealizovanými v súlade s podmienkami vyjadrenia správcu cesty Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s., Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica.
 - Stavbou nesmie dôjsť k poškodeniu telesa a súčastí cesty III/2420 a k sťaženiu údržby cesty. Prípadné poškodenie cestného telesa a súčastí cesty počas výstavby stavebník nahlási správcovi cesty Banskobystrickej regionálnej správe ciest. Poškodenie cesty ako aj jej znečistenie stavebnou činnosťou je stavebník povinný bezodkladne odstrániť alebo zabezpečiť takéto odstránenie na vlastné náklady.
 - Stavebník alebo zhotoviteľ stavby min. 30 dní pred výstavbou stavebných objektov a asanáciou existujúceho mosta vykonávaných z cesty III/2420 podá odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií OÚ Banská Bystrica žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty. K žiadosti priložiť stanovisko Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica a dopravného inšpektorátu OR PZ v Banskej Bystrici, Okružná 19, Banská Bystrica k zvláštnemu užívaniu cesty.

- Obmedzenie cestnej premávky na ceste III/2420 počas výstavby je potrebné označiť dočasným dopravným značením. Stavebník alebo zhotoviteľ stavby požiada písomne min. 30 dní pred umiestňovaním dočasného dopravného značenia odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie určenia použitia dopravných značiek a dopravných zariadení. Žiadateľ priloží k žiadosti projekt dočasného dopravného značenia, stanovisko Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s. a stanovisko okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Banskej Bystrici k dočasnému dopravnému značeniu.
- V prípade, že obmedzenie cestnej premávky na dotknutej ceste bude vyžadovať uzávierku cesty, stavebník alebo zhotoviteľ stavby min. 30 dní pred výstavbou podá odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií OÚ Banská Bystrica žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku cesty. K žiadosti o čiastočnú uzávierku cesty sa priložuje stanovisko Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s. a dopravného inšpektorátu OR PZ v Banskej Bystrici k povoleniu uzávierky cesty.
- Stavebné práce, ktoré budú vykonávané v dotyku s cestou III/2420 nevykonávať počas obdobia zimnej údržby cesty, t.j. od 01.11. do 31.03. príslušného kalendárneho roku.
 - rozhodnutie okresného úradu, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie pod č. OU-BB-PLO1-2024/010403-002 zo dňa 29.01.2024 s právoplatnosťou k 13.02.2024:
 - Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
 - Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy do hĺbky 0,20 – 0,30 m z trvale odňatej plochy podľa bilancie skrývky schválenej v bode II. tohto rozhodnutia nasledovne – HH PP v objeme 1032,3 m³ bude uskladnená na parc. CKN 2678/20 a 2678/23 v k. ú. Poniky.
 - vyjadrenie okresného úradu, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Nám. E. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica pod č. OU-BB-OSZP3-2024/015845-002 zo dňa 02.04.2024:
 - V prípade nutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona 543/2002.
 - So vzniknutým odpadom nepoškodzovať a neníčiť prírodu, ani chránené živočíchy (§ 3, § 35 zákona 543/2002).
 - Pri realizácii zámeru odporúčame voliť mechanizmy v dobrom technickom stave a šetrné technológie s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.
 - Pri vyvolanom budovaní, resp. prekládkach elektrických vedení 22 kV zabezpečiť, aby boli použité technické opatrenia zabraňujúce usmrčovaniu vtákov, vzhľadom na § 35 zákona 543/2002.
 - Upozorňujeme vzhľadom na rozrušenie pôdneho krytu pri výkopoch na aktuálnu problematiku šírenia invázných rastlín. Potrebné je zohľadniť na základe súčasného výskytu jedincov invázných druhov aktuálnu problematiku šírenia invázných nepôvodných druhov rastlín v zmysle nového zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a povinnosť vlastníka alebo správcu pozemku odstraňovať invázne nepôvodné druhy podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 450/2019, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov.
 - vyjadrenie okresného úradu, štátna správa odpadového hospodárstva, Nám. E. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica pod č. OU-BB-OSZP3-2024/014461-002 zo dňa 08.02.2023:
 - Pri využití stavebného odpadu na spätné zasypávanie (použitie odpadu pri terénnych úpravách, ktoré podliehajú povoleniu stavebného úradu) je potrebný v zmysle § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch súhlas Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja a to ešte pre realizáciou stavebných prác.
 - Odpad je možné podľa § 14 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch skladovať alebo zhromažďovať najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením a najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením.
 - Viešť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu (pre každý druh odpadu zvlášť) a ohlasovať údaje z evidencie za obdobie kalendárneho roka príslušnému okresnému úradu (podľa miesta výkonu činnosti, nie sídla) na tlačive Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v súlade s § 2 a § 3 vyhlášky MŽP SR 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
 - V kolaudačnom konaní je potrebné doložiť projektovú dokumentáciu, kópiu vyjadrenia štátnej správy odpadového hospodárstva a doklady preukazujúce spôsob nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v zmysle zákona o odpadoch a vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch (druh odpadu, množstvo, miesto a spôsob nakladania s dôrazom na uprednostňovanie zhodnocovania pred ich skládkovaním). Na doklade o odovzdaní odpadu musí byť uvedená stavba, z ktorej odpad pochádza.
 - vyjadrenie okresného úradu pod č. OU-BB-OSZP3-2024/013597-002 zo dňa 22.02.2024:
 - Navrhovaná stavebné objekty „SO-03 Vodovod, SO-04 Splašková kanalizácia, SO-05 Dažďová kanalizácia“ sú všetky v zmysle § 52 ods. 1 vodného zákona vodnými stavbami. Príslušným stavebným úradom na povolenie predmetných vodných stavieb je okresný úrad, orgán štátnej vodnej správy. Stavebník je povinný požiadať okresný

úrad o vydanie stavebného povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona na predmetné vodné stavby. Žiadosť o stavebné povolenie bude vypracovaná podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“) a doložená predpísanými náležitosťami podľa § 8 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.. Upozorňujeme najmä na:

- právoplatné územné rozhodnutie na vodné stavby, „SO-03 Vodovod, SO-04 Splašková kanalizácia, SO-05 Dažďová kanalizácia“ (ďalej len „predmetné vodné stavby“);
- údaj, či bola stavba posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov;
- doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej;
- podrobná projektová dokumentácia predmetných vodných stavieb v dvoch vyhotoveniach;
- zoznam účastníkov konania, ktorí sú stavebníkovi známi;
- predpokladaný termín dokončenia predmetných vodných stavieb.
- Navrhovaným stavebným objektom „SO-05 Dažďová kanalizácia“ sa bude realizovať vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd, na ktoré je potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona. Žiadosť o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd bude obsahovať:
 - údaje o mieste, spôsobe a režime vypúšťania vôd z povrchového odtoku;
 - údaje o množstve vypúšťaných vôd z povrchového odtoku (v l/s a v m³/rok);
 - údaj o odvodňovanej ploche (v m²).
- Táto vypracovaná žiadosť o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd bude doložená okresnému úradu, orgánu štátnej vodnej správy, ktorý je príslušný vydať uvedené povolenie na osobitné užívanie vôd najneskôr so stavebným povolením na predmetnú vodnú stavbu. K žiadosti o povolenie na osobitné užívanie žiadateľ doloží prílohy:
 - súhlasné vyjadrenie správcu povodia, ako aj správcu dotknutého vodného toku, t.j. Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica;
 - vyjadrenie Slovenského hydrometeorologického ústavu.
- Na napojenie navrhovaného stavebného objektu „SO-03 Vodovod“ na existujúci verejný vodovod je potrebný súhlas vlastníka a prevádzkovateľa existujúceho verejného vodovodu.
- Podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“) môže byť vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. Na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácii nemôže vzniknúť vecné bremeno, záložné právo ani práva s podobným obsahom a účinkami v prospech iného ako subjektu verejného práva okrem záložného práva na zabezpečenie úverov bánk pri financovaní investičných projektov prostredníctvom fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu a ďalších verejných fondov, záložného práva na zabezpečenie pohľadávky poskytovateľa nenávratného finančného príspevku a záložného práva na zabezpečenie úverov bánk na financovanie zriaďovania a obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
- Podľa § 19 ods. 4 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách mimo súvisle zastavané územie obce alebo územie určené na zastavanie (ďalej len „zastavané územie“) v zastavanom území vymedzuje okresný úrad v rozhodnutí na návrh stavebníka pásmo ochrany, ak to vyplýva z podmienok územného rozhodnutia, najviac však vo vzdialenosti podľa § 19 ods. 2 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Pri vymedzení pásma ochrany okresný úrad prihliada na technické možnosti a priestorové možnosti v danom území a na technické požiadavky podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
- Stavba sa nachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja, investor stavby povinný požiadať tunajší úrad, orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona, pričom podkladom pre vydanie súhlasu je stanovisko správcu ochranného pásma vodárenského zdroja - Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica.
- Počas realizácie stavby a užívania dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd pred kontamináciou znečisťujúcimi látkami.
- Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.

- Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov jednotlivých inžinierskych sietí.
- Dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- V prípade, ak by došlo k akejkoľvek zmene v projektovej dokumentácii, ktorá by mohla mať vplyv na ochranu vodných pomerov je potrebné ju opätovne predložiť na vyjadrenie.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov vodoprávného konania:

Vo vodoprávnom konaní neboli účastníkmi konania vznesené námietky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetné vodné stavby, vyhláseniu ochranného pásma na navrhovaný verejný vodovod a vydaniu súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd, preto špeciálny stavebný úrad o nich nerozhodol.

Povinnosti prevádzkovateľa predmetných vodných stavieb:

1. Zabezpečiť prevádzku predmetných vodných stavieb v zmysle technického popisu. Zároveň udržiavať potrubie navrhovaného vodovodu, ako aj splaškovej kanalizácie a dažďovej kanalizácie v prevádzkyschopnom stave tak, aby bolo zabezpečené bezpečné a hygienicky nezávadné privedenie vody, ako aj odvedenie splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku.
2. Pri uskutočňovaní predmetných vodných stavieb, ako aj pri jej prevádzkovaní, dodržať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Majetkovoprávne záležitosti:

Majetkovoprávne záležitosti vykonal stavebník v zmysle platných predpisov a noriem. Predmetné vodné stavby budú realizované na pozemkoch parc. č. KN-C 1355/1 (KN-E 8582/1), 1366/1 (KN-E 8582/1), 348/1, 349/1, 300, 1356/1, 1356/4, 314/3, 1356/17, 1356/16, 1356/10, 1356/11, 1356/15, 1356/12, 1356/14, 1356/13 a 301/3 v k. ú. Poniky.

Pozemky parc. č. KN-C 1356/1, 1356/4, 314/3, 1356/17, 1356/16, 1356/10, 1356/11, 1356/15, 1356/12, 1356/14, 1356/13 a 301/3 v k. ú. Poniky sú na základe listu vlastníctva č. 548 vo vlastníctve stavebníka.

Pozemky parc. č. KN-C 1355/1 (KN-E 8582/1), 1366/1 (KN-E 8582/1), 348/1, 349/1 a 300 v k. ú. Poniky sú na základe listu vlastníctva č. 2510 taktiež vo vlastníctve stavebníka.

Vodná stavba „SO-03 Vodovod“, okrem požiarneho hydrantu a vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou k tomuto požiarному hydrantu, bude vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36056006 a v prevádzke Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, pričom stavebník ku vodoprávnemu konaniu predložil zmluvu č. 6000305/0581/2023 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy uzavretej medzi stavebníkom a budúcim vlastníkom navrhovaného vodovodu. Požiarňý hydrant a vodovodná prípojka s vodomernou šachtou k tomuto požiarnému hydrantu bude vo vlastníctve a prevádzke stavebníka.

Navrhované vodné stavby „SO-04 Splašková kanalizácia a SO-05 Dažďová kanalizácia“ budú vo vlastníctve stavebníka a prevádzke spoločnosti AQUAMAAT spol. s.r.o., so sídlom: Lúčna 48, 974 01 Nemce, IČO: 36651672, pričom stavebník ku vodoprávnemu konaniu predložil zmluvu o budúcej mandátnej zmluve uzavretej k 23.05.2024 medzi stavebníkom a budúcim prevádzkovateľom navrhovanej splaškovej a dažďovej kanalizácie.

Stavebník ku vodoprávnemu konaniu predložil:

- zmluvu o budúcej mandátnej zmluve uzavretej k 23.05.2024 medzi stavebníkom a budúcim prevádzkovateľom navrhovanej splaškovej a dažďovej kanalizácie t.j. spoločnosťou AQUAMAAT spol. s.r.o., so sídlom: Lúčna 48, 974 01 Nemce, IČO: 36651672;
- zmluvu č. 6000305/0581/2023 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy uzavretej medzi stavebníkom a budúcim vlastníkom navrhovaného vodovodu t.j. Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36056006.

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto povolenie na uskutočnenie predmetných vodných stavieb je súčasne stavebným povolením.
2. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
3. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Vodná stavba „SO-03 Vodovod“, okrem požiarneho hydrantu a vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou k tomuto požiarnemu hydrantu, bude vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36056006 (ďalej len „StVS, a.s.“) a v prevádzke Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 (ďalej len „StVPS, a.s.“). Požiarne hydranty a vodovodná prípojka s vodomernou šachtou k tomuto požiarnemu hydrantu bude vo vlastníctve a prevádzke stavebníka.
5. Vodné stavby „SO-04 Splašková kanalizácia a SO-05 Dažďová kanalizácia“ budú vo vlastníctve stavebníka a prevádzke spoločnosti AQUAMAAT spol. s.r.o., so sídlom: Lúčna 48, 974 01 Nemce, IČO: 36651672 (ďalej len „AQUAMAAT spol. s.r.o.“).
6. Dokončené vodné stavby, alebo ich časti spôsobilé na samostatné užívanie, možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
7. Dokončenú vodnú stavbu „SO-04 Splašková kanalizácia“ bude možné spustiť do prevádzky a užívať vydaním kolaudačného rozhodnutia až potom, ako bude napojená na plánovanú verejnú splaškovú kanalizáciu s koncovkou vo verejnej čistiarni odpadových vôd, ktorá v súčasnosti nie je v obci vybudovaná. Do toho času budú plánované rodinné domy odvádzať splaškové odpadové domy do dočasných individuálnych systémov t.j. žump, ktoré budú po uvedení splaškovej kanalizácie do prevádzky odpojené.
8. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17 a § 18 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“).
9. Okresný úrad môže v zmysle § 24 vodného zákona udelené povolenie zmeniť alebo zrušiť.
10. Jedno overené vyhotovenie projektovej dokumentácie si špeciálny stavebný úrad ponechá pre účely archivácie.

Odôvodnenie

Stavebník podal dňa 10.01.2024 na okresný úrad žiadosť o stavebné povolenie na predmetné vodné stavby, ktoré budú vybudované v rámci stavby „Poniky – IBV Mestský sad“ na pozemkoch parc. č. KN-C 1355/1 (KN-E 8582/1), 1366/1 (KN-E 8582/1), 348/1, 349/1, 300, 1356/1, 1356/4, 314/3, 1356/17, 1356/16, 1356/10, 1356/11, 1356/15, 1356/12, 1356/14, 1356/13 a 301/3 v k. ú. Poniky. Projektovú dokumentáciu predmetných vodných stavieb vypracovala spoločnosť StVS – servicing, s.r.o., so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44935668 k dátumu vypracovania 07/2023, pričom zodpovedným projektantom je autorizovaný stavebný inžinier Ing. Marek Ivanič s osv. č. 6341*A2.

K vodoprávnemu konaniu boli doložené nasledovné doklady:

- 3x projektová dokumentácia predmetných vodných stavieb, ktorú vypracovala spoločnosť StVS – servicing, s.r.o., so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44935668 k dátumu vypracovania 07/2023, pričom zodpovedným projektantom je autorizovaný stavebný inžinier Ing. Marek Ivanič s osv. č. 6341*A2;
- rozhodnutie o umiestnení stavby Obce Kynceľová pod č. OcÚ 441/2022/2023-2-rozh zo dňa 05.06.2023 s právoplatnosťou k 07.07.2023;
- záväzné stanovisko Obce Kynceľová pod č. OcÚ 69/2024 zo dňa 25.03.2024;
- odpoveď okresného úradu Banská Bystrica, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. OU-BB-OSZP3-2024/022560-002 zo dňa 12.04.2024;
- zmluvu o budúcej mandátnej zmluve uzavretej medzi stavebníkom a budúcim prevádzkovateľom navrhovanej splaškovej a dažďovej kanalizácie t.j. spoločnosťou AQUAMAAT spol. s.r.o. spolu s prílohami t.j. návrh budúcej mandátnej zmluvy a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-I s číslom 016-13102020K-I ;
- zmluvu č. 6000305/0581/2023 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy uzavretej medzi stavebníkom a budúcim vlastníkom navrhovaného vodovodu t.j. StVS, a.s.;
- vyjadrenie StVS, a.s. pod č. 7371/2023-102-024 zo dňa 07.08.2023;
- vyjadrenie StVPS, a.s. pod č. 10959/2023/ZC3920-989 zo dňa 21.08.2023;
- žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd pod č. S2024/00033 zo dňa 01.02.2024;
- vyjadrenie SVP, š.p., Banská Bystrica pod č. CS SVP OZ BB 474/2023/19-3202 zo dňa 17.08.2023;
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pod č. 6612405957 zo dňa 28.02.2024;
- vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, pod č. 202402-SP-0014-1 zo dňa 26.02.2024;
- čestné vyhlásenie stavebníka, že v dotknutej lokalite sa nenachádzajú iné podzemné telekomunikačné siete a že obec nie je plynofikovaná zo dňa 28.02.2024;

- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica pod č. Z-PUSR-017516/2024/FRA zo dňa 01.03.2024;
- stanovisko Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., so sídlom: Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica pod č. BBRSC/01690/2024-2 zo dňa 15.02.2024;
- Odpoveď Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenie cestnej správy, so sídlom: Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica pod č. 09079/2024/ODDCS-2 07768/2024 zo dňa 09.02.2024;
- vyjadrenie okresného úradu, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica pod č. OU-BB-OCDPK-2023/039327-002 zo dňa 04.09.2023;
- vyjadrenie okresného úradu, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica pod č. OU-BB-OSZP3-2024/015845-002 zo dňa 02.04.2024;
- vyjadrenie okresného úradu, štátna správa odpadového hospodárstva, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica pod č. OU-BB-OSZP3-2024/014461-002 zo dňa 08.02.2023;
- vyjadrenie okresného úradu pod č. OU-BB-OSZP3-2024/013597-002 zo dňa 22.02.2024;
- odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., so sídlom: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava pod č. 4039/2/2023 zo dňa 14.08.2023;
- stanoviská Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, so sídlom: Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica pod č. ORHZ-BB1-2024/000235-002 zo dňa 26.04.2024 a pod č. ORHZ-BB1-2024/000234-002 zo dňa 26.04.2024;
- odpoveď Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, so sídlom: Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica pod č. RÚVZBB/OHŽPaZ/767/2024 zo dňa 16.02.2024;
- odpoveď Slovenského hydrometeorologického ústavu, Zelená 5, 974 04 Banská Bystrica (ďalej len „SHMÚ“) pod č. 304-3134/2022/9557 zo dňa 10.08.2022;
- rozhodnutie okresného úradu, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-BB-PLO1-2024/010403-002 zo dňa 29.01.2024 s právoplatnosťou k 13.02.2024.

Okresný úrad po preštudovaní dokladov k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na predmetné vodné stavby a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd zistil, že táto žiadosť neobsahuje všetky náležitosti nevyhnutné pre vydanie predmetných povolení a z toho dôvodu vyzval stavebníka na doplnenie dokladov výzvou pod č. OU-BB-OSZP3-2024/010560-002 zo dňa 17.01.2024 (ďalej len „výzva“) a konanie prerušil rozhodnutím o prerušení konania pod č. OU-BB-OSZP3-2024/010560-003 zo dňa 17.01.2024. Okresný úrad určil lehotu na doplnenie 120 dní odo dňa doručenia výzvy.

Potom ako stavebník doplnil dňa 25.03.2024 doklady uvedené vo výzve a potrebné k oznámeniu vodoprávneho konania, okresný úrad oznámil vodoprávne konanie vo veci vydania stavebného povolenia na predmetné vodné stavby, ako aj súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd, podľa § 73 ods. 4 a 6 vodného zákona v spojení s § 61 ods. 4 stavebného zákona a nariadil ústne pojednávanie verejnou vyhláškou listom pod č. OU-BB-OSZP3-2024/010560-010 zo dňa 03.04.2024 na deň 11.05.2024. Okresný úrad v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods. 2 správneho poriadku zároveň upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Na vodoprávnom konaní neboli vznesené námietky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetné vodné stavby, ako aj súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd. Okresný úrad z tohto konania spísal zápisnicu pod č. OU-BB-OSZP3-2024/010560-013 zo dňa 22.06.2024 (ďalej len „zápisnica“), ktorú účastníci konania na znak súhlasu podpísali. Zároveň bola podpísaná aj prezenčná listina pod č. OU-BB-OSZP3-2024/010560-014 zo dňa 22.06.2024.

Do zápisnice bolo okresným úradom uvedené, že dokončenú vodnú stavbu „SO-04 Splašková kanalizácia“ bude možné spustiť do prevádzky a užívať vydaním kolaudačného rozhodnutia až potom, ako bude napojená na plánovanú verejnú splaškovú kanalizáciu s koncovkou vo verejnej čistiarni odpadových vôd, ktorá v súčasnosti nie je v obci vybudovaná. Do toho času budú plánované rodinné domy odvádzať splaškové odpadové domy do dočasných individuálnych systémov t.j. žump, ktoré budú po uvedení splaškovej kanalizácie do prevádzky odpojené.

V časti I. tohto rozhodnutia okresný úrad podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona v spojení s § 66 ods. 1 stavebného zákona stavebníkovi povolil uskutočnenie predmetných vodných stavieb budovaných v rámci stavby „Poniky – IBV Mestský sad“ na pozemkoch parc. č. KN-C 1355/1 (KN-E 8582/1), 1366/1 (KN-E 8582/1), 348/1, 349/1, 300, 1356/1, 1356/4, 314/3, 1356/17, 1356/16, 1356/10, 1356/11, 1356/15, 1356/12, 1356/14, 1356/13 a 301/3 v k. ú. Poniky na základe uvedených skutočností:

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby „Poniky – IBV Mestský sad“ od obce Kynceľová pod č. OcÚ 441/2022/2023-2-rozh zo dňa 05.06.2023 s právoplatnosťou k 07.07.2023. Okresný úrad požiadal obec Kynceľová listom pod č. OU-BB-OSZP3-2024/010560-005 zo dňa 23.02.2024 o vydanie záväzného stanoviska podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona. Obec Kynceľová na podklade žiadosti od okresného úradu vydalo záväzné stanovisko pod č. OcÚ 69/2024 zo dňa 25.03.2024 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona, v ktorom súhlasí s vydaním predmetného stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom, vzhľadom na to, že sú dodržané podmienky právoplatného územného rozhodnutia.

Okresný úrad, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. a podľa § 56 písm. e) zákona o EIA, podľa ktorého okresný úrad, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní tohto zákona, poskytol k žiadosti zo strany okresného úradu podanej listom pod č. OU-BB-OSZP3-2024/010560-009 zo dňa 05.04.2024 odpoveď zaslanú listom pod č. OU-BB-OSZP3-2024/022560-002 zo dňa 12.04.2024, v ktorej skonštatoval, že na základe predložených podkladov navrhované činnosti nespĺňajú zákonom stanovené prahové hodnoty podľa § 18 ods. 2 zákona o EIA, v dôsledku čoho nie je potrebné vykonať proces zisťovacieho konania ani povinného hodnotenia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Majetkovoprávne záležitosti vykonal stavebník v zmysle platných predpisov a noriem. Predmetné vodné stavby budú realizované na pozemkoch parc. č. KN-C 1355/1 (KN-E 8582/1), 1366/1 (KN-E 8582/1), 348/1, 349/1, 300, 1356/1, 1356/4, 314/3, 1356/17, 1356/16, 1356/10, 1356/11, 1356/15, 1356/12, 1356/14, 1356/13 a 301/3 v k. ú. Poniky. Pozemky parc. č. KN-C 1356/1, 1356/4, 314/3, 1356/17, 1356/16, 1356/10, 1356/11, 1356/15, 1356/12, 1356/14, 1356/13 a 301/3 v k. ú. Poniky sú na základe listu vlastníctva č. 548 vo vlastníctve stavebníka. Pozemky parc. č. KN-C 1355/1 (KN-E 8582/1), 1366/1 (KN-E 8582/1), 348/1, 349/1 a 300 v k. ú. Poniky sú na základe listu vlastníctva č. 2510 taktiež vo vlastníctve stavebníka.

Navrhovaná vodná stavba „SO-03 Vodovod“, okrem požiarneho hydrantu a vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou k tomuto požiarneho hydrantu, bude vo vlastníctve StVS, a.s. a v prevádzke StVPS, a.s., pričom stavebník ku vodoprávnenému konaniu predložil zmluvu č. 6000305/0581/2023 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy uzavretej medzi stavebníkom a budúcim vlastníkom navrhovaného vodovodu. Požiarneho hydrantu a vodovodná prípojka s vodomernou šachtou k tomuto požiarneho hydrantu bude vo vlastníctve a prevádzke stavebníka.

Navrhované vodné stavby „SO-04 Splašková kanalizácia a SO-05 Dažďová kanalizácia“ budú vo vlastníctve stavebníka a prevádzke spoločnosti AQUAMAAT spol. s r.o., pričom stavebník ku vodoprávnenému konaniu predložil zmluvu o budúcej mandátnej zmluve uzavretej k 23.05.2024 medzi stavebníkom a budúcim prevádzkovateľom navrhovanej splaškovej a dažďovej kanalizácie.

K stavebnému povoleniu predložil stavebník predmetných vodných stavieb vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ako aj dotknutých orgánov a organizácií a ostatné potrebné doklady uvedené vo Vyhláske MŽP SR č. 453/2000 Z. z. t.j. v zmysle § 8 predmetnej vyhlášky. Záväzné stanoviská dotknutých orgánov boli súhlasné a požiadavky dotknutých orgánov boli zohľadnené v podmienkach rozhodnutia tak, ako sú uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad preskúmal predloženú žiadosť o vydanie stavebného povolenia na predmetné vodné stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 26 vodného zákona a § 62 stavebného zákona, zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a zistil, že uskutočnením týchto stavieb nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Zo strany účastníkov konania - osôb, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, neboli v určenej lehote uplatnené námietky voči vydaniu stavebného povolenia. Špeciálny stavebný úrad z uvedených dôvodov o námietkach preto v konaní nerozhodoval.

V časti II. tohto rozhodnutia okresný povolil podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona osobitné užívanie vôd spočívajúce vo vypúšťaní vôd z povrchového odtoku cez navrhovanú dažďovú kanalizáciu „SO-05 Dažďová kanalizácia“ do povrchových vôd drobného vodného toku Vladárka v r. km 5,470 pravostranne, ktorý je v správe SVP, š.p., Banská Bystrica. K vodoprávnenému konaniu bolo predložené súhlasné stanovisko SVP, š.p., Banská

Bystrica pod č. CS SVP OZ BB 474/2023/19-3202 zo dňa 17.08.2023, ako aj hydrologické údaje poskytnuté SHMÚ v liste pod č. 304-3134/2022/9557 zo dňa 10.08.2022.

Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na predmetné vodné stavby, ktoré budú budované v rámci stavby „Poniky – IBV Mestský sad“ na pozemkoch parc. č. KN-C 1355/1 (KN-E 8582/1), 1366/1 (KN-E 8582/1), 348/1, 349/1, 300, 1356/1, 1356/4, 314/3, 1356/17, 1356/16, 1356/10, 1356/11, 1356/15, 1356/12, 1356/14, 1356/13 a 301/3 v k. ú. Poniky, ako aj súvisiacich povolení na osobitné užívanie vôd a vzhľadom k tomu, že neboli podané žiadne námietky a pripomienky k oznámeniu vodoprávneho konania, ako aj na vodoprávnom konaní a stavebníkom navrhované riešenie predmetných vodných stavieb je zdôvodnené, podľa dostupných podkladov a stanovísk nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy, vyhovel okresný úrad žiadosti stavebníka a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú obce od poplatkov oslobodené.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

V súlade s ustanovením § 73 ods. 9 vodného zákona sa toto rozhodnutie doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica a zverejnená na úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „úradná tabuľa“. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Toto rozhodnutie sa zverejní aj na webovom sídle okresného úradu <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klienstke-centra&urad=39> v časti „Úradná tabuľa“.

Okresný úrad žiada obec Poniky, aby súčasne zverejnila toto rozhodnutie na svojej úradnej tabuli a prípadne aj na svojom webovom sídle alebo iným v mieste obvyklým spôsobom najmenej na dobu 15 dní a po ukončení doby vyvesenia vrátili toto rozhodnutie okresnému úradu s vyznačením dátumu vyvesenia a zvesenia.

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:

- osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susediacim pozemkom a stavbám, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté.

Vyvesené:

(dňa, pečiatka, podpis)

Zvesené:
(dňa, pečiatka, podpis)

Príloha:

2 x projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom

Ing. Martina Machala
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10008

Doručuje sa

Obec Poniky, Malá Stráňava 32, 976 33 Poniky, Slovenská republika
StVS - servising, s.r.o., Ing. Marek Ivanič, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p. Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská bystrica, Slovenská republika
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Na vedomie

Obec Kynceľová, VEREJNÁ VYHLÁŠKA, Kynceľová 39, 974 01 Kynceľová
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica 1
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 11 Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2
Slovenský hydrometeorologický ústav, Zelená 5, 974 04 Banská Bystrica 4
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Okresný úrad Banská Bystrica - Odbor starostlivosti o ŽP, OH, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 5
AQUAMAAT spol. s r.o., Lúčna 48, 974 41 Nemce
Okresný úrad Banská Bystrica - Odbor starostlivosti o ŽP, OPaK, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 5
Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica 5
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica 5

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Stavebné povolenie a súvisiace povolenie na osobitné užívanie vôd]
Identifikátor: OU-BB-OSZP3-2024/010560-0064763/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ BB 10008
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 21.06.2024 11:30:20 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 21.06.2024 11:30:20 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-BB-OSZP3-2024/010560-0064763/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Alexandra Melicherčíková, PhD.
Funkcia alebo pracovné zaradenie: samostatný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 21.06.2024
Podpis a pečiatka: