

OKRESNÝ ÚRAD LUČENEC
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec

• •
Podľa rozdeľovníka
• •

Váš list číslo/zo dňa
13.09.2021

Naše číslo
OU-LC-OSZP- 2021/008720-002

Vybavuje/linka
Ing. Miroslava Bellovová
0961652964

Lučenec
23.09.2021

Vec

Žiadosť o povolenie zmeny nedokončenej líniovej vodnej stavby „**Mašková - zásobné a rozvodné vodovodné potrubie**“ pred jej dokončením

- **Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny nedokončenej líniovej vodnej stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v e r e j n á v y h l á š k a**

Obec Mašková, Mašková 76, 985 11 Halič IČO: 00316229 zastúpená starostkou obce Ing. Bronislavou Brablecovou podala dňa **13.09.2021** na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného vodoprávneho povolenia na zmenu líniovej vodnej stavby „**Mašková - zásobné a rozvodné vodovodné potrubie**“ pred jej dokončením uskutočňovanej na pozemkoch parc. č. – líniová vodná stavba v katastrálnom území Mašková a Lehôtka. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné vodoprávne konanie o povolení zmeny nedokončenej líniovej vodnej stavby pred jej dokončením.

Vodná stavba bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci, č. ŽP-2007/00115 zo dňa 29.03.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2007 a jej zmeny pred dokončením boli povolené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci č. ŽP-2010/01041 zo dňa 15.06.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.07.2010, rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Lučenec č. ŽP-2013/01277-2 zo dňa 31.07.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.09.2013, rozhodnutím Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2015/010454-2 zo dňa 16.12.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2016 a rozhodnutím Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2019/010796-2 zo dňa 29.10.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.11.2019.

1. Navrhovaná zmena líniovej vodnej stavby „**Mašková - zásobné a rozvodné vodovodné potrubie**“ spočíva v predĺžení termínu ukončenia stavby z **31.12.2022** na **31.12.2025**. Zmena bola navrhnutá z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na dokončenie líniovej vodnej stavby.
2. Navrhovaná zmena líniovej vodnej stavby „**Mašková - zásobné a rozvodné vodovodné potrubie**“ spočíva v zmene líniovej vodnej a to o jej rozšírenie stavby o prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam v celkovom počte 105 ks, ktoré sa vybudujú ako časť predmetnej líniovej vodnej stavby k existujúcim rodinným domom, bytovým domom, k budove obecného úradu a obchodu vo vlastníctve obce



OKRESNÝ
ÚRAD
LUČENEC

Telefón
0961652964

Fax
0961652969

E-mail
miroslava.bellovova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

Mašková. Prípojky sú navrhnuté z potrubia HD PE PE100, SDR11, PN16 32x2,9mm a 63x5,8mm, spoločná vodovodná prípojka z potrubia 90x8,2mm.

Popis zmeny líniovej vodnej stavby „Mašková - zásobné a rozvodné vodovodné potrubie“:

Časťou predmetnej líniovej vodnej stavby bude aj dobudovanie 105 ks prípojok k jednotlivým nehnuteľnostiam, ktoré sa dobudujú ako časť predmetnej líniovej vodnej stavby k existujúcim rodinným domom, bytovým domom, k budove obecného úradu a obchodu vo vlastníctve obce Mašková. Prípojky sú navrhnuté z potrubia HD PE PE100, SDR11, PN16 32x2,9 mm a 63x5,8 mm, spoločná vodovodná prípojka z potrubia 90x8,2 mm. Prípojky na rozvodné potrubie sa budú napájať navrtávacím pásom HAWEX, príp. HAKU. Domové uzávery sa osadia bezprostredne za navrtávacím pásom. Pre prípojky ø 32 sú navrhnuté kombinované navrtávacie ISO posúvače DN 1“ s teleskopickou zemnou súpravou a poklopom, pre prípojky ø 63 posúvače DN 2“ s hrdlom ISO pre napojenie PE potrubia. Vodovodné prípojky budú končiť vodomernou šachtou na obecných pozemkoch, prípadne budú umiestnené max. 0,5 m za oplotením v predzáhradkách rodinných domov. Spoločná vodovodná prípojka ø 90 sa napojí na vetvu „A – 3“ navrtávacím pásom HAKU 100/80 s prírubovým výstupom. Prípojky k rodinným domom sa budú napájať pomocou navrtávacieho pásu HAWEX 90/2“. Ukončená bude podzemným hydrantom DN80, ktorý bude slúžiť ako vzdušník.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) upovedomuje všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí stavebného vodoprávneho konania podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 68 stavebného zákona. Pretože orgánu štátnej vodnej správy sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby v zmysle § 73 ods. 5 vodného zákona v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania a dotknuté orgány si môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť **do 18.10.2021**, inak k nim nebude prihliadnuté. K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa prihliadať nebude.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia môžu dotknuté orgány a účastníci konania nahliadnuť na tunajšom úrade v kancelárii č. 324.

V zmysle § 17 ods. 1 a ods. 3 správneho poriadku sa účastníci konania môžu dať zastupovať iným zástupcom, splnomocnenie k zastupovaniu je v takom prípade potrebné preukázať písomným plnomocenstvom.

Ing. arch. Ladislav Tatár
vedúci odboru

Doručí sa:

1. Obec Mašková, Mašková 76, 985 11 Halič (Vyvesiť 1 x za účelom doručenia tohto oznámenia verejnou vyhláškou)
2. Obec Lehôtka, Obecný úrad Lehôtka, 985 11 Halič (Vyvesiť 1 x z účelom doručenia tohto oznámenia verejnou vyhláškou)

Toto oznámenie má v zmysle § 73 ods. 4 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky a v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu a v obci Mašková a Lehôtka spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

Pečiatka a podpis:.....

Pečiatka a podpis:.....