

● ●  
Podľa rozdeľovníka  
● ●

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Lučenec

OU-LC-OSZP-2024/009761-003

Ing. Karol Ferencz

11. 09. 2024

Vec

Upovedomenie o začatí kolaudačného vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - verejnou vyhláškou

Obec Rapovce, Hlavná ulica 230/99, 985 31 Rapovce, IČO: 00316377 podala dňa 09.08.2024 na Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu „Rapovce – Verejný vodovod, IV.etapa“, budovanú v rámci stavby „Obecný vodovod Rapovce“ povolenej rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci č. ŽP 1318/92/Wa zo dňa 13.10.1992 a následnými Rozhodnutiami Okresného úradu Lučenec, odboru životného prostredia, oddelenia starostlivosti o životné prostredie a územné plánovanie č. F-99/01265-Hr zo dňa 15.7.1999, č. F-2001/01113 zo dňa 28.9.2001, Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci č. ŽP-2005/00245 zo dňa 24.01.2005 a č. ŽP-2006/02066 zo dňa 12.12.2006 na pozemkoch obce Rapovce.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona v spojení s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 73 ods. 4, 5 a 6 vodného zákona v spojení s § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom a súčasne

nariaďuje

ústne pojednávania spojené s miestnym zisťovaním na deň

08.10. 2024 (utorok) o 09:30 hodine

vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu „Rapovce – Verejný vodovod, IV.etapa“, budovanú v rámci stavby „Obecný vodovod Rapovce“ na pozemkoch obce Rapovce. Stretnutie pozvaných bude na na Okresnom úrade Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec, 3. poschodie, kancelária č. 325.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec v pracovných dňoch v čase 8:00 - 14:00 hod. (na základe vopred

dohodnutého termínu na telefónnom čísle: +421/961 652963 alebo e-mail: karol.ferencz@minv.sk) a pri ústnom pojednávaní.

Popis kolaudovanej vodnej stavby:

Verejný vodovod obce Rapovce vybudovaný v IV. etape výstavby rieši zásobovanie obyvateľov obce v lokalitách, ktoré boli bez prístupu k verejnému vodovodu. Zabezpečením dodávky vody nezávadnou pitnou vodou z verejného vodovodu sa zlepšia životné podmienky obyvateľov obce v predmetných lokalitách. Legalizáciou poslednej IV. etapy týmto kolaudačným konaním a uvedením do užívania bude už celá obec pokrytá verejným vodovodom.

Zdrojom vody pre zásobovanie spotrebiska Rapovce je Málinecká vodárenská nádrž (podľa kapacít alebo súčasných podmienok prevádzkovateľa úpravni a skupinových vodovodov), z ktorej sa po úprave v úpravni vody dopravuje Málineckým skupinovým vodovodom do vodojemu Vinica 1 v Lučenci, na ktorý je napojené prírodné potrubie slúžiace spoločne pre obce Trebeľovce a Rapovce.

Spotrebisko Rapovce pozostáva:

- prírodné potrubie s mernými šachtami
- rozvodné potrubia v intraviláne obce

Prírodné potrubie je v majetku StVS, a.s. Banská Bystrica, rozvodné potrubia sú v majetku obce Rapovce, v obidvoch prípadoch prevádzkovateľom je StVPS, a.s. Banská Bystrica, závod 04 Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš, Komenského 4, 984 53 Lučenec. Podľa § 6 zákona č. 442/2002 Z.z. patrí vodovod v obci Rapovce do III. kategórie prevádzkovania vodovodu. Počet obyvateľov je 929 k dátumu 31.01.2024.

Výpočet potreby vody bol vypracovaný v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z. na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní vodných zdrojov

- Predpokladaný počet osôb riešených štyroch ulíc : 100
- Špecifická potreba vody: 145,0 l/osoba/deň

a) Denná potreba vody:

$$Q_p = 100 \cdot 145 + 100 \cdot 15 = 16\,000 \text{ l/deň} = 0,18 \text{ l/s}$$

b) Maximálna denná potreba vody:

$$Q_m = Q_p \cdot k_d = 16\,000 \cdot 2,0 \text{ l/deň} = 32\,000 \text{ l/deň}$$

c) Maximálna hodinová potreba vody:

$$Q_h = Q_m \cdot k_h = 32\,000 \cdot 1,8 / 24 = 0,67 \text{ l/s}$$

d) Ročná potreba vody:

$$Q_r = Q_p \cdot 365 = 5840 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Poznámka: Verejný vodovod bol naprojektovaný a stavebným povolením schválený aj ako zdroj požiarnej vody, kde sa pre potrubie DN80 PE uvádza  $Q_{\text{pož}} = 6,7 \text{ l/s}$ .

Ide o verejný vodovod v štyroch lokalitách obce Rapovce, sú riešené ako vetvové rozšírenia existujúceho rozvodného potrubia v obci. Celková dĺžka riešenej vodovodnej siete je spolu 880,90 m. Riešené rozvodné vodovodné potrubie bolo realizované potrubím HD-PE PE100 SDR17 DN80 ( D90x5,4mm PN10 ). Ide o nasledovné vetvy:

VETVA 1-3 dĺžka 232,76 m: je napojená na „VETVU 1“ PE DN100 v ul. hlavná, trasou je vedená okolo obecného úradu smerom na hasičskú zbrojnicu. Na odbočke z hlavnej vetvy sa nachádza sekčný uzáver DN80 „U11“. Križovanie štátnej cesty je riešené pretláčaním v uložení chráničky v cestnom telese. Po trase sa nachádzajú 3ks podzemné hydranty DN80.

VETVA 1-4 dĺžka 220,0 m: je napojená na „VETVU 1“ PE DN100 v ul. hlavná, trasou je vedená pri miestnej komunikácii ul. samota smerom na kúpalisko. Na odbočke z hlavnej vetvy sa nachádza sekčný uzáver DN80 „U12“. Križovanie štátnej cesty je riešené pretláčaním v uložení chráničky v cestnom telese. Po trase sa nachádzajú 3ks podzemné hydranty DN80. V staničení 14.00m sa osadila odbočka „VETVY 1-4-1“.

VETVA 1-4-1 dĺžka 188,75 m: je napojená na „VETVU 1-4“ PE DN80, je vedená smerom trasovania v zelenom páse pri ul. hlavná vedľa futbalového ihriska smerom na Lučenec. Na odbočke z „VETVY 1-4“ sa nachádza sekčný uzáver DN80 „U13“ a trasou križuje miestnu komunikáciu, ďalej je trasa vedená v trávinatej ploche. Na konci trasy sa nachádza jeden koncový podzemný hydrant DN80.

VETVA 1-5 dĺžka 239,39 m: je napojená na „VETVU 1“ PE DN100 v ul. hlavná, trasou je vedená v miestnej komunikácii ul. Petófiho. Na odbočke z hlavnej vetvy sa nachádza sekčný uzáver DN80 „U14“. Po trase sa nachádzajú 3ks podzemné hydranty DN80.

V rámci stavby sa nebudovali vodovodné prípojky. Budú riešené samostatne až po skolaudovaní stavby a uvedení do užívania za podmienok prevádzkovateľa verejného vodovodu.

Jednotlivé časti stavby „Obecný vodovod Rapovce“ boli už skôr skolaudované kolaudačným rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci č. ŽP-2005/00152 z dňa 08.03.2005, ktoré pozostáva z rozvodného vodovodného potrubia LPE DN 100 dĺžky 555,1 m a z rozvodného vodovodného potrubia LPE DN 150 dĺžky 623,2 m, kolaudačným rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci č. ŽP-2006/00282 z dňa 12.04.2006, ktoré pozostáva z rozvodného vodovodného potrubia LPE DN 100 dĺžky 496,5 m a z rozvodného vodovodného potrubia LPE DN 150 dĺžky 124,0 m a kolaudačným rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci č. ŽP-2007/00291 zo dňa 27.02.2007, ktoré pozostáva z rozvodného vodovodného potrubia LPE DN 100 dĺžky 732,5 m.

Podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona sa na toto konanie pozývajú účastníci konania, ktorých sa predmetné rozhodnutie dotýka, a ktoré môžu svojím konaním vydanie rozhodnutia ovplyvniť, s upozornením, aby si uplatnili všetky námietky a pripomienky najneskôr na tomto konaní. Ak sa nechá niektorí z účastníkov konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

V súlade s ustanovením § 73 ods. 6 vodného zákona sa o začatí konania upovedomujú účastníci konania verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec a zverejnená na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) v časti „Úradná tabuľa“. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Toto oznámenie sa zverejní aj na webovom sídle okresného úradu v časti „Úradná tabuľa“.

Správny orgán žiada mesto Lučenec, aby zverejnilo toto oznámenie na svojej úradnej tabuli a prípadne aj na svojom webovom sídle alebo iným v mieste obvyklým spôsobom, najmenej na dobu 15 dní a po ukončení doby vyvesenia oznámenie vrátili späť s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia.

Vyvesené: ..... Zvesené: .....  
(dňa, pečiatka, podpis) (dňa, pečiatka, podpis)

#### Na vedomie

POVODIE HRONA, štátny podnik Banská Bystrica, Správa povodia Horného Ipľa, Partizánska cesta 0, Banská Bystrica

Ing. Peter Molnár, Daxnerova 229/42, 986 01 Fiľakovo

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, L. Novomeského 3, 984 03 Lučenec 3

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Petófiho 1, 984 38 Lučenec 1

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Banská Bystrica, Partizánska cesta 6626/3, 974 01 Banská Bystrica

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

Okresný úrad Lučenec, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec 1

Okresný úrad Lučenec, OSZP, úsek štátnej správy OH a OPaK, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec 1

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Stredisko Lučenec, Majerská cesta, 974 96 Banská Bystrica 1

Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie správy majetku, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1

Železnice Slovenskej republiky, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ZVOLEN, Radlinského 8, 080 01 Prešov 1

Ing. Pavel Adamík

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-LC-OSZP-2024/009761-003

Obec Rapovce, Hlavná 99, 985 31 Rapovce

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, OZ 02 Lučenec, Veľký Krtíš,  
Komenského 4, 984 53 Lučenec 1

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Upovedomenie o začatí kolaudačného vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - verejnou vyhláškou ]  
Identifikátor: OU-LC-OSZP-2024/009761-0039732/2024

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Pavel Adamík  
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu  
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
SK IČO 00151866  
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou  
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 12.09.2024 07:40:09 časové pásmo +02:00  
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 12.09.2024 07:40:19 časové pásmo +02:00  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-LC-OSZP-2024/009761-0039732/2024

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Karol Ferencz  
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca  
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Lučenec  
IČO: 00151866  
Dátum vytvorenia doložky: 13.09.2024  
Podpis a pečiatka: