

OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

Číslo spisu

OU-RS-OSZP-2024/001121-023

Rimavská Sobota

04. 07. 2024



Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

v súlade s § 82 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov na vodná stavbu: "Obec Rakytník – Verejný vodovod - SO 01 Verejný vodovod – zásobovacie potrubie"

Výrok

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), podľa § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písmeno e) zákona NR SR č. 180/ 2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po preskúmaní návrhu žiadateľa a na základe ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním, posúdil návrh na kolaudáciu a

v súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 26 vodného zákona a

p o v o ľ u j e u ž í v a n i e s t a v b y:

„Obec Rakytník – Verejný vodovod
SO 01 Verejný vodovod – zásobovacie potrubie“

v rámci stavby: „Splašková kanalizácia, koreňová ČOV a verejný vodovod“

na pozemkoch: CKN 188/1, 353; EKN 184/1, 184/2 v k.ú. Rakytník; CKN 614/1, 514/48, 614/177, 737/1, EKN 48, 51/30, 51/31, 309, 310, 5253/55, 5253/2, 5253/322, 5253/333, 5253/411, 5253/561, 5253/18, 180/2, 180/1, 181, 182, 183 v k.ú. Bátka - podľa Geometrických plánov na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí č. 33547564-8/2023; 33547564-7/2023 vypracovaných Jánom Brozmanom, autorizačne overených Ing. Róbertom Kuvikom, autorizovaným geodetom č.osv. 919

pre navrhovateľa: Obec Rakytník so sídlom Rakytník 15, 980 21 Bátka IČO: 00 649 970.

Stavba obsahuje:

OU-RS-OSZP-2024/001121-0038296/2024

Zásobné vodovodné potrubie rieši dodávku pitnej vody pre obec Rakytník. Zásobné vodovodné potrubie pre obec Rakytník sa napojilo na zásobné vodovodné potrubie pre obec Bátka, ktoré je vybudované z HDPE potrubia DN 150 mm, HDPE PE100 SDR 17 PN 10 D 125x7,4 mm celkovej dĺžky 193,85 m a je zásobované pitnou vodou z vodojemu Tomášovce 2x150 m³.

Za miestom napojenia na prírodnom potrubí do obce Rakytník sa vybuďovala vodomerná šachta pre osadenie fakturačného vodomera. Vodomerná šachta je betónová pôdorysných rozmerov 2750x1400 mm svetlej výšky 1800 mm. Vstup do vodomerej šachty je cez uzamykateľný vodotesný liatinový poklop 600x600 po oceľových poplastovaných stúpačkách s úpravou proti bočnému pošmyknutiu.

Trasa zásobného vodovodu od napojenia na jestvujúci vodovod je vedená voľným terénom smerom k vodnému toku Blh kde križuje káble Orange, káble RS NET prírodné vodovodné potrubie Rimavská Sobota - Chanava, závlahové potrubie, V mieste kde bude v budúcnosti budovaná rýchlostná komunikácia R2 Bátka-Figa je vybudovaná HDPE chránička D 225x20,5 mm celkovej dĺžky 67,96 m. Vodný tok Blh križuje kolmo na tok v HDPE chráničke D 225 x20,5 mm celkovej dĺžky 61,57 m. Po prekrižovaní vodného toku Blh trasa pokračuje voľným terénom smerom do obce Rakytník kde križuje závlahové potrubie a potok Rakytník. Vodný tok Rakytník križuje kolmo na tok realizovaním križovania riadeným mikrotunelovaním v HDPE chráničke D 225 x20,5 mm celkovej dĺžky 22,80 m. Po prekrižovaní potoka Rakytník trasa smeruje do obce Rakytník kde je 5,20 m pred ukončením zásobného potrubia osadená odbočka pre výdajný stojan. Odbočenie je ukončené výdajným stojanom na pitnú vodu na čipové karty pre skupinový odber pitnej vody. Potrubie pre výdajný stojan je vybudované z HDPE rúr D 32x2,9 mm celkovej dĺžky 12,15 m. Pre potrebu merania množstva odobranej vody z výdajného stojanu sa na odbočení vybuďovala vodomerná šachta s fakturačným meradlom. Vodomer osadí prevádzkovateľ verejného vodovodu. Na zásobné potrubie sa v budúcnosti napoja rozvodné vodovodné potrubia vetva „A“ a vetva „B“.

Výstavba zásobného vodovodu sa realizovala otvoreným výkopom šírky 1000 mm s uložením potrubia do otvorenej stavebnej ryhy s kolmými stenami. Potrubie sa ukladalo na pieskové lôžko 100 mm. Priamo na potrubie verejného vodovodu sa osadil indikačný vodič CYKY 6 mm-, ktorý sa vyviedol do poklopov hydrantov a uzáverov. Potrubie zásobného vodovodu sa obsypalo štrkopieskom fr. 0-8 mm. Nad obsyp potrubia sa umiestnila výstražná fólia modrej farby a následne sa zasypala ryha vykopanou zeminou.

Podmienky pre užívanie stavby:

Pre užívanie stavby Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, v zmysle § 82 ods. 2 a 3 stavebného zákona v znení jeho neskorších noviel a podľa § 20 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona určuje tieto podmienky:

1. Vodnú stavbu užívať len na účel, na ktorý bola určená. Vodnú stavbu užívať tak, aby nedochádzalo k negatívnym účinkom stavby na okolité životné prostredie, nebolo ohrozené zdravie osôb, nevznikalo nebezpečenstvo hygienických a požiarnych závad.
2. Počas užívania vodnej stavby dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarné predpisy a normy a predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia.
3. Vodnú stavbu udržiavať v riadnom technickom stave, zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku, vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov.
4. Na technických zariadeniach vodnej stavby vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky v zmysle platných predpisov a noriem.
5. Vodnú stavbu prevádzkovať podľa schváleného prevádzkového poriadku s odborne zaškolenou osobou a vykonávať v súlade s prevádzkovým poriadkom pravidelnú údržbu.
6. Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť odborne spôsobilú osobu na prevádzkovanie verejného vodovodu a verejný vodovod prevádzkovať v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
7. Prevádzkovateľom vodovodu bude Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica v súlade s uzatvorenou Zmluvou č. 138/2022/04 zo dňa 169.09.2022 o podmienkach uzatvorenia budúcej Zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku.
8. Dodržať podmienky rozhodnutia o vymedzení pásma ochrany verejného vodovodu vydaného pod č. OU-RS-OSZP-2023/008247 zo dňa 04.07.2023 Okresným úradom Rimavská Sobota, odborom starostlivosti o životné prostredie.

- Pripomienky a námietky dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania:

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hornádu, OZ, Košice – Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany súhlasí s kolaudáciou stavby. Stavebník odstránil nedostatky a splnil podmienky stanoviska vydaného správcom vodného toku pod č. CZ SVP OZ BB 247/2019/10 zo dňa 25.09.2019.

- Okresný úrad v Rimavskej Sobote, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva – vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva č. OU-RS-OSZP-2023/010637-002 zo dňa 04.05.2023 – dáva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch kladné stanovisko. Podľa predložených dokladov naložil pôvodca s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch. Vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko.

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote – záväzné stanovisko č. RÚVZSR/OHŽPaZ/1435/5712/2024 zo dňa 27.06.2024 podľa § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia - súhlasné s návrhom žiadateľa na kolaudáciu stavby. Orgán verejného zdravotníctva má ku kolaudácii predmetnej stavby nasledovnú pripomienku: Požadujeme predložiť výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody z akreditovaného laboratória, odobratej po napustení pitnej vody do nového úseku vodovodu v rozsahu minimálnej analýzy v súlade s požiadavkami vyhlášky MZ SR 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Na kolaudačnom konaní dňa 20.04.2023 bolo odbornými zamestnankyňami zistené, že stavba bola zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie miestne a vecne príslušným stavebným úradom. Predmetom kolaudácie bolo vybudovanie verejného vodovodu v obci Rakytník. Obec bude zásobovaná pitnou vodou z vodojemu Tomášovce 2 x 150 m³ s napojením na jestvujúce zásobné vodovodné potrubie pre obec Bátka. Za miestom napojenia na prívodnom potrubí do obce Rakytník je vybudovaná vodomerná šachta s prislúchajúcim fakturačným vodomerom. Trasa verejného vodovodu je ukončená výdajným stojanom pitnej vody, ktorého fungovanie je zabezpečené prostredníctvom čipovej karty.

- Hydromeliorácie š.p. – vyjadrenie súhlasné bez pripomienok. Boli splnené podmienky uvedené v našom vyjadrení.

- Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Banská Bystrica – ako správca ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve BBSK súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu za dodržania podmienok určených vo vyjadrení č. BBRSC/05604/2019, BBRSC/01813/2019 zo dňa 18.10.2019

- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská bystrica – dodržať podmienku uvedenú v bode 3 písm. b) stanoviska č. 8426/2018-127200.010 zo dňa 28.11.2015 – uzatvoriť zmluvu medzi investorom a StVS a.s., ktorá bude upravovať vzájomné práva a povinnosti vlastníkom verejných vodovod prevádzkovo súvisiacich celkov alebo ich časti podľa § 15 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. – vyjadrenie na konaní: pripojenie výtokového stojana žiadane riešiť ako samostatné odberné miesto s meraním. Nakoľko sme neboli prizvaný k tlakovej skúške potrubia verejného vodovodu žiadame ju zrealizovať opätovne za našej prítomnosti.

Vyjadrenie č. 1003/04/2024 zo dňa 03.07.2024 k porealizačnej kontrole splnenia technických podmienok stavby:

- K predmetnej stavbe sa naša spoločnosť vyjadrila listom zo dňa 30.10.2019 (k PD pre územné rozhodnutie) a listom zo dňa 21.05.2020 (k PD pre účely vydania stavebného povolenia). Bola uzatvorená Zmluva č. 63/2022/04 z 08.06.2022 o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku Obce Cakov - stavby verejného vodovodu označenej ako „Cakov - rozvod vody“.

- Po preverení skutkového stavu našimi pracovníkmi bolo zistené, že za napojením na existujúci verejný vodovod „Prívodné potrubie R.Sobota - Chanava“ - DN 200 sklolaminát bola vybudovaná vodomerná šachta, ktorú požadujeme zaizolovať a ukončiť terénne úpravy okolo šachty.

- Pri realizácii stavby boli ostatné podmienky, uvedené v našich vyjadreniach k predmetnej stavbe dodržané.

- Na základe predpokladu splnenia vyššie uvedených pripomienok k porealizačnej kontrole splnenia technických podmienok pre účely kolaudačného konania s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu súhlasíme.

- Národná diaľničná spoločnosť, a.s. – žiadame zaslať porealizačné zameranie v dotknutom úseku R2 na e-mail: dasa.foltaniova@ndsas.sk

- Inšpektorát práce Banská Bystrica – nebude uplatňovať formou záväzného stanoviska požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej stavbe, oznámenie o neúčasti na konaní č. IPBB/IPBB-ODD, BOZP/KON/2023/5450 zo dňa 22.03.2023.

- Okresný úrad Rimavská Sobota, katastrálny odbor – oznámenie č. Z782/2024 zo dňa 24.04.2024, že dňa 24.04.2024 bol vykonaný zápis údajov o právach k nehnuteľnostiam do operátu katastra nehnuteľností na základe listiny – Žiadosť o zápis vecného bremena v k.ú. Bátka na LV č. 956, 457, 337, 379, 751, 782, 731, 815, 813, 640, 641, 415, 416, 1034, 418, 419, 420, Rakytník na LV č. 396, 228, 556.

- Slovenský pozemkový fond – stanovisko č.SPFS90898/2024/740/005, SPFZ082990/2024 zo dňa 02.05.2024 súhlasné. Predmetnou stavbou dotknuté časti pozemkov nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce aj v zastavanom území obce v spoluvlastníctve neznámych vlastníkov, s ktorým SPF v zmysle § 16 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá a vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF (ďalej len „pozemky NV/SR“), a to:

- KN E parcela č. 48 o výmere 50432 m², druh pozemku záhrada, zapísaná na liste vlastníctva č. 337 v celosti,
- KN E parcela č. 5253/322 o výmere 805 m², druh pozemku trvalý trávny porast, zapísaná na liste vlastníctva č. 815 pod B1 v podiele 1/2, pod B2 v podiele 1/2,
- KN E parcela č. 5253/333 o výmere 811 m², druh pozemku trvalý trávny porast, zapísaná na liste vlastníctva č. 815 pod B1 v podiele 1/2, pod B2 v podiele 1/2,
- KN E parcela č. 5253/18 o výmere 567 m², druh pozemku trvalý trávny porast, zapísaná na liste vlastníctva č. 731 pod B1 v podiele 3/8,
- KN E parcela č. 180/2 o výmere 4106 m², druh pozemku orná pôda, zapísaná na liste vlastníctva č. 641 pod B2 v podiele 2/72, pod B4 v podiele 1/72, pod B5 v podiele 3/72, pod B7 v podiele 8/72.

Stavbu obec zrealizovala z verejných zdrojov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov EÚ v rámci projektu “Verejný vodovod pre MRK v obci Rakytník“, číslo projektu: 12061ANR6 v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-1 - Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít, na projekt sa vzťahujú podmienky finančnej príručky a zmluvy o nenávratný finančný príspevok.

Podľa oznámenia Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálneho odboru, č. Z 782/2024 zo dňa 24.4.2024, bol dňa 24.4.2024 vykonaný zápis údajov o právach k nehnuteľnostiam do operátu katastra nehnuteľností na základe listiny - Žiadosť o zápis vecného bremena, okrem iných aj v katastrálnom území Bátka na LV č. 337, 731, 815, 641, pričom na týchto LV je zapísané Vecné bremeno podľa zákona NRSR c. 442/2002 Z.z. a rozhodnutia o vymedzení Ochranného pásma c. 0U-RS-OSZP-2023/008247-007 v rozsahu vyznačenom GP c. G1-207/2023 a G1-208/2023 s definovanými povinnosťami povinného z vecného bremena v prospech Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, podľa Z-782/2024 - 26/24.

Na základe uvedeného a skutočnosti, že na pozemky NV/SR je zriadené vecné bremeno a zapísané na listoch vlastníctva, SPF, Odbor stanovísk a vecných bremien, súhlasí s kolaudačným konaním stavby a s užívaním stavby na pozemkoch NV/SR. Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy sú súhlasné a nie sú navzájom protichodné. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky neboli vznesené. Špeciálny stavebný úrad vyhovuje pripomienkam účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a ukladá užívateľovi stavby ich pripomienky rešpektovať v plnom rozsahu a splniť ich.

- Na stavbe boli zistené nedostatky, ktoré musia byť odstránené v týchto lehotách:

Odstrániť nedostatky zistené pracovníkmi Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica pri preverení skutkového stavu:

- zaizolovať a ukončiť terénne úpravy okolo vodomernej šachty, ktorá je vybudovaná za napojením na existujúci verejný vodovod „Prírodné potrubie R.Sobota - Chanava“ - DN 200 sklolaminát – v termíne do 31.07.2024

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Stavba spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku. V rámci konania neboli zistené nedostatky, ktoré by bezprostredne ohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, a bránili užívaniu stavby na určený účel. Kolaudačné rozhodnutie je zároveň podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona osvedčením, že stavba je spôsobilá na prevádzku.

Odôvodnenie

Navrhovateľ: Obec Rakytník so sídlom Rakytník 15, 980 21 Bátka IČO: 00 649 970 podal dňa 01.03.2023 na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh na vydanie užívacieho povolenia vodnej stavby: „Obec Rakytník – Verejný vodovod“, SO 01 Verejný vodovod – zásobovacie potrubie“ v rámci stavby: „Splašková kanalizácia, koreňová ČOV a verejný vodovod“ na pozemkoch: CKN 188/1, 353; EKN 184/1, 184/2 v k.ú. Rakytník; CKN 614/1, 514/48, 614/177, 737/1, EKN 48, 51/30, 51/31, 309, 310, 5253/55, 5253/2, 5253/322, 5253/333, 5253/411, 5253/561, 5253/18, 180/2, 180/1, 181, 182, 183 v k.ú. Bátka. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom Rimavská Sobota, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-RS-OSZP-2020/001458-014 zo dňa 20.03.2020.

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie začal podľa zákona č. 364/2004 Z.z. (zákona o vodách) v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov kolaudačné konanie oznámením verejnou vyhláškou č. OU-RS-OSZP-2023/007377-002 zo dňa 21.03.2023. Špeciálny stavebný úrad preskúmal návrh pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 20.04.2023. Stavba bola uskutočnená zhotoviteľsky firmou: banet s.r.o. so sídlom Červenej armády 91, 980 22 Veľký Blh, IČO: 47158972. Za vedenie uskutočňovania stavby zodpovedal stavbyvedúci: Ludovít György, č.osv. 02217*10*.

Vzhľadom k tomu, že návrh neobsahoval predpísané náležitosti v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tunajší úrad kolaudačné konanie prerušil rozhodnutím verejnou vyhláškou č. OU-RS-OSZP-2023/007377-008 zo dňa 28.04.2023 s výzvou na doplnenie návrhu. Nakoľko návrh nebol doplnený v zmysle § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní a v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona tunajší úrad opätovne vyzval stavebníka na doplnenie návrhu na vydanie užívacieho povolenia vodnej stavby pod č. OU-RS-OSZP-2024/001121-010 zo dňa 07.02.2024. Po doplnení návrhu stavebný úrad pokračoval v konaní a po predložení chýbajúcich podkladov vydáva toto rozhodnutie.

Špeciálnemu stavebnému úradu predložené nasledovné doklady v zmysle § 18 ods. 1 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona: porealizačné zameranie stavby a geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí, ktoré vypracoval Ján Brozmn, súkromý geodet, autorizačnej overil Ing. Jozef Balga, autorizovaný geodet a kartograf, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, potvrdenie o odstránení zistených väd a nedorobkov, stavebný denník, fotodokumentácia, stavebné povolenie, projektová dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, prevádzkový poriadok, zápis o vytýčení hydromelioračných zariadení, zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia vykonanej podľa STN EN 805, správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške VTZ elektrické (rozvádzač RM pre výdajný automat), stavebný denník, certifikáty preukázania zhody pre použité stavebné výrobky, zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku Obec Rakytník– stavby verejného vodovodu č. 138/2022/04; zmluva č. 0454/2023 o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov podľa § 15 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. zo dňa 17.07.2023.

V súlade s § 80 tunajší špeciálny stavebný úrad zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, ich vzájomný súlad a posúdil vyjadrenie účastníkov konania a ich pripomienky. Ku stavbe sa vyjadrili: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hornádu, OZ, Košice, Okresný úrad v Rimavskej Sobote, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, katastrálny odbor, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Slovenský pozemkový fond, Hydromeliorácie š.p., Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Banská Bystrica, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Inšpektorát práce Banská Bystrica. Ich stanoviská a pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. V kolaudačnom konaní neboli vznesené námietky proti užívaniu stavby.

Nedostatky zistené na kolaudačnom konaní boli odstránené, o čom bol o čom bolo predložené potvrdenie o odstránení zistených väd a nedorobkov v nasledovnom rozsahu: odčerpanie vody z vodomernej šachty, namontovanie liatinového poklopu na vodomernú šachtu, osadenie tabule „Nebágrovať“.

Stavba je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, ktorú vypracovala Ing. Tomáš Hronec, autorizovaný stavebný inžinier, č.osv. 6475*A2

komplexné architektonické a inžinierske služby, so sídlom AQUAMAAT, spol. s r.o., Lúčna 48, 974 01 Nemce. Drobné odchýlky skutočnej realizácie stavby sú vyznačené v geodetickej dokumentácii, ktorú vypracoval Ján Brozman, autorizačne overených Ing. Róbertom Kuvikom, autorizovaným geodetom č.osv. 919

Predložený návrh bol preskúmaný z hľadísk uvedených v § 81 ods.1 a ods. 3 stavebného zákona a v konaní bolo zistené, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a podmienok stavebného povolenia. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Stavba spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku. Zistené drobné nedostatky neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel.

Pásma ochrany verejného vodovodu sú vymedzené rozhodnutím pod č. OU-RS-OSZP-2023/008247-007 zo dňa 04.07.2023 Okresným úradom Rimavská Sobota, odborom starostlivosti o životné prostredie. Rozsah pásma ochrany verejného vodovodu bol určený v rozsahu 1,8 m na obe strany od vonkajšieho okraja vodovodného potrubia, pozdĺž celej dĺžky verejného vodovodu

Správny poplatok: bez poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov .

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení jeho neskorších noviel musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia. Po zvesení žiadame jedno oznámenie vrátiť na tunajší úrad ako doklad o jeho doručení.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

.....

odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Ing. Vladimír Šándor
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10235

Doručuje sa

Obec Rakytník , Rakytník 15, 980 21 Rakytník, Slovenská republika

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, Slovenská republika

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

AGROBAN s.r.o., Bátka 161, 980 21 Bátka, Slovenská republika

Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Povodie Bodrogu, odštepny závod, Ďumbierska 910/14, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

Na vedomie

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1

Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava IV

Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 11 Banská Bystrica

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta 407, Trhová Hradská, Dunajská Streda

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rimavská Sobota, Sama Tomášika 1800/14, 979 01 Rimavská Sobota 1

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a cestných komunikácií, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota 1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okružná, 979 01 Rimavská Sobota 1

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote, Petra Hostinského 2, 979 01 Rimavská Sobota 1

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ústredný portál verejnej správy Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk - helpdesk, Kollárová 8, 917 02 Trnava 2

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [VEREJNÁ VYHLÁŠKA, , KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE, v súlade s § 82 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, na vodná stavbu: "Obec Rakytník – Verejný vodovod - SO 01 Verejný vodovod – zásobovacie potrubie“,]

Identifikátor: OU-RS-OSZP-2024/001121-0038296/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Vladimír Šándor
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastupená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 04.07.2024 14:25:28 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 04.07.2024 14:25:48 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-RS-OSZP-2024/001121-0038296/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Monika Demjénová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Rimavská Sobota
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 04.07.2024
Podpis a pečiatka: