

# OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA

## ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

Číslo spisu

OU-RS-OSZP-2025/000022-030

Rimavská Sobota

06. 03. 2025



### Rozhodnutie

#### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

##### I.

Kolaudačné rozhodnutie - v súlade s § 82 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 26 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na užívanie stavby: „Chanava – tlaková kanalizácia“

##### II.

Povolenie na dočasné užívanie stavby: „Chanava – tlaková kanalizácia + čistiareň odpadových vôd (750 EO)“ na skúšobnú prevádzku v súlade s § 84 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

pre navrhovateľa: Obec Chanava so sídlom M. Tompu 139, 980 44 Lenartovce, IČO: 00318825.

#### Výrok

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), podľa § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písmeno e) zákona NR SR č. 180/ 2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po preskúmaní návrhu žiadateľa a na základe ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním, posúdil návrh na kolaudáciu a súvisiace osobitné užívanie vôd a

pre navrhovateľa: Obec Chanava so sídlom M. Tompu 139, 980 44 Lenartovce, IČO: 00318825

##### I.

v súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 26 vodného zákona a

povoľuje užívanie stavby: „Kanalizácia Chanava“

na pozemkoch parc.č. C-KN 3692, 278/2, 304/5, 371/1, 371/4, 371/6, 1558/9, 1716/6, 1716/7, 1716/9, 1729/1, 1742/1, 1755, E-KN 2000/1, 2017, 2018, 2019, C-KN 1716/5, 1717/1 v katastrálnom území Chanava.

Stavba obsahuje:

Verejnú splaškovú kanalizáciu, ktorá bola vybudovaná za účelom odvedenia komunálnych odpadových vôd zo sídelného útvaru Chanava do jestvujúcej ČOV typu DUCI-ZONEX s.r.o. Levice, ktorá je umiestnená na juhovýchodnej časti obce vo vzdialenosti 198 m od najbližšieho domu. Celá stavba ako celok tvorí stokovú sieť. Vybudovaná stoková sieť pozostáva z 15 gravitačných kanalizačných stôk, 2 výtlačných potrubí a z 2 čerpacích staníc.

Delenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO1 – Stoková sieť

SO2 – Tlaková kanalizácia

SO3 – Kanalizačné prípojky

SO4 – Čerpacia stanica stavebná časť

SO5 – Prípojka NN ČS

PS 1 – Strojno-technologická časť

PS 2 - Elektro-technologická časť

Gravitačná kanalizácia

stoka A-1 -PVC DN300 – dl. 745.74 m

Stoka A-1 sa začína na parcele č. 2041 v k.ú. Chanava napojením do existujúcej gravitačnej splaškovej kanalizácie - do existujúcej kanalizačnej šachty. Následne je stoka A-1 trasovaná smerom na západ obce, od šachty S11 na severnú časť obce. Stoka A-1 sa končí na parcele č. 1716/7 v k.ú. Chanava. Do stoky po trase postupne zaústili stoky A-2, A-3, a výtlačak B. Po trase sa na stoku napojilo celkovo 6 kanalizačných prípojok. Na stoke sa osadilo celkovo 18 kanalizačných šachiet.

stoka A-2 - PVC DN300 – dl. 630.08 m

Stoka A-2 sa začína na parcele č. 1716/5 v k.ú. Chanava zaústením do vybudovanej stoky A-1. Následne je stoka A-2 trasovaná ďalej smerom na severnú časť obce. Stoka sa končí na parcele č. 1716/5 v k.ú. Chanava. Do stoky je po trase zaústený výtlačak C. Po trase sa na stoku napojilo celkovo 34 kanalizačných prípojok. Na stoke sa osadilo celkovo 13 kanalizačných šachiet.

stoka A-3 - PVC DN300 - dl. 690,25 m

Stoka A-3 sa začína na parcele č. 304/5 v k.ú. Chanava zaústením do vybudovanej stoky A-1. Následne je stoka A-3 trasovaná ďalej smerom na severnú časť obce, súbežne so stokou A-2. Stoka sa končí na parcele č. 1716/7 v k.ú. Chanava. Do stoky sa po trase zaústila vybudovaná stoka A-4. Po trase sa na stoku napojilo celkovo 28 kanalizačných prípojok. Na stoke sa osadilo celkovo 14 kanalizačných šachiet.

stoka A-4 - PVC DN300 - dl. 474.38 m

Stoka A-4 sa začína na parcele 371/6 v k.ú. Chanava, zaústením do vybudovanej stoky A-3. Následne je stoka A-4 trasovaná ďalej západným smerom po šachtu Š48 a ďalej na severnú časť obce. Stoka sa končí na parcele č. 1729/1 v k.ú. Chanava. Do stoky sa po trase zaústila

Stoka A-5. Po trase sa na stoku napojilo celkovo 19 kanalizačných prípojok. Na stoke sa osadilo celkovo 12 kanalizačných šachiet.

stoka A~5 - PVC DN300 – dl.146.09 m

Stoka A-5 sa začína na parcele č. 1716/7 v k.ú. Chanava zaústením do vybudovanej stoky A-4. Následne je stoka A-5 trasovaná ďalej smerom do južnej časti obce. Stoka sa končí na parcele č. 1716/7 v k.ú. Chanava. Po trase sa na stoku napojila celkovo 1 kanalizačná prípojka. Na stoke sa osadili 3 kanalizačné šachty.

Stoka B-1 - PVC DN300 - dl. 200.96 m

Stoka B-1 sa začína na parcele č. 1716/9 v k.ú. Chanava zaústením do vybudovanej stoky B-2. Následne je stoka B-1 trasovaná ďalej smerom do južnej časti obce. Stoka sa končí na parcele č. 1558/9 v k.ú. Chanava. Po trase sa na stoku napojilo celkovo 17 kanalizačných prípojok. Na stoke sa osadili 4 kanalizačné šachty.

stoka B-2 - PVC DN300 - dl. 296,22 m

Stoka B-2 sa začína na parcele č. 1716/9 v k.ú. Chanava zaústením do vybudovanej čerpacej stanice ČS-B. Následne je stoka B-2 trasovaná ďalej smerom na západ a následne od šachty S72 na severozápad obce. Stoka sa končí na

parcele č. 1716/5 v k.ú. Chanava. Do stoky sa po trase zaústila stoka B1, B-3 a B-4. Po trase sa na stoku napojilo celkovo 11 kanalizačných prípojok. Na stoke sa osadili celkovo 10 kanalizačných šacht

stoka B-3 ~ PVC DN300 - dl. 277,49 m

Stoka B-3 sa začína na parcele č. 1716/5 v k.ú. Chanava zaústením do vybudovanej stoky B-2 v šachte. Následne je stoka B-3 trasovaná ďalej smerom do južnej časti obce. Potrubie po trase križovalo regionálnu cestu č. - 111/2805 križovanie sa zrealizovalo bezvýkopovo, pretlačením ocelevej chráničky DN500 dĺžky 8,00 m. Stoka sa končí na parcele č. 1716/5 v k.ú. Chanava. Po trase sa na stoku napojilo celkovo 10 kanalizačných prípojok. Na stoke sa osadilo 7 kanalizačných šacht.

stoka B-4 - PVC DN300 - dl. 136,81 m

Stoka B-4 sa začína na parcele č. 1716/9 v k.ú. Chanava zaústením do vybudovanej stoky B-2 v šachte. Následne je stoka B-4 trasovaná ďalej smerom do južnej časti obce. Stoka sa končí na parcele č. 278/1 v k.ú. Chanava. Po trase sa na stoku napojilo celkovo 10 kanalizačných prípojok. Na stoke sa osadili 3 kanalizačné šachty.

stoka C-1 - PVC DN300 - dl. 138,82 m

Stoka C-1 sa začína na parcele č. 1716/8 v k.ú. Chanava zaústením do vybudovanej čerpacej stanice ČS-C. Následne je stoka trasovaná ďalej smerom juhozápadným smerom a končí sa na parcele Č, 1716/5 v k.ú. Chanava. Do stoky sa po trase zaústila stoka C-2 a C- 1a. Po trase sa na stoku napojilo 6 kanalizačných prípojok. Na stoke sa osadili celkovo 5 kanalizačných šacht.

stoka C-1 a- PVC DN300 - dl. 314,26 m

Stoka C-1 a sa začína na parcele č. 1716/5 v k.ú. Chanava zaústením do vybudovanej stoky C-1. Následne je stoka C-1 a trasovaná ďalej smerom na sever a od šachty S89 na severozápad. Stoka sa končí na parcele č. 1717/1 v k.ú. Chanava. Do stoky sa po trase zaústila stoka C-3 a C-4. Po trase sa na stoku napojilo 8 kanalizačných prípojok. Na stoke sa osadili celkovo 8 kanalizačných šacht.

stoka C-2 - PVC DN300 - dl. 109,07 m

Stoka C-2 sa začína na parcele č. 1716/8 v k.ú. Chanava zaústením do vybudovanej stoky C-1. Následne je stoka C-2 trasovaná ďalej smerom na sever. Stoka sa končí na parcele č. 1716/8 v k.ú. Chanava. Po trase sa na stoku napojili 4 kanalizačné prípojky. Na stoke sa osadili 2 kanalizačné šachty.

stoka C-3 - PVC DN300 - dl. 97,05 m

Stoka C-3 sa začína na parcele č. 1716/6 v k.ú. Chanava zaústením do vybudovanej stoky C-1 a. Následne je stoka C-3 trasovaná ďalej smerom na severovýchod. Stoka sa končí na parcele č. 1716/6 v k.ú. Chanava. Po trase sa na stoku napojilo 5 kanalizačných prípojok. Na stoke sa osadili 2 kanalizačné šachty.

stoka C-4 - PVC DN300 -dl. 87,02 m

Stoka C4 sa začína na parcele č. 1716/6 v k.ú. Chanava zaústením do vybudovanej stoky C-1a. Následne je stoka C-4 trasovaná ďalej smerom na severozápad. Potrubie po trase križovalo regionálnu cestu č. - UI/2805 križovanie sa zrealizovalo bezvýkopovo, pretlačením ocelevej chráničky DN500 dĺžky 8,44 m. Stoka sa končí na parcele č. 397/3 v k.ú. Chanava, Do stoky sa po trase zaústila stoka 05. Po trase sa na stoku napojili 3 kanalizačné prípojky. Na stoke sa osadili 3 kanalizačné šachty.

stoka C-5- PVC DN300 - dl. 141,01 m

Stoka C-5 sa začína na parcele č. 16/1 v k.ú. Chanava zaústením do vybudovanej stoky 04. Následne je stoka 05 trasovaná ďalej smerom na juhozápad. Stoka sa končí na parcele č. 1716/5 v k.ú. Chanava. Po trase sa na stoku napojilo 6 kanalizačných prípojok. Na stoke sa osadili 4 kanalizačné šachty.

Výtlačná kanalizácia

výtlač B - HDPE 015x4,5 - dl. 330,31 m

Výtlačné potrubie začína na parcele č. 1716/9 v k.ú. Chanava napojením na koniec dodávky technológie vo vybudovanej čerpacej stanici CS-B. Následne je výtlač trasovaný smerom na severozápad, končí sa na parcele č. 1716/5 v k.ú. Chanava zaústením do vybudovanej stoky A-1, do kanalizačnej šachty.

výtlač C- HDPE D75x4,5 - dl. 180,71 m

Výtlačné potrubie začína na parcele č. 1716/5 v k.ú. Chanava napojením do vybudovanej stoky A-2, do kanalizačnej šachty. Následne je výtlačak trasovaný smerom na severovýchod, končí sa na parcele č. 1716/8 v k.ú. Chanava napojením na koniec dodávky technológie vo vybudovanej čerpacej stanici ČS~C.

Detailné smerové vedenie potrubí je zrejmé zo situačného výkresu, výškové vedenie potrubí je zrejmé z pozdĺžneho profilu.

Kanalizačné prípojky - Po trase novej kanalizácie sú napojené kanalizačné prípojky, ktoré budú odvádzať splaškové odpadové vody z príľahlých nehnuteľností. Domové kanalizačné prípojky sú z potrubí PVC profilu DN150. Uvedenie prípojok do prevádzky - napojenie na domový odpad bude možné až po skolaudovaní novej stokovej siete a jej uvedení do prevádzky. V rámci stavby sa vybudovalo celkovo 168 ks kanalizačných prípojok o sumárnej dĺžke 1365,15 m.

Čerpacie stanice - Z dôvodu nepriaznivej konfigurácie terénu bolo na stokovej sieti potrebné vybudovať dve čerpacie stanice, označené ako ČS-B a ČS-C. Čerpacia stanica ČS-B bola realizovaná z prefabrikovaných železobetónových skruží kruhového prierezu vnútorného priemeru 1600 mm o hrúbke steny 200 mm. Prekrytie sa zrealizovalo štvorcovou stropnou doskou hr. 200 mm. Čerpacia stanica ČS-C bola realizovaná z prefabrikovaných železobetónových skruží kruhového prierezu vnútorného priemeru 1500 mm o hrúbke steny 150 mm. Prekrytie sa zrealizovalo kruhovou stropnou doskou hr. 150 mm.

#### I. Podmienky pre užívanie vodnej stavby: „Kanalizácia Chanava“ :

Pre užívanie stavby Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, v zmysle § 82 ods. 2 a 3 stavebného zákona v znení jeho neskorších noviel a podľa § 20 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona určuje tieto podmienky:

1. Vodnú stavbu užívať len na účel, na ktorý bola určená. Vodnú stavbu užívať tak, aby nedochádzalo k negatívnym účinkom stavby na okolité životné prostredie, nebolo ohrozené zdravie osôb, nevznikalo nebezpečenstvo hygienických a požiarnych závad.
  2. Počas užívania vodnej stavby dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarné predpisy a normy a predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia.
  3. Vodnú stavbu udržiavať v riadnom technickom stave, zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku, vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov.
  4. Na technických zariadeniach vodnej stavby vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky v zmysle platných predpisov a noriem.
  5. Vodnú stavbu prevádzkovať podľa schváleného prevádzkového poriadku s odborne zaškolenou osobou a vykonávať v súlade s prevádzkovým poriadkom pravidelnú údržbu.
  6. Počas prevádzky vodnej stavby viesť prevádzkový denník.
  7. Vlastník verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť odborne spôsobilú osobu na prevádzkovanie verejnej kanalizácie a verejnú kanalizáciu prevádzkovať v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
- Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie: ČOV-KA KERTESZ s.r.o., so sídlom 985 32 Panické Dravce 304, IČO: 55 752 039 v zastúpení Ing. Štefanom Kertészom, konateľom
8. Celú vodnú stavbu a s ňou súvisiace objekty je potrebné pravidelne podľa potreby čistiť a udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
  9. Vlastník verejnej kanalizácie je povinný podať návrh na vyhlásenie pásma ochrany potrubia stokovej verejnej kanalizácie v časti, ktoré nie je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií. Pásmo ochrany vyhlasuje orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Stavba spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku. V rámci konania neboli zistené nedostatky, ktoré by bezprostredne ohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, a bránili užívaniu stavby na určený účel. Kolaudačné rozhodnutie je zároveň podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona osvedčením, že stavba je spôsobilá na prevádzku.

#### II.

v súlade s § 84 ods. 2 stavebného zákona a § 26 vodného zákona sa

povoľuje dočasné užívanie vodnej stavby: „Chanava – tlaková kanalizácia + čistiareň odpadových vôd (750 EO)“ na skúšobnú prevádzku

na pozemkoch parc. č. KN 1496/21, 1496/22, 1200/6, 1496/19, 1756/1, 1774/4, 1774/1 v k.ú. Chanava.

Cieľom skúšobnej prevádzky je vyhovujúce zapracovanie technológie čistenia, stabilné fungovanie čistiaceho procesu a preukázanie dosahovania vyhovujúcich hodnôt zostatkového znečistenia na výstupe z ČOV.

Stavba obsahuje:

ČOV a tlakovú kanalizáciu v rozsahu nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov:

SO 01 - ČOV Kompletná biologická jednotka typu „DUCI“

SO 02 - ČOV Prevádzková budova

SO 03 - ČOV Výtlačné potrubie do recipientu

SO 04 - ČOV Spevnené plochy

SO 05 - ČOV Terénne a sadové úpravy

SO 06 - ČOV Oplotenie areálu

SO 07 - ČOV Prístupová komunikácia

SO 08 - ČOV Studňa úžitkovej vody

SO 09 - ČOV Elektrická prípojka NN

SO 10 - ČOV Prečerpávacia stanica

SO 11 - ČOV Kanalizačná stoka A – 1

PS 01 - ČOV Strojnotechnologická časť

PS 02 - ČOV Elektrotechnologická časť

Spôsob odvádzania prečistených odpadových vôd: na mechanicko-biologickej ČOV, typ: ČOV ZONEX Levice s kapacitou 750 EO. Vyčistené komunálne odpadové vody z ČOV Chanava sú vypúšťané do vodohospodársky významného vodného toku (VVVT) Slaná (ID 4-31-01,02,03-1) cez výustný objekt pravobrežný v rkm 6,5.

II. Podmienky, ktorými sa vyžaduje vykonanie a zhodnotenie skúšok a skúšobnej prevádzky vodnej stavby: „Chanava – tlaková kanalizácia + čistiareň odpadových vôd (750 EO)“

Na skúšobnú prevádzku Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie určuje tieto podmienky:

- Vlastník ČOV v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť prevádzkovanie ČOV odborne spôsobilou fyzickou alebo právnickou osobou.

Prevádzkovateľom ČOV: ČOV-KA KERTESZ s.r.o., so sídlom 985 32 Panické Dravce 304, IČIO: 55 752 039 v zastúpení Ing. Štefanom Kertészom, konateľom

- Vodnú stavbu prevádzkovať počas skúšobnej prevádzky v súlade s prevádzkovým poriadkom ČOV.

- Odstrániť nedostatky zistené Inšpektorátom práce Banská Bystrica a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

- Počas skúšobnej prevádzky prevádzkovať vodnú stavbu v súlade s podmienkami platného povolenia na súvisiace osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do povrchových vôd č. OU-RS-OSZP-2024/001665-013 zo dňa 13.09.2024, ktoré má byť aj neoddeliteľnou súčasťou prevádzkového poriadku.

- Uspôsobiť výustný objekt pre odber reprezentatívnych vzoriek vôd, t.j. tak, aby bolo možné odobrať vzorku z prúdnice vypúšťaných vôd.

- Počas skúšobnej prevádzky vodnej stavby priebežne viesť prevádzkový denník.

- Primárna aj sekundárna časť merného objektu na odtoku vyčistených vôd z ČOV musia vyhovovať príslušným ustanoveniam zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Inštalované merné zariadenie musí byť po celú dobu užívania vodnej stavby s platným certifikátom, s overením na merný rozsah vyhovujúci minimálnemu aj maximálnemu prietoku vypúšťaných odpadových vôd z ČOV.

- Počas doby trvania skúšobnej prevádzky, počas zníženia hladiny VT Slaná (v zmysle prevádzkového režimu MVE Abovce) overiť skutočný technický stav odberného objektu v súčinnosti s pracovníkmi SVP š.p., Povodie Hornádu, Prevádzkové stredisko Rimavská Sobota.

- Likvidáciu odpadov vznikajúcich prevádzkovaním ČOV je potrebné zabezpečiť organizáciou s oprávnením na takúto činnosť.
- Celú vodnú stavbu a s ňou súvisiace objekty je potrebné pravidelne podľa potreby čistiť a udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
- Počas skúšobnej prevádzky je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Dodržiavať predpisy a normy zabezpečujúce ochranu životného prostredia, požiarne a hygienické predpisy a normy.
- Dva mesiace pred uplynutím trvania skúšobnej prevádzky vodnej stavby bude potrebné vypracovať jej písomné vyhodnotenie, ktorého súčasťou majú byť doklady o množstve a kvalite vypúšťaných odpadových vôd (kópie rozborov vzoriek odpadových vôd a záznamov o odberoch vzoriek odpadových vôd) ako aj popis plnenia ostatných podmienok dočasného užívania vodnej stavby a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd a s jeho predložením požiadať orgán štátnej vodnej správy o uvedenie vodných stavieb do trvalého užívania. Súčasne žiadosť a vyhodnotenie skúšobnej prevádzky zaslať na vyjadrenie aj na náš SVP š.p.
- Prevádzkový poriadok vodnej stavby vopred pred uvedením vodnej stavby do trvalého užívania doplniť aj o skúsenosti a závery z priebehu a vyhodnotenia skúšobnej prevádzky. Takto doplnený a aktualizovaný trvalý prevádzkový poriadok vodnej stavby predložiť k žiadosti o uvedenie vodnej stavby do trvalého užívania a na prerokovanie správcovi vodného toku.
- K vydaniu kolaudačného rozhodnutia predložiť vyhodnotenie skúšobnej prevádzky s tým, že bude dosiahnutý súlad s limitnými hodnotami ukazovateľov stanovenými v povolení na osobitné užívanie vôd.
- Trvanie skúšobnej prevádzky sa stanovuje na obdobie: do 30.09.2027 v súlade s časovou platnosťou povolenia na súvisiace osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do povrchových vôd č. OU-RS-OSZP-2024/001665-013 zo dňa 13.09.2024.

• Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania:

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica – stanovisko k prevádzkovaniu ČOV č. SVP 3052/2023/2 zo dňa 12.09.2023:

Na stavbu „Chanava - tlaková kanalizácia + čistiareň odpadových vôd“ bolo vydané povolenie na dočasné užívanie stavby rozhodnutím Obvodného úradu ŽP v Rimavskej Sobote č. 2005/00693-2-SVS/Dm zo dňa 12.01.2006 (mali sa tam čistiť zväšané žumpové vody). Stavba podľa informácií Obce Chanava nebola vôbec prevádzkovaná a čakalo sa do vybudovania tlakovej kanalizácie (dokončená v roku 2023). Vyčistené odpadové vody z ČOV majú byť vyústené (cez výtlačné potrubie dĺžky cca 1921 m) do vodohospodársky významného vodného toku (VWT) Slaná s ID~ 4-31-01,02,03-i, v rkm 7,7 (?), ktorý je vedený v správe SVP, Š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod so sídlom v Košiciach. Uvedený vodný tok je v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 212/2016 zaradený medzi vodné útvary povrchových vôd s kódom SKS003, ktorý vykazuje priemerný ekologický stav. V zmysle všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu ŽP v Banskej Bystrici č. 6/2008 patrí uvedený vodný tok medzi povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a je zaradený v danom úseku ako kaprovitý. Obec Chanava v okrese Rimavská Sobota v zmysle NV SR č. 174/2017, ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti patrí medzi zraniteľnej oblasti a vodný útvar SRS003 (Slaná v úseku rkm 0,0-47,30) podľa §33 vodného zákona patrí medzi citlivé oblasti.

Najneskôr k termínu reálneho spustenia prevádzky stavby v danej veci zdokladovať:

- zmluvu na prevádzkovanie ČOV, uzatvorenú v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov s odborne spôsobilým subjektom na dané prevádzkové obdobie,
- spôsob zabezpečenia zneškodňovania prebytočného čistiarenského kalu a ďalších odpadov, vznikajúcich pri čistení odpadových vôd,
- písomné odsúhlasenie aktuálneho technického stavu existujúceho/realizovaného výustného objektu odpadového kanála z ČOV do recipientu Slaná s našim Prevádzkovým strediskom Rimavská Sobota. Zároveň požadujeme v rámci vydávaného povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchového recipientu upresniť rkm výustného objektu v zmysle našich predchádzajúcich stanovísk k stavebnému povoleniu (podľa VH-mapy cca rkm 6,5).
- Vypracovať/ aktualizovať prevádzkový poriadok ČOV Chanava pre podmienky skúšobnej prevádzky v zmysle nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV.

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica –Vyjadrenie k výustnému objektu ČOV Chanava – č. SVP 568/2024/32 zo dňa 11.07.2024: V zmysle požiadavky: písomné odsúhlasenie aktuálneho technického stavu existujúceho/realizovaného výustného objektu odpadového kanála z ČOV do recipientu Slaná identifikátor 4-31-01,02,03-1, Prevádzkovým strediskom Rimavská Sobota - bolo obcou Chanava spolu s PS Rimavská Sobota

identifikované miesto výustného objektu odpadového kanála z ČOV v cca r.km 6,500 v kynete na pravej strane VT Slaná.

- V súčasnosti je tento výustný objekt funkčný (overené tlakovým prúdom vody v potrubí). V priebehu doby realizácie stavby „Chanava, kanalizácia + ČOV“ (začiatok v 90-tych rokoch), však došlo aj k výstavbe a spusteniu do prevádzky MVE Abovce v r.km 4,708 , kde došlo k trvalému vzdutiu hladiny na VT Slaná v danej lokalite a zaplaveniu výustného objektu odpadového kanála z ČOV.

- Vzhľadom na tú skutočnosť, kedy je výustný objekt trvale zaplavený, nie je možné v súčasnosti overiť technický stav objektu (obetónovanie výuste, osadenie žabej klapky,...).

- Tiež nie je možné v súčasnosti zabezpečiť odbery a rozbery vzoriek odpadových vôd od výustného objektu.

- Na základe vyššie uvedeného, preto doporučujeme odber vzoriek odpadových vôd realizovať cez odberný objekt v prečerpávajúcej stanici cca 150 m od ČOV.

- Tiež po povolení skúšobnej prevádzky, počas doby trvania, doporučujeme osloviť prevádzkovateľa MVE Abovce a v zmysle ich prevádzkového režimu, počas zníženia hladiny VT Slaná overiť skutočný technický stav odberného objektu v súčinnosti s pracovníkmi SVP š.p., PS rimavská Sobota.

- Inšpektorát práce Banská Bystrica – záväzné stanovisko č. IBB-53-25-2.0/ZS-C22,23,24; IPBB/IPBB-ODD BOZP/KON/2323/5975 zo dňa 10.12.2024 súhlasné za podmienky, že stavebník odstráni zistené nedostatky a oznámi ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 1 mesiaca od vydania právoplatného rozhodnutia.

Dňa 10.10.2024 vykonal miestne príslušný Inšpektorát práce Banská Bystrica opätovnú kolaudačnú kontrolu vodnej stavby „Kanalizácia Chanava“ a konania o užívanie stavby „Chanava - tlaková kanalizácia – ČOV “ na skúšobnú prevádzku umiestnenej v k.ú. Chanava, stavebníkom ktorej je Obec Chanava so sídlom M. Tompu 139, 980 44 Lenartovce, IČO: 00318825.

Inšpektorát práce Banská Bystrica v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zistil nasledovné nedostatky:

1. K elektrickému rozvážaču čerpacej stanice ČS typ RE 1.0 v.č. 332 10 21 nebol predložený protokol o kusovej skúške, čo je porušením §13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8.1.2 STN EN 60439:2002+AI :2005. (0703)

2. Elektrický rozvážač čerpacej stanice ČS v.č. 2021 - 00036 nie je opatrený trvanlivým výrobným štítkom výrobcu so všetkými potrebnými technickými údajmi (údaje na štítku sú nečitateľné), čo je porušením § 13 ods.3 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §4 a čl.3 prílohy č. 1 nar. vlády č.391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nedodržaním bezpečnostnej úrovne podľa čl.5.2. STN 33 3210:1986 a čl. 6.1. STN EN 61439-1:2012 a táto povinnosť nie je splnená ani iným preukázateľne primeraným spôsobom.

3. Na vyhradenom elektrickom zariadení skupiny „A“ (elektrická inštalácia v mokrom prostredí) čerpacích staníc CS 1 a CS 2 nebolo vykonané overenie bezpečnosti elektrického zariadenia úradnou skúškou, čo je porušením §6 ods. 1 písm.d) a § 13 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 12 ods.1 a príloha č.1 časť III. písm. c) vyhl. č.508/2009 Z.z. . (0703)

4. Stavebník nepreukázal, že má zabezpečenú kvalifikovanú osobu (s príslušnou odbornou spôsobilosťou minimálne podľa § 22 vyhl. č.508/2009 Z.z.), zodpovednú za prevádzku elektrickej inštalácie predmetnej ČOV a prečerpávacích staníc, čo je porušením § 6 ods.1 písm. o) a § 13 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na čl.3.3. a čl.2.14. STN 34 3100. (0703)

5. Nebolo prevedené zaškolenie obslúh technológie ČOV a čerpacích staníc, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. o), § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. (0617)

6. Prevádzkový poriadok ČOV, kanalizácie a čerpacích staníc neobsahuje všetky náležitosti napr.: používanie OOPP, používanie prostriedkov na zisťovanie nebezpečných plynov, spôsob vstupu osôb do nebezpečných priestorov - napr. šachty, čo je porušením § 13 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. (0617)

7. Nebola predložená sprievodná technická dokumentácia - návody na obsluhu v štátnom jazyku a vyhlásenia o zhode od všetkých zariadení ČOV a čerpacích staníc, čo je porušením §13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. (0799)

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce Banská Bystrica súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia stavby a žiada, aby stavebný úrad v rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 1 mesiaca od vydania právoplatného rozhodnutia.

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote – záväzné stanovisko č. RÚVZRS/OHŽPaZ/1731/10910/2023 zo dňa 13.12.2023 podľa § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia - súhlasné za podmienky, ktorú je potrebné splniť do času kolaudácie stavby po uplynutí skúšobnej prevádzky:

- v prevádzkovom objekte čistiarne odpadových vôd (ďalej len ČOV) Chanava zabezpečiť vhodným spôsobom účinné odvetranie miestnosti sprchy.

Žiadateľ podaním doručeným dňa 05.09.2023 požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (ďalej len orgán verejného zdravotníctva) o posúdenie návrhu a vydanie záväzného stanoviska na kolaudáciu stavby „Chanava - tlaková kanalizácia - ČOV“. Predmetná stavba bola zrealizovaná za účelom odvedenia komunálnych odpadových vôd z obce Chanava a ich čistenia na ČOV s kapacitou 750 EO.

Dočasné užívanie stavby ČOV bolo povolené v roku 2006 rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote pod č. 2005/00693-2-ŠVS/Dm zo dňa 12.01.2006, ale k jej prevádzkovaniu nedošlo z dôvodu, že v tom čase nebola ešte vybudovaná tlaková kanalizácia v obci. Po dokončení tlakovej kanalizácie v roku 2023 bolo na podnet žiadateľa dňa 08.11.2023 zvolané kolaudačné konanie stavieb „Kanalizácia Chanava“ a „Chanava - tlaková kanalizácia - ČOV“, na ktorom sa účastníci konania dohodli na skúšobnej prevádzke predmetnej stavby na dobu 36 mesiacov s cieľom odskúšania technológie procesu čistenia odpadových vôd.

- Okresný úrad v Rimavskej Sobote, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva – vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva č. OU-RS-OSZP-2023/015749-005 zo dňa 03.11.2023 – dáva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch kladné stanovisko. So vzniknutými odpadmi bolo naložené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. S odpadmi, ktoré vzniknú prevádzkou stavby je užívateľ povinný nakladať v súlade s § 14 zákona o odpadoch.

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote – stanovisko na účely kolaudácie stavby č. ORHZ-RS1-2023/000127-002 zo dňa 29.05.2023 súhlasné z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby „Kanalizácia Chanava“.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy sú súhlasné a nie sú navzájom protichodné. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky nebolo vznesené. Špeciálny stavebný úrad vyhovuje pripomienkam účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a ukladá užívateľovi stavby ich pripomienky rešpektovať v plnom rozsahu a splniť ich.

Pri miestnom zisťovaní na stavbe zistené nedostatky, ktoré musia byť odstránené v týchto lehotách:

Odstrániť nedostatky zistené Inšpektorátom práce Banská Bystrica podľa bodov 1. - 7. v zmysle stanoviska č. IBB-53-25-2.0/ZS-C22,23,24; IPBB/IPBB-ODD BOZP/KON/2323/5975 zo dňa 10.12.2024 v lehote do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia:

1. K elektrickému rozvážaču čerpacej stanice ČS typ RE 1.0 v.č. 332 10 21 nebol predložený protokol o kusovej skúške, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8.1.2 STN EN 60439:2002+A1 :2005. (0703)

2. Elektrický rozvážač čerpacej stanice ČS v.č. 2021 - 00036 nie je opatrený trvanlivým výrobným štítkom výrobcu so všetkými potrebnými technickými údajmi (údaje na štítku sú nečitateľné), čo je porušením § 13 ods. 3 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §4 a čl.3 prílohy č. 1 nar. vlády č.391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nedodržaním bezpečnostnej úrovne podľa čl.5.2. STN 33 3210:1986 a čl. 6.1. STN EN 61439-1:2012 a táto povinnosť nie je splnená ani iným preukázateľne primeraným spôsobom.

3. Na vyhradenom elektrickom zariadení skupiny „A“ (elektrická inštalácia v mokrom prostredí) čerpacích staníc CS 1 a CS 2 nebolo vykonané overenie bezpečnosti elektrického zariadenia úradnou skúškou, čo je porušením §6 ods. 1 písm.d) a § 13 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 12 ods.1 a príloha č.1 časť III. písm. c) vyhl. č.508/2009 Z.z. . (0703)

4. Stavebník nepreukázal, že má zabezpečenú kvalifikovanú osobu (s príslušnou odbornou spôsobilosťou minimálne podľa § 22 vyhl. č.508/2009 Z.z.), zodpovednú za prevádzku elektrickej inštalácie predmetnej ČOV a prečerpávacích staníc, čo je porušením § 6 ods.1 písm. o) a § 13 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na čl.3.3. a čl.2.14. STN 34 3100. (0703)



5. Nebolo prevedené zaškolenie obslúh technológie ČOV a čerpacích staníc, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. o), § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. (0617)
6. Prevádzkový poriadok ČOV, kanalizácie a čerpacích staníc neobsahuje všetky náležitosti napr.: používanie OOPP, používanie prostriedkov na zisťovanie nebezpečných plynov, spôsob vstupu osôb do nebezpečných priestorov - napr. šachty, čo je porušením § 13 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. (0617)
7. Nebola predložená sprievodná technická dokumentácia - návody na obsluhu v štátnom jazyku a vyhlásenia o zhode od všetkých zariadení ČOV a čerpacích staníc, čo je porušením §13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. (0799)

Predčasným užívaním stavby na skúšobnú prevádzku nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Stavba spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku. V rámci konania neboli zistené nedostatky, ktoré by bezprostredne ohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, a bránili užívaniu stavby na určený účel. Zistené drobné nedostatky neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému dočasnému užívaniu stavby počas skúšobnej prevádzky na určený účel.

### Odôvodnenie

Navrhovateľ: Obec Chanava so sídlom M. Tompu 139, 980 44 Lenartovce IČO: 00318825 podal dňa 19.04.2023 na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh na vydanie užívacieho povolenia vodnej stavby: „Kanalizácia Chanava“ na pozemkoch parc.č. C KN 3692 (vedený na LV č. 1434; zastavaná plocha a nádvorie), C KN 278/2, 304/5 (ostatná plocha), 371/1, 371/4, 371/6, 1558/9, 1716/6, 1716/7, 1716/9, 1729/1, 1742/1, 1755 (vedené na LV č. 202; zastavané plochy a nádvorie), E KN 2000/1, 2017, 2018, 2019 (vedené na LV č. 1229; ostatné plochy) vo vlastníctve stavebníka a na pozemku CKN 1716/5, 1717/1 (zastavané plochy a nádvorie, LV nezaložený) v katastrálnom území Chanava. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom Rimavská Sobota, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. 2006/00032-ŠVS/Dm zo dňa 23.01.2006, rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením č. 2008/00853-ŠVS/Dm zo dňa 10.07.2008, ktorá sa týkala zmeny dĺžok kanalizačných vetiev a počtu kanalizačných šácht. Platnosť stavebného povolenia a lehota na dokončenie stavby bola predĺžená rozhodnutiami tunajšieho úradu č. 2011/00799 ŠVS-Št zo dňa 08.09.2011; OU-RS-OSZP-2014/008245-zo dňa 18.07.2014; OU-RS-OSZP-2016/012734-006 zo dňa 23.09.2016; OU-RS-OSZP-2019/012491-007 zo dňa 12.09.2019.

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie začal podľa zákona č. 364/2004 Z.z. (zákona o vodách) v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov kolaudačné konanie oznámením verejnou vyhláškou č. OU-RS-OSZP-OU-RS-OSZP-2023/010012-002 zo dňa 26.04.2023. Stavba bola uskutočnená zhotoviteľsky: COMBIN Banská Bystrica, s.r.o.

Špeciálny stavebný úrad preskúmal návrh pri ústnom konaní, ktoré bolo uskutočnené dňa 08.06.2023, v rámci ktorého navrhovateľ zároveň požiadal o vydanie povolenia na stavbu „Tlaková kanalizácia a ČOV“ na skúšobnú prevádzku. Z uvedeného dôvodu miestna obhliadka bola uskutočnená spoločne v novom termíne dňa 08.11.2023, po zvolaní správneho konania spojeného s miestnym zisťovaním pod č. OU-RS-OSZP-2023/010012-012 zo dňa 25.09.2023 verejnou vyhláškou vo veci povolenia užívania stavby „Tlaková kanalizácia a ČOV“ na skúšobnú prevádzku.

Na ústnom konaní dňa 08.06.2023 orgán štátnej vodnej správy upozornil navrhovateľa, že je povinný požiadať o nové povolenie na osobitné užívanie vôd - na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona. Na vypúšťanie odpadových vôd bolo vydané rozhodnutie orgánom štátnej vodnej správy pod č. 2005/00693-1-ŠVS/Dm zo dňa 18.11.2005 do ukončenia skúšobnej prevádzky do 31.12.2007. V roku 2006 bolo povolené dočasné užívanie stavby „Chanava – tlaková kanalizácia + čistiareň odpadových vôd“ rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote pod č. 2005/00693-2-ŠVS/Dm zo dňa 12.01.2006, ale predmetná ČOV nebola v prevádzke, nedošlo k jej prevádzkovaniu a nedošlo k vypúšťaniu žiadnych vôd do VVVT Slaná.

Vzhľadom k tomu, že návrh na kolaudáciu stavby neobsahoval predpísané náležitosti v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tunajší úrad kolaudačné konanie vodnej stavby: „Kanalizácia Chanava“ prerušil v súlade s § 19 ods. 3 správneho poriadku a § 81 ods. 3 stavebného

zákona rozhodnutím verejnou vyhláškou č. OU-RS-OSZP-2023/010012-008 zo dňa 20.06.2023 s výzvou na doplnenie návrhu v nasledovnom rozsahu:

- 1) Prevádzkový poriadok schválený stavebníkom a vypracovaný v zmysle vyhlášky č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií;
- 2) Upresniť prevádzkovateľa verejnej kanalizácie so súvisiacou ČOV a uzatvoriť s ním zmluvný vzťah na prevádzkovanie;
- 3) Zakresliť ochranné pásmo verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a požiadať o vyhlásenie ochranných pásiem orgán štátnej vodnej správy;
- 4) Sfunkčniť ČOV (kapacita 750 EO), aby mohla byť zahájená skúšobná prevádzka;
- 5) Požiadať o nové povolenie na osobitné užívanie vôd z mechanicko-biologickej ČOV Chanava do vodného toku Slaná, nakoľko povolenie č. 2005/00693-1-ŠVS/Dm zo dňa 18.11.2005 stratilo platnosť;
- 6) Zabezpečiť súhlasné stanoviská:
  - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobotě
  - Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Banská Bystrica
  - Orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva: OÚ Rimavská Sobotě, odbor starostlivosti o životné prostredie

Po vykonaní komplexného preskúšania technológie a ostatných zariadení ČOV 750 obce Chanava dodávateľ technologického zariadenia ZONEX s.r.o. Levice konštatoval, že z technologického hľadiska je ČOV 750 EO bez závad a je pripravená na prevádzkovanie v zmysle vypracovaného prevádzkového poriadku ČOV.

Na základe žiadosti Obce Chanava zo dňa 06.09.2023 a po uskutočnenom vodoprávnom konaní tunajší úrad vydal povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona pod č. OU-RS-OSZP-2024/001665-013 dňa 13.09.2024: na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd prečistených na mechanicko-biologickej ČOV pre 750 EO do vodného toku Slaná v r.km 6,5 pravostranne.

Časová platnosť povolenia a limitné hodnoty znečistenia boli povolené na obdobie troch rokov – do 30.09.2027.

Vzhľadom k tomu, že návrh neobsahoval predpísané náležitosti v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tunajší úrad kolaudačné konanie o užívaní vodnej stavby na skúšobnú prevádzku: „Chanava – tlaková kanalizácia + čistiareň odpadových vôd (750 EO)“ prerušil v súlade s § 19 ods. 3 správneho poriadku a § 81 ods. 3 stavebného zákona rozhodnutím verejnou vyhláškou č. OU-RS-OSZP-2024/001988-017 zo dňa 06.02.2024 s výzvou na doplnenie návrhu v nasledovnom rozsahu:

- 1) Súhlasné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Banská Bystrica;
- 2) Písomné odsúhlasenie aktuálneho stavu výustného objektu odpadového kanála z ČOV do recipientu Slaná s Prevádzkovým strediskom Rimavská Sobotě a upresniť rkm výustného objektu;
- 3) Spôsob zabezpečenia zneškodnenia prebytočného čistiarenského kalu a ďalších odpadov vznikajúcich pri čistení odpadových vôd;
- 4) Porealizačné zameranie stavby kanalizácie;
- 5) Výkresy skutočného vyhotovenia ČOV;
- 6) Odborná prehliadka a skúšky elektrického zariadenia;
- 7) Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov použitých pre uskutočnenie stavby, certifikáty preukázania zhody pre použité stavebné výrobky.

Nakoľko návrh nebol doplnený v zmysle § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní a v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona tunajší úrad opätovne vyzval stavebníka na doplnenie návrhu pod č. OU-RS-OSZP-2024/001988-020 zo dňa 16.05.2024. Na základe podanej žiadosti navrhovateľom o predĺženie lehoty na doplnenie údajov tunajší úrad lehotu na doplnenie návrhu predĺžil dňa 12.06.2024.

Po doplnení návrhu stavebný úrad pokračoval v konaní a po predložení chýbajúcich podkladov vo veci užívacieho povolenia vodnej stavby: „Kanalizácia Chanava“ a užívacieho povolenia na skúšobnú prevádzku vodnej stavby: „Chanava – tlaková kanalizácia + čistiareň odpadových vôd (750 EO)“ vydáva toto rozhodnutie.

Špeciálnemu stavebnému úradu predložené nasledovné doklady v zmysle § 18 ods. 1 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:

I. Vodná stavba: „Kanalizácia Chanava“ - porealizačné zameranie stavby, súborná geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby so zakreslením ochranného pásma kanalizácie, zápisy o odovzdaní a prevzatí stavby,

stavebný denník, stavebné povolenie, projektová dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, prevádzkový poriadok, zmluva o vykonávaní poradenskej činnosti pre prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Chanava s prevádzkovateľom: ČOV-KA KERTESZ, s.r.o., Panické Dravce zápisy o tlakovej skúške kanalizačného potrubia a šacht, zápisy o skúške vzduchotesnosti kanalizačného potrubia, východisková správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške el. inštalácie, certifikáty preukázania zhody pre použité stavebné výrobky – technologická časť ČS-B, ČS-C, kanalizačné šachty, šachtové dno, kamenivo, šachtové pokopy, mreže, kanalizačné rúry a tvarovky, výstražná fólia.

II. Vodná stavba: „Chanava – tlaková kanalizácia + čistiareň odpadových vôd (750 EO)“ – zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, prevádzkový poriadok na skúšobnú prevádzku ČOV DUCI, zmluva o vykonávaní poradenskej činnosti pre prevádzkovanie biologickej ČOV s ČOV-KA KERTESZ, s.r.o., Panické Dravce, osvedčenie pre revízneho technika: Ing. Štefan Kertész, zápis o preskúšaní technológie a zariadení ČOV, zmluva uzatvorená na odvoz čistiarenskeho kalu s AG-doprava s.r.o., Jesenské, Inšpekčná správa (overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení vykonaním úradnej skúšky), projekt skutočného vyhotovenia – elektroinštalácia, zápisy o tlakových a tesnostných skúškach, odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia, zápis o odovzdaní a prevzatí, certifikáty, osvedčenie o vykonaní skúšky pre PTTA rozvádzač nn.

V súlade s § 80 tunajší špeciálny stavebný úrad zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, ich vzájomný súlad a posúdil vyjadrenie účastníkov konania a ich pripomienky. Ku stavbe sa vyjadrili: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hornádu, OZ, Košice, Okresný úrad v Rimavskej Sobote, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Inšpektorát práce Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote. Ich stanoviská a pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. V kolaudačnom konaní a konaní na užívanie stavby pre skúšobnú prevádzku neboli vznesené námietky proti užívaniu stavby.

I. Vodná stavba: „Kanalizácia Chanava“

Stavba je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. Drobné odchýlky skutočnej realizácie stavby „Kanalizácia Chanava“ sú vyznačené v súbernej geodetickej dokumentácii, ktorú vypracoval Ing. Michal Mišík, autorizovaný geodet a kartograf, č.osv. 878, so sídlom M.Rázusa 5828/32/B, 984 01 Lučenec.

Predložený návrh na kolaudáciu stavby „Kanalizácia Chanava“ bol preskúmaný z hľadísk uvedených v § 81 ods.1 a ods. 3 stavebného zákona a v konaní bolo zistené, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a podmienok stavebného povolenia. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Stavba spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku. Zistené drobné nedostatky neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel.

II. Vodná stavba: „Chanava – tlaková kanalizácia + čistiareň odpadových vôd (750 EO)“

Predložený návrh bol preskúmaný z hľadísk uvedených v § 81 ods.1 a ods. 3 stavebného zákona a v konaní bolo zistené, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a podmienok stavebného povolenia. Dočasným užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Stavba spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku. Zistené drobné nedostatky neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel.

Tunajší úrad vydal rozhodnutie na dočasné užívanie stavby „Chanava – tlaková kanalizácia + čistiareň odpadových vôd (7510 EO)“ na skúšobnú prevádzku v súlade s § 84 ods. 2 stavebného zákona, nakoľko na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie treba zhodnotiť priebeh skúšobnej prevádzky. Po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky vydá stavebný úrad na návrh stavebníka kolaudačné rozhodnutie.

Správny poplatok: bez poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení jeho neskorších noviel musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia. Po zvesení žiadame jedno oznámenie vrátiť na tunajší úrad ako doklad o jeho doručení.

Vyvesené dňa: ..... Zvesené dňa: .....

.....  
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Mgr. Karina Rosiarová  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10235

#### Doručuje sa

Obec Chanava, Chanava 139, 980 44 Chanava, Slovenská republika  
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, Slovenská republika  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod,  
Ďumbierska 910/14, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika

#### Na vedomie

ČOV-KA KERTESZ s. r. o., Panické Dravce 304, Panické Dravce, Lučenec  
Ing. Štefan Kertész, Panické Dravce 153, Lučenec  
ZONEX s.r.o., Okružná 25, 934 01 Levice 1  
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 1  
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava 2  
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1  
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1  
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 11 Banská Bystrica  
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto  
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1  
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rimavská Sobota, Sama Tomášika 1800/14, 979 01 Rimavská Sobota 1  
Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica 1  
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota 1  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okružná, 979 01 Rimavská Sobota 1  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote, Petra Hostinského 2, 979 01 Rimavská Sobota 1

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického dokumentu

Názov: [VEREJNÁ VYHLÁŠKA, I. , Kolaudačné rozhodnutie - v súlade s § 82 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov , a § 26 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na užívanie stavby: „Chanava – tlaková kanalizácia, II. , Povolenie na dočasné užívanie stavby: „Chanava – tlaková kanalizácia + čistiareň odpadových vôd (750 EO)“ na skúšobnú prevádzku v súlade s § 84 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, , pre navrhovateľa: Obec Chanava so sídlom M. Tompu 139, 980 44 Lenartovce, IČO: 00318825]

Identifikátor: OU-RS-OSZP-2025/000022-0015772/2025

## Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Karina Rosiarová  
Oprávnenie: 1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.  
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
SK IČO 00151866  
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou  
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 06.03.2025 15:41:20 časové pásmo +01:00  
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 06.03.2025 15:41:33 časové pásmo +01:00  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-RS-OSZP-2025/000022-0015772/2025

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Monika Demjénová  
Funkcia alebo pracovné zaradenie: odborný radca  
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Rimavská Sobota  
IČO: 00151866  
Dátum vytvorenia doložky: 06.03.2025  
Podpis a pečiatka: