



• Obec Kalinovo
• SNP 14
• 985 01 Kalinovo
• Slovenská republika
•

Váš list číslo/zo dňa

14.02.2022

Naše číslo

OU-PT-OSZP-2022/000281-005

Vybavuje/linka

Ing. Lenka Vývleková/
0961655756

Poltár

07. 10. 2022

Vec

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Predĺženie vodovodu – Štefánikova, Kalinovo“
- upovedomenie verejnou vyhláškou o začatí vodoprávneho konania, nariadenie ústneho pojednávania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy (ďalej len „tunajší úrad“) podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe návrhu obce Kalinovo, SNP 14, 985 01 Kalinovo, IČO: 00 316 121 (ďalej len „stavebník“) zo 14. 02. 2022, doručeného tunajšiemu úradu 08. 03. 2022, podľa § 73 vodného zákona

upovedomuje verejnou vyhláškou účastníkov konania a dotknuté orgány

o začatí vodoprávneho konania vo veci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Predĺženie vodovodu – Štefánikova, Kalinovo“ (ďalej len „vodná stavba“) podľa § 79 stavebného zákona a súčasne podľa § 73 ods. 6 vodného zákona nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

24. 11. 2022 o 09.30 hod.

so stretnutím pozvaných na začiatku úseku verejného vodovodu, pred rodinným domom č. 525/65 na Štefánikovej ulici v Kalinove.

Vodnú stavbu povolil tunajší úrad rozhodnutím č. OU-PT-OSZP-2020/000768-007 z 11. 12. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14. 01. 2021.

Projektovú dokumentáciu vodnej stavby „Predĺženie vodovodu Štefánikova ulica“ overenú v stavebnom konaní vypracovala Ing. Viktória Končoková, Budiná 214, 985 12 Budiná.

Telefón

+421961655754

E-mail

oszp.pt@minv.sk

Internet

IČO

00151866

Číslo spisu

OU-PT-OSZP-2022/000281

Por.č.záznamu

005

Číslo záznamu

0005486/2022

Typ záznamu

Externý odoslaný záznam

Forma originálu

hodnoverná elektronická

Zodpovedný projektant Vojtech Ottmár, V. V. Majakovského 28, 984 01 Lučenec, odborne spôsobilý technik vo výstavbe, osvedčenie SKSI č. T2-102/2002. Dátum vypracovania: 24. 02. 2020, číslo zákazky: 07/2020, archívne číslo: 07/02/2020.

Popis stavby:

V rámci vodnej stavby bola predĺžená jestvujúca vodovodná sieť na Štefánikovej ulici, ktorá je ukončená pred domom č. 65, a to smerom k výjazdu z obce Kalinovo do Lučenca, za účelom napojenia 28 rodinných domov a jedného bytového domu so 6 bytovými jednotkami a zásobovania 136 obyvateľov pitnou vodou.

Podzemný hydrant s uzáverom pred rodinným domom č. 65 na Štefánikovej ulici v Kalinove bol demontovaný a navrhované vodovodné potrubie bolo napojené za uzáverom. Vodovodné potrubie je vedené v chodníku pred domom č. 65, následne bolo potrubie riadeným pretlakom prevedené popod cestné teleso štátnej cesty III/2642, ktorou je v danom úseku Štefánikova ulica. Riadený pretlak má dĺžku 9 m a vodovodné potrubie bolo uložené v chráničke D 200 HDPE dĺžky 9 m. Na druhej strane Štefánikovej ulice je potrubie vedené popri komunikácii tak, aby nezasahovalo do pozemkov určených pre výstavbu rodinných domov.

Po výstavbe vodovodu je plánované vybudovanie chodníka pre chodcov popri komunikácii Štefánikova ulica, ktorým bude rigol prekrytý. Chodník pre chodcov, odvádzanie zrážkových vôd z cesty a dažďová kanalizácia budú riešené v samostatnej projektovej dokumentácii.

Vodovod bol realizovaný z tlakových rúr HDPE SDR17 PE100 PN10 d110 dĺžky 406,0 m. Pre zmeny smeru vedenia potrubia boli použité elektrotvarovky – kolená. V miestach dvoch plánovaných vodovodných vetiev pre výstavbu rodinných domov a bytového domu boli na potrubí osadené odbočky 110/110, s uzávermi a záslepkami. V najnižšom mieste vodovodného potrubia bol osadený podzemný hydrant (kálnik), ktorý bude využívaný na odkalenie usadenín v potrubí. Na konci vodovodu v najvyššom mieste vodovodného rozvodu bol osadený podzemný hydrant (vzdušník) pre odvzdušnenie. Hĺbka uloženia potrubia min. 1 500 mm v komunikácii, min. 1 100 mm pod povrchom chodníka. Podzemné hydranty sú typu D – plnoprietokové, RW-0 DN 80, PN16, krytie 1,5 m, s poklopom pre hydranty, výrobca Hawle.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť v úradných dňoch pred dňom ústneho pojednávania na Okresnom úrade Poltár, odbore starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár (Klientske centrum, kancelária č. 1), alebo u stavebníka a na ústnom pojednávaní.

Podľa § 73 ods. 6 vodného zákona účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská v predmetnej veci uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak sa niektorý účastník konania nechá zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie je potrebné podľa § 17 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov preukázať písomným plnomocenstvom.

Toto upovedomenie má podľa § 73 ods. 4 vodného zákona podobu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli a na webovom sídle tunajšieho úradu a na úradnej tabuli obce Kalinovo a jej webovom sídle. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Toto upovedomenie je obec Kalinovo povinné bezodkladne zverejniť na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Po zvesení tohto upovedomenia zo svojej úradnej tabuli, obec Kalinovo, bezodkladne zašle tunajšiemu úradu potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky.

Vyvesené dňa:..... Pečiatka a podpis:.....

Zvesené dňa:..... Pečiatka a podpis:.....

Ing. Andrea Maráková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Registratúrne číslo záznamu: 0005486/2022

Vec: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Predĺženie vodovodu – Štefánikova, Kalinovo“ - upovedomenie vereinou vyhláškou o začatí vodoprávneho konania, nariadenie ústneho pojednávania a pozvanie na ústne

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	07.10.2022 14:49	Maráková Andrea, Ing.	vedúci	OU-PT- OSZP		Nie		