

•
Podľa rozdeľovníka
•

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Poltár
	OU-PT-OSZP-2024/000541-003	Ing. Lenka Vývleková/ 0961655752	21. 06. 2024

Vec

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, ktorou sú stavebné objekty „SO 300 Rozšírenie verejného vodovodu a SO 301 Vodovodné prípojky“ ako súčasť stavby „IBV Hrnčiarske Zalužany, časť: Rakatník“ podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 58 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov - upovedomenie verejnou vyhláškou o začatí vodoprávneho konania, nariadenie ústneho pojednávania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti obce Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany v zastúpení Ivan Solymosi, ul. L. N. Tolstého 525/1, 984 01 Lučenec (ďalej len „žiadateľ“) z 13. 06. 2024 doručenej tunajšiemu úradu 14. 06. 2024, podľa § 73 ods. 6 vodného zákona

upovedomuje verejnou vyhláškou účastníkov konania a dotknuté orgány

o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, ktorou sú stavebné objekty „SO 300 Rozšírenie verejného vodovodu a SO 301 Vodovodné prípojky“ (ďalej len „vodná stavba“) podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona a za účelom prerokovania doručenej žiadosti nariaduje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

12. 08. 2024 o 10.00 hod.

so stretnutím pozvaných na obecnom úrade Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany.

Dňom doručenia žiadosti tunajšiemu úradu bolo začaté vodoprávne konanie.

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421961655754	oszp.pt@minv.sk	www.minv.sk	00151866

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „IBV Hrnčiarske Zalužany, časť: Rakatník“, č. Ocu Sušany 12/2024/23-003 z 19. 01. 2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26. 02. 2024 vydala obec Sušany, Obecný úrad Sušany, 980 12 Hrnčiarske Zalužany.

Vodná stavba bude uskutočnená na pozemkoch parciel registra CKN č. 849, 996/2, 997/5 (EKN č. 652/1), 998/1, 998/3, 999/2, 1001/1 (EKN č. 1019), 1001/4, 1002, 1003 (EKN č. 420), v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany.

Popis stavby:

Stavebný objekt SO 300 Rozšírenie verejného vodovodu bude rozšírením existujúceho verejného vodovodu v obci Hrnčiarske Zalužany, a to najbližšie na ulici Cintorínska. Navrhované rozšírenie verejného vodovodu bude začínať napojením na existujúci vodovod PVC, D110 pri rodinnom dome č. 36. Napojená vetva „1“ bude v dimenzii D110, materiál HDPE. Pre riešenie bytovú výstavbu sa vybuduje zokruhovaná vodovodná sieť. Na vetve budú osadené dva podzemné hydranty pre potreby prevádzky a budú slúžiť ako vzdušník a kalník. Na trase budú osadené 4 uzávery, z toho 2 pred hydrantami. V riešenom území budú osadené 2 plastové požiarné nádrže, ktoré nie sú pripojené na navrhovaný vodovod. PN1 sa bude nachádzať pri rodinnom dome č. 1 v zelenom páske a PN2 bude za rodinným domom č. 21 prístupná poľnou cestou.

Jednotlivé dĺžky sú podľa projektovej dokumentácie nasledovné:

Vetva „1“ D110 = 900, 98 m

Odbočenie k hydrantom D90 = 5, 00 m

Prípojky D32 = 174, 00 m

Celková dĺžka riešeného vodovodu s prípojkami a odbočeniami k hydrantom bude 1080 m.

Stavebný objekt SO 301 Vodovodné prípojky bude pozostávať z 30 vodovodných prípojok pre rodinné domy, t.j. pre všetkých 30 stavebných parciel. Napojenie na verejný vodovod bude pomocou navrátačích pásov s uzáverom, zemnou súpravou, liatinových poklopom a podkladovou platňou. Prípojky budú zrealizované z HDPE 32 x 1,9 mm a budú končiť 1 m za hranicou pozemku, kde sa zaslepia a ich ukončenie bude vyznačené v teréne.

Výpočet potreby vody:

Pre jeden rodinný dom s predpokladaným počtom 4 osôb s dennou potrebou vody pre 1 osobu = 145 l:

Priemerná denná potreba vody: 580 l

Maximálna denná potreba vody: 928 l

Maximálna hodinová potreba vody: 69, 6 l = 0, 019 l/s

Predpokladaná ročná potreba vody: 211, 7 m³

Potreba vody pre 30 rodinných domov:

Priemerná denná potreby vody: 17, 4 m³

Maximálna denná potreba vody: 27, 84 m³

Maximálna hodinová potreba vody: 2, 088 m³ = 0,58 l/s

Predpokladaná ročná potreba vody: 6 351 m³

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť v úradných dňoch najneskôr pred dňom ústneho pojednávania na Okresnom úrade Poltár, odbore starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár (Klientske centrum, kancelária č. 9), alebo u stavebníka a na ústnom pojednávaní.

Podľa § 73 ods. 6 vodného zákona účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky v predmetnej veci uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak sa niektorý účastník konania nechá zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie je potrebné podľa § 17 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

Toto upovedomenie má podľa § 73 ods. 4 vodného zákona podobu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli a na webovom sídle tunajšieho úradu a na úradnej tabuli obce Hrnčiarske Zalužany a jej webovom sídle. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

Toto upovedomenie je obec Hrnčiarske Zalužany povinná bezodkladne zverejniť na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Po zvesení tohto upovedomenia zo svojej úradnej tabule, obec Hrnčiarske Zalužany, bezodkladne zašle tunajšiemu úradu potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky.

Vyvesené dňa:..... Pečiatka a podpis:.....

Zvesené dňa:..... Pečiatka a podpis:.....

Ing. Andrea Maráková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-PT-OSZP-2024/000541-003

Obec Hrnčiarske Zalužany, Zverejnenie verejnej vyhlášky, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava

Registrátúrne číslo záznamu: 0003498/2024

Vec: Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, ktorou sú stavebné objekty „SO 300 Rozšírenie verejného vodovodu a SO 301 Vodovodné prípojk“ ako súčasť stavby „IBV Hrnčiarске Zalužany, časť: Rakatník“

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	21.06.2024 11:08	Maráková Andrea, Ing.	vedúci	OU-PT- OSZP		Nie		