



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

06.08.2024

Naše číslo

OU-PT-OSZP-2024/000638-002

Vybavuje/linka

Ing. Lenka Vývleková/
0961655752

Poltár

15. 08. 2024

Vec

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, ktorou sú stavebné objekty „Ozdín - Rozšírenie verejného vodovodu“ podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 58 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov - upovedomenie verejnou vyhláškou o začatí vodoprávneho konania, nariadenie ústneho pojednávania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti obce Ozdín, Ozdín č. 52, 985 24 Ozdín, IČO: 00 316 288 v zastúpení [redacted] (ďalej len „žiadateľ“) zo 06. 08. 2024 doručenej tunajšiemu úradu 08. 08. 2024, podľa § 73 ods. 6 vodného zákona, a súčasne podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

upovedomuje verejnou vyhláškou účastníkov konania a dotknuté orgány

o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Ozdín - Rozšírenie verejného vodovodu“ (ďalej len „vodná stavba“) podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona a za účelom prerokovania doručenej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

03. 10. 2024 o 10.00 hod.

so stretnutím pozvaných na obecnom úrade obce Ozdín, Ozdín č. 52, 985 24 Ozdín.

Dňom doručenia žiadosti tunajšiemu úradu bolo začaté vodoprávne konanie.

Telefón
+421961655754

E-mail
oszp.pt@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Číslo spisu
OU-PT-OSZP-2024/000638

Por.č.záznamu
002

Číslo záznamu
0004418/2024

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Ozdín - Rozšírenie verejného vodovodu“ č. OcÚ/032/2024/50-004 z 04. 04. 2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť 09. 05. 2024 vydala obec Málincec, Obecný úrad Málincec, Nám. SNP 474/1, 985 26 Málincec.

Vodná stavba bude uskutočnená na pozemkoch parciel registra CKN č. 1275/6, 1298/1 (EKN č 1298/1), 1276/3 (EKN č. 1276/101) a 1275/7 (EKN č. 1275/102), v katastrálnom území Ozdín.

Popis stavby:

Predmetom projektovej dokumentácie je rozšírenie verejného vodovodu v intraviláne obce Ozdín. Jedná sa o líniovú stavbu v rovinnom a mierne svahovitom teréne. Výstavba verejného vodovodu vychádza z potreby zabezpečenia pitnej vody.

Stavba je členená na stavebné objekty:

SO-01 Rozvodné potrubie vodovodu:

- RAD 1: HE-PE PE100RC DN80 dĺžka 154,50 m
- RAD 1-1: HE-PE PE100RC DN80 dĺžka 24,00 m

SO-02 Rozvodné potrubie vodovodu:

- RAD 1-2: HE-PE PE100RC DN80 dĺžka 84,50 m

Na trase navrhovaného verejného vodovodu sú navrhované 3 ks sekčných uzáverov DN80, 5 ks podzemných hydrantov slúžiacich na prevádzkové účely ako kalník, resp. vzdušník a 16 ks vodovodných prípojok pre jednotlivé stavebné pozemky.

SO-01 Rozvodné potrubie vodovodu – RAD 1 a RAD 1-1 – navrhovaný vodovod bude napojený na existujúce rozvodné potrubie DN80 sklo, kde sa vo výseku osadí odbočková tvarovka DN80/80 so sekčným uzáverom DN80. Trasa navrhovaného verejného vodovodu RAD 1 križuje miestnu komunikáciu a ďalej kopíruje tvar komunikácie sprava v zelenom páse. Križovanie komunikácie bude riešené pretláčaním a uložením chráničky PE D225mm dĺžky 4,0 m. V najvyššom bode bude osadený podzemný hydrant – vzdušník, ozn. PH1. Následne trasa križuje vodný tok pretláčaním a uložením chráničky PE D225mm dĺžky 4,0 m v hĺbke min. 1,20 m pod dno vodného toku. Zhybka pod vodným tokom bude opatrená kalníkom, ozn. K1, ktorým bude vysadený podzemný hydrant DN80, ozn. PH5. Trasa vetvy pokračuje v križovaní cez nespevnenú komunikáciu, kde bude osadený T-kus D90/90mm ako miesto napojenia vetvy RAD 1-1. Predmetná vetva RAD 1 pokračuje vľavo a je vedená pri nespevnenej komunikácii po odbočkovú tvarovku D90/90mm, kde sa v priamom smere osadí podzemný hydrant, ozn. PH2 s predradeným uzáverom DN80 a na bočnej strane bude osadený sekčný uzáver DN80, ozn. SU3. Obidva uzávěry SU2 a SU3 sú miestom na zokruhovanie v druhej etape výstavby. Prvá etapa rieši uskutočnenie 10 ks vodovodných prípojok.

SO-02 Rozvodné potrubie vodovodu – RAD 1-2 – navrhované zokruhovanie verejného vodovodu začína za uzáverom, ozn. SU2. Trasa vetvy RAD 1-2 kopíruje tvar miestnej asfaltovej komunikácie sprava v zelenom páse. V najvyššom mieste trasy bude osadený vzdušník DN80, ozn. VZ1. Predmetná vetva bude prepojená na vetvu RAD 1 uzáverom SU3. Ďalej bude trasa križovať vodný tok bezvýkopovou technológiou pretláčaním a uložením chráničky PE D225mm dĺžky 6,0 m v hĺbke min. 1,2 m pod dnom. Druhá etapa rieši uskutočnenie 6 ks vodovodných prípojok.

Vodovodné prípojky – navrhnuté sú samostatné vodovodné prípojky potrubím PE D32mm v počte 16 ks. Vodovodné prípojky budú vedené kolmo na verejný vodovod v priamom smere bez ohybov, smerom na daný pozemok. Na hranici pozemku, kde končí verejný priestranstvo v majetku investora, bude na prípojke osadený domový uzáver ovládateľný zemnou súpravou cez liatinový poklop, potrubie bude ukončené zátkou nad terénom. Križovanie miestnej asfaltovej vozovky bude riešené pretláčaním a uložením chráničky PE D63mm s minimálnym krytím nad chráničkou 1,20 m.

Potreba vody je podľa projektovej dokumentácie nasledovná:

Denná potreba vody = 0,08 l/s; maximálna denná potreba vody = 13 952 l; maximálna hodinová potreba vody = 0,29 l/s; ročná potreba vody = 2546,24 m³.

Podľa § 73 ods. 6 vodného zákona účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská v predmetnej veci uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Z dôvodu ochrany práv a záujmov fyzických osôb a právnických osôb správny orgán v zmysle § 3 správneho poriadku poučuje účastníkov konania, zúčastnené osoby a iné osoby, ktorých sa konanie týka, aby v priebehu konania obhajovali svoje práva a záujmy, najmä sa vyjadrovali k podkladu rozhodnutia a uplatňovali svoje návrhy.

Podľa § 4 ods. 1 správneho poriadku je účastník konania povinný spolupracovať so správnym orgánom v priebehu celého konania.

Ak sa niektorý účastník konania nechá zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie je potrebné podľa § 17 ods. 3 správneho poriadku preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

V zmysle § 23 ods. 1 správneho poriadku má účastník konania a jeho zástupca právo nazerať do spisov a robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní, alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom za dodržania ustanovenia § 23 ods. 3 správneho poriadku.

V zmysle § 31 ods. 1 správneho poriadku trovy konania, ktoré vznikli účastníkovi konania, znáša účastník konania.

V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Podľa § 34 ods. 1, 2, 3 a 6 správneho poriadku možno na dokazovanie použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi. Dôkazmi sú najmä výsluch svedkov, znalecké posudky, listiny a ohliadka. Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe. Skutočnosti všeobecne známe, alebo známe správnemu orgánu z úradnej činnosti netreba dokazovať.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť v úradných dňoch pred dňom ústneho pojednávania na Okresnom úrade Poltár, odbore starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár (Klientske centrum, kancelária č. 9), alebo u stavebníka a na ústnom pojednávaní.

Toto upovedomenie má podľa § 73 ods. 4 vodného zákona podobu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli a na webovom sídle tunajšieho úradu a na úradnej tabuli obce Ozdín a jej webovom sídle. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

Toto upovedomenie je obec Ozdín povinná bezodkladne zverejniť na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Po zvesení tohto upovedomenia zo svojej úradnej tabule, obec Ozdín, bezodkladne zašle tunajšiemu úradu potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky.

Vyvesené dňa:..... Pečiatka a podpis:.....

Zvesené dňa:..... Pečiatka a podpis:.....

Ing. Andrea Maráková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-PT-OSZP-2024/000638-002

Obec Ozdín, Ozdín 52, 985 24 Ozdín

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava

Registrátúrne číslo záznamu: 0004418/2024

Vec: Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, ktorou sú stavebné objekty „Ozdín - Rozšírenie verejného vodovodu“ podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	16.08.2024 10:05	Maráková Andrea, Ing.	vedúci	OU-PT- OSZP		Áno	Masárová Iveta, Ing.	