

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo spisu

OU-TT-OSZP3-2021/001859-009

Trnava

22. 04. 2021



Rozhodnutie

Verejná vyhláška

Výrok

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

stavebníkovi: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 252 484, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s § 68 stavebného zákona povolenie na zmenu stavby „Kanalizácia na ul. Zavarská, Koniarekova a Jačmenná, Trnava“, ktorá bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Trnava č. G2008/00182/ŠVS/Mi zo dňa 03.06.2008 (právoplatné dňa 09.07.2008), ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Trnava pod č. G2010/01573/ŠVS/St zo dňa 09.06.2010 (právoplatné dňa 16.07.2010), č. G2012/01309/ŠVS/Mi zo dňa 08.06.2012 (právoplatné dňa 18.07.2012) a rozhodnutím OÚ TT - ŠVS č. OU-TT-OSZP3-2014/07504/ŠVS/St zo dňa 30.04.2014 (právoplatné dňa 10.06.2014), č. OU-TT-OSZP3-2016/013647/ŠVS/St zo dňa 19.05.2016 (právoplatné dňa 22.06.2016) a č. OU-TT-OSZP3-2018/015220/ŠVS/St zo dňa 28.05.2018 (právoplatné dňa 29.06.2018), pred jej dokončením v nasledovnom rozsahu:

Po hydraulickom posúdení navrhnutého kanalizačného systému a zohľadnení priestorových podmienok v mieste stavby po jej začatí je navrhnutá zmena profilu stoky „III-15“ ulica Koniarekova z DN 400 na DN 500, jej posun na druhú stranu cesty č. III/1279, zrušenie ČS a výtlačného potrubia „V“, vybudovanie stoky „IV“ ulica Jačmenná z potrubia DN 300 a stoky „V“ ulica Zavarská z potrubia DN 300. Súčasťou stavby sú kanalizačné prípojky z potrubia DN 200 v počte 7 ks a 17 prípojok od uličných vpustov.

Navrhovaný rozsah stavby podľa projektu zmeny stavby pred dokončením:

- stoka „III-15“ ulica Koniarekova - potrubie PP DN 500 - dĺžka 863 m
- stoka „IV“ ulica Jačmenná – potrubie PP DN 300 – dĺžka 160 m
- stoka „V“ ulica Zavarská – potrubie PP DN 300 – 190 m
- kanalizačné prípojky z potrubia DN 200 v počte 7 ks a prípojky od uličných vpustov v počte 17 ks, celková dĺžka 73 m

- križovania cesty č. III/1279 sú navrhnuté bezvýkopovou technológiou HDD (riadené horizontálne vrtanie) bez zásahu do vozovky

Miesto stavby: katastrálne územie: Trnava

parc. reg. C KN č. 9066/1, 5774/21, 5774/121, 5774/144, 5772/97, 5772/10, 5680/205, 5680/8

parc. reg. E KN č. 1280, 1275/201, 1271/1, 1271/2, 1234/2, 1234/202

Podmienky povolenia:

1. Zmena stavby bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením, ktorú vypracovala Ing. Jaroslava Vašková, reg. č. 3952*A2, v júni 2020. Akékoľvek iné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.

2. Lehota na ukončenie stavby: 05/2023.

3. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:

Mesto Trnava, č. OÚRaK/37301-86226/2020/Hn zo dňa 1108.2020

- Mesto Trnava má v súčasnosti spracovanú projektovú dokumentáciu rekonštrukcie miestnej komunikácie Jačmenná, ktorej realizácia sa plánuje po vybudovaní kanalizácie na uvedenej ulici. Mesto Trnava požaduje, aby výkopy a ryhy po realizácii kanalizácie boli zasypané štrkodrvou, zhutnenou po vrstvách na minimálne 50 MPa. Výškové osadenie poklopov kanalizačných šachiet na Jačmennej ulici žiadame skoordinať s niveletou novej komunikácie. Projektová dokumentácia rekonštrukcie MK Jačmenná je k dispozícii za účelom koordinácie na MsÚ v Trnave, odbore investičnej výstavby, v kanc. Č. 130, Ing. Augustínová.

- Pred začatím výkopových prác (pretláčania) na pozemku v oprávnenom vlastníctve alebo v užívaní Mesta Trnava (komunikácia – chodník – parkovisko – spevnená plocha) je investor povinný požiadať Mesto Trnava – Mestský úrad v Trnave, odbor dopravy a komunálnych služieb, referát dopravy a cestného hospodárstva o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, chodníka (rozkopávkové povolenie).

- Pred zahájením výkopových prác je investor povinný zabezpečiť presné vytyčenie stavbou dotknutých podzemných vedení inžinierskych sietí.

- Pred realizáciou stavby je investor povinný požiadať Mestský úrad v Trnave, odbor dopravy o povolenie na zvláštne užívanie a o určenie na použitie prenosného dopravného značenia na ulici Zavarskej a Jačmennej. Povolenie na zvláštne užívanie a o určenie na použitie prenosného dopravného značenia na ulici Koniarekova je potrebné riešiť s Trnavským samosprávnym krajom, nakoľko je cestou III. triedy.

- V prípade realizácie stavby v blízkosti priechodov pre chodcov požadujeme realizovať spätnú úpravu ako bezbariérovú. T. z. horná hrana cestného obrubníka bude v celej šírke priechodu uložená na úroveň vozovky a priečny a pozdĺžny sklon chodníka bude max. 8 %.

- V dotknutom území platí 1. Stupeň územnej ochrany prírody podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať dreviny v dosahu staveniska a zabezpečiť ich ochranu pred mechanickým poškodením v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny a STN 837010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Na koreňovú zónu stromov a krov, resp. pod koruny stromov a krov nesmie stavebník ukladať výkopovú zeminu a stavebné materiály. Koreňový systém stromov a krov pod vonkajšou líniou koruny nesmie byť zaťažený pojazdom stavebných mechanizmov. Po skončení stavebných prác uviesť výkopovú ryhu do pôvodného stavu zhutnením a zatrávením.

- Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbore územného rozvoja a koncepcií, referáte územno-technických informácií odovzdané porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN výkres, MicroStation, 2D, s kresbou umiestnenou v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv, s rozdelením kresby do vrstiev: 2 polohopis – plošný, 3 polohopis – líniový, 4 značky – plošné, 5 značky – bodové, 6 doplnková kresba, 7 bodové pole, 8 výškopis, 9 vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda) a geodetická dokumentácia (v digitálnej podobe a 1 x vytlačená so zoznamom súradníc). Porealizačné zameranie musí obsahovať v samostatnej vrstve aj pôvodné objekty, rozvody a zariadenia, ktoré boli zrušené alebo ktoré museli zostať v zemi nevyužitá a nefunkčné.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2020/029006-002 zo dňa 16.07.2020

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) v extraviláne je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie. Na prípadný výrub drevín v intraviláne je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Mesta Trnava v zastúpení primátorom. V rozhodnutí mesto zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonávať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a v prípade budovania alebo plánovanej rekonštrukcie nadzemného elektrického vedenia je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích), je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na OÚ Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2020/029004-002 zo dňa 22.07.2020

- Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch.
- Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Michlovský, s.r.o. Piešťany – Orange Slovensko, a.s., č. BA-2481/2020 zo dňa 28.07.2020

- Pri realizácii stavebnej akcie nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
- Dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č.610/2003 Z. z. o ochrane sietí a zariadení.
- Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch, pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním.
- Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.
- Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ním poverená servisná organizácia.
- Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
- Upozorňujeme, že vo Vašom záujmovom území resp. v trasách Orange Slovensko, a.s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky k nim nie sú predmetom tohto vyjadrenia.
- Pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohy PTZ priamo na povrchu terénu (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi).
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5m) na každú stranu od vyznačenia polohy PTZ.
- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
- Zabezpečiť súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ.
- Odkryté časti PTZ riadne zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.

- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
- Každé poškodenie TZK bezodkladne oznámiť na číslo 033/7732032,0907/721378.
- Zabezpečiť overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonaného bez nášho vedomia).
- Pred záhrnom obnažených miest TZK prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

SPP Distribúcia, a.s. Bratislava č. TD/KS/1681/2020/Mo zo dňa 15.12.2020

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- eur.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a strednotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenia ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy víťacieho, resp. pretláčacieho zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s ním je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky naše zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného

ohrozenia podľa § 284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 70210, TPP 70211, TPP 90601, TPP 70202.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V zmysle § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Trnava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia (ochrana VTL plynovodu DN 150, PN 25 a prepojovací objekt).
- Podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby.
- Pred realizáciou uzatvoriť dohodu o zriadení chráničky.
- Vypracovať a predložiť technologický postup realizácie chráničky na schválenie.
- Požiadat' o výkon činnosti v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení.

OTNS, a.s. Bratislava č. 3365/2020 zo dňa 21.07.2020 (správca optickej siete SWAN a.s.)

- Pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN a.s. V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- Realizáciou výkopových prác 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení (ochranné pásmo je 0,5 m) požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojových mechanizmov v zmysle § 66, § 67 a § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu.
- Jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 7, 831 04 Bratislava, obchod@otns.sk, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom.
- Nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a stavebnej siete.
- Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času (uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám), a tým zabezpečiť ich trvalú prevádzkyschopnosť.
- Oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS.
- Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu odkopaných trás ešte pred zásypom rýh: swansiete@otns.sk.
- Stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov).
- Keďže je v záujmovom území plánovaná výstavba cestných komunikácií pre peších a parkoviská či iné spevnené plochy nad našou existujúcou trasou, požadujeme zabezpečiť dodatočnú mechanickú ochranu optických chráničiek do betónových žľabov TK2 s vekom po celej dĺžke pod spevnenými plochami.
- Všetky práce spojené s ochranou káblov budú zrealizované na náklady investora.
- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk kontakt: +421908706819, +42135000999.

TT-IT, s.r.o., Trnava, č. 20/07/27/1/MV zo dňa 27.07.2020

- Vo vymedzenom území stavby, a to na ulici Koniarekova, sa nachádzajú vedenia mestskej optickej siete Tomnet. Naše vedenia sú uložené v HDPE chráničke 40 mm v hĺbke cca 0,5 až 0,6 m. Vnútri chráničky sú zaufknuté optické káble. Rovnako sa tu nachádza aj zemná šachta. Poloha nášho vedenia je na nákrese modrou prerušovanou čiarou s nápisom Tomnet.
- Pri realizácii stavby dôjde k stretu s vedením, preto požadujeme rešpektovať existujúce vedenie a realizáciu výkopových prác v týchto miestach vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov a o dodržanie všetkých odstupových vzdialeností a podmienok ochrany v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a iných legislatívnych noriem.
- Pred realizáciou prác je potrebné požiadať o vytýčenie v teréne.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-TT-OCDPK-2020/029155/ŠI zo dňa 22.07.2020

- Na základe ustanovenia § 18 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasíme s priečnym krížením ciest III/1279 (2x) navrhovanou kanalizáciou, ktoré bude realizované pretláčaním v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Jamy potrebné na pretláčanie musia byť vzdialené min. 1,5 m od asfaltového okraja vozovky. Minimálne 4 týždne pred zahájením prác na pretláčaní musí byť na tunajšom úrade vyžiadané povolenie na zvláštne užívanie cesty. Prílohou žiadosti musí byť stanovisko Správy a údržby ciest TTSK – majetkového správcu cesty, situácia + priečne rezy a staničenia (km) krížovania ciest III/1279 kanalizáciou.
- V súbehu s cestou III/1279 žiadame trasu kanalizácie umiestniť mimo cestné teleso, t. j. až za priekopu, minimálne 2,5 m od asfaltového okraja vozovky.
- Zemné práce v dotyku s cestou III/1279 je potrebné navrhnuť v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty.
- Premávka na ceste III/1279 nesmie byť počas realizácie stavby obmedzovaná ani ohrozovaná, v opačnom prípade musí byť spracovaný návrh príslušného prenosného dopravného značenia a na tunajšom odbore vyžiadané určenie na použitie prenosného dopravného značenia.
- Počas prác na ceste III/1279 nesmie byť skladovaný žiaden stavebný materiál ani zemina z výkopu.
- Počas prác žiadame zabezpečiť, aby cesta III/1279 nebola poškodzovaná ani znečisťovaná.

Trnavská teplárenská, a.s. Trnava č. KO-1209/2020/Ku dňa 10.08.2020

- V záujmovom území sa nachádzajú horúcovodné siete TAT, a.s., taktiež dispečerské káble a HDPE rúrky.
- Krížovania a súbeh navrhovaných inžinierskych sietí s horúcovodom TAT, a.s. riešiť v zmysle STN 73 6005.
- TAT, a.s. požaduje zohľadniť v návrhu nových inžinierskych sietí ochranné pásma horúcovodu v zmysle zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z.
- Stavebník pred začiatkom stavby objedná vytýčenie sietí TAT, a.s.
- Práce nad horúcovodom musia byť realizované so zvýšenou opatrnosťou.
- Počas realizácie stavby stavebník prizve zástupcov TAT, a.s. k obhliadke rozkopávky – prípravy územia.
- Realizačný projekt požadujeme doručiť na vyjadrenie.

4. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. G2008/00182/ŠVS/Mi zo dňa 03.06.2008. Ostatné podmienky rozhodnutia č. G2008/001820/ŠVS/Mi zo dňa 03.06.2008 zostávajú v platnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

Odôvodnenie

Dňa 07.07.2020 bola na OÚ TT - ŠVS doručená žiadosť stavebníka: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, o vydanie povolenia na zmenu vodnej stavby „Kanalizácia na ul. Zavorská, Koniarekova a Jačmenná, Trnava“ pred jej dokončením.

Predmetná vodná stavba bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Trnava č. G2008/00182/ŠVS/Mi zo dňa 03.06.2008 (právoplatné dňa 09.07.2008), ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Trnava pod č. G2010/01573/ŠVS/St zo dňa 09.06.2010 (právoplatné dňa 16.07.2010),

č. G2012/01309/ŠVS/Mi zo dňa 08.06.2012 (právoplatné dňa 18.07.2012) a rozhodnutím OÚ TT - ŠVS č. OU-TT-OSZP3-2014/07504/ŠVS/St zo dňa 30.04.2014 (právoplatné dňa 10.06.2014), č. OU-TT-OSZP3-2016/013647/ŠVS/St zo dňa 19.05.2016 (právoplatné dňa 22.06.2016) a č. OU-TT-OSZP3-2018/015220/ŠVS/St zo dňa 28.05.2018 (právoplatné dňa 29.06.2018). Realizácia stavby bola začatá dňa 26.06.2020.

OÚ TT - ŠVS oznámil začatie vodoprávneho konania oznámením verejnou vyhláškou č. OU-TT-OSZP3-2020/027970-002 zo dňa 16.07.2020 bez miestneho šetrenia a ústneho konania, pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby.

OÚ TT – ŠVS rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2020/027970-005 zo dňa 25.11.2020 vodoprávne konanie prerušil a stavebníka vyzval na predloženie chýbajúcich podkladov. Stavebník predložil požadované doklady na OÚ TT – ŠVS dňa 02.03.2021 (1. časť) a 14.04.2021 (2. časť).

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:

- projektová dokumentácia - 3 pare,
- záväzné stanovisko Mesta Trnava v zmysle § 140b stavebného zákona č. OÚRaK/37301-86226/2020/Hn zo dňa 11.08.2020,
- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi spoločnosťou ŽOS Trnava, a.s., Koniarekova 19, Trnava a stavebníkom, medzi Trnavským samosprávnym krajom a stavebníkom, medzi vlastníkami pozemku parc. č. 5772/16 a stavebníkom, oznámenie majetkovej komisie MZ mesta Trnava č. 37543-96167/2020/Tky zo dňa 07.09.2020,
- dokladová časť, ktorá obsahuje stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Údaje o vlastníctve pozemkov boli zistené z výpisov z listu vlastníctva č. 9282, 5724, 11271, 5000, 11278, 45, 5524 a z kópie katastrálnej mapy, vyhotovenej cez portál CSRÚ, www.oversi.gov.sk zo dňa 16.07.2020 a dňa 20.04.2021.

Účastníci konanie a dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky voči vydaniu povolenia na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby. Pripomienky dotknutých orgánov a organizácií boli skoordované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Orgán štátnej vodnej správy preskúmal predloženú žiadosť o povolenie zmeny stavby a zistil, že jej povolením nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva, právom chránené záujmy a povinnosti účastníkov konania a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka č. 60 g) prílohy Sadzobník správnych poplatkov a zákona č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike vo výške 600,00 eur bol zaplatený bankovým prevodom dňa 06.08.2020.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Trnava a OÚ TT – ŠVS (<http://www.minv.sk/?verejne-vyhlasiky-6>, <https://cuet.slovensko.sk/>). Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ TT - ŠVS s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

.....
vynesené dňa
(pečiatka, podpis)

.....
zvesené dňa
(pečiatka, podpis)

Príloha pre stavebníka a mesto Trnava (doručí sa osobne/poštou)
overená projektová dokumentácia

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10006

Doručuje sa

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 0/10, 921 79 Piešťany, Slovenská republika
Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1 , 917 71 Trnava, Slovenská republika
ŽOS Trnava, a.s., Koniarekova , 917 21 Trnava, Slovenská republika
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska , 917 01 Trnava, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36 , 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava , ,
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava, Zavarská 9, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Školské hospodárstvo Trnava, Zavarská 5841, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Jaroslava Vaškova, Perecká ul. 2969/19, 934 05 Levice, Slovenská republika
MONSTAV PROJEKT, s.r.o., SNP 26, 934 01 Levice, Slovenská republika

Na vedomie

AQUA-Kubiš s. r. o., Hviezdoslavova 31/462, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
TT-IT,s.r.o., Trhová 2, 917 01 Trnava 1
Trnavská teplárenská, a. s., Coburgova 84, 917 42 Trnava
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Mesto Trnava, odbor organizačný a vnút. správy, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov:	[Povolenie na zmenu vodnej stavby „Kanalizácia na ul. Zavarská, Koniarekova a Jačmenná, Trnava“ pred jej dokončením - verejná vyhláška]
Identifikátor:	OU-TT-OSZP3-2021/001859-0035643/2021

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval:	Rudolf Kormuth
Oprávnenie:	Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba:	Okresny urad Trnava
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	22.04.2021 07:33:45
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	22.04.2021 07:33:50
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-TT-OSZP3-2021/001859-0035643/2021

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil:	Smutná Miroslava, Mgr.
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu:	Okresný úrad Trnava IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	23.04.2021
Podpis a pečiatka:	