

OKRESNÝ ÚRAD REVÚCA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Komenského 40, 050 01 Revúca

Číslo spisu

OU-RA-OSZP-2024/000042-017

Revúca

17. 05. 2024



Rozhodnutie

Povolenie na uskutočnenie zmeny líniovej vodnej stavby.

Popis konania / Účastníci konania

Popis konania: Povolenie na uskutočnenie zmeny líniovej vodnej stavby „Jelšava, ul. Štefánikova rekonštrukcia vodovodu“ na pozemkoch v k. ú. Jelšava, stavebníkovi: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice.

Účastníci konania:

- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
- Mesto Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava - 2x rozhodnutie (1 x za účelom zverejnenia verejnou vyhláškou)
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, Ing. Juraj Mohler, 042 48 Košice
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Zuzana Köröšiová, Komenského 50, 042 48 Košice
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod Ďumbierska 14, Košice - mestská časť Sever 041 59
- Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

Doručenie ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou.

Výrok

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“), ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 (ďalej len „stavebník“), podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona a § 66 ods. 1 stavebného zákona
povoľuje

uskutočnenie zmeny líniovej vodnej stavby „Jelšava, ul. Štefánikova rekonštrukcia vodovodu“ na pozemkoch KN-C parc. č. 2129/2, 2073/1, 2080, 2071 (KN-E parc. č. 2558) v k. ú. Jelšava, mesto Jelšava (ďalej len „vodná stavba“).

Účel, popis vodnej stavby: Ide o rekonštrukciu vodovodného potrubia. V meste Jelšava, na ulici Štefánikova sú už zabudované vodovodné potrubia. Materiál týchto potrubí už nevyhovuje ďalšej prevádzke z dôvodu častých porúch. Z tohto dôvodu je potrebné existujúce potrubie uložené v ceste II. triedy č. 532 nahradiť novým potrubím. Zároveň je potrebné zrekonštruovať aj poruchové prípojky, ktoré budú budované z HDPE 32 a 63. Prípojky pod cestou II. triedy sa zabudujú pretláčaním v miestach pôvodných prípojok a z časti budú budované ako združené prípojky. Mimo pretláčania budú prípojky ukladané do rýh rovnako ako aj vodovodné rozvodné potrubie (pieskové lôžko, pieskový obsyp, výstražná fólia, zásyp). Rovnako nové hydranty H1 - H3 nahradia jestvujúce podzemné hydranty.

SO 01 Vodovodné potrubie: tvárna liatina DN 150 dĺžka 339,00 m

SO 02 Vodovodné prípojky: HDPE 32 x 1,9 dĺžka 312,00 m pre 34 ks

HDPE 63 x 3,8 dĺžka 3,00 m pre 1 ks

Chráničky - HDPE 63 x 3,8, 12 ks, dĺžka 115,50 m.

Podľa § 26 ods. 2 vodného zákona tunajší úrad určuje stavebníkovi tieto záväzné podmienky pre uskutočnenie vodnej stavby:

1. Vodná stavba bude uskutočnená v súlade s týmto rozhodnutím podľa projektu stavby „Jelšava, ul. Štefánikova rekonštrukcia vodovodu“, ktorý vypracovala osoba na to oprávnená - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice, Ing. Juraj Mohler, dátum vypracovania: 05/2021, číslo zákazky: 18/V/2021 (ďalej len „projektová dokumentácia vodnej stavby“). Projektová dokumentácia vodnej stavby bola overená v stavebnom konaní a tvorí súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti v zmysle platných právnych predpisov.

3. Realizácia vodnej stavby:

- Časť vodnej stavby bude zrealizovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať osoba na to oprávnená - Zuzana Köröšiová, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.

- Časť vodnej stavby bude zrealizovaná dodávateľským spôsobom. Stavebník oznámi tunajšiemu úradu zhotoviteľa stavby (najneskôr pred začatím uskutočňovania vodnej stavby) a predloží jeho oprávnenie na stavebnú činnosť (funkciu stavbyvedúceho na vodnej stavbe bude vykonávať zodpovedná odborne spôsobilá osoba na vodné stavby).

4. Pri realizácii vodnej stavby musia byť dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a musí sa dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

5. Pri vodnej stavbe budú dodržané príslušné technické normy, ustanovenia stavebného zákona, vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

6. Škody, ktoré by počas výstavby alebo prevádzky mohli vzniknúť, je stavebník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov.

7. Povinnosti pre stavebníka, dodržanie a zabezpečenie plnenia požiadaviek, podmienok dotknutých orgánov, účastníkov konania v predmetnej veci:

7.1 Mesto Jelšava, 049 16 Jelšava vydalo v predmetnej veci v zmysle § 120 a § 140b stavebného zákona súhlasné záväzné stanovisko pod zn.: 3281/2023 zo dňa 21.08.2023, k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom na vodnú stavbu. Na uvedenú stavbu sa nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia. Stavba bude realizovaná v trase pôvodného potrubia.

7.2 Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydal v predmetnej veci vyjadrenie č. OU-RA-OSZP-2024/000041-002 zo dňa 9.1.2024. Tunajší úrad ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydal k projektovej dokumentácii stavby „Jelšava, ul. Štefánikova - rekonštrukcia vodovodu“ vyjadrenie č. OU-RA-OSZP-2022/000859-002 z 10. 08.2022 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v stavebnom konaní.

Nakoľko zákonom č. 230/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 30. 06. 2022 a vyhláškou MŽP SR č.

344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej len „vyhláška“) s účinnosťou od 25.10.2022 sa zmenili zákonné podmienky pre nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, tunajší úrad dáva nové podmienky pre povolenie stavby „Jelšava, ul. Štefánikova - rekonštrukcia vodovodu“, takto:

- Pôvodca odpadu môže nakladať so stavebným odpadom vzniknutým počas realizácie stavby len spôsobom uvedeným v zákone o odpadoch v platnom znení a plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 14 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu.

- Pôvodca odpadu je podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť spracovanie odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a stavebné odpady je povinný prednostne materiálovo zhodnotiť.

- Pôvodca odpadu môže podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie sám.

- Pôvodca odpadu podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch je povinný:

a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch, časti VI., druhom bode pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,

b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,

c) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,

d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vyhláškou,

e) pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť tunajšiemu úradu, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vyhláškou.

- Pôvodca odpadu je povinný názvy odpadov uvádzať podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

- Pôvodca odpadu je povinný požiadať tunajší úrad ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5. zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní pôvodca odpadu priloží vyhodnotenie spôsobu nakladania s odpadmi počas uskutočňovania stavby obsahujúce druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný v rozsahu ustanovenom vyhláškou a v prípade rozdielov medzi skutočným množstvom a druhmi vzniknutých odpadov od množstva a druhov odpadov uvedených v projekte stavby, aj písomné odôvodnenie vzniknutých rozdielov vypracované zodpovedným projektantom stavby.

- Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu.

7.3 Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal v predmetnej veci vyjadrenie č. OU-RA-OSZP-2022/000860-002 zo dňa 11.8.2022. Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny má k vydaniu stavebného povolenia pre predmetnú stavbu podľa predloženej dokumentácie nasledovné pripomienky určené v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“).

- Zabezpečiť, aby pri prípravných, asanačných a stavebných prácach nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov, za ktoré sa v zmysle § 33 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva.

- Na dotknutých stavebných plochách, ani v ich okolí, z výkopovej zeminy nevytvárať zemníky. Zabezpečiť, aby sa na odkrytej pôde nešírili invázne druhy rastlín (určené Vyhláškou MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov a Nariadením vlády č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky).

- Trasu vedení viest' tak, aby nedošlo k potrebe výrubu stromov. Pri prípravných a stavebných prácach nepoškodiť prípadné okolité vzrástle dreviny. V prípade nevyhnutnej potreby odstránenia drevín rastúcich na dotknutých pozemkoch postupovať v zmysle § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. a na výrub drevín si vyžiadať súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny.

7.4 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej v zmysle stanoviska č. ORHZ-RA-2021/000133-002 zo dňa 13.9.2021 z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie stavby „Jelšava, ul. Štefánikova rekonštrukcia vodovodu“ na pozemkoch parc. č. 2129/2, 2073/1, 2080, 2558 v k. ú. Jelšava, okres Revúca, pre stavebníka Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí.

7.5 Východoslovenská distribučná a.s., Košice vydala v predmetnej veci vyjadrenie č. 23877/2023 zo dňa 6.10.2023. Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádza nadzemné NN vedenie, ktoré si môžete lokalizovať na mieste. Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1 kV podľa platných noriem STN. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN. Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme. V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s.. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby. K umiestneniu stavby, podľa predloženej situácie nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané naše vyššie uvedené podmienky. Predmetné vyjadrenie slúži iba pre účely stavebného konania. Za správnosť a úplnosť technickej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant. Za správne umiestnenie stavby je zodpovedný stavebník. Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred uplynutím doby jeho platnosti.

7.6 Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica vydal v predmetnej veci záväzné stanovisko číslo: KPUBB-2022/17330-2/69419/BRE zo dňa 16.8.2022. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) z hľadiska záujmov chránených zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), súhlasí so zámerom investora: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice realizovať vodnú líniovú stavbu „Jelšava, ul. Štefánikova - rekonštrukcia vodovodu“, k. ú. Jelšava, okres Revúca, ktorá sa nenachádza v pamiatkovom území s nasledovnými podmienkami:

- Ohlásiť termín začatia výkopových prác na základoch predmetnej stavby minimálne 5 dní v predstihu KPÚ Banská Bystrica písomne alebo telefonicky.

- Umožniť KPÚ Banská Bystrica vykonať obhliadku zemných prác súvisiacich s realizáciou predmetnej stavby.

- Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

Vzhľadom na skutočnosť, že pri realizácii stavby nie je možné úplne vylúčiť výskyt archeologických nálezov, KPÚ Banská Bystrica upozorňuje:

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455834. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

7.7 Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava v liste č. SEMaI-EL13/2-3-7-504/2022 zo dňa 26.8.2022 súhlasí s realizáciou stavby „Jelšava, ul. Štefánikova - rekonštrukcia vodovodu“ v k. ú. Jelšava, okres Revúca, podľa predložených podkladov. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani

nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe ministerstva obrany. Toto stanovisko sa vydáva na účely stavebného konania.

7.8 Slovak Telekom, a. s. Bratislava vydal v predmetnej veci vyjadrenie č. 6612325358 zo dňa 19.9.2023. Stanovisko pre vyznačené záujmové územie - dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len „SEK“) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane pred rušením.

- Vyjadrenie stráca platnosť aj v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo si stavebník nesplní povinnosť - stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Štefan Kušnier, stefan.kusnier@telekom.sk, +421910100651.

- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Prílohy k vyjadreniu:

Všeobecné podmienky ochrany SEK

Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s..
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177.

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.

• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

7.9 Michlovský, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany vydal v predmetnej veci vyjadrenie KE-2333/2023 zo dňa 25.9.2023. Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytyčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s..

Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

- vo Vašom záujmovom území. resp. v trasách Orange Slovensko a.s.. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov,

- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim nie sú predmetom toho vyjadrenia.

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ. ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /,
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + , - 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vytyčenej línie trasy,

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou,
- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/ 77 320 32 , mob. 0907 721 378,
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohto tlačiva. Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

7.10 SPP - distribúcia, a.s. Bratislava vydala vyjadrenie č. TD/NS/0077/2023/Ve zo dňa 27.2.2023.

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:

plynárenské zariadenie (technologický objekt): STL- plynovod a prípojky

ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno

bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno.

Súhlas s vydaním stavebného povolenia na stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€ poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02.
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujte prosím zástupcu SPP-D - p. Igora Prepelicu, č.t. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distribucia.sk.

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť. Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 27.2.2024, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

7.11 Dodržať vyjadrenie Okresného úradu Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-RS-OCDPK-2022/013463-002 zo dňa 12.8.2022.

Podľa Vami predloženej projektovej dokumentácie sa v predmetnom priestore nachádzajú nami sledované záujmy - regionálna cesta II/532 v intraviláne mesta Jelšava, s realizáciou stavby súhlasíme, za splnenia nasledovaných podmienok:

- v prípade, že dôjde k prácam na/pod regionálnou cestou II/532, je potrebné ešte pred zahájením prác požiadať Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie regionálnej cesty, ku ktorému je potrebné doložiť vyjadrenie od Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s.,

vyjadrenie od OR PZ SR, ODI Revúca, situáciu miesta (projektová dokumentácia) a správny poplatok v hodnote 120,00 eur,

- v prípade, že počas realizácie stavby dôjde k obmedzovaniu alebo ohrozovaniu cestnej premávky prácami na ceste a vedľa cesty je potrebné požiadať Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o určenie prenosného dopravného značenia, ku ktorému je potrebné doložiť projekt dopravného značenia, záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu - OR PZ SR, ODI Revúca a stanovisko správcu pozemnej komunikácie - Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.,

- ak bude potrebná čiastočná alebo úplná uzávierka regionálnej cesty II/532, je potrebné ešte pred zahájením prác požiadať Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na čiastočnú/ úplnú uzávierku regionálnej cesty, ku ktorej je potrebné doložiť vyjadrenie od Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., vyjadrenie od OR PZ SR, ODI Revúca, situáciu miesta (projektová dokumentácia) a správny poplatok v hodnote 170,00 eur pre uzávierku cesty II. triedy,

- v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

7.12 Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica vydal:

A. Vyjadrenie č. 08104/2023/ODDCS-203196/2023 zo dňa 18.1.2023. Z hľadiska záujmov chránených Banskobystrickým samosprávnym krajom ako vlastníkom ciest II. a III. triedy podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s predloženou PD a so stavbou „Jelšava, ul. Štefánikova - rekonštrukcia vodovodu“ súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:

Podmienky stanovené správcou cesty BBRSC a.s., ktoré uviedol vo svojom stanovisku č: BBRSC/04333/2022-RS zo dňa 15.8.2022 požadujeme rešpektovať a dodržať v celom rozsahu.

Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Technickým spracovaním a umiestnením stavby sa nesmie ohroziť cesta II/532 vo vlastníctve BBSK, nesmie byť obmedzená a sťažená údržba cesty, ako aj ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

V prípade, že sa v súvislosti s realizáciou a s užívaním stavby uvedené skutočnosti preukážu, ich odstránenie zabezpečí vlastník stavby na vlastné náklady.

Montážne jamy pre križovanie cesty a ryhy pre výkop požadujeme zhotoviť tak, aby nedošlo k podkopaniu konštrukčných vrstiev vozovky a k poklesu telesa vozovky. V prípade vzniknutých škôd na vozovke v súvislosti so zriadením pretlačania a rozkopávania, žiadame tieto bezodkladne odstrániť po dobu 60 mesiacov od ich realizácie. Križovanie cesty II/532 vodovodným potrubím a prípojkami pre RD požadujeme realizovať v zmysle predloženej PD v hĺbke min 1,2 m pod niveletou vozovky tak, aby uložené vedenie nebránilo prípadnej rekonštrukcii cesty a jej podložia.

V miestach kde z dôvodu rozkopania, alebo pretlačania a uloženia vodovodných prípojek dôjde k narušeniu odvodňovacieho systému cesty (dláždenému rigolu, alebo cestnej priekopy), požadujeme tieto uviesť do náležitého stavu tak, aby plnili funkciu plynulého odvádzania vôd.

V prípade záujmu o akýkoľvek zásah do cesty vrátane asfaltového krytu, BBSK ako vlastník cesty II/532 požaduje, aby vo všetkých miestach, kde dôjde k narušeniu krytu z dôvodu rozkopávania a realizácie montážnych jam, investor vykonal pokládku nového asfaltového krytu v celej šírke vozovky cesty.

BBSK požaduje predložiť správcovi cesty BBRSC a.s. protokol o skúške zhutnenia podložia pod novým živičným krytom cesty II/532.

Stavebné práce v dotyku s cestou II/532 - podvrtavanie a rozkopávanie cesty je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu.

Príslušným cestným správnym orgánom pre cestu II/532 je Okresný úrad v Rimavskej Sobote, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Dočasné dopravné značenie, ktoré zabezpečí investor na vlastné náklady požadujeme ponechať na ceste II/532 počas celej doby prác spojených s realizáciou rekonštrukcie vodovodov v dotyku s cestou.

Za ukončenie prác v dotyku s cestami je pre BBSK ako vlastníka ciest považované odovzdanie dotknutého úseku cesty zodpovednému pracovníkovi BBRSC a.s., na základe zápisničného preberacieho protokolu.

Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty, nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie byť obmedzená údržba cesty.

Počas realizácie stavebných prác žiadame prijať také opatrenia, aby sa neohrozila cesta a bezpečnosť cestnej premávky, najmä narušením odtokových pomerov z telesa cesty a jeho okolí, vchádzaním na vozovku so znečistenými vozidlami.

BBSK ako vlastník dotknutej cesty II/532 si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právom stanovené podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

BBSK ako vlastník cesty II/532 požaduje, aby podmienky ktoré stanoví BBSK a BBRSC a.s. boli uvedené v podmienkach stavebného povolenia.

B. Odpoveď listom č. 06973/2024/ODDCS-713190/2024 zo dňa 12.3.2024. Dňa 18.1.2023 vydalo ODDCS Úradu BBSK stanovisko k predmetnej stavbe pod č.: 08104/2023/ODDCS-2, kde požaduje spätnú úpravu krytu vozovky cesty II/532 v celej šírke vozovky v miestach kde dôjde k dotyku s predmetnou cestou. Z hľadiska záujmov chránených Banskobystrickým samosprávnym krajom ako vlastníkom ciest II. a III. triedy podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a na základe záverov z pracovného rokovania uskutočneného dňa 26.2.2024 v Jelšave, dávame k Vašej žiadosti o prehodnotenie nasledujúce stanovisko: Spätnú úpravu nového povrchu vozovky cesty II/532 v úseku 0,000-0,320 km staničenia potrubia požadujeme realizovať v celej šírke jazdného pruhu, kde dôjde k zásahu do vozovky. Ostatné podmienky vydané v predmetnom stanovisku ODDCS Úradu BBSK zostávajú v platnosti.

7.13. Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Banská Bystrica vydala:

A. Vyjadrenie č. BBRSC/04333/2022-RS BBRSC/04523/2022 zo dňa 15.8.2022.

BBRSC, a. s., ako správca ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len „BBSK“) súhlasí v predmetnej veci, za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

V miestach, kde dochádza k zásahu do spevnenej časti telesa cesty žiadame rešpektovať nasledovné:

Výkop.

- vykopané cestné podložie a zeminu je potrebné pri realizovaní stavebných prác odviezť na skládku, nesmie byť použitá na spätný zásyp,
- hrany rozkopávky zapíliť na hrúbku asfaltových vrstiev s min. presahom 20 cm,
- zapílené hrany vozovky je potrebné pred asfaltovaním natrieť spojivom v množstve 0,5 - 0,7 kg/m².

Zásyp a úprava podložia.

- podložie v celom objeme zasýpať štrkodrvou frakcie 0-32 mm po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním, na dynamický modul deformácie E_{vd} = min. 50 MN/m² (meraný dynamickou doskou)
- posledná ochranná vrstva musí byť zhutnená min. na E_{def2} = 120 Mpa.

Asfaltové vrstvy.

- asfaltový betón pre podkladové vrstvy ACP 22-I, 1 x 100 mm,
- spojovací postrek 0,5 - 0,7 kg/m²,
- asfaltový betón pre ložné vrstvy ACL 16-I, 1 x 50 mm,
- spojovací postrek 0,5 - 0,7 kg/m²,
- asfaltový betón pre obrusné vrstvy ACo 11-I, 1x50 mm.

Tam, kde je trasa vodovodného potrubia vedená v spevnenej časti telesa cesty II/532, žiadame, po ukončení stavebných prác, realizovať pokládku živičnej krytiny na celú šírku vozovky v celej dĺžke trasy vodovodného potrubia. Ak je to možné všetky vodovodné prípojky k rodinným domom žiadame realizovať pretlakom.

Križovanie cesty žiadame realizovať kolmo na os cesty výlučne technológiou pretláčania so zatiahnutím vodovodných rúr do chráničky, presahujúcej o min. 1 m cestný pozemok po oboch stranách, miesto križovania označiť označníkom po oboch stranách ciest, vo vzdialenosti min. 0,5 m od vonkajšieho okraja cestného pozemku (vonkajšia hrana cestného násypu, odvodňovacieho systému atď.).

V miestach, kde vodovodné potrubie bude uložené technológiou pretláčania, podľa križovania ciest riadeným pretláčaním, žiadame rešpektovať nasledovné:

Výkop.

- bližšia hrana štartovacej a cieľovej jamy musí byť zriadená mimo hranice cestného pozemku,
- vodovodné potrubie musí byť umiestnené v chráničke s hĺbkou krytia min. 1,20 m od nivelety vozovky, s hĺbkou krytia min. 0,70 m pod dnom cestnej priekopy, s ukončením chráničky za hranicou cestného pozemku, bez porušenia telesa cesty a jeho súčastí.

Zásyp a úprava podložia (po hranicu cestného pozemku):

- materiál z jám je potrebné pri zrealizovaní stavebných prác vykopat' a odviezť na skládku,
- zásyp v celom objeme od ochrannej vrstvy vodovodného potrubia zasýpať štrkodrvou frakcie 0 -32 mm, po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním,
- posledná vrstva musí byť zhutnená min. na E_{def2} = 60 Mpa.

Z majetkovoprávneho hľadiska je potrebné požiadať o vyjadrenie vlastníka ciest, mostov a cestných pozemkov, Banskobystrický samosprávny kraj.

V prípade, že pri správe a údržbe cesty II/532 dôjde k poškodeniu potrubia uloženého v telese cesty, nebude si správca potrubia resp. vlastník potrubia uplatňovať náhradu škody.

Všeobecné požiadavky:

- Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky je potrebné pred začatím prác osadiť dopravné značenie schválené ORPZ SR, ODI v Revúcej určené Okresným úradom Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Dočasné dopravné značenie zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.
 - Pred zahájením stavebných prác je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať cestný správny orgán, t. j. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie predmetnej cesty.
 - Vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na pozemnej komunikácii (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a. i.) a použitá na spätný zásyp. V prípade znečistenia komunikácie žiadateľ bez prierahov vykoná očistenie pozemnej komunikácie na vlastné náklady.
 - V priebehu realizácie stavebných prác, ako aj po ich ukončení bezpodmienečne musia byť zabezpečené odtokové pomery z pozemnej komunikácie. Stavebný materiál nemôže byť skladovaný na pozemnej komunikácii.
 - Žiadame, aby trvale zakryté vrstvy pred ich zakrytím boli zápisnične prevzaté pracovníkom BBRSC, a. s.. Zrealizované práce (konečnej úpravy, ale aj dočasnej úpravy) a dotknutý úsek cesty je potrebné zápisnične odovzdať do 3 pracovných dní od ukončenia prác zástupcovi BBRSC, a. s..
 - Pri preberacom konaní predložiť „dokumentáciu kvality“ - certifikáty, vyhlásenia o zhode vlastností použitých materiálov, počiatkové skúšky na asfaltové zmesi - pred zahájením ich pokládky, doklady akreditovaného laboratória zhotoviteľa podľa KSP - kontrolného a skúšobného plánu stavby a protokol zo skúšok zhutnenia. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce sa považujú za neukončené.
 - Kontaktná osoba BBRSC, a. s., pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska): Róbert Nagy t. č.: 0908 962 387.
 - Na zrealizovanú stavebnú úpravu cesty sa určuje záručná doba 60 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác.
 - Stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi ciest, ako aj tretím osobám v dôsledku realizácie stavebných prác.
 - V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
 - BBRSC, a. s., ako správca dotknutej pozemnej komunikácie, s ohľadom na ochranu predmetnej cesty, má právo podmienky k realizácii stavby kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžaduje verejný záujem.
- B. Vyjadrenie č. BBRSC/02187/2024-11 zo dňa 5.4.2024. Dňa 05.02.2024 bola na Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a. s., Banská Bystrica doručená žiadosť stavebníka o prehodnotenie vyjadrenia č. BBRSC/04333/2022-RS, BBRSC/04523/2022 zo dňa 15.08.2022 k stavbe „Jelšava, ul. Štefánikova - rekonštrukcia vodovodu“, pre účely vydania stavebného povolenia. Ohľadom prehodnotenia uvedeného vyjadrenia bolo zvolané pracovné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.02.2024 na Mestskom úrade v Jelšave. Účelom pracovného stretnutia bolo prehodnotenie vyjadrení BBSK a BBRSC, a. s., BB nakoľko zo strany zhotoviteľa bol nesúhlas v bode vykonania pokládky živičnej krytiny v celej šírke vozovky v celej dĺžke trasy vodovodného potrubia. Na stretnutí okrem iného boli dohodnuté nasledovné podmienky:
- BBSK a BBRSC, a. s., BB súhlasí so zmenou vo vyjadreniach v bode vykonania pokládky živičnej krytiny v celej šírke vozovky,
 - staré uzávery v telese cesty je potrebné zlikvidovať, nie pilovaním, ale vyfrézovaním,
 - spätnú úpravu nového asfaltového krytu cesty II/532 v úseku 0,000 - 0,320 km požadujeme realizovať v celej šírke jazdného pruhu, kde dôjde k zásahu do vozovky. Ostatné podmienky uvedené vo vyjadrení č. BBRSC/04333/2022-RS, BBRSC/04523/2022 zo dňa 15.08.2022 zostávajú v platnosti.

8. Stavebník preukázal v konaní v predmetnej veci oprávnenie zriadiť na už citovaných stavebných pozemkoch požadovanú vodnú stavbu. V konaní v predmetnej veci bola doložená „Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ zo dňa 27.2.2023, uzavretá medzi stavebníkom (budúci oprávnený z vecného bremena) a Mestom Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava (budúci povinný z vecného bremena).

9. Ďalej je stavebník povinný:

a) Pred začatím stavebných prác zabezpečiť presné vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí priamo v teréne. Budú dodržané polohové, priestorové a odstupové vzdialenosti od sietí uložených v dotknutom území v zmysle platných právnych predpisov.

- b) Po ukončení vodnej stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 26 vodného zákona a § 82 stavebného zákona.
- c) Umožniť oprávneným osobám vstup na pozemok stavby za účelom výkonu štátneho stavebného dohľadu.
- d) K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná v zmysle platných právnych predpisov.
- e) Ku kolaudácii vodnej stavby stavebník predloží Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody z akreditovaného laboratória odobratej z odberového kohútika v rozsahu minimálnej analýzy ukazovateľov kvality pitnej vody v súlade s požiadavkami vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov.

10. Vodná stavba bude dokončená v lehote do 31.12.2027. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník požiada o jeho predĺženie.

11. Rozpočtový náklad vodnej stavby: 179455, 53 eura (bez DPH)

12. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie vodnej stavby. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

13. Stavenisko musí byť označené v súlade s § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby [názov stavby, názov stavebníka, názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho (resp. meno stavebného dozoru), kto a kedy stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby].

14. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietkam účastníkov konania, ktoré boli vznesené sa vyhovuje stanovenými podmienkami rozhodnutia.

Toto povolenie je podľa § 26 ods. 4 vodného zákona súčasne stavebným povolením v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Odôvodnenie

Tunajší úrad začal dňa 20.11.2023 vodoprávne konanie vo veci vydania rozhodnutia o povolení zmeny líniovej vodnej stavby v k. ú. Jelšava, na základe žiadosti stavebníka.

Tunajší úrad listom č. OU-RA-OSZP-2023/001138-003 zo dňa 21.11. 2023 oznámil účastníkom konania, obci, dotknutým orgánom začatie vodoprávneho konania v predmetnej veci a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 11. januára 2024. Konanie bolo oznámené aj verejnou vyhláškou - líniová vodná stavba.

K vodoprávnemu konaniu v predmetnej veci stavebník okrem iných stanovísk doložil aj stanovisko Banskobystrického samosprávneho kraja Banská Bystrica (ako vlastníka dotknutej regionálnej cesty) č. 08104/2023/ODDCS-203196/2023 zo dňa 18.1.2023 (ďalej len „stanovisko BBSK“) a stanovisko Banskobystrickej regionálnej správy ciest Banská Bystrica (správca dotknutej regionálnej cesty) č. BBRSC/04333/2022-RS, BBRSC/04523/2022 zo dňa 15.8.2022 (ďalej len „stanovisko BBRSC“) - v zmysle stanoviska BBSK a stanoviska BBRSC je okrem iného požiadavka v trase vodovodného potrubia vedeného v spevnenej časti telesa cesty II/532, po ukončení stavebných prác, realizovať pokládku živičnej krytiny na celú šírku vozovky v celej dĺžke trasy vodovodného potrubia.

Na vodoprávnom konaní dňa 11.1.2024, za účasti stavebníka:

- bola žiadosť stavebníka preskúmaná v zmysle vodného zákona, stavebného zákona spolu s doloženými stanoviskami účastníkov konania a dotknutých orgánov;

- neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky v predmetnej veci zo strany účastníkov konania, obce a dotknutých orgánov.

Na základe uvedeného, tunajší úrad listom č. OU-RA-OSZP-2024/000042-007 zo dňa 11. 01. 2024 dal možnosť účastníkom konania (v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 správneho poriadku), aby sa pred vydaním rozhodnutia v predmetnej veci mohli vyjadriť k jeho podkladu, k spôsobu jeho zisťovania, prípadne podať návrh na jeho doplnenie (v termíne do 3 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia) - upovedomenie o podkladoch pre vydanie rozhodnutia vo vodoprávnom konaní bolo účastníkom konania oznámené aj verejnou vyhláškou.

Dňa 31.1.2024 bol tunajšiemu úradu doručený od stavebníka list zn. 2023/O/AD zo dňa 31.1.2024, v ktorom žiada tunajší úrad o doplnenie vyjadrení do konania od Banskobystrického samosprávneho kraja Banská Bystrica a Banskobystrickej regionálnej správe ciest Banská Bystrica v predmetnej veci - stavebník požiadal Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica (vlastník dotknutej regionálnej cesty) a Banskobystrickú regionálnu správu ciest Banská Bystrica (správca dotknutej regionálnej cesty) o prehodnotenie ich stanovísk (prehodnotenie stanoviska BBSK a stanoviska BBRSC) v spojitosti s realizovaním pokládky živičnej krytiny v celej dĺžke trasy vodovodného potrubia ale nie na celú šírku vozovky. Stavebník v liste zn. 2023/O/AD zo dňa 31.1.2024 zároveň uvádza aj časovú náročnosť v spojitosti s prehodnotením stanoviska BBSK a stanoviska BBRSC. Na základe uvedeného, tunajší úrad vyzval stavebníka listom č. OU-RA-OSZP-2024/000042-011 zo dňa 08.02.2024 (ďalej len „výzva“) aby podanie v predmetnej veci v požadovanej lehote (do 1.7.2024) spresnil, doplnil o tieto náležitosti: Konečné stanovisko Banskobystrického samosprávneho kraja Banská Bystrica (ako vlastníka dotknutej regionálnej cesty) a konečné stanovisko Banskobystrickej regionálnej správe ciest Banská Bystrica (správca dotknutej regionálnej cesty) v predmetnej veci. Tunajší úrad zároveň vo výzve upozornil stavebníka na právne následky nedoplnenia podania. Tunajší úrad konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. OU-RA-OSZP-2024/000042-014 zo dňa 08. 02. 2024. Stavebník doplnil podanie o požadované náležitosti v stanovenej lehote.

Tunajší úrad listom č. OU-RA-OSZP-2024/000042-009 zo dňa 1.2.2024 požiadal Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov o predĺženie lehoty (§49 ods. 2 správneho poriadku) na vydanie rozhodnutia vo vodoprávnom konaní v predmetnej veci. Tunajší úrad ako dôvod predĺženia lehoty na vydanie rozhodnutia uviedol časovú náročnosť v spojitosti s vydaním rozhodnutia v predmetnej veci, nakoľko ide o vydanie povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby, úkony súvisiace s vydaním rozhodnutia sú vykonávané aj formou verejnej vyhlášky. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov listom č. OU-BB-OOP3- 2024/009634-016 zo dňa 2.2.2024 predĺžil tunajšiemu úradu lehotu na vydanie rozhodnutia o 90 dní. Tunajší úrad listom č. OU-RA-OSZP- 2024/000042-013 zo dňa 8.2.2024 upovedomil účastníkov konania (§ 49 ods. 2 správneho poriadku) o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia v predmetnej veci (verejná vyhláška).

Tunajší úrad listom č. OU-RA-OSZP-2024/000042-016 zo dňa 19.04.2024 dal opätovne možnosť účastníkom konania (v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 správneho poriadku), aby sa pred vydaním rozhodnutia v predmetnej veci mohli vyjadriť k jeho podkladu, k spôsobu jeho zisťovania, prípadne podať návrh na jeho doplnenie (v termíne do 3 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia) - upovedomenie o podkladoch pre vydanie rozhodnutia vo vodoprávnom konaní bolo účastníkom konania oznámené verejnou vyhláškou. Neboli uplatnené zo strany účastníkov konania pripomienky, námietky návrhy v predmetnej veci.

Ďalej v konaní v predmetnej veci:

- bolo konštatované, že ide o vodnú stavbu vo verejnom záujme - vodovodné potrubie verejného vodovodu (zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov), vodná stavba rieši zásobovanie danej lokality pitnou vodou,

- vodná stavba je prevádzkovaná v zmysle platných právnych predpisov, osobou na to oprávnenou - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Závod Rožňava,

- bolo zistené, že dokumentácia vodnej stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a uskutočnením vodnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stavebník preukázal v konaní v predmetnej veci oprávnenie zriadiť na už citovaných stavebných pozemkoch požadovanú vodnú stavbu. V konaní v predmetnej veci bola doložená „Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ zo dňa 27.2.2023, uzavretá medzi stavebníkom (budúci oprávnený z vecného bremena) a Mestom Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava (budúci povinný z vecného bremena).

Ku konaniu v predmetnej veci sa písomne vyjadrili: Mesto Jelšava; Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej; Východoslovenská distribučná a.s., Košice; Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica; Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava; Telekom, a. s. Bratislava; Michlovský, spol. s.r.o., Piešťany; SPP - distribúcia Bratislava; Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica; Banskobystrická regionálna správa ciest , a. s., Banská Bystrica.

Nakoľko stanoviská účastníkov konania, obce a dotknutých orgánov boli za dodržania stanovených podmienok kladné, tunajší úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Podľa položky č. 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, bol správny poplatok vo výške 400.- eur stavebníkom uhradený. Spôsob úhrady správneho poplatku: bankovým prevodom platobného predpisu (M01-201123-2741, variabilný symbol: 5712065175, úhrada 27.11.2023).

Toto rozhodnutie nenahrádza povolenia alebo súhlasy vyžadované podľa iných platných právnych predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou. Toto rozhodnutie - verejná vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu. Zároveň tunajší úrad zverejní verejnú vyhlášku aj na svojom webovom sídle, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Tunajší úrad žiada mesto Jelšava , aby súčasne zverejnilo toto rozhodnutie - verejnú vyhlášku na svojej úradnej tabuli a prípadne aj na svojom webovom sídle alebo iným v mieste obvyklým spôsobom najmenej na dobu 15 dní a po ukončení doby vyvesenia vrátilo toto rozhodnutie - verejnú vyhlášku tunajšiemu úradu s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia.

Vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby :

Doručuje sa do vlastných rúk:

- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
- Mesto Jelšava , Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava - 2x rozhodnutie (1 x za účelom zverejnenia verejnou vyhláškou)
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, Ing. Juraj Mohler, 042 48 Košice
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Zuzana Köröšiová, Komenského 50, 042 48 Košice
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod Ďumbierska 14, Košice - mestská časť Sever 041 59
- Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
- Banskobystrická regionálna správa ciest , a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

Doručenie ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou.

Doručuje sa:

- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry , Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Závod Rožňava, Štítnická 19, 048 01 Rožňava
- Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
- Okresné riaditeľstvo PZ v Revúcej, Okresný dopravný inšpektorát, Remeselnícka 300/2, 050 01 Revúca
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Okružná 3, 050 01 Revúca
- Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca, Komenského 40, 050 01 Revúca
- SPP - distribúcia , a.s. Plátennícka 19013/2, 825 09 Bratislava
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31,042 91 Košice
- Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, pracovisko Lučenec, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
- Michlovský, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
- Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca

Ing. Jana Rybárová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10234

Doručuje sa

- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Košice, Komenského 50, 042 48 Košice, Slovenská republika
Mesto Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava, Slovenská republika
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Ing. Juraj Mohler, Komenského 50, 042 48 Košice, Slovenská republika
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Zuzana Köröšiová, Komenského 50, 042 48 Košice, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, Ďumbierska 910/14, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry , Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovenská republika
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Závod Rožňava, Štítnická 19, Komenského 50, 042 48 Košice, Slovenská republika
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hostinského 0/4, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Revúcej, Okresný dopravný inšpektorát, Priemyselná 305/9, 050 01 Revúca, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Okružná 3, 050 01 Revúca, Slovenská republika
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca, Hostinského 0/4, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/44b, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice - Staré Mesto, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica - pracovisko Lučenec, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec, Slovenská republika
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná , 921 01 Piešťany, Slovenská republika

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca, Slovenská republika

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie- verejná vyhláška, Komenského 40, 050 01 Revúca, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Povolenie vodnej stavby.]
Identifikátor: OU-RA-OSZP-2024/000042-0003148/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Jana Rybárová
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 21.05.2024 11:47:18 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 21.05.2024 11:47:36 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-RA-OSZP-2024/000042-0003148/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Milan Herczeg
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Asistent
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Revúca
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 21.05.2024
Podpis a pečiatka: