



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Kežmarok
- 01.09.2025	OU-KK-OSZP-2026/002087-004	Ing. Jaroslav Bonk/ 0961578901	28. 04. 2026

Vec

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - O Z N Á M E N I E

o začatí konania a nariadenie ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním podľa § 140d zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Stavebník Obec Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak, IČO: 00 326 321, podal dňa 11.09.2025 na tunajší úrad návrh na začatie konania podľa § 140d zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vo veci preskúmania spôsobilosti stavby na užívanie, vodnej stavby „SO 01 VEREJNÝ VODOVOD- SKUTKOVÝ STAV UL. ROVINKY, UL. VYSOKÁ HORA, UL. JÁNA VOJTAŠŠÁKA, UL. JÁNA KRSTITEĽA“, na pozemkoch:

- Vetva „V“ ul. Rovinky: KN-C 1646, (KN-E 3694/3), KN-C 1769/88, KN-C 1769/89, KN-C 1769/90, KN-C 1769/81, KN-C 1769/92, KN-C 1769/82, KN-C 1769/102, KN-C 1769/99, KN-C 1769/78, KN-C 1769/98, KN-C 1769/80, KN-C 1763/500, KN-C 1769/107, KN-C 1765/12 (KN-E 3694/14), KN-C 1765/1 (KN-E 3694/1), KN-C 1769/97, KN-C 1765/9, KN-C 1769/91, KN-C 1769/26, KN-C 1765/8, KN-C 1769/14, KN-E 3659/19, KN-C 1769/83, KN-C 1765/2, KN-C 1769/93, KN-C 1765/3, KN-C 1769/84, KN-C 1765/4, KN-C 1769/85, KN-C 1765/5, KN-C 1769/19, KN-C 1765/6, KN-C 1769/20, KN-C 1765/7, KN-C 1764/54, KN-C 1765/10, KN-C 1764/53, KN-C 1764/56, KN-C 1763/325, KN-C 1763/324, KN-C 1763/330, KN-C 1763/331, KN-C 1763/332, KN-C 1763/333, KN-C 1763/334, KN-C 1763/328, KN-C 1763/329, KN-C 1763/327, KN-C 1763/326, KN-C 1763/335, KN-C 1763/336, KN-C 1763/337 a KN-C 1763/338, kat. územie Lendak,
- Vetva „V1“ ul. Vysoká hora: KN-C 1653/7, KN-C 1653/10, KN-C 1671/2, KN-C 1653/9, KN-C 1678/3, KN-C 1681/2, KN-C 1683/2 KN-C 1689/3, KN-C 1653/1 a KN-C 1653/2, kat. územie Lendak,
- Vetva „V2“ ul. Jána Vojtaššáka: KN-C 1767/84, KN-C 1767/82, KN-C 1767/75, KN-C 1767/76, KN-C 1767/78, KN-C 1767/109, KN-C 1767/110, KN-C 1767/72, KN-C 1767/67, KN-C 1767/101, KN-C 1767/63, KN-C 1767/61, KN-C 1767/60, KN-C 1767/368, KN-C 1767/152, KN-C 1767/54, KN-C 1767/52 a KN-C 1703/8, kat. územie Lendak,
- Vetva „V3“ ul. Jána Krstiteľa: KN-C 1767/257, KN-C 1767/263, KN-C 1767/199, KN-C 1767/197, KN-C 1767/195, KN-C 1767/193, KN-C 1767/191, KN-C 1767/189, KN-C 1767/188, KN-C 1767/136, KN-C 1767/186, KN-C 1767/350, KN-C 1767/182, KN-C 1767/180, KN-C 1767/178, KN-C 1767/176, KN-C 1767/174, KN-C 1767/163, KN-C 1767/172, KN-C 1767/170, KN-C 1767/169, KN-C 1767/168 a KN-C 1767/167, kat. územie Lendak.

Popis stavby:

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby „SO 01 VEREJNÝ VODOVOD- SKUTKOVÝ STAV UL. ROVINKY, UL. VYSOKÁ HORA, UL. JÁNA VOJTAŠŠÁKA, UL. JÁNA KRSTITEĽA“ v obci Lendak, rieši rozvod studenej pitnej vody v obci.

Napojenie z terajšieho verejného vodovodu DN 100 na ul. Rovinky z vetvy „V“ v km 0,181, ako aj z vetvy „VI“ v km 0,079. Vodovod je zrealizovaný z rúr HDPE d 110 x 10,0 mm: vetva „V“ v dĺžke 548,9 m, vetva „VI“ v dĺžke 176,0 m, vetva „V2“ v dĺžke 325,8 m, vetva „V3“ v dĺžke 360,5 m.

Opis technického riešenia:

Potrubie vodovodu je uložené v ryhe šírky 800 mm na pieskovej lôžke hrúbky 100mm, obsyp potrubia do výšky 300 mm nad potrubie pieskom, spätný zásyp sypaninou z výkopu, do rýhy nad potrubie je uložený signalizačný vodič Cu.

Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. František Vrbiar, 059 12 Hôrka č. 53, reg. č. o.: 1342*SP*I2 v novembri 2024

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ust. § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov príslušným orgánom štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, podľa ust. § 61 písm. a) a písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) vecne a miestne príslušným orgánom štátnej vodnej správy a zároveň podľa ust. § 120 stavebného zákona špeciálnym stavebným úradom (ďalej len „stavebný úrad“) oznamuje začatie konania podľa § 140d zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov o preskúmaní spôsobilosti stavby na užívanie: „SO 01 VEREJNÝ VODOVOD- SKUTKOVÝ STAV ul. Rovinky, ul. Vysoká hora, ul. Jána Vojtaššáka, ul. Jána Krstiteľa“ na pozemkoch v kat. území Lendak.

Stavebný úrad zároveň nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

26. mája 2026 o 10.00 hod.

so stretnutím v budove Obecného úradu obce Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak.

K návrhu na vydanie rozhodnutia a na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním je povinnosťou navrhovateľa predložiť náležitosti podľa § 140d ods. 5 stavebného zákona.

Na ústne pojednávanie stavebník pripraví :

- Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia spracovanú oprávnenou osobou
- Porealizačné zameranie vodnej stavby – geodetickú dokumentáciu
- Preukázanie vlastníckeho resp. iného právo k dotknutým pozemkom a k predmetným
- objektom
- Predpísané tlakové skúšky vodovodného potrubia
- Doklad o nakladaní s odpadmi počas realizácie stavby
- Certifikáty použitých výrobkov, prehlásenia o zhode
- Závazné stanoviská ku preskúmaniu spôsobilosti stavby na užívanie (kolaudácii) dotknutých orgánov (RUVZ Poprad, ORHaZZ Kežmarok, OÚ Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP, VSD, a.s. Košice, SPP-distribúcia, Prevádzkareň obce Lendak)
- Prevádzkový poriadok vodnej stavby, doplnok prevádzkového poriadku verejného vodovodu obce Lendak

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská týkajúce sa skutočností, ktoré sa skúmajú v kolaudačnom konaní, podľa § 140d ods. 5 stavebného zákona, môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Na námietky, ktoré sa netýkajú skutočností, ktoré sa skúmajú v predmetnom konaní, a na námietky neuplatnené najneskôr pri ústnom pojednávaní, sa neprihliadne. Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku majú účastníci konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Zároveň v súlade s § 33 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní Vám oznamujeme, že správny orgán zhromaždil všetky podklady potrebné pre vydanie rozhodnutia. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok, kanc. č.

117 (1. poschodie) a na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Nakoľko sa rozhodnutie okresného úradu týka veľkého počtu účastníkov konania, orgán štátnej vodnej správy oznamuje začatie konania, v súlade s ust. § 73 ods. 4 vodného zákona, verejnou vyhláškou.

Toto oznámenie o začatí konania podľa § 140d zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vo veci preskúmania spôsobilosti stavby na užívanie sa v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov doručuje formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Lendak, zverejnené na internetovej stránke obce Lendak, webovom sídle tunajšieho úradu a na verejne prístupnom mieste. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada Obec Lendak, aby predmetnú verejnú vyhlášku vyvesili na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie s vyznačením uvedených údajov.

Vyvesené dňa: 28.04.2026



.....
podpis oprávnenej osoby
odtlačok pečiatky

Zvesené dňa: 13.05.2026

.....
podpis oprávnenej osoby
odtlačok pečiatky

Rozdeľovník OÚ Kežmarok:
odbor starostlivosti o životné prostredie – OH, OPaK
pozemkový a lesný odbor

RNDr. Vladimír Vráblik
poverený vykonávaním funkcie vedúceho odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-KK-OSZP-2026/002087-004

Obec Lendak, Kostolná 194, 059 07 Lendak

Ing. František Vrbiar, Projektant, Ondrej 53, 059 12 Hôrka pri Poprade

Prevádzkareň obce Lendak, Revolučná 1285/1A, 059 07 Lendak

Okresný úrad Kežmarok, Dr. Alexandra 0/61, 060 01 Kežmarok 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad 1

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1

SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b 44/B, 825 11 Bratislava 25

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 2988/115, 080 01 Prešov 1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku, Huncovská 38, 060 01 Kežmarok 1

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, Ďumbierska 910/14, 040 01 Košice 1

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu


Názov: [VEREJNÁ VYHLÁŠKA - O Z N Á M E N I E , o začatí konania a nariadenie ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním podľa § 140d zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.,]
Identifikátor: OU-KK-OSZP-2026/002087-0017051/2026

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Vladimír Vráblik
Oprávnenie: 1182 , podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 28.04.2026 07:56:13 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 28.04.2026 07:56:30 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-KK-OSZP-2026/002087-0017051/2026

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Jaroslav Bonk
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Asistent
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Kežmarok
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 28.04.2026
Podpis a pečiatka:



Okresný úrad Kežmarok
odbor starostlivosti o životné prostredie
Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
-3-