

Okresný úrad Vranov nad Topľou

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : OU-VT-OSZP-2022/004887-004

Vranov n.T.
02.06.2022

VEC

**- „SO 01 Vodovodné potrubie“ v rámci objektovej skladby stavby:
„VRANOV NAD TOPĽOU, SÍDLISKO II PRI ZŠ - REKONŠTRUKCIA
VODOVODU“**

- Žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia
- oznámenie o zahájení vodoprávneho konania

VEREJNÁ VÝHLÁŠKA

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice – podala dňa 10.05.2022 na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu: „VRANOV NAD TOPĽOU, SÍDLISKO II PRI ZŠ - REKONŠTRUKCIA VODOVODU“, ktorá sa nachádza na parcelách č. 3312/5, 3312/7, 333, 3304, 373/1, 351/1, kat. úz. Vranov nad Topľou, umiestnenej v intraviláne mesta podľa situácie stavby, vypracovanej na podklade z katastrálnej mapy – vid' projektová dokumentácia.

SO 01 Vodovodné potrubie

- vodovodné potrubie

Jedná sa o potrubie v rozsahu od bodu napojenia na uzol vodovodnej siete (nachádzajúce ho sa v blízkosti križovatky Mlynská ul. - Dubník) po miesto nachádzajúce sa v blízkosti bytového domu Staničná č. 28. Na výstavbu vodovodného potrubia sa použijú rúry z PE100-RC, a to D 110x6,6mm tlakového radu PN10 v dĺžke 156,0 m (v 6m tyčiach, prípadne v 50m kotúčoch). Všetky plochy dotknuté výstavbou sa uvedú do pôvodného stavu. Potrubie pod odstavňou plochou autobusovej dopravy (km 0,0 - 0,012) bude realizované bezvýkopovou technológiou horizontálneho vŕtania (riadeného mikrotunelovania) HDPE chráničky D160x9,5mm v dĺžke 12,0m. Do pretlačenej chráničky sa vodovodné potrubie zasunie na klzných objímkach a konce chráničky sa utesnia gumenými manžetami. Min. rozmery montážneho výkopu v bode napojenia budú 1,8 x 1,5m.

- vodovodná prípojka pre ZŠ Sídliisko II

Ide sa o potrubie v rozsahu od bodu napojenia na navrhované vodovodné potrubie (lomový bod V3, km 0,053 po vodomernú šachtu pre ZŠ Sídliisko II. Na výstavbu vodovodného potrubia sa použijú rúry z PE 100-RC, a to D110x6,6mm tlakového radu PN10 v dĺžke 25,0m (v 6m tyčiach, prípadne v kotúčoch). Potrubie pod mestskou komunikáciou (km 0,011 - 0,025) bude realizované bezvýkopovou technológiou horizontálneho riadeného vŕtania (riadeného mikrotunelovania) HDPE chráničky D 160x9,5mm v dĺžke 14,0m. Do pretlačenej chráničky sa vodovodné potrubie zasunie na klzných objímkach a konce chráničky sa



OKRESNÝ
ÚRAD
VRANOV NAD TOPĽOU

Telefón
+421-57-48 61 592

E-mail
jan.kmec@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

utesnia gumenými manžetami. Pred realizáciou bezvýkopovej technológie je potrebné presne určiť hĺbku existujúcich inžinierskych sietí (kanalizácie, ...).

- prepojovacie vodovodné potrubie

Jedná sa o časť prepojovacieho potrubia v rozsahu od miesta nachádzajúceho sa v blízkosti kotolne pri bytovom dome Budovateľská 2 po miesto nachádzajúce sa v blízkosti bytového domu Staničná 28 (lomové body V11 - V14). Prepojovacie potrubie zabezpečuje prepojenie vetvy vodovodnej siete nachádzajúcej sa na Budovateľskej ulici s rozvodným potrubím nachádzajúcim sa pri bytových domoch (Staničná 28, 30 a 32) Sídlička II. Na výstavbu vodovodného potrubia sa použijú rúry z PE100-RC, a to D90x5,4mm tlakového radu PN 10 v dĺžke 52,0m (v 6m tyčiach, prípadne v kotúčoch). Potrubie pod mestskou komunikáciou (km 0,0 - 0,012) bude realizované bezvýkopovou technológiou horizontálneho riadeného vrtania (riadeného mikrotunelovania) HDPE chráničky D160x9,5mm v dĺžke 12,0m. Do pretlačenej chráničky sa vodovodné potrubie zasunie na klzných objímkach a konce chráničky sa utesnia gumenými manžetami. Pred realizáciou bezvýkopovej technológie je potrebné presne určiť hĺbku existujúcich inžinierskych sietí (kanalizácie, ...).

- uzávery, hydranty

Na vodovodnom potrubí sa osadia uzávery na začiatku, konci, v uzloch vodovodnej siete potrubia a pred každým hydrantom. Ide o uzávery so zákopovou teleskopickou zemnou súpravou a poklopom inštalovaným do vozovky. Poklop osadený v zeleni bude obetónovaný a označený smerovým stĺpikom s orientačnou tabuľkou. Navrhované hydranty budú slúžiť na plnenie hasičskej techniky, pre účely prevádzky vodovodu (na odkalenie vodovodného potrubia a preplachovanie siete) a na priame hasenie požiarov stavieb na bývanie a ubytovanie skupiny A (rodinné domy). Hydranty pre účely plnenia hasičskej techniky určí prevádzkovateľ! (VVS, závod Vranov nad Topľou).

- odstavenie starého vodovodného potrubia v krajnici cesty III/3617

V rámci stavby bude odstavené (zrušené) staré vodovodné potrubie. Potrubie bude odpojené bodovo v uzle napojenia na verejný vodovod (krajnica Mlynskej ulice a prístupovej cesty k ZŠ), pričom rúry ostanú zakopané v zemi. V miestach odpojenia (výkop 1x 1m) sa uzáver nahradí zaslepovacou prírubou a betónovým blokom.

Uvedeným dňom sa začalo vodoprávne konanie.

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení neskorších predpisov, v spojení s § 61 a § 71, zákona č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120, zákona č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ (stavebný zákon), v súlade s § 73 ods. 4 „vodného zákona“, v spojení s § 61 ods. 4 „stavebného zákona“, oznamuje účastníkom konania **začatie vodoprávneho (stavebného) konania verejnou vyhláškou.**

Súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

na deň : 07.07.2022

o : 09⁰⁰ hod.

so stretnutím : MsÚ Vranov nad Topľou



Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť písomne alebo osobne **najneskôr** na tomto konaní. Do podkladov k rozhodnutiu je možné nahliadnuť na OÚ VT - OSŽP – IV. posch., č. dv. 94.

Táto verejná vyhláška, spolu so situáciou stavby, sa vyvesí na oznamovacej tabuli obce Zámotov, na OÚ Vranov nad Topľou – OSŽP a na webovej stránke MV SR: <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60> na dobu 15-dní. Primátor mesta zabezpečí oznámenie o vyvesení vyhlášky v mestskom (obecnom) rozhlase alebo v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia tohto oznámenia.

Vyvesené dňa

13.6.2022

(potvrdenie)

Okresný úrad Vranov nad Topľou
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou
-2-

Zvesené dňa

(potvrdenie)

Okresný úrad Vranov nad Topľou
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou
-2-

Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Po zvesení potvrdenú verejnú vyhlášku zaslať na tunajší OÚ-VT-OSŽP !

