



Číslo : **OU-VT-OSZP-2022/005373-010**

Vranov n.T.
29.07.2022

VEC

„VRANOV NAD TOPĽOU, SÍDLISKO II PRI ZŠ - REKONŠTRUKCIA VODOVODU“
- VODOPRÁVNE POVOLENIE
- VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dňa 29.07.2022 bolo pod č. **OU-VT-OSZP-2022/005373-009** vydané vodoprávne povolenie, ktorým sa povolila vodná stavba: **“ VRANOV NAD TOPĽOU, SÍDLISKO II PRI ZŠ - REKONŠTRUKCIA VODOVODU“**, umiestnenej na parcelách č. **C-KN 3312/5, 3312/7, 333, 3304, 373/1, 351/1**, v katastrálnom území Vranov nad Topľou - podľa situácie stavby vypracovanej na podklade z katastrálnej mapy – viď projektová dokumentácia => paré č. 1 – katastrálna situácia.

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie príslušný podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov, v spojení s § 61 a § 71, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov“ (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120, zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ (stavebný zákon), v súlade s § 69 „stavebného zákona“, oznamuje doručenie **vodoprávneho povolenia verejnou vyhláškou**.

Doručenie vodoprávneho (stavebného) povolenia verejnou vyhláškou sa vykonáva z dôvodu, že sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania.

Táto verejná vyhláška sa spolu s predmetným vodoprávnym povolením vyvesí na oznamovacej tabuli mesta Vranov nad Topľou, na OÚ Vranov nad Topľou – OSZP a na webovej stránke MV SR: <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60>, na dobu **15-dní**. Primátor mesta zabezpečí oznámenie o vyvesení vyhlášky v obecnom rozhlase alebo v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia vodoprávneho (stavebného) povolenia.

Proti vodoprávnemu povoleniu je možné podať odvolanie **do 15-dní** odo dňa jeho oznámenia verejnou vyhláškou, a to na OÚ Vranov nad Topľou – OSZP.

Vyvesené dňa

(potvrdenie)

Okresný úrad Vranov nad Topľou
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou
-2-

Zvesené dňa

(potvrdenie)

Okresný úrad Vranov nad Topľou
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou
-2-

Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Po zvesení potvrdenú verejnú vyhlášku zaslať na tunajší OÚ-VT-OSZP !



Číslo : OU-VT-OSZP-2022/005373-009

Vranov nad Topľou: 29.07.2022

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj tunajší úrad, aj OÚ Vranov n.T. - OSZP), ako príslušný orgán štátnej správy - podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov, v spojení s § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov (stavebný zákon), na základe žiadosti stavebníka – **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., KOŠICE** – na vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia pre realizáciu vodnej stavby : „**VRANOV NAD TOPĽOU, SÍDLISKO II PRI ZŠ - REKONŠTRUKCIA VODOVODU**“, po uskutočnení vodoprávneho (stavebného) konania v súlade s § 73 ods. 1 „vodného zákona“, v spojení s § 61 a § 62 „stavebného zákona“, rozhodol takto:

p o v o l u j e

stavebníkovi : Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
(IČO : 36 570 460)

so sídlom : Komenského 50, 042 48 KOŠICE

podľa § 26 ods. 1, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách“, v spojení s § 66 „stavebného zákona“

zrealizovať vodnú stavbu :

**VRANOV NAD TOPĽOU, SÍDLISKO II PRI ZŠ -
REKONŠTRUKCIA VODOVODU**

Predmetom tohto vodoprávneho povolenia je objekt :

SO 01 Vodovodné potrubie

V súlade s § 26 ods. 4 „vodného zákona“ je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením.

TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU :

SO 01 Vodovodné potrubie :

- vodovodné potrubie

Jedná sa o potrubie v rozsahu od bodu napojenia na uzel vodovodnej siete (nachádzajúce sa v blízkosti križovatky Mlynská ul. - Dubník) po miesto nachádzajúce sa v blízkosti bytového domu Staničná č. 28. Na výstavbu vodovodného potrubia sa použijú rúry z PE100-RC, a to D 110x6,6mm tlakového radu PN10 v dĺžke 156,0 m (v 6m tyčiach, prípadne v 50m kotúčoch). Všetky plochy dotknuté výstavbou sa uvedú do pôvodného stavu. Potrubie pod odstavňou plochou autobusovej dopravy (km 0,0 - 0,012) bude realizované bezvýkopovou technológiou horizontálneho vŕtania (riadeného mikrotunelovania) HDPE chráničky D160x9,5mm v dĺžke 12,0m. Do pretlačenej chráničky sa vodovodné potrubie zasunie na klzných objímkach a konce chráničky sa utesnia gumenými manžetami. Min. rozmery montážneho výkopu v bode napojenia budú 1,8 x 1,5m.

- vodovodná prípojka pre ZŠ Sídliisko II

Ide sa o potrubie v rozsahu od bodu napojenia na navrhované vodovodné potrubie (lomový bod V3, km 0,053 po vodomernú šachtu pre ZŠ Sídliisko II. Na výstavbu vodovodného potrubia sa použijú rúry z PE 100-RC, a to D110x6,6mm tlakového radu PN10 v dĺžke 25,0m (v 6m tyčiach, prípadne v kotúčoch). Potrubie pod mestskou komunikáciou (km 0,011 - 0,025) bude realizované bezvýkopovou technológiou horizontálneho riadeného vŕtania (riadeného mikrotunelovania) HDPE chráničky D 160x9,5mm v dĺžke 14,0m. Do pretlačenej chráničky sa vodovodné potrubie zasunie na klzných objímkach a konce chráničky sa utesnia gumenými manžetami. Pred realizáciou bezvýkopovej technológie je potrebné presne určiť hĺbku existujúcich inžinierskych sietí (kanalizácie, ...).

- prepojovacie vodovodné potrubie

Jedná sa o časť prepojovacieho potrubia v rozsahu od miesta nachádzajúceho sa v blízkosti kotolne pri bytovom dome Budovateľská 2 po miesto nachádzajúce sa v blízkosti bytového domu Staničná 28 (lomové body V11 - V14). Prepojovacie potrubie zabezpečuje prepojenie vetvy vodovodnej siete nachádzajúcej sa na Budovateľskej ulici s rozvodným potrubím nachádzajúcim sa pri bytových domoch (Staničná 28, 30 a 32) Sídliiska II. Na výstavbu vodovodného potrubia sa použijú rúry z PE100-RC, a to D90x5,4mm tlakového radu PN 10 v dĺžke 52,0m (v 6m tyčiach, prípadne v kotúčoch). Potrubie pod mestskou komunikáciou (km 0,0 - 0,012) bude realizované bezvýkopovou technológiou horizontálneho riadeného vŕtania (riadeného mikrotunelovania) HDPE chráničky D160x9,5mm v dĺžke 12,0m. Do pretlačenej chráničky sa vodovodné potrubie zasunie na klzných objímkach a konce chráničky sa utesnia gumenými manžetami. Pred realizáciou bezvýkopovej technológie je potrebné presne určiť hĺbku existujúcich inžinierskych sietí (kanalizácie, ...).

- uzávery, hydranty

Na vodovodnom potrubí sa osadia uzávery na začiatku, konci, v uzloch vodovodnej siete potrubia a pred každým hydrantom. Ide o uzávery so zákopovou teleskopickou zemnou súpravou a poklopom inštalovaným do vozovky. Poklop osadený v zeleni bude obetónovaný a označený smerovým stĺpikom s orientačnou tabuľkou. Navrhované hydranty budú slúžiť na plnenie hasičskej techniky, pre účely prevádzky vodovodu (na odkalenie vodovodného potrubia a preplachovanie siete) a na priame hasenie požiarov stavieb na bývanie a ubytovanie skupiny A (rodinné domy). Hydranty pre účely plnenia hasičskej techniky určí prevádzkovateľ! (VVS, závod Vranov nad Topľou).

- odstavenie starého vodovodného potrubia v krajnici cesty III/3617

V rámci stavby bude odstavené (zrušené) staré vodovodné potrubie. Potrubie bude odpojené bodovo v uzle napojenia na verejný vodovod (krajnica Mlynskej ulice a prístupovej cesty k ZŠ), pričom rúry ostaniú zakopané v zemi. V miestach odpojenia (výkop 1x 1m) sa uzáver nahradí zaslepovacou prírubou a betónovým blokom.

MAJETKOPRÁVNE NÁLEŽITOSTI:

Trasa vodovodného potrubia - umiestnená na parcelách **C-KN 3312/5, 3312/7, 333, 3304, 373/1, 351/1, kat. úz. Vranov nad Topľou** - podľa situácie stavby vypracovanej na podklade z katastrálnej mapy – vid' projektová dokumentácia => výkres č. 1 – katastrálna situácia. S realizáciou stavby v intraviláne vyjadrili súhlas vlastníci uvedených pozemkov, o čom sú k dispozícii písomné doklady.

Po realizácii stavby stavebník zabezpečí na uvedených parcelách zriadenie vecného bremena.

ÚČEL STAVBY : zabezpečenie plynulej dodávky pitnej vody k spotrebiteľom a zníženie strát vody

PROJEKT VYPRACOVAL : VVS, a.s., Košice – zodpovedný projektant :
Ing. Juraj MOHLER, autorizovaný stavebný inžinier
1768*Z*A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby
(projektová dokumentácia – stupeň : DSP
číslo zákazky 65/V/2019 – z dátumu : 09.2019)

ZÁVÄZNÉ PODMIENKY USKUTOČŇOVANIA STAVBY :

1. Vodná stavba bude umiestnená v súlade s územným rozhodnutím vydaným Mestom Vranov nad Topľou, pod č. ÚR 12830/2021 - 1438- 04 Pa zo dňa 15.11.2021 (právoplatné dňa 27.12.2021) a zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť prevedené bez súhlasu príslušného úradu.
2. Pri realizácii stavby je nutné dbať na dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a platných právnych a technických noriem.
3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb zdržujúcich sa na stavenisku a v jeho okolí.
4. Pri realizácii stavby dbať na poriadok na stavebnom pozemku a dbať, aby stavebnou činnosťou neboli obmedzované a ohrozované susedné nehnuteľnosti.
5. Stavba bude zrealizovaná dodávateľsky – VVS, a.s., Košice – Závod Vranov nad Topľou. Stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác vedie stavebný denník.
6. V súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. „o stavebných výrobkoch“, v znení nesk. predpisov je stavebník povinný používať na stavbe len tie výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
7. V zmysle § 75 a § 75a odst. 4 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy stavby oprávneným geodetom. Doklady o vytyčení priestorovej

polohy spolu s geodetickou dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby predloží stavebník ku kolaudácii

8. Pred zahájením zemných prác stavebník na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie podzemných vedení (v spolupráci so správcami jednotlivých sietí) – najmä **SPP, VSD, Slovak Telekom, ANTIK Telekom, Elkomp-Ing. Ján Hajduk, CEMED, Orange** – a zabezpečí ich ochranu. Zároveň je povinný dodržať ochranné pásma vedení v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike (ochranné a bezpečnostné pásma), platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí a majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky energetických zariadení.

🌈 V záujmovej oblasti sa nachádzajú distribučné STL plynovody, distribučné NTL plynovody a distribučné pripojovacie plynovody (prípojky plynu) v správe SPP – distribúcia, a.s.. Pre zabezpečenie ich ochrany je stavebník povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SPP, č. **TD/NS/0398/2021/Va zo dňa 04. 06. 2021**

Všeobecné podmienky:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom on-line formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.sppdistribucia.sk), (časť E-služby)
- v záujme predchádzaniu poškodeniu plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom on-line formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D. www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržba a výkon odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každom okraji od obrysu nízkotlakého (ďalej ako "NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako "STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako "VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 30 50, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každom okraji od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste

priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenia ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne) alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SSP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lúkáč, email: jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržaním tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môžeme dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských

zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

✦ V záujmovej oblasti sa nachádzajú podzemné NN (0,4 kV) a VN (22 kV) distribučné rozvody v majetku VSD, a.s. Košice. Stavebník povinný dodržať pripomienky uvedené vo vyjadrení VSD, č. **7298/2022/** zo dňa **11.04.2022**, najmä :

❖ Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z. (v zmysle podmienok uvedených vo vyjadrení)

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky:

1. Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajte vytyčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.

2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.

3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.

4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.

5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/6102133

7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle

STN 736005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami S.rN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.

(14) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.

Pred realizáciou stavby pri výkopových prácach v blízkosti el. zariadení je potrebné o zabezpečenie pracoviska požiadať Prevádzkovateľa distribučnej siete VSD, a.s. Prevádzka sietí VN a NN región Východ, formou objednávky - tel. č. 055/6102633.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebeh nevidujeme.

- ✚ V záujmovej oblasti dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. uvedené vo vyjadrení č. 6612210750 zo dňa 01.04.2022. Stavebník je povinný rešpektovať najmä :

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Patrik Kočíš, patrik.kocis@telekom.sk, +421 51 7722299, 0914700135

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany

žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:

<https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

- ✦ V záujmovej oblasti dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti ORANGE SLOVENSKO a.s.. Pre zabezpečenie ich ochrany je stavebník povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. KE-0410/2021 zo dňa 02.03.2021.

Dôjde ku stretu PTZ Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 09 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HOPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HOPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora.

Upozorňujeme že:

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a. s.. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko, a. S., a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia.

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môže byť ohrozené alebo poškodené PTI ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTI priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi).
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTI a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohu odchýlky ± 30 cm skutočného uloženia PTI od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ, aby odkryté časti PTI boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolenou osobou,
- pred záhmmom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia markery),
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTI na tel. čísle 033/7732032, mobil 0907 721378,
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTI vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhmmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

🌈 V záujmovej oblasti sa nachádzajú podzemné siete a zariadenia spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o.. Pre zabezpečenie ich ochrany je stavebník povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. 501/4/2022 **zo dňa 28.04.2022:**

- pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu: mkopera@antik.sk, kontakt: 0915 918 489 - Martin Kopera,
- v okolí našich káblov - 3m - je potrebný ručný výkop,
- v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu,
- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
- pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN 736005,
- pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železo betónovú dosku a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400,
- v prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora,
- projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody,
- pred zasypáním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenia vedenia.

- ✦ V záujmovej oblasti sa nachádzajú podzemné zariadenia spoločnosti CEMED, s.r.o., Vranov n.T.. Pre zabezpečenie ich ochrany je stavebník povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku zo dňa **08.09.2021**:

- pri prácach je nevyhnutné prísne rešpektovať podzemné teplovodné rozvody a stavbu realizovať v súlade s § 36 zák. č. 657/2004 Z. z. v časti o ochranných pásmach,
- termín začatia prác stavebník je povinný oznámiť najneskôr 7 dní pred ich zahájením.
- pred začatím zemných prác je nutné požiadať našu spoločnosť o vytyčenie teplovodných rozvodov,
- vzhľadom na to, že siete v správe našej spoločnosti sú uložené hlbšie, požadujeme navrhované siete odsunúť tak, aby v prípade poruchy na teplovode bola umožnená oprava,
- stavebník je povinný v súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi teplovodnými kanálmi dodržiavať minimálne odstupové vzdialenosti,
- ak pri výkopových prácach bude odkrytý teplovodný kanál, jeho zasypanie požadujeme za prítomnosti zamestnanca Cemed. s. r. o.,
- v prípade ak stavebník spôsobí škodu na teplovodných rozvodoch v správe našej spoločnosti je povinný vzniknutú škodu uhradiť, resp. zabezpečiť jej odstránenie na vlastné náklady.

- ✦ Ing. Ján Hajduk - Elcomp, Vranov n. T, zo dňa 19. 08. 2021.-

- Vo Vašom záujmovom území pre stavbu "Vranov nad Topľou, Sídliisko II pri ZŠ - rekonštrukcia vodovodu" sa nachádzajú nami spravované elektrické káble pre verejné osvetlenie a dôjde s nimi k súbehu a ku križovaniu. Pred započatím zemných prác požiadajte o presné vytyčenie rozvodov verejného osvetlenia a v dotknutých úsekoch vykonajte zemné práce ručne.

9. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 „stavebného zákona“ oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

10. Trasa vodovodného potrubia v záujmovom území je situovaná sčasti v dotyku cesty III. triedy III/3617. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia :

- ✦ Okresného úradu Vranov n. T - OC DaPK, č. OU-VT-OCDPK-2020/011210-002, zo dňa 05.11. 2020:

- stavbou nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky a odvodňovacích pomerov v dotknutom úseku cesty III/36 I 7,
- dodržať podmienky ktoré určil majetkový správca cesty SÚC PSK oblasť Vranov nad Topľou Čemernianska 1031, 093 03 Vranov nad Topľou,
- križovanie vodovodu s cestou III/3617 sa požaduje realizovať koľmo na os vozovky v min. hĺbke 1,20 m pod niveletou vozovky pretláčaním, uložením v chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor
- akýkoľvek iný zásah do telesa cesty III/3617 je potrebné vopred prejednať s majetkovým správcom komunikácie,
- v predstihu požiadať cestný správny orgán pred začatím vykonávania stavebných prác o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty - § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 ods. 1 písm. g) vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (so záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty),
- stavebno-montážne práce v dotknutom úseku cesty si vyžadujú obmedzenia v cestnej premávke, preto je potrebné v časovom predstihu požiadať o povolenie na vykonanie čiastočnej uzávierky cesty PSK III/3617 a o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení z dôvodu dočasnej zmeny v organizácii miestnej dopravy (predložiť projekt použitia

dopravných značiek so záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty).

✚ Slovenskej správy ciest – SaÚC PSK Vranov n. T, č. SÚC PSK-VT/580/2020, zo dňa 25. 11.2020:

- Stavbou nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky a odvodňovacích pomerov PK III/3617 mimo rozsahu určenom v PD.
- Rozkopávku PK III/3617 v bode napojenia na uzol vodovodnej siete, žiadame zrealizovať tak, aby pri výkopových prácach nedošlo k poškodeniu okolitého asfaltového krytu vozovky a to zarezaním asfaltového krytu v celej jeho hrúbke a výkop zrealizovať pracovnom zábere stanovenom v PD.
- Spätnú úpravu rozkopávky PK III/3617 zrealizovať v zmysle PD.
- Zemina z ryhy výkopu nesmie byť skladovaná na korune komunikácie, musí byť okamžite odvázaná a nesmie byť použitá na spätný zásyp. Po uložení vodovodného potrubia v telese komunikácie, musí byť ryha výkopu zasypaná štrkopieskom (štrkodrvou).
- V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty č. III/3617 je stavebník povinný v zmysle § 9 odst. 5 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov prekážku v zjazdosti bez prieťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
- Stavbu realizovať mimo obdobia zimnej údržby ciest (obdobia zimnej údržby je od 1.novembra do 31.marca); inak stavba bude okamžite zastavená.
- Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác, v ich priebehu a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Vranov n. T. (p. Jüráj Tiňo - majster strediska, tel.:0905 205 969) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu cestného telesa pred a po realizácii prác. Na preberacom konaní stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu po realizačného zamerania stavby uloženej v cestnom telese cesty 111/3617 s určením pôdorys nej a výškopisnej polohy v cestnom telese. V prípade, že náš pracovník nebude prizvaný ku konaniam nebudeme súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.
- Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať prenosné dopravné značenie schválené a odsúhlasené ODI PZ SR vo Vranove nad Topľou.
- Každý prípadný iný zásah do telesa cesty 111/3617 je potrebné vopred prerokovať s jej majetkovým správcom.
- Žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
- Toto vyjadrenie nenahrádza súhlasy alebo rozhodnutia, potrebné podľa zákona č. 135/1961 Z.z. cestný zákon a zákona č. 50/1976 Z.z. stavebný zákon v znení neskorších predpisov a nariadení.
- Minimálne 30 dní prd samotnou realizáciou stavby je potrebné požiadať o vydanie povolení v zmysle ustanovení zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov príslušný cestný správny orgán /Okresný úrad Vranov n.T., odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií/.

✚ Stavebník je povinný požiadať príslušný cestný orgán o vydanie povolenia určenia použitia dočasného dopravného značenia a následne o zvláštne užívanie a čiastočnú uzávierku miestnych komunikácií; označovať a zriaďovať dočasné dopravné značenie možno až po nadobudnutí právoplatnosti tohto vydaného povolenia.

11. Prístup na stavenisko je zo štátnej cesty a jestvujúcich miestnych komunikácií.

12. Na objekty zariadenia staveniska je možné využívať iba pozemky, ku ktorým si stavebník vopred zabezpečí súhlas ich vlastníkov.
13. Počas výstavby je nutné dbať na to, aby obmedzenie vlastníckych a užívateľských práv bolo čo najmenšie. **Vzhľadom na realizáciu činnosti v blízkosti rodinnej zástavby - práce s výraznou produkciou hluku vykonávať v pracovných dňoch; vylúčiť tieto práce v čase nočného klľudu, počas pracovného voľna a pracovného pokoja.** Zabezpečiť ochranu predovšetkým biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd pri stavbe.
14. V súlade s legislatívou na úseku **odpadového hospodárstva**, stavebník dodrží nasledovné podľa vyjadrenia č. OU-VT-OSZP-2021/005081-003 zo dňa 28.04.2021
- s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predloženej PD sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve
 - využiteľné odpady budú zhodnotené v povolených zariadeniach na zhodnotenie odpadov činnosťou R1 až R12
 - nevyužiteľné odpady budú zneškodnené v povolených zariadeniach činnosťou D1 až D 12 /napr. na skládkach na nie nebezpečný odpad, na skládkach na nebezpečný odpad, resp. inom zariadení, ktoré má na to povolenie od príslušného orgánu štátnej správy/
 - pôvodca odpadov – investor – mesto Vranov nad Topľou bude viesť evidenciu o produkovaných odpadoch za danú prevádzku – stavbu a do konca februára podá na tunajší úrad ohlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním za predchádzajúci rok
 - o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad
 - s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby sa musí nakladať v zmysle VZN mesta Vranov nad Topľou
 - pred kolaudačným konaním požiada investor tunajší úrad – úsek odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenie k dokumentácii pre kolaudačné konanie stavby, ktorá musí obsahovať doklady, ako bolo naložené s odpadmi vzniknutými pri realizácii predmetnej stavby - faktúry, protokoly, evidenčné listy, oprávnenie na preberanie odpadov /napr. rozhodnutie, registráciu ,.../ a pod.
15. Prípadný výrub stromov, alebo krovitého porastu pri realizácii stavby je možný len na základe predchádzajúceho povolenia orgánu ochrany prírody.
16. Stavebník je povinný oznámiť zahájenie stavebných prác na stavbe tunajšiemu úradu -orgánu štátnej vodnej správy.
17. Termín ukončenia stavby : do **12/2026**.
18. Po ukončení vodnej stavby je stavebník povinný požiadať príslušný vodohospodársky orgán o jej kolaudáciu. K návrhu na kolaudáciu predložiť najmä : geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vodnej stavby (geodetické zameranie) – na podklade katastrálnej mapy, certifikáty zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zák. č. 90/98 Z.z. „o stavebných výrobkoch“, ktoré sa vyžadujú v zmysle protipožiarneho zabezpečenia stavby, záväzné stanovisko RÚ VZ so sídlom vo Vranove n.T. ku kolaudácii stavby.
19. So stavbou môže byť začaté až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia. **Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne v lehote do 2-rokov odo dňa jeho právoplatnosti.**

20. Dbat', aby pri realizácii stavby neboli negativne dotknuté práva užívateľov okolitých pozemkov. **Prepojenie prípojok realizovať bezpodmienečne v spolupráci s vlastníkmi napojených nehnuteľností.**
21. **Po uskutočnení prác uviesť terén do pôvodného stavu a uhradiť prípadné škody spôsobené vplyvom realizácie stavby.** V prípade vzniku škôd platia ustanovenia občianskeho zákonníka.
22. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, oznámiť každý archeologický nález KPÚ Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil - začiatok zemných prác ohlásí stavebník v predstihu dvoch týždňov KPÚ Prešov.
23. V rozpočte stavby je nutné uvažovať s finančnými prostriedkami na úhradu škôd, ktoré môžu vzniknúť v priebehu výstavby na cudzích nehnuteľnostiach a zariadeniach.
24. Súhlasné stanovisko s uvedenou stavbou je vo vyjadrení VVS a.s., závod Vranov nad Topľou č. 136248/2020/I zo dňa 26.11.2020.

ĎALŠIE USTANOVENIA:

1. Orgán štátnej vodnej správy v súlade s § 24 „vodného zákona“ môže v novom vodoprávnom konaní povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť.
2. Prípadní ďalší nadobúdatelia majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd, sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo prevodu jeho vlastníctva – do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.

ROZHODNUTIE O NÁMIETKACH ÚČASTNÍKOV KONANIA :

Pri vodoprávnom (stavebnom) konaní zo strany zainteresovaných účastníkov konania neboli vznesené námietky, preto sa v tomto rozhodnutí vylučuje časť – rozhodnutie o námietkach účastníkov konania. Pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov boli zosúladené a sú obsiahnuté v podmienkach tohto rozhodnutia.

O D Ž O V O D N E N I E

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie obdržal dňa 10.05.2022 žiadosť stavebníka: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., GR, Komenského 50, 042 48 Košice o vydanie vodoprávneho povolenia na realizáciu vodnej stavby „VRANOV NAD TOPĽOU, SÍDLISKO II PRI ZŠ - REKONŠTRUKCIA VODOVODU“. Realizácia tejto vodnej stavby je vyvolaná tým, že táto časť vodovodného potrubia vykazuje častú poruchovosť, dochádza k úniku vody z potrubia. Tento stav je neprípustný a prevádzkovateľ sa rozhodol nepriaznivý stav riešiť jeho rekonštrukciou.

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie - ako špeciálny stavebný úrad – oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom listom zo dňa 02.06.2022 začatie vodoprávneho konania. Súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie na deň 07.07.2022, so stretnutím na MsÚ Vranov nad Topľou,

ku ktorému neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky. Vzhľadom na to, že sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania bolo oznámenie o začatí konania zverejnené verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená na vývesnej tabuli mestského úradu Vranov nad Topľou, na OÚ Vranov nad Topľou – OSŽP a na webovej stránke MV SR po dobu 15 dní - neboli vznesené námietky a pripomienky.

Vo vodoprávnom povolení sú zohľadnené podmienky a pripomienky pre realizáciu stavby, ktoré boli vznesené v písomných stanoviskách, vyjadreniach účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií.

K realizácii predmetnej vodnej stavby bolo vydané:

- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou č. HŽPaPPL/01992/2020/005699 zo dňa 01.12.2020,
- súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou č. ORHZ-VT-2019/000691-002 zo dňa 02.12.2019,
- územné rozhodnutie vydané mestom Vranov nad Topľou o umiestnení stavby č. ÚR 12830/2021-1438-04 Pa zo dňa 15.11.2021 (právoplatné 27.12.2021) a záväzné stanovisko podľa § 120 odst. 2 zák. č. 50/1976 Zb – ako príslušného stavebného úradu,
- súhlasné stanovisko mesta Vranov nad Topľou č. 21995/2020/2332 zo dňa 18.11.2020.

Správny poplatok vo výške 200.- EUR bol zaplatený bankovým prevodom pod č. ID:M00-230522-5285 dňa 06.06.2022 v zmysle položky 62a písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Po podrobnom preskúmaní predložených písomností a dokladov, vykonanom ústnom pojednávaní a prerokovaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy, Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. „o správnom konaní“, v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote **15 dní** odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, je preskúmateľné súdom.




Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Doručí sa:

Účastníci konania:

1. VVS a.s., Košice
2. Mesto Vranov nad Topľou
3. SaÚCPSK Vranov nad Topľou
4. PSK Prešov Námestie mieru 2, Prešov
5. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov
6. Ing. Juraj Mohler - projektant

Dotknuté orgány:

1. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
2. RÚ VZ Vranov n.T., Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou
3. OR HaZZ, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou
4. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
5. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6. SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 26.
7. Orange
8. Antik
9. UPC
10. Ing. Ján Hajduk, ELCOMP
11. CEMED VT
12. O2
13. SITEL, Kopčianská 18, Bratislava
14. OÚ-OSŽP Vranov n.T. – ŠSOH
15. OÚ-OCDaPK Vranov n.T.