OKRESNÝ
ÚRAD
VRANOV NAD TOPĽOU

odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : **OU-VT-OSZP-2024/000672-016**

Vranov n.T.
28.05.2024

VEC

„SO 02 – Rozšírenie vodovodu a vodovodné odbočky a SO 03 - Rozšírenie kanalizácie a kanalizačné odbočky", v rámci objektovej skladby stavby „IBV Kamenná Poruba - infraštruktúra"
- VODOPRÁVNE POVOLENIE
- ***VEREJNÁ VYHLÁŠKA***

Dňa 28.05.2024 bolo pod č. **OU-VT-OSZP-2024/000672-015** vydané vodoprávne povolenie, ktorým sa povolila vodná stavba: „**SO 02 – Rozšírenie vodovodu a vodovodné prípojky a SO 03 Rozšírenie kanalizácie a kanalizačné prípojky",** v rámci objektovej skladby stavby „**IBV Kamenná Poruba - infraštruktúra**", ktorá bude umiestnená na parcelách č. 577/1, 577/2, 463/26, 464/8, 463/12, 463/13, 463/14, 463/15, 463/16, 463/17, 463/18, 463/19, 463/20, 463/21, 463/22, 463/23, 463/24, 463/25 v katastrálnom území obce Kamenná Poruba, pre stavebníka Fotinus s.r.o., Na Hrunku 2701/85C, Vranov nad Topľou.

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie príslušný podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov", v znení nesk. predpisov, v spojení s § 61 a § 71, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov" (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120, zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku" (stavebný zákon), v súlade s § 69 „stavebného zákona", oznamuje doručenie **vodoprávneho povolenia verejnou vyhláškou**.

Doručenie vodoprávneho (stavebného) povolenia verejnou vyhláškou sa vykonáva z dôvodu, že sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania.

Táto verejná vyhláška sa spolu s predmetným vodoprávnym povolením vyvesí na oznamovacej tabuli obce Kamenná Poruba, na OÚ Vranov nad Topľou – OSZP a na webovej stránke MV SR: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60, na dobu **15-dní.** Starosta obce zabezpečí oznámenie o vyvesení vyhlášky v obecnom rozhlase alebo v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia vodoprávneho (stavebného) povolenia.

Proti vodoprávnemu povoleniu je možné podať odvolanie **do 15-dní** odo dňa jeho oznámenia verejnou vyhláškou, a to na OÚ Vranov nad Topľou – OSZP.

Okresný úrad Vranov nad Topľou
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou

Vyvesené dňa 3. 6. 2024 .....
(potvrdenie)

Zvesené dňa .....
(potvrdenie)

Okresný úrad Vranov nad Topľou
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou

Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Po zvesení potvrdenú verejnú vyhlášku zaslať na tunajší OÚ-VT-OSŽP !

OKRESNÝ
ÚRAD
VRANOV NAD TOPĽOU

odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : **OU-VT-OSZP-2024/000672-016**

Vranov n.T.
28.05.2024

VEC

„SO 02 – Rozšírenie vodovodu a vodovodné odbočky a SO 03 - Rozšírenie kanalizácie a kanalizačné odbočky", v rámci objektovej skladby stavby „IBV Kamenná Poruba - infraštruktúra"
- VODOPRÁVNE POVOLENIE
- ***VEREJNÁ VYHLÁŠKA***

Dňa 28.05.2024 bolo pod č. **OU-VT-OSZP-2024/000672-015** vydané vodoprávne povolenie, ktorým sa povolila vodná stavba: „**SO 02 – Rozšírenie vodovodu a vodovodné prípojky a SO 03 Rozšírenie kanalizácie a kanalizačné prípojky",** v rámci objektovej skladby stavby „**IBV Kamenná Poruba - infraštruktúra**", ktorá bude umiestnená na parcelách č. 577/1, 577/2, 463/26, 464/8, 463/12, 463/13, 463/14, 463/15, 463/16, 463/17, 463/18, 463/19, 463/20, 463/21, 463/22, 463/23, 463/24, 463/25 v katastrálnom území obce Kamenná Poruba, pre stavebníka Fotinus s.r.o., Na Hrunku 2701/85C, Vranov nad Topľou.

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie príslušný podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov", v znení nesk. predpisov, v spojení s § 61 a § 71, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov" (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120, zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku" (stavebný zákon), v súlade s § 69 „stavebného zákona", oznamuje doručenie **vodoprávneho povolenia verejnou vyhláškou**.

Doručenie vodoprávneho (stavebného) povolenia verejnou vyhláškou sa vykonáva z dôvodu, že sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania.

Táto verejná vyhláška sa spolu s predmetným vodoprávnym povolením vyvesí na oznamovacej tabuli obce Kamenná Poruba, na OÚ Vranov nad Topľou – OSZP a na webovej stránke MV SR: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60, na dobu **15-dní.** Starosta obce zabezpečí oznámenie o vyvesení vyhlášky v obecnom rozhlase alebo v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia vodoprávneho (stavebného) povolenia.

Proti vodoprávnemu povoleniu je možné podať odvolanie **do 15-dní** odo dňa jeho oznámenia verejnou vyhláškou, a to na OÚ Vranov nad Topľou – OSZP.

Vyvesené dňa .....
(potvrdenie)

Zvesené dňa .....
(potvrdenie)

Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Po zvesení potvrdenú verejnú vyhlášku zaslať na tunajší OÚ-VT-OSŽP !

OKRESNÝ
ÚRAD
VRANOV NAD TOPĽOU

odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : **OU-VT-OSZP-2024/000672**–015

Vranov n.T.
28.05.2024

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy - podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov", v znení nesk. predpisov, v spojení s § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)" a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov (stavebný zákon), po uskutočnení vodoprávneho (stavebného) konania v súlade s § 73 ods. 1 „vodného zákona", v spojení s § 61 a § 62 „stavebného zákona", rozhodol takto:

povoľuje

stavebníkovi : **Fotinus s.r.o.**
(IČO : 31 654 207)

so sídlom : **Na Hrunku 2701/85C, 093 01 Vranov nad Topľou**

podľa § 26 ods. 1, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách", v spojení s § 66 „stavebného zákona"

uskutočnenie vodnej stavby :

„IBV Kamenná Poruba - infraštruktúra"

Predmetom tohto vodoprávneho povolenia je objekt :

- **SO 02 - Rozšírenie vodovodu a vodovodné prípojky**
- **SO 03 - Rozšírenie kanalizácie a kanalizačné prípojky**

V súlade s § 26 ods. 4 „vodného zákona" je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením.

TECHNICKÝ POPIS :

Rozšírenie vodovodu a vodovodné odbočky
Vodovodné potrubie bude slúžiť okrem zásobovania obyvateľov dotknutej lokality pitnou vodou aj na protipožiarne zabezpečenie. Materiál potrubia je navrhovaný HDPE-PE 100, SDR 17, PN 10, D 110 a D 32.
Spotrebisko bude v jednom tlakovom pásme. Zdrojom vody bude rozvodná sieť vodovodu Kamenná Poruba. Rad „1" začína na lúke v mieste budúcej komunikácie a bude vedený v telese navrhovanej miestnej komunikácie. Ukončený bude nadzemným hydrantom. Rad „1" bude vedený súbežne s miestnou cestou. Bude križovať elektrické vzdušné vedenie, telekomunikačný kábel a navrhované kanalizačné odbočky. Zabezpečenie dodávky vody pre nehnuteľnosti IBV bude cez navrhovaných 14 ks vodovodných odbočiek HDPE D 32 mm o celkovej dĺžke 63,0 m. Na potrubí radu" 1" sú navrhnuté 2 ks hydrantov, 2 ks zemného uzáveru so zemnou zákopovou súpravou a poklopom, z toho jeden na existujúcom potrubí za odbočkou radu"1".
Materiál radu" 1" je HDPE-PE 100 SDR 17 PN 10 D 110x6,6, dĺžka radu 195,0 m.
Materiál odbočiek je HDPE-PE 100 SDR 17 PN 10 D 32x1,9, celková dĺžka odbočiek 126,0 m, počet 14 ks. Navrhovaný je jeden podzemný a jeden nadzemný hydrant. Budú plniť funkciu požiarnych hydrantov a zároveň aj funkciu vzdušníka. V mieste napojenia na existujúci vodovod sú navrhnuté 2 ks zemných uzáverov HAWLE COMBI-III s dvoma uzávermi a so zemnými zákopovými súpravami a poklopmi. Napojenie vodovodných odbočiek na potrubie bude cez navarovacie navŕtavacie pásy DAV D 110 FRIALEN a ukončené budú navarovacími zátkami. Súbežne s ukladaním potrubia je nutné ukladať aj vyhľadávací vodič, ktorý je potrebné prepojiť na vodivé časti potrubia (hydranty, zákopové súpravy). Lomové body trasy a hydranty sa vyznačia orientačnými stĺpikmi, alebo na oplotenie sa umiestnia orientačné tabuľky. Hygienické zabezpečenie vody bude zabezpečované v rámci skupinového vodovodu.

Rozšírenie kanalizácie a kanalizačné odbočky
Kanalizačné potrubie bude slúžiť na odvádzanie splaškových odpadových vôd z objektov IBV. Materiál potrubia je navrhovaný PVC-U KG SW SN8 plnostenné D 315 mm a PVC-U KG SW SN8 plnostenné D160. Recipientom bude verejná kanalizácia Kamenná Poruba, čistenie odpadových vôd bude zabezpečené na existujúcej ČOV Vranov nad Topľou. Stoka "A" začína napojením na existujúcu kanalizáciu v šachte, ktorá bude vsadená do existujúcej stoky. Trasovanie stoky je v navrhovanej miestnej komunikácii súbežne s navrhovaným vodovodom. Ukončená bude kontrolnou šachtou. Bude križovať vodovod, plynovod, elektrické vzdušné vedenie, telekomunikačné vedenie a navrhované vodovodné odbočky.
Odvádzanie odpadových vôd z existujúcich a budúcich objektov bude cez kanalizačné odbočky v počte 14 ks o celkovej dĺžke 63,0 m. Na stoke "A" je navrhnutých 6 ks kanalizačných šácht plastových DN 1 000 mm.
Materiál stoky "A" je: PVC-U KG SW SN8 plnostenné D 315 mm, dĺžka 201,0 m.
Materiál odbočiek je PVC-U KG SW SN8 plnostenné D 160 mm, celková dĺžka 126,0 m, počet 14 ks.

MAJETKOPRÁVNE NÁLEŽITOSTI :

Trasa vodovodného potrubia - umiestnená na parcelách č. 577/1, 577/2, 463/26, 464/8, 463/12, 463/13, 463/14, 463/15, 463/16, 463/17, 463/18, 463/19, 463/20, 463/21, 463/22, 463/23, 463/24, 463/25, katastrálne územie obce Kamenná Poruba - podľa situácie stavby vypracovanej na podklade z katastrálnej mapy – viď projektová dokumentácia => výkres č. 3 – katastrálna situácia. S realizáciou stavby v intraviláne vyjadrili súhlas vlastníci uvedených pozemkov, o čom sú k dispozícii písomné doklady.

ÚČEL STAVBY: zabezpečiť zásobovanie objektov individuálnej bytovej výstavby pitnou vodou a odvádzanie splaškových odpadových vôd z týchto objektov s likvidáciou na ČOV.

PROJEKT VYPRACOVAL : **Ing. Milan UHORŠČÁK, autorizovaný stavebný inžinier 2116 * SP * A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby (projektová dokumentácia: August 2023).**

ZÁVÄZNÉ PODMIENKY USKUTOČŇOVANIA STAVBY :

1. Vlastníkom vodnej stavby je: Fotinus s.r.o., Na Hrunku 2701/85C, Vranov nad Topľou 093 01.
2. Prípadný ďalší nadobúdateľ môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva (odkaz na § 3 ods. 3 zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach). Budúcim prevádzkovateľom bude: VVS a.s., Komenského 50, Košice – na základe Zmluvy o uzavretí budúcej darovacej, č. 661/13/2023/závod VV.
3. Vodná stavba bude umiestnená v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby vydaným Obcou Kamenná Poruba, pod č. ÚR-98/974/2023-Vo zo dňa 24.5.2023 (právoplatné dňa 11.7.2023) a zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia (pre stavebníka). Prípadné zmeny nemôžu byť prevedené bez súhlasu príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
   Záväzné stanovisko, ktorým bolo overené dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí, vydal miestne príslušný stavebný úrad – Obcou Kamenná Poruba, pod č. 82/2023 zo dňa 11.10.2023.
4. Pri realizácii stavby je nutné dbať na dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a platných právnych a technických noriem.
5. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb zdržujúcich sa na stavenisku a v jeho okolí; rešpektovať príslušné ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
6. Pri realizácii stavby dbať na poriadok na stavebnom pozemku a dbať, aby stavebnou činnosťou neboli obmedzované a ohrozované susedné nehnuteľnosti.
7. Stavba bude zrealizovaná dodávateľským spôsobom. Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Do **15-dní** po skončení výberového konania stavebník oznámi tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy zhotoviteľa stavby (názov a adresu) a predloží jeho oprávnenie na realizáciu stavebných a montážnych prác. Stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác vedie stavebný denník.
8. V súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. „o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov", v znení nesk. predpisov je stavebník povinný používať na stavbe len tie výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
9. **Osobitné podmienky a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení správcov sietí technického vybavenia územia :**

   Pred zahájením zemných prác stavebník na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie podzemných vedení (v spolupráci so správcami jednotlivých sietí) a zabezpečí ich ochranu. Zároveň je povinný dodržať ochranné pásma vedení v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o energetike") (ochranné a bezpečnostné pásma), platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí a majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky energetických zariadení.

9.1. VVS a.s. závod Vranov nad Topľou, zn. 162375/2023/O zo dňa 13.12.2023,najmä:

- v prípade, že prevádzkovateľom rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nebude VVS, a.s., požadujeme osadiť na plánovanom rozšírení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie šachty, v ktorých bude merané množstvo odobranej pitnej vody a množstvo vypustených splaškových odpadových vôd,
- ak uvažujete, že prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie bude VVS, a.s., požadujeme prizvať zamestnanca VVS, a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou k tlakovým skúškam na verejnom vodovode a k skúškam vodotesnosti na verejnej kanalizácii,
- v predmetnej lokalite sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať,
- pred začiatkom zemných prác je nutné požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v teréne, ktoré sú v správe VVS, a.s. a ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať,
- v súlade so zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, žiadame v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu resp. verejnej kanalizácie, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať stromy a kry, vykonávať terénne úpravy,
- pri výkopoch uskutočňovaných v blízkosti inžinierskych sieti, pri ich križovaní resp. pri ich súbehu, je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou, vykonávať ich ručne,
- v pásme ochrany verejnej kanalizácie resp. verejného vodovodu sa zakazuje prevádzať výkopové práce a manipulovať s mechanizmami,
- pri krížení a súbežnom vedení s inžinierskymi sieťami žiadame postupovať v súlade s STN 73 6005 - priestorové úpravy vedení technického vybavenia,
- v prípade obnaženia kanalizačného resp. vodovodného potrubia je jeho zasypanie možné iba za prítomnosti zamestnanca VVS a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou,
- napojenie navrhovaného vodovodu na jestvujúci vodovod zrealizujú zamestnanci VVS, a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou, na základe objednávky,
- napojenie navrhovanej splaškovej kanalizácie na jestvujúcu splaškovú kanalizáciu bude zrealizované za odborného dozoru zamestnanca VVS, a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou.

9.2. Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD), č. **4343/2023** zo dňa 06.03.2023, najmä :

- pred začatím zemných prác, v prípade potreby, objednať vytýčenie káblov a to prostredníctvom eshopu na www.vsdeshop.sk
- v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu
- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu
- pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia
- zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2-pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti : technik uvedenie pevnú linku na majstra PS VN a NN v príslušnej lokalite 055/610 2133.

9.3. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Distribúcia SPP a.s., č. TD/NS/0336/2023/Šč zo dňa 16.5.2023:, najmä:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 01,70002,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01 ,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

9.4 V záujmovej oblasti dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii spoločnosti Slovak Telekomu, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. uvedené vo vyjadrení č. 6612304501 zo dňa 17.02.2023. Stavebník je povinný rešpektovať najmä nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Patrik Kočiš, patrik.kocis@telekom.sk, +421 51 7722299, 0914700135.
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

10. Stavebník je povinný v zmysle § 40 zák. č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon) a § 127 „stavebného zákona" oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

11. V súlade s legislatívou na úseku odpadového hospodárstva stavebník dodrží nasledovné :

11.1. s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve

11.2. využiteľné odpady budú prednostne zhodnotené v povolených zariadeniach na zhodnocovanie odpadov (činnosť R1 - R12)

11.3. nevyužiteľné odpady budú zneškodnené v povolených zariadeniach činnosťou D1 až D12 (napr. na skládkach na nie nebezpečný odpad, na skládkach na nebezpečný odpad, resp. inom zariadení, ktoré má na to povolenie od príslušného orgánu štátnej správy)

11.4. pred vznikom odpadov musí mať pôvodca odpadov – investor uzatvorený zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhl. MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a o odpadoch z demolácií (druh odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať, spôsob nakladania u nasledujúceho držiteľa, plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o spracovateľa odpadu, oprávnenie na nakladanie s odpadmi platné počas trvania zmluvného vzťahu)

11.5. pôvodca odpadov – investor bude viesť evidenciu o produkovaných odpadoch a do 31.1. podá na tunajší úrad ohlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním

11.6. o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad

11.7. s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby, sa musí nakladať v zmysle VZN obce Kamenná Poruba

11.8. prepravu odpadov, ktoré vzniknú pôvodcovi odpadov, môže uskutočňovať iba právnická osoba, resp. fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má registráciu na odbore starostlivosti o životné prostredie okresného úradu

11.9. pred kolaudačným konaním <u>požiada stavebník</u> tunajší úrad – úsek odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii pre kolaudačné konanie stavby, ktorá musí obsahovať doklady, ako bolo naložené s odpadmi vzniknutými pri realizácii predmetnej stavby (faktúry, vážne lístky, preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s odpadmi oprávnenou osobou a to ešte pred ich vznikom, protokoly, registráciu, evidenčné listy, a pod.).

12. Pri stavebnej činnosti je stavebník povinný rešpektovať ust. § 4 odst.1 zákona o ochrane prírody a krajiny - t.j. pri vykonávaní činnosti postupovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu poškodeniu alebo zničeniu rastliny alebo živočícha, či biotopu a aby sa predchádzalo ich zbytočnému úhynu. Taktiež je potrebné zamedziť poškodeniu drevín, preto stavebné práce v ich blízkosti je nutné vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí. Pri výrube drevín je potrebné postupovať v súlade s ust. § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.

13. Prístup na stavenisko – z existujúcich komunikácií. Stavebník je povinný dbať, aby prevádzkou motorových vozidiel a stavebných mechanizmov, ktoré sa budú používať pri výstavbe, nedochádzalo k znečisťovaniu existujúcich komunikácií a verejných priestranstiev. Zároveň zabrániť narušeniu cestného telesa; pri narušení ho uviesť do pôvodného stavu.

14. Správa a údržba ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou vydala stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie č. SÚC PSK-VT/238/2023 zo dňa 5.5.2023:

- ✓ Pripojenie prístupovej komunikácie (SO 04) na PK III/3623 požadujeme zrealizovať tak, aby nedošlo k rozkopávke, prekopávke pozemnej komunikácie (PK) III/3623, k narušeniu celistvosti a stability spevnenej časti vozovky mimo rozsahu uvedenom v PD.
- ✓ Stavbou nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov PK III/3623.
- ✓ Čelá priepustu a samotná povrchová úprava prístupovej komunikácie nesmú zasahovať do vozovky PK III/3623. musia byť ukončené min.0,5 m od spevneného okraja vozovky a nesmú tvoriť pevnú prekážku.
- ✓ Napojenie prístupovej komunikácie a umiestnenie priečneho odvodňovacieho žľabu zrealizovať v nivelete s PK III/3623, pričom priečny odvodňovací žiab musí byť umiestnený min. 0,5 m od spevneného okraja vozovky.
- ✓ Konečnú spätnú úpravu vozovky v mieste napojenia prístupovej komunikácie na PK III/3623 požadujeme zrealizovať v nasledovnej skladbe:
  Živičný kryt vozovky III/3623 zarezať max. 100 mm od jeho okraja, ktorý po vybudovaní napojenia prístupovej komunikácie je potrebné doplniť do pôvodnej

šírky s použitím vrstiev drv. kameniva fr.0-63 min. hr. 200 mm, betónu 820- C 16/20 min. hr. 150 mm, spojovacieho asfaltového postreku 0,5 kg/m2 a obrusnej vrstvy ACo 11 min. hr.50 mm.

- ✓ Prekopávku PK III/3623 po bod napojenia na verejnú kanalizáciu žiadame zrealizovať tak, aby pri výkopových prácach nedošlo k poškodeniu okolitého asfaltového krytu vozovky a to zarezaním asfaltového krytu v celej jeho hrúbke a pracovnom zábere max. šírky 1,1 m po bod napojenia na verejnú kanalizáciu.
- ✓ Po umiestnení kontrolnej šachty KŠ 1, realizácii napojenia rozšírenia verejnej kanalizácie (SO 03), požadujeme miesto prekopávky spätne zrealizovať v zmysle "vzorového priečneho rezu v mieste prekopávky" vid' .príloha č.1.
- ✓ Na spätný zásyp výkopovej ryhy v cestnom telese použiť v plnom profile drvené kamenivo, nepoužiť materiál z výkopu.
- ✓ Výkopovú zeminu a stavebný materiál neumiestňovať na telese PK III/3622.
- ✓ Počas prác nesmie dôjsť narušeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- ✓ Stavebník zodpovedá za údržbu a čistenie prístupovej komunikácie, priepustu a priľahlej cestnej priekopy.
- ✓ V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty č. III/3623 je stavebník povinný v zmysle § 9 odst. 5 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov prekážku v zjazdnosti bez prieťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
- ✓ Stavbu realizovať mimo obdobia zimnej údržby ciest (obdobie zimnej údržby je od 1.novembra do 31. marca), inak stavba bude okamžite zastavená.
- ✓ SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou ako správca PK III/3623 žiada stavebníka, aby pred začatím prác v priebehu a pri ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK oblasť Vranov n. T. (Ing. Václav Zniszczol , tel. 0905205969) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác s vyhotovením fotodokumentácie a písomného záznamu. V prípade, že náš zástupca nebude prizvaný k vyššie uvedeným konaniam, nebudeme súhlasiť" s vydaním užívacieho povolenia stavby.
- ✓ Žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
- ✓ Každý prípadný iný zásah do telesa cesty III/3623 je potrebné vopred prerokovať s jej majetkovým správcom.
- ✓ Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať DDZ schválené a odsúhlasené príslušným ODI PZ SR.
- ✓ Nakoľko parcela pod cestou III/3623, E KN č. 614, k.ú. Kamenná Poruba, nie je majetkom Prešovského samosprávneho kraja, preto týmto stanoviskom nie sú dotknuté oprávnené nároky vlastníkov pozemkov dotknutých pripravovanou stavbou.
- ✓ Pred samotnou realizáciou stavby je potrebné požiadať" OÚ vo Vranove n. T., odbor CD a PK o určenie použitia dočasného dopravného značenia, čiastočnú uzávierku a zvláštne užívanie PK III/3623 so stanoviskom SÚC PSK, oblasť" Vranov nad Topľou a Dopravného inšpektorátu ORPZ SR vo Vranove nad Topľou.
- ✓ Toto vyjadrenie bude slúžiť" ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia príslušným stavebným úradom a k vydaniu rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu (OÚ vo Vranove n. T., odbor CD a PK), ktorý podľa §3b ods.4 zákona č. 135/1961 Zb vydá v spoločnom konaní záväzné stanovisko o povolení pripojenia prístupovej komunikácie na PK III/3623.

15. Stavebník je povinný dodržať pripomienky uvedené vo vyjadrení OU- OCDaPK Vranov nad Topľou, č. OU-VT-OCDPK-2023/004365-002 zo dňa 04.04.2023, a to najmä:

- ✓ Pred začatím stavebných prác vyžiadať od organizácií spravujúcich inžinierske siete informácie o ich situovaní, dotknuté siete smerovo a výškovo vytýčiť a zabezpečiť ich

ochranu v súlade s STN 73 6005 "Priestorová úprava technického vybavenia" (telekomunikačné vedenie, vodovodné vedenie a pod.).

- ✓ Počas realizácie stavebných prác nesmie byť znečisťovaná vozovka a na nej skladovaný stavebný materiál ani zemina z technologických výkopov, ktoré musia byť riadne označené a zabezpečené proti prípadnému pádu osôb.
- ✓ Prevádzkovaním účelovej komunikácie nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a musí byť trvale zabezpečený dostatočný rozhľad pre obidva dopravné smery.
- ✓ Výjazd na cestu a zriaďované pripojenie pozemných komunikácií bude konštrukčne a stavebnotechnicky zodpovedať platným príslušným technickým normám a ich požiadavkám.
- ✓ Dodržať podmienky, ktoré určil majetkový správca cesty, SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou, č. SÚCPSKVT/ 33/2023 zo dňa 23.01.2023:
  - ✓ pripojenie prístupovej komunikácie na cestu III/3623 sa požaduje zrealizovať tak, aby nedošlo k rozkopávke, prekopávke cesty, k narušeniu celistvosti a stability spevnenej časti vozovky, mimo rozsahu určenom v projektovej dokumentácii,
  - ✓ stavbou nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cesty III/3623,
  - ✓ čelá priepustu a samotná povrchová úprava prístupovej komunikácie nesmú zasahovať do vozovky cesty III/3623, musia byť ukončené min. 0,5 m od spevneného okraja vozovky a nesmú tvoriť pevnú prekážku,
  - ✓ napojenie prístupovej komunikácie a umiestnenie priečneho odvodňovacieho žľabu zrealizovať v nivelete s cestou III/3623, pričom priečny odvodňovací žľab musí byť umiestnený min. 0,5 m od spevneného okraja vozovky,
  - ✓ konečnú spätnú úpravu vozovky v mieste napojenia prístupovej komunikácie na cestu III/3623 sa požaduje zrealizovať v nasledovnej skladbe: živičný kryt vozovky III/3623 zarezať max. 100 mm od jej okraja, ktorý po vybudovaní napojenia prístupovej komunikácie je potrebné doplniť do pôvodnej šírky s použitím vrstiev drv. kameniva fr. 0-63 min. hr. 200, betónu B20-Cl6/20 min. hrúbky 150 mm, spojovacieho asfaltového postreku 0,5 kg/m^2 a obrusnej vrstvy ACo 11 hrúbky min. 50 mm,
  - ✓ počas realizácie prác na pripojení prístupovej komunikácie nesmie dôjsť k narušeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
  - ✓ stavebník zodpovedá za údržbu a čistenie prístupovej komunikácie, priepustu a priľahlej cestnej priekopy,
  - ✓ stavbu realizovať mimo obdobia zimnej údržby (obdobie zimnej údržby je od 01. novembra do 31. marca),
  - ✓ správa a údržba ciest PSK, ako správca cesty III. triedy žiada stavebníka, aby pred začatím stavebných prác, v priebehu a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou (pán Ing. Václav Zniszczol, majster strediska, MT 0905 205 969) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác s vyhotovením fotodokumentácie a písomného záznamu,
  - ✓ akýkoľvek iný zásah do telesa cesty III/3623 je potrebné vopred prejednať s majetkovým správcom komunikácie,
  - ✓ stavebník bude ručiť a zodpovedať za všetky škody vzniknuté SÚC PSK v dôsledku chybného prevedenia prác po dobu 60 mesiacov od preberacieho konania,
  - ✓ počas prác na pripojení účelovej komunikácie na cestu III/3623 nesmie dôjsť k narušeniu pozemnej komunikácie a jej znečisteniu.

  - ✓ Pri práci v bezprostrednom dotyku s cestou III/3623 je potrebné používať prenosné dopravné značenie odsúhlasené okresným dopravným inšpektorátom OR PZ Vranov nad Topľou.

- Pripojenie účelovej komunikácie na cestu III/3623 realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou z januára 2023, ktorú vypracovala Drahoslava Dankaninová, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 3658*T* 12.
- Žiadateľ je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením prípadného poškodenia komunikácie a jej uvedením do užívania schopného stavu (závady v zjazdnosti cesty), pokiaľ sa nedohodne so správcom komunikácie, že poškodenie odstráni sám.
- Pokiaľ si stavebné práce na pripojení účelovej komunikácie vyžiadajú zvláštne užívanie priľahlého úseku cesty III/3623, je potrebné v časovom predstihu zo strany stavebníka požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.
- Toto záväzné stanovisko nenahrádza iné povolenia, oznámenia a stanoviská iných orgánov, ak sú požadované podľa osobitných predpisov.
- Správny orgán si vyhradzuje právo podmienky určené týmto záväzným stanoviskom doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

16. Na objekty zariadenia staveniska je možné využívať iba pozemky, ku ktorým si stavebník vopred zabezpečí súhlas ich vlastníkov, resp. užívateľov.

Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i „stavebného zákona" :

a) musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
b) byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
c) mať zriadený vjazd a výjazd na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,
d) umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
e) umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
f) mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,
g) mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,
h) byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov

a musí spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.. Pri uskutočnení stavby musia byť dodržané aj príslušné ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

17. Stavebník je povinný oznámiť zahájenie stavebných prác na stavbe tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy a Krajskému pamiatkovému úradu Prešov (v predstihu **min. 3-pracovných dní**).

18. Termín ukončenia stavby : do **12/2030**.

19. Po ukončení vodnej stavby je stavebník povinný požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o jej kolaudáciu, s doložením príslušných podkladov [geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia vodnej stavby (geodetické zameranie) – na podklade katastrálnej mapy]. K návrhu na kolaudáciu predmetnej vodnej stavby stavebník preukáže aj zriadenie vecného bremena na pozemkoch, na ktorých bude

stavba zrealizovaná a zabezpečenie odborného a spôsobilého prevádzkovateľa predmetnej vodnej stavby.

20. So stavbou môže byť začaté až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia. **Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne v lehote do 2-rokov odo dňa jeho právoplatnosti.**

21. **Po uskutočnení prác uviesť terén do pôvodného stavu a uhradiť prípadné škody spôsobené vplyvom realizácie stavby.** V prípade vzniku škôd platia ustanovenia občianskeho zákonníka.

22. V rozpočte stavby je nutné uvažovať s finančnými prostriedkami na úhradu škôd, ktoré môžu vzniknúť v priebehu výstavby na cudzích nehnuteľnostiach a zariadeniach.

ROZHODNUTIE O NÁMIETKACH ÚČASTNÍKOV KONANIA :

Pri vodoprávnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania voči vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.

Pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov boli zosúladené a sú obsiahnuté v podmienkach tohto rozhodnutia.

O D Ô V O D N E N I E

Fotinus s.r.o., Na Hrunku 2701/85C, Vranov nad Topľou 093 01 - podala dňa 14.11.2023 na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj tunajší úrad), žiadosť – o vydanie vodoprávneho povolenia pre vodnú stavbu: „SO 02 – Rozšírenie vodovodu a vodovodné prípojky a SO 03 - Rozšírenie kanalizácie a kanalizačné prípojky", v rámci objektovej skladby stavby „IBV Kamenná Poruba - infraštruktúra", ktorá bude umiestnená na parcelách č. 577/1, 577/2, 463/26, 464/8, 463/12, 463/13, 463/14, 463/15, 463/16, 463/17, 463/18, 463/19, 463/20, 463/21, 463/22, 463/23, 463/24, 463/25 v katastrálnom území obce Kamenná Poruba, pre stavebníka Fotinus s.r.o., Na Hrunku 2701/85C, Vranov nad Topľou, podľa situácie stavby, vypracovanej na podklade z katastrálnej mapy.

Pre uvedenú stavbu vydala obec Kamenná Poruba, pod č. ÚR-98/974/2023-Vo zo dňa 24.5.2023 (právoplatné dňa 11.7.2023) rozhodnutie o umiestnení stavby. Realizácia tejto vodnej stavby zásobovanie objektov individuálnej bytovej výstavby pitnou vodou a odvádzanie splaškových odpadových vôd z týchto objektov s likvidáciou na ČOV.

Keďže k žiadosti navrhovateľ nepredložil všetky podklady potrebné pre vydanie vodoprávneho povolenia Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie - ako špeciálny stavebný úrad – vyzval dňa 05.12.2023 (v znení neskorších upozornení) žiadateľa k predloženiu podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia v predmetnej veci a prerušil vodoprávne konanie v termíne do 30 - dní od doručenia výzvy.

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie – ako špeciálny stavebný úrad - po preskúmaní obsahovej a dokladovej časti podanej žiadosti oznámil listom zo dňa 15.03.2024 začatie vodoprávneho konania :

- dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom

- účastníkom konania verejnou vyhláškou (líniová stavba) zverejnenou na úradnej tabuli obce Kamenná Poruba, na úradnej tabuli tunajšieho úradu, ako aj na svojom webovom sídle.

Súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie na deň 16.04.2024; zároveň ich upozornil na možnosť vznesenia námietok a pripomienok k žiadosti najneskôr na ústnom pojednávaní s upozornením, že inak sa na ne neprihliadne (viď oznámenie).

K realizácii predmetnej vodnej stavby bolo vydané:

- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou č. RÚVTVT/OHŽPaZ/2800/1231/2023 zo dňa 07.03.2023
- súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou č. ORHZ-VT1-2023/000450-002 zo dňa 22.02.2023
- stanovisko Okresného úradu Vranov nad Topľou, odbor pozemkový a lesný č. OU-VT-OPL-2024/004027-002 zo dňa 04.04.2024

Vo vodoprávnom povolení sú zohľadnené podmienky a pripomienky pre realizáciu stavby, ktoré boli vznesené v písomných stanoviskách, vyjadreniach účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií.

Podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") je „Správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie". Účastníci konania boli v oznámení o zahájení vodoprávneho konania poučení, že svoje námietky a pripomienky k žiadosti môžu uplatniť písomne alebo osobne najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Pri vodoprávnom (stavebnom) konaní sa vychádzalo z podkladov doručených a doplnených k žiadosti; preto orgán štátnej vodnej správy nebol povinný aplikovať ustanovenie § 33 ods. 2 „správneho poriadku".

Po podrobnom preskúmaní predložených písomností a dokladov a vykonanom vodoprávnom konaní orgán štátnej vodnej správy konštatuje, že je možné vydať povolenie na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby.

Na základe vyššie uvedených skutočností Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 400.- EUR bol zaplatený bankovým prevodom pod č. ID:M00-201123-6949 dňa 22.11.2023 v zmysle položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

POZNÁMKA : v súvislosti s prechodom spisového materiálu do nového roku došlo k jeho prečíslovaniu z : OU-VT-OSZP-2023/012626 na OU-VT-OSZP-2024/000672.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. „o správnom konaní", v znení nesk. predpisov, možno odvolať **do 15-dní** odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov **je** preskúmateľné súdom.

Okresný úrad Vranov nad Topľou 22

Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Doručí sa :

Účastníci konania :

1. Fotinus sro
2. Janoško Peter
3. Obec Kamenná Poruba
4. Ing. Milan Uhorščák – projektant

Dotknuté orgány a ostatní :

1. SaÚC PSK, Vranov nad Topľou
2. VVS a.s. Košice
3. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
4. RÚ VZ Vranov n.T., Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou
5. OR HaZZ, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou
6. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
7. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 26
9. Orange SK
10. OÚ-OSŽP Vranov n.T. – ŠSOH
11. *OÚ-OPaL Vranov n.T.*
12. *OÚ-OCDaPK Vranov n.*