

Okresný úrad Vranov nad Topľou

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : **OU-VT-OSZP-2023/001705-002**

Vranov n.T.

VEC

26.01.2023

„ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE HANUŠOVCE NAD TOPĽOU“

- Žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia
- oznámenie o zahájení vodoprávneho konania

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Mesto Hanušovce nad Topľou – v zastúpení primátor mesta - požiadalo dňa 09.01.2023 Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj tunajší úrad) o vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia pre stavbu: „**ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE HANUŠOVCE NAD TOPĽOU**“, ktorá bude umiestnená na parcele C-KN 3081 v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou, pre stavebníka: Mesto Hanušovce nad Topľou, podľa situácie stavby, vypracovanej na podklade z katastrálnej mapy – viď projektová dokumentácia.

Predmetom vodoprávneho konania je objekt:

- **Kanalizačná stoka a odbočky „AE-31“**

K žiadosti bola doložená :

- projektová dokumentácia (3-paré) – v stupni : dokumentácia pre stavebné povolenie, zo dňa NOVEMBER.2022, zodpovedný projektant : Ing. Milan Uhorščák, autorizovaný stavebný inžinier 2116*SP*A2, Komplexné architektonické a inžinierske služby.

Účelom stavby je zabezpečiť odvádzanie splaškových odpadových vôd z navrhovanej IBV s likvidáciou odpadových na ČOV.

Stavebno-technické riešenie stavby:

Kanalizačné potrubie bude slúžiť na odvádzanie splaškových odpadových vôd z objektov IBV. Materiál potrubia je navrhovaný PVC-U KG SW SN8 plnostenné D 315 mm a PVC-U KG SW SN8 plnostenné D 160.



OKRESNÝ
ÚRAD
VRANOV NAD TOPĽOU

Telefón
+421-57-48 61 592

E-mail
jan.kmec@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Recipientom bude verejná kanalizácia Hanušovce nad Topľou, čistenie odpadových vôd bude zabezpečené na existujúcej ČOV Bystré.

Stoka „AE-31“ začína napojením na existujúcu stoku v mieste existujúcej šachty, na ktorom bude zrealizovaná nová šachta. Trasovanie stoky je v miestnej komunikácii. Ukončená bude kontrolnou šachtou. Bude križovať vodovod, plynovod a elektrické vzdušné a podzemné vedenie. Bude vedená súbežne s vodovodom a plynovodom. V mieste napojenia na kanalizáciu bude osadená nová šachta na mieste existujúcej so šachtovým dnom zberným pre potrubie PVC D 400. Vzhľadom na výškové usporiadanie nivelety vtoku a odtoku v existujúcej šachte (výškový rozdiel 0,80 m), je pred šachtu navrhnutý sklz PVC D 400. Sklz bude mať dĺžku 3,0 m a bude prepojením vsadenej šachty Š1 PVC D 600 so šachtovým dnom D 400 a šachty JŠ na mieste existujúcej pomocou kolien PVC D 400/30. Kolená budú napojené na hrdlá šachtových dien. Znovu napojenie šachty JŠ na existujúce potrubie PVC D 400 bude cez presuvku PVC D 400. Napojenie stoky AE-31 do nového šachtového dna bude cez nesúosú redukciu PVC D 315/400. Odvádzanie odpadových vôd z budúcich objektov bude cez kanalizačné odbočky v počte 5 ks o celkovej dĺžke 15,0 m.

Na stoke „AE-31“ je navrhnutých 6 ks kanalizačných šacht plastových typu TEGRA DN 1000 mm s prietočným dnom DN 1000/315, a jedna šachta so zberným dnom DN 1000/315. Na existujúcej stoke (navrhovaný sklz) bude osadená šachta plastová TEGRA DN 600 mm s prietočným dnom DN 600/400. Materiál stoky „AE-31“ je: PVC-U KG SW SN8 plnostenné D 315 mm, dĺžka 134,0 m. Materiál prípojok je PVC-U KG SW SN8 plnostenné D 160 mm, celková dĺžka 15,0 m, počet 5 ks.

Uvedeným dňom sa začalo vodoprávne konanie.

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov, v spojení s § 61 a § 71, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“, v znení nesk. predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120, zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ (stavebný zákon), v súlade s § 18 ods. 3, zák. č. 71/1967 Zb. „o správnom konaní“, v znení nesk. predpisov, v spojení s § 73 „vodného zákona“ a § 61 ods. 1 „stavebného zákona“, **oznamuje dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania začatie vodoprávneho konania** vo veci :

- ❖ vodoprávneho povolenia stavby [§ 26 „vodného zákona“ v spojení s § 66 „stavebného zákona“]

Súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje

ústne pojednávanie na deň : 28.02.2023

o : 9⁰⁰ hod.

so stretnutím : MsÚ Hanušovce nad Topľou

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť písomne alebo osobne **najneskôr** na tomto konaní. Do podkladov k rozhodnutiu je možné nahliadnuť na OÚ VT - OSŽP – IV. posch., č. dv. 94,



Táto verejná vyhláška, spolu so situáciou stavby, sa vyvesí na oznamovacej tabuli MsÚ Hanušovce nad Topľou, na OÚ Vranov nad Topľou – OSŽP a na webovej stránke MV SR: <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60> na dobu 15-dní. Primátor mesta zabezpečí oznámenie o vyvesení vyhlášky v mestskom (obecnom) rozhlase alebo v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia tohto oznámenia.

Vyvesené dňa

27.1. 2023

(potvrdenie)

Okresný úrad Vranov nad Topľou
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou
-2-

Zvesené dňa

(potvrdenie)

Okresný úrad Vranov nad Topľou
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou
-2-

Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Po zvesení potvrdení verejnú vyhlášku zaslať na tunajší OÚ-VT-OSŽP !

