

# Okresný úrad Vranov nad Topľou

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : OU-VT-OSZP-2023/006023-003

Vranov n.T.  
09.05.2023

VEC

## „Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV“

- žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia
- oznámenie o zahájení vodoprávneho konania

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Čierne nad Topľou – v zastúpení starostom obce Vladislavom Dvorjakom – podala dňa 25.04.2023 na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť – o vydanie vodoprávneho povolenia pre stavbu „Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV“, ktorá bude umiestnená na:

- **stoka A** dĺžka 894,0 m: p.č. 969,1175,971,677,680,683,686,689,692,698,700/1,702,704,707/1,709,712,715,717,718,720,721,722,723,726,729,731,732,737,739,741,743,745,810,750,749,751,753,754,760,762,764,767,770,773,772,775,776,778
- **stoka A1** dĺžka 225,0 m: p.č. 810,1181
- **stoka B** dĺžka 651,3 m p.č. 1060,676/1,674/1,673/1,672/1,670,669/1,667/1,666/1,665/1,664/1,663/1,662/1,661/1,658/1,657/1,656/1,655/1,654/1,653/1,652/1,651/1,650/1,649/1,648/1,647/1,646/1,645/1,642,640,636,635,633/1,630/1,628/1,625,623/1,621/1,619/1,617/1,616/1,615/1,612/1,609/1,607/1,604/1,599/1,597/1,593/1,591/1,589/1,586,584/1,582,579,575
- **stoka C** dĺžka 1 655,0 m : p.č. 559,809/1,809/2,808/1,808/4,808/2,808/5,808/6,808/3,802,812,803,804,811/1,805,176,179,181,183,185/1,187,189,192,191,196/1,200,199,198,814,205,207/1,207/2,209/1,209/2,210,211
- **stoka C1** dĺžka 215,0 m :p.č. 809/1,802,567,568,570
- **stoka C1-1** dĺžka 56,0 m :p.č. 802,811/1,800/3,800/1,791/1,796
- **stoka C2** dĺžka 365,0 m :p.č. 802
- **stoka C2-1** dĺžka 100,0 m: p.č. 802
- **stoka C2-2** dĺžka 48,0 m: p.č. 802,801
- **stoka C2-3** dĺžka 550,0 m: p.č. 802,10,14,16/2,20,22,26,30,35/2,40/2,43,47/1,50,57,62/2,67/2,70,73,76,79,85,89,98/3,104,103/2,113,124,131,134,137,149,158
- **stoka C3** dĺžka 196,0 m: p.č. 802
- **stoka C4** dĺžka 317,0 m: p.č. 812,806,256,815/1,807
- **stoka C4-1** dĺžka 190,0 m: p.č. 806,815/1,257,804
- **stoka C5** dĺžka 183,0 m: p.č. 804,235/3,235/2,234/3,234/2,225,222/2,218,216/10,216/9,216/11

,v katastrálnom území obce Čierne nad Topľou podľa situácie stavby, vypracovanej na podklade z katastrálnej mapy – viď projektová dokumentácia.

K žiadosti bola doložená :



OKRESNÝ  
ÚRAD  
VRANOV NAD TOPĽOU

Telefón  
+421-57-48 61 592

E-mail  
jan.kmec@minv.sk

Internet  
[www.minv.sk](http://www.minv.sk)

IČO  
00151866

- projektová dokumentácia (3-paré) – v stupni : dokumentácia pre stavebné povolenie, zo dňa 05.2021, zodpovedný projektant : Ing. Marián Pekarovič, P-PROJEKT PLUS, autorizovaný stavebný inžinier 1323 \*SP\*A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby.

Projektová dokumentácia rieši odkanalizovanie zastavanej časti obce. Technické riešenie pozostáva z výstavby delenej kanalizácie na odvedenie splaškových odpadových vôd od producentov cez domové prípojky, uličné stoky do navrhovanej ČOV. Návrh riešenia odkanalizovania vychádza z požiadavky zabezpečenia spoľahlivého odvedenia splaškových odpadových vôd od producentov, z konfigurácie terénu záujmového územia a z možnosti likvidácie, resp. čistenia odpadových vôd. Navrhuje sa výstavba delenej splaškovej kanalizácie. Vzhľadom na spádové pomery v riešenej oblasti je navrhovaný kombinovaný /gravitačný a tlakový/ prietok splaškových odpadových vôd.

Technické riešenie odkanalizovania pozostáva z výstavby delenej kanalizácie, ktorú predstavuje kanalizačný systém pozostávajúci zo:

- stoková sieť
- čistiareň odpadových vôd.

Splaškové vody od jednotlivých producentov sú privádzané cez domové kanalizačné prípojky do stokovej siete. Stoky stokovej siete ústia do ČOV. Prietok vody v stokovej sieti je gravitačný. Časť OV v rámci stokovej siete je potrebné prečerpávať pomocou prečerpávacej stanice odpadových vôd cez výtlačné potrubie do vyššie osadených stôk. Pri čistení splaškových odpadových vôd je navrhnutá mechanicko-biologická ČOV pre 800 EO. Čistiareň odpadových vôd bude pozostávať z prečerpávacej komory s mechanickým predčistením, z biologického čistenia, zo zahusťovania a uskladňovania kalu a z odvodu vyčistených odpadových vôd cez merný objekt do recipientu.

Kanalizácia, privádzajúca splaškové odpadové vody z obce na ČOV, bude zaústená do objektu mechanického predčistenia. V rámci areálu ČOV je navrhnuté obtokovanie ako celej ČOV, tak aj obtokovanie biologického stupňa čistenia. V rámci obtokového potrubia je navrhnuté zachytávanie plávajúcich látok ručne stieranými hrablicami. Na odtoku z ČOV bude zabezpečené merania množstva otekajúcich, odpadových vôd. Vzhľadom na to, že čistenie odpadových vôd bude prebiehať v dvoch nezávislých reaktoroch, ktoré sa môžu prevádzkovať samostatne, je daná možnosť zaťažovať ČOV na začiatku prevádzky len na 25% navrhovanej kapacity. Prebytočný kal je zahusťovaný a uskladnený v kalojeme. Produkovaný aeróbne stabilizovaný kal bude sa ďalej likvidovať resp. spracovávať zariadením na odvodnenie kalu. Odpadové vody vyčistené v biologickej ČOV sú cez potrubie odtoku z ČOV vyústené do recipientu, rieky Topľa v rkm 37,4. Elektrická energia pre jednotlivé technologické zariadenie sa zabezpečí výstavbou el. NN prípojky k ČOV. Prístup k areálu ČOV je možný po spevnenej účelovej ceste, ktorá sa napája na cestu I/18.

#### ČLENENIE STAVBY NA PREVÁZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY:

- SO 01 Stoková sieť
  - SO 02 Domové prípojky
  - SO 03 Prečerpávacie stanice PČS
  - SO 04 Výtlačné potrubie
  - SO 05 Odberné zariadenie el. energie - NN prípojka k PČS
  - SO 06 Čistiareň odpadových vôd
  - SO 07 Odberné zariadenie el. energie - NN prípojka k ČOV
  - SO 08 Cesta k ČOV
  - SO 09 Oplotenie ČOV
  - SO 10 Vodovodná prípojka ČOV
  - SO 11 Odtok z ČOV
- Prevádzkové súbory



PS 01 Technologické zariadenie PČS  
PS 02 Technologické zariadenie ČOV

Uvedeným dňom sa začalo vodoprávne konanie.

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov, v spojení s § 61 a § 71, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“, v znení nesk. predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120, zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ (stavebný zákon), v súlade s § 18 ods. 3, zák. č. 71/1967 Zb. „o správnom konaní“, v znení nesk. predpisov, v spojení s § 73 „vodného zákona“ a § 61 ods. 1 „stavebného zákona“, **oznamuje** dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania **začatie vodoprávneho konania** vo veci :

- ❖ vodoprávneho povolenia stavby [§ 26 „vodného zákona“ v spojení s § 66 „stavebného zákona“]
- ❖ povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd [§ 21 ods. 1 písm. c) „vodného zákona“]

Súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariaduje

**ústne pojednávanie na deň : 09.06.2023**  
**o : 9<sup>00</sup> hod.**  
**so stretnutím : OcÚ Čierne nad Topľou**

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť písomne alebo osobne **najneskôr** na tomto konaní. Do podkladov k rozhodnutiu je možné nahliadnuť na OÚ VT - OSŽP – IV. posch., č. dv. 94.

Táto verejná vyhláška, spolu so situáciou stavby, sa vyvesí na oznamovacej tabuli obce Čierne nad Topľou, na OÚ Vranov nad Topľou – OSŽP a na webovej stránke MV SR: <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60> na dobu 15-dní. Starosta obce zabezpečí oznámenie o vyvesení vyhlášky v mestskom (obecnom) rozhlase alebo v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia tohto oznámenia.

Vyvesené dňa ..... *9.5. 2023* .....  
( potvrdenie )

Okresný úrad Vranov nad Topľou  
odbor starostlivosti o životné prostredie  
Námestie slobody 5  
093 01 Vranov nad Topľou  
-2-

Zvesené dňa .....  
( potvrdenie )

Okresný úrad Vranov nad Topľou  
odbor starostlivosti o životné prostredie  
Námestie slobody 5  
093 01 Vranov nad Topľou  
-2-

Ing. Anton Olah  
vedúci odboru

**Po zvesení potvrdenú verejnú vyhlášku zaslať na tunajší OÚ-VT-OSŽP !**



OKRESNÝ  
ÚRAD  
VRANOV NAD TOPĽOU

Telefón  
+421-57-48 61 592

E-mail  
jan.kmec@minv.sk

Internet  
[www.minv.sk](http://www.minv.sk)

IČO  
00151866