



Číslo : **OU-VT-OSZP-2023/003325-009**

Vranov n.T.
07.06.2023

VEC

„Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámotov“

- VODOPRÁVNE POVOLENIE

- VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dňa 07.06.2023 bolo pod č. **OU-VT-OSZP-2023/003325-008** vydané vodoprávne povolenie, ktorým sa povolila vodná stavba: „**Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámotov**“, umiestnenej na parcelách č. C-KN 513/1, 513/38, 513/39, 1640/9, 4161, 1624/5, 1624/20, 458/1, 459/2, 459/10, 1624/7, 460/21, 460/9, 460/6, 1624/11, 546/29, 454, 546/29, E-KN 2213/10, 2213/18 v katastrálnom území obce Zámotov - podľa situácie stavby vypracovanej na podklade z katastrálnej mapy – vid' projektová dokumentácia => paré č. 1 – katastrálna situácia.

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie príslušný podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení neskorších predpisov, v spojení s § 61 a § 71, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov“ (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120, zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ (stavebný zákon), v súlade s § 69 „stavebného zákona“, oznamuje doručenie **vodoprávneho povolenia verejnou vyhláškou**.

Doručenie vodoprávneho (stavebného) povolenia verejnou vyhláškou sa vykonáva z dôvodu, že sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania.

Táto verejná vyhláška sa spolu s predmetným vodoprávnym povolením vyvesí na oznamovacej tabuli obce Zámotov, na OÚ Vranov nad Topľou – OSZP a na webovej stránke MV SR: <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60>, na dobu **15-dní**. Starosta obce zabezpečí oznámenie o vyvesení vyhlášky v obecnom rozhlase alebo v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia vodoprávneho (stavebného) povolenia.

Proti vodoprávnemu povoleniu je možné podať odvolanie **do 15-dní** odo dňa jeho oznámenia verejnou vyhláškou, a to na OÚ Vranov nad Topľou – OSZP.

Vyvesené dňa

(potvrdenie)

7.6.2023

Okresný úrad Vranov nad Topľou
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou
-2-

Zvesené dňa

(potvrdenie)

Okresný úrad Vranov nad Topľou
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou
-2-

Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Po zvesení potvrdenú verejnú vyhlášku zaslať na tunajší OÚ-VT-OSZP!



Číslo : OU-VT-OSZP-2023/003325-008

Vranov nad Topľou: 07.06.2023

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy, podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ v znení neskorších predpisov, v spojení s § 61 a § 71 zákona č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“ v znení neskorších predpisov, a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)“, v znení neskorších predpisov, prerokoval v stavebnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi žiadosť stavebníka – Obec Zámutov, Zámutov 434, 094 15 Zámutov – na vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia pre vodnú stavbu: „**Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov**“, umiestnenej na parcelách v katastrálnom území obce Zámutov (podľa situácie stavby). Pre uvedenú stavbu vydala Obec Sol' rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom Sol'-2022/54-05-OcU zo dňa 16.02.2022 (právoplatné 21.03.2022).

Po preskúmaní žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie a po uskutočnení vodoprávneho (stavebného) konania v súlade s § 73 ods. 1 „vodného zákona“, v spojení s § 61 a § 62 „stavebného zákona“, Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj tunajší úrad) rozhodol takto :

stavebníkovi : **Obec Zámutov**
(IČO : 00332968)

so sídlom : **Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov**

sa podľa § 26 ods. 1, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách“, v spojení s § 66 „stavebného zákona“

p o v o ľ u j e

zrealizovať vodnú stavbu :

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov

Predmetom tohto vodoprávneho povolenia sú objekty :

Zámutov - Osada

- **SO-01 vodovod Rad A1** – dĺžka 232 m
- **SO-02 vodovod Rad A2** – dĺžka 142 m
- **SO-03 vodovod Rad A3** – dĺžka 228 m
- **SO-04 kanál Stoka A1** – dĺžka 234 m

Zámutov - Na hôrku

- **SO-05 vodovod Rad B1** – dĺžka 246 m
- **SO-06 kanál Stoka B1** – dĺžka 274 m

V súlade s § 26 ods. 4 „vodného zákona“ je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením.

TECHNICKÝ POPIS OBJEKTOV :

SO-01 - Vodovod Rad A1

HDPE D 110, PN16 + 5ks hydrant

Na trase vodovodu bude osadených päť hydrantov. Na mieste napojenia potrubia bude umiestnená armatúra pre uzavretie vetvy. Na trase vedenia budú v budúcnosti osadené prípojky.

Napojenie radu SO-01 bude na verejný vodovod.

Potrubie vodovodu bude vedené v zeleni a ceste. Na trase vodovodu budú osadené ochranné potrubia a vývody signalizačného vodiča. Časť SO-01 sa križuje s potokom. Preto bude tento úsek osadený do chráničky.

SO-02 - Vodovod Rad A2

HDPE D 110, PN16 +3ks hvdrant

Na trase vodovodu bude osadené tri hydranty. Na mieste napojenia potrubia bude umiestnená armatúra pre uzavretie vetvy. Na trase vedenia budú v budúcnosti osadené prípojky.

Napojenie radu SO-02 bude na verejný vodovod.

Potrubie vodovodu bude vedené v zeleni aj ceste. Na trase vodovodu budú osadené ochranné potrubia a vývody signalizačného vodiča. Časť SO-02 sa križuje s asfaltovou cestou. Preto bude tento úsek osadený do chráničky.

SO-03 - Vodovod Rad A3

HDPE D110, PN16 +4ks hydrant

Na trase vodovodu bude osadené štyri hydranty. Na mieste napojenia potrubia bude umiestnená armatúra pre uzavretie vetvy. Na trase vedenia budú v budúcnosti osadené prípojky.

Napojenie radu SO-02 bude na verejný vodovod.

Potrubie vodovodu bude vedené v zeleni aj ceste. Na trase vodovodu budú osadené ochranné potrubia a vývody signalizačného vodiča. Časť SO-03 sa križuje s asfaltovou cestou a potokom. Stavebný objekt SO-03 vodovod Rad A3 sa križuje s potokom na staničení 0,017- 0,039 km. Táto časť bude riešená pretláčaním potrubia popod potok.

Potrubie **HDPE D110** bude uložené do chráničky **PVC D225**. Chránička bude ukončená z oboch strán potoka 5m od brehovej čiary a pod dnom potoka bude osadená s krycou výškou min. 1,20m od hornej hrany.

SO-04 - Kanál Stoka A1

PVC D 315, SN 10 + 5ks revízna šachta:

Minimálny sklon stoky je stanovený podľa STN 75 6101 na 5%0(navrhovaný spád od 2,7-6,8%). Na trase vedenia budú osadené revízne šachty (DN1000) a v budúcnosti budú vysadené prípojky. Bude vyústená do existujúcej verejnej kanalizácie. Potrubie rozvodu kanalizácie bude vedené v zelenom páse a v ceste. Na trase kanalizácie budú osadené kanalizačné šachty. Dochádza k súbehu s PIS, či už jestvujúcimi alebo novo budovanými. Napojenie bude na verejnú kanalizáciu výsekom do existujúcich šacht.

PE100 PN16 SDR11, D50 + 1ks prečerpávacia šachta:

Výtlačné potrubie z prečerpávacej šachty PČS ŠA 1-2 na kanalizačnej sieti je navrhnuté z PE100 PN16 SDR11, dimenzie D50 mm o celkovej dĺžke 52,0m. Trasa výtlačného potrubia vedie od prečerpávacej šachty v zeleni, následne pretlačeníím popod potok v chráničke z PVC D125. Ďalej pokračuje popod asfaltovú cestu do navrhovanej šachty ŠA1-1.

Výtlačné potrubie na SO-04 sa križuje s potokom na staničení 0,022-0,044 km. Táto časť bude riešená pretláčaním potrubia popod potok. Potrubie PE100 PN16 SDR11, D50 bude uložené do chráničky PVC D125. Chránička bude ukončená z oboch strán potoka 5m od brehovej čiary a pod dnom potoka bude osadená s krycou výškou min. 1,20m od hornej hrany.

SO-05 - Vodovod Rad B1

HDPE D 110, PN16 +5ks hydrant

Na trase vodovodu bude osadených päť hydrantov. Na mieste napojenia potrubia bude umiestnená armatúra pre uzavretie vetvy. Na trase SO-05 Vodovod Rad B1 budú na staničení 0,058 km osadené dve odbočky pre prípojky k rodinným domom na parcelách CKN č458/4 a 459/9 k.ú. Zámotov. Odbočky budú riešené cez navštavací pás so zemnou súpravou. Potrubie bude vyvedené nad terén a zaslepené. Napojenie radu SO-05 bude na verejný vodovod. Potrubie vodovodu bude vedené v zeleni aj ceste. Na trase vodovodu budú osadené ochranné potrubia a vývody signalizačného vodiča.

SO-06 - Kanál Stoka B1

PVC D 315, SN 10 + 10ks revízna šachta:

Minimálny sklon stoky je stanovený podľa STN 75 6101 na 5%0(navrhovaný spád od 2,1-11,5%). Na trase vedenia budú osadené revízne šachty (DN1000) a v budúcnosti budú osadené prípojky. Bude vyústená do existujúcej verejnej kanalizácie. Potrubie rozvodu kanalizácie bude vedené v zeleni a ceste. Na trase kanalizácie budú osadené kanalizačné šachty. Dochádza k súbehu s PIS, či už jestvujúcimi alebo novo budovanými. Napojenie bude na verejnú kanalizáciu výsekom do existujúcich šacht.

MAJETKOPRÁVNE NÁLEŽITOSTI:

Stavba je umiestnená na pozemkoch parcelné čísla C-KN 513/1, 513/38, 513/39, 1640/9, 4161, 1624/5, 1624/20, 458/1, 459/2, 459/10, 1624/7, 460/21, 460/9, 460/6, 1624/11, 546/29, 454, 546/29, v katastrálnom území obce Zámotov - vo vlastníctve stavebníka - vid' projektová dokumentácia a na parcelách číslo E-KN 2213/10, 2213/18, v katastrálnom území obce Zámotov - vo vlastníctve SVP, š.p. Bratislava, o čom sú k dispozícii písomné doklady (zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam).

ÚČEL STAVBY: Rozšírenie infraštruktúry na území obce Zámutov. Jedná sa o rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete. Rozšírenie inžinierskych sietí bude nadväzovať na existujúce verejné rozvody vodovodu a kanalizácie.

PROJEKT VYPRACOVAL : Ing. Anton Pavúk, autorizovaný stavebný inžinier 2102*A*2-2, Inžinierske stavby (projektová dokumentácia: február 2022).

ZÁVÄZNÉ PODMIENKY USKUTOČŇOVANIA STAVBY :

1. **Vlastníkom** vodnej stavby je : **Obec Zámutov**. Prípadný ďalší nadobúdateľ môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva (odkaz na § 3 ods. 3 zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach).
2. Budúcim prevádzkovateľom je : **VVS a.s., Komenského 50, Košice** – na základe Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu, č. 836/11/2022/závod VV.
3. Vodná stavba bude umiestnená v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby vydaným Obcou Soľ pod číslom Soľ-2022/54-05-OcU zo dňa 16.02.2022 (právoplatné 21.03.2022) a zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia (pre stavebníka). Prípadné zmeny nemôžu byť prevedené bez súhlasu príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
4. Pri realizácii stavby je nutné dbať na dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a platných právnych a technických noriem.
5. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb zdržujúcich sa na stavenisku a v jeho okolí; rešpektovať príslušné ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
6. Pri realizácii stavby dbať na poriadok na stavebnom pozemku a dbať, aby stavebnou činnosťou neboli obmedzované a ohrozované susedné nehnuteľnosti.
7. Stavba bude zrealizovaná dodávateľským spôsobom. Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Do **15-dní** po skončení výberového konania stavebník oznámi tunajšiemu úradu zhotoviteľa stavby (názov a adresu) a predloží jeho oprávnenie na realizáciu stavebných a montážnych prác. Stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác vedie stavebný denník.
8. Pri stavebnej činnosti je stavebník povinný rešpektovať ust. § 4 odst.1 zákona o ochrane prírody a krajiny - t.j. pri vykonávaní činností postupovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu poškodeniu alebo zničeniu rastliny alebo živočícha, či biotopu a aby sa predchádzalo ich zbytočnému úhynu. Taktiež je potrebné zamedziť poškodeniu drevín, preto stavebné práce v ich blízkosti je nutné vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí. Pri výrube drevín je potrebné postupovať v súlade s ust. § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.
9. V súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. „o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov je stavebník povinný používať na stavbe len tie výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
10. Pri realizácii stavby je nutné dbať na dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a platných právnych a technických noriem.

11. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb zdržujúcich sa na stavenisku a v jeho okolí.
12. Pri realizácii stavby dbať na poriadok na stavebnom pozemku a dbať, aby stavebnou činnosťou neboli obmedzované a ohrozované susedné nehnuteľnosti.
13. V súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. „o stavebných výrobkoch“, v znení neskorších predpisov je stavebník povinný používať na stavbe len tie výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
14. V zmysle § 75 a § 75a odst. 4 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávneným geodetom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy spolu s geodetickou dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby predloží stavebník ku kolaudácii.
15. Pred zahájením zemných prác stavebník na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie podzemných vedení (v spolupráci so správcami jednotlivých sietí) – najmä **SPP, VSD, Slovak Telekom, VVS** – a zabezpečí ich ochranu. Zároveň je povinný dodržať ochranné pásma vedení v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike (ochranné a bezpečnostné pásma), platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí a majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky energetických zariadení.

✦ Stavebník je povinný dodržať pripomienky uvedené vo vyjadrení VSD Košice a.s., č. **22222/2021** zo dňa **10.01.2022** najmä:

- Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z. (v zmysle podmienok uvedených vo vyjadrení)

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je

- a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,

(3) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

- b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky:

1. Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajte vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.

2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.

3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.

4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.

5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/6102133

7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle

STN 736005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.

(14) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.

Pred realizáciou stavby pri výkopových prácach v blízkosti el. zariadení je potrebné o zabezpečenie pracoviska požiadať Prevádzkovateľa distribučnej siete VSD, a.s. Prevádzka sietí VN a NN región Východ, formou objednávky - tel. č. 055/6102633.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

* Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení **Distribúcia SPP a.s., č. TD/NS/0476/2022/An** zo dňa **28.6.2022**, najmä :

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako "NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako "STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL”) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 733050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník

- povinný v mieste krížovania s plynárenským zariadením (a ak ku krížovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
 - vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
 - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email: jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
 - stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 736005, 73 3050, TPP 90601,70002" stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - stavebník je povinný pri súbahu a krížovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
OSOBITNÉ PODMIENKY:
 - Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.
- ✦ V záujmovej oblasti nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. uvedené vo vyjadrení č. 6612306380 zo dňa 09.03.2023. Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Patrik Kočíš, patrik.kocis@telekom.sk, +421 51 7722299,0914700135.
 - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - ✦ V záujmovej oblasti nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti ORANGE SLOVENSKO a.s.. Pre zabezpečenie ich ochrany je stavebník povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. KE-0297/2022 zo dňa 7.2.2022.
16. Stavebník je povinný dodržať podmienky E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov, pod evidenčným číslom S2023/00880/EIC IO/STA zo dňa 27.04.2023.
17. Súhlasné stanovisko s uvedenou stavbou je vo vyjadrení VVS a.s., závod Vranov nad Topľou č. 39758/2022/O zo dňa 30.3.2022 za týchto podmienok:
- v prípade, že prevádzkovateľom rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nebude VVS, a.s., požadujeme osadiť na plánovanom rozšírení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie šachty, v ktorých bude merané množstvo odobranej pitnej vody a množstvo vypustených splaškových odpadových vôd,
 - ak uvažujete, že prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie bude VVS, a.s., požadujeme prizvať zamestnanca VVS, a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou k tlakovým skúškam na verejnom vodovode a verejnej kanalizácii,
 - v obci Zámutov sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať,
 - pred začiatkom zemných prác je nutné požiadať o vytyčenie podzemných inžinierskych sietí v teréne, ktoré sú v správe VVS, a.s. a ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať,

- v súlade so zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, žiadame v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu resp. verejnej kanalizácie, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať stromy a kry, vykonávať terénne úpravy,
 - pri výkopoch uskutočňovaných v blízkosti inžinierskych sietí, pri ich križovaní resp. pri ich súbahu, je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou, vykonávať ich ručne,
 - v pásme ochrany verejnej kanalizácie resp. verejného vodovodu sa zakazuje prevádzať výkopové práce a manipulovať s mechanizmami,
 - pri križení a súbežnom vedení s inžinierskymi sieťami žiadame postupovať v súlade s STN 73 6005 - priestorové úpravy vedení technického vybavenia,
 - v prípade obnaženia kanalizačného resp. vodovodného potrubia je jeho zasypanie možné iba za prítomnosti zamestnanca VVS a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou,
 - napojenie navrhovaného vodovodu na jestvujúci vodovod zrealizujú zamestnanci VVS, a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou, na základe objednávky,
18. Stavebník je povinný dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu v Prešove určené v stanovisku č. KPÚPO-2021/25310-2/105961/JU zo dňa 17.12.2021. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, oznámiť každý archeologický nález KPÚ Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil - začiatok zemných prác ohlási stavebník v predstihu troch pracovných dní KPÚ Prešov,
19. Na objekty zariadenia staveniska je možné využívať iba pozemky, ku ktorým si stavebník vopred zabezpečí súhlas ich vlastníkov.
20. Zohľadniť požiadavky SVP, š.p. Trebišov uvedené v stanovisku zn. CS SVP OZ KE 2483/2022/4 zo dňa 29.4.2022 najmä:
- Križovanie vodného toku v správe našej organizácie žiadame realizovať v zmysle STN 73 6822 "Križovanie a súbahy vedení a komunikácií s vodnými tokmi" a vodovodné a kanalizačné potrubie osadiť do navrhovanej hĺbky do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t.
 - Začatie a ukončenie prác v blízkosti vodného toku požadujeme oznámiť na SVP š. p., Povodie Bodrogu, odštepny závod, Trebišov, pracovisko Vranov nad Topľou Ján Kupa č. tel. 0907 534761 alebo Ing. Pavol Kičinko č. tel. 0915 808 533,
 - Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať ustanovenia § 47 a § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
 - Z hľadiska protipovodňovej ochrany Vás žiadame o dodržanie § 37 zákona č. 7/2009 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
21. V súlade s legislatívou na úseku **odpadového hospodárstva**, stavebník dodrží nasledovné podľa vyjadrenia č. OU-VT-OSZP-2023/004897-002 zo dňa 19.04.2023 najmä:
- S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.
 - Odpady zhromažďovať, triediť podľa druhu odpadu a zaradiť podľa katalógu odpadov, zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom
 - Využitelný odpad bude odovzdaný na zhodnotenie do povolených zariadení na zhodnocovanie odpadov (činnosť R1-R13)
 - Nevyužitelný odpad bude odovzdaný na zneškodnenie do povolených zariadení na zneškodňovanie odpadov (činnosť D1-D15)
 - Zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhu, označiť ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom
 - Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle platnej legislatívy a hierarchie odpadového hospodárstva

- Odovzdať odpady iba oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch
- Pôvodca odpadov – stavebník (investor), bude viesť a uchovávať evidenciu o množstvách a druhoch produkovaných odpadoch v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej činnosti v znení neskorších predpisov, a evidenciu o nakladaní s nimi
- Ohlasovať údaje z evidencie odpadov ako pôvodca odpadov tunajšiemu úradu a uchovávať ohlasované údaje po dobu 5. rokov
- Zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením, najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením
- odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad
- S komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby, nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Soľ
- K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii pre kolaudačné konanie, budú tunajšiemu úradu (OÚ VT, OSZP, úsek odpadového hospodárstva) predložené doklady o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov, t. z. ako bolo naložené s odpadmi vzniknutými pri realizácii predmetnej stavby (faktúry, protokoly, vážne lístky, evidenčné listy odpadov, príp. ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, oprávnenie na nakladanie s odpadmi, registrácia, resp. iné doklady, ktoré budú deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas realizácie stavby).

22. Stavebník je povinný oznámiť zahájenie stavebných prác na stavbe tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy.
23. Termín ukončenia stavby : do **12/2027**.
24. Po ukončení vodnej stavby je stavebník povinný požiadať príslušný vodohospodársky orgán o jej kolaudáciu. K návrhu na kolaudáciu predložiť najmä geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vodnej stavby (geodetické zameranie) – na podklade katastrálnej mapy, certifikáty zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zák. č. 90/98 Z.z. „o stavebných výrobkoch“, ktoré sa vyžadujú v zmysle protipožiarneho zabezpečenia stavby, záväzné stanovisko RÚ VZ so sídlom vo Vranove n.T. ku kolaudácii stavby, zabezpečiť odborného a spôsobilého prevádzkovateľa vodnej stavby.
25. So stavbou môže byť začaté až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia. **Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne v lehote do 2-rokov odo dňa jeho právoplatnosti.**
26. V rozpočte stavby je nutné uvažovať s finančnými prostriedkami na úhradu škôd, ktoré môžu vzniknúť v priebehu výstavby na cudzích nehnuteľnostiach a zariadeniach.
18. V zmysle § 135 ods. 1 „stavebného zákona“ sú vlastníci a užívatelia nehnuteľností povinní strpieť nevyhnutný vstup na svoje pozemky za účelom uskutočnenia predmetnej stavby. Nevyhnutný vstup na pozemky je investor povinný najmenej 15-dní vopred ohlásiť ich vlastníkom a užívateľom.
19. Po uskutočnení prác uviesť terén do pôvodného stavu a uhradiť prípadné škody spôsobené vplyvom realizácie stavby. V prípade vzniku škôd platia ustanovenia občianskeho zákonníka.

ĎALŠIE USTANOVENIA:

Prípadní ďalší nadobúdatelia majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd, sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo prevodu jeho vlastníctva – do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.

ROZHODNUTIE O NÁMIETKACH ÚČASTNÍKOV KONANIA :

Pri vodoprávnom (stavebnom) konaní zo strany zainteresovaných účastníkov konania neboli vznesené námietky, preto sa v tomto rozhodnutí vylučuje časť – rozhodnutie o námietkach účastníkov konania. Pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov boli zosúfadené a sú obsiahnuté v podmienkach tohto rozhodnutia.

O D Ő V O D N E N I E

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie obdržal dňa 01.03.2023 žiadosť stavebníka: Obec Zámutov - v zastúpení : Jozefína Tomášová, starostka obce, o vydanie vodoprávneho povolenia na realizáciu vodnej stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“, ktorá bude umiestnená na parcelách C-KN 513/1, 513/38, 513/39, 1640/9, 4161, 1624/5, 1624/20, 458/1, 459/2, 459/10, 1624/7, 460/21, 460/9, 460/6, 1624/11, 546/29, 454, 546/29, v katastrálnom území obce Zámutov - vo vlastníctve stavebníka – a na parcelách číslo E-KN 2213/10, 2213/18 – vo vlastníctve SVP, š.p. Bratislava v katastrálnom území obce Zámutov, pre stavebníka: Obec Zámutov, podľa situácie stavby, vypracovanej na podklade z katastrálnej mapy. Predmetom vodoprávneho konania sú objekty:

Zámutov - Osada

- SO-01 vodovod Rad A1
- SO-02 vodovod Rad A2
- SO-03 vodovod Rad A3
- SO-04 kanál Stoka A1

Zámutov - Na hôrku

- SO-05 vodovod Rad B1
- SO-06 kanál Stoka B1

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie - ako špeciálny stavebný úrad – oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom listom zo dňa 15.03.2023 začatie vodoprávneho konania. Súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie na deň 12.04.2023, so stretnutím na OcÚ Zámutov, ku ktorému neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky. Vzhľadom na to, že sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania bolo oznámenie o začatí konania zverejnené verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená na vývesnej tabuli obecného úradu Zámutov, na OÚ Vranov nad Topľou – OSŽP a na webovej stránke MV SR po dobu 15 dní - neboli vznesené námietky a pripomienky.

Vo vodoprávnom povolení sú zohľadnené podmienky a pripomienky pre realizáciu stavby, ktoré boli vznesené v písomných stanoviskách, vyjadreniach účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií.

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady;

- projektová dokumentácia - 3 pare,
- rozhodnutie o umiestnení stavby vydané obcou Sol' pod č. Sol' - 2022/54-05 - OcÚ zo dňa 16.02.2022 (právoplatné 21.03.2022),
- záväzné stanovisko obce Sol' v zmysle § 120 a § 140b stavebného zákona, vydané pod č. Sol' 2021/68-02OcÚ zo dňa 12.04.2021,
- dokladová časť, ktorá obsahuje stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy,
- záväzné stanovisko RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou, č. HŽPaPPL/02323/2021/004981 zo dňa 04.01.2022,
- stanovisko OR HaZZ vo Vranove nad Topľou č. ORHZ-VT1-2022-0018-006 zo dňa 31.03.2022.

Účastníci konania a dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky voči vydaniu povolenia na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby.


Vo vodoprávnom povolení sú zohľadnené podmienky a pripomienky pre realizáciu stavby, ktoré boli vznesené v písomných stanoviskách, vyjadreniach účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácii.

Po podrobnom preskúmaní predložených písomností a dokladov, vykonanom ústnom pojednávaní a prejednaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľom je obec, z tohto dôvodu je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. „o správnych poplatkoch“, v znení neskorších predpisov oslobodená od správneho poplatku.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. „o správnom konaní“, v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote **15 dní** odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, je preskúmateľné súdom.



Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Doručí sa:

1. Obec Zámotov
2. SVP š.p. Trebišov
3. VVS a.s., Košice
4. Ing. Anton Pavúk – projektant

5. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
6. RÚ VZ Vranov n.T., Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou
7. OR HaZZ, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou
8. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
9. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 26
11. Orange
12. O2
13. OÚ-OSŽP Vranov n.T. – ŠSOH
14. OÚ-OCDaPK Vranov n.T.
15. SaÚC PSK Jesenná Prešov