

# Okresný úrad Vranov nad Topľou

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : OU-VT-OSZP-2023/008185-003

Vranov n.T.

07.08.2023

VEC

## „Vranov nad Topľou, Ul. E. Urxa - rekonštrukcia vodovodu“

- žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia
- oznámenie o zahájení vodoprávneho konania

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice – podala dňa 22.06.2023 na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu: „Vranov nad Topľou, Ul. E. Urxa - rekonštrukcia vodovodu“, ktorá sa nachádza na parcelách č. 3840/473 a 3840/121, kat. úz. Vranov nad Topľou, umiestnenej v intraviláne mesta podľa situácie stavby, vypracovanej na podklade z katastrálnej mapy – vid' projektová dokumentácia.

### SO 01 Vodovodné potrubie

Navrhované vodovodné potrubie bude v rámci objektu SO 01 realizované bezvýkopovou technológiou horizontálne riadeného vŕtania - HDD. Na výstavbu sa použije potrubie podľa ISO4065, typ 3 PAS1075, z materiálu PE 100-RC, ktorého povrch bude chránený dodatočnou vrstvou PE plus, profilu **D110x6,6mm** v tlakovom rade PN10 v dĺžke **371,0 m**. Potrubie bude zaťahované spoločne s identifikačným vodičom určeným pre bezvýkopovú technológiu RT1802W. Pre účely HDD bude v každom pretláčanom úseku zriadená štartovacia a koncová montážna jama. Predpokladaná dĺžka pretláčaného úseku je 150m. Pre realizáciu HDD sú potrebné výkopy s pôdorysnými rozmermi min. 1,0 x 1,0m až max. 3,0 x 1,0m. Horizontálne a vertikálne vyosenia potrubí v miestach napojenia a prepojenia vŕtaných úsekov budú riešené prostredníctvom sady 2 ks 90° elektrotvarovkových kolien. V najvyšších miestach sa odporúča zabezpečiť odvzdušňovanie potrubia prostredníctvom hydrantu, automatickej odvzdušňovacej súpravy alebo vodovodnej prípojky. Pre tento účel sú v projekte navrhnuté **hydranty** v počte **2ks**. Pred realizáciou bezvýkopovej technológie HDD je potrebné presne určiť hĺbku existujúcich inžinierskych sietí (kanalizácie, plynovodu...), Dĺžka navrhovaného vodovodného potrubia je 371m.

### *- úprava armatúr v existujúcej armatúrnej šachte a prepojovacie potrubie*

Existujúca šachta bude vystrojená vodomerom DN50mm, filtrom DN50mm, prírubovými tvarovkami a uzávermi DN50mm a DN100mm. Prestup potrubia cez stenu šachty a staré potrubie budú hydroizolačne utesnené. Existujúce tvarovky budú demontované. Pod tvarovkami (posúvačmi) budú osadené podpery tvorené z HDPE rúr vyplnených betónom. Vstup do šachty bude cez existujúci poklop vo vstupnom komíne. Vodomer bude osadený na prívodnom vodovodnom potrubí z ČS Vinice. V šachte bude osadené aj zariadenie na telemetrický prenos údajov o prietoku a tlaku (Xilog 2i) na dispečing VVS a.s. závod Vranov nad Topľou.



OKRESNÝ  
ÚRAD  
VRANOV NAD TOPĽOU

Telefón  
+421-57-48 61 592

E-mail  
jan.kmec@minv.sk

Internet  
[www.minv.sk](http://www.minv.sk)

IČO  
00151866

*- hydranty a uzávery*

Na vodovodnom potrubí sa osadia uzávery so zákopovou súpravou a tuhým poklopom pred každým hydrantom. Poklopy nachádzajúce sa v zeleni budú obetónované. Navrhované hydranty budú slúžiť na plnenie hasičskej techniky, pre účely prevádzky vodovodu (na odkalenie vodovodného potrubia a preplachovanie siete), a taktiež na priame hasenie požiarov rodinných domov (stavieb na bývanie a ubytovanie skupiny A podľa Vyhl. 94/2004 Z. z.). Na vodovodnom potrubí bude osadených celkovo 2 ks hydrantov.

SO 02 Prepojenie vodovodných prípojok*- prepojenie vodovodných prípojok*

V rámci stavby sa vybuduje bývalá verejná časť vodovodných prípojok pre rodinné domy. Jedná sa o **8 ks vodovodných prípojok** - 58,0 m. Každá prípojka sa na hlavné vodovodné potrubie napojí cez prípojkovú návrtavaciu armatúru. Prípojky budú pod spevnenou plochou podvráhané. Dĺžka podvrávkov bude 24,0m. Prípojky budú realizované v rozsahu od návrtávky na hlavný rozvod vody až po oplotenie nehnuteľnosti odberateľov.

*- potrubie vodovodných prípojok*

Na prepojenie vodovodných prípojok sa použijú rúry z PE 100-RC, a to DN/OD 32 x2,0 mm.

*- uzávery (uličné ventily)*

Každá vodovodná prípojka bude vybavená uličným ventilom. Ide o uzávery, prípojkové ventily, ktoré budú osadené v mieste napojenia prípojky na hlavné vodovodné potrubie. Každý ventil bude vybavený zákopovou teleskopickou zemnou súpravou a poklopom.

Uvedeným dňom sa začalo vodoprávne konanie.

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení neskorších predpisov, v spojení s § 61 a § 71, zákona č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120, zákona č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ (stavebný zákon), v súlade s § 73 ods. 4 „vodného zákona“, v spojení s § 61 ods. 4 „stavebného zákona“, oznamuje účastníkom konania **začatie vodoprávneho (stavebného) konania verejnou vyhláškou.**

Súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

**na deň : 08.09.2023**

**o : 09<sup>00</sup> hod.**

**so stretnutím : MsÚ Vranov nad Topľou**

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť písomne alebo osobne **najneskôr** na tomto konaní. Do podkladov k rozhodnutiu je možné nahliadnuť na OÚ VT - OSŽP – IV. posch., č. dv. 94.

Táto verejná vyhláška, spolu so situáciou stavby, sa vyvesí na oznamovacej tabuli obce Zámotov, na OÚ Vranov nad Topľou – OSŽP a na webovej stránke MV SR: <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60> na dobu 15-dní. Primátor mesta zabezpečí oznámenie o vyvesení vyhlášky v mestskom (obecnom) rozhlase alebo



v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia tohto oznámenia.

Vyvesené dňa 8.8.2023 .....  
( potvrdenie )

Okresný úrad Vranov nad Topľou  
odbor starostlivosti o životné prostredie  
Námestie slobody 5  
093 01 Vranov nad Topľou  
-2-

Zvesené dňa .....  
( potvrdenie )

Okresný úrad Vranov nad Topľou  
odbor starostlivosti o životné prostredie  
Námestie slobody 5  
093 01 Vranov nad Topľou  
-2-

Ing. Anton Olah  
vedúci odboru

**Po zvesení potvrdenú verejnú vyhlášku zaslať na tunajší OÚ-VT-OSŽP !**

