

# Okresný úrad Vranov nad Topľou

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : OU-VT-OSZP-2024/000672-012

Vranov n.T.  
15.03.2024

VEC

- „**SO 02 – Rozšírenie vodovodu a vodovodné odbočky a SO 03 Rozšírenie kanalizácie a kanalizačné odbočky**“, v rámci objektovej skladby stavby „IBV Kamenná Poruba - infraštruktúra“

- žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia
- oznámenie o zahájení vodoprávneho konania

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Fotinus s.r.o., Na Hrunku 2701/85C, Vranov nad Topľou 093 01 - podala dňa 14.11.2023 na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj tunajší úrad), žiadosť – o vydanie vodoprávneho povolenia pre vodnú stavbu: „**SO 02 – Rozšírenie vodovodu a vodovodné prípojky a SO 03 Rozšírenie kanalizácie a kanalizačné prípojky**“, v rámci objektovej skladby stavby „IBV Kamenná Poruba - infraštruktúra“, ktorá bude umiestnená na parcelách č. 577/1, 577/2, 463/26, 464/8, 463/12, 463/13, 463/14, 463/15, 463/16, 463/17, 463/18, 463/19, 463/20, 463/21, 463/22, 463/23, 463/24, 463/25 v katastrálnom území obce Kamenná Poruba, pre stavebníka: Obec Pavlovce podľa situácie stavby, vypracovanej na podklade z katastrálnej mapy.

K žiadosti bola doložená :

projektová dokumentácia – v stupni : dokumentácia pre stavebné povolenie, zo dňa AUGUST 2023, zodpovedný projektant : Ing. Milan UHORŠČÁK, autorizovaný stavebný inžinier, 2116 \* SP \* A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby.

Účelom stavby je zabezpečiť zásobovanie objektov individuálnej bytovej výstavby pitnou vodou a odvádzanie splaškových odpadových vôd z týchto objektov s likvidáciou na ČOV.

### Stavebno-technické riešenie stavby:

#### Rozšírenie vodovodu a vodovodné odbočky

Vodovodné potrubie bude slúžiť okrem zásobovania obyvateľov dotknutej lokality pitnou vodou aj na protipožiarne zabezpečenie. Materiál potrubia je navrhovaný HDPE-PE 100, SDR 17, PN 10, D 110 a D 32.

Spotrebisko bude v jednom tlakovom pásme.

Zdrojom vody bude rozvodná sieť vodovodu Kamenná Poruba.

Rad „1“ začína na lúke v mieste budúcej komunikácie a bude vedený v telese navrhovanej miestnej komunikácie. Ukončený bude nadzemným hydrantom. Rad „1“ bude vedený súbežne s miestnou cestou. Bude krížovať elektrické vzdušné vedenie, telekomunikačný kábel a navrhované kanalizačné odbočky. Zabezpečenie dodávky vody pre nehnuteľnosti



OKRESNÝ  
ÚRAD  
VRANOV NAD TOPĽOU

Telefón  
+421-57-48 61 592

E-mail  
jan.kmec@minv.sk

Internet  
[www.minv.sk](http://www.minv.sk)

IČO  
00151866

IBV bude cez navrhovaných 14 ks vodovodných odbočiek HDPE D 32 mm o celkovej dĺžke 63,0 m. Na potrubí radu" 1" sú navrhnuté 2 ks hydrantov, 2 ks zemného uzáveru so zemnou zákopovou súpravou a poklopom, z toho jeden na existujúcom potrubí za odbočkou radu"1".

Materiál radu" 1" je HDPE-PE 100 SDR 17 PN 10 D 110x6,6, dĺžka radu 195,0 m.

Materiál odbočiek je HDPE-PE 100 SDR 17 PN 10 D 32x1,9, celková dĺžka odbočiek 126,0 m, počet 14 ks. Navrhovaný je jeden podzemný a jeden nadzemný hydrant. Budú plniť funkciu požiarnych hydrantov a zároveň aj funkciu vzdušníka. V mieste napojenia na existujúci vodovod sú navrhnuté 2 ks zemných uzáverov HAWLE COMBI-III s dvoma uzávermi a so zemnými zákopovými súpravami a poklopami. Napojenie vodovodných odbočiek na potrubie bude cez navarovacie navrtavacie pásy DAV D 110 FRIALEN a ukončené budú navarovacími zátkami. Súbežne s ukladáním potrubia je nutné ukladať aj vyhľadávací vodič, ktorý je potrebné prepojiť na vodivé časti potrubia (hydranty, zákopové súpravy). Lomové body trasy a hydranty sa vyznačia orientačnými stĺpkami, alebo na oplotenie sa umiestnia orientačné tabuľky. Hygienické zabezpečenie vody bude zabezpečované v rámci skupinového vodovodu.

#### Rozšírenie kanalizácie a kanalizačné odbočky

Kanalizačné potrubie bude slúžiť na odvádzanie splaškových odpadových vôd z objektov IBV. Materiál potrubia je navrhovaný PVC-U KG SW SN8 plnostenné D 315 mm a PVC-U KG SW SN8 plnostenné D160. Recipientom bude verejná kanalizácia Kamenná Poruba, čistenie odpadových vôd bude zabezpečené na existujúcej ČOV Vranov nad Topľou. Stoka "A" začína napojením na existujúcu kanalizáciu v šachte, ktorá bude vsadená do existujúcej stoky. Trašovanie stoky je v navrhovanej miestnej komunikácii súbežne s navrhovaným vodovodom. Ukončená bude kontrolnou šachtou. Bude križovať vodovod, plynovod, elektrické vzdušné vedenie, telekomunikačné vedenie a navrhované vodovodné odbočky.

Odvádzanie odpadových vôd z existujúcich a budúcich objektov bude cez kanalizačné odbočky v počte 14 ks o celkovej dĺžke 63,0 m. Na stoke "A" je navrhnutých 6 ks kanalizačných šacht plastových DN 1 000 mm.

Materiál stoky "A" je: PVC-U KG SW SN8 plnostenné D 315 mm, dĺžka 201,0 m.

Materiál odbočiek je PVC-U KG SW SN8 plnostenné D 160 mm, celková dĺžka 126,0 m, počet 14 ks.

Uvedeným dňom sa začalo vodoprávne konanie.

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov, v spojení s § 61 a § 71, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“, v znení nesk. predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120, zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ (stavebný zákon), v súlade s § 18 ods. 3, zák. č. 71/1967 Zb. „o správnom konaní“, v znení nesk. predpisov, v spojení s § 73 „vodného zákona“ a § 61 ods. 1 „stavebného zákona“, **oznamuje dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania začatie vodoprávneho konania vo veci :**

- ❖ vodoprávneho povolenia stavby [§ 26 „vodného zákona“ v spojení s § 66 „stavebného zákona“]

Súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariaduje

**ústne pojednávanie na deň : 16.04.2024**

**o : 9<sup>00</sup> hod.**



OKRESNÝ  
ÚRAD  
VRANOV NAD TOPĽOU

Telefón  
+421-57-48 61 592

E-mail  
jan.kmec@minv.sk

Internet  
[www.minv.sk](http://www.minv.sk)

IČO  
00151866

**so stretnutím : OcÚ Kamenné Poruba**

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť písomne alebo osobne **najneskôr** na tomto konaní. Do podkladov k rozhodnutiu je možné nahliadnuť na OÚ VT - OSŽP – IV. posch., č. dv. 94.

Táto verejná vyhláška, spolu so situáciou stavby, sa vyvesí na oznamovacej tabuli OcÚ Kamenné Poruba, na OÚ Vranov nad Topľou – OSŽP a na webovej stránke MV SR: <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60> na dobu 15-dní. Starosta obce zabezpečí oznámenie o vyvesení vyhlášky v mestskom (obecnom) rozhlase alebo v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia tohto oznámenia.

Vyvesené dňa .....

18.3.2024

( potvrdenie )

Okresný úrad Vranov nad Topľou  
odbor starostlivosti o životné prostredie  
Námestie slobody 5  
093 01 Vranov nad Topľou  
-2-

Zvesené dňa .....

( potvrdenie )

Okresný úrad Vranov nad Topľou  
odbor starostlivosti o životné prostredie  
Námestie slobody 5  
093 01 Vranov nad Topľou  
-2-

Ing. Anton Olah  
vedúci odboru

**Po zvesení potvrdenú verejnú vyhlášku zaslať na tunajší OÚ-VT-OSŽP !**

