



Číslo : **OU-VT-OSZP-2024/001531-017**

Vranov n.T.
30.09.2024

VEC

„Hermanovce nad Topľou – rekonštrukcia zásobného vodovodného potrubia“
- VODOPRÁVNE POVOLENIE
- VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dňa 30.09.2024 bolo pod č. **OU-VT-OSZP-2024/001531-016** vydané vodoprávne povolenie, ktorým sa povolila vodná stavba: " Hermanovce nad Topľou – rekonštrukcia zásobného vodovodného potrubia", ktorá sa nachádza na parcelách č. C-KN 904, 899/9, 900/5, 901/4, 900/4, 900/5, 900/6, 899/10, 901/1, 905, 774/3, 724 a E-KN 206/4, 202/6, 201/11, 201/10, 202/5, 890/11, 213/5, kat. úz. Hermanovce nad Topľou.

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie príslušný podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení neskorších predpisov, v spojení s § 61 a § 71, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov“ (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120, zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ (stavebný zákon), v súlade s § 69 „stavebného zákona“, oznamuje doručenie **vodoprávneho povolenia verejnou vyhláškou**.

Doručenie vodoprávneho (stavebného) povolenia verejnou vyhláškou sa vykonáva z dôvodu, že sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania.

Táto verejná vyhláška sa spolu s predmetným vodoprávnym povolením vyvesí na oznamovacej tabuli obce Hermanovce nad Topľou, na OÚ Vranov nad Topľou – OSZP a na webovej stránke MV SR: <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60>, na dobu **15-dní**. Starosta obce zabezpečí oznámenie o vyvesení vyhlášky v obecnom rozhlase alebo v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia vodoprávneho (stavebného) povolenia.

Protí vodoprávnemu povoleniu je možné podať odvolanie **do 15-dní** odo dňa jeho oznámenia verejnou vyhláškou, a to na OÚ Vranov nad Topľou – OSZP.

Vyvesené dňa 30.9.2024
(potvrdenie)

Okresný úrad Vranov nad Topľou
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou

Zvesené dňa
(potvrdenie)

Okresný úrad Vranov nad Topľou
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou

Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Po zvesení potvrdenú verejnú vyhlášku zaslať na tunajší OÚ-VT-OSZP !



Číslo : OU-VT-OSZP-2024/001531-016

Vranov nad Topľou: 30.09.2024

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj tunajší úrad, aj OÚ Vranov n.T. - OSZP), ako príslušný orgán štátnej správy - podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov, v spojení s § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov (stavebný zákon), na základe žiadosti stavebníka – **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., KOŠICE** – na vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia pre realizáciu vodnej stavby : „**Hermanovce nad Topľou – rekonštrukcia zásobného vodovodného potrubia**“, po uskutočnení vodoprávneho (stavebného) konania v súlade s § 73 ods. 1 „vodného zákona“, v spojení s § 61 a § 62 „stavebného zákona“, rozhodol takto:

p o v o ľ u j e

stavebníkovi : Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
(IČO : 36 570 460)

so sídlom : Komenského 50, 042 48 KOŠICE

podľa § 26 ods. 1, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách“, v spojení s § 66 „stavebného zákona“

zrealizovať vodnú stavbu :

**Hermanovce nad Topľou – rekonštrukcia
zásobného vodovodného potrubia**

Predmetom tohto vodoprávneho povolenia sú objekty :

- SO 01 - HDPE 160 x 9,5 SDR 17 PN 10 - dl. 344,00 m
 - SO 02 - HDPE 32 x 1,9 SDR 17 PN 10 - dl. 10,00 m - 3 ks prípojok
- Vodomerná šachta 1200/2100

V súlade s § 26 ods. 4 „vodného zákona“ je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením.

TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU :

Predložená projektová dokumentácia rieši výmenu jestvujúceho zásobného potrubia v časti, ktorá je vybudovaná z rúr AZC DN 175. Stavba je riešená ako stavebný objekt SO 01 zásobné vodovodné potrubie a SO 02 vodovodné prípojky.

Napriek tomu, že ide o len o zásobné potrubie sú k nemu vybudované aj tri ks nových prípojok, ktoré bude potrebné prepojiť k novému potrubiu. V rámci výstavby SO 01 bude potrebné v križovaní s Hermanovským potokom vybudovať nový podchod, kde bude potrubie uložené v novej chráničke. Pre SO 01 bude použité HDPE 160 x 9,5 PN 10 a hydranty DN 80 - H1 podzemný a H2 nadzemný. Prepojovacie potrubie k jestvujúcej vetve 2 bude vybudované z HDPE 110 x 6,6 PN 10. Pre chráničku bude použité HDPE 250 x 14,8 a pre SO 02 budú použité rúry HDPE 32 x 1,9 PN 10.

V areáli VDJ bude v rámci stavby vybudovaná nová vodomerná šachta na prívodnom potrubí LT 150 do VDJ.

MAJETKOPRÁVNE NÁLEŽITOSTI :

Trasa vodovodného potrubia - umiestnená na parcelách č. C-KN 904, 899/9, 900/5, 901/4, 900/4, 900/5, 900/6, 899/10, 901/1, 905, 774/3, 724 a E-KN 206/4, 202/6, 201/11, 201/10, 202/5, 890/11, 213/5, kat. úz. Hermanovce nad Topľou - podľa situácie stavby vypracovanej na podklade z katastrálnej mapy – vid' projektová dokumentácia => výkres č. 3 – katastrálna situácia. S realizáciou stavby v intraviláne vyjadrili súhlas vlastníci uvedených pozemkov, o čom sú k dispozícii písomné doklady.

Po realizácii stavby stavebník zabezpečí na uvedených parcelách zriadenie vecného bremena.

ÚČEL STAVBY : zabezpečenie plynulej dodávky pitnej vody k spotrebiteľom a zníženie strát vody

PROJEKT VYPRACOVAL : VVS, a.s., Košice – zodpovedný projektant :
Ing. Juraj MOHLER, autorizovaný stavebný inžinier
1768*Z*A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby
(projektová dokumentácia – stupeň : DSP
číslo zákazky 43/V/2021 – z dátumu : 09.2021)

ZÁVÄZNÉ PODMIENKY USKUTOČŇOVANIA STAVBY :

1. Pre umiestnenie stavby nebolo vydané územné rozhodnutie. Záväzné stanovisko s realizáciou stavby vydala Obec Hermanovce nad Topľou pod číslom 242/2022-01 zo dňa 29.09.2022.
2. Pri realizácii stavby je nutné dbať na dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a platných právnych a technických noriem.
3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb zdržujúcich sa na stavenisku a v jeho okolí.
4. Pri realizácii stavby dbať na poriadok na stavebnom pozemku a dbať, aby stavebnou činnosťou neboli obmedzované a ohrozované susedné nehnuteľnosti.

5. Stavba bude zrealizovaná dodávateľsky – VVS, a.s., Košice – Závod Vranov nad Topľou. Stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác vedie stavebný denník.
6. V súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. „o stavebných výrobkoch“, v znení nesk. predpisov je stavebník povinný používať na stavbe len tie výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
7. V zmysle § 75 a § 75a odst. 4 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávneným geodetom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy spolu s geodetickou dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby predloží stavebník ku kolaudácii.
8. Pred zahájením zemných prác stavebník na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie podzemných vedení (v spolupráci so správcami jednotlivých sietí) – najmä **SPP, VSD, Slovak Telekom, Orange** – a zabezpečí ich ochranu. Zároveň je povinný dodržať ochranné pásma vedení v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike (ochranné a bezpečnostné pásma), platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí a majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky energetických zariadení.

✦ V záujmovej oblasti sa nachádzajú distribučné STL plynovody, distribučné NTL plynovody a distribučné pripojovacie plynovody (prípojky plynu) v správe SPP – distribúcia, a.s. Pre zabezpečenie ich ochrany je stavebník povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SPP, č. **TD/NS/0556/2023/Va zo dňa 2.8.2023**

Všeobecné podmienky:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP—D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne

ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp., pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

* V záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné NN (0,4 kV) a VN (22 kV) distribučné rozvody a transformačná stanica TS 1251-0003 v majetku VSD, a.s. Košice. Stavebník povinný dodržať pripomienky uvedené vo vyjadrení VSD, č. 19668/2023 zo dňa 16.08.2023, najmä :

- ❖ Pred realizáciou stavby o zabezpečenie pracoviska pri realizácii výkopových prác v blízkosti el. zariadení a v ochrannom pásme nadzemného VN vedenia je potrebné požiadať Prevádzkovateľa distribučnej siete VSD, a.s. Prevádzka sietí VN a NN región Východ, formou objednávky - tel. č. 055/610 2633.
- ❖ Požadujeme dodržať vzdialenosť min. 1m od základu podperných bodov nadzemných vedení VN (22 kV) a NN (0,4 kV).
- ❖ Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:
 - (1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
 - (2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.
- ❖ Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane pre vodiče bez izolácie 10m.
- ❖ V blízkosti ochranného pásma el. zariadení je osoba ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a dodržiavať nimi určené podmienky.
- ❖ V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.
- ❖ Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby.
- ❖ Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.
- ❖ V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolennej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

- ✚ V záujmovej oblasti nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. uvedené vo vyjadrení č. 6612320765 zo dňa 28.07.2023. Stavebník je povinný rešpektovať najmä :

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺni povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Iveta Mathiová, iveta.mathiova@telekom.sk, +421 51 7714777.
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- ✚ V záujmovej oblasti nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti ORANGE SLOVENSKO a.s., uvedené vo vyjadrení č. KE-2210/2023 zo dňa 13.9.2023.

9. Stavebník je povinný dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu v Prešove určené v stanovisku č. KPUPO-2022/25078-2/105993/JU zo dňa 15.12.2022. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, oznámiť každý archeologický nález KPÚ Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil - začiatok zemných prác ohlási stavebník v predstihu troch pracovných dní KPÚ Prešov.
10. Prístup na stavenisko je z jestvujúcich miestnych komunikácií.
11. Na objekty zariadenia staveniska je možné využívať iba pozemky, ku ktorým si stavebník vopred zabezpečí súhlas ich vlastníkov.

12. Počas výstavby je nutné dbať na to, aby obmedzenie vlastnických a užívateľských práv bolo čo najmenšie. **Vzhľadom na realizáciu činnosti v blízkosti rodinnej zástavby - práce s výraznou produkciou hluku vykonávať v pracovných dňoch; vylúčiť tieto práce v čase nočného kludu, počas pracovného voľna a pracovného pokoja.** Zabezpečiť ochranu predovšetkým biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd pri stavbe.
13. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanovisku **Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., č. CS SVP OZ KE 8/2022/81 zo dňa 11.11.2022**, najmä:
1. Križovanie Hermanovského potoka žiadame realizovať v zmysle STN 73 68 22 "Križovanie a súbegy vedení s vodnými tokmi" a zásobné vodovodné potrubie uložiť do hĺbky min, 1,5 m pod dnom toku bez uvažovania prípadných nánosov.
 2. Začatie a ukončenie prác v blízkosti vodných tokov a zariadení v správe našej organizácie požadujeme oznámiť na SVP š. p., Povodie Bodrogu, odštepny závod, Trebišov, prevádzkové stredisko Vranov nad Topľou Ján Kupa č. tel. 0907 534 761 alebo Ing. Pavol Kičinko č. tel. 0915808533.
 3. Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať § 47, § 49 a § 50 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
 4. Z hľadiska protipovodňovej ochrany žiadame o dodržanie § 37 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
Upozorňujeme investora, že v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení (neskorších predpisov správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.
14. V súlade s legislatívou na úseku **odpadového hospodárstva**, stavebník dodrží nasledovné podľa vyjadrenia č. OU-VT-OSZP-2023/005237-002 zo dňa 10.05.2023
1. S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
 2. Zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhu, označiť ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch
 3. Odovzdať odpady iba oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch
 4. Využitelný odpad bude odovzdaný na zhodnotenie do povolených zariadení na zhodnocovanie odpadov (činnosť R1-R13)
 5. Nevyužitelný odpad bude odovzdaný na zneškodnenie do povolených zariadení na zneškodňovanie odpadov (činnosť D1-D15)
 6. O odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad
 7. S odpadmi kategórie "nebezpečný odpad", bude pôvodca odpadu nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a zabezpečiť následné zneškodnenie nebezpečného odpadu prostredníctvom oprávnenej právnickej (fyzickej oprávnenej na podnikanie) osoby
 8. Pôvodca odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o množstvách a druhoch produkovaných odpadoch v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej činnosti v znení neskorších predpisov, a evidenciu o nakladaní s nimi
 9. Pôvodca odpadov je povinný ohlasovať údaje z evidencie odpadov tunajšiemu úradu a uchovávať ohlasované údaje po dobu 5. rokov
 10. Pôvodca odpadov zabezpečí prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu, ako náhrady za iné materiály

11. Pôvodca odpadov je povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov preukázateľný zmluvný vzťah s oprávnenou organizáciou o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (vyhláška MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií), a to nasledovne: "rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií vyjadruje najmenej druhy odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať, spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa, plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o spracovateľa odpadu, oprávnenie na nakladanie s odpadmi platné počas trvania zmluvného vzťahu"

12. S komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby, nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hermanovce nad Topľou

13. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii pre kolaudačné konanie, budú tunajšiemu úradu (OÚ VT, OSZP, úsek odpadového hospodárstva) predložené doklady o zhodnotení odpadov zo stavby, zneškodnení odpadov, t. z. ako bolo naložené s odpadmi vzniknutými pri realizácii predmetnej stavby (zmluva s oprávnenou spoločnosťou s rozsahom zmluvných podmienok v zmysle vyhlášky 344/2022, faktúry, protokoly, vážne lístky, evidenčné listy odpadov, príp. ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním, oprávnenie na nakladanie s odpadmi, registrácia, resp. iné doklady, ktoré budú deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas realizácie stavby).

15. Prípadný výrub stromov, alebo krovitého porastu pri realizácii stavby je možný len na základe predchádzajúceho povolenia orgánu ochrany prírody.
16. Stavebník je povinný oznámiť zahájenie stavebných prác na stavbe tunajšiemu úradu - orgánu štátnej vodnej správy.
17. Termín ukončenia stavby : do **12/2030.**
18. Po ukončení vodnej stavby je stavebník povinný požiadať príslušný vodohospodársky orgán o jej kolaudáciu. K návrhu na kolaudáciu predložiť najmä : geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vodnej stavby (geodetické zameranie) – na podklade katastrálnej mapy, certifikáty zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zák. č. 90/98 Z.z. „o stavebných výrobkoch“, ktoré sa vyžadujú v zmysle protipožiarneho zabezpečenia stavby, záväzné stanovisko RÚ VZ so sídlom vo Vranove n.T. ku kolaudácii stavby.
19. So stavbou môže byť začaté až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia. **Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne v lehote do 2-rokov odo dňa jeho právoplatnosti.**
20. Dbať, aby pri realizácii stavby neboli negatívne dotknuté práva užívateľov okolitých pozemkov. **Prepojenie prípojok realizovať bezpodmienečne v spolupráci s vlastníkami napojených nehnuteľností.**
21. **Po uskutočnení prác uviesť terén do pôvodného stavu a uhradiť prípadné škody spôsobené vplyvom realizácie stavby.** V prípade vzniku škôd platia ustanovenia občianskeho zákonníka.
22. V rozpočte stavby je nutné uvažovať s finančnými prostriedkami na úhradu škôd, ktoré môžu vzniknúť v priebehu výstavby na cudzích nehnuteľnostiach a zariadeniach.

23. Súhlasné stanovisko s uvedenou stavbou je vo vyjadrení VVS a.s., závod Vranov nad Topľou č. 154033/2022/I zo dňa 8.11.2022.

ĎALŠIE USTANOVENIA:

- Prípadní ďalší nadobúdatelia majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd, sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo prevodu jeho vlastníctva – do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.

ROZHODNUTIE O NÁMIETKACH ÚČASTNÍKOV KONANIA :

Pri vodoprávnom (stavebnom) konaní zo strany zainteresovaných účastníkov konania neboli vznesené námietky, preto sa v tomto rozhodnutí vylučuje časť – rozhodnutie o námietkach účastníkov konania. Prípomienky a požiadavky dotknutých orgánov boli zosúladené a sú obsiahnuté v podmienkach tohto rozhodnutia.

ODÔVODNENIE

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie obdržal dňa 08.01.2024 žiadosť stavebníka: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., GR, Komenského 50, 042 48 Košice o vydanie vodoprávneho povolenia na realizáciu vodnej stavby „Hermanovce nad Topľou – rekonštrukcia zásobného vodovodného potrubia“, ktorá sa nachádza na parcelách č. C-KN 904, 899/9, 900/5, 901/4, 900/4, 900/5, 900/6, 899/10, 901/1, 905, 774/3, 724 a E-KN 206/4, 202/6, 201/11, 201/10, 202/5, 890/11, 213/5, kat. úz. Hermanovce nad Topľou.

Predmetom vodoprávneho povolenia sú objekty :

- **SO 01 - HDPE 160 x 9,5 SDR 17 PN 10 - dl. 344,00 m**
- **SO 02 - HDPE 32 x 1,9 SDR 17 PN 10 - dl. 10,00 m - 3 ks prípojok**
Vodomerná šachta 1200/2100

K žiadosti bola doložená :

- projektová dokumentácia – v stupni : dokumentácia pre stavebné povolenie, zo dňa 09.2021, zodpovedný projektant : Ing. Juraj MOHLER, autorizovaný stavebný inžinier 1768*Z*A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby.

Účelom stavby je zabezpečenie plynulej dodávky pitnej vody k spotrebiteľom a zníženie strát vody.

Keďže k žiadosti navrhovateľ nepredložil všetky podklady potrebné pre vydanie vodoprávneho povolenia Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie - ako špeciálny stavebný úrad – vyzval dňa 16.02.2024 (v znení neskorších upozornení) žiadateľa k predloženiu podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia v predmetnej veci a prerušil vodoprávne konanie v termíne do 60 - dní od doručenia výzvy.

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie - ako špeciálny stavebný úrad – oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom listom zo dňa 01.08.2024 začatie vodoprávneho konania. Súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie na deň 06.09.2024, so stretnutím na OcÚ Hermanovce nad Topľou, ku ktorému neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky. Vzhľadom na to, že sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania bolo oznámenie o začatí konania zverejnené verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená na vývesnej tabuli obecného úradu

Hermanovce nad Topľou, na OÚ Vranov nad Topľou – OSŽP a na webovej stránke MV SR po dobu 15 dní - neboli vznesené námietky a pripomienky.

Vo vodoprávnom povolení sú zohľadnené podmienky a pripomienky pre realizáciu stavby, ktoré boli vznesené v písomných stanoviskách, vyjadreniach účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií.

K realizácii predmetnej vodnej stavby bolo vydané:


- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou č. RÚVZVT/OHŽPaZ/1710/2024 zo dňa 18.03.2024,
- súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou,
- odborné stanovisko vydané podľa § 28 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. Okresným úradom Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja zo dňa 02.07.2024.

Správny poplatok vo výške 400.- EUR bol zaplatený bankovým prevodom pod č. ID: M00-160124-7558 dňa 26.01.2024 v zmysle položky 62a písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Po podrobnom preskúmaní predložených písomností a dokladov, vykonanom ústnom pojednávaní a prerokovaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy, Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. „o správnom konaní“, v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote **15 dní** odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, je preskúmateľné súdom.



Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Doručí sa:

1. VVS a.s., Košice
2. Obec Hermanovce nad Topľou
3. SPF Bratislava
4. SVP Trebišov
5. Ing. Juraj Mohler – projektant
6. Dudič Juraj
7. Účastníci konania – verejnou vyhláškou

Dotknuté orgány:

8. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
9. RÚ VZ Vranov n.T., Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou
10. OR HaZZ, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou
11. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
12. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 26.
14. OÚ-OSŽP Vranov n.T. – ŠSOH