

# OKRESNÝ ÚRAD SABINOV

## ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ŠVS


Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov

### Číslo spisu

OU-SB-OSZP-2024/002363-010

### Sabinov

12. 11. 2024



## Rozhodnutie

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

### Popis konania / Účastníci konania

Žiadateľ, Obec Kamenica, OcÚ Kamenica 401, 082 71 Kamenica, IČO: 00 327 221, požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosťou č. KA-2024/102-OCÚ zo dňa 23.04.2024 doručenou dňa 25.04.2024 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Kamenica – rozšírenie kanalizácie a vodovodu“.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 61, § 71 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), na základe predloženej žiadosti, doložených dokladov a výsledku ústneho rokovania spojeného s miestnym zisťovaným, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.09.2024

## Výrok

v y d á v a

stavebníkovi: Obec Kamenica, OcÚ Kamenica 401, 082 71 Kamenica, IČO: 00 327 221

Povolenie na zriadenie vodnej stavby „Kamenica – rozšírenie kanalizácie a vodovodu“ podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), § 66 a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho zmien a doplnkov (stavebný zákon) v rozsahu:

- SO 01 Rozvodná vodovodná sieť – rozšírenie – výstavba vetiev vodovodného potrubia DN/OD 110 mm z HDPE rúr s napojením na jestvujúce potrubie DN/PD 110 mm rozvodnej vodovodnej siete obecného vodovodu. Na potrubí sú v rozsahu trasy osadené prevádzkové zariadenia – sekčný uzáver, hydrant, kalník, vzdušník, drobné objekty. Celková dĺžka navrhovaného potrubia rozšírenej rozvodnej siete je 649,90 m. pozostávajúcej z vetiev:
  - potrubie „1-3a“ – dĺžka 133,0 m
  - potrubie „1-4-1c“ – dĺžka 129,50 m
  - potrubie „5“ – dĺžka 370,0 m
  - prepojovacie potrubie“ – dĺžka – 17,40 m
- SO 02 Čerpacia stanica-ATS – 2400 x 1800 mm a svetlá výška 1900 mm.
- SO 03 Odberné zariadenie el. energie – NN prípojka k ČS-ATS
- SO 04 Stoková kanalizačná sieť – rozšírenie – výstavba stôk splaškovej kanalizácie DN/OD 250 mm z PVC rúr s beztlakovým prietokom odpadovej vody s napojením na jestvujúcu stoku DN/OD 315 mm obecnej kanalizácie.

Na stoke sú v rozsahu trasy osadené prevádzkové zariadenia – vstupné šachty. Celková dĺžka potrubia navrhovanej rozšírenej stokovej siete je 655,00 m. a pozostáva zo stôk:

- Stoka „A“ – dĺžka 333,0 m
- stoka „AI-2“ – dĺžka 100,0 m
- Stoka Ala“ – dĺžka 222,00 m

- PS 01 Technologické zariadenie ČS ATS

Stavba bude realizovaná na pozemkoch k.ú. Kamenica:

- KN-E 255/21, 282/1, 282/22, 761/22, 761/12 a p.č. KN-C 1383, 1525/2, 1524/37, 1524/36, 1524/38, 1525/3, 1525/4, 1407/1,KN-C 492/1

Povolenie na zriadenie vodnej stavby sa vydáva za týchto podmienok a povinností pre stavebníka:

1. Stavba bude realizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej

Ing. Marián Pekarovič, autorizovaný stavebný inžinier.

2. Počas výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy a chrániť zdravie osôb na stavenisku.

3. Za všetky škody spôsobené realizáciou stavby tretím osobám zodpovedá stavebník.

4. Stavebník je povinný písomne oznámiť príslušnému stavebnému úradu začatie realizácie stavby.

5. Stavebný dozor: stavebník oznámi stavebnému úradu stavebný dozor pred zahájením výstavby.

6. Termín ukončenia výstavby: 11/2027

7. Dodržať podmienky dané v rozhodnutiach o umiestnení stavby č. Ro-2023/015-OcÚ/16-SOcÚ/05/Sn zo dňa 28.02.2024, právoplatné dňa 4.4.2024, č. Ro-2023/200-OcÚ/406-SOcÚ/02/Ba zo dňa 03.11.2023, právoplatné dňa 15.12.2023, č. Ro-2020/369-OcÚ/415-SOcÚ/02/FM zo dňa 21.01.2023, právoplatné dňa 25.02.2022 a rozhodnutie o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby č. Ro-2023/078-OcÚ/118-SOcÚ/01/FM

8. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.

9. Dbieť, aby nedošlo k poškodeniu iných inžinierskych sietí a boli dodržané platné STN pre súběhy a križovania iných inžinierskych sietí.

10. O prípadné zmeny stavby pred dokončením je potrebné požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad.

11. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytyčenie všetkých inžinierskych sietí.

12. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/NS/0116/2024/Uh zo dňa 16.02.2024:

- - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)), (časť E služby).

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m.

- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk), (časť E služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je opravená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€

- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako VTL) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie

- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste

- priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
  - Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
  - Ak pri výkopových prácach bolo odkrytá plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, e-mail: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie# výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
  - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
  - Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
  - Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
  - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na č. tel.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
  - Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanoví Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €. Poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
  - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10, TPP 702 01, TPP 702 02.
  - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
  - Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
  - V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
  - V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby
- OSOBITNÉ PODMIENKY – pri výstavbe uvedených stavebných objektov žiadame dodržať podmienky uvedené v stanovisku o súhlas k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zo dňa 12.5.2023 s evidenčným číslom 4695/190523/KE/MM.

13. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, č. 3707/2024 zo dňa 22.02.2024:

- V trase navrhovanej stavby sú situované podzemné a nadzemné NN a VN vedenia (orientačne zakreslené v priloženej situácii). Nadzemné vedenia sú v teréne voľne viditeľné, vytýčenie podzemných vedení si môžete objednať na nižšie uvedených kontaktoch.
- Pri zemných prácach nesmie dôjsť k porušeniu statiky a uzemňovacej sústavy distribučného vedenia. Požadujeme dodržať minimálne dovolené vzdialenosti vedení od terénu a ostatných objektov v zmysle ustanovení STN 33 3300 a STN EN 50423-1. Upozorňujeme na dodržanie ustanovení Zákona 251/2012 Z.z. §43 a zásad bezpečnosti práce v blízkosti elektrických zariadení pod napätím.
- S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.

1. Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajte vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na [www.vsdeshop.sk](http://www.vsdeshop.sk).
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1.2.
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: tel. 055 6101988, 056 6102997.
7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
  - Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, as, prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme
  - V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

14. Okresný úrad Sabinov, OSŽP, ŠSOH č. OU-SB-OSZP-2023/001419-002 zo dňa 13.03.2023:

- a) So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.
- b) V rámci priestorov stavby a pri prevádzke stavby vytvoriť vhodné priestory na utriedené zhromažďovanie odpadov podľa druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch.
- c) Využitie zeminy na iný účel ako v rámci predmetnej stavby je možné až po udelení potrebných povolení na takéto využitie zeminy.
- d) Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich uložením na skládku odpadov.
- e) Zhromažďovať odpady utriedené podľa jednotlivých druhov odpadov. Do skupiny odpadu druh 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 zaradiť odpad až v prípade, že nie je možné jeho vyseparovanie a zaradenie podľa samostatného druhu odpadu.
- f) Po ukončení stavebných prác predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov, ktoré vznikli pri stavebných prácach.

15. Okresný úrad Sabinov, OSŽP, ŠSOPaK č. OU-SB-OSZP-2023/001794-002 zo dňa 10.05.2023:

- V prípade, že v rámci stavby bude potrebné odstrániť prekážajúce dreviny alebo krovie rastúce mimo lesa, je stavebník povinný postupovať podľa § 47 zákona OPaK. Výrub dreviny možno vykonať až po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu na výrub drevín. O súhlas na výrub drevín je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej ochrany prírody a krajiny.
- Výrub drevín spojené s realizáciou projektu realizovať v období vegetačného pokoja predovšetkým od 1. októbra do konca februára v zmysle § 22 ods. 11 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

16. VVS, a.s., závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, č. 26085/2024/O zo dňa 07.03.2024:

- a) Ostrý prepoj navrhovaných vetiev vodovodu a vytýčenie existujúcich IS v teréne zrealizuje VVS, a.s., závod Prešov na základe objednávky (call. Centrum 051/7572777). Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou vedúceho strediska Ing. Polomského na č. tel. 051/7572-534. V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS, a.s..
- b) Pri súbehu a križovaní navrhovaných IS dodržať ich vzájomné priestorové usporiadanie v súlade s STN 73 6005.
- c) Žiadame ako budúci potenciálny prevádzkovateľ splaškovej kanalizácie v rámci interných predpisov VVS, a.s. navrhnuť systém odkanalizovania predmetnej IBV s min. profilom potrubia DN 300 mm.
- d) Požadované parametre telemetrického prenosu a rozsah prenášaných údajov na dispečing VVS, a.s. závodu Prešov sú uvedené v samostatnej prílohe tohto vyjadrenia (viď. príloha).

e) Investor prizve oprávnených zástupcov VVS, a.s. závod Prešov k tlakovej skúške navrhovanej kanalizácie, na kontrolné dni a k prevzatiu a odovzdaniu stavby. Kontakt: vedúci strediska Ing. Polomský č.t.051/7572534.

f) Najneskôr ku kolaudácii odovzdá investor prevádzkovateľovi porealizačné zameranie stavby vo forme .dgn – Micro Station, PD skutočného vyhotovenia, osvedčenie o funkčnosti signalizačného vodiča pre vodovod ako aj ďalšie doklady potrebné k prevádzkovaniu verejných sietí našou spoločnosťou. Prevádzkovanie vodovodu a kanalizácie zaháji náš závod na základe zmluvy o výkone správe infraštruktúrného majetku, ktorá bude po vydaní kolaudačného rozhodnutia uzatvorená medzi vlastníkom siete a VVS, a.s., Košice ako prevádzkovateľom – v zmysle predbežných jednaní na VVS, a.s. závod Prešov.

17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6612404584 zo dňa 15.02.2024:

a) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

b) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

c) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou siete: Patrik Kočíš, patrik.kocis@telekom.sk, +421 51 7722299, 0914700135.

d) V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

e) Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.

f) Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

g) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

h) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

i) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

j) Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <http://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

k) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

l) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie stavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

m) Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

n) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo predloženie siete v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonávať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si požiadať o určenie vodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

18. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hornádu, OZ, Ďumbierska 14, 041 59 Košice č. SVP 4870/2023/2 zo dňa 17.10.2023:

- Z hľadiska technicko – prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a z hľadiska protipovodňovej ochrany:

- Pri súbehu s vodným tokom Lipiansky potok požadujeme rešpektovať STN 73 68 22 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
- Pozdĺž vodného toku Lipiansky potok žiadame pre výkon správy dodržať voľný manipulačný pás v šírke min. 5,0 m od brehovej čiary, resp. majetkovej hranice vodných tokov s prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia, v zmysle ustanovenia § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
- Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodných tokov, ani na pobrežných pozemkoch.
- Prípadné narušenie trávnatých plôch a brehov požadujeme uviesť do pôvodného stavu.
- Žiadame zabezpečiť aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd prípadne únikom ropných látok z mechanizmov do povrchových vôd, resp. podzemných vôd. V prípade havárie prosíme kontaktovať pohotovostnú linku dispečingu na tel. čísle 055/6338172, mobilné číslo 0903 738 232.
- Zahájenie a ukončenie prác žiadame našej organizácii oznámiť min. 7 dní vopred prevádzkové stredisko Prešov (č.t. 051/77 11 367) z dôvodu zabezpečenie stavebného dozoru z našej strany.
- Požadujeme, aby v súbehu a v dotyku s vodným tokom Lipiansky potok bola trasa vodovodu nadimenzovaná na zaťaženie min. 25 ton z dôvodu riadneho výkonu správy vodného toku.

19. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Masarykova 10, 080 01 Prešov, č. OU-PO-PLO1-2024/042987-002 zo dňa 05.06.2024:

- Ohlásiť tunajšiemu úradu začiatok a ukončenie prác spojených s použitím poľnohospodárskej pôdy vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu a dodržať dobu realizácie prác jeden rok.
- Zabezpečiť, aby pri realizácii prác nedošlo k poškodeniu a zhoršeniu prirodzených vlastností predmetne a príľahlej poľnohospodárskej pôdy.
- Zabezpečiť vstup na okolitú poľnohospodársku pôdu za účelom jej obhospodarovania.

d) Začiatok, priebeh a koniec prác oznámiť poľnohospodárskemu subjektu, ktorý využíva predmetnú poľnohospodársku pôdu, príp. vlastníkom pôdy, aby sa predišlo poškodeniu pôdy a poľnohospodárskych plodín.

e) Skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy sa vykoná v zmysle Bilancie skrývky poľnohospodárskej pôdy dočasne odnímanej na čas kratší ako jeden rok č. 09/2024 zo dňa 11.05.2024, vypracovala Ing. Bibiána Mrázová, 17. novembra 78, 083 01 Sabinov .

20. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

21. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom „Stavba povolená“.

Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil.

22. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť v zmysle § 67 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Námietky voči vydaniu stavebného povolenia neboli podané, požiadavky dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

### Odôvodnenie

Žiadateľ , Obec Kamenica, OcÚ Kamenica 401, 082 71 Kamenica, IČO: 00 327 221, požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosťou č. KA-2024/102-OCÚ zo dňa 23.04.2024 doručenu dňa 25.04.2024 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Kamenica – rozšírenie kanalizácie a vodovodu“.

K žiadosti žiadateľ doložil nasledovné doklady:

Projektová dokumentácia 2x. Územné rozhodnutia č. Ro-2023/015-OcÚ/16-SOcÚ/05/Sn zo dňa 28.02.2024, právoplatné dňa 4.4.2024, č. Ro-2023/200-OcÚ/406-SOcÚ/02/Ba zo dňa 03.11.2023, právoplatné dňa 15.12.2023, č. Ro-2020/369-OcÚ/415-SOcÚ/02/FM zo dňa 21.01.2023, právoplatné dňa 25.02.2022 a rozhodnutie o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby č. Ro-2023/078-OcÚ/118-SOcÚ/01/FM.

Overená kópia dohody o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy uzavretej medzi Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 826 19 Bratislava a Obec Kamenica, Kamenica 401, 082 71 Kamenica.

Overená kópia zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá medzi Obcou Kamenica, Kamenice 401, 082 71 Lipany a Martinou Angelovičovou, Nám. Sv. Martina 762/97, 082 71 Lipany.

Overená kópia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá medzi Obcou Kamenica, Kamenice 401, 082 71 Lipany a Ing. Petrom Angelovičom, Kamenica 363, 082 71 Lipany.

Overená kópia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá medzi Obcou Kamenica, Kamenice 401, 082 71 Kamenica a Patrikom Molnárom, Kamenica 644, 082 71 Lipany a Andreou Molnárovou, Kamenica 644, 082 71 Lipany.

Overená kópia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá medzi Obcou Kamenica, Kamenice 401, 082 71 Lipany Pavlom Smrekom, Kamenica 469, 082 71 Lipany.

Overená kópia zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení elektrickej prípojky.

Vyjadrenia nasledujúcich orgánov a organizácií: Distribúcia - SPP, a.s., č. TD/NS/0116/2024/Uh zo dňa 16.2.2024. OÚ Sabinov, OSŽP, ŠSOH č. OU-SB-OSZP-2023/001419-002 zo dňa 13.03.2023. OÚ Sabinov, OSŽP, ŠSOPaK č. OU-SB-OSZP-2023/001794-002 zo dňa 10.05.2023. OÚ Sabinov, OSŽP, ŠVS č. OU-SB-OSZP-2023/002146-002 zo dňa 17.05.2023. VSD a.s., č. 3707/2024 zo dňa 22.02.2023. VVS a.s., závod Prešov č. 26085/2024/O zo dňa 07.03.2023. ORHZaZ v Prešove č. ORHZ-PO1-2024/000395-014 zo dňa 15.04.2024 – súhlasí bez pripomienok. SVP, š.p., OZ Košice č. SVP 4870/2023/2 zo dňa 17.10.2023. OÚ Prešov, Pozemkový a lesný odbor č. OU-PO-PLO1-2024/042987-002 05.06.2024. Slovak Telekom, a.s., č. 6612404584 zo dňa 15.02.2024. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., č. KE-0489/2024 zo dňa 16.02.2024 – nedôjde do styku. OR PZ v Prešove, ODI, č. ORPZ-PO-ODI-53-19/2024 zo dňa 10.04.2024. OÚ Prešov, OCDaPK, č. OU-PO-OCDPK-2024/0023551-02 zo dňa 19.02.2024.

V zmysle § 4 ods. 1 písm. 1 a) zákona NR SR o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie od poplatkov oslobodené.

Po preštudovaní žiadosti a doložených dokladov Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie orgán štátnej vodnej správy oznámením pod č. OU-SB-OSZP-2024/002363-004 zo dňa 09. 08. 2024 a verejnou vyhláškou č. OU-SB-OSZP-2024/002363-002 zo dňa 08. 08. 2024 upovedomil účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí vodoprávneho konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie v predmetnej veci, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.09.2024 /streda/ o 10.00 hod. so stretnutím pozvaných na OcÚ Kamenica.

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo za prítomnosti účastníkov konania tak, ako je uvedené v prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice z konania a súčasne oboznámil prítomných s podkladmi žiadosti a dokladmi doloženými pre vydanie stavebného povolenia.

Do konania boli doložené všetky požadované doklady uvedené v oznámení o začatí konania.

V priebehu konania a ústneho pojednávania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie oboznámil listom č. OU-SB-OSZP-2024/002363-008 zo dňa 13.09.2024 a verejnou vyhláškou č. OU-SB-OSZP-2024/002363-008 zo dňa 13.09.2024 účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a vyzval účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie aby sa v lehote 7 dní vyjadrili k týmto podkladom. V tejto lehote sa k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním nikto nevyjadril.

Nakoľko technické riešenie vodohospodárskeho diela je vyhovujúce, sú splnené podmienky ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe a vyjadrenia dotknutých účastníkov sú kladné a námietky proti vydaniu rozhodnutia neboli vznesené, vodohospodársky orgán v súlade s ustanovením § 26 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ a v § 66, § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho noviel povolil výstavbu vodnej stavby a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Požiadavky dotknutých sú zohľadnené v podmienkach povolenia.

### **Poučenie**

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení zákona č. 138/2004 Z.z. V súlade s § 54 zákona č. 71/1967 Zb. odvolanie treba podať v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z. a zákona č. 527/2003 Z.z. (úplne znenie zákona č. 138/2004 Z.z.), musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Kamenica a správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Po zvesení verejnej vyhlášky, žiadame obec Kamenica, aby túto verejnú vyhlášku doručili na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, prípadne potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky a podaných námietkach.

Vyvesené dňa:

Dátum/podpis

Zvesené dňa:

Dátum/podpis



PhDr. Iveta Sekeráková  
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10329

Doručuje sa

Obec Kamenica, Kamenica 401, 082 71 Kamenica, Slovenská republika

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Rozhodnutie - verejná vyhláška]  
Identifikátor: OU-SB-OSZP-2024/002363-0007755/2024

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Iveta Sekeráková  
Oprávnenie: 1109, podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.  
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
SK IČO 00151866  
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou  
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 12.11.2024 10:54:31 časové pásmo +01:00  
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 12.11.2024 10:54:46 časové pásmo +01:00  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-SB-OSZP-2024/002363-0007755/2024

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Daniel Urda  
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Referent  
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Sabinov  
IČO: 00151866  
Dátum vytvorenia doložky: 12.11.2024  
Podpis a pečiatka: