

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Hroncova 13, 041 70 Košice

Číslo spisu

OU-KS-OSZP-2024/000223-016

Košice

17. 04. 2024



Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania

Výrok

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), postupujúc podľa § 73 vodného zákona a na základe ustanovení:

- § 26 ods.1 vodného zákona,
- § 88a, § 120 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),
- § 10 vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- § 46 a nasl. § zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

I. d o d a t o č n e p o v o ľ u j e

spoločnosti AGROTECHNIK s.r.o., Grajciar č. 18, 044 57 Haniska, IČO: 48316181 uskutočnenie vodnej stavby „ČOV AT20“ na parc. reg. KN-C č. 1044/1 (KN-E č. 1441/1 a 1442), k. ú. Haniska podľa projektu stavby, ktorý vypracovala Ing. Monika Ďuricová (autorizovaný stavebný inžinier reg. číslo 6258*12, Konštrukcie inžinierskych stavieb), v januári 2023.

K parcele reg. KN-C č. 1044/1 nie je vedený vlastnícky vzťah. Parcele zodpovedajú parcely reg. KN-E č. 1441/1 a 1442, k. ú. Haniska.

Vlastníkmi parcely reg. KN-E č. 1441/1 (LV č. 1380) v k. ú. Haniska sú fyzické osoby.

Vlastníkmi parcely reg. KN-E č. 1442 (LV č. 1381) v k. ú. Haniska sú fyzické osoby.

List vlastníctva č. 1380, 1381 a kópia z katastrálnej mapy boli dňa 17.04.2024 vytvorené zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa zákona o e-Governmente prostredníctvom portálu oversi.gov.sk.

II. p o v o ľ u j e u ž i v a n i e v o d n e j s t a v b y p o d ľ a

- § 26 ods.4 vodného zákona,
- § 82 a 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,
- § 20 vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

OU-KS-OSZP-2024/000223-0024362/2024

Stavba je zrealizovaná v nasledovnom rozsahu:

Projekt rieši likvidáciu odpadových vôd z areálu spoločnosti AGROTECHNIK s.r.o. - konkr. z objektu skladov a výrobných haly. V prístupovej ceste od objektov firmy je vedená trasa kanalizácie, ktorá je zaústená do osadenej čistiarene odpadových vôd typu AT 20. Potrubie jestvujúcej kanalizácie je z rúr PVC DN 150. Celková dĺžka kanalizačného potrubia vedeného do objektu ČOV AT 20 predstavuje 134,50 m. Na trase kanalizácie sú revízne šachty RŠ1, RŠ2 a RŠ3, do ktorých sa napája: prípojka z objektu „Skladu“ (parc.č. 1044/7) do šachty RŠ3 v dĺžke 23,0 m; prípojka z objektu „Výrobnej haly“ (parc.č. 1044/6) v dĺžke 15,0 m tiež do šachty RŠ3 a prípojka o dĺžke 29,0 m z objektu „Skladu“ (p.č. 1044/15) sa napája do šachty RŠ2. Prípojky sú realizované z potrubia PVC DN 125. Kanalizačné potrubie DN 150, vedené z ČOV do vsakovacieho objektu (s hĺbkou 10 m) má dĺžku 11 m.

ČOV AT 20 je tvorená celoplastovým reaktorom s vnútornou technologickou výstavbou o priemere 2050 mm a výške 2700 mm. Čistiaci efekt je založený na využití mechanicko-biologickej technológie nízkozaťažovanej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu. ČOV AT 20 je osadená na základovej betónovej doske a zakrytá odnímateľným PP krytom. V ČOV je použitý dlhoročne osvedčený systém kontinuálneho biologického čistenia odpadových vôd, s integrovanou akumuláciou nárazovo pritekajúcich vôd.

Pre vypúšťanie odpadovej vody do podzemných vôd bol na základe záverov Záverečnej správy z hydrogeologického prieskumu (vypracovanej doc. Ing. Ladislavom Tometzom, PhD. v novembri 2022) odporúčaný vsakovací vrt o hĺbke 10,0 m, vyhlbený do piesčitých štrkov. Hltnosť opisovaných hornín je 0,02 l/s na meter. Projektovaná denná potreba vody pre objekty firmy (20 osôb) je 480 litrov, čo predstavuje 0,006 l/s.

Garantovaná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky na odtoku zo zariadenia udávaná výrobcom je v ukazovateľoch BSK5 aj NL = 20 mg/l.

III. podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona povoľuje vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd systémom vsakovacieho vrtu v množstve:

$Q = 0,006 \text{ l/s}; 0,48 \text{ m}^3/\text{deň}; 115,2 \text{ m}^3/\text{rok}.$

Povolené limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd podľa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov, prílohy č. 6, časť A.2 (pre ČOV veľkostnej kategórie do 50 EO, kategórie II):

Ukazovateľ: BSK5

Koncentračné hodnoty: m – 40 mg/l

Bilančné hodnoty: 0,019 kg/deň; 0,006 t/rok

Ukazovateľ: NL

Koncentračné hodnoty: m – 40 mg/l

Bilančné hodnoty: 0,019 kg/deň; 0,006 t/rok

Ukazovateľ: N- NH4

Koncentračné hodnoty: m – 20 mg/l

Bilančné hodnoty: 0,009 kg/deň; 0,003 t/rok

Povolenie je vydané za predpokladu splnenia nasledovných podmienok a povinností:

1. Stavebník predloží protokol o skúške vzorky odpadovej vody vo vyššie uvedených limitovaných ukazovateľoch, protokol o vykonaných nápravných opatreniach, resp. protokol o vykonaní technickej revízie ČOV (oprávnenou osobou) v termíne do 31.05.2024.

2. Vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd a limitné hodnoty znečistenia sú povolené v termíne do 30.04.2030. Vypúšťanie odpadových vôd je diskontinuálne (počas pracovných dní).
3. Množstvo vypúšťaných odpadových vôd bude určované nepriamo, na základe smerných čísel spotreby vody a počtu zamestnancov prevádzky.
4. Odber vzoriek vypúšťaných odpadových vôd z ČOV bude vykonávaný v objekte ČOV (pred vyústením do vsakovacieho vrtu). Odber vzoriek pre kontrolu bude zabezpečovať revízy technik, ako osoba oprávnená na kontrolu stavu a funkčnosti ČOV podľa § 53 ods. 2 vodného zákona.
5. Odber a rozbor vzoriek vypúšťaných odpadových vôd z ČOV do podzemných vôd sa bude vykonávať 2-krát ročne v limitovaných ukazovateľoch BSK5, NL a N-NH4.
6. Koncentračné hodnoty „m“ budú analyzované v bodových vzorkách. Čas odberu vzoriek má čo najlepšie charakterizovať činnosť ČOV.
7. Určovanie hodnôt sledovaného ukazovateľa znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách vykonať metódou podľa NV SR č. 269/2010 Z. z., príloha č. 3, časť B. pre:

BSK5 - stanovenie kyslíka pred a po 5-dňovej inkubácii v tme pri 20°C s prídavkom alytiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie – podľa technickej normy (pozn.: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke),

NL – gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 – 1,0 µm, sušenie pri 105 °C – podľa technickej normy,
– gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 µm, sušenie pri 105 °C – podľa technickej normy,

N-NH4 - spektrofotometrické stanovenie – indofenolová metóda – podľa technickej normy (stanovuje sa odmernou metódou po destilácii – podľa technickej normy).
8. Analýzy na sledovanie dodržiavania povolených limitných hodnôt budú vykonávané len v akreditovaných laboratóriách pre oblasť vôd.
9. Zabezpečiť vykonávanie technickej revízie malej ČOV prostredníctvom odborne spôsobilej osoby poverenej MŽP SR (raz za rok bez diaľkového monitoringu a raz za dva roky s diaľkovým monitoringom) a výsledky technickej revízie (protokol o technickej revízii) odovzdať do 30. januára nasledujúceho roka na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie.
10. Vlastník ČOV je povinný v lehote do 60 dní od vykonanej revízie zabezpečiť odstránenie prípadných zistených nedostatkov. Informáciu o vykonaných opatreniach predložiť Okresnému úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie spolu s protokolom o technickej revízii.
11. Výsledky rozborov vypúšťaných odpadových vôd a údaje o množstve vypúšťaných odpadových vôd z ČOV predkladať na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie raz ročne spolu s výsledkami technickej revízie a správcovi vodného toku v termíne do 30. januára nasledujúceho roka.
12. Viest' prevádzkový denník o sledovaní prevádzky ČOV, ktorý bude obsahovať záznamy o vykonaní údržby; vykonanom odbere vzorky spolu s protokolom o skúške vzorky vyčistenej odpadovej vody; odvoze kalu; poruchách, vykonaných opravách a mimoriadnych udalostiach a zásahoch, ktoré sa vykonali na danom zariadení.
13. Prevádzkovať vodnú stavbu v súlade s povolením na užívanie, podľa návodu uvedeného v prevádzkovom poriadku a doporučení od výrobcu. Prevádzka ČOV zahŕňa pravidelnú kontrolu stavu a funkčnosti, údržbu, pravidelný odvoz kalu, evidenciu o odvoze kalu oprávnenou osobou a diaľkový monitoring funkčnosti.

14. Udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov, dodržiavať hygienické, požiarne a bezpečnostné predpisy a dbať na ochranu zdravia osôb pri prevádzke.

15. Odvoz kalu bude vlastník malej ČOV zabezpečovať prostredníctvom oprávnenej osoby podľa § 36 ods. 4 vodného zákona, ktorá zabezpečuje odvoz kalu do čistiarne odpadových vôd.

16. Najmenej 60 pracovných dní pred skončením platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV požiadať tunajší úrad o predĺženie/vydanie nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV. K žiadosti predložiť vyhodnotenie prevádzky ČOV, návrh množstva vypúšťaných odpadových vôd a limitných hodnôt sledovaných ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a stanovisko SVP, š. p., Povodia Hornádu, OZ, Košice (k žiadosti o stanovisko predložiť tabelárne prehľadov výsledkov realizovaného monitoringu, návrh limitov pre ďalšie prevádzkové obdobie, aktuálne posúdenie vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na recipient).

Odôvodnenie

Ing. Lukáš Barylík, Trieda SNP č. 212/52, 040 11 Košice v zastúpení žiadateľa - spoločnosti AGROTECHNIK s.r.o., Haniska č. 18, 044 57 Haniska, podal listom doručeným dňa 27.01.2023 na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán štátnej vodnej správy, žiadosť o dodatočné povolenie na uskutočnenie, užívanie vodnej stavby „ČOV AT20“ a o vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd na parc. reg. KN-E č. 1441/1 a 1442, k. ú. Haniska.

K žiadosti boli doložené dokumenty:

- splnomocnenie k zastupovaniu pre p. Barylíka,
- 2 x projekt stavby vypracovaný Teréziou Gallerovou v januári 2023,
- Záverečná správa z hydrogeologického prieskumu vypracovaná doc. Ing. Ladislavom Tometzom, PhD. v novembri 2022,
- vyjadrenie VSD, a.s., č. 2060/2023 zo dňa 26.01.2023,
- vyjadrenie SPP, a.s., č. TD/EX/00612/2023/W zo dňa 26.01.2023,
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., č. 6612302222 zo dňa 26.01.2023,
- certifikát preukázania zhody k domovej ČOV č. AT02000115,
- zápis o skúške vodotesnosti nádrže ČOV,
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 31.03.2022,
- správny poplatok vo výške 180,- eur.

Nakoľko žiadosť neobsahovala všetky doklady potrebné pre vydanie predmetného povolenia, orgán štátnej vodnej správy rozhodnutím č. OU-KS-OSZP-2023/002558-003 zo dňa 02.02.2023 prerušil vodoprávne konanie na dobu 60 dní a vyzval žiadateľa na doplnenie požadovaných dokladov.

Dňa 18.03.2023 bolo na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP doručené vyhlásenie o parametroch ČOV Aquatec typu AT20, odovzdávací protokol, protokol o kompletnej výskúšaní ČOV, stanovisko SVP, š. p., Povodia Hornádu, OZ Košice č. CS SVP OZ KE 1670/2023/2 zo dňa 17.03.2023, vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, OSŽP, úseku ochrany prírody a krajiny č. OU-KS-OSZP-2023/002580-002 zo dňa 30.01.2023, vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, OSŽP, úseku odpadového hospodárstva č. OU-KS-OSZP-2023/002783-002 zo dňa 01.02.2023, vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, OSŽP, úseku štátnej vodnej správy č. OU-KS-OSZP-2023/002558-002 zo dňa 03.02.2023, záväzné stanovisko obce Haniska č. Ha-292/2023 zo dňa 13.03.2023 a súhlas obce Haniska k užívaniu malého zdroja znečistenia ovzdušia č. Ha-293/2023 zo dňa 13.03.2023.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2023/002558-005 zo dňa 25.04.2023 oznámil začatie konania vo veci vydania dodatočného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „ČOV AT20“ ako aj vydania povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do podzemných vôd a povolenia na užívanie vodnej stavby a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26.05.2023.

Súčasne listom č. OU-KS-OSZP-2023/002558-006 zo dňa 25.04.2023 oznámil podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou. Účastníci konania a dotknuté orgány boli informovaní, že svoje námietky a stanoviská k predmetu konania môžu predložiť písomne na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP, najneskôr do dňa konania ústneho pojednávania, inak k nim nebude prihliadnuté.

Dňa 04.05.2023 bolo na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP doručené stanovisko Slovenského pozemkového fondu č. SPFS91147/2023/750, SPFZ081821/2023 zo dňa 03.05.2023.

Na ústnom pojednávaní dňa 26.05.2023 bola predložená správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia č. DZ02/2023 zo dňa 16.03.2023. Stavebník uviedol, že majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, na ktorých sa zrealizovaná vodná stavba nachádza, je v súčasnosti v štádiu riešenia.

Nakoľko žiadosť neobsahovala všetky doklady potrebné pre vydanie predmetného povolenia, orgán štátnej vodnej správy rozhodnutím č. OU-KS-OSZP-2023/002558-009 zo dňa 30.05.2023 prerušil vodoprávne konanie na dobu 90 dní a vyzval žiadateľa na doplnenie požadovaných dokladov.

Dňa 20.09.2023 stavebník doručil Okresnému úradu Košice-okolie, OSŽP žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov z dôvodu riešenia usporiadania vlastníckych vzťahov k predmetným parcelám.

Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP žiadosti vyhovel a rozhodnutím č. OU-KS-OSZP-2023/002558-011 zo dňa 21.09.2023 vyzval žiadateľa na doplnenie požadovaných dokladov v termíne do 31.12.2023.

Dňa 10.01.2024 žiadateľ doručil na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP Kúpnu zmluvu uzavretú medzi spoločnosťou Bautechnik Služby spol. s.r.o. a AGROTECHNIK s.r.o. zo dňa 24.02.2020, v ktorej sú v Čl. I zmluvy ako predmet kúpy uvedené nehnuteľnosti na parcele reg. KN-C č. 1044/1, k. ú. Haniska, ku ktorej nie je vedený vlastnícky vzťah. Parcele zodpovedajú parcely reg. KN-E č. 1441/1 a 1442, k. ú. Haniska. Ako predmet kúpy je v Čl. II zmluvy uvedená aj kanalizácia a čistiareň odpadových vôd. Súčasťou doplnenia podania bolo aj čestné prehlásenie, v ktorom majiteľ uviedol, že v roku 2020 odkúpil nehnuteľnosti, resp. objekty v areáli aj s ich súčasťami.

Toho dňa predložil stavebník nájomné zmluvy k poľnohospodárskym pozemkom pri prevádzkovaní podniku č. 4139/2015 uzatvorené s podielovými vlastníkmi: Imrichom Talpasom, Vierou Vargovou, Vincentom Zajacom, Pavlom Dudášom, Helenou Papugovou, Reginou Vattaiovou, Andrejom Harčarikom, Máriou Farkašovou, Milanom Oravcom, Františkom Oravcom, Alžbetou Némethovou, Margitou Hvizdovou, Irenou Onočkovou, Alžbetou Lovasovou, Emíliou Majorošovou a Máriou Zajacovou. Pri povoľovaní vodnej stavby vedenej na parc. reg. KN-E č. 1441/1 a 1442, k. ú. Haniska s veľkým počtom podielových vlastníkov, vychádzal orgán štátnej vodnej správy z ustan. § 139 ods. 2 občianskeho zákonníka, podľa ktorého o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov.

Podľa predloženého protokolu o skúške vzorky vody č. AR-24-KT-005882-01 presahovala hodnota v ukazovateli BSK5 maximálnu limitnú koncentračnú hodnotu stanovenú v zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z. podľa prílohy č. 6, časť A.2 (pre ČOV veľkostnej kategórie do 50 EO, kategórie II), t. j. 40 mg/l. Stavebníkovi bola preto uložená povinnosť vykonať nápravné opatrenia na predmetnej ČOV a predložiť protokol o opätovnej skúške vzorky odpadovej vody (v limitovaných ukazovateľoch BSK5, NL a N-NH4), protokol o vykonaných nápravných opatreniach, resp. protokol o vykonaní technickej revízie ČOV v termíne do 31.05.2024.

V areáli hospodárskeho dvora je zdroj vody zabezpečený zo studne. Na predmetných parcelách bola vykonaná miestna ohliadka, pri ktorej neboli zistené skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu povolenia na užívanie vodnej stavby.

Vypúšťanie odpadových vôd z predmetnej ČOV povolil orgán štátnej vodnej správy na obdobie 6 rokov v súlade s ustan. § 21 ods. 4 vodného zákona. Limitné hodnoty „m“ v ukazovateľoch BSK5, NL a NH4 boli orgánom štátnej vodnej správy stanovené v zmysle Prílohy č. 6, časti A.2. aktualizovaného NV SR č. 269/2010 Z. z., účinného od 15.11.2022. Orgán štátnej vodnej správy zaradil predmetnú vodnú stavbu v zmysle Prílohy č. 14b) k NV SR č. 269/2010 Z. z., časti A.1. do Kategórie II podľa Kategorizácie malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Množstvo vypúšťaných odpadových vôd bolo povolené pre 20 osôb, vypúšťanie odpadových vôd bude prebiehať diskontinuálne (počas pracovných dní).

Podľa predloženého certifikátu spoločnosti AQUATEC VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, P.O.Box 85, Dubnica nad Váhom č. AT02000115 zo dňa 31.03.2022 na produkt ČOV AT20 je účinnosť čistenia v súlade s Prílohou č. 14b), tabuľkou časti A.2.2 aktualizovaného NV SR č. 269/2010 Z. z. Účinnosť čistenia predmetnej ČOV je v jednotlivých ukazovateľoch nasledovná: BSK5=97,2 %, CHSKCr=88,1 %, NL = 94 %, NH4-N = 96,7 %, N = 61,7 %, P = 47,4 %.

Garantovaná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky na odtoku zo zariadenia udávaná výrobcom je v ukazovateľoch BSK5 aj NL = 20 mg/l.

Z predloženej Záverečnej správy z geologického prieskumu možno konštatovať, že odpadové vody z ČOV je možné vypúšťať do horninového prostredia navrhnutým spôsobom bez toho, aby došlo k nepriaznivému ovplyvneniu kvality prírodného prostredia a podzemnej vody. Územie nie je súčasťou útvaru podzemných vôd, ktoré by boli využívané pre vodárenské účely a z poznatkov o súčasnom stave ich kvality a kvantity to ani nie je perspektívne. Hltnosť opisovaných hornín je 0,02 l/s na meter. Projektovaná denná potreba vody pre objekty firmy (20 osôb) je 480 litrov, čo predstavuje 0,006 l/s.

Vlastník ČOV má povinnosť v zmysle ustan. § 53 ods. 2 vodného zákona a v súlade s ustan. § 5a NV SR č. 269/2010 Z. z. vykonávať raz za rok bez diaľkového monitoringu a raz za dva roky s diaľkovým monitoringom prostredníctvom odborne spôsobilej osoby poverenej MŽP SR technickú revíziu ČOV a výsledky týchto revízií odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy. Prípadné zistené nedostatky bude povinný následne v lehote do 60 dní od vykonanej revízie odstrániť.

Znečistenie odpadových vôd bude sledované v bodových vzorkách v súlade s NV SR č. 269/2010 Z. z., príloha č. 7, bod 1. pre malé ČOV veľkostnej kategórie do 50 EO. Frekvencia odberov vzoriek bola stanovená 2 x ročne, v súlade s požiadavkou prílohy č. 7, bod 4. NV SR č. 269/2010 Z. z. Odbery vzoriek odpadových vôd pre kontrolu budú zabezpečované v zmysle ustan. § 5a NV SR č. 269/2010 Z. z. revíznym technikom, ako osobou oprávnenou na kontrolu stavu a funkčnosti malej ČOV do 50 EO podľa § 53 ods. 2 vodného zákona. Rozbory vzoriek odpadových vôd sa budú v zmysle § 36 ods. 9 vodného zákona vykonávať akreditovanými laboratóriami, metódami pre stanovenie jednotlivých ukazovateľov znečistenia odpadových vôd podľa NV SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 3, časť B.

Kal z malej ČOV bude likvidovaný v súlade s platnou legislatívou, prostredníctvom oprávnenej osoby podľa § 36 ods. 4 vodného zákona, ktorá zabezpečuje odvoz odpadových vôd a kalu do čistiarne odpadových vôd.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2024/000223-013 zo dňa 09.02.2024 v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oboznámil verejnou vyhláškou účastníkov konania s možnosťou vyjadriť sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Do ukončenia vodoprávneho konania nikto z účastníkov ani dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy nevzniesol pripomienku ani námietku k vydaniu dodatočného povolenia na uskutočnenie, užívanie vodnej stavby „ČOV AT20“ a na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd.

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, na základe vyššie uvedených skutočností dodatočne povoľuje uskutočnenie vodnej stavby, vypúšťanie prečistených odpadových vôd do podzemných vôd a užívanie vodnej stavby „ČOV AT20“ na parc. reg. KN-E č. 1441/1 a 1442 v k. ú. Haniska tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Košice-okolie, OSŽP a na internetovej stránke tunajšieho úradu, ako aj na úradnej tabuli obce Haniska. Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou vlastníkom dotknutých pozemkov a vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté.

Stavba bude realizovaná na parc. reg. KN-E č. 1441/1 a 1442 v k. ú. Haniska.

Správny poplatok vo výške 180,- € bol uhradený bankovým prevodom podľa položiek 61, 62a sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP, Hroncova 13, 041 70 Košice. Toto rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.

Vyvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Po zvesení zaslať potvrdenú verejnú vyhlášku na Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Ing. Andrea Vravcová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10114

Doručuje sa

Lukáš Barylík, Trieda SNP 212/52, 040 11 Košice-Západ, Slovenská republika

SPF, Búdkova 36, 817 47 Bratislava, Slovenská republika

Obec Haniska, Haniska, 044 57 Haniska, Slovenská republika

Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, Slovenská republika

VSD, Mlynská 31, 041 92 Košice, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie - dodatočné stavebné povolenie „ČOV AT20“, k. ú. Haniska]
Identifikátor: OU-KS-OSZP-2024/000223-0024362/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Andrea Vravcová
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 17.04.2024 10:43:02 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 17.04.2024 10:50:48 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-KS-OSZP-2024/000223-0024362/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Dominika Šeňová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Referent
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Košice - okolie
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 17.04.2024
Podpis a pečiatka: