

- Obec Sady nad Torysou
- Byster 189
- 044 41 Sady nad Torysou
- Slovenská republika
-

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Košice
	OU-KS-OSZP-2022/012145-005	Mgr. Dominika Šeňová/ 055/6004 124	29. 07. 2022

Vec

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o vydaní vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Sady nad Torysou - rozšírenie rozvodu pitnej vody“

O Z N Á M E N I E

o vydaní vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Sady nad Torysou - rozšírenie rozvodu pitnej vody“ podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

v e r e j n o u v y h l á š k o u.

Na základe žiadosti obce Sady nad Torysou, zastúpenej starostkou, Byster č. 189, 044 41 Sady nad Torysou, podanej dňa 06. 07. 2022 na Okresnom úrade Košice-okolie, OSŽP bolo Okresným úradom Košice-okolie dňa 29. 07. 2022 vydané vodoprávne povolenie č. OU-KS-OSZP-2022/012145-004 na uskutočnenie vodnej stavby „Sady nad Torysou - rozšírenie rozvodu pitnej vody“.

Povolenie sa vzťahuje na uskutočnenie vodnej stavby pozostávajúcej z týchto stavebných objektov:

SO 01 - Rozvod pitnej vody

Napojenie navrhovanej vodovodnej prípojky HDPE DN 80, PN 16 v dĺžke 125,00 m na existujúci verejný vodovod HDPE DN 100 bude prevedené prostredníctvom návrtavacieho pásu DN 100/80 mm a ukončené podzemným hydrantom DN 80 (slúžiacim ako vzdušník). Na vodovodnej prípojke DN 80 bude realizovaná vodomerná šachta DN 1000, v ktorej sa bude nachádzať fakturačné meranie spotreby vody. Osadená bude cca 2,50 m od bodu napojenia na verejný vodovod. Vstup do šachty bude opatrený pochôdnym plastovým poklopom DN 600.

Rozvod pitnej vody k nehnuteľnostiam je riešený vodovodnými prípojkami HDPE DN 25 v počte 10 ks s celkovou dĺžkou cca 68,50 m. Z toho 7 ks vodovodných prípojok bude napojených na vodovodnú prípojku HDPE DN 80 a 3 ks vodovodných prípojok budú napojené na jestvujúci vodovod HDPE DN 100.

Navrhované vodomerné šachty v počte 10 ks majú priemer 1000 mm. V rámci 7 ks vodomerných šacht bude osadený predplatný vodomerný s jednotkou pre ovládanie guľového ventilu, vrátane príslušnej elektroniky. Tieto vodomery budú podružné vo vzťahu k správcovi navrhovanej vodovodnej prípojky HDPE DN 80. Meranie na 3 ks vodovodných prípojok (napojených na verejný vodovod HDPE DN 100) nebude riešené ako podružné, odberatelia budú evidovaní vo VVS, a. s. samostatnými odbernými miestami. Napojenie 3 ks vodovodných prípojok na verejný vodovod bude riešené elektrofúznym sedlom DN 100/25 mm. Predpokladaná potreba pitnej vody predstavuje hodnotu 14 600 m³/rok, t. j. Q = cca 0,5 l/s (s výhľadom navýšenia).

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spolu s rozhodnutím č. OU-KS-OSZP-2022/012145-004 zo dňa 29. 07. 2022. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP, Hroncova 13, Košice.

Po ukončení vývesnej lehoty žiadame potvrdené oznámenie vrátiť na okresný úrad.

Príloha:

- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby č. OU-KS-OSZP-2022/012145-004 zo dňa 29. 07. 2022.

Doručí sa:

1. Obec Sady nad Torysou, zastúpená starostkou

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis: Pečiatka, podpis:

Ing. Martina Ploščicová
poverená zastupovaním vedúcej odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov:	[VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o vydaní vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Sady nad Torysou - rozšírenie rozvodu pitnej vody“]
Identifikátor:	OU-KS-OSZP-2022/012145-0045092/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval:	Soňa Belušková
Oprávnenie:	1182 Zamestnanec poverený zastupovaním vedúceho odboru okresného úradu
Zastupovaná osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	29.07.2022 08:30:53
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	29.07.2022 08:31:35
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-KS-OSZP-2022/012145-0045092/2022

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil:	Mgr. Dominika Šeňová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Referent
Označenie orgánu:	Okresný úrad Košice - okolie IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	02.08.2022
Podpis a pečiatka:	