



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Spišská Nová Ves

OU-SN-OSZP-2023/011952-003

Mgr. Lívia Bilasová/
+421961579351

26. 10. 2023

Vec

"Inžinierske siete v lokalite „Pavlovec“, Betlanovce - Rozšírenie verejného vodovodu a rozšírenie verejnej kanalizácie“ - oznámenie o začatí vodoprávneho konania – verejná vyhláška

Stavebník Black Angus, spol. s r.o., Záhradná 345/26, 058 01 Gánovce požiadal dňa 09.08.2023 o vydanie stavebného povolenia na vodné stavby „Rozšírenie verejného vodovodu“ a „Rozšírenie verejnej kanalizácie“ realizované v rámci stavby „Inžinierske siete v lokalite „Pavlovec“, Betlanovce“ na pozemku č. KN-C 1228/66 v k.ú. Betlanovce.

Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 73 vodného zákona

oznamuje začatie vodoprávneho konania

vo veci vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v Spišskej Novej Vsi v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania.

Popis stavby:

Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie bude slúžiť pre zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie 25 rodinných domov v rámci IBV lokality „Pavlovec“.

Rozšírenie verejného vodovodu

Vodovod pozostáva z hlavného radu 1 a radov 2,3,4, ktoré budú slúžiť v prípade rozvoja lokality. Potrubie je navrhované z materiálu HDPE PE 100 RC PN 10 SDR 17 D110x6,6 spájané na tupo. Celková dĺžka potrubí bude 476,89 m. Rad-1 bude napojený na existujúci verejný vodovod, z Radu-1 sú navrhované odbočky na Rad-2, 3 a 4 a ukončené bude podzemným hydrantom ako kalník DN 80. Rady 2, 3, 4 budú ukončené elektrokoncovkou a budú dlhé 35,04 m, 36,11 m a 36,26 m. vodomerné plastové šachty sú navrhované z materiálu PP alebo PE typ SVK 1300/100-P – samonosná plastová šachta zo vstrekaných kruží.

Telefón
+421961579350

E-mail
oszp.sn@minv.sk

Internet

IČO
00151866

Číslo spisu
OU-SN-OSZP-2023/011952

Por.č.záznamu
003

Číslo záznamu
0046250/2023

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická

Priemerná denná potreba vody: $Q_p = 12687,50$ l/deň

Maximálna denná potreba vody: $Q_m = 20300$ l/s

Ročná potreba vody: $Q_{roč} = 4630,94$ m³/rok

Rozšírenie verejnej kanalizácie

Navrhovaná kanalizácia pozostáva z hlavnej vetvy A a vetiev B, C a D pre prípad rozšírenia IBV. Kanalizačné potrubie je navrhnuté z potrubia PVC SN8 D315x9, z rúr hrdlových s hladkou homogénnou stenou s celkovou dĺžkou potrubí 517,22 m. Vetva A bude mať dĺžku 401,83 m a bude v budúcnosti pripojená na verejnú kanalizáciu v šachte Š1, z vetvy A sú navrhované odbočenia na vetvy B, C a D s dĺžkami 38,76 m, 38,98 m a 37,65 m. navrhujú sa celkovo 14 ks typových revízných betónových šacht.

Priemerný denný prietok splaškových vôd $Q_{24} = 0,16$ l/s

Mínimálne množstvo splaškových vôd: 0,10 l/s

Množstvo splaškových vôd za rok: 5110 m³/rok

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky, pripomienky a stanoviská k predmetu konania najneskôr do 10 dní od doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať.

V rovnakej lehote podajú svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na posúdenie dlhší čas, predlíži stavebný úrad na základe jeho žiadosti lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povolovanej stavbe má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy uplatnené pred začatím konania budú zohľadnené.

Do podkladov je možno nahliadnuť na Okresnom úrade Spišská Nová Ves, odbore starostlivosti o životné prostredie, Markušovská cesta č. 1.

Vyvesené dňa, pečiatka, podpis:

Zvesené dňa, pečiatka, podpis:

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené vyvesením na úradnej tabuli obce Betlanovce po dobu 15 dní a oznámené spôsobom obvyklým. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Ing. Vladimír Pavlák
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-SN-OSZP-2023/011952-003

Black Angus, spol. s r.o., Záhradná 345/26, Gánovce, Poprad

Denisa Seligová, Hôrka-Primovce 648, Poprad

Peter Seliga, Hôrka-Primovce 648, Poprad

Obec Betlanovce, Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru, Košice-Staré Mesto, Košice I

MANEVI SK s.r.o., Galantská cesta 397/10, Dunajská Streda

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 1

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 1