



•
Podľa rozdeľovníka
•

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Spišská Nová Ves
	OU-SN-OSZP-2025/006587-004	Mgr. Lívia Bilasová/ +421961579351	23. 04. 2025

Vec

„IBV Blaumont stránne - SO 03 Rozvod vody, SO 04 Kanalizácia splašková“ - oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu - verejná vyhláška

Dňa 03.02.2025 doručil stavebník Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00329614 v konaní zastúpený LH nut s.r.o., Sadová 2328/12, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 51166445 Okresnému úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby „SO 03 Rozvod vody, SO 04 Kanalizácia splašková“ realizované v rámci stavby „IBV Blaumont stránne“ na pozemkoch KN-C 9242/11, 9243/7, 9243/24, 9243/26, 9243/27, 9243/33, 1094/1, 1094/116 a KN-E 3296, 3298, 3299, 3300, 52132/2, 52140/1.

Konanie bolo prerušené do dňa 22.04.2025, kedy stavebník doplnil žiadosť o podklady potrebné k vydaniu rozhodnutia.

Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) podľa ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 73 vodného zákona

oznamuje začatie vodoprávneho konania

vo veci povolenia výstavby uvedenej vodnej stavby.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania.

Popis stavby:

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421961579350	oszp.sn@minv.sk	www.minv.sk	00151866

Projektová dokumentácia rieši rozvod vody a odvedenie splaškových vôd pre IBV Blaumont stráne. Napojenie je prevedené na existujúce oceľové potrubie DN 400 na privádzacom potrubí do VDJ Blaumont. Navrhované je potrubie z rúr HDPE PE 100RC1. Dĺžka potrubia z rúr 110 x 6,6 je 1013 m, z rúr 125 x 7,4 je 380 m.

Napojenie na existujúce potrubie DN 400 bude prevedené univerzálnym navíťovacím pásom s prírubovým výstupom. Za navíťovací pás sa umiestni prírubový posúvač a navrtáva sa cez posúvač, za ktorým sa potrubie zredukuje na DN 125 a je vedené do automatickej tlakovej stanice. Z toho potrubia je napojených 14 rodinných domov vo vetve „A“. Z ATS je ďalej vedené potrubie DN 100 a zásobuje rodinné domy vo vetvách „B, C, D, E“. Rozvod vody medzi vetvami C, D, E a časť B bude zokruhovaný. Vodomerová šachta je navrhovaná ako betónová šachta vnútorných rozmerov 1200 x 3000 x 1800 mm s komínom a poklopom. Vodomer je navrhovaný prírubový DN 50. Vo vetve „B“ v 65 m je prevedené odbočenie k ATS, ktorá bude využívať tlak vody cca 10 kPa. ATS bude umiestnená v betónovej vodonepriepustnej komore a bude oplotená. Rozvod vody bude umiestnený v chodníku.

Odvedenie splaškových vôd sa navrhuje do existujúcej kanalizácie DN 600, z rúr PVC-U KG EM. Dĺžka vetvy „A“ je 380 m, vetvy „B“ 365 m, vetvy „C“ 430 m, vetvy „D“ 135 m, vetvy „E“ 132 m. Celková dĺžka splaškovej kanalizácie je 1432 m. Potrubie je vedené v komunikácii tak, aby poklopy kanalizačných šachiet boli v strede jazdného pruhu. Na rozvoze v lomových miestach a vo vzdialenostiach cca 50 m sú umiestnené betónové kanalizačné šachty.

Potreba vody

$Q_p = 0,569 \text{ l/s}$

$Q_m = 0,853 \text{ l/s}$

$Q_r = 17936 \text{ m}^3/\text{rok}$

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky, pripomienky a stanoviská k predmetu konania najneskôr do 7 dní od doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať.

V rovnakej lehote podajú svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na základe jeho žiadosti lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy uplatnené pred začatím konania budú zohľadnené.

Do podkladov je možno nahliadnuť v klientskom centre Okresného úradu Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Markušovská cesta č. 1.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené vyvesením na úradnej tabuli Mesta Spišská Nová Ves po dobu 15 dní a oznámené spôsobom obvyklým. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa, pečiatka, podpis:

Zvesené dňa, pečiatka, podpis:

Na vedomie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 1730/6, 052 20 Spišská Nová Ves 1

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov

Ing. Vladimír Pavlík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-SN-OSZP-2025/006587-004

LH nut s.r.o., Sadová 2328/12, 052 01 Spišská Nová Ves 1

Mesto Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 70 Spišská Nová Ves

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Nová Ves, Letná 67/60, Spišská Nová Ves

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru, Košice-Staré Mesto, Košice I

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 1

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 1

Penta Hospitals SK, a. s., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 1

Ing. Dana Gavalierová, Tkáčska 2721/10, Spišská Nová Ves

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: [„IBV Blaumont stránne - SO 03 Rozvod vody, SO 04 Kanalizácia splašková“
- oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného
povolenia na vodnú stavbu - verejná vyhláška]
Identifikátor: OU-SN-OSZP-2025/006587-0023517/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SN 10266
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou
časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 24.04.2025 13:50:07 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej
pečiatky: 24.04.2025 13:50:07 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-SN-OSZP-2025/006587-0023517/2025

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Lívia Bilasová
Funkcia alebo pracovné
zaradenie: odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Spišská Nová Ves
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 24.04.2025
Podpis a pečiatka: