

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vaše č. / zo dňa / 11.8.2020	Naše č. OU-GL-OSZP-2021/000081/Tu	Vybavuje / linka Ing. Turzák/4822542	v Gelnici 16.3.2021
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------

VEC:

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad - žiadosť o vydanie stavebného povolenia zmeny vodnej stavby verejného vodovodu Gelnica podľa PD stavby „Gelnica, vodovod – ul. Banícka – obnova vodovodu“ na pozemkoch v k. ú. Gelnica - oznámenie o začatí vodoprávneho konania.

Stavebník Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad podal dňa 11.8.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia zmeny vodnej stavby verejného vodovodu Gelnica podľa projektovej dokumentácie (ďalej PD) stavby „Gelnica, vodovod – ul. Banícka – obnova vodovodu“ na pozemkoch CKN 2248/12 – AT, CKN 2251/1 (časť EKN 1094, časť EKN 3725/4- prip. potrubie), výtlačné potrubie na CKN 2191/1 (časť EKN 3728) a CKN 2248/1 (časť EKN 1094), uzáver (oproti RD s. č. 514/49) a prepojenie potrubí (pri RD s. č. 689/68 a 690/67) na CKN 2250/1 (v časti EKN 3832/1). Všetky stavebné pozemky sú druhu zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je miestna komunikácia resp. zelený pás pri komunikácii a sú vo vlastníctve Mesta Gelnica (LV 1) okrem CKN 2248/12, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa (LV 223).

Prílohu žiadosti tvorila PD zmeny stavby vypracovaná Ing. Štefanom Šípošom v 7/2019, zák. č. 0042019, vyjadrenia dotknutých orgánov OÚ Gelnica-ŠVS č. OU-GL-OSZP-2020/000033/Tu z 6.3.2020, OÚ Gelnica-OH č. OU-GL-OSZP-2019/000781 z 25.9.2019, č. OÚ Gelnica-OPaK č. OU-GL-OSZP-2020/000529 z 16.6.2020, stanoviská správcov sietí ST, a.s. Bratislava č. 6612016003 z 12.6.2020 (nemajú siete), VSD, a.s., Košice č. NPP/4589/2019 z 3.7.2019, PVPS, a.s., Poprad č. O-26148/2019 z 6.12.2019, SPP Distribúcia, a.s., Mlýnske nivy 44/b, 825 11 Bratislava č. TD/NS/0769/2019/Uh z 18.11.2019, súhlas Mesta Gelnica č. 302/2020/S zo 19.5.2020, stanovisko OR HaZZ Spišská Nová Ves č. ORHZ-SN2-2020/357-002, územné rozhodnutie Mesta Gelnica č. 2020/314/URP-Ká z 26.6.2020, rozhodnutie OÚ Gelnica, OSŽP č. OU-GL-OSZP-2019/000487 zo 4.7.2019, zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Mestom Gelnica č. 27/2014/AZ z 24.6.2014. Správny poplatok vo výške 100,00 EUR uhradený ID: NO1-100820-1245 platobný predpis M00-110820-0622.

Projekt rieši prepojenie spotrebiska staršieho lokálneho verejného vodovodu na Baníckej ulici (záchyt prameňa, prírodné potrubie, vodojem 15 m³ na CKN 2250/7 a vlastná distribučná sieť na ul. Banícka) s distribučnou sieťou VV v Gelnici napojenou na skupinový verejný vodovod Gelnica – Jaklovce – Margecany. Cieľom je zabezpečiť dostatočné množstvo pitnej vody vo VV na ul. Banícka a riadnu správu VV v tomto spotrebisku.

Stavba pozostáva z častí:

- prepojovacie potrubie PE 100 RC D90/8,2 o celkovej dĺžke 62,7 m, časť potrubia z existujúcej siete SVV na ul. Krížna do AT stanice o dl. 4,2 m a časť výtlačné potrubie z AT do distribučnej siete ul. Banícka o dl. 58,5 m,
- AT stanica - automatická tlaková stanica z prefabrikovanej betónovej šachty (D 2300 mm, výška 2300 mm), stropnej ŽB dosky so vzduchovou ventiláciou (2 komínky) a lezným otvorom s poklopom, stúpacími železami a betónovým dnom, termoizoláciou a geotextíliou, ATS je vybavená typizovanou technológiou a signalizáciou,
- NN prípojka k AT stanici – odber z existujúceho podperného bodu vzdušnej NN siete, NN prípojka pozostáva z pripojkovej skrine HASMA 100 A SPP na stĺpe (32 A poistky), káblu 1-



- NAYY-J4x25 RE (červená výstražná fólia), odberné elektrické zariadenie pozostáva z elektromerového rozvádzača na stĺpe HASMA RE2.1 F403 25A, zemného káblu CYKY-J 5x16 ústiaceho do rozvádzača RSM v ATS,
- technológia AT stanice – montážna vložka MONTY, kompaktná automatická tlaková stanica Hydro HPC-S s reguláciou otáčok čerpadla (typ regulácie motorov čerpadla Hydrovar HVL 4.015, typ čerpadla 5SVH 07 FO11T – Q pri h 30 m v.s. = 0 – 2,08 , 1 ks čerpadla +1 ks rezerva), riadiaca jednotka, tlaková nádoba 50 l, havarijný plavákový vypínač pre odstavenie čerpadiel pri zaplavení šachty, spätné klapky, rozvádzač,
 - body úpravy distribučnej siete ul. Banícka – nový uzáver DN 100 so zemnou súpravou oddeľujúci tlakové pásma a prepojenie potrubí (ukončení) oboch sietí (sieť SVV z LT DN 100 a sieť ul. Banícka z PE D 63),
 - telemetrický prenos údajov na dispečing v SNV cez GSM sieť - o chode ATS (informácia o narušení objektu, zapnutie a vypnutie, chod na sucho, poruchy) a stave na vodojeme (informácia o narušení objektu, výška hladiny, napájanie batériou),
 - vyhľadávací kábel CYKY 2,5, výstražná biela fólia,
 - spätná úprava miestnych komunikácií o dĺ. 62,7 m na šírku výkopu.

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §-u 61 zák. NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa §-u 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na základe predloženej žiadosti

o z n a m u j e

podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia podľa § 66 stavebného zákona a § 26 ods. 1 vodného zákona na zmenu vodnej stavby verejného vodovodu Gelnica podľa PD

„Gelnica, vodovod – ul. Banícka – obnova vodovodu“

na pozemkoch CKN 2248/12, CKN 2251/1 (časť EKN 1094, časť EKN 3725/4), CKN 2191/1 (časť EKN 3728) CKN 2248/1 (časť EKN 1094, oproti RD s. č. 514/49), na CKN 2250/1 (v časti EKN 3832/1 pri RD s. č. 689/68 a 690/67) v k. ú. Gelnica, všetko druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorých je miestna komunikácia alebo s ňou súvisiaci zelený pás.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu do podkladov rozhodnutia a projektovej dokumentácie nahliadnuť na tunajšom úrade.

Námietky môžu účastníci konania vzniesť najneskôr **v lehote 8 dní** od doručenia oznámenia. Na neskôr uplatnené námietky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko, predpokladá sa, že s predmetom konania z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Na námietky, ktoré mali a mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.

Žiadateľ v určenej lehote predloží:

1. písomne doložiť vyhodnotenie podmienok správcu verejného vodovodu uvedené vo vyjadrení O-26148/2019 z 6.12.2019 do 31.3.2021.
2. stanovisko k bodu 5 vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy OU-GL-OSZP-2020/000033/Tu zo 6.3.2020 do 31.3.2021.

Doručuje sa:

1. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
2. Mesto Gelnica, Banické námestie 4, 056 01 Gelnica – účastník, cest. správ. org., územnoplán.org.
3. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
5. Krajský pamiatkový úrad Košice, stredisko Spišská Nová Ves, Nám.Majstra Pavla 41, 05401 Levoča
6. Okresné riaditeľstvo Záchraného a hasičského zboru, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
7. Inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice
8. VSD a.s. Východoslovenská energetika, Elektrárenská 2, 052 01 Spišská Nová Ves
9. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlýnske nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
10. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠVS
11. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠSOPaK
12. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠSOH
13. Ostatným účastníkom konania sa oznamuje verejnou vyhláškou

Toto oznámenie Okresného úradu Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie sa účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť na svojej úradnej tabuli a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým na úradnej tabuli Mesta Gelnica.

Vyhláška o oznámení začatia konania bola vyvesená

dňa :

podpis a pečiatka

Vyhláška o oznámení začatia konania bola zvesená

dňa :

podpis a pečiatka

Okresný úrad Gelnica
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 1
056 01 Gelnica

Ing. Milan Turzák
vedúci odboru