

**OKRESNÝ ÚRAD GELNICA**  
odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 1, 056 01 Gelnica

č. OU-GL-OSZP-2021/000081/Tu

v Gelnici : 29.06.2021



VEC:

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad - žiadosť o vydanie stavebného povolenia zmeny vodnej stavby verejného vodovodu Gelnica podľa PD stavby „Gelnica, vodovod – ul. Banícka – obnova vodovodu“ na pozemkoch v k. ú. Gelnica – rozhodnutie.

## **VEREJNÁ VYHLÁŠKA**

### **ROZHODNUTIE**

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §-u 61 zák. NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa §-u 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa § 26 ods. 3 vodného zákona, na základe výsledku uskutočneného vodoprávneho konania vedeného podľa § 73 vodného zákona a primerane podľa § 61 až 66 stavebného zákona vydáva stavebníkovi:

**Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO : 36 485 250**

podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona a primerane podľa § 66 stavebného zákona

#### **p o v o l e n i e**

#### **na uskutočnenie zmeny vodnej stavby**

#### **„Verejný vodovod Gelnica“,**

ktorá bude realizovaná na pozemkoch CKN 2248/12, CKN 2251/1 (časť EKN 1094, časť EKN 3725/4), CKN 2191/1 (časť EKN 3728) CKN 2248/1 (časť EKN 1094, oproti RD s. č. 514/49), na CKN 2250/1 (v časti EKN 3832/1 pri RD s. č. 689/68 a 690/67) v k. ú. Gelnica, všetko druh pozemku zastavané plochy a nádvoría, na ktorých je miestna komunikácia alebo s ňou súvisiaci zelený pás podľa projektovej dokumentácie (ďalej PD)

**„Gelnica, vodovod – ul. Banícka – obnova vodovodu“.**

Povoľovaná zmena stavby (ďalej stavba) rieši prepojenie spotrebiska staršieho lokálneho verejného vodovodu na Baníckej ulici s distribučnou sieťou verejného vodovodu (ďalej VV) v Gelnici napojenou na skupinový verejný vodovod Gelnica – Jaklovce – Margecany. Cieľom stavby je zabezpečiť dostatočné množstvo pitnej vody vo VV na ul. Banícka a riadnu správu VV v tomto spotrebisku. Stavebník predpokladá dostatok zdrojov vody zo skupinového vodovodu Gelnica – Jaklovce – Margecany pre pripájané spotrebisko na ul. Banícka a nepredpokladá využitie doterajšieho zdroja (záchyt prameňa, prírodné potrubie, vodojem 15 m<sup>3</sup> na CKN 2250/7), avšak je možné prehodnotenie uvedeného do kolaudácie stavby, prípadne aj neskôr.

Povoľovaná stavba pozostáva z častí:

- prepojovacie potrubie PE 100 RC D90/8,2 o celkovej dĺžke 62,7 m, časť potrubia z existujúcej siete SVV na ul. Krížna do AT stanice o dl. 4,2 m a časť výtlačné potrubie z AT do distribučnej siete ul. Banícka o dl. 58,5 m,
- AT stanica - automatická tlaková stanica z prefabrikovanej betónovej šachty (D 2300 mm, výška 2300 mm), stropnej ŽB dosky so vzduchovou ventiláciou (2 komínky) a lezným otvorom s poklopom, stúpacími železami a betónovým dnom, termoizoláciou a geotextíliou, ATS je vybavená typizovanou technológiou a signalizáciou,
- NN prípojka k AT stanici – odber z existujúceho podperného bodu vzdušnej NN siete, NN prípojka pozostáva z prípojkového skrine HASMA 100 A SPP na stĺpe (32 A poistky), káblu 1-NAYY-J4x25 RE (červená výstražná fólia), odberné elektrické zariadenie pozostáva z elektromerového rozvádzača na stĺpe HASMA RE2.1 F403 25A, zemného káblu CYKY-J 5x16 ústiaceho do rozvádzača RSM v ATS,
- technológia AT stanice – montážna vložka MONTY, kompaktná automatická tlaková stanica Hydro HPC-S s reguláciou otáčok čerpadla (typ regulácie motorov čerpadla Hydrovar HVL 4.015, typ čerpadla 5SVH 07 FO11T – Q pri h 30 m v.s. = 0 – 2,08 , 1 ks čerpadla +1 ks rezerva), riadiaca jednotka, tlaková nádoba 50 l, havarijný plavákový vypínač pre odstavenie čerpadiel pri zaplavení šachty, spätné klapky, rozvádzač,
- body úpravy distribučnej siete ul. Banícka – nový uzáver DN 100 so zemnou súpravou oddeľujúci tlakové pásma a prepojenie potrubí (ukončení) oboch sietí (sieť SVV z LT DN 100 a sieť ul. Banícka z PE D 63),
- telemetrický prenos údajov na dispečing v SNV cez GSM sieť - o chode ATS (informácia o narušení objektu, zapnutie a vypnutie, chod na sucho, poruchy) a ďalšie parametre stavebník upresní v realizačnej PD,
- vyhl'adávací kábel CYKY 2,5, výstražná biela fólia,
- spätná úprava miestnych komunikácií o dl. 62,7 m na šírku výkopu.

Stavebný úrad Mesto Gelnica k stavbe vydal právoplatné územné rozhodnutie č. 2020/314/URP-Ká z 26.6.2020 a súhlas s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom č. 2020/573/suhl. z 12.8.2020.

Právo na uskutočnenie stavby preukázal stavebník vlastníckym právom a iným právom k stavebným pozemkom v k. ú. Gelnica:

- k parcele CKN 2248/12 vlastnícke právo uvedené na LV č. 223,
- iné právo zabezpečené zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 27/2014/AZ z 24.6.2014 k CKN 2251/1 (časť EKN 1094, časť EKN 3725/4), CKN 2191/1 (časť EKN 3728) CKN 2248/1 (časť EKN 1094, oproti RD s. č. 514/49), CKN 2250/1 (v časti EKN 3832/1 pri RD s. č. 689/68 a 690/67) uvedených na LV č. 1 od ich vlastníka Mesto Gelnica.

### **Povolenie vodnej stavby sa vydáva za týchto podmienok:**

1. Vodná stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie schválenej vo vodoprávnom konaní. Zmeny oproti overenej PD nie sú prípustné bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy (ŠVS).
2. Projektovú dokumentáciu stavby spracoval Ing. Štefanom Šípošom v 7/2019, zák. č. 0042019, ako osoba oprávnená pre projektovanie vodných stavieb a táto tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia.

- 3.** Pre stavbu budú použité výrobky a materiály zodpovedajúce svojou kvalitou požiadavkám podľa osobitných predpisov, osvedčenie o vhodnosti výrobkov použitých na stavbe predloží stavebník pri kolaudačnom konaní.
- 4.** Stavba bude pred realizáciou vytýčená v teréne fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
- 5.** Stavba bude uskutočnená dodávateľsky oprávneným zhotoviteľom stavby, ktorý bude určený výberovým konaním, pričom názov a sídlo zhotoviteľa bude oznámené orgánu štátnej vodnej správy v lehote 15 dní odo dňa jeho zverejnenia. Záznam o odovzdaní a prevzatí stavby bude tvoriť prílohu návrhu na uvedenie vodnej stavby do užívania.
- 6.** Pri súbehu a križovaní stavby s existujúcimi i novouloženými podzemnými vedeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia
- 7.** Stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, pri zistení archeologického nález prerušiť stavebné práce a postupovať podľa § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu.
- 8.** Dočasné skládky stavebného materiálu, výkopovej zeminu a odpadov budú umiestnené na stavebných pozemkoch, ku ktorým má žiadateľ a iné právo, dvore prevádzky PVPS, a s. v Gelnici, prípadne na pozemkoch iných vlastníkov s ich súhlasom.
- 9.** Stavebník zabezpečí po realizácii stavby posúdenie správnosti vyhotovenia stavby podľa požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a tiež bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Stanovisko doloží stavebník v kolaudačnom konaní.
- 10.** Pri uskutočňovaní vodnej stavby je stavebník povinný dodržiavať podmienky rozhodnutí, súhlasov a vyjadrení dotknutých orgánov ako záväzných stanovísk podľa stavebného zákona
- vyjadrenia Okresného úradu Gelnica. odbor starostlivosti o životné prostredie - OPaK č. OU-GL-OSZP-2020/000529 z 16.6.2020,
  - vyjadrenia Okresného úradu Gelnica. odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOH č. OU-GL-OSZP-2019/000781 z 25.9.2019,
  - vyjadrenia Okresného úradu Gelnica. odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS č. OU-GL-OSZP-2020/000033/Tu z 6.3.2020,
  - vyjadrenia SPP Distribúcia, a.s., Mlýnske nivy 44/b, 825 11 Bratislava č. TD/NS/0769/2019/Uh z 18.11.2019,
  - vyjadrenia VSD a.s. Východoslovenská distribučná, Košice č. NPP/4589/2019 z 3.7.2019
  - stanoviska PVPS, a.s., Poprad č. O-26148/2019 z 6.12.2019,
  - vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves č. HŽP-1605/677/2021-1697/2021 z 23.3.2021,
- Siete v záujmovom území nemajú alebo vo svojom stanovisku podmienky neuvádzajú
- OR HaZZ Spišská Nová Ves č. ORHZ-SN2-2020/357-002 z 20.5.2020,
  - vyjadrenia Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. 6612016003 z 12.6.2020 (nemajú siete),
- Na stavebných pozemkoch nedôjde ani ku styku stavby a sietí Orange Slovensko, a.s., ANTIK Telecom s.r.o. Košice ani Altnet s.r.o. Košice.
- 11.** Stavebník resp. zhotoviteľ stavby zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie všetkých existujúcich sietí v kolízii so stavbou u ich správcov. Počas prác v blízkosti sietí a v ich ochrannom pásme zabezpečí dozor ich správcov, výkop vykoná ručne a zabezpečí dôslednú ochranu všetkých sietí, zásyp rýhy v kolízii sietí oznámi minimálne 3 dni vopred ich správcom. Prípadné poškodenie existujúcich sietí oznámi bez meškania ich správcom.
- 12.** V prípade vzniku potreby využitia miestnych komunikácií na státie vozidiel a mechanizmov, na výkon prác z komunikácie, je zhotoviteľ stavby povinný požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a doložiť predpísané doklady vrátane projektu dopravného značenia odsúhlaseného OR PZ, ODI Spišská Nová Ves. Pred započatím prác je povinný zhotoviteľ požiadať o čiastočnú uzávierku miestnych komunikácií a určenie dopravného značenia.
- 13.** Stavbou narušené pozemky, komunikácie, drobné stavby a stavby je stavebník resp. zhotoviteľ povinný uviesť do pôvodného alebo s vlastníkom dohodnutého stavu. Zhotoviteľ stavby je povinný

využívať iba mechanizmy v dobrom technickom stave, aby sa predišlo ich negatívnemu vplyvu na životné prostredie.

**14.** Stavebník je povinný zabezpečiť geodetické zameranie stavby po jej realizácii oprávnenou osobou a predložiť ho v mapovej a digitálnej forme spolu so žiadosťou o kolaudáciu stavby. Zameranie stavby v kolízii s existujúcimi sieťami stavebník poskytne aj ich správcovi.

**15.** Stavebník zabezpečí dezinfekciu potrubí pripojeného spotrebiska a overenie kvality pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru pitnej vody.

**16.** Odpady z výstavby je zhotoviteľ povinný zhodnotiť resp. zneškodniť prostredníctvom oprávnenej osoby. Výkopovú zeminu neznečistenú škodlivými látkami môže použiť na terénne úpravy na stavebných pozemkoch povoľovanej stavby.

**17.** Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všetky bezpečnostné predpisy a ustanovenia stavebného zákona v jeho platnom znení o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z.

**18.** Stavba bude dokončená najneskôr do 30.6.2023. O prípadné predĺženie lehoty ukončenia prác je potrebné požiadať stavebný úrad s odôvodnením pred uplynutím uvedenej lehoty.

**19.** Vodoprávne povolenie stráca zo zákona platnosť, ak sa so zriadením vodnej stavby nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia. So stavebnými prácami je možné začať po nadobudnutí právoplatnosti tohoto rozhodnutia.

**20.** Stavebník je povinný umožniť vstup na stavbu osobám na to oprávneným za účelom vykonania vodoochranného dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

**21.** Na stavbe musí byť k dispozícii vodoprávne povolenie, projektová dokumentácia overená orgánom štátnej vodnej správy vo vodoprávnom konaní a príslušné doklady, týkajúce sa uskutočňovania stavby.

**22.** Stavebník je povinný preukazateľne oznámiť začatie stavby orgánu štátnej vodnej správy 14 dní vopred a v rovnakej lehote aj správcovi verejného vodovodu, správcovi sietí v kolízii so stavbou a orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.

**23.** Stavebník resp. zhotoviteľ stavby je povinný neodkladne oznámiť prípady mimoriadneho zhoršenia kvality vôd Slovenskej inšpekcii životného prostredia, IŽP Košice, odbor inšpekcie ochrany vôd, správcovi vodného toku a tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy.

**24.** Ku konaniu o uvedení stavby do prevádzky stavebník o. i. doloží

- doklady o výsledkoch vykonaných tlakových skúšok vodotesnosti potrubí v zmysle platnej STN, revízie elektrozariadení,
- doklad o zneškodnení alebo zhodnotení stavebných odpadov,
- výsledky rozborov pitnej vody zo spotrebiska a posúdenie orgánu verejného zdravotníctva k uvedeniu stavby do prevádzky,
- doklady predpísané vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
- prevádzkový poriadok novej časti VV, geometrické zameranie stavby aj s križeniami sietí,
- posúdenie správnosti realizácie stavby podľa požiadaviek bezpečnosti technických zariadení stanoviskom Inšpektorátu práce.

Podmienky vodoprávneho povolenia môže orgán štátnej vodnej správy zmeniť v záujme ochrany vôd podľa § 73 ods. 11 vodného zákona.

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov žiadateľa.

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V konaní neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. Podmienky rozhodnutí, stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov sú zahrnuté v podmienkach povolenia.

#### **O d ô v o d n e n i e :**

Stavebník Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad podal dňa 11.8.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia zmeny vodnej stavby verejného vodovodu

Gelnica podľa projektovej dokumentácie (ďalej PD) stavby „Gelnica, vodovod – ul. Banícka – obnova vodovodu“ na pozemkoch CKN 2248/12 – AT, CKN 2251/1 (časť EKN 1094, časť EKN 3725/4- prip. potrubie), výtlačné potrubie na CKN 2191/1 (časť EKN 3728) a CKN 2248/1 (časť EKN 1094), uzáver (oproti RD s. č. 514/49) a prepojenie potrubí (pri RD s. č. 689/68 a 690/67) na CKN 2250/1 (v časti EKN 3832/1). Všetky stavebné pozemky sú druhu zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je miestna komunikácia resp. zelený pás pri komunikácii a sú vo vlastníctve Mesta Gelnica (LV 1) okrem CKN 2248/12, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa (LV 223).

Prílohu žiadosti tvorila PD zmeny stavby vypracovaná Ing. Štefanom Šípošom v 7/2019, zák. č. 0042019, vyjadrenia dotknutých orgánov OÚ Gelnica-ŠVS č. OU-GL-OSZP-2020/000033/Tu z 6.3.2020, OÚ Gelnica-OH č. OU-GL-OSZP-2019/000781 z 25.9.2019, č. OÚ Gelnica-OPaK č. OU-GL-OSZP-2020/000529 zo 16.6.2020, stanoviská správcov sietí ST, a.s. Bratislava č. 6612016003 z 12.6.2020 (nemajú siete), VSD, a.s., Košice č. NPP/4589/2019 z 3.7.2019, PVPS, a.s., Poprad č. O-26148/2019 z 6.12.2019, SPP Distribúcia, a.s., Mlýnske nivy 44/b, 825 11 Bratislava č. TD/NS/0769/2019/Uh z 18.11.2019, súhlas Mesta Gelnica č. 302/2020/S z 19.5.2020, stanovisko OR HaZZ Spišská Nová Ves č. ORHZ-SN2-2020/357-002, územné rozhodnutie Mesta Gelnica č. 2020/314/URP-Ká z 26.6.2020, zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Mestom Gelnica č. 27/2014/AZ z 24.6.2014. Stavebný úrad oznámil dňa 16.3.2021 začatie konania, upustil od miestneho zisťovania a ústneho rokovania, pretože pomery staveniska boli stavebnému úradu dobre známe a podklady rozhodnutia boli dostačujúce pre posúdenie predmetu konania. Zároveň upustenie bolo vhodné aj z dôvodu plnenia opatrení vlády SR v súvislosti s ochorením COVID19 počas núdzového stavu. V oznámení stavebný úrad určil primeranú lehotu na uplatnenie námietok účastníkmi konania a dotknutými orgánmi, upozornil dotknuté orgány na možnosť požiadať o predĺženie tejto lehoty aj na skutočnosť, že ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Keďže výstavba sa mohla dotýkať veľkého množstva účastníkov konania, bolo fyzickým osobám oznámenie doručené verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli a webovom sídle správneho orgánu aj Mesta Gelnica. V určenej lehote, ani následne, neboli správne orgány doručené žiadne námietky.

Stavba vedie miestnymi komunikáciami a v ich zelenom páse po ulici Banícka v Gelnici, v trase nie je potrebný výrub drevín a pozemok je voľný, vhodný na umiestnenie povoľovanej stavby. Stavebník doplnil svoje podanie o stanovisko projektanta z 27.4.2021 a svoje stanovisko č. 991/2021/IS/13 z 26.4.2021, ktorým reagoval na požiadavky prevádzkovateľa stavby VV a povoľujúceho orgánu uvedené v oznámení o začatí konania, čím dopresnil vzťah stavby k pôvodnému zdroju vody pre pripájané spotrebisko. V súčasnej dobe neplánuje využívať pôvodný zdroj vody a vodojem pre nedostatočný stav poznania jeho technického riešenia a kvality vody a tiež predpokladá dostatočnú kapacitu zdroja vody skupinového vodovodu Gelnica – Jaklovce – Margecany. Stavba je dostatočne popísaná vo výrokovej časti rozhodnutia. Stavebný úrad upozornil stavebníka v podmienke 12. rozhodnutia na zabezpečenie povolení od cestného správneho orgánu potrebných pre realizáciu stavby. Taktiež z hľadiska ochrany verejného zdravia uviedol požiadavku dezinfikovať pripojené potrubie a podmienku RÚVZ Spišská Nová Ves na overenie kvality vody uvedené v podmienke rozhodnutia č. 15. Stavebník má k stavebným pozemkom vlastnícke právo a získal k ďalším pozemkom iné právo zriadené zmluvami o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s vlastníkom stavebných pozemkov Mestom Gelnica. Tým splnil podmienky pre vydanie stavebného povolenia z hľadiska vlastníckych práv k stavebným pozemkom. Podľa rozpočtu stavby 45 257,32 EUR určil stavebný úrad stavebníkovi uhradiť správny poplatok vo výške 100 EUR platobným predpisom M00-110820-0622, čo bolo splnené kolkom s ID: NO1-100820-1245.

V uskutočnenom vodoprávnom konaní neboli uplatnené zo strany účastníkov konania žiadne námietky, podmienky stanovísk správcov sietí a ďalších dotknutých orgánov sú zahrnuté v podmienkach tohoto rozhodnutia. Projektová dokumentácia vodnej stavby je spracovaná v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu. Stavba neovplyvní negatívne vodné zdroje, podzemné ani povrchové vody.

V konaní bolo konštatované, že výstavbou a budúcim užívaním vodnej stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Stavba svojím charakterom prispeje k zvýšeniu počtu osôb pripojených na overovaný

zdroj pitnej vody (je to v súlade s Vodným plánom SR), neovplyvní negatívne zložky životného prostredia a preto bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohoto rozhodnutia.

Z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu a kvôli veľkému počtu účastníkov konania sa rozhodnutie doručuje fyzickým osobám ako účastníkom konania verejnou vyhláškou. Rozhodnutie sa podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona vyvesí na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle § 53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/95 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 60 g) vo výške 100,00 EUR (rozpočtový náklad do 50 000,00 EUR) bol zaplatený kolkom s ID: NO1-100820-1245 podľa platobného predpisu M00-110820-0622 dňa 11.08.2020.

Prílohy pre žiadateľa:

1. Projektová dokumentácia vodnej stavby overená schvaľovacou klauzulou povoľujúceho orgánu

#### Doručuje sa účastníkom konania:

1. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad - stavebník
2. Ing. Štefan Šípoš, Fibichova 1, 040 01 Košice - projektant
3. Mesto Gelnica, Banické námestie 4, 056 01 Gelnica – účastník
4. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
5. Verejnou vyhláškou ostatní účastníci konania - fyzické osoby

#### Na vedomie:

6. Mesto Gelnica, Banické námestie 4, 056 01 Gelnica – všeobecný stavebný úrad, cest.spr.org.
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
8. Inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice
9. Krajský pamiatkový úrad Košice, stredisko Spišská Nová Ves, Nám.Majstra Pavla 41, 05401 Levoča
10. Okresné riaditeľstvo Záchraného a hasičského zboru, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
11. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlýnske nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
12. VSD Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
13. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠVS
14. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠSOPaK
15. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠSOH



  
Ing. Milan Turzák  
vedúci odboru

Toto rozhodnutie Okresného úradu Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie sa účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť na svojej úradnej tabuli a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým na úradnej tabuli Mesta Gelnica.

Vyhláška o oznámení začatia konania bola vyvesená

dňa :

podpis a pečiatka

Vyhláška o oznámení začatia konania bola zvesená

dňa :

podpis a pečiatka