Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

Vyhodnotenie opatrení z roku 2021

Na rok 2021 bolo z úrovne MV SR stanovené hlavné zameranie výkonu protipožiarnych kontrol na kontrolu subjektov z odvetvia školstvo (stavby spadajúcich pod zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní -školský zákon a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

V súvislosti so situáciou na území SR a s protiepidemiologickými opatreniami súvisiacimi s výskytom ochorenia COVID-19 došlo zo strany krajského riaditeľstva k úprave hlavného zamerania kontrolnej činnosti a pozornosť sa sústredila na subjekty zaoberajúce sa spracovaním odpadov, nakoľko v uvedenom odvetví sa dlhodobo vyskytuje zvýšený počet požiarov. V uvedených subjektoch bolo ôsmymi okresnými riaditeľstvami vykonaných celkovo 121 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených celkovo 542 nedostatkov.

Z uvedeného počtu nedostatkov bolo 253 nedostatkov organizačného charakteru a 307 nedostatkov charakteru technického.

V dvoch prípadoch sa jednalo o tak závažné porušenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi, že dve okresné riaditeľstvá pristúpili k uloženiu sankcií v celkovej výške 1 500 €.

	vykonané protipožiarne kontroly			zistené nedostatky		uložená sankcia, výška sankcie	
	komplexné	tematické	následné	organizačné	technické	počet	suma /€/
OR HaZZ Banská Bystrica	10	0	1	5	40	0	0
OR HaZZ Brezno	10	15	5	46	99	0	0
OR HaZZ Lučenec	8	2	0	29	31	0	0
OR HaZZ Revúca	7	9	3	36	30	0	0
OR HaZZ Rimavská Sobota	5	5	0	22	22	1	1 000
OR HaZZ Veľký Krtíš	8	2	0	17	5	0	0
OR HaZZ Zvolen	7	6	0	16	18	0	0
OR HaZZ Žiar nad Hronom	18	0	0	64	62	1	500
SPOLU	**73**	**39**	**9**	**235**	**307**	**2**	**1 500**


Medzi najčastejšie sa vyskytujúce organizačné nedostatky patrili najmä nevedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi v aktuálnom stave, neoznačovanie ohlasovní požiarov, resp. nevypracovanie požiarnych poplachových smerníc.

Z technických nedostatkov sa najčastejšie vyskytovalo neumiestnenie prenosných hasiacich prístrojov na svojich stanovištiach, poškodenie uzatváracieho zariadenia na požiarnom uzávere alebo viaceré nedostatky súvisiace s požiadavkami na skladovanie horľavých kvapalín.

Na základe daných skúseností musíme konštatovať, že v subjektoch pôsobiacich v oblasti zaobchádzania s odpadmi, ktoré boli zaradené do hlavného zamerania výkonu štátneho požiarneho dozoru je potrebné vykonávať protipožiarne kontroly aj naďalej.


Výkon štátneho požiarneho dozoru

V súčasnom období zabezpečuje výkon kontrolnej činnosti na OR HaZZ v rámci štátneho požiarneho dozoru (ďalej len „ŠPD“) v Banskobystrickom kraji celkom 33 príslušníkov. Títo príslušníci vykonali za rok 2021 celkom 570 protipožiarnych kontrol (komplexných, tematických, následných). Pri týchto kontrolách boli najčastejšie zisťované nasledovné nedostatky: prenosné hasiace prístroje neboli umiestnené na stanovišti v uzamknutej skrinke, ktorá nie je vybavená zariadením na otváranie v prípade núdze, požiarne uzávery (požiarne dvere, klapky) neboli udržiavané vo funkčnom a neporušenom stave, chýbali automatické zatváracie zariadenia na požiarnych uzáveroch, chýbalo označenie únikových východov a smerov úniku, boli zatarasené únikové cesty – tovar, rôzny materiál, dokumentácia ochrany pred požiarmi nezodpovedala skutočnému stavu v subjektoch.



V zameraní na vybrané okruhy problémov, t. j. protipožiarnu bezpečnosť stavieb, prevádzkovanie požiarnotechnických zariadení, ochranu lesov pred požiarmi, trvalú voľnosť a priechodnosť únikových ciest a pod., bolo za rok 2021 vykonaných 209 tematických protipožiarnych kontrol. Na zistenie splnenia opatrení uložených pri predchádzajúcich protipožiarnych kontrolách, bolo vykonaných 231 následných protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistené, že v 102 prípadoch právnické osoby, resp. fyzické osoby - podnikatelia nesplnili povinnosti vyplývajúce pre nich z opatrení uložených orgánom vykonávajúcim ŠPD, t. j. neodstránili požiarne nedostatky v stanovených lehotách.

Pri porovnaní počtu kontrol s predchádzajúcim rokom zistíme, že počty kontrol sú porovnateľné, avšak je potrebné skonštatovať, že výkon protipožiarnych kontrol výrazne znížili prijaté protipandemické opatrenia v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 na území SR. V období mesiacov január až apríl a následne aj v mesiacoch november a december bol pozastavený výkon protipožiarnych kontrol, čím nebolo možné vykonať pôvodne plánované kontroly v plnom rozsahu.



Za porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi bolo podľa § 59 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v roku 2021 v rámci Banskobystrického kraja uložených celkom 29 pokút v celkovej výške 34 400 €.

Za porušenie povinností fyzických osôb (občanov) bolo v roku 2021 v rámci Banskobystrického kraja riešených 14 prípadov v priestupkovom konaní, kde boli vinníkom uložené pokarhanie a pokuty vo výške 910 €. V rámci blokového konania bolo vinníkom priamo na mieste spáchania priestupku uložených 110 blokových pokút v celkovej sume 1 990 €.

Okrem kontrolnej činnosti príslušníci oddelení požiarnej prevencie OR HaZZ vykonávajú aj posudzovanie projektových dokumentácií v rámci územného a stavebného konania a posudzujú realizáciu stavieb v rámci kolaudačného konania. V roku 2021 bolo celkom posúdených 1 605 projektových dokumentácií a v rámci kolaudácií bolo posúdených z hľadiska dodržiavania požiadaviek požiarnej bezpečnosti 732 stavieb.

Uvedené počty sú porovnateľné s predchádzajúcim rokom ale aj s rokmi pred pandémiou Covid-19, z čoho vyplýva, že oblasť posudzovania projektových dokumentácií stavieb a proces kolaudačných konaní fungoval skoro v štandardnom rozsahu ako v období pre pandémiou, akurát za sprísnených hygienických opatrení.