

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PREZÍDIUM HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Č. p. : PHZ-OPP3-2023/001722-001

Schvaľuje:

prezident
Hasičského a záchranného zboru
plk. Ing. Pavol Mikulášek

Vyhodnotenie činnosti na úseku požiarnej prevencie za rok 2022

za odbor požiarnej prevencie:

plk. Ing. Slávka Lešičková
vymenovaná na zastupovanie riaditeľa
odboru požiarnej prevencie
Prezídia Hasičského a záchranného zboru

Bratislava, január 2023

Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie krajskými riaditeľstvami Hasičského a záchranného zboru a okresnými riaditeľstvami Hasičského a záchranného zboru za rok 2022

Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie za rok 2022 (ďalej len „vyhodnotenie“) bolo spracované na základe Plánu hlavných úloh Prezídia Hasičského a záchranného zboru na rok 2022.

Odbor požiarnej prevencie spracoval vyhodnotenie na základe podkladov, predložených jednotlivými krajskými riaditeľstvami Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „KR HaZZ“), ktoré obsahovali konkrétne údaje o plnení úloh na úseku požiarnej prevencie za rok 2022 aj s príslušným komentárom k výsledkom, ktoré dosiahli okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „OR HaZZ“) a KR HaZZ na úseku požiarnej prevencie. Tieto výsledky sú spracované podľa jednotlivých krajov a okresov v textovej hodnotiacej správe aj v tabuľkovej časti.

Textová hodnotiaca správa obsahuje plnenie úloh na úseku požiarnej prevencie pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi z oblasti ochrany pred požiarmi krajskými a okresnými riaditeľstvami Hasičského a záchranného zboru. Zároveň sú porovnávané výsledky OR HaZZ a KR HaZZ jednotlivých krajov dosiahnuté v roku 2021.

Počet prijatých žiadostí nevie Hasičský a záchranný zbor, ktoré sú mu adresované ako dotknutému orgánu v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon ovplyvniť. V tejto súvislosti hovoríme o výkone štátneho požiarneho dozoru posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie.

Výsledky plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie za rok 2022

Odbor požiarnej prevencie Prezídia Hasičského a záchranného zboru spracoval vyhodnotenie na základe podkladov predložených jednotlivými KR HaZZ.

Správa informuje o plnení úloh na úseku požiarnej prevencie pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi z oblasti ochrany pred požiarmi KR HaZZ a OR HaZZ. Zároveň sú porovnávané výsledky OR HaZZ a KR HaZZ jednotlivých krajov dosiahnuté v roku 2022 s výsledkami v predchádzajúcom roku.

Plnenie úloh na úseku požiarnej prevencie OR HaZZ

Kontrolná činnosť

Výkon kontrolnej činnosti v rámci štátneho požiarneho dozoru (ďalej len „ŠPD“) v roku 2022 realizovalo, podľa údajov zaslaných KR HaZZ, celkom **200 príslušníkov** zaradených na oddeleniach požiarnej prevencie OR HaZZ a **33** na KR HaZZ v minulom roku (v roku 2021 to bolo 196 príslušníkov na OR HaZZ a 32 na KR HaZZ).

Stručný prehľad o výsledkoch kontrolnej činnosti HaZZ v rámci ŠPD za rok 2022 podľa krajov:

	Počet vykonaných kontrol v roku 2022						Spolu	Počet nedostatkov	Priemer nedostatkov na kontrolu
	Komplexné	%	Tematické	%	Následné	%			
BA	168	34,57	151	31,07	167	34,36	486	16 760	34,49
TT	235	44,85	86	16,41	203	38,74	524	2 107	4,02
TN	420	45,36	150	16,20	356	38,44	926	2 736	2,95
NR	122	29,98	118	28,99	167	41,03	407	1 018	2,50
ZA	200	26,81	266	35,66	280	37,53	746	3 211	4,30
BB	240	25,42	355	37,61	349	36,97	944	2 900	3,07
PO	335	28,61	360	30,74	476	40,65	1 171	5 033	4,30
KE	484	50,42	174	18,13	302	31,46	960	6 399	6,67
Spolu	2 204	35,76	1 660	26,93	2 300	37,31	6 164	40 164	6,52
rok 2021	1 467	31,45	1 229	26,35	1 968	42,20	4 664	16 118	3,46
Rozdiel rok 2022 - 2021	737	-	431	-	332	-	1 500	24 046	3,06

Pre informáciu v roku 2022 bolo vykonaných o **1. 500 protipožiarnych kontrol viac ako v roku 2021** a počet zistených nedostatkov **narástol o 24. 046 nedostatkov**.

Keďže tabuľka je dokladom **kvantity** výkonu kontrolnej činnosti v jednotlivých krajoch v absolútnych číslach, reálnejšie hodnotíme vyťaženosť príslušníkov OR HaZZ a KR HaZZ podľa počtu vykonaných protipožiarnych kontrol pripadajúcich na 1 príslušníka, aj keď aj tu je potrebné brať do úvahy vplyv regionálnej rozdielnosti - **iná koncentrácia a rozsiahlosť subjektov, činností, iná záťaž investičnej výstavby, či plocha lesného porastu**.

Na jedného príslušníka pripadlo v rámci Slovenskej republiky v hodnotenom období v **priemere 30,82 protipožiarnych kontrol**. V roku 2021 to bolo 23,79 protipožiarnych kontrol.

Pri vykonaných **protipožiarnych kontrolách** zistili príslušníci OR HaZZ a KR HaZZ **40. 164 nedostatkov**. Z celkového počtu nedostatkov je 20,5 % nedostatkov organizačného charakteru a 79,5 % technického charakteru.

Sankcie za porušovanie povinností

V hodnotenom období OR HaZZ a KR HaZZ uložili v rámci finančných postihov z titulu neplnenia povinností a porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi spolu **682 peňažných sankcií** v celkovej sume **140. 723 €**, čo je nárast o 94 postihov a nárast o 30.880 € z celkovej sumy oproti roku 2021, z čoho bolo:

- **136 pokút** právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom s celkovou výškou postihu 127. 230 €,
- **10 pokút za priestupky** s celkovou výškou postihu 310 € **písomným rozhodnutím v ústnom pojednávaní priestupku**,
- **71 pokút za priestupky** s celkovou výškou postihu 3. 358 € **vydaním rozkazu**,
- **465 pokút za priestupky** s celkovou výškou postihu 9. 825 € **v rámci blokového konania**.

Prehľad o sankciách uložených právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom podľa krajov:

Kraj	Rok	Pokuty podľa § 59 zákona			Vylúčenie vecí z používania	Zastavenie prevádzky
		Počet	Suma	Priemer		
			(€)	€ / pokuta		
BA	2021	18	16 250	903	0	0
	2022	18	21 550	1 197	0	0
TT	2021	11	9 800	891	1	0
	2022	15	15 350	1 023	0	0
TN	2021	17	19 620	1 154	0	0
	2022	12	14 500	1 208	0	0
NR	2021	0	0	0	0	0
	2022	2	950	0	0	0
ZA	2021	21	11 250	536	0	0
	2022	25	20 400	816	1	0
BB	2021	27	30 900	1 144	4	0
	2022	35	35 500	1 014	0	0
PO	2021	15	6 880	459	3	0
	2022	23	14 580	634	0	0
KE	2021	5	4 400	880	0	0
	2022	6	4 400	733	0	0
Spolu	2021	114	99 100	869	8	0
	2022	136	127 230	936	1	0
Rozdiel rok 2022 - rok 2021		22	28 130	66	-7	0

Prehľad o sankciách uložených fyzickým osobám podľa krajov je v nasledujúcej tabuľke:

Kraj	rok	Pokuty v blokovom konaní		Pokuty v rozkaznom konaní		Pokuty ústnym pre jednávaní		Počet pokút spolu	Suma spolu (€)
		Počet	Suma (€)	Počet	Suma (€)	Počet	Suma (€)		
BA	2021	14	390	5	150	0	0	19	540
	2022	11	230	5	290	1	0	17	520
TT	2021	7	140	1	20	0	0	8	160
	2022	17	340	4	140	0	0	21	480
TN	2021	35	830	3	130	4	40	42	1 000
	2022	44	1300	15	840	0	0	59	2 140
NR	2021	39	1 500	2	70	1	0	42	1 570
	2022	40	980	1	30	4	40	45	1 050
ZA	2021	16	390	12	520	5	30	33	940
	2022	6	165	17	540	1	100	24	805
BB	2021	133	2 230	4	310	3	250	140	2 790
	2022	193	4095	11	420	2	140	206	4 655
PO	2021	87	1 115	19	430	9	365	115	1 910
	2022	87	1060	6	320	2	30	95	1 410
KE	2021	62	1 174	11	659	2	0	75	1 833
	2022	91	2105	12	778	0	0	103	2 883
Spolu	2021	393	7 769	57	2 289	24	685	474	10 743
	2022	489	10 275	71	3 358	10	310	570	13 943
Rozdiel rok 2021 - rok 2022		96	2 506	14	1 069	-14	-375	96	3 200

Protipožiarna bezpečnosť stavieb

Pri riešení otázok a požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania vydali OR HaZZ a KR HaZZ v hodnotenom období celkom **23. 431 písomných stanovísk** (ďalej len „stanovisko“) vo všetkých konaniach podľa stavebného zákona, z čoho bolo vydaných:

- v územnom konaní **3. 460** stanovísk,
- v stavebnom konaní **13. 287** stanovísk,
- v kolaudačnom konaní **6. 684** stanovísk.

Prehľad o počte všetkých vydaných stanovísk k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavieb podľa krajov je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Kraj	Územné konanie							
	rok 2022						rok 2021	
	Počet vyjadrení + počet nedostatkov				Spolu		vyjadrenia	nedostatky + podmienky
	súhlas	podmienky	nesúhlas	nedostatky	vyjadrenia	nedostatky + podmienky		
BA	507	5	99	138	606	26	816	245
	83,66%		16,34%					
TT	419	14	23	26	442	40	390	27
	94,80%		5,20%					
TN	220	17	16	24	236	41	275	39
	93,22%		6,78%					
NR	392	13	15	20	407	33	401	36
	96,31%		3,69%					
ZA	396	23	29	48	425	71	410	108
	93,18%		6,82%					
BB	274	43	36	44	310	87	302	55
	88,39%		11,61%					
PO	515	123	123	184	638	307	546	232
	80,72%		19,28%					
KE	370	14	26	37	396	51	458	82
	93,43%		6,57%					
Spolu	3 093	252	367	521	3 460	773	3598	824
	89,39%		10,61%					
rok 2021							3598	824
Rozdiel rok 2022 - rok 2021							138	51

Kraj	Stavebné konanie							
	rok 2022						rok 2021	
	Počet vyjadrení + počet nedostatkov				Spolu		vyjadrenia	nedostatky + podmienky
	súhlas	podmienky	nesúhlas	nedostatky	vyjadrenia	nedostatky + podmienky		
BA	2 219	12	387	856	2 606	868	2 507	930
	85,15%		14,85%					
TT	1 283	79	89	179	1 372	258	1 196	196
	93,51%		6,49%					
TN	1 300	87	98	203	1 398	290	1 308	376
	92,99%		7,01%					
NR	1 159	32	66	122	1 225	154	1 246	99
	94,61%		5,39%					
ZA	1 745	112	278	1 020	2 023	1 132	2 107	1 040
	86,26%		13,74%					
BB	1 162	138	163	427	1 325	565	1 303	741
	87,70%		12,30%					
PO	1 551	237	296	1 280	1 847	1 517	1 695	900
	83,97%		16,03%					
KE	1 322	153	169	624	1 491	777	1 285	586
	88,67%		11,33%					
Spolu	11 741	850	1 546	4 711	13 287	5 561	12 647	4 868
	88,36%		11,64%					
rok 2021							12 647	4 868
Rozdiel rok 2022 - rok 2021							-640	-693

Kraj	Kolaudačné konanie							
	rok 2022						rok 2021	
	Počet vyjadrení + počet nedostatkov				Spolu		vyjadrenia	nedostatky + podmienky
	súhlas	podmienky	nesúhlas	nedostatky	vyjadrenia	nedostatky + podmienky		
BA	1 309	0	181	328	1 490	328	1268	277
	87,85%		12,15%					
TT	582	30	149	554	731	584	589	341
	79,62%		20,38%					
TN	631	4	56	182	687	186	807	238
	91,85%		8,15%					
NR	670	9	28	70	698	79	608	68
	95,99%		4,01%					
ZA	760	39	130	518	890	557	843	522
	85,39%		14,61%					
BB	541	44	92	407	633	451	732	548
	85,47%		14,53%					
PO	712	49	81	252	793	301	852	450
	89,79%		10,21%					
KE	675	153	87	544	762	697	714	725
	88,58%		11,42%					
Spolu	5 880	328	804	2 855	6 684	3 183	6 413	3 169
	87,97%		12,03%					
rok 2021							6 413	3 169
Rozdiel rok 2022 - rok 2021							-271	-14

Rozhodovanie o uložení povinností a vydávaní súhlasov

V roku 2022 vydali OR HaZZ právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom 148 rozhodnutí o súhlase usporiadať verejné podujatie (v roku 2021 bolo uložených 70 obdobných rozhodnutí).

Prehľad o vydaných rozhodnutiach o uložení povinností a rozhodnutiach o súhlase podľa krajov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Kraj	BA	TT	TN	NR	ZA	BB	PO	KE	Spolu	2021	Rozdiel
Usporiadanie verejného podujatia	20	33	9	1	5	13	58	9	148	70	78

Oproti minulému roku **vzrástol počet vydaných rozhodnutí o 78**. Najviac rozhodnutí (58) bolo vydaných v prešovskom kraji. Celkový prehľad o vydaných rozhodnutiach podľa jednotlivých OR HaZZ a KR HaZZ je uvedený v samostatnej tabuľke.

Overovanie odbornej spôsobilosti preventívárov požiarnej ochrany obce

V roku 2022 OR HaZZ nevydali žiadne osvedčenia a neoverili žiadnych žiadateľov na overenie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti preventívára požiarnej ochrany obce.

Ďalšie činnosti

Príslušníci oddelení požiarnej prevencie OR HaZZ sa v roku 2022 podieľali aj na výkone ďalších činností:

- vykonávanie koordinovaných kontrol podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa plánu, ktorý spracovalo a vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pod gesciou Slovenskej inšpekcie životného prostredia (dotknuté OR HaZZ),
- protipožiarne kontroly priestorov obchodných centier v čase vianočných sviatkov a novoročných sviatkov so zameraním na zabezpečenie zhromažďovacích priestorov, stav unikových ciest a funkčnosť požiarnotechnických zariadení,
- poskytovanie odborných konzultácií, spolupráca formou metodickéj pomoci so stavebnými úradmi pri jednoduchých a drobných stavbách a pod.,
- metodická pomoc obciam pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarimi,
- vybavovanie podnetov a žiadostí o prešetrenie súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany pred požiarimi,

vybavovanie sťažností na porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti ochrany pred požiarimi a pod.

Plnenie úloh na úseku požiarnej prevencie KR HaZZ

Kontrolná činnosť

Výkon kontrolnej činnosti v rámci ŠPD v roku 2022 realizovalo, podľa údajov zaslaných KR HaZZ, celkom **33 príslušníkov** zaradených na oddeleniach požiarnej prevencie KR HaZZ (v minulom roku to bolo obdobne 32 príslušníkov).

V hodnotenom období, vykonali KR HaZZ v rámci ŠPD celkom 81 protipožiarňch kontrol, z toho bolo

- 23 komplexných protipožiarňch kontrol,
- 36 tematických protipožiarňch kontrol,
- 22 následných protipožiarňch kontrol.

Prehľad o vykonaných kontrolách podľa krajov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Kraj	Počet vykonaných kontrol v roku 2021						Spolu	Počet nedostatkov	Priemer nedostatkov na kontrolu
	Komplexné	%	Tematické	%	Následné	%			
BA	0	0,00	4	80,00	1	20,00	5	6	1,20
TT	4	44,44	4	44,44	1	11,11	9	30	3,33
TN	13	43,33	6	20,00	11	36,67	30	237	7,90
NR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
ZA	0	0,00	7	50,00	7	50,00	14	95	6,79
BB	1	7,14	11	78,57	2	14,29	14	46	3,29
PO	0	0,00	2	100,00	0	0,00	2	26	13,00
KE	5	71,43	2	28,57	0	0,00	7	14	2,00
Spolu	23	28,40	36	44,44	22	27,16	81	454	5,60
2021	5	13,51	16	45,24	16	33,33	37	113	3,05
<i>Rozdiel</i>	<i>18</i>	<i>-</i>	<i>20</i>	<i>-</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>44</i>	<i>341</i>	<i>2,55</i>

Prehľad o sankciách uložených právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom podľa krajov:

Kraj		Pokuty podľa § 59 zákona			Vylúčenie veci z používania	Zastavenie prevádzky
		Počet	Suma	Priemer		
			(€)	€ / pokuta		
BA	2021	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0
TT	2021	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0
TN	2021	0	0	0	0	0
	2022	1	1 500	1500	0	0
NR	2021	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0
ZA	2021	1	800	800	0	0
	2022	3	5 500	1833	0	0
BB	2021	1	1 500	1500	0	0
	2022	0	0	0	0	0
PO	2021	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0
KE	2021	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0
Spolu	2021	2	2 300	1150	0	0
	2022	4	7 000	1750	0	0
Rozdiel		2	4 700	600	0	0

Pri riešení otázok a požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania vydali KR HaZZ v hodnotenom období celkom **1. 291 písomných stanovísk** vo všetkých stupňoch stavebného konania, z čoho bolo vydaných:

- v územnom konaní **127** stanovísk,
- v stavebnom konaní **734** stanovísk,
- v kolaudačnom konaní **430** stanovísk.

Prehľad o počte všetkých vydaných stanovísk k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavieb KR HaZZ je uvedený v nasledujúcich troch tabuľkách:

Kraj		Kolaudačné konanie					
		Počet vyjadrení + počet nedostatkov				Spolu	
		súhlas	podmienky	nesúhlas	nedostatky	vyjadrenia	podmienky a nedostatky
BA	2021	194	2	6	6	200	8
	2022	189	0	16	17	205	17
TT	2021	38	0	1	1	39	1
	2022	55	0	2	3	57	3
TN	2021	20	7	0	0	20	7
	2022	24	1	2	3	26	4
NR	2021	18	1	0	0	18	1
	2022	20	0	0	0	20	0
ZA	2021	36	2	10	158	46	160
	2022	22	0	7	91	29	91
BB	2021	30	3	0	0	30	3
	2022	29	6	0	0	29	6
PO	2021	40	16	5	62	45	78
	2022	32	2	2	6	34	8
KE	2021	30	16	1	7	31	23
	2022	29	21	1	20	30	41
Spolu	2021	406	47	23	234	429	281
	2022	400	30	30	140	430	170
Rozdiel		-6	-17	7	-94	1	-111

Kraj		Územné konanie					
		Počet vyjadrení + počet nedostatkov				Spolu	
		súhlas	podmienky	nesúhlas	nedostatky	vyjadrenia	podmienky a nedostatky
BA	2021	10	1	1	4	11	5
	2022	28	2	1	1	29	3
TT	2021	15	0	0	0	15	0
	2022	24	4	0	0	24	4
TN	2021	8	0	1	1	9	1
	2022	11	4	1	1	12	5
NR	2021	5	0	0	0	5	0
	2022	6	0	0	0	6	0
ZA	2021	3	0	1	2	4	2
	2022	13	0	2	9	15	9
BB	2021	17	0	1	3	18	3
	2022	13	1	1	1	14	2
PO	2021	2	0	0	0	2	0
	2022	6	1	7	29	13	30
KE	2021	2	0	2	11	4	11
	2022	13	0	1	3	14	3
Spolu	2021	62	1	6	21	68	22
	2022	114	12	13	44	127	56
Rozdiel		52	11	7	23	59	34

Kraj		Stavebné konanie					
		Počet vyjadrení + počet nedostatkov				Spolu	
		súhlas	podmienky	nesúhlas	nedostatky	vyjadrenia	podmienky a nedostatky
BA	2021	387	10	30	53	417	63
	2022	306	9	31	64	337	73
TT	2021	73	24	4	5	77	29
	2022	98	32	2	4	100	36
TN	2021	44	2	5	14	49	16
	2022	68	1	13	47	81	48
NR	2021	23	1	7	72	30	73
	2022	19	0	3	22	22	22
ZA	2021	33	1	11	40	44	41
	2022	31	1	2	13	33	14
BB	2021	50	2	4	52	54	54
	2022	40	3	3	19	43	22
PO	2021	77	20	58	453	135	473
	2022	23	3	22	200	45	203
KE	2021	50	1	15	118	65	119
	2022	54	1	19	113	73	114
Spolu	2021	737	61	134	807	871	868
	2022	639	50	95	482	734	532
Rozdiel		-98	-11	-39	-325	-137	-336

Overovanie odbornej spôsobilosti technikov požiarnej ochrany

V roku 2022 bolo overovaných 871 uchádzačov na výkon činnosti technika požiarnej ochrany. Najviac overovaných (109) má KR HaZZ v Nitre a najmenej (73) KR HaZZ v Košiciach. Spolu bolo vydaných 689 osvedčení o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany, čo je o 76 vydaných osvedčení ako v roku 2021.

Prehľad o počte vydaných osvedčení na výkon činnosti technika požiarnej ochrany podľa jednotlivých krajov bez časového obmedzenia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	BA	TT	TN	NR	ZA	BB	PO	KE	Spolu
Počet osvedčení	9	13	3	0	4	15	1	0	45

Príslušníci oddelení požiarnej prevencie KR HaZZ sa v roku 2022 podieľali aj na výkone ďalších činností:

- účasť na koordinačných poradách podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa plánu, ktorý spracovalo a vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pod gesciou Slovenskej inšpekcie životného prostredia (dotknuté KR HaZZ),
- vykonávanie tematických protipožiarnych kontrol závodných hasičských útvarov právnických osôb,
- poskytovanie odborných konzultácií,
- vybavovanie podnetov a žiadostí o prešetrovanie súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany pred požiarimi,
- vybavovanie sťažností na porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov z oblastí ochrany pred požiarimi a pod.

Štátny požiarly dozor 2022 vykonaný KR HaZZ a OR HaZZ

Sumár

Počet príslušníkov:	OR HaZZ	200 príslušníkov
	KR HaZZ	33 príslušníkov
	SPOLU	233 príslušníkov

Kontrolná činnosť za rok 2022

Komplexné protipožiarne kontroly

- počet kontrol **2. 204**
- počet nedostatkov **30. 544**

Tematické protipožiarne kontroly

- počet kontrol **1. 660**
- počet nedostatkov **8. 681**

Následné protipožiarne kontroly

- počet kontrol **2. 300**
- počet nedostatkov **928**

Celkovo v roku 2022

- počet kontrol **6. 164**
- počet nedostatkov **40. 153**

Uložené sankcie

- právnickým osobám, fyzickým osobám-podnikateľom
 - počet pokút **136**
 - suma **127. 230 €**
- fyzickým osobám
 - počet pokút **570**
 - suma **13. 943 €**

Posudzovanie projektových dokumentácií v rámci územných, stavebných a kolaudačných konaní v rámci štátneho požiarneho dozoru za rok 2022

Územné konanie

- počet stanovísk **3. 460**
- počet nedostatkov **773**

Stavebné konanie

- počet stanovísk **13. 287**
- počet nedostatkov **5. 561**

Kolaudačné konanie

- počet stanovísk **6. 684**
- počet nedostatkov **3. 183**

Celkovo v roku 2022

- počet stanovísk **23. 431**
- počet nedostatkov **9. 506**

Najčastejšie zisťované nedostatky pri protipožiarnych kontrolách v roku 2022

- projektová dokumentácia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby nie je v súlade so skutočným stavom,
- dokumentácia ochrany pred požiarom, riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby k projektovej dokumentácii stavby nebolo pri kontrole predložené,
- dokumentácia ochrany pred požiarom, požiarne kniha, neobsahuje záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred požiarom, napr. o vykonaní kontroly požiarneho zariadenia,

- stanovište prenosného hasiaceho prístroja nie je označené značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj podľa osobitného predpisu,
- fyzická osoba vydala o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja potvrdenie, ale nepredložila osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly hasiacich prístrojov,
- technické a stavebné riešenie objektov (stav únikových ciest),
- organizačné zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
- chýbajúce umiestnenie grafickej časti požiarneho evakuačného plánu pri vstupe na podlažie,
- neúplná a neaktuálna dokumentácia ochrany pred požiarmi (nevyznačenie požiarneho zariadení v grafickej časti požiarneho evakuačného plánu, neaktuálny zoznam členov protipožiarnej hliadky)
- nevedenie záznamov o údržbe požiarneho uzáverov v prevádzkových denníkoch,
- nevykonanie kontroly aktuálnosti dokumentácie pred požiarmi,
- nevedenie záznamov o kontrole núdzového osvetlenia,
- nevykonanie denných, mesačných a štvrtročných kontrol EPS,
- požiarne uzávery otvorov (požiarne dvere) na únikovej ceste sa neotvárali v smere úniku,
- neboli inštalované požiarne uzávery otvorov a hasiace prístroje v zmysle schváleného riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby,
- boli vykonané zmeny účelu užívania časti stavby oproti schválenému riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavby,
- požiarne uzávery otvorov neboli udržiavané v akcieschopnom stave (chýba automatické uzatváracie zariadenie, porušenie celistvosti, pridanie súčasti, nevykonanie kontroly a údržby, neuzatváranie sa do úplne uzatvorenej polohy).
- chýbali tabuľky na označenie vzdialenosti a poradového čísla vonkajších podzemných hydrantov,
- neoznačenie červenou farbou podzemných hydrantov,
- inštalovanie hasiacich prístrojov vo výške vyššej ako 1,5 m a neoznačením ich stanovišťa značkou PO,
- neoznačenie požiarneho dverí nápisom POŽIARNE DVERE,
- ukladanie predmetov v chránenej únikovej ceste (nábytok, kreslá).

Najčastejšie zisťované nedostatky pri posudzovaní dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti v roku 2022

- neúplnosť predloženej projektovej dokumentácie riešenia PBS,
- neurčenie požadovanej požiarnej odolnosti a kritérií na stavebné konštrukcie,
- neriešený styk požiarneho stien so strešným plášťom,
- nespracované osadenie objektu osobami,
- neurčenie odstupových vzdialeností a požiarne nebezpečného priestoru od riešenej stavby a tiež od susedných stavieb,
- dvere na únikových cestách sa otvárajú v protismere úniku, dvojkrídlové – bez koordinátorov zatvárania,
- nesprávne navrhnutý systém vetrania pre chránené únikové cesty,
- neriešená funkčná odolnosť trás káblov pre zariadenia funkčné počas požiaru,
- na únikových cestách nad 50 osôb – chýbajúci návrh núdzového osvetlenia,

- odberné miesta – vonkajšie hydranty na potrubí s nedostatočnou dimenziou vzhľadom na určenú potrebu vody na hasenie požiarov,
- nezokruhovaný požiarový vodovod,
- požiarne rebríky navrhnuté v požiarne nebezpečnom priestore,
- chýbajúce ovládacie prvky zariadení napomáhajúcich likvidácii požiaru vo vnútorných zásahových cestách,
- nenavrhnuté PTZ (EPS, HSP) pre stavby kde sú takéto zariadenia taxatívne požadované,
- nesúlad textovej časti projektovej dokumentácie s výkresovou časťou,
- nestanovenie odstupových vzdialeností od existujúcich stavieb, alebo ich zlé určenie,
- nepredloženie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby,
- zabezpečenie evakuácie osôb zo stavby,
- nesúlad textovej a grafickej časti v projektovej dokumentácii,
- absencia posúdenia protipožiarnej bezpečnosti pri projektoch predkladaných na územné konanie,
- chýba navrhované vetranie chránenej únikovej cesty „A“,
- projekt stavby nie je zosúladený s projektom PBS,
- je navrhovaná nesprávna potreba vody na hasenie požiarov,
- nie sú predkladané oprávnenia na projektovanie požiarotechnických zariadení,
- v situácii nie sú zaznačené odberné miesta,
- chýba zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie pre zariadenia, ktoré majú byť funkčné počas požiaru,
- nesprávne navrhnuté zariadenie na dodávku vody na hasenie požiarov.

Najčastejšie zisťované nedostatky pri posudzovaní stavieb v kolaudačnom konaní v roku 2022

- chýbajúce požiarne uzávery,
- neoznačené požiarne uzávery, chýbajúce samozatvárače,
- nepredložená prevádzková dokumentácia jednotlivých požiaro-technických zariadení (certifikáty, odborné prehliadky a odborné skúšky, oprávnenia firiem a osôb, ...),
- nepredložené osvedčenia k požiarovým konštrukciám, prípadne neúplne, alebo nesprávne vyplnené,
- neosadené požiarne klapky vo vzduchotechnickom potrubí v mieste prestupu cez požiarne deliacu konštrukciu,
- chýbajúce hasiace prístroje, neoznačené stanovišťa hasiacich prístrojov,
- neutesnené prestupy v požiarne deliacich konštrukciách,
- neoznačené vonkajšie podzemné hydranty,
- nepredloženie schváleného riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby,
- neinštalovanie požiarnych uzáverov podľa odsúhlasenej PBS, neinštalovanie zatváracieho zariadenia na požiarne dvere,
- nesúlad medzi schválenou projektovou dokumentáciou a skutočným vyhotovením stavby,
- chýbajúce doklady preukazujúce požiaru odolnosť,
- neboli inštalované zatváracie zariadenia na požiarových uzáveroch,
- nebolo vykonané utesnenie prestupov požiarne deliacimi konštrukciami,
- neboli predložené doklady o požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií,

- neboli predložené potvrdenia o preskúšaní komínov,
- neboli predložené doklady o funkčnosti nástenných hydrantov,
- únikové cesty neboli označené.

Vyhodnotenie hlavného zamerania kontrolnej činnosti – nákupné centrá
Vyhodnotenie hlavného zamerania kontrolnej činnosti – nemocničné a zdravotnícke
zariadenia

Najčastejšie zisťované nedostatky organizačného charakteru:

- nevykonávanie preventívnych protipožiarňch prehliadok,
- neodstraňovanie zistených nedostatkov v rámci preventívnych protipožiarňch prehliadok,
- nevykonávanie školenia o ochrane pred požiarňmi,
- neposkytnutie aktuálneho plánu vodovodnej siete a zoznam odberných miest,
- dokumentácia neobsahuje doklad o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov alebo ďalších požiarňch zariadení,
- požiarňa identifikačná karta a požiarne poplachové smernice neboli schválené štatutárnym orgánom,
- nevedenie záznamov o údržbe požiarňch uzáverov,
- textová časť požiarneho evakuačného plánu je všeobecná, neobsahuje požiadavky v zmysle platných právnych predpisov z oblasti ochrany pred požiarňmi na konkrétny objekt,
- nedostatky v grafickej časti požiarneho evakuačného plánu (napr. nevyznačenie alebo zlé vyznačenie umiestnenia hasiacich prístrojov, polohy pozorovateľa, miesta sústredenia evakuovaných osôb),
- pri vstupe na podlažie nie je umiestnené grafické vyznačenie evakuačných ciest v pôdoryse podlažia,
- dokumentácia ochrany pred požiarňmi neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS),
- predložená PD PBS stavby nie je v súlade so skutočným účelom využívania stavby (spracovaná na stavbu „slobodáreň“, v súčasnosti „lôžkové oddelenie pre dlhodobochorých“),
- stavebné riešenie objektu - v rozpore s predloženým projektom PBS,
- v ohlasovni požiarov nie je uložená predpísaná dokumentácia ochrany pred požiarňmi, alebo nie je úplná,
- nesprávne vedená dokumentácia ochrany pred požiarňmi – požiarne knihy, požiarne evakuačné plány,
- chýbajúca dokumentácia (PBS, denníky požiarňch uzáverov),
- neaktuálna dokumentácia (po organizačných zmenách),
- chýbajúce požiarne evakuačné plány po jednotlivých objektoch,
- označovania požiarňch zariadení (stanovište PHP, označovanie vonkajších hydrantov, požiarne dvere),
- značenie únikových ciest,
- akcieschopnosť požiarneho uzáveru (z nefunkčnené zatváracie zariadenie, chýba zatváracie zariadenie, mechanické poškodenie požiarneho uzáveru, porušenie napeňovacej pásky),
- zamedzený prístup k hadicovým zariadeniam,

Najčastejšie zisťované nedostatky technického charakteru:

- miesto inštalácie požiarnych dverí nie je označené nápisom POŽIARNE DVERE alebo kombináciou nápisov POŽIARNE DVERE, FIRE DOOR,
- uzatváranie pohyblivého krídla dverí je znemožnené vplyvom mechanickej prekážky,
- zatváracie zariadenie požiarnych dverí neuzatvára pohyblivú konštrukciu požiarného uzáveru automaticky po každom otvorení do úplne uzatvorenej polohy,
- požiarné dvere nemajú inštalované zatváracie zariadenie,
- požiarné dvere majú poškodenú tesniacu napeňovaciu pásku, čím je narušená ich tesnosť proti prieniku dymu,
- prenosný hasiaci prístroj – stanovište PHP nie je označené, resp. označenie je poškodené, PHP nie je umiestnený na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja, nesprávne umiestnenie PHP,
- únikový východ nie je označený značkou pre únikový východ, nie je trvale voľný (zatarasovaný materiálom),
- záložný zdroj pre evakuačný výťah je nefunkčný z dôvodu neodstránenia nedostatkov zistených v rámci jeho revízie,
- na označení podzemného hydrantu nebola uvedená vzdialenosť k nemu,
- neudržiavanie trvale voľného prístupu k požiarnemu zariadeniu – hadicovému zariadeniu, k prenosným hasiacim prístrojom,
- požiarné uzávery, ktoré mali často znemožnený pohyb mechanicou prekážkou, zatváracie zariadenie neuzatváralo pohyblivú časť požiarného uzáveru po každom otvorení do úplne uzatvorenej polohy, nemali vedenú sprievodnú dokumentáciu a prenosných hasiacich prístrojov (nebol zabezpečený trvale voľný prístup) a nástenných hydrantov.

Najčastejšie zisťované nedostatky pri protipožiarnych kontrolách v nákupných centrách v súvislosti s vianočnými a novoročnými sviatkami

- požiarny uzáver nezatváral pohyblivú konštrukciu požiarného uzáveru automaticky po každom otvorení do úplne uzatvorenej polohy,
- stanovište PHP nebolo viditeľné a prístupné, nebol zabezpečený prístup k hadicovým zariadeniam,
- úniková cesta nie je trvalo voľná,
- požiarné dvere nefunkčné – nedajú sa otvoriť do úplne otvorenej polohy, poškodený samozatvárač,
- zadný únikový východ je zaprataný vozíkmi a naskladneným tovarom,
- sťažený prístup k požiarnym zariadeniam – hadicovým zariadeniam, hasiacim prístrojom, ovládacím prvkom,
- chýbajúca značka PHP,
- kontrolovaný subjekt nemá uloženú dokumentáciu ochrany pred požiarmi na dostupnom mieste, dokumentácia je neúplná, neaktuálna,
- grafická časť požiarného evakuačného plánu nie je umiestnená pri vstupe na podlažie,
- prístup k hadicovému zariadeniu a hasiacemu prístroju bol sťažený dočasným umiestnením nádob,

- neoznačený tlačidlový hlásič požiaru,
- nepredložené zaškolenie osoby vykonávajúcej mesačné kontroly EPS,
- nie sú riadne vedené záznamy v prevádzkovej knihe EPS, potvrdenie o vykonaní ročnej kontroly,
- nie sú riadne vedené záznamy v prevádzkovej knihe SHZ
- nezapezpečený prístup k požiarным zariadeniam, neakcieschopné požiarne uzávery, zistené organizačné nedostatky boli mimo tematického zamerania protipožiarnej kontroly,
- chýbajúca dokumentácia od požiarных uzáverov.

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti nákupných centier v súvislosti s vianočnými a novoročnými sviatkami za rok 2022

Kraj	Počet vykonaných protipožiarных kontrol	Počet zistených nedostatkov		Uložená sankcia	
		Organizačné	Technické	Počet	Výška
BA	20	1	13	0	0
TT	19	1	4	0	0
TN	43	17	23	0	0
NR	27	11	13	0	0
ZA	33	25	49	2	1 000 €
BB	55	19	46	0	0
PO	24	11	12	0	0
KE	31	9	27	0	0
SPOLU	252	94	187	2	1 000 €

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti - lôžkové časti nemocníc zdravotníckych zariadení (hlavné zameranie kontrolnej činnosti na rok 2022)

KR HaZZ v Bratislave	Počet vykonaných kontrol			Počet zistených nedostatkov			Uložená sankcia (výška sankcie resp. začaté správne konanie)	
	komplexné	tematické	následné	organizačné	technické	počet spolu	počet	suma /€/
KR HaZZ v Bratislave	5	0	0	313	1 313	1 626	0	0 €
KR HaZZ v Trnave	6	0	0	42	138	180	0	0 €
KR HaZZ v Trenčíne	7	2	1	44	123	167	0	0 €
KR HaZZ v Nitre	7	0	0	31	61	92	0	0 €
KR HaZZ v Žiline	3	47	8	91	281	372	1	600 €
KR HaZZ v Banskej Bystrici	25	0	17	103	192	295	2	1 500 €
KR HaZZ v Prešove	16	40	3	129	689	818	0	0 €
KR HaZZ v Košiciach	15	1	3	181	900	1 081	0	0 €
SPOLU	84	90	32	934	3 697	4 631	3	2 100 €

Overovanie odbornej spôsobilosti

Hasičský a záchranný zbor v zmysle § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov vykonáva overovania odbornej spôsobilosti na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce.

V hodnotenom období HaZZ vydalo:

- 60 osvedčení o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany,
- 689 osvedčení o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany,
- 0 osvedčení o odbornej spôsobilosti na výkon preventivára požiarnej ochrany obce.

V roku 2022 boli termíny na overovanie odbornej spôsobilosti doplňované, z dôvodu pandemickej situácie v roku 2021, kedy boli termíny rušené.

Činnosť požiarnej prevencie v roku 2023

Činnosť požiarnej prevencie je z aspektu celkovej ochrany pred požiarmi veľmi dôležitou súčasťou pri predchádzaní vzniku požiarov a iných nežiaducich udalostí.

Protipožiarne kontroly v roku 2023 budú v rámci hlavného zamerania orientované na zariadenia poskytujúce sociálne služby, v čase vianočných a novoročných sviatkov na prevádzkovanie zhromažďovacích priestorov (najmä obchodné centrá), a to najmä na stav únikových ciest a funkčnosť požiarnotechnických zariadení a podobne.

Protipožiarne kontroly sa budú aj naďalej v rámci riadnej kontrolnej činnosti realizovať bez predošlého oznámenia o vykonaní protipožiarnej kontroly v ostatných právnických osobách a fyzických osobách-podnikateľoch.


Štátny požiarňny dozor za rok 2022 KR HaZZ a OR HaZZ

KRAJ	Počet vykonaných protipožiarňnych kontrol (KPK+TPK+NPK)	Počet zistených nedostatkov	Sankcie uložené právnickým osobám		Sankcie uložené fyzickým osobám		Konania podľa stavebného zákona			
			počet	celková suma	počet	celková suma	Územné konanie	Stavebné konanie		Kolaudačné konanie
							počet stanovísk (súhlasných a nesúhlasných)	počet nedostatkov	počet stanovísk (súhlasných a nesúhlasných)	počet nedostatkov
BA	486	16 760	18	21 550 €	17	520 €	606	143	2 606	1 490
TT	524	2 107	15	15 350 €	21	480 €	442	40	1 372	731
TN	926	2 736	12	14 500 €	59	2 140 €	236	41	1 398	687
NR	407	1 018	2	950 €	45	1 050 €	407	33	1 225	698
ZA	746	3 211	25	20 400 €	24	805 €	425	71	2 023	890
BB	944	2 900	35	35 500 €	206	4 665 €	310	87	1 325	633
PO	1 171	5 033	23	14 580 €	95	1 410 €	638	307	1 847	793
KE	960	6 399	6	4 400 €	103	2 883 €	396	51	1 491	762
SR ROK 2022 spolu	6 164	40 164	136	127 230 €	570	13 953 €	3 460	773	13 287	6 684
								5 550		3 183


Štátny požiarň dozor – porovnanie obdobia rokov 2014 -2022

ROK	Počet vykonaných protipožiarň kontrol (KPK+TPK+NPK)	Počet zistených nedostatkov	Sankcie uložené právnickým osobám		Sankcie uložené fyzickým osobám		Konania podľa stavbeňho zákona			
			počet	celková suma	počet	celková suma	Územné konanie		Stavebné konanie	
							počet stanovísk (súhlasných a nesúhlasných)	počet nedostatkov	počet stanovísk (súhlasných a nesúhlasných)	počet nedostatkov
2022	6164	40164	136	127230	570	13953	3460	773	13287	5550
2021	4701	16164	116	101400	461	10743	3666	606	13518	4809
2020	5201	25171	112	125515	492	13779	3067	535	12634	5361
2019	8283	41638	208	200820	590	15488	3139	663	14399	5632
2018	8691	37793	234	191950	654	16618	3527	689	15083	6503
2017	8778	44136	224	164750	786	18342	3481	729	16292	6642
2016	8801	49968	251	171040	615	15230	3350	795	15807	7419
2015	8365	61439	247	198305	760	19201	2901	607	13720	6514
2014	8852	57686	246	198410	641	16031	2520	646	13562	6351
									6684	3183
									6842	3023
									6926	3322
									8455	4038
									7996	4407
									8094	4558
									8463	4345
									7889	5119
									8146	5426

Počet vykonaných protipožiarnych kontrol a zistených nedostatkov v rokoch 2014 –2022



Konania podľa stavebného zákona (územné, stavebné, kolaudačné) v rokoch 2014 – 2022



Záver

V rámci výkonu ŠPD príslušníci na oddeleniach požiarnej prevencie OR HaZZ a KR HaZZ vykonávali činnosti stanovené zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a ďalšej platnej legislatívy a interných predpisov na úseku ochrany pred požiarimi (posudzovali riešenia protipožiarnej bezpečnosti v rámci projektovej dokumentácie, zúčastňovali sa kolaudačných konaní a vykonávali protipožiarne kontroly a kontroly stavieb počas uskutočňovania a pod.)

Vzhľadom na to, že každoročne narastá počet posudzovanej projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a taktiež jej náročnosť, je potrebné zintenzívniť činnosť v oblasti odborného vzdelávania a zvyšovania profesionality získavaním nových vedomostí a poznatkov v oblasti ochrany pred požiarimi príslušníkov vykonávajúcich činnosti na úseku požiarnej prevencie. Odborné zamestnania a prípravu je potrebné zamerať najmä na aplikovanie všeobecne záväzných predpisov na úseku ochrany pred požiarimi v praxi a to formou celoživotného vzdelávania. Odbornému vzdelávaniu a získavaniu nových vedomostí a poznatkov príslušníkov na oddeleniach požiarnej prevencie treba venovať trvalú pozornosť. V oblasti výkonu správneho konania je potrebné zintenzívniť metodickú pomoc vzhľadom na zvýšený počet odvolaní proti rozhodnutiam, ktoré vydali OR HaZZ v prvom stupni. Potrebné je pravidelne organizovať a vykonávať odborné-metodické zamestnania, zamerané na aplikáciu predpisov na úseku ochrany pred požiarimi. Možno konštatovať, že v mnohých prípadoch je odborná stránka prípravy príslušníkov na protipožiarnu kontrolu nepostačujúca a zo strany príslušníkov, ktorí vykonávajú protipožiarne kontroly je nutné tejto činnosti venovať väčšiu pozornosť.

V súvislosti s vyššie uvedeným je potrebné najmä:

- **skvalitniť vypracúvanie zápisníc z protipožiarnych kontrol**, ktoré tvoria najpodstatnejšiu časť dôkazového materiálu pri spracovávaní prvostupňových rozhodnutí,
- pri spracovávaní prvostupňových rozhodnutí dôsledne **dodržiavať základné pravidlá konania definované v zákone o správnom konaní**,
- **skvalitniť kontrolu činnosti oddelení požiarnej prevencie zo strany riaditeľov OR HaZZ**, najmä v súvislosti s vydávaním rozhodnutí v správnom konaní, vypracúvaním zápisníc z protipožiarnych kontrol a vydávaním stanovísk v rámci stavebného, resp. kolaudačného konania,
- v nasledovnom období bude dôležitou úlohou **vytvárať štandardné postupy pri posudzovaní nedostatkov zisťovaných pri protipožiarnych kontrolách, rovnako aj pri posudzovaní projektovej dokumentácie**. V správnom konaní dôsledne venovať pozornosť dodržiavaniu ustanovení správneho poriadku, dodržiavať formálnu a vecnú stránku a procesný postup pri vydávaní rozhodnutí.

Vykonávanie protipožiarnych kontrol bez predchádzajúceho oznamovania kontrolovanému subjektu

Prax dlhodobo ukazuje, že vykonávanie protipožiarnych kontrol bez predchádzajúceho oznamovania spôsobuje priebežné plnenie povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov a nie ako v minulosti len po oznámení protipožiarnej kontroly niekoľko dní vopred.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že počas sledovaného obdobia sme zaznamenali pokles nedostatkov zistených pri protipožiarňch kontrolách, čo súvisí s vykonávaním protipožiarňch kontrol bez oznámenia kontrolovanému subjektu.

Jednou z priorít roku 2022 bude pokračovanie v práci ustanovených pracovných skupín pre novelizáciu, resp. vypracovanie nových všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarňmi a taktiež spolupráca pri vydávaní usmernení a komentárov k sporným ustanoveniam upravujúcim konkrétnu oblasť pracovnej skupiny.

Práca príslušníkov na oddelení požiarnej prevencie vyžaduje značné technické ako aj právne znalosti a je personálne a časovo náročná. Pri posudzovaní požiarnej bezpečnosti v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní nie je dopredu predvídateľná a je závislá hlavne od vonkajších podnetov. Uvedené je potrebné v budúcnosti brať do úvahy hlavne pri tvorbe personálnej politiky - **pri obsadzovaní voľných funkčných miest na oddeleniach požiarnej prevencie dbať na odbornosť, kvalifikačné predpoklady a perspektívnosť**.

Zo strany Prezídia HaZZ je potrebné zintenzívniť spoluprácu s masmediálnymi subjektmi, najmä verejnoprávnym Rozhlasom a televíziou Slovenska. Prostredníctvom masmédií je potrebné aktívne pôsobiť na širokú verejnosť v oblasti požiarnej prevencie (jarné obdobie, prázdniny, vykurovacie obdobie, Vianoce a pod.). Zároveň je potrebné zabezpečiť finančné zdroje (štátny rozpočet, rôzne projekty) na tvorbu a distribúciu propagačných materiálov z oblasti ochrany pred požiarňmi, resp. požiarnej prevencie, ktoré celkovo napomôžu v osvetovej a výchovnej činnosti v oblasti ochrany pred požiarňmi.

Prílohy:

1. Výkaz o činnostiach na úseku požiarnej prevencie za rok 2022 v oblasti protipožiarňch kontrol
2. Štruktúra zistených nedostatkov za rok 2022
3. Výkaz o činnostiach na úseku požiarnej prevencie za rok 2022 v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb
4. Rozhodovanie o uložení povinností a vydávaní súhlasov za rok 2022
5. Priestupky a odborná spôsobilosť PPOO za rok 2022
6. Vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti technikov požiarnej ochrany v roku 2022

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že počas sledovaného obdobia sme zaznamenali pokles nedostatkov zistených pri protipožiarnych kontrolách, čo súvisí s vykonávaním protipožiarnych kontrol bez oznámenia kontrolovanému subjektu.

Jednou z priorít roku 2022 bude pokračovanie v práci ustanovených pracovných skupín pre novelizáciu, resp. vypracovanie nových všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi a taktiež spolupráca pri vydávaní usmernení a komentárov k sporným ustanoveniam upravujúcim konkrétnu oblasť pracovnej skupiny.

Práca príslušníkov na oddelení požiarnej prevencie vyžaduje značné technické ako aj právne znalosti a je personálne a časovo náročná. Pri posudzovaní požiarnej bezpečnosti v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní nie je dopredu predvídateľná a je závislá hlavne od vonkajších podnetov. Uvedené je potrebné v budúcnosti brať do úvahy hlavne pri tvorbe personálnej politiky - **pri obsadzovaní voľných funkčných miest na oddeleniach požiarnej prevencie dbať na odbornosť, kvalifikačné predpoklady a perspektívnosť**.

Zo strany Prezídia HaZZ je potrebné zintenzívniť spoluprácu s masmediálnymi subjektmi, najmä verejnoprávnym Rozhlasom a televíziou Slovenska. Prostredníctvom masmédií je potrebné aktívne pôsobiť na širokú verejnosť v oblasti požiarnej prevencie (jarné obdobie, prázdniny, vykurovacie obdobie, Vianoce a pod.). Zároveň je potrebné zabezpečiť finančné zdroje (štátny rozpočet, rôzne projekty) na tvorbu a distribúciu propagačných materiálov z oblasti ochrany pred požiarmi, resp. požiarnej prevencie, ktoré celkovo napomôžu v osvetovej a výchovnej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi.

Prílohy:

1. Výkaz o činnostiach na úseku požiarnej prevencie za rok 2022 v oblasti protipožiarnych kontrol
2. Štruktúra zistených nedostatkov za rok 2022
3. Výkaz o činnostiach na úseku požiarnej prevencie za rok 2022 v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb
4. Rozhodovanie o uložení povinností a vydávaní súhlasov za rok 2022
5. Priestupky a odborná spôsobilosť PPOO za rok 2022
6. Vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti technikov požiarnej ochrany v roku 2022