



ZBIERKA

INTERNÝCH PREDPISOV
PREZÍDIA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

Čiastka 20

Bratislava 30. septembra 2015

Ročník 2015

O b s a h :

20. Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru o overovaní odbornej spôsobilosti a o uznávaní odborných kvalifikácií na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce

P o k y n**prezidenta Hasičského a záchranného zboru****z 30. septembra 2015****o overovaní odbornej spôsobilosti a o uznávaní odborných kvalifikácií
na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany,
technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce**

Na zabezpečenie jednotného postupu pri overovaní odbornej spôsobilosti, uznávaní odborných kvalifikácií a pri vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce podľa § 11 až 11b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 35 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov **u s t a n o v u j e m :**

Čl. 1**Predmet úpravy**

Tento pokyn upravuje postup pri overovaní odbornej spôsobilosti, uznávaní odborných kvalifikácií a pri vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce.

Čl. 2**Vymedzenie niektorých pojmov**

Na účely tohto pokynu

- a) žiadateľ je fyzická osoba, ktorá požiadala o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce,
- b) overovanie je overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany, preventivára požiarnej ochrany obce a overenie pri uplatnení kompenzačného mechanizmu.¹⁾

Čl. 3

Orgánom príslušným na overovanie je podľa osobitného predpisu²⁾

- a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v prípade overovania špecialistu požiarnej ochrany a overovania pri uplatnení kompenzačného mechanizmu,¹⁾
- b) krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“) v prípade overovania na vykonávanie činností technika požiarnej ochrany,
- c) okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“) v prípade overovania na vykonávanie činnosti preventivára požiarnej ochrany obce.

¹⁾ § 11a ods. 3 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

²⁾ Zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Čl. 4

Pozvánka na overovanie

- (1) Pozvánka na overovanie obsahuje najmä
- a) identifikačné údaje žiadateľa,
 - b) dátum, čas a miesto overovania,
 - c) údaj o tom či ide o prvé overovanie, prvé opakované overovanie alebo druhé opakované overovanie,
 - d) poučenie žiadateľa o následku jeho náležite neospravedlnenej neúčasti na overovaní.³⁾

(2) Pozvánka na overovanie sa doručuje žiadateľovi do vlastných rúk.

Čl. 5

Overovanie

(1) Skúšobná komisia (ďalej len „komisia“) pred začatím overovania zistí totožnosť žiadateľa.

(2) Pri overovaní sa postupuje podľa osobitného predpisu.⁴⁾

(3) Pri overovaní v rámci uplatnenia kompenzačného mechanizmu¹⁾ sa postupuje podľa osobitného predpisu.⁴⁾

Čl. 6

Zápisnica o overovaní

(1) Z priebehu overovania a výsledku overovania vyhotovuje komisia zápisnicu, ktorá obsahuje

- a) identifikačné údaje žiadateľa,
- b) údaj o tom, či ide o prvé overovanie, prvé opakované overovanie alebo druhé opakované overovanie,
- c) dátum overovania,
- d) miesto overovania,
- e) výsledok písomnej časti overovania,
- f) znenie otázok z ústnej časti overovania a ich hodnotenie.

(2) V prípade overovania na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany sa do zápisnice uvedie tiež hodnotenie z praktickej časti riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby.

(3) Ak sa žiadateľ bez dostatočného ospravedlnenia a preukázania dôvodu nedostaví na overovanie odbornej spôsobilosti, uvedie sa táto skutočnosť v zápisnici.

(4) Zápisnicu z overovania podpisujú predseda komisie a všetci jej členovia.

³⁾ § 35 ods. 17 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

⁴⁾ § 35 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Čl. 7

Evidencia osvedčení a archivovanie dokumentácie

(1) Príslušný orgán vykonávajúci overovanie vedie v písomnej forme evidenciu o vydaných osvedčeniach, ktorá obsahuje

- a) evidenčné číslo osvedčenia,
- b) dátum vydania osvedčenia,
- c) titul, meno a priezvisko osoby, ktorá osvedčenie získala,
- d) dátum narodenia osoby, ktorá osvedčenie získala,
- e) dátum platnosti osvedčenia.

(2) Duplikát osvedčenia vyhotovuje príslušný orgán, ktorý osvedčenie vydal, na základe písomnej žiadosti po zaplatení správneho poplatku.⁵⁾

(3) Príslušný orgán vykonávajúci overovanie a vydávajúci osvedčenie o odbornej spôsobilosti na dobu určitú uschováva celú dokumentáciu o overovaní po dobu desiatich rokov (lehota uloženia). Po uplynutí lehoty uloženia je dokumentácia o overovaní určená na skartovanie.

(4) Príslušný orgán vydávajúci osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia uschováva celú dokumentáciu o overovaní po dobu 60 rokov (lehota uloženia). Po uplynutí lehoty uloženia je dokumentácia o overovaní určená na skartovanie.

(5) Dokumentáciu o overovaní tvorí

- a) prihláška na overovanie odbornej spôsobilosti,⁶⁾
- b) súhlas dotknutej osoby na spracúvanie a zverejňovanie osobných údajov,
- c) potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané ministerstvom,
- d) fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overovanie odbornej spôsobilosti po absolvovaní aktualizáčnej odbornej prípravy,
- e) overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overovanie odbornej špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce po absolvovaní základnej odbornej prípravy,
- f) pozvánka na overovanie,
- g) doklad o zriadení komisie,
- h) zápisnica o overovaní,
- i) ďalšia dokumentácia (napríklad žiadosť o vyhotovenie duplikátu osvedčenia so záznamom o vyhotovení duplikátu).

Čl. 8

Vzor dokumentácie

(1) Vzor pozvánky je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor registratúrneho záznamu o zriadení komisie je uvedený v prílohe č. 2.

⁵⁾ Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

⁶⁾ § 35 ods. 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

(3) Vzor zápisnice z overovania je uvedený v prílohe č. 3. Ak je uchádzač pozvaný na prvé opakované overovanie alebo na druhé opakované overovanie, je potrebné túto skutočnosť uviesť v zápisnici.

(4) Vzor zápisnice z overovania v prípade neúčasti žiadateľa na overovaní bez dostatočného ospravedlnenia a preukázania dôvodu neúčasti je uvedený v prílohe č. 4. Ak je uchádzač pozvaný na prvé opakované overovanie alebo na druhé opakované overovanie, je potrebné túto skutočnosť uviesť v zápisnici.

(5) Vzor súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním a zverejňovaním osobných údajov je uvedený v prílohe č. 5.

Čl. 9 Otázky

(1) Okruh otázok pre písomnú časť overovania je uvedený v prílohe č. 6.

(2) Okruh otázok pre ústnu časť overovania na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany je uvedený v prílohe č. 7.

(3) Okruh otázok pre ústnu časť overovania na vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany je uvedený v prílohe č. 8.

(4) Okruh otázok pre ústnu časť overovania na vykonávanie činnosti preventívára požiarnej ochrany obce je uvedený v prílohe č. 9.

(5) Okruh otázok pre písomnú časť overovania žiadateľa na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany, ktorý podal prihlášku na overenie do 31. augusta 2015, je uvedený v prílohe č. 10.

Čl. 10

Príslušný orgán vykonávajúci overovanie uverejní prílohy č. 6 až 10 na svojom webovom sídle.

P r e c h o d n é u s t a n o v e n i a

Čl. 11

(1) Pozvánka pre žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany, ktorý podal prihlášku na overenie do 31. augusta 2015, obsahuje upozornenie na jeho povinnosť predložiť riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby na Prezídium Hasičského a záchranného zboru.

(2) Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany, ktorý podal prihlášku na overenie do 31. augusta 2015, vypracuje a najneskôr 14 dní pred termínom konania skúšky predloží ministerstvu riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby s najmenej tromi požiarными úsekmi skladajúce sa z textovej časti a z výkresovej časti. Pri obhajobe žiadateľ používa

technické normy, všeobecne záväzné právne predpisy a iné predpisy súvisiace s obhajovaným riešením. Pri obhajobe hodnotí skúšobná komisia správnosť a úplnosť riešenia.

(3) Ak žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany, ktorý podal prihlášku na overenie do 31. augusta 2015, nepredloží riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby podľa odseku 2, predseda komisie mu pred začatím overovania oznámi, že pre nesplnenie stanovenej podmienky na overovanie sa nemôže zúčastniť na overovaní. O tejto skutočnosti sa vykoná záznam na prihláške žiadateľa o overenie na činnosť špecialistu požiarnej ochrany.

(4) V prípade overovania žiadateľa na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany, ktorý podal prihlášku na overenie odbornej spôsobilosti do 31. augusta 2015, sa do zápisnice uvedie tiež hodnotenie z obhajoby riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby.

Z á v e r e č n é u s t a n o v e n i a

Čl. 12

Zrušuje sa pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 8/2013 o overovaní odbornej spôsobilosti na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a preventívára požiarnej ochrany obce.

Čl. 13

Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania.

Č. p.: PHZ-KA4-2015/001638-001

gen. JUDr. Alexander Nejedlý v. r.
prezident
Hasičského a záchranného zboru

Dostanú: P, V, KP, OPP, ORJ, OPK, OKA, OKO a ORP Prezídia HaZZ, PTEÚ MV SR v Bratislave, SŠPO MV SR v Žiline, záchranné brigády HaZZ, VC HaZZ Lešť a krajské riaditeľstvá HaZZ

Na vedomie: OZH, OZ SLOVES a OZ KOVO

Z á z n a m

S pokynom (rozkazom) boli oboznámení (dňa-kým)

Opatrenia

Zrušenie vykonal

Kontrolou poverený

Dátum Podpis prezidenta (riaditeľa, veliteľa)

(Vzor)

(názov príslušného orgánu vykonávajúceho overovanie)

Č. p.:

(miesto a dátum)

(Adresát)

Vec

Overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany,^{x)} technika požiarnej ochrany^{x)} a preventivára požiarnej ochrany obce^{x)} – pozvánka

Na základe Vašej prihlášky na overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany^{x)}, technika požiarnej ochrany,^{x)} preventivára požiarnej ochrany obce,^{x)} doručenej dňa..... Vás pozývame

dňa o h

.....
(uviest' miesto vykonávania overovania)

na overovanie odbornej spôsobilosti,^{x)} prvé opakované overovanie odbornej spôsobilosti,^{x)} druhé opakované overovanie odbornej spôsobilosti^{x)} na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany,^{x)} technika požiarnej ochrany,^{x)} preventivára požiarnej ochrany obce,^{x)} ktoré sa uskutoční

Informácia pre žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti:

Na overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany^{x)}, technika požiarnej ochrany^{x)} a preventivára požiarnej ochrany obce^{x)} je potrebné priniest' občiansky preukaz, potvrdenie o úhrade správneho poplatku alebo pre evidenciu poplatku za vykonanie overenia v sume 82,50 eur; v prípade úspešne vykonaného overenia aj potvrdenie pre evidenciu poplatku za vydanie osvedčenia.

Overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany,^{x)} technika požiarnej ochrany^{x)} a preventivára požiarnej ochrany obce^{x)} pozostáva z písomnej časti, ktorá sa vykonáva formou testu,^{x)} z ústnej časti, ktorá sa vykonáva zodpovedaním troch otázok a z praktickej časti riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii určenej stavby.^{x)}

V prípade Vašej neúčasti na overovaní odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany,^{x)} technika požiarnej ochrany^{x)} a preventivára požiarnej ochrany obce^{x)} dňa(uviesť termín overovania odbornej spôsobilosti), ktorú dostatočne neospravedlníte a nepreukážete dôvod neúčasti, budete posudzovaný/á podľa § 35 ods. 17 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, že ste na skúške nevyhoveli.

*(hodnosť, titul, meno, priezvisko a podpis
osoby oprávnenej konať v mene orgánu vykonávajúceho overovanie)*

^{x)} Nehodiace sa neuvádzať.

(Vzor)

ZÁZNAM
O ZRIADENÍ SKÚŠOBNEJ KOMISIE NA VYKONANIE
OVEROVANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

(názov príslušného orgánu vykonávajúceho overovanie)

Č. p.:

(miesto a dátum)

Podľa § 35 ods. 8 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

z r i a d' u j e m

skúšobnú komisiu na vykonanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany,^{x)} technika požiarnej ochrany,^{x)} preventívára požiarnej ochrany obce^{x)} dňa o h.

Zloženie skúšobnej komisie:

Predseda:

Členovia:

Skúšobná komisia pri svojej činnosti postupuje podľa § 35 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

*(hodnosť, titul, meno, priezvisko a podpis
osoby oprávnenej konať v mene orgánu vykonávajúceho overovanie)*

^{x)} Nehodiace sa neuvádzať.

(Vzor)

(názov príslušného orgánu vykonávajúceho overovanie)

Č. p.:

(miesto a dátum)

ZÁPISNICA O OVEROVANÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Na základe prihlášky na overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany^{x)} technika požiarnej ochrany^{x)} preventívára požiarnej ochrany obce^{x)} č. p.: zo dňa, doručenej na (uviest' príslušný orgán vykonávajúci overovanie) dňa sa

titul, meno, priezvisko

dátum narodenia miesto okres

číslo občianskeho preukazu, adresa trvalého pobytu

.....
podrobil/a dňa podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov overovaniu odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany,^{x)} technika požiarnej ochrany,^{x)} preventívára požiarnej ochrany obce.^{x)}

Hodnotenie

Počet správne zodpovedaných otázok v písomnej časti overovania:^{x)}

Označenie a znenie otázky ústnej časti overovania:

.....
.....
.....

Celkové hodnotenie ústnej časti overovania:

Hodnotenie praktickej časti riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby:^{x)}

Celkové hodnotenie overovania:

Predseda skúšobnej komisie:

Členovia skúšobnej komisie:

.....

.....

.....

^{x)} Nehodiace sa neuvádzať.

(Vzor)

(názov príslušného orgánu vykonávajúceho overovanie)

Č. p.:

(miesto a dátum)

ZÁPISNICA O OVEROVANÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Na základe prihlášky na overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany^{x)} technika požiarnej ochrany^{x)} preventivára požiarnej ochrany obce^{x)} č. p.: zo dňa, doručenej na (uviest' príslušný orgán vykonávajúci overovanie) dňa bol/a

titul, meno, priezvisko.....

dátum narodenia miesto okres

číslo občianskeho preukazu, adresa trvalého pobytu

.....
pozvaný/á na overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany^{x)} technika požiarnej ochrany^{x)} preventivára požiarnej ochrany obce^{x)} (ďalej len „overovanie“) na deň Menovaný/á sa nepodrobil/a overovaniu bez dostatočného ospravedlnenia a preukázania dôvodu neúčasti a podľa § 35 ods. 16 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (titul, meno, priezvisko žiadateľa) na overovaní

n e v y h o v e l / a .

Predseda skúšobnej komisie:

Členovia skúšobnej komisie:

.....

.....

.....

^{x)} Nehodiace sa neuvádzať.

(Vzor)

V dňa

**SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV**

V súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany

s ú h l a s í m

a) so spracúvaním týchto osobných údajov:

titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, číslo občianskeho preukazu, doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania a názov školy, údaje o predchádzajúcom platnom osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Prezídium Hasičského a záchranného zboru;

b) so zverejňovaním a sprístupňovaním mojich osobných údajov

x) **nesúhlasím**

x) **súhlasím**, a to

x) titul, meno, priezvisko

x) kontaktná adresa (ulica, mesto, kraj)

x) telefonický kontakt

x) e-mail

(prípadne doplniť ďalšie údaje).

Doba platnosti súhlasu: na dobu overovania odbornej spôsobilosti a na dobu desať rokov odo dňa vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Podmienky odvolania súhlasu: súhlas môže byť odvolaný len písomnou formou a doručený na príslušný orgán, ktorému bol súhlas udelený.

.....
(čitateľne titul, meno a priezvisko
uchádzača o overenie odbornej spôsobilosti)

.....
(podpis uchádzača
o overenie odbornej spôsobilosti)

^{x)} Nehodiace sa prečiarknuť.

**OKRUH OTÁZOK
PRE PÍ SOMNÚ ČASŤ OVEROVANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI**

I. Organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi

- 1. Kto zodpovedá za plnenie povinností právnickej osoby na úseku ochrany pred požiarmi?**
 - a) Technik požiarnej ochrany a veliteľ hasičskej jednotky.
 - b) Štatutárny orgán.
 - c) Technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany.

- 2. Kto vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti špecialistom požiarnej ochrany?**
 - a) Ústredný orgán nadriadený právnickej osobe, v ktorej je špecialista požiarnej ochrany v pracovnom pomere.
 - b) Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.
 - c) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

- 3. Ktoré orgány vykonávajú štátny požiarny dozor?**
 - a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru a okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru.
 - b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, orgány obcí a obvodné úrady.
 - c) Krajské úrady, vyššie územné celky, obvodné úrady a orgány obcí.

- 4. Na ktorých pracoviskách sa zriaďuje protipožiarna hliadka pracoviska?**
 - a) Na pracoviskách s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 - b) Na pracoviskách, kde je len občasné pracovné miesto zamestnanca, ktorý sa zdržiava na pracovisku dve hodiny až šesť hodín počas pracovnej zmeny.
 - c) Na pracoviskách, kde pracuje väčší počet osôb a právnická osoba nemá zriadenú hasičskú jednotku.

- 5. Čo vymedzujú požiarne poplachové smernice?**
 - a) Rozsah použitia požiarneho štatútu v prípade vzniku požiaru.
 - b) Povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru.
 - c) Povinnosti protipožiarnej hliadky a požiarnotechnické charakteristiky horľavých materiálov používaných na pracovisku so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

- 6. Čo upravuje požiarny evakuačný plán?**
 - a) Postup vyhlasovania požiarneho poplachu a oznámenia vzniku požiaru hasičskej jednotke.
 - b) Organizáciu evakuácie osôb, zvierat alebo materiálu z objektov zasiahnutých alebo ohrozených požiarom.
 - c) Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarom v mimopracovnom čase a evakuáciu materiálu.

- 7. Kto vypracúva požiarneho poriadok pracoviska?**
- Technik požiarnej ochrany v spolupráci so špecialistom požiarnej ochrany.
 - Technik požiarnej ochrany v spolupráci s bezpečnostným technikom a vedúcim protipožiarnej hliadky pracoviska, pre ktoré sa spracúva.
 - Technik požiarnej ochrany v spolupráci so zodpovedným vedúcim príslušného pracoviska.
- 8. V akých lehotách vykonáva technik požiarnej ochrany preventívne protipožiarne prehliadky u právnickej osoby v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť?**
- Každých šesť mesiacov.
 - Každé tri mesiace.
 - Každých deväť mesiacov.
- 9. Aké druhy protipožiarneho kontrol sa vykonávajú v rámci štátneho požiarneho dozoru?**
- Celková protipožiarne kontrola a náhodná protipožiarne kontrola.
 - Komplexná protipožiarne kontrola, následná protipožiarne kontrola a náhodná protipožiarne kontrola.
 - Komplexná protipožiarne kontrola, tematická protipožiarne kontrola a následná protipožiarne kontrola.
- 10. Čo patrí do výkonu štátneho požiarneho dozoru?**
- Vydávanie súhlasu na spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve.
 - Protipožiarne kontrola dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa a ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, ako aj kontrola plnenia týchto opatrení.
 - Preventívno-výchovná činnosť.
- 11. Kedy orgán vykonávajúci štátny požiarne dozor vylúči vec z používania alebo zastaví prevádzku?**
- Ak vec alebo prevádzka vyvolávajú bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia.
 - Ak používaním vecí sú porušené ustanovenia STN.
 - Ak používaním vecí sú porušené odstupové vzdialenosti.
- 12. Kedy môže rozhodnúť orgán vykonávajúci štátny požiarne dozor o zastavení prevádzky?**
- Ak by bola v prípade vzniku požiaru znemožnená záchrana osôb alebo majetku.
 - Ak je prevádzka v objekte bez platného užívacieho povolenia.
 - Ak je prevádzka v objekte bez vnútorného požiarneho vodovodu.
- 13. Do akej sumy možno uložiť pokutu za priestupky na úseku ochrany pred požiarom v blokovom konaní?**
- Do 66 eur.
 - Do 165 eur.
 - Do 100 eur.

- 14. Aký najmenší počet osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách sa považuje za väčší počet osôb?**
- a) Viac ako 1 500 osôb.
 - b) Viac ako 3 000 osôb.
 - c) Viac ako 500 osôb.
- 15. Aký najmenší počet osôb sústredených v podzemnom podlaží stavebného objektu sa považuje za väčší počet osôb?**
- a) Viac ako 200 osôb.
 - b) Viac ako 100 osôb.
 - c) Viac ako 500 osôb.
- 16. Ako často sa vykonávajú preventívne protipožiarne prehliadky v obytných domoch?**
- a) Každé tri mesiace.
 - b) Každých 12 mesiacov.
 - c) Každých šesť mesiacov.
- 17. Ako často sa vykonáva odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska?**
- a) Raz za 12 mesiacov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ neurčí kratšiu lehotu.
 - b) Raz za 24 mesiacov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ neurčí kratšiu lehotu.
 - c) Raz za rok, ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ neurčí kratšiu lehotu.
- 18. Ako často sa vykonáva školenie osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, ak štatutárny orgán právnickej osoby neurčí kratšiu lehotu?**
- a) Raz za dva roky.
 - b) Raz za šesť mesiacov.
 - c) Raz za 12 mesiacov.
- 19. Kto je povinný podrobiť sa overovaniu vedomostí, ktoré získal na školení o ochrane pred požiarmi?**
- a) Osoba zabezpečujúca ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase.
 - b) Vedúci zamestnancov a osôb zabezpečujúci ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase.
 - c) Vybraný zamestnanec a člen protipožiarnej hliadky.
- 20. Kto vypracúva požiarneho evakuačného plánu objektu v právnickej osobe?**
- a) Iba špecialista požiarnej ochrany.
 - b) Vedúci právnickej osoby.
 - c) Technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany.
- 21. V akom rozsahu sa vykonáva základná odborná príprava pre technikov požiarnej ochrany?**
- a) Najmenej 80 hodín.
 - b) Najmenej 120 hodín.
 - c) Najmenej 160 hodín.

- 22. Ako často sa osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti preventívára požiarnej ochrany obce podrobujú pravidelnému overeniu odbornej spôsobilosti?**
- Raz za päť rokov.
 - Nepodrobujú sa.
 - Raz za desať rokov.
- 23. Kto rozhoduje o zastavení prevádzky, ktorá vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia?**
- Technik požiarnej ochrany.
 - Orgán vykonávajúci štátny požiarly dozor.
 - Obec.
- 24. Kedy sa môže znovu začať používať vec, ktorá bola vylúčená z používania?**
- Po uplynutí jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia.
 - Až po odstránení nedostatkov vyvolávajúcich bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a len s písomným súhlasom orgánu, ktorý vec vylúčil z používania.
 - Až po spracovaní požiarneho poriadku pracoviska a po vykonaní školenia o ochrane pred požiarli.
- 25. Aké základné povinnosti má právnická osoba na pracovisku s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru?**
- Vypracúva požiarly poriadok pracoviska, zriaďuje protipožiarly hliadku pracoviska a označuje pracovisko príslušnými symbolmi, zákazmi a pokynmi.
 - Zriaďuje protipožiarly hliadku právnickej osoby.
 - Spracúva analýzu požiarneho nebezpečenstva pracoviska a zriadi protipožiarly asistenčnú hliadku.
- 26. Čo tvorí dokumentáciu o školení zamestnancov o ochrane pred požiarli?**
- Záznam o vykonanom školení, výsledky overenia vedomostí osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarli v mimopracovnom čase s podpisom predsedu skúšobnej komisie.
 - Tematické plány, časový rozvrh odbornej prípravy a záznam o vykonaní.
 - Mená a podpisy školených osôb a meno a podpis osoby, ktorá školenie vykonala.
- 27. Čím a ako často sa preveruje účinnosť opatrení upravených v požiarlych evakuačlych plánoch v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb?**
- Vykonaním cvičného požiarneho poplachu najmenej raz za rok.
 - Vykonaním cvičného požiarneho poplachu najmenej raz za 12 mesiacov.
 - Vykonaním kontroly požiarlych evakuačlych plánov technikom požiarnej ochrany najmenej raz za 12 mesiacov.
- 28. Čo tvorí dokumentáciu o odbornej príprave protipožiarlych hliadok?**
- Tematické plány, časový rozvrh odbornej prípravy a záznam o vykonaní odbornej prípravy.
 - Obsah a rozsah odbornej prípravy a výsledky overenia vedomostí členov protipožiarnej hliadky.
 - Záznam o vykonaní odbornej prípravy a meno technika požiarnej ochrany, ktorý odbornú prípravu vykonal.

- 29. Čo je základnou povinnosťou právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa v súvislosti s komínmi užívanými v jej objektoch?**
- Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou.
 - Oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru všetky nedostatky na komínoch zistené technikom požiarnej ochrany.
 - Zriadiť protipožiarne hliadky komínov a zabezpečovať ich odbornú prípravu.
- 30. Ako postupuje právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ pri vykonávaní činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak takéto činnosti nie sú z hľadiska ochrany pred požiarmi upravené osobitnými predpismi?**
- Technik požiarnej ochrany vydáva nariadenie na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri tejto činnosti.
 - Štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný zástupca vydáva písomný pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri takejto činnosti.
 - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vydáva rozhodnutie na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri takejto činnosti.
- 31. Čo je povinná zabezpečiť právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ pri kombajnovom zbere na ploche viac ako 10 ha?**
- Mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť.
 - Zásobu pitnej vody v množstve aspoň 2 000 l, 10 lopát, 10 vidiel a 10 motýk.
 - Zásobu vody v množstve najmenej 1 500 l.
- 32. Kto nariaduje vykonanie taktického cvičenia?**
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na území kraja alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo svojom územnom obvode.
 - Štatutárny orgán právnickej osoby.
 - Technik požiarnej ochrany.
- 33. Kto je oprávnený nariadiť vykonanie previerkového cvičenia?**
- Obvodné úrady vo svojom územnom obvode.
 - Orgány vykonávajúce štátny požiarly dozor, obec pre hasičskú jednotku obce a štatutárny orgán právnickej osoby pre hasičskú jednotku zriadenú v jej pôsobnosti.
 - Technik požiarnej ochrany pre hasičskú jednotku právnickej osoby a preventivár požiarnej ochrany obce pre hasičskú jednotku obce.
- 34. Kto má prednostné velenie pri požiari v objektoch právnickej osoby, ktorá je zriaďovateľom závodného hasičského útvaru?**
- Veliteľ zásahu z tohto závodného hasičského útvaru (domáceho) pred všetkými veliteľmi zásahu z iných hasičských jednotiek.
 - Veliteľ zásahu z okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.
 - Veliteľ zásahu s najvyššou hodnosťou.
- 35. Čo určuje požiarly poplachový plán?**

- a) Organizovanie taktických cvičení a previerkových cvičení.
 - b) Obsah a rozsah odbornej prípravy osôb zaradených v hasičských jednotkách.
 - c) Zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb vodární, plynární, elektrární, zdravotníckych zariadení a spojov do jednotlivých stupňov požiarneho poplachu a ich povolávanie na zásah.
- 36. Kedy môže právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zrušiť svoju hasičskú jednotku alebo znížiť jej početný stav?**
- a) Po predchádzajúcom súhlasnom písomnom rozhodnutí krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.
 - b) Len s písomným súhlasom okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.
 - c) Na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo fyzickej osoby -podnikateľa.
- 37. Kto zodpovedá za činnosť a pripravenosť hasičskej jednotky?**
- a) Technik požiarnej ochrany.
 - b) Preventívár požiarnej ochrany obce.
 - c) Veliteľ hasičskej jednotky.
- 38. Kto zriaďuje riadiaci štáb na zabezpečenie zdolávania rozsiahlych alebo dlhotrvajúcich požiarov a nežiaducich udalostí?**
- a) Veliteľ zásahu.
 - b) Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.
 - c) Právnická osoba, na území ktorej udalosť vznikla.

Poznámky k I. časti:

1. Na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť technika požiarnej ochrany platia všetky otázky I. časti.
2. Na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť preventívára požiarnej ochrany obce platia z I. časti iba otázky č. 1, 3, 4 až 12, 14 až 20, 22 až 31 a 37.

II. Horľavé plyny a horenie podporujúce plyny

1. Kedy je považovaný plyn za horľavý plyn?

- a) Ak plyn alebo zmes plynov má pri teplote 50°C tlak pár nižší ako 101 kPa alebo pri teplote 20°C a atmosférickom tlaku 300 kPa je úplne plynný; možno určiť jeho bod vznietenia, alebo vytvára s kyslíkom výbušnú zmes.
- b) Ak plyn alebo zmes plynov má pri teplote 50°C tlak pár vyšší ako 300 kPa alebo pri teplote 20°C a atmosférickom tlaku 101 kPa je úplne plynný a súčasne možno určiť jeho bod vznietenia, alebo vytvára so vzduchom výbušnú zmes.
- c) Ak plyn alebo zmes plynov spôsobuje väčšiu oxidáciu prostredia, v ktorom sa nachádza, než akú spôsobuje vzduch.

2. Kedy je považovaný plyn za horenie podporujúci plyn?

- a) Ak plyn alebo zmes plynov spôsobuje väčšiu oxidáciu prostredia, v ktorom sa nachádza, než akú spôsobuje vzduch.
- b) Ak plyn alebo zmes plynov má pri teplote 50°C tlak pár nižší ako 101 kPa alebo pri teplote 20°C a atmosférickom tlaku 300 kPa je úplne plynný a obsahuje viac ako 16 % kyslíka.
- c) Ak plyn alebo zmes plynov má pri teplote 50°C tlak pár vyšší ako 300 kPa alebo pri teplote 20°C a atmosférickom tlaku 101 kPa je úplne plynný.

3. Čo je nebezpečná koncentrácia horľavého plynu?

- a) Objem horľavého plynu zodpovedajúci jednej štvrtine objemu plynu, ktorý s kyslíkom vytvára výbušnú zmes.
 - b) Objem horľavého plynu zodpovedajúci jednej tretine objemu plynu, ktorý už vytvára so vzduchom výbušnú zmes.
 - c) Objem horľavého plynu zodpovedajúci jednej štvrtine objemu plynu, ktorý už vytvára so vzduchom výbušnú zmes.
- 4. Čo je podľa vyhlášky MV SR č. 124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi, tlaková nádoba?**
- a) Obal s vnútorným objemom najviac 1 000 l, ktorý je spolu s jeho výstrojom určený na opakované plnenie alebo dopravu horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu.
 - b) Fľaša s vnútorným objemom najviac 1 000 l, ktorá je spolu s jej výstrojom určená na opakované plnenie alebo dopravu horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu.
 - c) Obal s vnútorným objemom najviac 1 000 l, ktorý je spolu s jeho výstrojom určený na jednorazové plnenie alebo dopravu horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu.
- 5. Čo je podľa vyhlášky MV SR č. 124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi, fľaša?**
- a) Tlaková nádoba spravidla guľovitého tvaru alebo valcovitého tvaru s hrdlom, ktorá má vnútorný objem od 0,5 l do 150 l a je určená na opakované plnenie alebo dopravu horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu.
 - b) Tlaková nádoba spravidla guľovitého tvaru alebo valcovitého tvaru s hrdlom, ktorá má vnútorný objem od 0,5 l do 1 000 l a je určená na jednorazové plnenie alebo dopravu horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu.
 - c) Obal s vnútorným objemom najviac 1 000 l, ktorý je spolu s jeho výstrojom určený na opakované plnenie alebo dopravu horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu.
- 6. Akým spôsobom možno plniť tlakovú nádobu horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom?**
- a) Dávkovacím zariadením.
 - b) Iba plniacim zariadením.
 - c) Prepúšťaním plynu z inej tlakovej nádoby.
- 7. Akým spôsobom možno dávkovať tlakovú nádobu kvapalinou?**
- a) Iba dávkovacím zariadením.
 - b) Plniacim zariadením.
 - c) Tlakom plynu reagujúceho s dávkovanou kvapalinou.
- 8. Ako je definovaný uzatvorený sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov?**
- a) Je to zastrešený sklad s obvodovými stenami, ktorý má podiel trvale otvorených otvorov v strešnom plášti a v obvodových stenách menší ako 25 %.
 - b) Je to zastrešený sklad s obvodovými stenami, ktoré majú podiel trvale otvorených otvorov v obvodových stenách menší ako 25 %.

- c) Je to zastrešený sklad s obvodovými stenami, ktoré majú podiel trvale otvorených otvorov v obvodových stenách väčší ako 50 %.
- 9. Ako je definovaný hlavný sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov?**
- a) Je to sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov, v ktorom sa skladujú tlakové nádoby s horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom s celkovým vnútorným objemom väčším ako 2 000 l.
 - b) Je to sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov, v ktorom sa skladujú fľaše s horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom o celkovom počte viac ako 2 000 ks.
 - c) Je to sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov, v ktorom sa skladujú tlakové nádoby s horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom s celkovým vnútorným objemom najviac 2 000 l.
- 10. Aký najmenší zostatkový pretlak musia ešte mať vyprázdnené tlakové nádoby a tlakové nádoby vozidiel s iným horľavým plynom ako je acetylén, alebo horenie podporujúcim plynom?**
- a) 0,05 MPa.
 - b) Žiadny.
 - c) 0,15 MPa.
- 11. Ako sa majú prepravovať tlakové nádoby na horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny?**
- a) Iba prázdne.
 - b) Iba s uzavretými ventilmi a ak sú vybavené ochrannými klobúčikmi, musia byť ochranné klobúčiky nasadené.
 - c) Iba po päť kusov.
- 12. Môže byť malý sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov, ktorý je samostatným požiarnym úsekom, vstavaný alebo pristavaný k stavbe?**
- a) Môže byť vstavaný do jednopodlažnej stavby alebo pristavaný k jednopodlažnej stavbe.
 - b) Môže byť pristavaný k jednopodlažnej stavbe.
 - c) Nemôže.
- 13. Aké sú požiadavky na podlahu v sklade horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov?**
- a) Musí byť nehorľavá.
 - b) Musí byť rovná, nehorľavá s protišmykovým povrchom a odolná proti mechanickému zaťaženiu.
 - c) Žiadne.
- 14. Môžu byť súčasťou hlavného skladu horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov tiež priestory súvisiace so skladovaním, prijímaním alebo vydávaním tlakových nádob?**
- a) Áno, ale priestory súvisiace so skladovaním, prijímaním alebo vydávaním tlakových nádob musia tvoriť samostatný požiarny úsek, ktorý musí mať východ na voľné priestranstvo.
 - b) Nemôžu.

- c) Áno, ale priestory súvisiace so skladovaním, prijímaním alebo vydávaním tlakových nádob musia tvoriť samostatný požiarne úsek.

Poznámky k II. časti:

1. Na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť technika požiarnej ochrany platia všetky otázky II. časti.
2. Na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť preventívára požiarnej ochrany obce platia z II. časti iba otázky č. 4 až 5 a 11.

III. Požiadavky na protipožiarne bezpečnosť stavieb

- 1. Akým spôsobom sa vyjadruje požiarne riziko požiarneho úseku pre výrobné stavby a pre stavby poľnohospodárskej výroby?**
 - a) Riešením rovnice energetickej rovnováhy a ekvivalentným časom trvania požiaru v horiacom priestore požiarneho úseku.
 - b) Ekvivalentným časom trvania požiaru.
 - c) Určením pravdepodobných teplôt plynov v horiacom priestore a pravdepodobného času trvania požiaru.
- 2. Čím sa vyjadruje požiarne riziko požiarneho úseku v nevýrobnej stavbe?**
 - a) Výpočtovým požiarom zaťaženie.
 - b) Indexom skladovaných materiálov.
 - c) Priemerným požiarom zaťaženie.
- 3. Čo je stále požiarne zaťaženie?**
 - a) Požiarne zaťaženie, ktoré zahŕňa hmotnosť a výhrevnosť horľavých látok v konštrukciách požiarneho úseku.
 - b) Požiarne zaťaženie rovnomerne rozložené na pôdorysnej ploche požiarneho úseku..
 - c) Pravdepodobná intenzita požiaru v požiarom úseku.
- 4. Čím sa vyjadruje požiarne riziko požiarneho úseku skladu v jednopodlažnej stavbe?**
 - a) Indexom skladovaných materiálov a indexom ekonomického rizika.
 - b) Súčinom hmotnosti horľavého materiálu a veľkosti požiarneho úseku.
 - c) Výpočtovým požiarom zaťaženie.
- 5. Čím musia byť opatrené dvere na únikovej ceste zo zhromažďovacieho priestoru?**
 - a) Panikovým východovým uzáverom.
 - b) Núdzovým východovým uzáverom.
 - c) Panikovým kovaním.
- 6. Akú spoločnú podmienku musia spĺňať všetky typy chránených únikových ciest?**
 - a) Musia tvoriť samostatný požiarne úsek.
 - b) Musia mať zabezpečené prirodzené vetranie.
 - c) Musia byť vybavené evakuačným výťahom.
- 7. Čo tvorí priemerné požiarne zaťaženie?**
 - a) Náhodné požiarne zaťaženie a stále požiarne zaťaženie.
 - b) Súčet hmotnosti horľavých látok a výhrevnosti horľavých látok.
 - c) Výpočtové požiarne zaťaženie a náhodné požiarne zaťaženie.

- 8. Akú požiadavku má spĺňať požiarny uzáver po každom otvorení alebo pri vzniku požiaru?**
- Musí sa automaticky uzatvárať, ale iba na uzáveroch do chránených únikových ciest.
 - Musí sa automaticky uzatvárať; to neplatí na vstupné dvere do bytu a na požiarny uzáver, ktorým sa prestupuje len pri oprave a kontrole technického zariadenia alebo technologického zariadenia.
 - Nemusí sa automaticky uzatvárať, ak zaisťuje uzatváranie vstupných dvier do izieb ubytovacích zariadení.
- 9. Aké podmienky musí spĺňať požiarny uzáver do chránenej únikovej cesty?**
- Musí byť typu EI. Požiarny uzáver typ EW môže byť použitý, ak oddeluje chránenú únikovú cestu od požiarneho úseku bez požiarneho rizika alebo od iného priestoru bez požiarneho rizika, alebo od požiarneho úseku chráneného stabilným hasiacim zariadením, alebo od vonkajšej komunikácie.
 - Musí byť vždy typu REI, ale môže byť aj typu EI alebo typu EW.
 - Môže byť len typu konštrukcie D1 a druhu EI.
- 10. Ako sa delia zásahové cesty?**
- Vonkajšie a vnútorné.
 - Nástupné a prístupové.
 - Pre profesionálne hasičské jednotky a pre dobrovoľné hasičské jednotky.
- 11. Čo je náhradná úniková možnosť?**
- Je to možnosť mimoriadneho spôsobu úniku z požiarneho úseku alebo otvoreného technologického zariadenia, ktorý je namáhavejší ako chôdza, alebo sa vykonáva pomocnými prostriedkami na evakuáciu osôb.
 - Je to možnosť úniku osôb z požiarom ohrozenej stavby po vedľajších únikových cestách.
 - Je to možnosť úniku, ktorá je stanovená v požiarnych poplachových smerniciach.
- 12. Čo patrí medzi požiarne deliace stavebné konštrukcie podľa STN 92 0201-2?**
- Požiarne steny, požiarne stropy a obvodové steny.
 - Požiarne steny, požiarne stropy, obvodové steny a nenosné steny.
 - Nehorľavé stavebné konštrukcie, ktoré bránia šíreniu požiaru a majú odolnosť najmenej desať minút.
- 13. Ako možno zvýšiť odolnosť ocelevej požiarnej konštrukcie?**
- Zmenšením prierezovej plochy ocelevej konštrukcie pre potreby dodržania pomeru O/F.
 - Každá oceľová konštrukcia má požadovanú požiarnu odolnosť a nie je potrebné ju chrániť.
 - Obložením, náterom alebo nástrekom.
- 14. Čo je požiarny úsek?**
- Celá stavba alebo jej časť, ktorá je ohraničená od ostatných častí stavby nehorľavým konštrukčným celkom.
 - Celá stavba alebo jej časť, ktorá je oddelená od jej ostatných častí alebo od inej stavby požiarou deliacou konštrukciou alebo odstupovou vzdialenosťou.
 - Celá stavba alebo jej časť, ktorá je ohraničená alebo oddelená od ostatných častí stavby nehorľavými konštrukciami.

- 15. Čo je základnou jednotkou šírky únikových ciest?**
- Únikový pruh šírky 0,55 m.
 - Únikový pruh šírky 80 cm.
 - Šírka vchodových dverí.
- 16. Aká je minimálna požadovaná šírka chránenej únikovej cesty?**
- Jeden a pol únikového pruhu; túto podmienku spĺňajú dvere so šírkou 0,80 m.
 - Dvojnásobok únikového pruhu.
 - 110 cm.
- 17. Ako sa členia chránené únikové cesty podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarne bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov?**
- Chránená úniková cesta, nechránená úniková cesta a čiastočne chránená úniková cesta.
 - A, B a C.
 - A, B, C a AE.
- 18. Čo je požiarne riziko?**
- Množstvo horľavých látok v požiarnej úseku.
 - Hmotnosť a výhrevnosť horľavých látok v konštrukciách požiarnej úseku.
 - Pravdepodobná intenzita požiaru v požiarnej úseku alebo v jeho časti.
- 19. Čo je požiarne nebezpečný priestor?**
- Priestor okolo stavby, otvoreného technologického zariadenia alebo otvoreného skladu, z ktorého sa môže preniesť požiar sálaním tepla alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie.
 - Časť obvodovej steny alebo strešného plášťa, ktorý je schopný emitovať teplo s intenzitou alebo uvoľňovať horiace časti.
 - Prilahlá časť plochy k objektu, v ktorej je nebezpečenstvo prenosu požiaru na iný objekt sálaním tepla alebo padajúcimi horľavými časťami konštrukcií.
- 20. Ako sa členia požiarne uzávery z hľadiska konštrukčných prvkov, z ktorých sú vyhotovené?**
- Na požiarne uzávery druhu A, B a C.
 - Na požiarne uzávery druhu D1 a D3.
 - Na požiarne uzávery druhu D1, D2 a D3.

Poznámky k III. časti:

- Na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť technika požiarnej ochrany platia všetky otázky III. časti.
- Na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť preventívára požiarnej ochrany obce platia z III. časti iba otázky č. 6 až 8, 14, 18 a 20.

IV. Horľavé kvapaliny, lakovne

- 1. Ako sa členia horľavé kvapaliny podľa bodu vzplanutia?**
- Horľavé kvapaliny I. triedy nebezpečnosti, horľavé kvapaliny II. triedy nebezpečnosti, horľavé kvapaliny III. triedy nebezpečnosti a horľavé kvapaliny IV. triedy nebezpečnosti.
 - Horľavé kvapaliny vysoko horľavé, horľavé kvapaliny stredne horľavé a horľavé kvapaliny slabo horľavé.

- c) Horľavé kvapaliny I. stupňa nebezpečnosti, horľavé kvapaliny II. stupňa nebezpečnosti, horľavé kvapaliny III. stupňa nebezpečnosti a horľavé kvapaliny IV. stupňa nebezpečnosti.
- 2. Za akú horľavú kvapalinu sa považuje horľavá kvapalina, ktorá nemá určený bod vzplanutia?**
- a) Za horľavú kvapalinu IV. triedy nebezpečnosti.
b) Za horľavú kvapalinu I. triedy nebezpečnosti.
c) Nepovažuje sa za horľavú kvapalinu.
- 3. Aký objem môže mať rozbitný prepravný obal na horľavú kvapalinu?**
- a) Ľubovoľný.
b) Najviac 10 l, ale horľavá kvapalina v ňom umiestnená môže mať objem najviac 5 l.
c) Najviac 5 l.
- 4. Aký objem môže mať rozbitný prepravný obal na horľavú kvapalinu s nízkym bodom varu?**
- a) Najviac 5 l.
b) Najviac 1 l.
c) Najviac 5 l, ale horľavá kvapalina s nízkym bodom varu v ňom umiestnená môže mať objem najviac 1 l.
- 5. Aký najväčší celkový objem horľavých kvapalín s nízkym bodom varu možno používať alebo ukladať v lekárni a vo výdajni liekov, v predajnom priestore a na pracovisku?**
- a) Najviac 10 l.
b) Najviac 1 l v rozbitnom prepravnom obale a 5 l v nerozbitnom prepravnom obale.
c) Najviac 10 l v rozbitnom prepravnom obale a 20 l v nerozbitnom prepravnom obale.
- 6. Z akých konštrukčných prvkov musí byť vyhotovená stavebná konštrukcia skladu horľavých kvapalín?**
- a) Druhu D1.
b) Druhu D1 u hlavného skladu horľavých kvapalín a druhu D2 u prevádzkového skladu horľavých kvapalín.
c) Skupiny A.
- 7. Čo nie je dovolené odkladať a skladovať v prevádzkarni a v príručnom sklade náterových látok?**
- a) Horľavé kvapaliny.
b) Horľavé materiály a horenie podporujúce materiály a predmety nesúvisiace s činnosťou v týchto priestoroch.
c) Predmety nesúvisiace s činnosťou v prevádzkarni.
- 8. Aké podmienky musí spĺňať priestor, v ktorom sa nanášajú náterové látky máčaním alebo polievaním?**
- a) Musí byť vybavený elektrickou požiarou signalizáciou.
b) Musí byť vybavený stabilným hasiacim zariadením.

- c) Musí byť zakrytý a odsávaný tak, aby v ňom nemohla vzniknúť nebezpečná koncentrácia plynov alebo pár a aby v ňom bola zabezpečená aspoň 10-násobná výmena vzduchu za hodinu.
- 9. Aká môže byť najvyššia teplota povrchových častí vyhrievacieho zariadenia v sušiarňi?**
- a) Taká, aby bola najmenej o 50°C nižšia ako je teplota vzplanutia sušených materiálov alebo ich riedidiel.
b) Taká, aby bola najmenej o 50°C nižšia ako je teplota vznietenia náterových látok alebo ich riedidiel.
c) Najviac o 50°C nižšia ako je teplota horenia sušených náterových látok.
- 10. Čo sa nesmie vykonávať vo vzdialenosti menšej ako 10 m od ohraňeného priestoru na občasné nanášanie náterových látok?**
- a) Nesmú sa tam zdržiavať cudzie osoby.
b) Činnosť, ktorá by mohla byť zdrojom iniciácie požiaru alebo výbuchu.
c) Jesť, piť a odychovať.
- 11. Čím musí byť vybavený priestor na občasné nanášanie náterových látok počas nanášania a schnutia náterových látok?**
- a) Prenosnými hasiacimi prístrojmi najmenej dvoch druhov.
b) Dostatočným počtom prenosných hasiacich prístrojov.
c) Najmenej dvomi prenosnými hasiacimi prístrojmi vhodných druhov.
- 12. Čo je priestor na občasné nanášanie náterových látok?**
- a) Priestor, v ktorom sa náterové látky nanášajú na výrobky, ak čas nanášania neprevyšuje štyri hodiny v týždni alebo päť minút v priebehu pol hodiny.
b) Priestor, v ktorom sa náterové látky nanášajú na výrobky, ak čas nanášania neprevyšuje päť hodín v týždni.
c) Priestor, v ktorom sa náterové látky nanášajú na výrobky iba občasne.
- 13. Aká dokumentácia musí byť umiestnená v prevádzkarni náterových látok?**
- a) Prevádzkový predpis, požiarne poriadok pracoviska a požiarne poplachové smernice.
b) Požiarne poplachové smernice, prevádzkový predpis, požiarne poriadok pracoviska a návod na obsluhu zariadení.
c) Návod na obsluhu, požiarne poplachové smernice a požiarne poriadok pracoviska.
- 14. Kde v prevádzkarni sa môžu skladovať náterové látky?**
- a) Na nehorľavej podlahe v nerozbitných obaloch.
b) Iba v príručnom sklade náterových látok.
c) Iba v plechovej skrini.

Poznámky k IV. časti:

1. Na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť technika požiarnej ochrany platia všetky otázky IV. časti.
2. Na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť preventívára požiarnej ochrany obce platia zo IV. časti iba otázky č. 1 až 3, 9, 10, 13 a 14.

V. Komíny, spotrebiče a tuhé horľavé látky

- 1. Z akého materiálu musí byť vyrobená izolačná podložka pod spotrebič?**
 - a) Z materiálu triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 s hrúbkou najmenej 1 mm, pri bežnej prevádzke odolného proti mechanickým účinkom zaťaženia.
 - b) Z materiálu triedy reakcie na oheň A1 alebo B s hrúbkou najmenej 2 mm, pri bežnej prevádzke odolného proti mechanickým účinkom zaťaženia.
 - c) Z nehorľavého materiálu s hrúbkou 2 mm.

- 2. Najmenej v akých lehotách sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať komín, ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče na plynné palivá s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW?**
 - a) Raz za tri mesiace.
 - b) Raz za šesť mesiacov.
 - c) Raz za dvanásť mesiacov.

- 3. Z akého materiálu musí byť vyrobená ochranná clona umiestnená medzi spotrebičom a stavebnou konštrukciou?**
 - a) Z materiálov triedy reakcie na oheň A1 alebo B s hrúbkou najmenej 3 mm.
 - b) Z pevných ťažko horľavých materiálov s hrúbkou aspoň 1 cm.
 - c) Z materiálov triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 s hrúbkou najmenej 3 mm.

- 4. V akej vzdialenosti od horáka musí byť umiestnená palivová nádrž pojazdného spotrebiča na kvapalné palivo, ktorá nie je jeho súčasťou?**
 - a) Najmenej 500 mm.
 - b) 1 000 mm.
 - c) Najmenej 2 000 mm.

- 5. V akej vzdialenosti od zdroja otvoreného ohňa musí byť vzdialená tlaková fľaša s vykurovacím plynom?**
 - a) Najmenej 3 m.
 - b) 2 m.
 - c) Najmenej 2 m.

- 6. Aké materiály sa spravidla používajú na výstavbu komínov a dymovodov?**
 - a) Nehorľavé materiály s porovnateľnou životnosťou, na akú je navrhnutá stavba, ktorej sú súčasťou.
 - b) Pevné a tvrdé materiály, ktoré len tak ľahko nehoria.
 - c) Nehorľavé materiály, ktorých životnosť je najmenej 25 rokov.

- 7. Kto rozhoduje o vybavení komína lapačom iskier?**
 - a) Technik požiarnej ochrany.
 - b) Kominár.
 - c) Revízny technik komínov.

- 8. Ako musí byť vyhotovený lapač iskier?**
 - a) Tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu vplyvom poveternostných podmienok.
 - b) Tak, aby nenarušoval estetický vzhľad objektu.
 - c) Tak, aby sa dal odnímať a čistiť aj z vnútornej strany.

- 9. Kedy musí byť pevne zakotvený dymovod z rúr?**
 - a) Ak je dlhší ako 2 000 mm.

- b) Ak je jeho priemer väčší ako 110 mm.
- c) Ak je dlhší ako 3 000 mm.

10. Môže sa vypaľovať komín?

- a) Áno, ale len výnimočne, ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komín môže vypaľovať iba kominár alebo revízny technik komínov s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby.
- b) Áno, ale len výnimočne, ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komín môže vypaľovať iba kominár alebo revízny technik komínov za prítomnosti hasičskej jednotky.
- c) Áno, ale iba so súhlasom okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.

11. Ako často sa musí čistiť a kontrolovať komín v občasne užívaných stavbách?

- a) Najmenej raz za rok.
- b) Najmenej raz za dva roky.
- c) Po zimnom období a pred zimným obdobím.

12. Môžu sa spaľovať nečistoty a odpad vznikajúci pri čistení a spracúvaní drevnej hmoty v otvorenom sklade dreva?

- a) Je to možné pri dodržaní príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
- b) Je to možné s písomným súhlasom orgánu štátneho požiarneho dozoru.
- c) Nie, je to zakázané.

13. Aké množstvo uvädnutého krmu a rastlín možno skladovať v povalovom priestore stavby?

- a) Najviac 3 000 m³ uvädnutého krmu a rastlín, ak ich vlhkosť je najviac 25%.
- b) Najviac 4 000 m³.
- c) Najviac 8 000 m³ uvädnutého krmu a rastlín, ak ich vlhkosť je najviac 25%.

14. Aké množstvo rastlín možno skladovať v požiarnej úseku halového skladu rastlín?

- a) Najviac 3 000 m³ rastlín, ak je ich vlhkosť najviac 25%.
- b) Najviac 10 000 m³ rastlín.
- c) Najviac 8 000 m³ rastlín.

15. Aká široká musí byť voľná plocha medzi hromadami tuhého paliva vo voľnom sklade tuhého paliva a na čo je určená?

- a) Najmenej 3,5 m a musí umožňovať voľný prejazd motorových vozidiel.
- b) Najmenej 1 m a musí umožňovať prístup k hromade skladovaného tuhého paliva za účelom merania teploty.
- c) Musí mať 3,5 m a umožňovať manipuláciu s mechanizovaným ukladačom dreva.

Poznámky k V. časti:

- 1. Na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť technika požiarnej ochrany platia všetky otázky V. časti.
- 2. Na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť preventívára požiarnej ochrany obce platia z V. časti iba otázky č. 2, 5 a 7 až 15.

VI. Hasiace prístroje

- 1. Ako rozdeľujeme prenosné hasiace prístroje podľa druhu hasiacej látky?**
 - a) Vodné, penové, práškové, CO₂ a halónové.
 - b) Vodné, vodné s prísadami, penové, práškové a CO₂.
 - c) Vodové, snehové, penové a práškové.

- 2. Aké výtláčne plyny a ich zmesi sa používajú na vytlačanie hasiacej látky z tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja?**
 - a) Vzduch, argón, oxid uhličitý, hélium a dusík.
 - b) Kryptón, neón, xenón, trifluormetán a tetrafluormetán.
 - c) Oktafluorcyklobután a bromtrifluormetán.

- 3. Aký účel má plniť bezpečnostné zariadenie na prenosnom hasiacom prístroji?**
 - a) Má zabrániť odcudzeniu prenosného hasiaceho prístroja.
 - b) Má chrániť nádobu prenosného hasiaceho prístroja pred roztrhnutím.
 - c) Má zabrániť nežiaducemu spusteniu prenosného hasiaceho prístroja.

- 4. Čo sa rozumie inštalovaním prenosného hasiaceho prístroja?**
 - a) Jeho umiestnenie na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja.
 - b) Jeho inštalovanie v držiaku.
 - c) Jeho uvedenie do činnosti.

- 5. Čo musí spĺňať stanovište prenosného hasiaceho prístroja a stanovište pojazdného hasiaceho prístroja?**
 - a) Musia byť vybetónované a trvale prístupné.
 - b) Musia byť viditeľné a trvale prístupné.
 - c) Musia byť na podlahe vyznačené červeným štvorcem s rozmermi najmenej 1m x 1m.

- 6. Kto vykonáva kontrolu hasiaceho prístroja v lehotách ustanovených v § 21 vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov?**
 - a) Iba fyzické osoby, ktoré absolvovali odbornú prípravu v rozsahu a obsahu ustanovenom výrobcom, podrobili sa overeniu vedomostí a majú vydané a platné osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na výkon kontrol hasiacich prístrojov.
 - b) Osoby poverené štatutárnym orgánom právnickej osoby.
 - c) Príslušník Hasičského a záchranného zboru.

- 7. Aké opatrenie je povinný vykonať prevádzkovateľ, ak ide o použitý prenosný hasiaci prístroj alebo hasiaci prístroj, na ktorom bol zistený nedostatok znižujúci jeho akcieschopnosť?**
 - a) Bez zbytočného odkladu vymeniť za prenosný hasiaci prístroj s porovnateľnou hasiacou účinnosťou.
 - b) Bez zbytočného odkladu vymeniť za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj s ľubovoľnou hasiacou účinnosťou.
 - c) Bez zbytočného odkladu vymeniť za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj s porovnateľnou hasiacou účinnosťou.

- 8. Ako sa umiestňuje prenosný hasiaci prístroj na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja?**

- a) Na zvislej stavebnej konštrukcii tak, aby rukoväť prenosného hasiaceho prístroja bola vždy vo výške 1,5 m nad podlahou.
- b) Spravidla na zvislej stavebnej konštrukcii alebo na podlahe. Rukoväť prenosného hasiaceho prístroja môže byť vo výške najviac 1,5 m nad podlahou.
- c) Na podlahe tak, aby rukoväť prenosného hasiaceho prístroja bola vo výške najmenej 1,5 m nad podlahou.

9. Aká lehota začína plynúť od vykonania opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja?

- a) Nová lehota na jeho kontrolu; to neplatí, ak predmetom opravy prenosného hasiaceho prístroja bola len manipulácia so štítkom s popisným označením, so štítkom o vykonaní kontroly, so štítkom o vykonaní opravy a plnenia, s držiakom prenosného hasiaceho prístroja, s prúdnicou, hadicou, spojmom poist'ujúcim hadicu alebo s tesnením prúdnice.
- b) Vždy začína plynúť lehota na vykonanie kontroly prenosného hasiaceho prístroja.
- c) V žiadnom prípade nezačína plynúť lehota na vykonanie kontroly prenosného hasiaceho prístroja.

Poznámka k VI. časti:

Na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť technika požiarnej ochrany a na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť preventívára požiarnej ochrany obce platia všetky otázky VI. časti.

VII. Požiarne zariadenia a hasičská technika.

1. Aké stavy zobrazuje ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie?

- a) Stav vypnutia, stav zapnutia, stav signalizovania požiaru, stav narušenia miestnosti.
- b) Stav signalizovania požiaru, stav signalizovania poruchy, stav dezaktivácie, stav skúšania, stav pokoja.
- c) Stav signalizovania požiaru, stav signalizovania výbuchu, stav signalizovania výjazdu hasičskej jednotky, stav pokoja, stav skúšania.

2. Aká stavba musí byť vybavená zariadením elektrickej požiarnej signalizácie?

- a) Stavba určená na ubytovanie viac ako 300 osôb, ktorá má konštrukčný celok nehorľavý.
- b) Stavba zdravotníckeho zariadenia s lôžkovou časťou.
- c) Stavba v objektoch na bývanie s počtom osôb viac ako 200.

3. Čo je elektrická požiarňa signalizácia (EPS)?

- a) Súbor hlásičov požiaru, ústrední EPS a doplňujúcich zariadení EPS.
- b) Súbor hlásičov požiaru, ústrední EPS a medených vodičov.
- c) Súbor ústrední EPS, rozvody, signálne svietidlá a tablá.

4. Aká hasiaca látka sa najčastejšie používa na hasenie horľavých kvapalín v nádržiach?

- a) Ťažká pena.
- b) Halón.
- c) Voda.

5. Ako často je potrebné vykonávať pravidelné kontroly systému elektrickej požiarnej signalizácie?

- a) Každý mesiac.

- b) Raz za polrok.
 - c) Denne, mesačne, štvrťročne a raz za rok.
- 6. Akú hlavnú úlohu plní elektrická požiarňa signalizácia?**
- a) Skracuje čas od vzniku požiaru po zistenie požiaru.
 - b) Zabráňuje šíreniu požiaru do vedľajších požiarňových úsekov.
 - c) Znižuje počet prenosných hasiacich prístrojov.
- 7. Na čo reagujú tepelné hlásiče elektrickej požiarnej signalizácie?**
- a) Reagujú na veľkosť požiarneho zaťaženia.
 - b) Nereagujú na horenie liehu a podobných horľavých kvapalín.
 - c) Reagujú na zmeny teploty okolitého prostredia.
- 8. Akú má funkciu stabilné hasiace zariadenie?**
- a) Musí požiar uhasiť a zastaviť dodávku hasiacej látky do chráneného priestoru.
 - b) Musí požiar uhasiť a oznámiť svoju činnosť hasičskej jednotke.
 - c) Musí požiar uhasiť alebo uviesť pod kontrolu, signalizovať svoju činnosť a vykonať pomocnú funkciu.
- 9. Ako sa členia požiarne uzávery z hľadiska konštrukčných prvkov, z ktorých sú vyhotovené?**
- a) Na požiarne uzávery druhu D1 a druhu D3.
 - b) Na požiarne uzávery typu C1 C2 C3.
 - c) Na uzávery brániace šíreniu tepla a prieniku dymu, obmedzujúce šírenie tepla a brániace prieniku dymu alebo brániace prenosu plameňa a prieniku dymu.
- 10. Čo tvorí sprievodnú dokumentáciu požiarneho uzáveru?**
- a) Prevádzkový denník.
 - b) Certifikát alebo vyhlásenie o zhode, ak sa vyžadovali alebo vyžadujú podľa osobitného predpisu; návod na jeho montáž, uvedenie do prevádzky, odporúčaný spôsob používania vrátane vymedzenia prostredia používania, označenie výstrah a pokyny na údržbu; prevádzkový denník požiarneho uzáveru.
 - c) Certifikát, návod na obsluhu, na údržbu a opravy.
- 11. Akú formu musí mať prevádzkový denník požiarneho uzáveru?**
- a) Písomnú alebo elektronickú.
 - b) Ľubovoľnú.
 - c) Písomnú.
- 12. Ako dlho sa uchovávajú vyhlásenie o parametroch alebo certifikát požiarneho uzáveru, prevádzkové pokyny a prevádzkový denník požiarneho uzáveru?**
- a) Najmenej desať rokov.
 - b) Musia byť uchované počas prevádzkovania požiarneho uzáveru.
 - c) Najviac 20 rokov.
- 13. Kedy sa vykonávajú prehliadky požiarneho uzáveru?**
- a) Podľa potreby, najmenej však raz za mesiac.
 - b) V lehotách určených všeobecne záväzným právnym predpisom na vykonávanie preventívnych protipožiarňových prehliadok.

- c) Raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu; bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe požiarneho uzáveru a po oprave požiarneho uzáveru.

14. Čo zaradujeme medzi požiarne hasiace a záchranné automobily?

- a) Cisternové automobilové striekačky a dopravné automobily.
- b) Osvetľovací prives.
- c) Automobilové plošiny.

15. Čo zaradujeme medzi výškovú záchrannú automobilovú techniku?

- a) Cisternové automobilové striekačky a dopravné automobily.
- b) Sklzny žľab a tunelová plachta.
- c) Automobilové plošiny a automobilové rebríky.

Poznámky k VII. časti:

1. Na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť technika požiarnej ochrany platia všetky otázky VII. časti.
2. Na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť preventívára požiarnej ochrany obce platia zo VII. časti iba otázky č. 3, 5, 6 a 13.

**OKRUH OTÁZOK PRE ÚSTNU ČASŤ
OVEROVANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI
ŠPECIALISTU POŽIARNEJ OCHRANY**

A. *Všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pred požiarmi, organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na úseku ochrany pred požiarmi*

1. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; predmet úpravy, povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na úseku ochrany pred požiarmi, postavenie špecialistov požiarnej ochrany, technikov požiarnej ochrany a preventívárov požiarnej ochrany obcí (§ 1 a § 4 až 9).
2. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov: ktoré časti zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sú podrobnejšie upravené v tejto vyhláške.
3. Orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a ich pôsobnosť. Povinnosti obce a obsah zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Dokumentácia obce o ochrane pred požiarmi.
4. Štátny požiarly dozor, jeho obsah a orgány, ktoré ho vykonávajú.
5. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Opatrenia v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
6. Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri týchto činnostiach.
7. Odborná príprava a odborná spôsobilosť špecialistov požiarnej ochrany, technikov požiarnej ochrany a preventívárov požiarnej ochrany obce.
8. Ochrana pred požiarmi v mimopracovnom čase, povinnosti osôb určených na zabezpečovanie tejto činnosti, iné riešenia ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase.
9. Školenie o ochrane pred požiarmi, jeho obsah a rozsah, intervaly pre jeho vykonávanie, overovanie vedomostí, dokumentácia o školení.
10. Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi na týchto miestach.
11. Preventívne protipožiarne prehliadky, ich obsah a vykonávanie, požiarly kniha, jej vedenie, záznamy, predkladanie štatutárnemu orgánu.
12. Zriaďovanie a povinnosti členov zaradených do protipožiarlych hliadok a ich odborná príprava; obsah, rozsah, lehoty na vykonávanie, dokumentácia. Požiarly poriadok pracoviska, jeho obsah, vypracúvanie, schvaľovanie a určovanie pracovísk a miest, pre ktoré sa vypracúva.
13. Požiarly evakuačný plán, jeho obsah, vypracúvanie, schvaľovanie a určovanie objektov, pre ktoré sa vypracúva. Požiarly poplachové smernice, ich obsah, vypracúvanie a schvaľovanie. Zriaďovanie a činnosť ohlasovne požiarov.
14. Postup pri ukladaní sankcií právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom za porušenie povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a druhy sankcií.
15. Druhy hasičských jednotiek, ich zriaďovanie a organizácia. Zásady určovania veliteľa zásahu s prednostným velením. Účel taktického cvičenia a previerkového cvičenia, jeho príprava a vykonávanie. Kto takéto cvičenie organizuje?

16. Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru, účel spracovania, postup pri jej spracovaní a jej obsah.
17. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby, jeho obsah a spracovanie.

B. Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb a pri skladovaní a manipulácii s horľavými látkami

1. Protipožiarne bezpečnosť stavby. Čím sa dosahuje a ako sa preukazuje. Obsah projektovej dokumentácie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.
2. Požiarne úsek. Určovanie dovolenej plochy požiarneho úseku pre jednotlivé druhy stavieb.
3. Požiarne podlažie. Dovolený počet požiarnych podlaží v požiarne úseku. Určovanie prvého nadzemného podlažia a požiarne výška.
4. Požiarne odolnosť požiarne konštrukcie stavby, metódy určovania, hodnotenie a zvyšovanie požiarne odolnosti požiarne konštrukcií stavieb. Požiarne stena, požiarne strop, obvodová stena, požiarne pás, strešný plášť, ich charakteristika a požiadavky.
5. Reakcia na oheň stavebných materiálov, určovanie tried reakcie na oheň, výhrevnosť, požiarne výhrevnosť, šírenie plameňa po povrchu stavebných hmôt. Konštrukčné prvky, ich členenie a určovanie. Konštrukčné celky, ich členenie a zásady určovania.
6. Požiarne zaťaženie, priemerné požiarne zaťaženie, náhodné požiarne zaťaženie, stále požiarne zaťaženie, sústredené požiarne zaťaženie.
7. Požiarne riziko a jeho určenie pre jednotlivé druhy stavieb.
8. Stupeň protipožiarne bezpečnosti, určovanie stupňa protipožiarne bezpečnosti požiarne úseku u jednotlivých druhov stavieb.
9. Požiarne uzávery, ich charakteristika a požiadavky.
10. Druhy a typy únikových ciest, náhradné únikové možnosti. Požiadavky na únikové cesty. Počet, dĺžka a šírka.
11. Chránené únikové cesty, určovanie stupňa protipožiarne bezpečnosti, požiarne zaťaženie, vetranie a osvetlenie.
12. Požiarne nebezpečný priestor, odstupová vzdialenosť, jej určovanie pre jednotlivé druhy stavieb.
13. Zariadenia na zásah; druhy, požiadavky a navrhovanie.
14. Vybavenie stavieb požiarne technickými zariadeniami a hlasovou signalizáciou požiaru. Dodávka elektrickej energie pri požiaru.
15. Osobitné požiadavky na stavby so zhromažďovacím priestorom.
16. Osobitné požiadavky na stavby na bývanie a ubytovanie.
17. Osobitné požiadavky na stavby zdravotníckych zariadení.
18. Osobitné požiadavky na stavby garáží.
19. Osobitné požiadavky na stavby skladov v jednopodlažných stavbách.
20. Osobitné požiadavky na výrobné stavby a stavby poľnohospodárskej výroby.
21. Požiadavky protipožiarne bezpečnosti v stavbách pri zmenách stavieb.
22. Požiadavky protipožiarne bezpečnosti na stavebné riešenie skladov tuhých horľavých látok a podmienky skladovania tuhých horľavých látok.
23. Kritéria pre zaradenie kvapalín do skupiny horľavých kvapalín, ich zatriedenie, kritéria pre jednotlivé triedy. Zásadne požiadavky na stavebné riešenie a technické riešenie skladov horľavých kvapalín.

24. Zásadné požiadavky na stavebné riešenie a technické riešenie prevádzok horľavých kvapalín. Požiadavky na obaly na horľavé kvapaliny. Označovanie obalov. Ukladanie horľavých kvapalín na pracoviskách.
25. Zásady skladovania, prevádzkovania a bezpečnej manipulácie s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi.
26. Prevádzkareň a iné priestory, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami: stavebné riešenie, užívanie, priestory na občasné nanášanie.
27. Podmienky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania. Výstavba a užívanie komínov a dymovodov.

C. Protipožiarne bezpečnosť technologických zariadení, navrhovanie, parametre, činnosť a podmienky prevádzkovania požiarneho zariadenia, zabezpečenie stavieb vodou na hasenie požiarov, procesy horenia a hasenia, hasičská technika a vecné prostriedky ochrany pred požiarom

1. Ochrana technologických zariadení pred účinkami požiaru a výbuchu, nepriebojné poistky, poistné membrány, klapky a ventily. Požiarne nebezpečenstvo z poškodenia technologických zariadení, od otvoreného ohňa a rozžeravených produktov horenia, tepelného prejavu mechanickej energie a tepelného prejavu elektrickej energie.
2. Princíp činnosti a hlavné časti stabilného hasiaceho zariadenia, spôsob jeho spúšťania, rozdelenie stabilných hasiacich zariadení podľa účelu a použitej hasiacej látky. Podmienky prevádzkovania stabilného hasiaceho zariadenia a zabezpečenia jeho pravidelnej kontroly.
3. Stabilné a polostabilné hasiace zariadenie penové, jeho popis, použitie, rozdelenie, zásady navrhovania. Stabilné hasiace zariadenie plynové a halónové, jeho popis, použitie, zásady navrhovania. Stabilné hasiace zariadenie práškové, jeho popis, použitie, zásady navrhovania.
4. Stabilné a polostabilné hasiace zariadenie drenčerové, jeho popis, použitie na jednotlivé druhy objektov a zariadení, zásady navrhovania. Stabilné hasiace zariadenie vodné sprinklerové, jeho popis, použitie, zásady navrhovania.
5. Potreba chránenia požiarneho úseku elektrickou požiarou signalizáciou, požiadavky na jej projektovanie a prevádzkovanie a stupne poplachu.
6. Elektrická požiarne signalizácia, základné druhy zariadení, princíp činnosti, jej umiestňovanie – všeobecne, podmienky prevádzkovania a povinnosti užívateľa.
7. Hasiace prístroje, ich rozdelenie, popis a vhodnosť ich použitia, zásady stanovenia počtu, druhov a rozmiestnenie, hasiaca účinnosť a skúšanie. Podmienky prevádzkovania hasiacich prístrojov, kontrola.
8. Ochrana proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením, jeho popis činnosti, základné údaje, strojnovo a ovládanie, požiarne klapky.
9. Hasiace a záchranné automobily a výšková záchranná automobilová technika určená k výjazdom hasičských jednotiek; ich základné charakteristiky.
10. Zariadenia na zásah, popis, rozdelenie, podmienky navrhovania.
11. Rozdelenie a navrhovanie zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov. Kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov a povinnosti užívateľov.
12. Proces samovznietenia (biologický, chemický a tepelný). Princíp a podstata horenia, horľavý súbor. Rozdiely v horení pevných látok, kvapalných látok a plyných látok.
13. Základné delenie hasiacich látok, jednotlivé druhy a ich hasiace účinky.
14. Toxicita splodín horenia. Požiarotechnické charakteristiky horľavých látok. Definícia bodu vzplanutia a bodu vznietenia, rozdiel medzi nimi.

**OKRUH OTÁZOK PRE ÚSTNU ČASŤ
OVEROVANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI
TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY**

A. *Všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pred požiarmi, organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na úseku ochrany pred požiarmi*

1. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; predmet úpravy, povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na úseku ochrany pred požiarmi, postavenie špecialistov požiarnej ochrany, technikov požiarnej ochrany a preventívárov požiarnej ochrany obcí (§ 1 a § 4 až 9).
2. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov; ktoré časti zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sú podrobnejšie upravené v tejto vyhláške.
3. Orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a ich pôsobnosť.
4. Štátny požiarly dozor, jeho obsah a orgány, ktoré ho vykonávajú.
5. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Opatrenia v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
6. Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri týchto činnostiach.
7. Odborná príprava a odborná spôsobilosť špecialistov požiarnej ochrany, technikov požiarnej ochrany a preventívárov požiarnej ochrany obce.
8. Dokumentácia ochrany pred požiarmi právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.
9. Ochrana pred požiarmi v mimopracovnom čase, povinnosti osôb určených na zabezpečovanie tejto činnosti, iné zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase.
10. Školenie o ochrane pred požiarmi, jeho obsah a rozsah, intervaly na jeho vykonávanie, overovanie vedomostí, dokumentácia o školení.
11. Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi na týchto miestach.
12. Preventívne protipožiarné prehliadky, ich obsah, ich vykonávanie, požiarne knihy, jej vedenie, záznamy, predkladanie štatutárnemu orgánu.
13. Zriaďovanie a povinnosti členov zaradených do protipožiarnych hliadok a ich odborná príprava; obsah, rozsah, lehoty na vykonávanie, dokumentácia. Požiarne poriadok pracoviska, jeho obsah, vypracúvanie, schvaľovanie a určovanie pracovísk a miest, pre ktoré sa vypracúva.
14. Požiarne evakuačný plán, jeho obsah, vypracúvanie, schvaľovanie a určovanie objektov, pre ktoré sa vypracúva.
15. Požiarne poplachové smernice, ich obsah, vypracúvanie a schvaľovanie. Zriaďovanie a činnosť ohlasovne požiarov.
16. Postup pri ukladaní sankcií právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom za porušenie povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a druhy sankcií.
17. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z.; ktoré časti zákona o ochrane pred požiarmi sú podrobnejšie upravené v tejto vyhláške.

18. Druhy hasičských jednotiek, ich zriaďovanie a organizácia. Zásady určovania veliteľa zásahu s prednostným velením.
19. Účel taktického cvičenia a previerkového cvičenia, jeho príprava a vykonanie. Kto takéto cvičenie organizuje?
20. Povinnosti obce a obsah zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Dokumentácia obce o ochrane pred požiarmi.

B. Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; protipožiarne bezpečnosť pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s horľavými látkami

1. Protipožiarne bezpečnosť stavby; čím sa dosahuje a ako sa preukazuje. Obsah projektovej dokumentácie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.
2. Požiarne úseky. Požiarne deliace konštrukcie. Triedy reakcie na oheň stavebných materiálov. Konštrukčné prvky a ich členenie. Konštrukčné celky, ich členenie a zásady určovania.
3. Požiarne podlažia. Určovanie prvého nadzemného podlažia a požiarne výška.
4. Požiarne odolnosť požiarne konštrukcií stavby, metódy určovania, hodnotenie a zvyšovanie požiarne odolnosti požiarne konštrukcií stavieb.
5. Požiarne zaťaženie, priemerné požiarne zaťaženie, náhodné požiarne zaťaženie, stále požiarne zaťaženie, sústredené požiarne zaťaženie.
6. Požiarne riziko a jeho určenie pre jednotlivé druhy stavieb. Stupeň požiarne bezpečnosti.
7. Požiarne stena, požiarne strop, obvodová stena, požiarne pás, prestupy cez požiarne deliace konštrukcie. Ich charakteristika a požiadavky.
8. Požiarne uzávery; ich charakteristika a požiadavky.
9. Druhy a typy únikových ciest, náhradné únikové možnosti. Požiadavky na únikové cesty. Počet, dĺžka a šírka.
10. Chránené únikové cesty, požiarne zaťaženie, vetranie a osvetlenie.
11. Požiarne nebezpečný priestor, odstupová vzdialenosť – od čoho závisí.
12. Zariadenia na zásah; druhy a požiadavky.
13. Vybavenie stavieb požiarotechnickými zariadeniami a zvukovou signalizáciou požiaru. Dodávka elektrickej energie pri požari.
14. Základné požiadavky protipožiarne bezpečnosti na stavebné riešenie skladov tuhých horľavých látok a podmienky skladovania tuhých horľavých látok.
15. Horľavé kvapaliny, ich zatriedenie. Požiadavky na obaly na horľavé kvapaliny. Označovanie obalov. Ukladanie horľavých kvapalín na pracoviskách.
16. Zásadne požiadavky na prevádzku skladov horľavých kvapalín. Stavebné a technické riešenie skladov horľavých kvapalín a prevádzok horľavých kvapalín.
17. Zásady skladovania, prevádzkovania a bezpečnej manipulácie s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi.
18. Prevádzkareň a iné priestory, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami – stavebné riešenie, užívanie, priestory na občasné nanášanie.
19. Podmienky protipožiarne bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania.
20. Podmienky protipožiarne bezpečnosti pri výstavbe a užívaní komínov a dymovodov.

C. Protipožiarne bezpečnosť technologických a elektrických zariadení; parametre, činnosť a podmienky prevádzkovania požiarotechnických zariadení, zabezpečenie stavieb vodou na hasenie požiarov, procesy horenia a hasenia, hasičská technika a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi

1. Ochrana technologických zariadení pred účinkami požiaru a výbuchu, nepriebojné poistky, poistné membrány, klapky a ventily.
2. Požiarne nebezpečenstvo z poškodenia technologických zariadení, od otvoreného ohňa a rozžeravených produktov horenia, tepelného prejavu mechanickej energie a tepelného prejavu elektrickej energie.
3. Princíp činnosti a hlavné časti stabilného hasiaceho zariadenia, spôsob jeho spúšťania, rozdelenie stabilných hasiacich zariadení podľa účelu a použitej hasiacej látky.
4. Stabilné a polostabilné hasiace zariadenie penové, princíp činnosti, jeho popis a použitie.
5. Drenčerové stabilné a polostabilné hasiace zariadenie, princíp činnosti, jeho popis a použitie.
6. Stabilné hasiace zariadenie vodné sprinklerové, princíp činnosti, jeho popis a použitie.
7. Stabilné hasiace zariadenie plynové a halónové, princíp činnosti, jeho popis a použitie.
8. Práškové stabilné hasiace zariadenie, princíp činnosti, jeho popis a použite.
9. Podmienky prevádzkovania stabilného hasiaceho zariadenia a zabezpečenia jeho pravidelnej kontroly.
10. Elektrická požiarne signalizácia, základné druhy zariadení, princíp činnosti, jej umiestňovanie; všeobecne, podmienky prevádzkovania a povinnosti užívateľa.
11. Hasiace prístroje, ich rozdelenie, popis a vhodnosť ich použitia, zásady stanovenia počtu, druhov a rozmiestnenie, hasiaca účinnosť a skúšanie.
12. Podmienky prevádzkovania hasiacich prístrojov a ich kontrola.
13. Ochrana proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením, jeho popis činnosti, základné údaje, strojovne a ovládanie, požiarne klapky.
14. Hasiace a záchranné automobily a výšková záchranná automobilová technika určená k výjazdom hasičských jednotiek a ich základné charakteristiky.
15. Rozdelenie zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov, ich kontrola a povinnosti užívateľov.
16. Proces samovznietenia (biologický, chemický a tepelný).
17. Princíp a podstata horenia, horľavý súbor. Rozdiely v horení pevných látok, kvapalných látok a plynných látok.
18. Základné delenie hasiacich látok, jednotlivé druhy a ich hasiace účinky.
19. Toxicita splodín horenia.
20. Požiarotechnické charakteristiky horľavých látok.
21. Definícia bodu vzplanutia a bodu vznietenia, rozdiel medzi nimi.

**OKRUH OTÁZOK PRE ÚSTNU ČASŤ
OVEROVANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI
PREVENTIVÁRA POŽIARNEJ OCHRANY OBCE**

A. *Všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pred požiarmi, organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na úseku ochrany pred požiarmi*

1. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; predmet úpravy, povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na úseku ochrany pred požiarmi, postavenie špecialistov požiarnej ochrany, technikov požiarnej ochrany a preventivárov požiarnej ochrany obcí (§ 1 a § 4 až 9).
2. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov; ktoré časti zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sú podrobnejšie upravené v tejto vyhláške.
3. Povinnosti fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi.
4. Orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a ich pôsobnosť.
5. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Opatrenia v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
6. Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri týchto činnostiach.
7. Odborná príprava a odborná spôsobilosť preventivárov požiarnej ochrany obce.
8. Dokumentácia ochrany pred požiarmi právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa.
9. Ochrana pred požiarmi v mimopracovnom čase, povinnosti osôb určených na zabezpečovanie tejto činnosti, iné možnosti zabezpečenia ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase.
10. Školenie o ochrane pred požiarmi, jeho obsah a rozsah, intervaly pre jeho vykonávanie, overovanie vedomostí, dokumentácia o školení.
11. Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi na týchto miestach.
12. Preventívne protipožiarne prehliadky, ich obsah, ich vykonávanie, požiarne knihy, jej vedenie, záznamy, predkladanie štatutárnemu orgánu.
13. Zriaďovanie a povinnosti členov zaradených do protipožiarnej hliadky a ich odborná príprava; obsah, rozsah, lehoty na vykonávanie, dokumentácia. Požiarne poriadky pracoviska, jeho obsah, vypracúvanie, schvaľovanie a určovanie pracovísk a miest, pre ktoré sa vypracúva.
14. Požiarne evakuačný plán, jeho obsah, vypracúvanie, schvaľovanie a určovanie objektov, pre ktoré sa vypracúva.
15. Požiarne poplachové smernice, ich obsah, vypracúvanie a schvaľovanie. Zriaďovanie a činnosť ohlasovne požiarov.
16. Dôvod na vylúčenie vecí z používania a postup pri rozhodovaní o vylúčení vecí z používania.
17. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách; ktoré časti zákona o ochrane pred požiarmi sú podrobnejšie upravené v tejto vyhláške.
18. Druhy hasičských jednotiek, ich zriaďovanie a organizácia.

19. Povinnosti obce na úseku ochrany pred požiarmi.
20. Rozsah zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi vykonávanej obcou.
21. Preventívne protipožiarne kontroly. Ich účel, obsah a vykonávanie.

B. Základné požiadavky protipožiarej bezpečnosti stavieb; protipožiarna bezpečnosť pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s horľavými látkami; požiarotechnické zariadenia; zabezpečenie stavieb vodou na hasenie požiarov; procesy horenia a hasenia

1. Protipožiarna bezpečnosť stavby, jej obsah a účel.
2. Požiarny úsek. Účel delenia stavby na požiarné úseky, požiarné deliace konštrukcie.
3. Požiarné zaťaženie, priemerné požiarné zaťaženie, náhodné požiarné zaťaženie, stále požiarné zaťaženie a sústredené požiarné zaťaženie.
4. Požiarné uzávery, ich účel a požiadavky na ich funkčnosť.
5. Druhy a typy únikových ciest, základné požiadavky na únikové cesty z hľadiska ich funkčnosti a označovania.
6. Zariadenia na zásah; čo sem patrí, na čo slúžia a požiadavky na ich použiteľnosť.
7. Požiarné zariadenia; čo sem patrí, na čo slúžia.
8. Podmienky skladovania tuhých horľavých látok.
9. Horľavé kvapaliny. Kritéria pre zatriedenie horľavých kvapalín do jednotlivých tried nebezpečnosti.
10. Zásadné požiadavky na skladovanie horľavých kvapalín.
11. Požiadavky na obaly na horľavé kvapaliny. Označovanie obalov. Ukladanie horľavých kvapalín na pracoviskách.
12. Zásady skladovania, prevádzkovania a bezpečnej manipulácie s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi.
13. Podmienky protipožiarej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania.
14. Podmienky protipožiarej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní komínov a dymovodov.
15. Hasiace prístroje, ich rozdelenie, popis a vhodnosť ich použitia.
16. Podmienky prevádzkovania hasiacich prístrojov a ich kontrola.
17. Rozdelenie zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov, ich kontrola a povinnosti užívateľov.
18. Proces samovznietenia (biologický, chemický a tepelný).
19. Princíp a podstata horenia, horľavý súbor. Rozdiely v horení pevných látok, kvapalných látok a plynných látok.
20. Základné delenie hasiacich látok, jednotlivé druhy a ich hasiace účinky.
21. Toxicita sploďín horenia.

**OKRUH OTÁZOK PRE PÍSOMNÚ ČASŤ
OVEROVANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI
ŠPECIALISTU POŽIARNEJ OCHRANY, KTORÍ PODALI PRIHLÁŠKU
NA OVERENIE DO 31. AUGUSTA 2015**

II. Horľavé plyny a horenie podporujúce plyny

1. Kedy je považovaný plyn za horľavý plyn?

- a) Ak plyn alebo zmes plynov má pri teplote 50 °C tlak pár nižší ako 101 kPa alebo pri teplote 20°C a atmosférickom tlaku 300 kPa je úplne plynný; možno určiť jeho bod vznietenia, alebo vytvára s kyslíkom výbušnú zmes.
- b) Ak plyn alebo zmes plynov má pri teplote 50 °C tlak pár vyšší ako 300 kPa alebo pri teplote 20°C a atmosférickom tlaku 101 kPa je úplne plynný a súčasne možno určiť jeho bod vznietenia, alebo vytvára so vzduchom výbušnú zmes.
- c) Ak plyn alebo zmes plynov spôsobuje väčšiu oxidáciu prostredia, v ktorom sa nachádza, než akú spôsobuje vzduch.

2. Kedy je považovaný plyn za horenie podporujúci plyn?

- a) Ak plyn alebo zmes plynov spôsobuje väčšiu oxidáciu prostredia, v ktorom sa nachádza, než akú spôsobuje vzduch.
- b) Ak plyn alebo zmes plynov má pri teplote 50°C tlak pár nižší ako 101 kPa alebo pri teplote 20°C a atmosférickom tlaku 300 kPa je úplne plynný a obsahuje viac ako 16 % kyslíka.
- c) Ak plyn alebo zmes plynov má pri teplote 50°C tlak pár vyšší ako 300 kPa alebo pri teplote 20°C a atmosférickom tlaku 101 kPa je úplne plynný.

3. Čo je nebezpečná koncentrácia horľavého plynu?

- a) Objem horľavého plynu zodpovedajúci jednej štvrtine objemu plynu, ktorý s kyslíkom vytvára výbušnú zmes.
- b) Objem horľavého plynu zodpovedajúci jednej tretine objemu plynu, ktorý už vytvára so vzduchom výbušnú zmes.
- c) Objem horľavého plynu zodpovedajúci jednej štvrtine objemu plynu, ktorý už vytvára so vzduchom výbušnú zmes.

4. Čo je podľa vyhlášky MV SR č. 124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi, tlaková nádoba?

- a) Obal s vnútorným objemom najviac 1 000 l, ktorý je spolu s jeho výstrojom určený na opakované plnenie alebo dopravu horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu.
- b) Fľaša s vnútorným objemom najviac 1 000 l, ktorá je spolu s jej výstrojom určená na opakované plnenie alebo dopravu horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu.
- c) Obal s vnútorným objemom najviac 1 000 l, ktorý je spolu s jeho výstrojom určený na jednorazové plnenie alebo dopravu horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu.

5. **Čo je podľa vyhlášky MV SR č. 124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi, fľaša?**
- TLaková nádoba spravidla guľovitého tvaru alebo valcovitého tvaru s hrdlom, ktorá má vnútorný objem od 0,5 l do 150 l a je určená na opakované plnenie alebo dopravu horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu.
 - TLaková nádoba spravidla guľovitého tvaru alebo valcovitého tvaru s hrdlom, ktorá má vnútorný objem od 0,5 l do 1 000 l a je určená na jednorazové plnenie alebo dopravu horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu.
 - Obal s vnútorným objemom najviac 1 000 l, ktorý je spolu s jeho výstrojom určený na opakované plnenie alebo dopravu horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu.
6. **Akým spôsobom možno plniť tlakovú nádobu horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom?**
- Dávkovacím zariadením.
 - Iba plniacim zariadením.
 - Prepúšťaním plynu z inej tlakovej nádoby.
7. **Akým spôsobom možno dávkovať tlakovú nádobu kvapalinou?**
- Iba dávkovacím zariadením.
 - Plniacim zariadením.
 - Tlakom plynu reagujúceho s dávkovanou kvapalinou.
8. **Kde možno umiestniť plniareň horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov, priestor na plnenie alebo stáčanie horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov?**
- Len v jednopodlažnom, samostatne stojacom nadzemnom objekte bez podkrovných miestností.
 - V samostatne stojacom nadzemnom objekte bez podkrovných miestností.
 - Kdekoľvek podľa rozhodnutia okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.
9. **Ako je definovaný uzatvorený sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov?**
- Je to zastrešený sklad s obvodovými stenami, ktorý má podiel trvale otvorených otvorov v strešnom plášti a v obvodových stenách menší ako 25 %.
 - Je to zastrešený sklad s obvodovými stenami, ktoré majú podiel trvale otvorených otvorov v obvodových stenách menší ako 25 %.
 - Je to zastrešený sklad s obvodovými stenami, ktoré majú podiel trvale otvorených otvorov v obvodových stenách väčší ako 50 %.
10. **Ako je definovaný hlavný sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov?**
- Je to sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov, v ktorom sa skladujú tlakové nádoby s horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom s celkovým vnútorným objemom väčším ako 2 000 l.
 - Je to sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov, v ktorom sa skladujú fľaše s horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom o celkovom počte viac ako 2 000 ks.

- c) Je to sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov, v ktorom sa skladujú tlakové nádoby s horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom s celkovým vnútorným objemom najviac 2 000 l.
- 11. Aký celkový vnútorný objem môžu mať tlakové nádoby s horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom skladované v jednom požiarom úseku uzatvoreného skladu alebo otvoreného skladu horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov?**
- a) Celkový vnútorný objem najviac 25 000 l.
b) Celkový vnútorný objem najviac 250 000 l.
c) Celkový vnútorný objem najviac 52 000 l.
- 12. Kde môže byť umiestnené veľkokapacitné odberné miesto horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov?**
- a) Môže byť iba pri hlavnom sklade horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov.
b) Môže byť iba pri výrobnom objekte alebo otvorenom technologickom zariadení, v ktorom sa používa odoberaný plyn, alebo vo vzdialenosti najmenej 30 m od iného objektu alebo otvoreného technologického zariadenia.
c) Môže byť iba vo vzdialenosti 20 m od ľubovoľného objektu.
- 13. Kedy je priestor, v ktorom sú uložené prevádzkové fľaše a pohotovostné fľaše alebo zásobné fľaše s horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom, prevádzkovým odberným miestom?**
- a) Ak ide o priestor, v ktorom sú uložené prevádzkové fľaše s celkovým vnútorným objemom najviac 600 l a pohotovostné fľaše alebo zásobné fľaše s celkovým vnútorným objemom najviac 600 l, v ktorých sú umiestnené horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny.
b) Ak ide o priestor, v ktorom sú uložené prevádzkové fľaše s celkovým vnútorným objemom najviac 1 250 l a pohotovostné fľaše alebo zásobné fľaše s celkovým vnútorným objemom najviac 1 250 l, v ktorých sú umiestnené horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny.
c) Ak ide o priestor, v ktorom sú uložené prevádzkové tlakové nádoby s celkovým vnútorným objemom najviac 600 l a pohotovostné tlakové nádoby alebo zásobné tlakové nádoby s celkovým vnútorným objemom najviac 600 l, v ktorých sú umiestnené horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny.
- 14. Aký najmenší zostatkový pretlak musia ešte mať vyprázdnené tlakové nádoby a tlakové nádoby vozidiel s iným horľavým plynom ako je acetylén, alebo horenie podporujúcim plynom?**
- a) 0,05 MPa.
b) Žiadny.
c) 0,15 MPa.
- 15. Ako sa majú prepravovať tlakové nádoby na horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny?**
- a) Iba prázdne.
b) Iba s uzavretými ventilmi a ak sú vybavené ochrannými klobúčikmi, musia byť ochranné klobúčiky nasadené.
c) Iba po päť kusov.

- 16. Aké sú požiadavky na východy zo skladu horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov?**
- Z hlavného skladu musia viesť na voľné priestranstvo.
 - Z malého skladu môžu viesť do chránenej únikovej cesty typu B a z hlavného skladu musia viesť na voľné priestranstvo.
 - Musia viesť na voľné priestranstvo.
- 17. Môže byť malý sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov, ktorý je samostatným požiarnym úsekom, vstavaný alebo pristavaný k stavbe?**
- Môže byť vstavaný do jednopodlažnej stavby alebo pristavaný k jednopodlažnej stavbe.
 - Môže byť pristavaný k jednopodlažnej stavbe.
 - Nemôže.
- 18. Aké sú požiadavky na podlahu v sklade horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov?**
- Musí byť nehorľavá.
 - Musí byť rovná, nehorľavá s protišmykovým povrchom a odolná proti mechanickému zaťaženiu.
 - Žiadne.
- 19. Môžu byť súčasťou hlavného skladu horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov tiež priestory súvisiace so skladovaním, prijímaním alebo vydávaním tlakových nádob?**
- Áno, ale priestory súvisiace so skladovaním, prijímaním alebo vydávaním tlakových nádob musia tvoriť samostatný požiarny úsek, ktorý musí mať východ na voľné priestranstvo.
 - Nemôžu.
 - Áno, ale priestory súvisiace so skladovaním, prijímaním alebo vydávaním tlakových nádob musia tvoriť samostatný požiarny úsek.

III. Požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb

- 1. Akým spôsobom sa vyjadruje požiarne riziko požiarného úseku pre výrobné stavby a pre stavby poľnohospodárskej výroby?**
- Riešením rovnice energetickej rovnováhy a ekvivalentným časom trvania požiaru v horiacom priestore požiarného úseku.
 - Ekvivalentným časom trvania požiaru.
 - Určením pravdepodobných teplôt plynov v horiacom priestore a pravdepodobného času trvania požiaru.
- 2. Kedy je požiarny úsek skladu v jednopodlažnej stavbe bez požiarného rizika?**
- Ak hodnota indexu skladovaných materiálov je menej ako 0,9.
 - Ak súčiniteľ škôd je menej ako desať.
 - Ak index požiarného rizika je menší ako 3,5.
- 3. Od čoho závisí najväčšia dovolená pôdorysná plocha požiarného podlažia požiarného úseku nevýrobnej stavby?**
- Od súčiniteľa horľavých látok, konštrukčného celku a od počtu podlaží.
 - Od konštrukčného celku a požiarnej výšky stavby.

- c) Od vlastnosti horľavých látok, konštrukčného celku a výškovej polohy požiarného úseku.
- 4. Čím sa vyjadruje požiarné riziko požiarného úseku v nevýrobnej stavbe?**
- Výpočtovým požiarnym zaťažením.
 - Indexom skladovaných materiálov.
 - Priemerným požiarnym zaťažením.
- 5. Aká je najväčšia dovolená vzájomná vzdialenosť východov z miestnosti alebo z požiarného úseku?**
- 95 m.
 - 60 m.
 - 75 m.
- 6. Čo je stále požiarné zaťaženie?**
- Požiarné zaťaženie, ktoré zahŕňa hmotnosť a výhrevnosť horľavých látok v konštrukciách požiarného úseku.
 - Požiarné zaťaženie rovnomerne rozložené na pôdorysnej ploche požiarného úseku..
 - Pravdepodobná intenzita požiaru v požiarnom úseku.
- 7. Aké požiadavky musí spĺňať obvodová stena vrátane požiarného pásu, ktorá zasahuje do požiarné nebezpečného priestoru iného požiarného úseku?**
- Musí byť nehorľavá.
 - Musí spĺňať z vonkajšej strany stavby požiadavky na požiarnu odolnosť a na druh konštrukčného prvku podľa požiarnej odolnosti a vzdialenosti obvodovej steny od hranice požiarné nebezpečného priestoru požiarného úseku, do ktorého zasahuje.
 - Musí byť z konštrukcií D1 a vykazovať požiarnu odolnosť R_{o} .
- 8. Čím sa vyjadruje požiarné riziko požiarného úseku skladu v jednopodlažnej stavbe?**
- Indexom skladovaných materiálov a indexom ekonomického rizika.
 - Súčinom hmotnosti horľavého materiálu a veľkosti požiarného úseku.
 - Výpočtovým požiarnym zaťažením.
- 9. Čím musia byť opatrené dvere na únikovej ceste zo zhromažďovacieho priestoru?**
- Panikovým východovým uzáverom.
 - Núdzovým východovým uzáverom.
 - Panikovým kovaním.
- 10. Akú hodnotu indexu šírenia plameňa musia mať látky použité na povrchovú úpravu obvodovej steny z vonkajšej strany stavby podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov, ak obvodová stena ohraničuje konštrukciu chránenej únikovej cesty a sú v nej otvory?**
- $i_s =$ najviac 25.
 - $i_s = 0$.
 - $i_s = 100$.

- 11. Akú spoločnú podmienku musia spĺňať všetky typy chránených únikových ciest?**
- Musia tvoriť samostatný požiarne úsek.
 - Musia mať zabezpečené prirodzené vetranie.
 - Musia byť vybavené evakuačným výťahom.
- 12. Čím musí byť vybavená stavba určená na ubytovanie viac ako 50 osôb, ktorá má konštrukčný celok nehorľavý?**
- Zariadením elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovou signalizáciou požiaru.
 - Stabilným hasiacim zariadením a elektrickou požiarou signalizáciou.
 - Nemusí byť vybavená žiadnym požiarotechnickým zariadením, lebo má nehorľavý konštrukčný celok.
- 13. V ktorých stavbách určených na chov zvierat sa nemusí zriaďovať evakuačná cesta pre zvieratá?**
- V stavbách určených iba na chov prasiat vo výkrme, prasničiek a prasiatok v odchove.
 - V stavbách určených na chov hydiny a drobných zvierat a v stavbách určených na klietkový odchov zvierat.
 - V stavbách určených na chov koní.
- 14. Možno použiť čiastočne chránenú únikovú cestu ako vnútornú zásahovú cestu?**
- Nie.
 - Áno, v stavbe, ktorá má požiarne výšku nadzemnej časti menej ako 22,5 m a hĺbku viac ako 30 m, ak možno viesť protipožiarne zásah len z jednej strany stavby.
 - Áno, v stavbe, ktorá nemá otvory vhodné na vedenie protipožiarneho zásahu z vonkajšieho priestoru.
- 15. Do ktorého stupňa protipožiarnej bezpečnosti sa zaraďujú požiarne úseky bez požiarneho rizika?**
- Do II. stupňa protipožiarnej bezpečnosti.
 - Do I. stupňa protipožiarnej bezpečnosti.
 - Do III. stupňa protipožiarnej bezpečnosti.
- 16. Čo zahŕňa II. skupina pri zmenách stavieb podľa STN 73 0834?**
- Zmeny stavieb s uplatnením špecifických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti.
 - Zmeny stavieb bez uplatnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti.
 - Zmeny stavieb s plným uplatnením požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti.
- 17. Od čoho závisí odstupová vzdialenosť požiarne úsekov obytných buniek v stavbách na bývanie?**
- Od veľkosti požiarne otvorených plôch požiarneho úseku, dĺžky požiarneho úseku, počtu podlaží v požiarne úseku a konštrukčného celku.
 - Od výpočtového požiarneho zaťaženia a percenta požiarne otvorených plôch požiarneho úseku.
 - Od požiarnej výšky stavby a percenta požiarne otvorených plôch požiarneho úseku.
- 18. Od čoho závisí odstupová vzdialenosť otvorených skladov horľavých látok?**
- Od pôdorysných rozmerov otvoreného skladu, výšky skládky a plošnej hustoty tepelného toku.
 - Od pôdorysnej plochy skladovania a výšky skládky.

- c) Od plošnej hustoty tepelného toku a výšky skládky.
- 19. Aká je maximálna dĺžka čiastočne chránenej únikovej cesty zo stavieb určených na bývanie?**
- a) Dĺžka nie je obmedzená, ak stavba má najviac štyri nadzemné podlažia a v žiadnom podlaží do čiastočne chránenej únikovej cesty nevedú dvere z viac ako šiestich obytných buniek a čiastočne chránená úniková cesta vedie na voľné priestranstvo.
 - b) Dĺžka nie je obmedzená, ak požiarne výška stavby je najviac 12 m.
 - c) Dĺžka je najviac 20 m, ak výška stavby nepresahuje 12 m a nenachádzajú sa v nej osoby s obmedzenou schopnosťou samostatného pohybu.
- 20. Čo tvorí priemerné požiarne zaťaženie?**
- a) Náhodné požiarne zaťaženie a stále požiarne zaťaženie.
 - b) Súčet hmotnosti horľavých látok a výhrevnosti horľavých látok.
 - c) Výpočtové požiarne zaťaženie a náhodné požiarne zaťaženie.
- 21. Pre ktoré stavby nemusí byť vybudovaná nástupná plocha?**
- a) Pre stavby s požiarou výškou menšou ako 22,5 m a hĺbkou viac ako 30 m.
 - b) Pre stavby, v ktorých sú zriadené vnútorné zásahové cesty.
 - c) Pre stavby vybavené požiarными rebríkmi a požiarными lávkami.
- 22. Akú požiadavku má spĺňať požiarne uzáver po každom otvorení alebo pri vzniku požiaru?**
- a) Musí sa automaticky uzatvárať, ale iba na uzáveroch do chránených únikových ciest.
 - b) Musí sa automaticky uzatvárať; to neplatí na vstupné dvere do bytu a na požiarne uzáver, ktorým sa prestupuje len pri oprave a kontrole technického zariadenia alebo technologického zariadenia.
 - c) Nemusí sa automaticky uzatvárať, ak zaisťuje uzatváranie vstupných dvier do izieb ubytovacích zariadení.
- 23. Aké podmienky musí spĺňať požiarne uzáver do chránenej únikovej cesty?**
- a) Musí byť typu EI. Požiarne uzáver typ EW môže byť použitý, ak oddeluje chránenú únikovú cestu od požiarneho úseku bez požiarneho rizika alebo od iného priestoru bez požiarneho rizika, alebo od požiarneho úseku chráneného stabilným hasiacim zariadením, alebo od vonkajšej komunikácie.
 - b) Musí byť vždy typu REI, ale môže byť aj typu EI alebo typu EW.
 - c) Môže byť len typu konštrukcie D1 a druhu EI.
- 24. Kedy nemusí výt'ahová šachta tvoriť samostatný požiarne úsek?**
- a) Ak je umiestnená v chránenej únikovej ceste typu A a spája najviac sedem nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie a priestor šachty je oddelený od únikovej cesty konštrukčnými prvkami druhu D1.
 - b) Ak je umiestnená v chránenej únikovej ceste, ktorá spája najviac päť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie.
 - c) Vždy musí tvoriť samostatný požiarne úsek.
- 25. Aký môže byť konštrukčný celok vzhľadom na druh použitých konštrukčných prvkov v požiarne deliacich konštrukciách a nosných konštrukciách, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby alebo jej časti?**
- a) Druhu D1, D2 alebo D3.

- b) Typu A, B alebo C.
 - c) Nehorľavý, zmiešaný alebo horľavý.
- 26. Ako sa delia zásahové cesty?**
- a) Vonkajšie a vnútorné.
 - b) Nástupné a prístupové.
 - c) Pre profesionálne hasičské jednotky a pre dobrovoľné hasičské jednotky.
- 27. Podľa čoho sa určuje hodnota súčiniteľa podmienok evakuácie osôb?**
- a) Podľa veľkosti požiarneho úseku a veľkosti výpočtového požiarneho zaťaženia.
 - b) Podľa počtu únikových ciest a hodnoty súčiniteľa „a“ posudzovaného požiarneho úseku.
 - c) Podľa druhu a typu únikovej cesty, schopnosti pohybu osôb a spôsobu evakuácie osôb.
- 28. Aká má byť najmenšia šírka únikovej cesty, ktorá je určená na evakuáciu osôb neschopných samostatného pohybu?**
- a) Nesmie byť menšia ako tri únikové pruhy.
 - b) Nesmie byť menšia ako šírka jedného invalidného vozíka.
 - c) Musí mať šírku aspoň päť únikových pruhov.
- 29. Na aký dlhý čas musí byť zabezpečená činnosť vetracieho zariadenia chránenej únikovej cesty typu C, ktorá slúži ako zásahová cesta?**
- a) Aspoň počas 45 minút.
 - b) Aspoň počas 90 minút.
 - c) Aspoň počas trvania evakuácie.
- 30. Čo je náhradná úniková možnosť?**
- a) Je to možnosť mimoriadneho spôsobu úniku z požiarneho úseku alebo otvoreného technologického zariadenia, ktorý je namáhavejší ako chôdza, alebo sa vykonáva pomocnými prostriedkami na evakuáciu osôb.
 - b) Je to možnosť úniku osôb z požiarom ohrozenej stavby po vedľajších únikových cestách.
 - c) Je to možnosť úniku, ktorá je stanovená v požiarnych poplachových smerniciach.
- 31. Čo patrí medzi požiarne deliace stavebné konštrukcie podľa STN 92 0201-2?**
- a) Požiarne steny, požiarne stropy a obvodové steny.
 - b) Požiarne steny, požiarne stropy, obvodové steny a nenosné steny.
 - c) Nehorľavé stavebné konštrukcie, ktoré bránia šíreniu požiaru a majú odolnosť najmenej desať minút.
- 32. Čo môže byť súčasťou požiarneho úseku skladu v jednopodlažných stavbách podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov?**
- a) Pomocné prevádzkarne určené najmä na manipuláciu alebo balenie výrobkov, ktoré majú plochu najviac 10 % plochy požiarneho úseku skladu v jednopodlažných stavbách, najviac však 150 m² a je v nich najviac 20 trvalých pracovných miest alebo dočasných pracovných miest.

- b) Pomocné prevádzkarne určené najmä na manipuláciu alebo balenie výrobkov, ak pomocný priestor má najviac 50 % pôdorysnej plochy požiarneho úseku a je v ňom najviac 100 osôb.
- c) Pomocné prevádzkarne určené najmä na manipuláciu alebo balenie výrobkov bez plošného obmedzenia.
- 33. Aký musí byť požiarne uzáver, ktorý oddeľuje požiarne predsieň chránenej únikovej cesty od ostatných priestorov chránenej únikovej cesty?**
- a) Typu S.
b) Typu EW.
c) Druhu D3.
- 34. Na čo možno využiť účinnosť požiarotechnických zariadení vyjadrených súčiniteľom „c“?**
- a) Na zníženie požiarneho rizika, predĺženie únikových ciest a súčasne na zväčšenie najväčšej dovolenej pôdorysnej plochy požiarneho úseku.
b) Na zväčšenie najväčšej dovolenej plochy požiarneho podlažia požiarneho úseku alebo na zníženie hodnoty súčiniteľov a_n a a_s , ak je požiarne úsek vybavený stabilným hasiacim zariadením.
c) Len na zníženie požiarneho rizika.
- 35. Ako možno zvýšiť odolnosť ocelevej požiarnej konštrukcie?**
- a) Zmenšením prierezovej plochy ocelevej konštrukcie pre potreby dodržania pomeru O/F.
b) Každá oceľová konštrukcia má požadovanú požiarne odolnosť a nie je potrebné ju chrániť.
c) Obložením, náterom alebo nástrekom.
- 36. V závislosti od čoho sa určuje dovolená pôdorysná plocha požiarneho úseku radových garáží?**
- a) V závislosti od odstupovej vzdialenosti od susediacej stavby.
b) V závislosti od skupiny garáže a od požiarnej výšky.
c) V závislosti od počtu miest na státie, podľa skupiny garáží a od druhu konštrukčného celku.
- 37. Čím musí byť vybavený požiarne úsek, v ktorom je hromadná garáž pre viac ako 50 motorových vozidiel?**
- a) Zariadením na odvod dymu a splodín horenia.
b) Zariadením elektrickej požiarnej signalizácie.
c) Núdzovým osvetlením a stabilným hasiacim zariadením.
- 38. Ako sa určuje dovolená plocha požiarneho úseku bez požiarneho rizika?**
- a) Neurčuje sa.
b) Podľa vlastností horľavých látok a predpokladaného rozsahu škôd spôsobených požiarom.
c) Neurčuje sa, ak je tento požiarne úsek v stavbe na bývanie a ubytovanie.
- 39. Čo je požiarne úsek?**
- a) Celá stavba alebo jej časť, ktorá je ohraničená od ostatných častí stavby nehorľavým konštrukčným celkom.

- b) Celá stavba alebo jej časť, ktorá je oddelená od jej ostatných častí alebo od inej stavby požiarnou deliacou konštrukciou alebo odstupovou vzdialenosťou.
- c) Celá stavba alebo jej časť, ktorá je ohraničená alebo oddelená od ostatných častí stavby nehorľavými konštrukciami.
- 40. Od čoho závisí určenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti pre požiarneho úseku alebo jeho časť v nevýrobnej stavbe?**
- a) Od výpočtového požiarneho zaťaženia, horľavosti konštrukčného celku a od požiarnej výšky.
- b) Od horľavosti stavebnej konštrukcie, náhodného požiarneho zaťaženia a od požiarnej výšky objektu.
- c) Od súčiniteľa „a“, počtu podlaží a od horľavosti konštrukčného celku.
- 41. Čo je základnou jednotkou šírky únikových ciest?**
- a) Únikový pruh šírky 0,55 m.
- b) Únikový pruh šírky 80 cm.
- c) Šírka vchodových dverí.
- 42. Aká je minimálna požadovaná šírka chránenej únikovej cesty?**
- a) Jeden a pol únikového pruhu; túto podmienku spĺňajú dvere so šírkou 0,80 m.
- b) Dvojnásobok únikového pruhu.
- c) 110 cm.
- 43. Ako sa členia chránené únikové cesty podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarne bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov?**
- a) Chránená úniková cesta, nechránená úniková cesta a čiastočne chránená úniková cesta.
- b) A, B a C.
- c) A, B, C a AE.
- 44. Čo je požiarne riziko?**
- a) Množstvo horľavých látok v požiarne úseku.
- b) Hmotnosť a výhrevnosť horľavých látok v konštrukciách požiarneho úseku.
- c) Pravdepodobná intenzita požiaru v požiarne úseku alebo v jeho časti.
- 45. Čo sa podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarne bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov, považuje za náhradnú únikovú možnosť na prekonanie výškových rozdielov?**
- a) Okná s veľkosťou najmenej 60 cm x 120 cm a parapet 150 cm, sklzný žľab a poduška na skákanie.
- b) Únikový rebrík, záchranná helikoptéra a záchranný rukáv.
- c) Únikový rebrík, požiarne rebrík, tunelová plachta, sklzná tyč a sklzný žľab.
- 46. Podľa čoho sa určuje predpokladaný čas evakuácie osôb?**
- a) Podľa počtu únikových ciest a ich dĺžky, schopnosti a rýchlosti pohybu osôb, stupňa bezpečnosti požiarneho úseku, druhu a typu únikových ciest a od jednotkovej kapacity únikového pruhu.

- b) Podľa druhu a typu únikovej cesty, počtu osôb a stupňa bezpečnosti požiarneho úseku.
- c) Podľa dĺžky únikovej cesty, rýchlosti pohybu osôb, počtu evakuovaných osôb, súčiniteľa podmienok evakuácie, jednotkovej kapacity únikového pruhu a započítateľného počtu únikových pruhov.

47. Čo je požiarne nebezpečný priestor?

- a) Priestor okolo stavby, otvoreného technologického zariadenia alebo otvoreného skladu, z ktorého sa môže preniesť požiar sálaním tepla alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie.
- b) Časť obvodovej steny alebo strešného plášťa, ktorý je schopný emitovať teplo s intenzitou alebo uvoľňovať horiace časti.
- c) Príľahlá časť plochy k objektu, v ktorej je nebezpečenstvo prenosu požiaru na iný objekt sálaním tepla alebo padajúcimi horľavými časťami konštrukcií.

48. Kde v stavbe musí byť umiestnený požiarly výťah?

- a) V čiastočne chránenej únikovej ceste, ak je zásahovou cestou.
- b) V chránenej únikovej ceste typu B alebo typu C.
- c) V každej zásahovej ceste.

49. Aká je požiadavka na jednotku intenzívnej starostlivosti v stavbách zdravotníckych zariadení z hľadiska členenia na požiarne úseky?

- a) Vždy musí tvoriť samostatný požiarly úsek.
- b) Musí tvoriť samostatný požiarly úsek, pokiaľ je samostatným prevádzkovým celkom.
- c) Nemusí tvoriť samostatný požiarly úsek s podmienkou, že nepresahuje jedno požiarne podlažie.

50. Akú najväčšiu dĺžku môže mať evakuačná cesta pre zvieratá, ak je jediná?

- a) Neobmedzenú podľa podmienok evakuácie a spôsobu ustajnenia.
- b) 65 m.
- c) 20 m.

51. Čo je požiarly pás?

- a) Časť obvodovej steny, ktorá bráni šíreniu požiaru vo zvislom alebo vodorovnom smere do vedľajšieho požiarneho úseku.
- b) Časť obvodovej steny, ktorá zabezpečuje stabilitu stavby z vnútornej strany.
- c) Časť obvodovej steny, ktorá bráni šíreniu požiaru na susednú stavbu.

52. Ako sa členia požiarne uzávěry z hľadiska konštrukčných prvkov, z ktorých sú vyhotovené?

- a) Na požiarne uzávěry druhu A, B a C.
- b) Na požiarne uzávěry druhu D1 a D3.
- c) Na požiarne uzávěry druhu D1, D2 a D3.

IV. Horľavé kvapaliny, lakovne

1. **Ako sa členia horľavé kvapaliny podľa bodu vzplanutia?**
 - a) Horľavé kvapaliny I. triedy nebezpečnosti, horľavé kvapaliny II. triedy nebezpečnosti, horľavé kvapaliny III. triedy nebezpečnosti a horľavé kvapaliny IV. triedy nebezpečnosti.
 - b) Horľavé kvapaliny vysoko horľavé, horľavé kvapaliny stredne horľavé a horľavé kvapaliny slabo horľavé.
 - c) Horľavé kvapaliny I. stupňa nebezpečnosti, horľavé kvapaliny II. stupňa nebezpečnosti, horľavé kvapaliny III. stupňa nebezpečnosti a horľavé kvapaliny IV. stupňa nebezpečnosti.

2. **Za akú horľavú kvapalinu sa považuje horľavá kvapalina, ktorá nemá určený bod vzplanutia?**
 - a) Za horľavú kvapalinu IV. triedy nebezpečnosti.
 - b) Za horľavú kvapalinu I. triedy nebezpečnosti.
 - c) Nepovažuje sa za horľavú kvapalinu.

3. **Aký objem môže mať rozbitný prepravný obal na horľavú kvapalinu?**
 - a) Ľubovoľný .
 - b) Najviac 10 l, ale horľavá kvapalina v ňom umiestnená môže mať objem najviac 5 l.
 - c) Najviac 5 l.

4. **Aký objem môže mať rozbitný prepravný obal na horľavú kvapalinu s nízkym bodom varu?**
 - a) Najviac 5 l.
 - b) Najviac 1 l.
 - c) Najviac 5 l, ale horľavá kvapalina s nízkym bodom varu v ňom umiestnená môže mať objem najviac 1 l.

5. **Aký najväčší celkový objem horľavých kvapalín s nízkym bodom varu možno používať alebo ukladať v lekárni a vo výdajni liekov, v predajnom priestore a na pracovisku?**
 - a) Najviac 10 l.
 - b) Najviac 1 l v rozbitnom prepravnom obale a 5 l v nerozbitnom prepravnom obale.
 - c) Najviac 10 l v rozbitnom prepravnom obale a 20 l v nerozbitnom prepravnom obale.

6. **Akým zariadením nemusí byť vybavená nádrž, v ktorej je horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti skladovaná pri teplote nižšej ako je jej bod vzplanutia, zníženej o 10 %, najmenej však o 10°C?**
 - a) Zariadením na meranie výšky horľavej kvapaliny v nádrži.
 - b) Zariadením na odstránenie kalu a vody.
 - c) Zariadením zabraňujúcim prešľahnutiu plameňa do nádrže.

7. **Akým zariadením nemusí byť vybavená nádrž, v ktorej je horľavá kvapalina IV. triedy nebezpečnosti skladovaná pri teplote nižšej ako je jej bod vzplanutia, zníženej o 10 %, najmenej však o 10°C?**
 - a) Zariadením na meranie výšky horľavej kvapaliny v nádrži.
 - b) Zariadením na odstránenie kalu a vody.
 - c) Zariadením zabraňujúcim prešľahnutiu plameňa do nádrže.

- 8. Akým zariadením nemusí byť vybavená nádrž, v ktorej je horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti alebo II. triedy nebezpečnosti, pričom nádrž je trvale naplnená inertným plynom?**
- Zariadením zabraňujúcim prešľahnutiu plameňa do nádrže.
 - Zariadením na meranie výšky horľavej kvapaliny v nádrži.
 - Zariadením na odstránenie kalu a vody.
- 9. Z akých konštrukčných prvkov musí byť vyhotovená stavebná konštrukcia skladu horľavých kvapalín?**
- Druhu D1.
 - Druhu D1 u hlavného skladu horľavých kvapalín a druhu D2 u prevádzkového skladu horľavých kvapalín.
 - Skupiny A.
- 10. Čo musí mať hlavný uzatvorený sklad horľavých kvapalín?**
- Najmenej jeden prenosný hasiaci prístroj.
 - Východ na voľné priestranstvo.
 - Najmenej päť prenosných hasiacich prístrojov.
- 11. Kedy je sklad horľavých kvapalín uzatvorený?**
- Ak je zastrešený a jeho obvodové steny majú plochu trvale voľných otvorov menšiu ako 25% z celkovej plochy obvodových stien.
 - Ak jeho obvodové steny majú plochu trvale voľných otvorov menšiu ako 15% z celkovej plochy stien.
 - Ak má strechu a všetky dvere aj okná sú uzatvorené.
- 12. Ako sa ustanovuje požiadavka na požiaru odolnosť stavebnej konštrukcie jednopodlažného príručného skladu horľavých kvapalín tvoriaceho samostatnú stavbu?**
- Podľa stupňa protipožiarnej bezpečnosti na základe výpočtu a STN.
 - Neustanovuje.
 - Ustanovuje sa iba keď je stavebná konštrukcia skladu z konštrukčných prvkov druhu D3.
- 13. Čo nie je dovolené odkladať a skladovať v prevádzkarni a v príručnom sklade náterových látok?**
- Horľavé kvapaliny.
 - Horľavé materiály a horenie podporujúce materiály a predmety nesúvisiace s činnosťou v týchto priestoroch.
 - Predmety nesúvisiace s činnosťou v prevádzkarni.
- 14. Aké podmienky musí spĺňať priestor, v ktorom sa nanášajú náterové látky máčaním alebo polievaním?**
- Musí byť vybavený elektrickou požiarou signalizáciou.
 - Musí byť vybavený stabilným hasiacim zariadením.
 - Musí byť zakrytý a odsávaný tak, aby v ňom nemohla vzniknúť nebezpečná koncentrácia plynov alebo pár a aby v ňom bola zabezpečená aspoň 10-násobná výmena vzduchu za hodinu.

- 15. Aká môže byť najvyššia teplota povrchových častí vyhrievacieho zariadenia v sušiarňi?**
- Taká, aby bola najmenej o 50°C nižšia ako je teplota vzplanutia sušených materiálov alebo ich riedidiel.
 - Taká, aby bola najmenej o 50°C nižšia ako je teplota vznietenia náterových látok alebo ich riedidiel.
 - Najviac o 50°C nižšia ako je teplota horenia sušených náterových látok.
- 16. Čo sa nesmie vykonávať vo vzdialenosti menšej ako desať metrov od ohraničeného priestoru na občasné nanášanie náterových látok?**
- Nesmú sa tam zdržiavať cudzie osoby.
 - Činnosť, ktorá by mohla byť zdrojom iniciácie požiaru alebo výbuchu.
 - Jesť, piť a odychovať.
- 17. Čím musí byť vybavený priestor na občasné nanášanie náterových látok počas nanášania a schnutia náterových látok?**
- Prenosnými hasiacimi prístrojmi najmenej dvoch druhov.
 - Dostatočným počtom prenosných hasiacich prístrojov.
 - Najmenej dvomi prenosnými hasiacimi prístrojmi vhodných druhov.
- 18. Čo je priestor na občasné nanášanie náterových látok?**
- Priestor, v ktorom sa náterové látky nanášajú na výrobky, ak čas nanášania neprevyšuje štyri hodiny v týždni alebo päť minút v priebehu pol hodiny.
 - Priestor, v ktorom sa náterové látky nanášajú na výrobky, ak čas nanášania neprevyšuje päť hodín v týždni.
 - Priestor, v ktorom sa náterové látky nanášajú na výrobky iba občasne.
- 19. Aká dokumentácia musí byť umiestnená v prevádzkarni náterových látok?**
- Prevádzkový predpis, požiarne poriadok pracoviska a požiarne poplachové smernice.
 - Požiarne poplachové smernice, prevádzkový predpis, požiarne poriadok pracoviska a návod na obsluhu zariadení.
 - Návod na obsluhu, požiarne poplachové smernice a požiarne poriadok pracoviska.
- 20. Kde v prevádzkarni sa môžu skladovať náterové látky?**
- Na nehorľavej podlahe v nerozbitných obaloch.
 - Iba v príručnom sklade náterových látok.
 - Iba v plechovej skrini.

V. Komíny, spotrebiče a tuhé horľavé látky

- 1. Z akého materiálu musí byť vyrobená izolačná podložka pod spotrebič?**
- Z materiálu triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 s hrúbkou najmenej 1 mm, pri bežnej prevádzke odolného proti mechanickým účinkom zaťaženia.
 - Z materiálu triedy reakcie na oheň A1 alebo B s hrúbkou najmenej 2 mm, pri bežnej prevádzke odolného proti mechanickým účinkom zaťaženia.
 - Z nehorľavého materiálu hrúbky 2 mm.
- 2. Najmenej v akých lehotách sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať komín, ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče na plynné palivá s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW?**

- a) raz za tri mesiace
 - b) raz za šesť mesiacov
 - c) raz za dvanásť mesiacov.
- 3. Z akého materiálu musí byť vyrobená ochranná clona umiestnená medzi spotrebičom a stavebnou konštrukciou?**
- a) Z materiálov triedy reakcie na oheň A1 alebo B s hrúbkou najmenej 3 mm.
 - b) Z pevných ťažko horľavých materiálov o hrúbke aspoň 1 cm.
 - c) Z materiálov triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 s hrúbkou najmenej 3 mm.
- 4. V akej vzdialenosti od horáka musí byť umiestnená palivová nádrž pojazdného spotrebiča na kvapalné palivo, ktorá nie je jeho súčasťou?**
- a) Najmenej 500 mm.
 - b) 1 000 mm.
 - c) Najmenej 2 000 mm.
- 5. V akej vzdialenosti od zdroja otvoreného ohňa musí byť vzdialená tlaková fľaša s vykurovacím plynom?**
- a) Najmenej 3 m.
 - b) 2 m.
 - c) Najmenej 2 m.
- 6. Aké materiály sa spravidla používajú na výstavbu komínov a dymovodov?**
- a) Nehorľavé materiály s porovnateľnou životnosťou, na akú je navrhnutá stavba, ktorej sú súčasťou.
 - b) Pevné a tvrdé materiály, ktoré len tak ľahko nehoria.
 - c) Nehorľavé materiály, ktorých životnosť je najmenej 25 rokov.
- 7. V akých stavbách môže byť vyhotovený jednovrstvový komín?**
- a) Len v murovaných stavbách.
 - b) Len v občasne užívaných stavbách.
 - c) Len v stavbách užívaných na bývanie.
- 8. Kto rozhoduje o vybavení komína lapačom iskier?**
- a) Technik požiarnej ochrany.
 - b) Kominár.
 - c) Revízny technik komínov.
- 9. Ako musí byť vyhotovený lapač iskier?**
- a) Tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu vplyvom poveternostných podmienok.
 - b) Tak, aby nenarušoval estetický vzhľad objektu.
 - c) Tak, aby sa dal odnímať a čistiť aj z vnútornej strany.
- 10. Kedy musí byť pevne zakotvený dymovod z rúr?**
- a) Ak je dlhší ako 2 000 mm.
 - b) Ak je jeho priemer väčší ako 110 mm.
 - c) Ak je dlhší ako 3 000 mm.

- 11. Môže sa vypaľovať komín?**
- Áno, ale len výnimočne, ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komín môže vypaľovať iba kominár alebo revízny technik komínov s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby.
 - Áno, ale len výnimočne, ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komín môže vypaľovať iba kominár alebo revízny technik komínov za prítomnosti hasičskej jednotky.
 - Áno, ale iba so súhlasom okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.
- 12. Ako často sa musí čistiť a kontrolovať komín v občasne užívaných stavbách?**
- Najmenej raz za rok.
 - Najmenej raz za dva roky.
 - Po zimnom období a pred zimným obdobím.
- 13. Aké požiadavky musí spĺňať ložná plocha voľného skladu tuhého paliva?**
- Musí byť uvalcovaná a vyhotovená so sklonom umožňujúcim odtok vody.
 - Musí byť urovnaná, vyčistená, zbavená porastov a iných organických materiálov, uvalcovaná a vyhotovená so sklonom, ktorý umožňuje odtok vody.
 - Musí byť vyhotovená z ílu alebo tehlovej drvinvy.
- 14. Môžu sa spaľovať nečistoty a odpad vznikajúci pri čistení a spracúvaní drevnej hmoty v otvorenom sklade dreva?**
- Je to možné pri dodržaní príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
 - Je to možné s písomným súhlasom orgánu štátneho požiarneho dozoru.
 - Nie, je to zakázané.
- 15. Koľko únikových ciest stačí z požiarneho úseku skladu rastlín v povalovom priestore stavby?**
- Najmenej jedna úniková cesta a jedna náhradná úniková možnosť.
 - Najmenej jedna chránená úniková cesta typu B.
 - Najmenej dve únikové cesty rôznymi smermi.
- 16. Ako má byť umiestnená úniková cesta a náhradná úniková možnosť z požiarneho úseku skladu rastlín v povalovom priestore stavby?**
- Úniková cesta a náhradná úniková možnosť sa musia umiestniť na dlhších protiľahlých stranách skladu.
 - Úniková cesta a náhradná úniková možnosť sa musia umiestniť na kratších protiľahlých stranách skladu.
 - Aby boli od seba vzdialené najviac 20 m.
- 17. Aké množstvo uvädnutého krmu a rastlín možno skladovať v povalovom priestore stavby?**
- Najviac 3 000 m³ uvädnutého krmu a rastlín, ak je ich vlhkosť najviac 25%.
 - Najviac 4 000 m³.
 - Najviac 8 000 m³ uvädnutého krmu a rastlín, ak je ich vlhkosť najviac 25%.
- 18. Aké množstvo rastlín možno skladovať v požiarnej úseku halového skladu rastlín?**
- Najviac 3 000 m³ rastlín, ak je ich vlhkosť najviac 25%.

- b) Najviac 10 000 m³ rastlín.
- c) Najviac 8 000 m³ rastlín.

19. Aká široká musí byť voľná plocha medzi hromadami tuhého paliva vo voľnom sklade tuhého paliva a na čo je určená?

- a) Najmenej 3,5 m a umožňuje voľný prejazd motorových vozidiel.
- b) Najmenej 1 m a umožňuje prístup k hromade skladovaného tuhého paliva za účelom merania teploty.
- c) Musí mať 3,5 m a umožňuje manipuláciu s mechanizovaným ukladačom dreva.

VI. Hasiace prístroje

1. Ako rozdeľujeme prenosné hasiace prístroje podľa druhu hasiacej látky?

- a) Vodné, penové, práškové, CO₂ a halónové.
- b) Vodné, vodné s prísadami, penové, práškové a CO₂.
- c) Vodové, snehové, penové a práškové.

2. Aké výtláčné plyny a ich zmesi sa používajú na vytlačanie hasiacej látky z tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja?

- a) Vzduch, argón, oxid uhličitý, hélium a dusík.
- b) Kryptón, neón, xenón, trifluormetán a tetrafluormetán.
- c) Oktafluorcyklobután a bromtrifluormetán.

3. Aký účel má plniť bezpečnostné zariadenie na prenosnom hasiacom prístroji?

- a) Má zabrániť odcudzeniu prenosného hasiaceho prístroja.
- b) Má chrániť nádobu prenosného hasiaceho prístroja pred roztrhnutím.
- c) Má zabrániť nežiaducemu spusteniu prenosného hasiaceho prístroja.

4. Čo sa rozumie inštalovaním prenosného hasiaceho prístroja?

- a) Jeho umiestnenie na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja.
- b) Jeho inštalovanie v držiaku.
- c) Jeho uvedenie do činnosti.

5. Čo musí spĺňať stanovište prenosného hasiaceho prístroja a stanovište pojazdného hasiaceho prístroja?

- a) Musia byť vybetónované a trvale prístupné.
- b) Musia byť viditeľné a trvale prístupné.
- c) Musia byť na podlahe vyznačené červeným štvorcem s rozmermi najmenej 1 m x 1 m.

6. Kto vykonáva kontrolu hasiaceho prístroja v lehotách ustanovených v § 21 vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov?

- a) Len fyzické osoby, ktoré absolvovali odbornú prípravu v rozsahu a obsahu ustanovenom výrobcom, podrobili sa overeniu vedomostí a majú vydané a platné osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na výkon kontrol hasiacich prístrojov.
- b) Osoby poverené štatutárnym orgánom právnickej osoby.
- c) Príslušník Hasičského a záchranného zboru.

7. **Aké opatrenie je povinný vykonať prevádzkovateľ, ak ide o použitý prenosný hasiaci prístroj alebo hasiaci prístroj, na ktorom bol zistený nedostatok znižujúci jeho akcieschopnosť?**
- Bez zbytočného odkladu vymeniť za prenosný hasiaci prístroj s porovnateľnou hasiacou účinnosťou.
 - Bez zbytočného odkladu vymeniť za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj s ľubovoľnou hasiacou účinnosťou.
 - Bez zbytočného odkladu vymeniť za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj s porovnateľnou hasiacou účinnosťou.
8. **Ako sa umiestňuje prenosný hasiaci prístroj na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja?**
- Na zvislej stavebnej konštrukcii tak, aby rukoväť prenosného hasiaceho prístroja bola vždy vo výške 1,5 m nad podlahou.
 - Spravidla na zvislej stavebnej konštrukcii alebo na podlahe. Rukoväť prenosného hasiaceho prístroja môže byť vo výške najviac 1,5 m nad podlahou.
 - Na podlahe tak, aby rukoväť prenosného hasiaceho prístroja bola vo výške najmenej 1,5 m nad podlahou.
9. **Aká lehota začína plynúť od vykonania opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja?**
- Nová lehota na jeho kontrolu; to neplatí, ak predmetom opravy prenosného hasiaceho prístroja bola len manipulácia so štítkom s popisným označením, so štítkom o vykonaní kontroly, so štítkom o vykonaní opravy a plnenia, s držiakom prenosného hasiaceho prístroja, s prúdnicou, hadicou, spojom poist'ujúcim hadicu alebo s tesnením prúdnice.
 - Vždy začína plynúť lehota na vykonanie kontroly prenosného hasiaceho prístroja.
 - V žiadnom prípade nezačína plynúť lehota na vykonanie kontroly prenosného hasiaceho prístroja.

VII. Požiarnotechnické zariadenia, voda na hasenie požiarov a hasičská technika.

1. **Aké stavy zobrazuje ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie?**
- Stav vypnutia, stav zapnutia, stav signalizovania požiaru, stav narušenia miestnosti.
 - Stav signalizovania požiaru, stav signalizovania poruchy, stav deaktivácie, stav skúšania, stav pokoja.
 - Stav signalizovania požiaru, stav signalizovania výbuchu, stav signalizovania výjazdu hasičskej jednotky, stav pokoja, stav skúšania.
2. **Možno pripojiť tlačidlový hlásič spolu s automatickým hlásičom na jednu slučku?**
- Áno, najviac 20 kusov.
 - Nemožno za žiadnych okolností.
 - Áno, v prípade adresovateľnosti hlásiča.
3. **Kedy musí byť použitá dvojstupňová signalizácia poplachu elektrickej požiarnej signalizácie?**
- Ak je objekt vyšší ako 45 m.
 - Ak je v právnickej osobe zriadená hasičská jednotka.
 - Ak je to potrebné podľa uváženia vedúceho právnickej osoby.

- 4. Aká stavba musí byť vybavená zariadením elektrickej požiarnej signalizácie?**
 - a) Stavba určená na ubytovanie viac ako 300 osôb, ktorá má konštrukčný celok nehorľavý.
 - b) Stavba zdravotníckeho zariadenia s lôžkovou časťou.
 - c) Stavba v objektoch na bývanie s počtom osôb viac ako 200.

- 5. Čo je elektrická požiarňa signalizácia (ďalej len „EPS“)?**
 - a) Je to súbor hlásičov požiaru, ústrední EPS a doplnujúcich zariadení EPS.
 - b) Je to súbor hlásičov požiaru, ústrední EPS a medených vodičov.
 - c) Je to súbor ústrední EPS, rozvody, signálne svietidlá a tablá.

- 6. Aká hasiaca látka sa najčastejšie používa na hasenie horľavých kvapalín v nádržiach?**
 - a) Ťažká pena.
 - b) Halón.
 - c) Voda.

- 7. Ako často je potrebné vykonávať pravidelné kontroly systému elektrickej požiarnej signalizácie?**
 - a) Každý mesiac.
 - b) Raz za polrok.
 - c) Denne, mesačne, štvrťročne a raz za rok.

- 8. Aký dýchací okruh majú autonómne dýchacie prístroje na stlačený vzduch?**
 - a) Otvorený.
 - b) Uzatvorený.
 - c) Kombinovaný.

- 9. Akú hlavnú úlohu plní elektrická požiarňa signalizácia?**
 - a) Skracuje čas od vzniku požiaru po zistenie požiaru.
 - b) Zabraňuje šíreniu požiaru do vedľajších požiarňových úsekov.
 - c) Znižuje počet prenosných hasiacich prístrojov.

- 10. Na čo reagujú tepelné hlásiče elektrickej požiarnej signalizácie?**
 - a) Reagujú na veľkosť požiarneho zaťaženia.
 - b) Nereagujú na horenie liehu a podobných horľavých kvapalín.
 - c) Reagujú na zmeny teploty okolitého prostredia.

- 11. Kedy možno odinštalovať existujúce stabilné hasiace zariadenie?**
 - a) Len so súhlasom orgánu vykonávajúceho štátny požiarňový dozor.
 - b) Len na základe analýzy nebezpečenstva vzniku požiarov.
 - c) Len so súhlasom jeho výrobcu.

- 12. Kto musí vykonať po inštalácii stabilného hasiaceho zariadenia jeho kontrolnú prehliadku a skúšku funkčnosti a za akých podmienok?**
 - a) Fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia, pričom výsledky poznačí do požiarnej knihy. Skúška funkčnosti musí byť vykonaná za prítomnosti požiarneho technika.
 - b) Špecialista požiarnej ochrany a výsledky poznačí do požiarnej knihy aj do prevádzkového denníka stabilného hasiaceho zariadenia.

- c) Fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia. Prevádzkovateľovi stabilného hasiaceho zariadenia vydá doklad o kontrolnej prehliadke a skúške funkčnosti. Skúška funkčnosti musí byť vykonaná za prítomnosti orgánu vykonávajúceho štátny požiarny dozor.
- 13. Akú má funkciu stabilné hasiace zariadenie?**
- Musí požiar uhasiť a zastaviť dodávku hasiacej látky do chráneného priestoru.
 - Musí požiar uhasiť a oznámiť svoju činnosť hasičskej jednotke.
 - Musí požiar uhasiť alebo uviesť pod kontrolu, signalizovať svoju činnosť a vykonať pomocnú funkciu.
- 14. Čím je naplnené rozvodné potrubie od riadiaceho ventilu po sprchové hlavice v sprinklerových stabilných hasiacich zariadeniach so suchým rozvodom?**
- Je naplnené vodou.
 - Je naplnené stlačeným vzduchom.
 - Nie je naplnené stlačeným vzduchom.
- 15. Aký je postup otvárania hlavíc pri spustení drenčerového stabilného hasiaceho zariadenia?**
- Hlavice sa otvárajú postupne.
 - V činnosti sú všetky hlavice chráneného priestoru.
 - Hlavice sú uvádzané do činnosti iba manuálne.
- 16. Ako sa členia požiarne uzávery z hľadiska konštrukčných prvkov, z ktorých sú vyhotovené?**
- Na požiarne uzávery druhu D1 a druhu D3.
 - Na požiarne uzávery typu C1, C2 a C3.
 - Na uzávery brániace šíreniu tepla a prieniku dymu, obmedzujúce šírenie tepla a brániace prieniku dymu alebo brániace prenosu plameňa a prieniku dymu.
- 17. Čo tvorí sprievodnú dokumentáciu požiarneho uzáveru?**
- Prevádzkový denník.
 - Certifikát alebo vyhlásenie o zhode, ak sa vyžadovali alebo vyžadujú podľa osobitného predpisu; návod na jeho montáž, uvedenie do prevádzky, odporúčaný spôsob používania vrátane vymedzenia prostredia používania, označenie výstrah a pokyny na údržbu; prevádzkový denník požiarneho uzáveru.
 - Certifikát, návod na obsluhu, na údržbu a opravy.
- 18. Akú formu musí mať prevádzkový denník požiarneho uzáveru?**
- Písomnú alebo elektronickú.
 - Ľubovoľnú.
 - Písomnú.
- 19. Ako dlho sa uchováva vyhlásenie o zhode alebo certifikát požiarneho uzáveru, prevádzkové pokyny a prevádzkový denník požiarneho uzáveru?**
- Najmenej desať rokov.
 - Musia byť uchované počas prevádzkovania požiarneho uzáveru.
 - Najviac 20 rokov.

- 20. Kedy sa vykonávajú prehliadky požiarneho uzáveru?**
- a) Podľa potreby, najmenej však raz za mesiac.
 - b) V lehotách určených všeobecne záväzným právnym predpisom na vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok.
 - c) Raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu; bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe požiarneho uzáveru a po oprave požiarneho uzáveru.
- 21. Ako často sa vykonáva kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania?**
- a) Najmenej raz za tri roky.
 - b) Najmenej raz za rok, ak výrobca jednotlivých zariadení neurčí kratšiu lehotu.
 - c) Najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých zariadení neurčí kratšiu lehotu.
- 22. Kedy sa môžu vonkajší požiarne vodovod a verejný vodovod nahradiť iným zdrojom vody?**
- a) Ak sa požaduje množstvo vody menšie ako 20 l.s^{-1} .
 - b) Vždy.
 - c) Ak sa požaduje množstvo vody väčšie ako 20 l.s^{-1} .
- 23. Ako sa umiestňujú hadicové zariadenia?**
- a) Tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil boli najviac vo výške 2 m nad podlahou.
 - b) Tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil boli najviac vo výške 1,3 m nad podlahou.
 - c) Tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil boli najmenej vo výške 2 m nad podlahou.
- 24. Aká bezpečnostná podmienka musí byť splnená pri umiestnení vonkajších hydrantov?**
- a) Musia byť umiestnené viac ako 20 m od objektu.
 - b) Musia byť umiestnené najviac 20 m od objektu.
 - c) Musia byť umiestnené mimo požiarne nebezpečný priestor, najmenej však 5 m od stavby.
- 25. Ako sa rozdeľujú penové stabilné hasiace zariadenia podľa spôsobu hasenia?**
- a) Na zariadenia s manuálnym a automatickým spúšťaním.
 - b) Na zariadenia s povrchovým hasením a objemovým hasením.
 - c) Na zariadenia so suchým potrubím a zaplneným potrubím.
- 26. Čo zaradujeme medzi požiarne hasiace a záchranné automobily?**
- a) Cisternové automobilové striekačky a dopravné automobily.
 - b) Osvetľovací prives.
 - c) Automobilové plošiny.
- 27. Čo zaradujeme medzi výškovú záchrannú automobilovú techniku?**
- a) Cisternové automobilové striekačky a dopravné automobily.
 - b) Sklzný žľab a tunelová plachta.
 - c) Automobilové plošiny a automobilové rebríky.