



MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PREZÍDIUM HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

Z b i e r k a p o k y n o v

Prezídia Hasičského a záchranného zboru

Ročník: 2007

V Bratislave 21. novembra 2007

Číslo: 38

O b s a h

I. časť

- 38.** Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru o overovaní a osvedčovaní odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce

I. časť

38.

P o k y n

prezidenta Hasičského a záchranného zboru

z 21. novembra 2007

o overovaní a osvedčovaní odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce

Na zabezpečenie jednotného postupu pri overovaní odbornej spôsobilosti a pri vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 35 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 591/2005 Z. z. **u s t a n o v u j e m :**

Čl. 1

Prihlasovanie na overovanie

(1) Na overovanie odbornej spôsobilosti (ďalej len „overovanie“) sa prihlasuje fyzická osoba (ďalej len „uchádzač“) písomne na príslušnom orgáne, ktorým je, ak ide

- a) o uchádzača na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „prezídium“),
- b) o uchádzača na výkon činnosti technika požiarnej ochrany, krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“),
- c) o uchádzača na výkon činnosti preventivára požiarnej ochrany obce, okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“).

(2) Súčasťou prihlášky na overovanie je aj písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov podľa osobitných predpisov.¹⁾

(3) Ak špecialista požiarnej ochrany alebo technik požiarnej ochrany doručí prihlášku na ďalšie overovanie v čase platnosti svojho osvedčenia, deň podania kompletnej prihlášky sa považuje za začatie konania vo veci overovania.

(4) Miestna príslušnosť krajského riaditeľstva a okresného riaditeľstva sa určuje podľa trvalého pobytu uchádzača.

(5) Na písomnú žiadosť uchádzača môže miestne príslušné krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo postúpiť jeho prihlášku na overovanie inému krajskému riaditeľstvu alebo okresnému riaditeľstvu v územnom obvode, v ktorom má uchádzač

¹⁾ Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

prechodný pobyt alebo trvalé pracovisko, ak s tým súhlasí krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo, ktorému sa má prihláška postúpiť.

Čl. 2 Doklady na overovanie

- (1) Na účely vykonávania overovania predloží uchádzač tieto doklady:
- a) občiansky preukaz,
 - b) potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy alebo ďalšej odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu,²⁾
 - c) osvedčenie o odbornej spôsobilosti; táto požiadavka neplatí pre uchádzača, ktorý bude overovaný prvýkrát po absolvovaní základnej odbornej prípravy,
 - d) doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania; táto požiadavka neplatí pre uchádzača, ktorý absolvoval ďalšiu odbornú prípravu a pre uchádzača na výkon činnosti preventívára požiarnej ochrany obce.

(2) Doklady na overovanie podľa odseku 1 predkladá uchádzač najneskôr pred začatím overovania. Bez ich predloženia nebude uchádzačovi povolená účasť na overovaní.

Čl. 3 Termíny overovania

- (1) Príslušný orgán vykonáva overovanie
- a) do 60 dní odo dňa podania prihlášky uchádzača na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany,
 - b) do 30 dní odo dňa podania prihlášky uchádzača na výkon činnosti technika požiarnej ochrany a uchádzača na výkon činnosti preventívára požiarnej ochrany obce.

(2) Termín opakovanej skúšky sa určuje podľa osobitného predpisu.³⁾

(3) Príslušný orgán vykonávajúci overovanie zašle uchádzačovi oznámenie o konaní overovania, a to najmenej

- a) 30 dní pred termínom konania overovania, ak ide o uchádzača na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany,
- b) 15 dní pred termínom konania overovania, ak ide o uchádzača na výkon činnosti technika požiarnej ochrany a uchádzača na výkon činnosti preventívára požiarnej ochrany obce.

(4) Lehoty uvedené v odseku 3 možno skrátiť len na základe písomnej žiadosti uchádzača alebo na základe písomného súhlasu uchádzača.

- (5) Oznámenie o konaní overovania obsahuje
- a) termín konania overovania,
 - b) miesto konania overovania,
 - c) spôsob vykonania overovania,

²⁾ § 33 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 591/2005 Z. z.

³⁾ § 35 ods. 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 591/2005 Z. z.

- d) zoznam požadovaných dokladov na overovanie podľa čl. 2 ods. 1 s upozornením podľa čl. 2 ods. 2.

(6) Ak sa uchádzač bez náležitého ospravedlnenia alebo bez dôležitého dôvodu nedostaví na overovanie ani po druhom oznámení o konaní overovania, príslušný orgán vykonávajúci overovanie túto skutočnosť zaznamená v oznámení o konaní overovania a dokumentáciu o overovaní uchádzača založí a vydá rozhodnutie o nevydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Čl. 4 Skúšobná komisia

(1) Na vykonanie overovania príslušný orgán vykonávajúci overovanie písomne zriaďuje skúšobnú komisiu (ďalej len „komisia“) z príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.

(2) Komisia má nepárny počet členov, najmenej však troch, pričom aspoň jeden z nich plní úlohy na úseku štátneho požiarneho dozoru.

(3) Predsedom komisie je spravidla

- a) riaditeľ odboru požiarnej prevencie prezídia alebo ním poverený zástupca,
- b) riaditeľ krajského riaditeľstva alebo
- c) riaditeľ okresného riaditeľstva.

Čl. 5 Overovanie

(1) Komisia pred začatím overovania overí totožnosť uchádzača a predloženie dokladov podľa čl. 2 ods. 1.

(2) Ak uchádzač nespĺňa stanovené požiadavky na overovanie, predseda komisie mu túto skutočnosť ihneď oznámi a neumožní mu účasť na overovaní. O tejto skutočnosti sa vykoná záznam na prihláške uchádzača (čl.1 ods. 1) a jeho dokumentáciu o overovaní založí a vydá rozhodnutie o nevydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

(3) Overovanie pozostáva z písomnej časti, ústnej časti a v prípade uchádzača na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany aj z obhajoby riešenia protipožiarnej bezpečnosti projektovej dokumentácie stavby vypracovaného uchádzačom na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany.

(4) Písomná časť overovania sa vykonáva formou testu zo všetkých overovaných oblastí s tromi možnosťami odpovede a s jednou možnou správnu odpoveďou. Test zostavuje príslušný orgán vykonávajúci overovanie z okruhu otázok pre písomnú časť overovania, ktorý obsahuje

- a) 50 otázok, ak ide o uchádzača na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany alebo uchádzača na výkon činnosti technika požiarnej ochrany,
- b) 30 otázok, ak ide o uchádzača na výkon činnosti preventivára požiarnej ochrany obce.

(5) Čas na vypracovanie písomnej časti overovania je 60 minút.

(6) Na ústnej časti overovania uchádzač zodpovedá otázky, ktoré si vyberie z okruhu otázok pre ústnu časť overovania, a to

- a) tri otázky, ak ide o uchádzača na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany alebo uchádzača na výkon činnosti technika požiarnej ochrany,
- b) dve otázky, ak ide o uchádzača na výkon činnosti preventívára požiarnej ochrany obce.

(7) Čas na prípravu pre ústnu časť overovania je 20 minút.

(8) Podmienkou pripustenia uchádzača na ústnu časť overovania, ak ide o uchádzača na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany, je predloženie a úspešné obhájenie riešenia protipožiarnej bezpečnosti projektovej dokumentácie stavby, ktoré sa skladá z textovej časti a z výkresovej časti, ktoré uchádzač predkladá prezídiu najneskôr 14 dní pred termínom konania overovania.

(9) Počas obhajoby riešenia protipožiarnej bezpečnosti projektovej dokumentácie stavby umožní komisia uchádzačovi používať okrem písacích potrieb tiež príslušné slovenské technické normy a všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s riešením protipožiarnej bezpečnosti predloženej projektovej dokumentácie stavby.

Čl. 6

Hodnotenie overovania

(1) Na overovaní sa hodnotí každá časť overovania (čl. 5 ods. 3) samostatne a na konci overovania sa vykoná celkové hodnotenie overovania.

(2) Písomná časť overovania sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“, ak uchádzač správne zodpovedal najmenej 80 % z celkového počtu otázok.

(3) Ak je písomná časť overovania hodnotená klasifikačným stupňom „nevyhovel“, uchádzač sa nemôže zúčastniť na ústnej časti overovania, a ak ide o uchádzača na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany, ani na obhajobe riešenia protipožiarnej bezpečnosti projektovej dokumentácie stavby a jeho celkové hodnotenie je „nevyhovel“.

(4) Pri ústnej časti overovania komisia hodnotí úplnosť a správnosť odpovede. Ak pri ústnej časti overovania uchádzač nevyhovel, jeho celkové hodnotenie je „nevyhovel“.

(5) Pri obhajobe riešenia protipožiarnej bezpečnosti projektovej dokumentácie stavby komisia hodnotí správnosť a úplnosť riešenia. Ak pri obhajobe uchádzač nevyhovel, jeho celkové hodnotenie je „nevyhovel“ a súčasne sa uchádzač na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany nemôže zúčastniť na ústnej časti overovania.

(6) Uchádzač na opakovanom overovaní vykoná len tie časti overovania (čl. 5 ods. 3), ktoré boli hodnotené klasifikačným stupňom „nevyhovel“, alebo tie, ktoré neabsolvoval.

(7) Výsledok overovania oznamuje predseda komisie uchádzačovi v deň konania overovania.

(8) Ak uchádzač nevyhovie na overovaní, na prvom opakovanom overovaní a ani na druhom opakovanom overovaní, príslušný orgán vykonávajúci overovanie vydá rozhodnutie o tom, že uchádzač nevyhoviel a nevydá mu osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

(9) Ak sa uchádzač bez náležitého ospravedlnenia alebo bez dôležitého dôvodu nezúčastní na overovaní v určenom termíne, komisia túto skutočnosť hodnotí tak, že uchádzač na overovaní nevyhoviel.

Čl. 7 Zápisnica o overovaní

(1) O priebehu overovania a výsledku overovania vyhotovuje komisia zápisnicu. V zápisnici sa okrem osobných údajov uchádzača, dátumu a miesta konania overovania uvedú dosiahnuté výsledky z písomnej časti overovania, ako aj otázky z ústnej časti overovania a ich hodnotenie. Uchádzačovi na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany sa do zápisnice uvedie tiež hodnotenie z obhajoby riešenia protipožiarnej bezpečnosti projektovej dokumentácie stavby.

(2) Zápisnicu o overovaní podpisuje predseda komisie a všetci členovia komisie.

Čl. 8 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Príslušný orgán vykonávajúci overovanie vydá uchádzačovi na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany, uchádzačovi na výkon činnosti technika požiarnej ochrany alebo uchádzačovi na výkon činnosti preventívára požiarnej ochrany obce, ak pri celkovom hodnotení overovania vyhoviel, osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“) najneskôr do siedmich dní od vykonania overovania po zaplatení správneho poplatku.⁴⁾

Čl. 9 Evidencia osvedčení a archivovanie dokumentácie

(1) Príslušný orgán vykonávajúci overovanie vedie v písomnej forme evidenciu o vydaných osvedčeniach, ktorá obsahuje

- a) evidenčné číslo osvedčenia,
- b) dátum vydania osvedčenia,
- c) titul, meno a priezvisko osoby, ktorá osvedčenie získala,
- d) dátum narodenia osoby, ktorá osvedčenie získala,
- e) dátum platnosti osvedčenia.

(2) Duplikát osvedčenia vyhotovuje príslušný orgán, ktorý osvedčenie vydal, na základe písomnej žiadosti po zaplatení správneho poplatku.⁴⁾

(3) Evidencia vydaných osvedčení, prípadne ďalšie skutočnosti súvisiace s overovaním, môžu byť vedené popri písomnej forme aj v elektronickej forme.

⁴⁾ Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

(4) Príslušný orgán vykonávajúci overovanie uschováva dokumentáciu o overovaní po dobu desiatich rokov (lehota uloženia). Po uplynutí lehoty uloženia je dokumentácia o overovaní určená na skartovanie.

(5) Dokumentáciu o overovaní tvorí

- a) prihláška na overovanie,
- b) potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy alebo ďalšej odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu,
- c) oznámenie o konaní overovania,
- d) doklad o zriadení komisie,
- e) zápisnica o overovaní,
- f) kópia vydaného osvedčenia,
- g) ďalšia dokumentácia (záznam o vydaní pečiatky, záznam o vyhotovení duplikátu a podobne).

Čl. 10 Vzory dokumentácie

(1) Vzor prihlášky na overovanie je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor oznámenia o konaní overovania je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vzor registratúrneho záznamu o zriadení komisie je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Vzor zápisnice o overovaní je uvedený v prílohe č. 4.

(5) Vzor rozhodnutia o nevydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 5.

(6) Vzory osvedčenia o odbornej spôsobilosti sú uvedené v osobitnom predpise.⁵⁾

Čl. 11 Otázky

(1) Okruh otázok pre písomnú časť overovania je uvedený v prílohe č. 6.

(2) Okruh otázok pre ústnu časť overovania je uvedený v prílohe č. 7.

S p o l o č n é a z r u š o v a c i e u s t a n o v e n i a

Čl. 12

Prezídium, krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo na požiadanie poskytne tento pokyn na nahliadnutie tým právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy podľa osobitných predpisov.⁶⁾

⁵⁾ Prílohy č. 2 až 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 591/2005 Z. z.

⁶⁾ § 12 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov.

Čl. 13

Zrušuje sa pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 21/2002 o overovaní a osvedčovaní odbornej spôsobilosti špecialistov požiarnej ochrany, technikov požiarnej ochrany a preventívárov požiarnej ochrany obcí v znení pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 58/2003 a pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 40/2004.

Čl. 14

Tento pokyn nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Č.p.: PHZ-521/2007

plk. Ing. Jozef Paluš v. r.
prezident
Hasičského a záchranného zboru

Dostanú: P, V, OO, OPSC, OPE, OPP, OOR a OROS Prezídia HaZZ, PTEÚ MV SR v Bratislave, SŠPO MV SR v Žiline, záchranné brigády HaZZ, krajské riaditeľstvá HaZZ a okresné riaditeľstvá HaZZ

Na vedomie: OZH, OZ KOVO, OZ SLOVES, Akadémia PZ v Bratislave a HaZÚ hl. mesta SR Bratislavy

Z á z n a m

S pokynom boli oboznámení (dňa - kým)
Opatrenia
Zrušenie vykonal
Kontrolou poverený
Dátum Podpis prezidenta

(Vzor)

PRIHLÁŠKA NA OVEROVANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

(mesto a dátum)

Príloha:(súhlas uchádzača podľa čl. 1 ods. 2)

Podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov sa prihlasujem na overovanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany,^{x)} technika požiarnej ochrany,^{x)} preventívára požiarnej ochrany obce.^{x)}

Titul, meno a priezvisko:

Dátum narodenia: Miesto:Okres:

Číslo občianskeho preukazu:

Adresa trvalého bydliska:

Najvyšší stupeň ukončeného vzdelania a názov školy:

.....

Dátum vydania posledného osvedčenia o odbornej spôsobilosti:

Názov orgánu, ktorý vydal posledné osvedčenie o odbornej spôsobilosti:

.....

(podpis prihlasovaného)

^{x)} Nehodiace sa preškrtnúť.

(Vzor)

OZNÁMENIE O KONANÍ OVEROVANIA

(Názov príslušného orgánu vykonávajúceho overovanie)

Č.p.:

(mesto a dátum)

(Titul, meno a priezvisko,
presná adresa trvalého bydliska
uchádzača)

Vec: Overovanie odbornej spôsobilosti – oznámenie

Na základe Vašej prihlášky č. zo dňana
overovanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany,^{x)}
technika požiarnej ochrany,^{x)} preventivára požiarnej ochrany obce^{x)} Vám oznamujeme,
že overovanie odbornej spôsobilosti sa uskutoční dňa

.....(dátum)..... o(čas).....h

V(presná adresa miesta overovania)

Overovanie odbornej spôsobilosti pozostáva

- a) z písomnej časti, ktorá sa vykonáva formou testu, ktorý obsahuje 50^{x)} 30^{x)} otázok
zo všetkých overovaných oblastí s tromi možnosťami odpovede, pričom musí byť
správne zodpovedaných najmenej 80 % z celkového počtu otázok,
- b) z ústnej časti, ktorá sa vykonáva zodpovedaním 3^{x)} 2^{x)} otázok, ktoré si uchádzač
vyberie,
- c) z obhajoby riešenia protipožiarnej bezpečnosti projektovej dokumentácie stavby
vypracovaného uchádzačom.^{x)}

Na overovanie odbornej spôsobilosti treba priniest tieto doklady:

- a) občiansky preukaz,
- b) potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu,
- c) osvedčenie o odbornej spôsobilosti,^{x)}
- d) doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania.^{x)}

Vybavuje: (hodnosť, titul, meno, priezvisko)

tel.:

(hodnosť, titul, meno, priezvisko a podpis
prezidenta Hasičského a záchranného zboru
alebo riaditeľa príslušného orgánu
vykonávajúceho overovanie)

^{x)} Nehodiace sa preškrtnúť.

(Vzor)

ZÁZNAM O ZRIADENÍ KOMISIE

(Názov príslušného orgánu vykonávajúceho overovanie)

Č. p.:

(mesto a dátum)

Podľa § 35 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 591/2005 Z. z.

zriaďujem skúšobnú komisiu

na vykonanie overovania odbornej spôsobilosti na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany,^{x)} technika požiarnej ochrany,^{x)} preventívára požiarnej ochrany obce.^{x)}

Zloženie skúšobnej komisie:

Predseda:

Členovia:

.....

.....

.....

Skúšobná komisia pri svojej činnosti postupuje podľa § 35 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 591/2005 Z. z.

(hodnosť, titul, meno, priezvisko a podpis
prezidenta Hasičského a záchranného zboru
alebo riaditeľa príslušného orgánu
vykonávajúceho overovanie)

^{x)} Nehodiace sa preškrtnúť.

(Vzor)

(Názov príslušného orgánu vykonávajúceho overovanie)

Č. p.:

(mesto a dátum)

ZÁPISNICA O OVEROVANÍ

Na základe prihlášky č.zo dňa
titul, meno, priezvisko
dátum narodenia miesto okres
číslo občianskeho preukazu, adresa trvalého pobytu
podrobil/la sa dňa podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarimi v znení neskorších predpisov overovaniu odbornej spôsobilosti na
výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany,^{x)} technika požiarnej ochrany,^{x)}
preventivára požiarnej ochrany obce.^{x)}

Hodnotenie

Počet správne zodpovedaných otázok písomnej časti overovania:

Znenie otázok ústnej časti overovania:

.....
.....
.....
.....

Hodnotenie ústnej časti overovania

.....

Obhajoba riešenia protipožiarnej bezpečnosti
projektovej dokumentácie stavby^{x)}

.....

Celkové hodnotenie overovania

.....

Predseda skúšobnej komisie

.....

Členovia skúšobnej komisie

1.

2.

3.

4.

^{x)} Nehodiace sa preškrtnúť.

(Vzor)

(Názov príslušného orgánu vykonávajúceho overovanie)

Č. p.:

(mesto a dátum)

(Titul, meno, priezvisko
a presná adresa trvalého bydliska
uchádzača)

ROZHODNUTIE

.....¹⁾ podľa § 11 ods.²⁾ zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarimi na základe prihlášky na overovanie odbornej spôsobilosti na
výkon činnosti³⁾ zo dňa⁴⁾ overilo v dňoch
.....⁵⁾ odbornú spôsobilosť p.⁶⁾ a rozhodlo, že

n e v y d á v a

osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti³⁾
p.⁶⁾ z dôvodu, že nevyhovel na overovaní, na prvom opakovanom
overovaní, ani na druhom opakovanom overovaní odbornej spôsobilosti na výkon
činnosti³⁾.

O d ô v o d n e n i e

Na.....¹⁾ bola dňa⁴⁾ doručená prihláška p.
⁷⁾ na overenie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti³⁾.

Skúšobná komisia zriadená podľa § 35 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 591/2005 Z. z. overila odbornú spôsobilosť
p.⁷⁾ dňa⁸⁾. Overovaný(á) uchádzač(ka) dosiahol(la) ..

¹⁾ Názov príslušného orgánu vykonávajúceho overovanie.

²⁾ V prípade špecialistov požiarnej ochrany a technikov požiarnej ochrany sa uvádza odsek 2
a v prípade preventívárov požiarnej ochrany obcí sa uvádza odsek 6 zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pre požiarimi v znení neskorších predpisov.

³⁾ Uvedie sa druh činnosti, na výkon ktorej bolo overovanie vykonané.

⁴⁾ Uvedie sa presný dátum podania prihlášky.

⁵⁾ Uvedú sa presné dátumy vykonania overovania, 1. opakovaného overovania a 2. opakovaného
overovania.

⁶⁾ Uvedie sa titul, meno a priezvisko, kompletná adresa a dátum narodenia uchádzača.

⁷⁾ Uvedie sa titul, meno a priezvisko uchádzača.

⁸⁾ Uvedie sa presný dátum overovania.

.....⁹⁾ Z uvedeného dôvodu overovaný(á) nevyhovel(a) požiadavkám na získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti³⁾.

Prvé opakované overovanie sa uskutočnilo dňa¹⁰⁾. Pri prvom opakovanom overovaní overovaný (á)⁹⁾. Preto overovaný(á) nevyhovel(a) požiadavkám na získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti³⁾.

Druhé opakované overovanie bolo vykonané dňa¹¹⁾. Pri druhom opakovanom overovaní overovaný (á)⁹⁾. Na základe dosiahnutých výsledkov overovaný (á) opäť nevyhovel (a) požiadavkám na získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti³⁾.

Vzhľadom na skutočnosť, že p.⁷⁾ nevyhovel(a) na overovaní, na prvom opakovanom overovaní, ani na druhom opakovanom overovaní odbornej spôsobilosti, nebolo mu (jej) vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti³⁾ a ďalšiemu overovaniu odbornej spôsobilosti na výkon činnosti³⁾ sa môže podrobiť až po absolvovaní základnej odbornej prípravy.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie¹²⁾ rozklad¹²⁾ do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na¹³⁾.

Podanie odvolania má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom.

(hodnosť, titul, meno, priezvisko a podpis
prezidenta Hasičského a záchranného zboru
alebo riaditeľa príslušného
orgánu vykonávajúceho overovanie
+ okrúhla pečiatka so štátnym znakom Ø 36mm)

⁹⁾ Uvedú sa dosiahnuté výsledky vo všetkých častiach overovania.

¹⁰⁾ Uvedie sa presný dátum prvého opakovaného overovania.

¹¹⁾ Uvedie sa presný dátum druhého opakovaného overovania.

¹²⁾ V prípade technikov požiarnej ochrany a preventívárov požiarnej ochrany obcí sa uvádza podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) odvolanie a v prípade špecialistov požiarnej ochrany sa uvádza podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozklad.

¹³⁾ Uvedie sa presný názov a adresa príslušného orgánu vykonávajúceho overovanie a ktorý vydal rozhodnutie.

OKRUH OTÁZOK PRE PÍ SOMNÚ ČASŤ OVEROVANIA

I. Organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi

1. Kto zodpovedá za plnenie povinností právnickej osoby na úseku ochrany pred požiarmi?
 - a) Technik požiarnej ochrany a veliteľ hasičskej jednotky.
 - b) Jej štatutárny orgán a v prípade, ak je na čele právnickej osoby kolektívny orgán, určia zodpovedného za plnenie týchto povinností organizačné predpisy.
 - c) Technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany.
2. Kto vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti špecialistom požiarnej ochrany?
 - a) Ústredný orgán nadriadený právnickej osobe, v ktorej je špecialista požiarnej ochrany v pracovnom pomere.
 - b) Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.
 - c) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
3. Ktoré orgány vykonávajú štátny požiarly dozor?
 - a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru a okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru.
 - b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, orgány obcí a okresné úrady.
 - c) Krajské úrady, okresné úrady a orgány obcí.
4. Ako často sa špecialisti požiarnej ochrany podrobujú pravidelnému overovaniu odbornej spôsobilosti?
 - a) Raz za päť rokov.
 - b) Raz za tri roky.
 - c) Raz za dva roky.
5. Pre ktoré pracoviská zriaďuje právnická osoba protipožiarnu hliadku pracoviska?
 - a) Pre pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 - b) Pre pracoviská, kde je len občasné pracovné miesto zamestnanca, ktorý sa zdržiava na pracovisku dve hodiny až šesť hodín počas pracovnej zmeny.
 - c) Pre pracoviská, kde pracuje väčší počet osôb a právnická osoba nemá zriadenú hasičskú jednotku.
6. Ktorá z dokumentácií ochrany pred požiarmi upravuje organizačné usporiadanie ochrany pred požiarmi, povinnosti organizačných útvarov a zložiek právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, povinnosti štatutárneho orgánu, vedúcich a ostatných zamestnancov na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, technikov požiarnej ochrany a ďalšie úlohy a povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa?
 - a) Požiarné poplachové smernice.
 - b) Požiarny štatút.
 - c) Požiarny poriadok pracoviska.
7. Čo riešia požiarne poplachové smernice?
 - a) Vymedzujú rozsah použitia požiarneho štatútu v prípade vzniku požiaru.

- b) Vymedzujú povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru.
 - c) Určujú povinnosti protipožiarnej hliadky a požiarotechnické charakteristiky horľavých materiálov používaných na pracovisku so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
8. K čomu slúži požiarly evakuačný plán?
- a) Určuje postup vyhlasovania požiarneho poplachu a oznámenia vzniku požiaru hasičskej jednotke.
 - b) Upravuje organizáciu evakuácie osôb a zvierat, prípadne materiálu z objektov zasiahnutých alebo ohrozených požiarom.
 - c) Určuje a upravuje spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarom v mimopracovnom čase a evakuáciu materiálu.
9. Kto vypracúva požiarly poriadok pracoviska?
- a) Technik požiarnej ochrany v spolupráci s príslušníkom okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.
 - b) Technik požiarnej ochrany v spolupráci s bezpečnostným technikom a vedúcim protipožiarnej hliadky pracoviska, pre ktoré sa spracúva.
 - c) Technik požiarnej ochrany v spolupráci s vedúcim tohto pracoviska.
10. Na aké účely spracúva právnická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ analýzu požiarneho nebezpečenstva?
- a) Na účely rozhodovania o vybavení objektov požiarotechnickými zariadeniami.
 - b) Na účely rozhodovania o znížení výšky poistného v poisťovni.
 - c) Na účely rozhodovania o zriadení a zrušení hasičskej jednotky právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa.
11. V akých lehotách vykonáva technik požiarnej ochrany preventívne protipožiarne prehliadky u právnickej osoby v priestoroch pre administratívnu činnosť?
- a) Každých šesť mesiacov.
 - b) Každé tri mesiace.
 - c) Každých deväť mesiacov.
12. Aké protipožiarne kontroly sa vykonávajú u právnickej osoby v rámci štátneho požiarneho dozoru?
- a) Celková kontrola a náhodná kontrola.
 - b) Komplexná kontrola, následná kontrola a náhodná kontrola.
 - c) Komplexná kontrola, tematická kontrola a následná kontrola.
13. Za akých podmienok je možné usporiadať verejne prístupné podujatie v iných objektoch, ako na to určených?
- a) Len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré posúdi okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru a ktoré môže na podujatie určiť ďalšie opatrenia a v prípade ich nesplnenia môže takéto podujatie zakázať.
 - b) Po prerokovaní s Dobrovoľnou požiarou ochranou Slovenskej republiky a okresným úradom.
 - c) Len výnimočne, ak je to nevyhnutné pre plnenie úloh.
14. Čo je úlohou štátneho požiarneho dozoru?
- a) Vykonávať výskum a vývoj požiarotechnických zariadení.

- b) Vykonávať protipožiarnu kontrolu dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa a ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolovať plnenie týchto opatrení.
- c) Vydávať oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany.
15. Aká je povinnosť technika požiarnej ochrany pri zistení nedostatkov, ktoré môžu viesť bezprostredne k vzniku požiaru u právnickej osoby?
- a) Nariadiť vykonanie nevyhnutných opatrení smerujúcich na odstránenie tohto nebezpečenstva.
- b) Uložiť blokovú pokutu.
- c) Začať administratívnoprávne konanie.
16. Kedy orgán vykonávajúci štátny požiarly dozor vylúči vec z používania alebo zastaví prevádzku?
- a) Ak vec alebo prevádzka vyvolávajú bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia.
- b) Ak používaním vecí sú porušené ustanovenia STN.
- c) Ak používaním vecí sú porušené odstupové vzdialenosti.
17. Môže krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi pri porušení povinností ustanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch?
- a) Áno, môže uložiť pokutu do 250 000 Sk.
- b) Áno, môže uložiť pokutu do 500 000 Sk.
- c) Nie, nemôže uložiť pokutu.
18. Akú sankciu môže uložiť okresné riaditeľstvo za priestupok na úseku ochrany pred požiarly?
- a) Pokarhanie alebo pokutu do sumy 3 000 Sk, 5 000 Sk alebo 10 000 Sk.
- b) Verejné pokarhanie alebo pokutu do sumy 1 000 Sk, 3 000 Sk alebo 5 000 Sk.
- c) Zákaz činnosti alebo prepadnutie veci.
19. Do akej sumy je možné uložiť pokutu za priestupky na úseku ochrany pred požiarly v blokovom konaní?
- a) 2 000 Sk.
- b) 500 Sk.
- c) 1 000 Sk.
20. Do akej sumy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uloží pokutu právnickej osobe, ktorá poruší povinnosť vyplývajúcu z predpisov o ochrane pred požiarly tým, že vykonáva odbornú prípravu bez oprávnenia?
- a) 1 000 000 Sk.
- b) 100 000 Sk.
- c) 500 000 Sk.
21. Kto môže opravovať a plniť hasiace prístroje a vykonávať ich kontroly?
- a) Len osoby, ktoré majú na to osobitné oprávnenie výrobcu a prax najmenej päť rokov.
- b) Len osoby, ktoré majú vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti, vydané výrobcom alebo ním splnomocneným zástupcom, ktorý má sídlo v členských štátoch Európskej únie,

- c) Osoby, ktoré majú na to osobitné oprávnenie vydané okresným úradom.
22. Do akej doby je možné uplatniť právo na náhradu výdavkov, ktoré vznikli fyzickej osobe pri pomoci poskytnutej pri zdolávaní požiaru, pri cvičení hasičskej jednotky alebo v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, zamedzenie jeho šírenia alebo záchranných prác?
- Do troch mesiacov odo dňa, keď ich zistili, najneskôr však do dvoch rokov od vzniku.
 - Do jedného mesiaca odo dňa, keď sa poškodený dozvedel o škode, najneskôr však do jedného roku od vzniku škody.
 - Podľa osobitného predpisu.
23. Aký počet osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách sa považuje za väčší počet osôb?
- Viac ako 1 500 osôb.
 - Viac ako 2 000 osôb.
 - Viac ako 500 osôb.
24. Aký počet osôb sústredených v podzemnom podlaží stavebného objektu sa považuje za väčší počet osôb?
- 200 osôb,
 - 100 osôb,
 - 500 osôb.
25. Ako často sa vykonávajú preventívne protipožiarne prehliadky v obytných domoch?
- Každé tri mesiace.
 - Každých dvanásť mesiacov.
 - Každých šesť mesiacov.
26. Ako často sa vykonáva odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska?
- Raz za dvanásť mesiacov, ak právnická osoba neurčí kratšiu lehotu.
 - Raz za dva roky, ak právnická osoba neurčí kratšiu lehotu.
 - Raz za rok, ak právnická osoba neurčí kratšiu lehotu.
27. Ako často sa vykonáva školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarom v mimopracovnom čase, ak štatutárny orgán neurčí kratšiu lehotu?
- Raz za rok.
 - Raz za dva roky.
 - Raz za dvanásť mesiacov.
28. U ktorých zamestnancov overuje komisia určená štatutárnym orgánom právnickej osoby vedomosti získané školením?
- Zamestnancov právnickej osoby.
 - Vedúcich zamestnancov a zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarom v mimopracovnom čase.
 - Vybraných zamestnancov a členov protipožiarnej hliadok.
29. Kto vypracúva požiarne evakuačný plán právnickej osoby?
- Technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany.
 - Vedúci právnickej osoby.
 - Právnická osoba.

30. V akom rozsahu sa vykonáva základná odborná príprava pre technikov požiarnej ochrany?
- Najmenej 200 hodín.
 - Najmenej 120 hodín.
 - Najmenej 160 hodín.
31. V akom rozsahu sa vykonáva základná odborná príprava pre špecialistov požiarnej ochrany?
- Najmenej 160 hodín.
 - Najmenej 200 hodín.
 - Najmenej 300 hodín.
32. Ako často sa osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti technika požiarnej ochrany podrobujú pravidelnému overeniu odbornej spôsobilosti po absolvovaní ďalšej odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu?
- Raz za päť rokov.
 - Raz za tri roky.
 - Raz za desať rokov.
33. Kto rozhoduje o zastavení prevádzky, ktorá vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia?
- Technik požiarnej ochrany.
 - Orgán vykonávajúci štátny požiarly dozor.
 - Veliteľ strážnej služby.
34. Kto vykonáva školenie o ochrane pred požiarly zamestnancov, ktorí sa preradujú na inú prácu, prechádzajú na iné pracovisko alebo sa im mení spôsob práce?
- Právnická osoba po zapracovaní zamestnanca.
 - Právnická osoba ešte pred začatím výkonu práce.
 - Nadriadený orgán pri najbližšej kontrole.
35. Kedy zriaďuje právnická osoba protipožiarly hliadku právnickej osoby?
- Ak mená zriadenú hasičskú jednotku.
 - Ak nemá pracoviská so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarly.
 - Na podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.
36. Kedy sa môže začať používať vec, ktorá bola vylúčená z používania?
- Po uplynutí jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia.
 - Až po odstránení nedostatkov vyvolávajúcich bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiarly a len s písomným súhlasom orgánu, ktorý vec vylúčil z používania.
 - Až po spracovaní požiarneho poriadku pracoviska a po vykonaní školenia o ochrane pred požiarly.
37. Kto určuje zloženie komisie na overenie vedomostí určených zamestnancov získaných školením a spôsob overenia?
- Orgán vykonávajúci štátny požiarly dozor.
 - Technik požiarnej ochrany.
 - Štatutárny orgán právnickej osoby, fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný zástupca.

38. Kedy môže orgán vykonávajúci štátny požiarový dozor rozhodnúť o zastavení prevádzky?
- a) Ak by bola znemožnená záchrana osôb alebo majetku v prípade vzniku požiaru.
 - b) Ak nie je pre pracovisko so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru spracovaný požiarový poriadok.
 - c) Ak na prevádzke vznikol požiar a nebol ohlásený príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru.
39. Aké má povinnosti právnická osoba pre pracoviská, v ktorých sú miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru?
- a) Spracuje požiarový poriadok pracoviska a zriadi protipožiaru hliadku pracoviska.
 - b) Zriadi protipožiaru hliadku právnickej osoby.
 - c) Spracuje analýzu požiarneho nebezpečenstva a zriadi miestnu protipožiaru hliadku.
40. Čo tvorí dokumentáciu o školení zamestnancov o ochrane pred požiarom?
- a) Záznam o vykonanom školení, výsledky overenia vedomostí vedúcich zamestnancov a osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarom v mimopracovnom čase s podpisom predsedu skúšobnej komisie.
 - b) Tematické plány, časový rozvrh školenia o ochrane pred požiarom a záznam o vykonaní školenia.
 - c) Mená a podpisy školených osôb a meno a podpis osoby, ktorá školenie vykonala.
41. Ako sa preveruje účinnosť opatrení upravených v požiarom evakuačnom pláne vo všetkých objektoch, pre ktoré je požiarový evakuačný plán vypracovaný?
- a) Cvičným požiarom poplachom najmenej raz za rok.
 - b) Cvičným požiarom poplachom najmenej raz za 12 mesiacov.
 - c) Preveruje ho orgán vykonávajúci štátny požiarový dozor.
42. Čo tvorí dokumentáciu o odbornej príprave protipožiarových hliadok?
- a) Tematické plány, časový rozvrh odbornej prípravy a záznam o vykonaní odbornej prípravy.
 - b) Obsah a rozsah odbornej prípravy a výsledky overenia vedomostí členov protipožiarnej hliadky.
 - c) Záznam o vykonaní odbornej prípravy a meno technika požiarnej ochrany, ktorý odbornú prípravu vykonal.
43. Kto sa nezúčastňuje na školení o ochrane pred požiarom?
- a) Technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany, členovia protipožiarnej hliadky a zamestnanci a členovia hasičských jednotiek.
 - b) Vybraní zamestnanci právnickej osoby okrem vedúcich zamestnancov.
 - c) Iba vedúci zamestnanci a zamestnanci zabezpečujúci ochranu pred požiarom v mimopracovnom čase.
44. Čo je povinná vykonať právnická osoba v súvislosti s komínmi užívanými v jej objektoch?
- a) Zabezpečiť pravidelné čistenie a kontrolu komínov.

- b) Oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru všetky závady zistené technikom požiarnej ochrany.
 - c) Zriadiť protipožiarne hliadky komínov a zabezpečovať ich odbornú prípravu.
45. Aký je postup, ak činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru nie sú z hľadiska ochrany pred požiarmi upravené osobitnými predpismi?
- a) Technik požiarnej ochrany vydá nariadenie na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri tejto činnosti.
 - b) Štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný zástupca vydá písomný pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pre tieto činnosti.
 - c) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vydá rozhodnutie na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri tejto činnosti.
46. Kedy sa, okrem iného, považuje zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace, alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie, za činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru?
- a) Ak nie je zriadená protipožiarne hliadka.
 - b) Ak nedá na túto činnosť súhlas štatutárny orgán právnickej osoby.
 - c) Na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu.
47. Čo je povinná, okrem iných opatrení, zabezpečiť právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ pri činnostiach súvisiacich so zberom obilnín, ich pozberovou úpravou a skladovaním objemových krmovín pri kombajnovom zbere na ploche väčšej ako 10 ha?
- a) Mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť.
 - b) Zásobu pitnej vody v množstve najviac 2 000 l.
 - c) Zásobu vody v množstve najmenej 1 500 l.
48. Akým spôsobom sa postupuje, ak nastanú nejasnosti ohľadom určenia miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru?
- a) Platí rozhodnutie okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.
 - b) Je potrebné preukázať opodstatnenie určenia takéhoto miesta výpočtom podľa osobitných predpisov alebo iným obdobným vhodným spôsobom.
 - c) O určení takéhoto miesta rozhoduje výlučne právnická osoba.
49. Kedy môžu právnické osoby spaľovať horľavé látky a odpad na voľnom priestranstve?
- a) Len výnimočne s vedomím krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.
 - b) Len výnimočne, ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh.
 - c) Na základe písomného súhlasu okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.
50. Na základe čoho môže právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ uvádzať do prevádzky a prevádzkovať technologické zariadenia obsahujúce horľavé látky?
- a) Len v súlade so schválenou dokumentáciou a podľa podmienok určených rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy.

- b) Na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa.
 - c) Na základe povolenia výrobcu alebo dovozcu daného zariadenia.
51. Počas akého časového úseku právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ kontroluje pri činnostiach spojených so zváraním, s tepelným delením a s ďalšími spôsobmi spracúvania kovov miesto zvárania a príslušné priestory po ukončení zvárania?
- a) Nevyhnutný čas, najmenej však osem hodín.
 - b) Čas dohodnutý s technikom požiarnej ochrany, najmenej však šesť hodín.
 - c) Dobu určenú štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, najmenej však päť hodín.
52. Čo musí zabezpečiť právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ pri činnostiach spojených s lepením horľavých podlahových krytín?
- a) Odstránenie všetkého horľavého materiálu z daného priestoru.
 - b) Označenie a dôkladné vetranie uzavretých a polouzavretých priestorov pri používaní horľavých lepidiel.
 - c) Kontrolu daného priestoru najmenej počas ôsmich hodín.
53. Čo robí vlastník lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom?
- a) Zabezpečuje umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov.
 - b) Vykonáva opatrenia na zabránenie pohybu osôb v danom priestore.
 - c) Oznamuje okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru príchod súkromných automobilov do lesných priestorov.
54. Kto nariaduje vykonanie taktického cvičenia?
- a) Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na území kraja alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo svojom územnom obvode.
 - b) Štatutárny orgán právnickej osoby.
 - c) Technik požiarnej ochrany.
55. Kto je oprávnený nariadiť vykonanie previerkového cvičenia?
- a) Okresné úrady vo svojom územnom obvode.
 - b) Orgány vykonávajúce štátny požiarly dozor, obec pre hasičskú jednotku obce a štatutárny orgán právnickej osoby pre hasičskú jednotku zriadenú v jej pôsobnosti.
 - c) Technik požiarnej ochrany pre hasičskú jednotku právnickej osoby a preventívár požiarnej ochrany obce pre hasičskú jednotku obce.
56. Kto má prednostné velenie pri požiare v objektoch právnickej osoby, ktorá je zriaďovateľom závodného hasičského útvaru?
- a) Veliteľ zásahu z tohto útvaru pred všetkými veliteľmi zásahu z hasičských jednotiek.
 - b) Veliteľ zásahu z Hasičského a záchranného zboru.
 - c) Veliteľ zásahu zo závodného hasičského zboru.
57. Čo určuje požiarly poplachový plán?
- a) Organizovanie požiarlych taktických cvičení a previerkových cvičení.
 - b) Odbornú prípravu osôb zaradených v hasičských jednotkách.

- c) Zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb vodární, plynární, elektrární, zdravotníckych zariadení a spojov do jednotlivých stupňov požiarneho poplachu a ich povolávanie na zásah.
58. Kedy môže právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zrušiť hasičskú jednotku alebo znížiť jej početný stav?
- Len po predchádzajúcom súhlase krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.
 - Len s písomným súhlasom okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.
 - Na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa.
59. Kto zodpovedá za činnosť a pripravenosť hasičskej jednotky?
- Technik požiarnej ochrany.
 - Starosta obce.
 - Veliteľ hasičskej jednotky.
60. Kto zriaďuje riadiaci štáb na zabezpečenie zdolávania rozsiahlych alebo dlhotrvajúcich požiarov, živelných pohrôm alebo iných mimoriadnych udalostí?
- Veliteľ zásahu.
 - Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.
 - Právnická osoba, na území ktorej udalosť vznikla.

II. Horľavé plyny a horenie podporujúce plyny

1. Kedy je považovaný plyn za horľavý plyn?
- Ak plyn alebo zmes plynov má pri teplote 50 °C tlak pár nižší ako 101 kPa alebo pri teplote 20 °C a atmosférickom tlaku 300 kPa je úplne plynný; možno určiť jeho bod vznietenia, alebo vytvára s kyslíkom výbušnú zmes.
 - Ak plyn alebo zmes plynov má pri teplote 50 °C tlak pár vyšší ako 300 kPa alebo pri teplote 20 °C a atmosférickom tlaku 101 kPa je úplne plynný; možno určiť jeho bod vznietenia, alebo vytvára so vzduchom výbušnú zmes.
 - Ak plyn alebo zmes plynov spôsobuje väčšiu oxidáciu prostredia, v ktorom sa nachádza, než akú spôsobuje vzduch.
2. Kedy je považovaný plyn za horenie podporujúci plyn?
- Ak plyn alebo zmes plynov spôsobuje väčšiu oxidáciu prostredia, v ktorom sa nachádza, než akú spôsobuje vzduch.
 - Ak plyn alebo zmes plynov má pri teplote 50 °C tlak pár nižší ako 101 kPa alebo pri teplote 20 °C a atmosférickom tlaku 300 kPa je úplne plynný a obsahuje viac ako 16 % kyslíka.
 - Ak plyn alebo zmes plynov má pri teplote 50 °C tlak pár vyšší ako 300 kPa alebo pri teplote 20 °C a atmosférickom tlaku 101 kPa je úplne plynný.
3. Čo je nebezpečná koncentrácia horľavého plynu?
- Je to objem horľavého plynu zodpovedajúci jednej štvrtine objemu plynu, ktorý s kyslíkom vytvára výbušnú zmes.
 - Je to objem horľavého plynu zodpovedajúci jednej tretine objemu plynu, ktorý už vytvára so vzduchom výbušnú zmes.
 - Je to objem horľavého plynu zodpovedajúci jednej štvrtine objemu plynu, ktorý už vytvára so vzduchom výbušnú zmes.

4. Čo rozumieme pod tlakovou nádobou?

- a) Je to obal s vnútorným objemom najviac 1 000 l, ktorý je spolu s jeho výstrojom určený na opakované plnenie alebo dopravu horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu.
- b) Je to fľaša s vnútorným objemom najviac 1 000 l, ktorá je spolu s jej výstrojom určená na opakované plnenie alebo dopravu horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu.
- c) Je to obal s vnútorným objemom najviac 1 000 l, ktorý je spolu s jeho výstrojom určený na jednorazové plnenie alebo dopravu horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu.

5. Čo rozumieme pod fľašou?

- a) Je to tlaková nádoba spravidla guľovitého tvaru alebo valcovitého tvaru s hrdlom, ktorá má vnútorný objem od 0,5 l do 150 l a je určená na opakované plnenie alebo dopravu horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu.
- b) Je to tlaková nádoba spravidla guľovitého tvaru alebo valcovitého tvaru s hrdlom, ktorá má vnútorný objem od 0,5 l do 1 000 l a je určená na jednorazové plnenie alebo dopravu horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu.
- c) Je to obal s vnútorným objemom najviac 1 000 l, ktorý je spolu s jeho výstrojom určený na opakované plnenie alebo dopravu horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu.

6. Ako možno plniť tlakovú nádobu horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom?

- a) Dávkovacím zariadením.
- b) lba plniacim zariadením.
- c) Prepúšťaním plynu z inej tlakovej nádoby.

7. Ako možno dávkovať tlakovú nádobu kvapalinou?

- a) lba dávkovacím zariadením.
- b) Plniacim zariadením.
- c) Tlakom plynu reagujúceho s dávkovanou kvapalinou.

8. Kde možno umiestniť plniareň horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov, priestor na plnenie alebo stáčanie horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov?

- a) Len v jednopodlažnom, samostatne stojacom nadzemnom objekte bez podkrovných miestností.
- b) Vo viacpodlažnom, samostatne stojacom nadzemnom objekte bez podkrovných miestností.
- c) Kdekoľvek podľa rozhodnutia okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.

9. Čo sa rozumie pod pojmom uzatvorený sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov?

- a) Je to zastrešený sklad s obvodovými stenami, ktorý má podiel trvale otvorených otvorov v strešnom plášti a v obvodových stenách menší ako 25 %.
- b) Je to zastrešený sklad s obvodovými stenami, ktoré majú podiel trvale otvorených otvorov v obvodových stenách menší ako 25 %.

- c) Je to zastrešený sklad s obvodovými stenami, ktoré majú podiel trvale otvorených otvorov v obvodových stenách väčší ako 25 %.
10. Čo sa rozumie pod pojmom hlavný sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov?
- Je to sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov, v ktorom sa skladujú tlakové nádoby s horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom s celkovým vnútorným objemom väčším ako 2 000 l.
 - Je to sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov, v ktorom sa skladujú fľaše s horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom s celkovým počtom väčším ako 2 000 ks.
 - Je to sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov, v ktorom sa skladujú tlakové nádoby s horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom s celkovým vnútorným objemom najviac 2 000 l.
11. Aký celkový vnútorný objem môžu mať tlakové nádoby s horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom skladované v jednom požiarom úseku hlavného uzatvoreného skladu, alebo hlavného otvoreného skladu horľavých plynov, alebo horenie podporujúcich plynov?
- Najviac 25 000 l celkového vnútorného objemu tlakových nádob.
 - Najviac 250 000 l celkového vnútorného objemu tlakových nádob.
 - Najviac 52 000 l celkového vnútorného objemu tlakových nádob.
12. Kde môže byť umiestnené veľkokapacitné odberné miesto horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov?
- Môže byť iba pri hlavnom sklade horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov.
 - Môže byť iba pri výrobnom objekte alebo otvorenom technologickom zariadení, v ktorom sa používa odoberaný plyn alebo vo vzdialenosti najmenej 30 m od iného objektu alebo otvoreného technologického zariadenia.
 - Môže byť iba vo vzdialenosti 20 m od ľubovoľného objektu.
13. Kedy je priestor, v ktorom sú uložené prevádzkové fľaše a pohotovostné fľaše alebo zásobné fľaše s horľavým plynom, alebo horenie podporujúcim plynom, prevádzkovým odberným miestom?
- Ak ide o priestor, v ktorom sú uložené prevádzkové fľaše s celkovým vnútorným objemom najviac 600 l a pohotovostné fľaše alebo zásobné fľaše s celkovým vnútorným objemom najviac 600 l, v ktorých sú umiestnené horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny.
 - Ak ide o priestor, v ktorom sú uložené prevádzkové fľaše s celkovým vnútorným objemom najviac 1 250 l a pohotovostné fľaše alebo zásobné fľaše s celkovým vnútorným objemom najviac 1 250 l, v ktorých sú umiestnené horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny.
 - Ak ide o priestor, v ktorom sú uložené prevádzkové tlakové nádoby s celkovým vnútorným objemom najviac 600 l a pohotovostné tlakové nádoby alebo zásobné tlakové nádoby s celkovým vnútorným objemom najviac 600 l, v ktorých sú umiestnené horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny.
14. Aký najmenší zostatkový pretlak musia ešte mať vyprázdnené tlakové nádoby a tlakové nádoby vozidiel s iným horľavým plynom ako je acetylén, alebo horenie podporujúcim plynom?
- 0,05 MPa.

- b) 5 Pa.
- c) 0,15 MPa.

15. Aký môže byť pracovný pretlak za redukčným ventilom tlakovej nádoby alebo tlakovej nádoby vozidla, v ktorej je umiestnený acetylén?

- a) Najviac 0,15 MPa.
- b) Najviac 1,5 MPa.
- c) Najviac 5 MPa.

III. Požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb

1. Akým spôsobom sa vyjadruje požiarne riziko požiarneho úseku pre výrobné stavby a pre stavby poľnohospodárskej výroby?

- a) Riešením rovnice energetickej rovnováhy a ekvivalentným časom trvania požiaru v horiacom priestore požiarneho úseku.
- b) Ekvivalentným časom trvania požiaru.
- c) Určením pravdepodobných teplôt plynov v horiacom priestore a pravdepodobného času trvania požiaru.

2. Kedy je požiarne riziko skladu v jednopodlažnej stavbe bez požiarneho rizika?

- a) Ak hodnota indexu skladovaných materiálov je menšia ako 0,9.
- b) Ak súčiniteľ škôd je menší ako 10.
- c) Ak index požiarneho rizika je menší ako 3,5.

3. Podľa čoho sa určuje dovolená plocha požiarneho úseku pre nevýrobné stavby?

- a) Podľa vlastností horľavých látok, druhu konštrukčného celku a podľa počtu požiarne nebezpečných podlaží.
- b) Podľa výšky stavby, druhu konštrukčného celku a súčiniteľa „a“.
- c) Podľa horľavosti materiálov stavebných konštrukcií a výškovej polohy požiarneho úseku.

4. V závislosti od čoho sa určuje index ekonomického rizika?

- a) Od súčiniteľa škôd, súčiniteľa plochy a od súčiniteľa splodín horenia.
- b) Od hodnoty vyjadrujúcej vplyv tepelnotechnických vlastností konštrukcií.
- c) Od súčiniteľa šírenia plameňa po povrchu stavebnej konštrukcie, súčiniteľa plochy a od súčiniteľa škôd.

5. Aká môže byť najväčšia vzájomná vzdialenosť východov z miestnosti alebo z požiarneho úseku?

- a) 95 m.
- b) 60 m.
- c) 75 m.

6. Aké látky majú nízku plošnú hustotu tepelného toku vyjadrenú ekvivalentným časom trvania požiaru 15 min.?

- a) Látky, ktoré sa pri horení roztekajú alebo rozlietajú.
- b) Látky, ktoré majú hodnotu súčiniteľa k_2 väčšiu ako 1,1.
- c) Látky v obaloch z nehorľavých alebo neľahko horľavých materiálov.

7. Aké požiadavky musí spĺňať obvodová stena vrátane požiarneho pásu, ktorá zasahuje do požiarne nebezpečného priestoru iného požiarneho úseku?

- a) Musí byť nehorľavá.

- b) Musí spĺňať z vonkajšej strany stavby požiadavky na požiarnu odolnosť a na druh konštrukčného prvku podľa požiarnej odolnosti a vzdialenosti obvodovej steny od hranice požiarne nebezpečného priestoru požiarneho úseku, do ktorého zasahuje.
- c) Musí byť z konštrukcií D1 a vykazovať požiarnu odolnosť R_o .
8. V závislosti od čoho sa určuje index skladovaných materiálov?
- a) Od súčiniteľa hmotnosti, súčiniteľa nebezpečenstva a od súčiniteľa skladovania.
- b) Od súčiniteľa hmotnosti horľavého materiálu, veľkosti požiarneho úseku a od súčiniteľa spôsobu skladovania materiálu.
- c) Od hmotnosti horľavého materiálu, veľkosti požiarneho úseku a vývinu dymu a korozívnych splodín horenia.
9. Čím sa odporúčajú, podľa STN 92 0201-3, opatrit' dvere na únikovej ceste?
- a) Pánikovým kovaním.
- b) Núdzovým východovým uzáverom.
- c) Stavebným kovaním.
10. Aký index šírenia plameňa musia mať látky použité na povrchové úpravy obvodových stien z vonkajšej strany stavby, ktoré podľa STN 92 0201-2 tvoria ohraničujúce konštrukcie chránenej únikovej cesty a sú v nich otvory?
- a) Najviac $i_s = 0$.
- b) Najviac $i_s = 25$.
- c) Najviac $i_s = 100$.
11. Akú podmienku spĺňajú chránené únikové cesty vo všetkých stavbách?
- a) Nemusia tvoriť samostatný požiarne úsek.
- b) Musia tvoriť samostatný požiarne úsek.
- c) Môžu mať požiarne zaťaženie najviac $15 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$.
12. Akú požiadavku má spĺňať stavba, ktorá má konštrukčný celok nehorľavý a je určená na ubytovanie viac ako 50 osôb?
- a) Musí byť vybavená zariadením elektrickej požiarnej signalizácie a domácim rozhlasom.
- b) Musí byť vybavená stabilným hasiacim zariadením a elektrickou požiarne signalizáciou.
- c) Nemusí byť vybavená požiarne technickým zariadením.
13. V ktorých stavbách určených na chov zvierat sa nemusí zriaďovať evakuačná cesta pre zvieratá?
- a) V stavbách určených na chov prasiat vo výkrme, prasničiek a prasiatok v dochove.
- b) V stavbách určených na chov hydiny a drobných zvierat a zvierat s kliečkovým chovom.
- c) V stavbách určených na chov koní.
14. Možno použiť čiastočne chránenú únikovú cestu ako vnútornú zásahovú cestu?
- a) Nie.

- b) Áno, v stavbe, ktorá má požiarne výšku nadzemnej časti menej ako 22,5 m a hĺbku viac ako 30 m, ak možno viesť protipožiarne zásah len z jednej strany stavby.
- c) Áno, v stavbe, ktorá nemá otvory vhodné na vedenie protipožiarneho zásahu z vonkajšieho priestoru.
15. Do ktorého stupňa protipožiarnej bezpečnosti sa zaraďujú požiarne úseky bez požiarneho rizika?
- a) Do II. stupňa protipožiarnej bezpečnosti.
- b) Do I. stupňa protipožiarnej bezpečnosti.
- c) Do III. stupňa protipožiarnej bezpečnosti.
16. Čo zahŕňa skupina II. pri zmenách stavieb podľa STN 73 0834?
- a) Zmeny stavieb s uplatnením špecifických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti.
- b) Zmeny stavieb bez uplatnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti.
- c) Zmeny stavieb s plným uplatnením požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti.
17. Podľa čoho možno určiť odstupovú vzdialenosť pre požiarne úseky v stavbách na bývanie a ubytovanie?
- a) Podľa veľkosti požiarne otvorených plôch požiarneho úseku, dĺžky požiarneho úseku, počtu podlaží v požiarne otvorených plôch a druhu konštrukčného celku.
- b) Podľa percenta požiarne otvorených plôch požiarneho úseku, dĺžky požiarneho úseku a požiarnej výšky stavby.
- c) Podľa výpočtového požiarneho zaťaženia, percenta požiarne otvorených plôch v posudzovanej obvodovej konštrukcii a plochy posudzovaného požiarneho úseku.
18. Podľa akého predpisu sa určuje odstupová vzdialenosť od požiarneho úseku v stavbe, ktorého požiarne bezpečnosť je riešená podľa STN 73 0834 – Požiarne bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb?
- a) Neuposudzuje sa.
- b) Určuje sa podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 591/2005 Z. z.
- c) Určuje sa podľa STN 73 0834, a to len vo vymedzených prípadoch, ktoré sú v nej uvedené.
19. Aká je maximálna dĺžka čiastočne chránenej únikovej cesty zo stavieb určených na bývanie?
- a) Dĺžka nie je obmedzená, ak stavba má najviac štyri nadzemné podlažia a v žiadnom podlaží na čiastočne chránenú únikovú cestu nenadväzuje viac ako šesť obytných buniek a vedie na voľné priestranstvo.
- b) Dĺžka nie je obmedzená, ak požiarne výška stavby je najviac 12 m.
- c) Dĺžka je najviac 20 m, ak výška stavby nepresahuje 12 m a nenachádzajú sa v nej osoby s obmedzenou schopnosťou samostatného pohybu.
20. Čo tvorí priemerné požiarne zaťaženie?
- a) Náhodné požiarne zaťaženie a stále požiarne zaťaženie.
- b) Súčet hmotnosti horľavých látok a výhrevnosti horľavých látok.
- c) Výpočtové požiarne zaťaženie a náhodné požiarne zaťaženie.

21. Pre ktoré stavby nemusí byť vybudovaná nástupná plocha?
- Pre stavby s požiarou výškou menšou ako 22,5 m a hĺbkou viac ako 30 m.
 - Pre stavby, v ktorých sú zriadené vnútorné zásahové cesty.
 - Pre stavby vybavené požiarными rebríkmi a požiarными lávkami.
22. Akú požiadavku má spĺňať požiarny uzáver po každom otvorení alebo pri vzniku požiaru?
- Musí sa automaticky uzatvárať iba na uzáveroch do chránených únikových ciest.
 - Musí sa automaticky uzatvárať; to neplatí na vstupné dvere do bytov a na požiarny uzáver v strope, ktorým sa prestupuje len pri oprave a kontrole technického zariadenia alebo technologického zariadenia.
 - Nemusí sa automaticky uzatvárať, ak zaisťuje uzatváranie vstupných dvier do izieb ubytovacích zariadení.
23. Aké podmienky musí spĺňať požiarny uzáver do chránenej únikovej cesty?
- Musí byť typu EI, ale môže byť použitý aj typ EW, ak oddeľuje chránenú únikovú cestu od požiarneho úseku bez požiarneho rizika alebo priestoru bez požiarneho rizika alebo od požiarneho úseku chráneného stabilným hasiacim zariadením alebo od vonkajšej komunikácie.
 - Musí byť vždy typu REI, ale môže byť aj typu EI alebo typu EW.
 - Môže byť len typu konštrukcie D1 a druhu EI.
24. Ak je strojovňa výťahu umiestnená nad výťahovou šachtou, čo musí spĺňať?
- Musí tvoriť samostatný požiarny úsek.
 - Môže s ňou tvoriť jeden požiarny úsek.
 - Musí byť vyhotovená len z konštrukcií stupňa horľavosti A.
25. Ako sa členia konštrukčné celky podľa druhu konštrukčných prvkov v požiarne deliacich konštrukciách a nosných konštrukciách, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby alebo jej častí?
- Na druh D1, druh D2 a druh D3.
 - Podľa stupňa horľavosti.
 - Na nehorľavé, zmiešané a horľavé.
26. Ako sa členia zásahové cesty?
- Na vonkajšie a vnútorné.
 - Na nástupné a prístupové.
 - Na chránené a nechránené.
27. Podľa čoho sa určuje hodnota súčiniteľa podmienok evakuácie osôb?
- Podľa veľkosti požiarneho úseku a veľkosti výpočtového požiarneho zaťaženia.
 - Podľa počtu únikových ciest a hodnoty súčiniteľa „a“ posudzovaného požiarneho úseku.
 - Podľa druhu a typu únikovej cesty, schopnosti pohybu osôb a spôsobu evakuácie osôb.
28. Aká je požiadavka na chránené únikové cesty v stavbách s požiarou výškou väčšou ako 45 m?
- Vo výške 45 m musia byť navzájom prepojené.
 - V najvyššom požiarom podlaží musia byť navzájom spojené.

- c) V najvyššom nadzemnom podlaží musia byť navzájom prepojené najmenej dve z nich.
29. Po aký čas musí byť zabezpečená činnosť vetracieho zariadenia chránenej únikovej cesty typu C, ktorá slúži ako zásahová cesta?
- Aspoň 45 minút.
 - Aspoň počas 90 minút
 - Aspoň počas trvania evakuácie.
30. Čo je náhradná úniková možnosť?
- Je to možnosť mimoriadneho spôsobu úniku z požiarného úseku alebo otvoreného technologického zariadenia, ktorý je namáhavejší ako chôdza, alebo sa vykonáva pomocnými prostriedkami na evakuáciu osôb.
 - Je to možnosť úniku osôb z požiarom ohrozenej stavby po vedľajších únikových cestách.
 - Je to možnosť úniku, ktorá je stanovená v požiarnych poplachových smerniciach.
31. Čo patrí medzi požiarné deliace stavebné konštrukcie podľa STN 92 0201-2?
- Požiarné steny, požiarné stropy a obvodové steny.
 - Požiarné steny, požiarné stropy, obvodové steny a nenosné steny.
 - Nehorľavé stavebné konštrukcie, ktoré bránia šíreniu požiaru a majú odolnosť najmenej 10 min.
32. Čo môže byť súčasťou požiarného úseku skladu v jednopodlažných stavbách podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z.?
- Pomocné prevádzkarne určené najmä na manipuláciu alebo balenie výrobkov, ktoré majú plochu najviac 10 % plochy požiarného úseku, najviac však 150 m² a je v nich najviac 20 trvalých pracovných miest alebo dočasných pracovných miest.
 - Pomocné prevádzkarne určené najmä na manipuláciu alebo balenie výrobkov, ak pomocný priestor zaujíma najviac 50 % pôdorysnej plochy požiarného úseku a je v ňom najviac 100 osôb.
 - Pomocné prevádzkarne určené najmä na manipuláciu alebo balenie výrobkov, bez plošného obmedzenia.
33. Aké vlastnosti môže spĺňať požiarny uzáver, ktorý oddeľuje chránenú únikovú cestu od požiarného úseku bez požiarného rizika alebo iného priestoru bez požiarného rizika alebo od požiarného úseku chráneného stabilným hasiacim zariadením alebo od vonkajšej komunikácie?
- Môže byť obmedzujúci šírenie tepla.
 - Môže byť brániaci šíreniu tepla.
 - Môže byť tesný proti prieniku dymu.
34. Na čo možno využiť účinnosť požiarnotechnických zariadení vyjadrených súčiniteľom „c“?
- Na zníženie požiarného rizika, predĺženie únikových ciest a súčasne na zväčšenie najväčšej dovolenej pôdorysnej plochy v požiarnom úseku.
 - Na zväčšenie najväčšej dovolenej plochy požiarného podlažia požiarného úseku alebo na zníženie hodnoty súčiniteľov a_n a a_s , ak je požiarny úsek vybavený stabilným hasiacim zariadením.
 - Len na zníženie požiarného rizika.

35. Ako možno zvýšiť požiaru odolnosť stavebnej ocelevej konštrukcie?
- Zmenšením prierezovej plochy ocelevej konštrukcie pre potreby dodržania pomeru O/F.
 - Každá oceľová konštrukcia má požadovanú požiaru odolnosť a nie je potrebné ju chrániť.
 - Obetónovaním, omietnutím, nástrekom, náterom alebo obkladom.
36. V závislosti od čoho sa určuje dovolená plocha požiarneho úseku radových garáží?
- V závislosti od odstupovej vzdialenosti od susediacej stavby.
 - V závislosti od skupiny garáže a od požiarnej výšky.
 - V závislosti od počtu miest na státie, podľa skupiny garáží a od druhu konštrukčného celku.
37. Čím musí byť vybavený požiaru úsek hromadnej garáže určenej pre viac ako 50 motorových vozidiel?
- Zariadením na odvod dymu a splodín horenia.
 - Zariadením elektrickej požiarnej signalizácie.
 - Núdzovým osvetlením a stabilným hasiacim zariadením.
38. Ako sa členia požiarne uzávěry?
- Na požiarne uzávěry typu PB - brániace šíreniu tepla, PO - brániace šíreniu ohňa a C - brániace prieniku dymu.
 - Na požiarne uzávěry typu EI - brániace šíreniu tepla, EW - obmedzujúce šírenie tepla a S - tesné proti prieniku dymu.
 - Na požiarne uzávěry typu EI - brániace šíreniu tepla, EW - brániace šíreniu požiaru, C - tesné proti prieniku dymu a S - samouzatvárací mechanizmus.
39. Čo je požiaru úsek?
- Je to celá stavba alebo jej časť, ktorá je ohraničená od ostatných častí stavby nehorľavým konštrukčným celkom.
 - Je to celá stavba alebo jej časť, ktorá je oddelená od jej ostatných častí alebo od inej stavby požiaru deliacou konštrukciou alebo odstupovou vzdialenosťou.
 - Je to celá stavba alebo jej časť, ktorá je ohraničená alebo oddelená od ostatných častí stavby nehorľavými konštrukciami.
40. V závislosti od čoho sa určuje stupeň protipožiarnej bezpečnosti pre požiaru úsek alebo jeho časť v nevýrobnej stavbe?
- Od výpočtového požiarneho zaťaženia, horľavosti konštrukčného celku a od požiarnej výšky.
 - Od horľavosti stavebnej konštrukcie, náhodilého požiarneho zaťaženia a od požiarnej výšky objektu.
 - Od súčiniteľa „a“, počtu podlaží a od horľavosti konštrukčného celku.
41. Čo je únikový pruh?
- Je to priestor únikovej cesty široký 60 cm.
 - Je to priestor únikovej cesty široký 55 cm.
 - Je to priestor únikovej cesty široký 82,5 cm.
42. Aká je najmenšia šírka chránenej únikovej cesty?
- 1,5 únikového pruhu.

- b) 2,0-násobok únikového pruhu.
 - c) 2,5-násobok únikového pruhu.
43. Ako sa členia chránené únikové cesty v závislosti od času, počas ktorého sa môžu osoby pri požiari v únikovej ceste bezpečne zdržiavať?
- a) Chránená úniková cesta, nechránená úniková cesta a čiastočne chránená úniková cesta.
 - b) A, B a C.
 - c) A, B, C a AE.
44. Čo je požiarne riziko?
- a) Množstvo horľavých látok v požiarnej úseku.
 - b) Hmotnosť a výhrevnosť horľavých látok v konštrukciách požiarnej úseku.
 - c) Pravdepodobná intenzita požiaru v požiarnej úseku alebo v jeho časti.
45. Čo patrí medzi náhradnú únikovú možnosť na prekonanie výškových rozdielov?
- a) Okná s veľkosťou najmenej 60 cm x 120 cm a parapet 150 cm, sklzné žľaby a spúšťanie sa na lane.
 - b) Únikové rebríky, záchrana helikoptérou a záchranné rukávy alebo podušky.
 - c) Únikové rebríky, požiarne rebríky, tunelové plachty, sklzné tyče a sklzné žľaby.
46. Ako často sa vykonáva bežná údržba požiarnej uzáverov?
- a) Podľa potreby, najmenej však raz za mesiac.
 - b) V lehotách určených všeobecne záväzným právnym predpisom na vykonávanie preventívnych protipožiarnej prehliadok.
 - c) Najmenej raz za 12 mesiacov.
47. Podľa čoho sa určuje predpokladaný čas evakuácie osôb?
- a) Podľa počtu únikových ciest a ich dĺžky, schopnosti a rýchlosti pohybu osôb, stupňa bezpečnosti požiarnej úseku, druhu a typu únikových ciest a od jednotkovej kapacity únikového pruhu.
 - b) Podľa druhu a typu únikovej cesty, počtu osôb a stupňa bezpečnosti požiarnej úseku.
 - c) Podľa dĺžky únikovej cesty, rýchlosti pohybu osôb, počtu evakuovaných osôb, súčiniteľa podmienok evakuácie, jednotkovej kapacity únikového pruhu a započítateľného počtu únikových pruhov.
48. Akú funkciu spĺňa dielčie požiarne priehradka v káblových kanáloch a šachtách?
- a) Po dobu najmenej 30 minút musí zabrániť preneseniu požiaru po kábloch do susednej časti požiarnej úseku.
 - b) Bráni preneseniu požiaru po dobu najmenej 30 minút do ďalšieho požiarnej úseku.
 - c) Je požiarne deliacou konštrukciou zo stavebných výrobkov s triedou reakcie na oheň A1, s požiarnou odolnosťou najmenej 60 minút a delí káblové priestory na požiarne úseky.
49. Akú funkciu plní hlavná požiarne priehradka v káblových kanáloch?
- a) Ide o požiarne deliacu konštrukciu slúžiacu na oddelenie káblového kanála od káblovej šachty, je zhotovená zo stavebných výrobkov s triedou reakcie na oheň A1, s požiarnou odolnosťou najmenej 15 minút.

- b) Oddeluje jednotlivé požiarne úseky, má požiarnu odolnosť najmenej 60 minút a je zhotovená z nehorľavých konštrukčných prvkov druhu D1.
 - c) Oddeluje časti káblových kanálov, kde sa nachádzajú káble s izoláciou odolnou proti šíreniu plameňa s časťou, kde sú káble s horľavou izoláciou.
50. Čo je požiarne nebezpečný priestor?
- a) Je to priestor okolo stavby, otvoreného technologického zariadenia alebo otvoreného skladu, z ktorého sa môže preniesť požiar sálaním tepla alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie.
 - b) Je to časť obvodovej steny alebo strešného plášťa, ktorý je schopný emitovať teplo s intenzitou alebo uvoľňovať horiace časti.
 - c) Je to priľahlá časť plochy k objektu, v ktorej je nebezpečenstvo prenosu požiaru na iný objekt sálaním tepla alebo padajúcimi horľavými časťami konštrukcií.
51. Aký najväčší počet požiarnych podlaží môže mať požiarne úsek v stavbe s požiarou výškou do 22,5 m?
- a) Jedno požiarne podlažie.
 - b) Tri požiarne podlažia.
 - c) Päť požiarnych podlaží.
52. Akú podmienku spĺňa jednotka intenzívnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach?
- a) Vždy musí tvoriť samostatný požiarne úsek.
 - b) Musí tvoriť samostatný požiarne úsek, pokiaľ je samostatným prevádzkovým celkom.
 - c) Nemusí tvoriť samostatný požiarne úsek s podmienkou, že nepresahuje jedno podlažie.
53. Podľa čoho sa určuje najväčší počet zvierat na jednej evakuačnej ceste pre zvieratá?
- a) Podľa podmienok evakuácie, dĺžky únikovej cesty a druhu konštrukcie.
 - b) Podľa druhu zvierat a podľa druhu konštrukčného celku.
 - c) Podľa podmienok evakuácie, druhu konštrukcie a spôsobu ustajnenia.
54. Čo je požiarne pás?
- a) Je to časť obvodovej steny, ktorá bráni šíreniu požiaru vo zvislom alebo vodorovnom smere do vedľajšieho požiarneho úseku.
 - b) Je to časť obvodovej steny, ktorá zabezpečuje stabilitu stavby z vnútornej strany.
 - c) Je to časť obvodovej steny, ktorá bráni šíreniu požiaru na susednú stavbu.
55. Pre ktoré požiarne uzáverov sa môže stanoviť požiarne odolnosť aj výpočtom podľa STN 73 0834?
- a) Len pre uzáverov typu EW a C.
 - b) Pre všetky typy uzáverov.
 - c) Len pre uzáverov typu EI presne popísané v tejto technickej norme.

IV. Horľavé kvapaliny, lakovne

1. Ćo je to horľavá kvapalina s nízkym bodom varu?

- a) Je to látka, ktorá je súčasne látkou kvapalnou podľa prvej podmienky v definícii horľavej kvapaliny uvedenej vo vyhláske Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ā. 96/2004 Z. z., nie je skvapalneným plynom podľa druhej podmienky uvedenej v citovanej vyhláske, pretože pri teplote 50 °C má tlak nasýtených pár najviac 300 kPa, má bod varu najviac 50 °C vrátane a má bod vzplanutia najviac 21 °C vrátane.
- b) Je to látka, ktorá je súčasne látkou kvapalnou podľa prvej podmienky v definícii horľavej kvapaliny uvedenej vo vyhláske Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ā. 96/2004 Z. z., nie je skvapalneným plynom podľa druhej podmienky uvedenej v citovanej vyhláske, pretože pri teplote 50 °C má tlak nasýtených pár najviac 300 kPa, má bod varu najviac 35 °C vrátane a má bod vznietenia najviac 21 °C vrátane.
- c) Je to látka, ktorá je súčasne látkou kvapalnou alebo pastovitou podľa prvej podmienky v definícii horľavej kvapaliny uvedenej vo vyhláske Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ā. 96/2004 Z. z., môže byť aj skvapalneným plynom, pretože pri teplote 50 °C môže mať tlak nasýtených pár viac ako 300 kPa, má bod varu menej ako 50 °C a má bod vznietenia najviac 21 °C vrátane.

2. Ako sa oznaĀuje podľa vyhlásky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ā. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipoĀiarnej bezpeĀnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťaĀkých vykurovacích olejov a rastlinných a ťivoĀíšnych tukov a olejov, nadzemná nádrĀ a prepravný obal, v ktorých sú umiestnené veľmi horľavé látky podľa zákona Ā. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a sú oznaĀené podľa prílloh k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na vykonanie citovaného zákona?

- a) OznaĀujú sa podľa vyhlásky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ā. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipoĀiarnej bezpeĀnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťaĀkých vykurovacích olejov a rastlinných a ťivoĀíšnych tukov a olejov nápisom HORĽAVÁ KVAPALINA.
- b) OznaĀujú sa podľa vyhlásky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ā. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipoĀiarnej bezpeĀnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťaĀkých vykurovacích olejov a rastlinných a ťivoĀíšnych tukov a olejov nápisom HORĽAVÁ KVAPALINA S NÍZKYM BODOM VARU.
- c) Nemusia sa ďalej oznaĀiť podľa vyhlásky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ā. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipoĀiarnej bezpeĀnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťaĀkých vykurovacích olejov a rastlinných a ťivoĀíšnych tukov a olejov ak ide o horľavé kvapaliny I. triedy nebezpeĀnosti alebo II. triedy nebezpeĀnosti.

3. Aký objem môže mať rozbitný prepravný obal na horľavú kvapalinu?

- a) Ľubovoľný objem.
- b) Objem najviac 10 l, ale horľavá kvapalina v ňom umiestnená môže mať objem najviac 5 l.
- c) Objem najviac 5 l.

4. Aký objem môže mať rozbitný prepravný obal na horľavú kvapalinu s nízkym bodom varu?
- Objem najviac 5 l.
 - Objem najviac 1 l.
 - Objem najviac 5 l, ale horľavá kvapalina s nízkym bodom varu v ňom umiestnená môže mať objem najviac 1 l.
5. Aký najväčší celkový objem horľavých kvapalín s nízkym bodom varu je možné používať alebo ukladať v lekárni a vo výdajni liekov, v predajnom priestore a na pracovisku?
- Najviac 20 l v rozbitnom prepravnom obale a 10 l v nerozbitnom prepravnom obale.
 - Najviac 1 l v rozbitnom prepravnom obale a 5 l v nerozbitnom prepravnom obale.
 - Najviac 10 l v rozbitnom prepravnom obale a 20 l v nerozbitnom prepravnom obale.
6. Akým zariadením nemusí byť vybavená nádrž, v ktorej je horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti skladovaná pri teplote nižšej ako je jej bod vzplanutia, zníženej o 10 %, najmenej však o 10 °C?
- Zariadením na meranie výšky horľavej kvapaliny v nádrži.
 - Zariadením na odstránenie kalu a vody.
 - Zariadením zabráňujúcim prešľahnutiu plameňa do nádrže.
7. Akým zariadením nemusí byť vybavená nádrž, v ktorej je horľavá kvapalina IV. triedy nebezpečnosti skladovaná pri teplote nižšej ako je jej bod vzplanutia, zníženej o 10 %, najmenej však o 10 °C?
- Zariadením na meranie výšky horľavej kvapaliny v nádrži.
 - Zariadením na odstránenie kalu a vody.
 - Zariadením zabráňujúcim prešľahnutiu plameňa do nádrže.
8. Akým zariadením nemusí byť vybavená nádrž, v ktorej je horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti alebo II. triedy nebezpečnosti, pričom nádrž je trvale naplnená inertným plynom?
- Zariadením zabráňujúcim prešľahnutiu plameňa do nádrže.
 - Zariadením na meranie výšky horľavej kvapaliny v nádrži.
 - Zariadením na odstránenie kalu a vody.
9. Čo nie je dovolené odkladať a skladovať v prevádzkarni a v príručnom sklade náterových látok?
- Práškové plasty.
 - Horľavé materiály a horenie podporujúce materiály a predmety nesúvisiace s činnosťou v týchto priestoroch.
 - Materiály a predmety nesúvisiace s činnosťou v prevádzkarni.
10. Ktoré striekacie kabíny na ručné nanášanie náterových látok alebo práškových plastov musia byť vybavené stabilným hasiacim zariadením alebo zaplavovacím zariadením s nastaviteľným oneskorením uvedenia do činnosti?
- Striekacie kabíny na ručné nanášanie náterových látok alebo práškových plastov najmenej so siedmymi striekacími pištoľami.
 - Striekacie kabíny na ručné nanášanie náterových látok alebo práškových plastov najmenej s tromi striekacími pištoľami.

- c) Striekacie kabíny na ručné nanášanie náterových látok alebo práškových plastov najmenej s piatimi striekacími pištoľami.
11. Čo musí spĺňať priestor, v ktorom sa nanášajú náterové látky máčaním alebo polievaním?
- Musí byť vybavený elektrickou požiarou signalizáciou.
 - Musí byť vybavený stabilným hasiacim zariadením.
 - Musí byť zakrytý a odsávaný tak, aby v ňom nemohla vzniknúť nebezpečná koncentrácia plynov alebo pár a aby v ňom bola zabezpečená aspoň 10-násobná výmena vzduchu za hodinu.
12. Aká môže byť maximálna teplota povrchových častí vyhrievacích zariadení v sušiarňach?
- Môže byť maximálne taká, aby bola najmenej o 50 °C nižšia ako je teplota vzplanutia sušených náterových látok alebo ich riedidiel.
 - Môže byť maximálne taká, aby bola najmenej o 50 °C nižšia ako je teplota vznietenia náterových látok alebo ich riedidiel.
 - Môže byť maximálne taká, aby bola najmenej o 50 °C nižšia ako je teplota horenia sušených náterových látok alebo ich riedidiel.
13. Aké opatrenia musia byť vykonané vo vzdialenosti menšej ako 10 m od ohraničeného priestoru na občasné nanášanie náterových látok?
- Zákaz vykonávať činnosť, ktorá môže byť zdrojom iniciácie požiaru alebo výbuchu.
 - Potreba umiestniť hasiaci prístroj práškový a debnu s pieskom.
 - Zákaz ukladať pevné horľavé materiály s dolnou medzou výbušnosti viac ako 5 %.
14. Čím musí byť vybavený priestor na občasné nanášanie náterových látok počas nanášania a schnutia náterových látok?
- Najmenej dvomi prenosnými hasiacimi prístrojmi.
 - Dostatočným počtom prenosných hasiacich prístrojov.
 - Počtom prenosných hasiacich prístrojov, ktoré určí technik požiarnej ochrany.
15. Čo je priestor na občasné nanášanie náterových látok?
- Je to priestor, v ktorom sa náterové látky nanášajú na výrobky, ak čas nanášania neprevyšuje 4 hodiny v týždni alebo 5 minút v priebehu pol hodiny.
 - Je to priestor, v ktorom sa náterové látky nanášajú na výrobky, ak čas nanášania neprevyšuje 5 hodín v týždni.
 - Je to priestor, v ktorom sa náterové látky nanášajú na výrobky, ak v priestore sa nachádza maximálne množstvo náterových látok, ktoré sa spotrebujú na jednu pracovnú zmenu.
16. Čo musí byť umiestnené v prevádzkarni náterových látok?
- Prevádzkový predpis, požiarne poriadok pracoviska a požiarne poplachové smernice.
 - Požiarne poplachové smernice, prevádzkový predpis, požiarne poriadok pracoviska a návod výrobcu na obsluhu.
 - Návod výrobcu na obsluhu, požiarne poplachové smernice a požiarne poriadok pracoviska.

17. Čo tvorí prevádzkareň na povrchovú úpravu výrobkov náterovými látkami?
- Samostatný jednopodlažný požiarny úsek.
 - Môže tvoriť viacpodlažný požiarny úsek.
 - Môže tvoriť najviac dvojpodlažný požiarny úsek.

V. Komíny, spotrebiče a horľavé látky

- Čo, okrem iného, obsahuje preskúšanie komínov?
 - Skúšku plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej dymovú cestu.
 - Kontrolu voľného a bezpečného prístupu ku komínu a dymovodu, k ich čistiacim miestam a k spotrebiču.
 - Skúšku stavebnej pevnosti konštrukcie komína.
- Kde nesmie byť inštalovaný palivový spotrebič na tuhé palivá?
 - Do objektov na ubytovanie s kapacitou viac ako 50 osôb.
 - Do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár.
 - Do podzemných podlaží stavieb.
- V akej najmenej vzdialenosti od horáka musí byť umiestnená palivová nádrž pojazdného spotrebiča na kvapalné palivá, ktorá nie je jeho súčasťou?
 - Vo vzdialenosti najmenej 500 mm.
 - Vo vzdialenosti najmenej 1 000 mm.
 - Vo vzdialenosti najmenej 2 000 mm.
- Aké materiály možno použiť na tepelnú izoláciu rozvodných častí horúcovodného a strednotlakového parného zariadenia ústredného vykurovania?
 - Všetky druhy materiálov.
 - Horľavé materiály.
 - Stavebné materiály triedy reakcie na oheň A1 alebo A2.
- Aké materiály treba použiť na výstavbu komínov a dymovodov?
 - Spravidla nehorľavé materiály, ktorých životnosť je porovnateľná so životnosťou stavebného objektu, ktorého sú súčasťou.
 - Spravidla nehorľavé materiály, ktorých životnosť je polovica životnosti stavebného objektu, ktorého sú súčasťou.
 - Spravidla nehorľavé materiály, ktorých životnosť je najmenej 25 rokov.
- Ako musí byť lapač iskier vyhotovený?
 - Tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu vplyvom poveternostných podmienok.
 - Tak, aby nenarušoval estetický vzhľad objektu.
 - Tak, aby sa dal odnímať a čistiť aj z vnútornej strany.
- Kedy musí byť pevne zakotvený dymovod z rúr?
 - Ak je jeho dĺžka väčšia ako 2 000 mm.
 - Ak je jeho dĺžka väčšia ako 1 500 mm.
 - Ak je jeho dĺžka väčšia ako 1 000 mm.
- Akú požiadavku musí spĺňať ložná plocha otvoreného skladu dreva?
 - Musí byť uvalcovaná a vyhotovená so sklonom umožňujúcim odtok vody.
 - Musí byť urovnaná, vyčistená a zbavená porastov a iných organických materiálov.

- c) Musí byť umiestnená tak, aby hlavný vchod bol umiestnený na strane prevládajúceho smeru vetra.
9. Môžu sa spaľovať nečistoty a odpad vznikajúci pri čistení a spracúvaní drevnej hmoty v otvorenom sklade dreva?
- Je to možné pri dodržaní príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
 - Je to možné s písomným súhlasom orgánu štátneho požiarného dozoru.
 - Je to zakázané.
10. Kedy sa môžu vypaľovať komíny?
- Len výnimočne, ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom.
 - Počas prítomnosti hasičskej jednotky.
 - Iba so súhlasom odboru životného prostredia okresného úradu.
11. Je možné znížiť bezpečnú vzdialenosť medzi spotrebičom a okolitými konštrukciami a chránenými materiálmi s použitím ochranej clony?
- Áno, najviac o polovicu.
 - Áno, najviac o dve tretiny.
 - Len so súhlasom špecialistu požiarnej ochrany.
12. Koľko palivových spotrebičov možno pripojiť na spoločný komínový prieduch?
- Najviac desať palivových spotrebičov za podmienok určených výrobcom komína.
 - Viaceré palivové spotrebiče za podmienok a v počte určených výrobcom komína.
 - Viaceré spotrebiče na tuhé palivo, spotrebiče na kvapalné palivo alebo spotrebiče na plynové palivo za podmienok a v počte určených v technickej norme.
13. Určuje sa stupeň požiarnej bezpečnosti pre samostatne stojaci sklad rastlín?
- Neurčuje sa.
 - Určuje sa podľa príslušnej technickej normy.
 - Určuje sa automaticky ako I. stupeň.
14. Aké množstvo rastlín možno skladovať v požiarnej úseku halového skladu?
- Najviac 6 000 m³ rastlín.
 - Najviac 4 000 m³ rastlín.
 - Najviac 8 000 m³ rastlín.
15. Aká široká musí byť plocha medzi hromadami tuhého paliva vo voľnom sklade tuhého paliva a na čo je určená?
- Musí byť voľná plocha široká najmenej 3,5 m, ktorá umožňuje voľný prejazd motorových vozidiel.
 - Musí byť vždy voľná manipulačná plocha so šírkou 2 m, ktorá umožňuje prístup k hromade skladovaného tuhého paliva za účelom merania teploty.
 - Musí byť voľná manipulačná plocha široká najviac 3,5 m, ktorá umožňuje voľný prejazd motorových vozidiel.
16. Aká musí byť vzdialenosť skládky žeravého popola od hromady tuhého paliva?
- Najmenej 10 m.
 - Najmenej 12 m.

- c) Najmenej 30 m.

VI. Prenosné hasiace prístroje

1. Čo je prenosný hasiaci prístroj?

- Je to prístroj s celkovou hmotnosťou najviac 20 kg pozostávajúci z tlakovej nádoby obsahujúcej hasiacu látku, ktorá je po ručnom otvorení ovládacej armatúry pôsobením tlakovej energie akumulovanej vo výtlačnom plyne umiestnenom priamo v tlakovej nádobe alebo v samostatnej tlakovej patrône vytlačaná na miesto požiaru na jeho uhasenie.
- Je to prístroj s celkovou hmotnosťou najviac 20 kg pozostávajúci z nádoby obsahujúcej hasiacu látku, ktorá je po ručnom otvorení ovládacej armatúry pôsobením akumulovanej tlakovej energie vytlačaná na miesto požiaru za účelom jeho uhasenia a ktorá sa vrátane zdroja akumulovanej tlakovej energie môže jednorazovo do nádoby dopĺňať.
- Je to prístroj s celkovou hmotnosťou najviac 20 kg pozostávajúci z tlakovej nádoby obsahujúcej hasiacu látku, ktorá je po diaľkovom otvorení ovládacej armatúry pôsobením akumulovanej tlakovej energie vytlačaná na miesto požiaru za účelom jeho uhasenia a ktorá sa vrátane zdroja akumulovanej tlakovej energie môže opakovane do tlakovej nádoby dopĺňať.

2. Aké výtlačné plyny a ich zmesi sa používajú na vytlačanie hasiacej látky z tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja?

- Vzduch, argón, oxid uhličitý, hélium a dusík.
- Kryptón, neón, xenón, trifluormetán a tetrafluormetán.
- Oktafluorcyklobután a bromtrifluormetán.

3. Ako často sa vykonáva kontrola pojazdného hasiaceho prístroja CO₂ na inštalovanom pojazdnom hasiacom prístroji CO₂?

- Najmenej raz za 12 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa zákona č. 264/1999 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., alebo ak sa nevyžadovalo schválenie na použitie ústredným orgánom štátnej správy alebo štátnou skúšobňou, alebo ak bol schválený na použitie štátnou skúšobňou a jej konanie sa vyžadovalo podľa doterajších predpisov o štátnom skúšobníctve.
- Najmenej raz za 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa zákona č. 264/1999 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z. a najmenej raz za 12 mesiacov, ak sa nevyžadovalo schválenie na použitie ústredným orgánom štátnej správy, alebo štátnou skúšobňou, alebo ak bol schválený na použitie štátnou skúšobňou a jej konanie sa vyžadovalo podľa doterajších predpisov o štátnom skúšobníctve.
- Najmenej raz za 12 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa zákona č. 264/1999 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z. a najmenej raz za 24 mesiacov, ak sa nevyžadovalo schválenie na použitie ústredným orgánom štátnej správy alebo štátnou skúšobňou, alebo ak bol schválený na použitie štátnou skúšobňou a jej konanie sa vyžadovalo podľa doterajších predpisov o štátnom skúšobníctve.

4. Čo sa považuje za inštalovanie prenosného hasiaceho prístroja?

- Je to jeho umiestnenie na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja.
- Je to jeho inštalovanie v držiaku.
- Je to jeho uvedenie do činnosti.

5. Ktorý prenosný hasiaci prístroj sa považuje za akcieschopný?
- Prenosný hasiaci prístroj vyhotovený podľa požiadaviek ustanovených vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z..
 - Prenosný hasiaci prístroj vyhotovený podľa požiadaviek ustanovených vo vyhláške Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z., ktorému neuplynula od výroby alebo vykonania kontroly lehota viac ako jeden rok a pri ktorom sa vykonala tlaková skúška tlakovej nádoby podľa osobitného predpisu.
 - Prenosný hasiaci prístroj vyhotovený podľa požiadaviek ustanovených vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 125/2000 Z. z., ktorému neuplynula od výroby alebo vykonania kontroly lehota viac ako dva roky a pri ktorom sa vykonala tlaková skúška tlakovej nádoby podľa osobitného predpisu.
6. Kto vykonáva tlakovú skúšku tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja, ktorá patrí do tlakových zariadení skupiny B, v lehotách ustanovených vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z.?
- Výhradne odborný pracovník s odbornou spôsobilosťou podľa cit. vyhlášky.
 - Výhradne osoba s odbornou spôsobilosťou na opravu a plnenie hasiacich prístrojov.
 - Výhradne osoba s odbornou spôsobilosťou na kontrolu hasiacich prístrojov.
7. Aké opatrenie je povinný vykonať prevádzkovateľ, ak ide o použitý prenosný hasiaci prístroj a ten, na ktorom bol zistený nedostatok znižujúci jeho akcieschopnosť?
- Bez zbytočného odkladu vymeniť za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj s porovnateľnou hasiacou účinnosťou.
 - Bez zbytočného odkladu vymeniť za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj s ľubovoľnou hasiacou účinnosťou.
 - Bez zbytočného odkladu vymeniť za prenosný hasiaci prístroj s porovnateľnou hasiacou účinnosťou.
8. Aká lehota začína plynúť od vykonania opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja?
- Nová lehota na jeho kontrolu; to neplatí, ak predmetom opravy prenosného hasiaceho prístroja bola len manipulácia so štítkom s popisným označením, so štítkom o vykonaní kontroly, so štítkom o vykonaní opravy a plnenia, s držiakom prenosného hasiaceho prístroja, s prúdnicou, hadicou, spojom poisťujúcim hadicu alebo s tesnením prúdnice.
 - Vždy začína plynúť lehota na vykonanie kontroly prenosného hasiaceho prístroja.
 - V žiadnom prípade nezačína plynúť lehota na vykonanie kontroly prenosného hasiaceho prístroja.

VII. Elektrické zariadenia, stabilné hasiace zariadenia a hasičská technika

1. Aké základné podmienky musia byť splnené aby mohlo dôjsť k iniciácii výbušnej zmesi elektrostatickým výbojom?
- Musí byť prítomná výbušná zmes v koncentrácii medzi 5 až 15 objemových % a energie výboja najmenej 45 MJ.
 - V priestore musí byť výbušná zmes v koncentrácii medzi spodnou a hornou medzou výbušnosti, energia výboja dostatočná na vznietenie výbušnej zmesi a musí vzniknúť zápalná forma výboja.

- c) Musí vzniknúť trsový výboj, ktorého iniciačná energia je najmenej 45 MJ a výbušná zmes plynu alebo pary horľavej kvapaliny, v koncentrácii medzi spodnou a hornou medzou výbušnosti.
2. Z akých základných častí sa skladá bleskozvod?
- Zachytávacie zariadenie, zvod a uzemnenie.
 - Stožiar, bleskoistky a uzemnenie.
 - Zvod a meracia svorka.
3. Čo predstavuje najčastejšie príčiny poškodenia technologických zariadení?
- Výška reaktorov, objem nádrží, malé odstupové vzdialenosti a podobne.
 - Tlakové zmeny, dynamické pôsobenie, teplotné rozdiely, korózia a podobne.
 - Nízka pevnosť materiálov, časti odstávky, spracúvanie horľavých materiálov a podobne.
4. Čo je, okrem iného, dôležitou súčasťou analýzy požiarneho nebezpečenstva?
- Posúdenie dostatočného množstva horľavých látok v zariadení.
 - Zhodnotenie potrebného množstva hasiacich látok, síl a prostriedkov na zvládanie požiaru.
 - Posúdenie odstupových vzdialeností od podzemných nádrží.
5. Od čoho závisí styk vzdušného oxidovadla s horľavou látkou umiestnenou v technologickom zariadení?
- Najmä od spôsobu nahrievania horľavej látky.
 - Najmä od hermetičnosti technologického zariadenia.
 - Najmä od úrovne automatizácie technologického procesu.
6. Od čoho závisí veľkosť vykresávaných iskier?
- Od stupňa nebezpečenstva výbuchu v priestore.
 - Od množstva horľavých prachov a plynov.
 - Od krehkosti materiálu narážajúcich telies a sily úderu.
7. Ako sa umiestňujú výustky odsávacieho systému odpadu s prihliadnutím na smer pohybu - letu odsávaných častíc?
- Pokiaľ možno umiestňujú sa čo najbližšie k stropu miestnosti.
 - Pokiaľ možno umiestňujú sa čo najbližšie k obvodovým stenám miestností.
 - Pokiaľ možno umiestňujú sa čo najbližšie k miestu tvorenia odpadu.
8. Podľa čoho sa členia nepriebojné poistné armatúry?
- Členia sa, okrem iného, podľa konštrukcie nepriebojnej vložky.
 - Členia sa, okrem iného, podľa stupňa nebezpečenstva výbuchu.
 - Členia sa, okrem iného, podľa spôsobu nasávania vzdušného oxidovadla.
9. Na akom princípe pracujú zariadenia na potlačenie výbuchu?
- Na princípe vytlačenia výbuchu z priestoru technologického zariadenia.
 - Na princípe zabránenia pohybu výbušnej zmesi po potrubí.
 - Na princípe prerušenia procesu horenia vybuchujúcej zmesi.
10. Akým spôsobom sa zabráni šíreniu požiaru v káblových šachtách okrem inštalovania hlavných požiarnych priečok?
- Musia sa umiestniť iba nehorľavé káble.
 - Umiestňujú sa káble tak, aby požiarne zaťaženie bolo najviac $45 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}$.

- c) Umiestňujú sa čiastkové požiarne priečky.
11. Na čo sa používa destilácia?
a) Na zmiešanie kvapaliny a pevnej látky.
b) Na zmiešanie viacerých kvapalín.
c) Na rozdelenie zmesi kvapalín.
12. Kde sa umiestňuje ústredňa jednotstupňovej elektrickej požiarnej signalizácie?
a) V mieste s trvalou obsluhou.
b) Na ľubovoľnom mieste.
c) V priestore, ktorý je chránený inštalovanou elektrickou požiarňou signalizáciou zapojenou do danej ústredne.
13. Berie sa do úvahy rozdelenie objektu na požiarne úseky pri návrhu projektu elektrickej požiarnej signalizácie?
a) Nie.
b) Závisí od vlastností elektrickej požiarnej signalizácie.
c) Áno.
14. Možno pripojiť tlačidlový hlásič spolu s automatickým hlásičom na jednu slučku?
a) Áno, najviac 20 kusov.
b) Nemožno za žiadnych okolností.
c) Áno, v prípade adresovateľnosti hlásiča.
15. Kedy musí byť použitá dvojestupňová signalizácia poplachu elektrickej požiarnej signalizácie?
a) Ak je objekt vyšší ako 45 m.
b) Ak je v právnickej osobe zriadená hasičská jednotka.
c) Ak je to potrebné podľa uváženia vedúceho právnickej osoby.
16. Ktorá stavba musí byť vybavená zariadením elektrickej požiarnej signalizácie?
a) Stavba určená na ubytovanie viac ako 300 osôb, ktorá má konštrukčný celok nehorľavý.
b) Stavba zdravotníckeho zariadenia s lôžkovou časťou.
c) Stavba v objektoch na bývanie s počtom osôb viac ako 200.
17. Aké podmienky musí spĺňať vzduchotechnické zariadenie s prierezom od 0,04 m pri prestupe požiarňou odolnou konštrukciou?
a) Musí mať osadenú požiarňu klapku alebo musí byť v požiarňom úseku po celej dĺžke chránené na požadovanú požiarňu odolnosť.
b) Musí mať osadenú požiarňu klapku alebo musí byť v požiarňom úseku po celej dĺžke chránené ľahkohorľavou hmotou s požadovanou požiarňou odolnosťou.
c) Musí byť vzdialené najmenej 2,2 m od stavebných konštrukcií.
18. Čo je elektrická požiarňá signalizácia (ďalej len „EPS“)?
a) Je to súbor hlásičov požiaru, ústrední EPS a doplňujúcich zariadení EPS.
b) Je to súbor hlásičov požiaru, ústrední EPS a medených vodičov.
c) Je to súbor ústrední EPS, rozvody, signálne svietidlá a tablá.
19. Čo spôsobuje iniciáciu reakcie ionizačného hlásiča?
a) Zmena teploty okolitého prostredia.
b) Rast koncentrácie dymových aerosolov a plynov.

- c) Rozptyl svetla na dymových častiach.
20. Ako často je potrebné vykonávať pravidelné kontroly systému elektrickej požiarnej signalizácie?
- Každý mesiac.
 - Raz za polrok.
 - Denne, mesačne, štvrtročne a ročne.
21. K čomu slúži úsekový poplach pri dvojstupňovej signalizácii poplachu elektrickou požiarou signalizáciou?
- Aby sa o udalosti dozvedel ako prvý riaditeľ a mohol vydať pokyn na organizačné riadenie evakuácie.
 - Aby sa v prvom rade evakovali osoby z ohrozeného požiarneho úseku a následne aj z iných požiarnych úsekov.
 - Aby obsluha ústredne zistila skutkový stav udalosti signalizovaného elektrickou požiarou signalizáciou.
22. Kde sa umiestňujú ústredne elektrickej požiarnej signalizácie?
- V ktorejkoľvek miestnosti, kde je stále prítomná nejaká osoba.
 - V miestnosti s trvalou obsluhou elektrickej požiarnej signalizácie, kde hodnota $a_n < 1,1$ a zároveň je prístupná z voľného priestranstva alebo z chránenej únikovej cesty.
 - V ktorejkoľvek miestnosti s trvalou obsluhou elektrickej požiarnej signalizácie.
23. Akú má funkciu stabilné hasiace zariadenie?
- Musí požiar uhasiť a zastaviť dodávku hasiacej látky do chráneného priestoru.
 - Musí požiar uhasiť a oznámiť svoju činnosť hasičskej jednotke.
 - Musí požiar uhasiť alebo uviesť pod kontrolu, signalizovať svoju činnosť a vykonať pomocnú funkciu.
24. Aké zariadenia sa používajú na zabránenie šírenia požiaru vzduchotechnickým zariadením?
- Požiarne membrány, požiarne žalúzie a mechanické prepážky.
 - Vodné clony, požiarne ventily a hydraulické uzávery.
 - Požiarne klapky.
25. Ako sa členia požiarne uzávery, ktorými musia byť v prípade požiaru uzatvárateľné otvory v požiarnych stenách, stropoch a v obvodových stenách?
- Na požiarne dvere a vráta, požiarne klapky a vodné clony.
 - Na požiarne poklopy a uzávery technologických prestupov.
 - Na uzávery brániace šíreniu tepla, obmedzujúce šírenie tepla a tesné proti prieniku dymu.
26. Ako často sa vykonáva kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania?
- Pravidelne sa vykonáva raz za tri roky.
 - Pravidelne sa vykonáva raz za dva roky.
 - Pravidelne sa vykonáva raz za 12 mesiacov.
27. Kedy sa môžu vonkajší požiarne vodovod a verejný vodovod nahradiť iným zdrojom vody?
- Ak sa požaduje množstvo vody menšie ako $20 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$.
 - Vždy.

- c) Ak sa požaduje množstvo vody väčšie ako $20 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$.
28. Čo sa zriaďuje v stavbách s požiarou výškou väčšou ako 30 m okrem hadicových zariadení?
- Stabilné hasiace zariadenie.
 - Zavodnený vnútorný požiarly vodovod s nehorľavým stúpacím potrubím s výtokom na každom podlaží ukončeným najmenej jedným ventilom menovitej svetlosti 52 mm a tlakovou spojkou „C“ s vekom.
 - Samostatné nehorľavé nezavodnené stúpacie potrubie pre každú vnútornú zásahovú cestu s výtokom na každom podlaží ukončeným ventilom svetlosti 52 mm a tlakovou spojkou „C“ s vekom.
29. Najmä akú úlohu má elektrická požiarly signalizácia?
- Skrátiť čas od vzniku požiarly do vyhlásenia poplachu a vykonania následných opatrení.
 - Zabrániť šíreniu požiarly do vedľajších požiarly úsekov.
 - Znížiť počet prenosných hasiacich prístrojov.
30. Na čo reagujú tepelné hlásiče elektrickej požiarly signalizácie?
- Reagujú na veľkosť požiarneho zaťaženia.
 - Nereagujú na horenie liehu a podobných horľavých kvapalín.
 - Reagujú na zmeny teploty okolitého prostredia.
31. Kedy možno odinštalovať existujúce stabilné hasiace zariadenie?
- Len so súhlasom orgánu vykonávajúceho štátny požiarly dozor.
 - Len na základe analýzy nebezpečenstva vzniku požiarov.
 - Len so súhlasom jeho výrobcu.
32. Aká hasiaca koncentrácia sa používa v uzatvorenom priestore pri hasení oxidom uhličitým?
- Cca 0,7 až 1 kg CO_2 na 1 m^3 .
 - Cca 0,4 až 0,6 kg CO_2 na 1 m^3 .
 - Cca 1,5 až 2,0 kg CO_2 na 1 m^3 .
33. Aká je hasiaca koncentrácia halónu?
- Cca 10 objemových %.
 - Cca 15 objemových %.
 - Cca 6 objemových %.
34. Čo obsahuje rozvodné potrubie od riadiaceho ventilu po sprchovacie hlavice v sprinklerových stabilných hasiacich zariadeniach so suchým rozvodom?
- Je naplnené vodou.
 - Je naplnené stlačeným vzduchom.
 - Nie je naplnené stlačeným vzduchom.
35. Aký je postup otvárania hlavíc pri spustení drenčerevého stabilného hasiaceho zariadenia?
- Hlavice sa otvárajú postupne.
 - Sú v činnosti všetky hlavice chráneného priestoru.
 - Hlavice sú uvádzané do činnosti iba manuálne.

36. Aká je požiadavka navrhovania zariadenia na odvod splodín horenia?
- Plocha na prívod vzduchu v obvodových konštrukciách musí byť najmenej taká, ako plocha na odvod splodín horenia.
 - Plocha na prívod vzduchu v obvodových konštrukciách musí byť 1,5 až 2-krát väčšia ako plocha na odvod splodín horenia.
 - Plocha na prívod vzduchu v obvodových konštrukciách musí byť 2,5 až 3-krát väčšia ako plocha na odvod splodín horenia.
37. Akým spôsobom sa uvádza do činnosti zariadenie na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch?
- Manuálne.
 - Diaľkovým ovládaním z velínu.
 - Automaticky.
38. Ako sa umiestňujú hadicové zariadenia?
- Umiestňujú sa tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil boli najviac vo výške 2 m nad podlahou.
 - Umiestňujú sa tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil boli najviac vo výške 1,3 m nad podlahou.
 - Umiestňujú sa tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil boli najmenej vo výške 2 m nad podlahou.
39. Aká podmienka musí byť splnená pri umiestnení vonkajších hydrantov?
- Musia byť umiestnené viac ako 20 m od objektu.
 - Musia byť umiestnené najviac 20 m od objektu.
 - Musia byť umiestnené mimo požiarne nebezpečný priestor najmenej 5 m od stavby.
40. Na aké zariadenia sa podľa spôsobu hasenia členia penové stabilné hasiace zariadenia?
- Na zariadenia s manuálnym a automatickým spúšťaním.
 - Na zariadenia s povrchovým hasením a objemovým hasením.
 - Na zariadenia so suchým potrubím a zaplneným potrubím.
41. Čo zaraďujeme medzi požiarne hasiace a záchranné automobily?
- Cisternové automobilové striekačky a dopravné automobily.
 - Osvetľovací prívos.
 - Automobilové požiarne plošiny.
42. Čo zaraďujeme medzi výškovú záchrannú automobilovú techniku?
- Cisternové automobilové striekačky a dopravné automobily.
 - Prenosné hasiace prístroje.
 - Výškové pracovné plošiny a automobilové rebríky.
43. Aký dýchací okruh majú autonómne dýchacie prístroje na stlačený vzduch?
- Otvorený.
 - Uzatvorený.
 - Kombinovaný.
44. Aký prietok má hasičská prúdnicca s uzáverom „C-52" a s nasadenou hubicou s vnútorným otvorom s priemerom $\varnothing = 12,5$ mm pri tlaku vody 0,4 MPa, meraným pred prúdnicou?

- a) 250 l.min⁻¹.
 - b) 300 l.min⁻¹.
 - c) 200 l.min⁻¹.
45. Ktorá z uvedených cisternových automobilových striekačiek je vybavená kombinovaným hasičským čerpadlom (normálny a vysoký tlak)?
- a) CAS K 25 L101.860.
 - b) CAS 32 T 815.
 - c) CAS 32 T 148.
46. Aký menovitý výkon má prenosná striekačka PS 12 R 1?
- a) 800 l.min⁻¹.
 - b) 1 200 l.min⁻¹.
 - c) 1 600 l.min⁻¹.
47. Aký objem má zabudovaná nádrž na penidlo na CAS K 25 L101.860?
- a) 200 l.
 - b) 400 l.
 - c) 600 l.
48. Aká hasiaca látka sa najčastejšie používa na hasenie horľavých kvapalín v nádržiach?
- a) Ťažká pena.
 - b) Halón.
 - c) Voda.
49. Akú dĺžku má prenosný nastavovací rebrík pri použití štyroch dielov?
- a) 6 m.
 - b) 8 m.
 - c) 4 m.
50. Čo je elektrické zariadenie?
- a) Je to každé zariadenie používané na výrobu a prenos elektrickej energie.
 - b) Je to každé zariadenie používané na výrobu elektrickej energie, prenos elektrickej energie, premenu elektrickej energie alebo na využitie elektrickej energie a zdroje elektrickej energie.
 - c) Je to každé zariadenie používané na využitie elektrickej energie.
51. Čo rozumieme pod zvyčajným prevádzkovým stavom elektrického zariadenia?
- a) Je to stav, počas ktorého zariadenie pracuje v rámci konštrukčných parametrov.
 - b) Je to stav, počas ktorého zariadenie pracuje pod odborným dohľadom.
 - c) Je to stav, počas ktorého zariadenie pracuje bez zásahu osôb.
52. Čo je občasný odborný dohľad?
- a) Je to preukázateľný dohľad povereným zamestnancom v intervaloch určených prevádzkovým predpisom.
 - b) Je to preukázateľný dohľad odborne spôsobilým a povereným zamestnancom, ktorý vykonáva kontrolu zariadenia v intervaloch určených prevádzkovým predpisom.
 - c) Je to dohľad odborne spôsobilým zamestnancom v intervaloch podľa potreby.

53. Čo sa rozumie pod pojmom kontrola elektrických zariadení?
- Ide o vykonanie merania elektrických veličín zariadenia.
 - Ide o preverenie, či je elektrické zariadenie na svojom mieste.
 - Ide o vizuálnu prehliadku daných technických zariadení na účely preverenia ich protipožiarnej bezpečnosti.
54. Čo tvorí sprievodnú dokumentáciu každého elektrického zariadenia?
- Návod na inštaláciu a použitie.
 - Sprievodná technická dokumentácia, projektová dokumentácia, prevádzková dokumentácia.
 - Protokol o určení prostredia alebo vonkajších vplyvov na elektrické zariadenie.
55. Podľa čoho zabezpečuje prevádzkovateľ vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení?
- Podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu.
 - Podľa potreby.
 - Podľa osobitného právneho predpisu.
56. Aké sú podmienky pri zriaďovaní dočasných elektrických zariadení?
- Nezriaďujú sa v prostrediach s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu.
 - Možno ich zriadiť kdekoľvek s výnimkou skladov horľavých kvapalín.
 - Možno ich zriadiť kdekoľvek po schválení osobou s odbornou spôsobilosťou.
57. Ako sa odstraňujú zistené závady a poškodenia bleskozvodu?
- Bez zbytočného odkladu.
 - Po vykonaní odbornej prehliadky a skúšky.
 - Podľa miesta poškodenia v lehotách určených v osobitnom právnom predpise.
58. Ako často sa preukázateľne vykonáva kontrola elektrických zariadení počas prevádzky?
- Raz za 12 mesiacov.
 - Denne, mesačne, štvrťročne a ročne.
 - V lehotách určených v prevádzkovom predpise alebo v osobitnom predpise.

OKRUH OTÁZOK PRE ÚSTNU ČASŤ OVEROVANIA

I. Všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pred požiarmi, organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na úseku ochrany pred požiarmi

1. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy - úlohy, pôsobnosť, rozdelenie.
- **Š, T, P**
2. Odborná príprava a odborná spôsobilosť špecialistov požiarnej ochrany, technikov požiarnej ochrany a preventívárov požiarnej ochrany obce.
- **Š, T, P**
3. Špecialista požiarnej ochrany a jeho úlohy.
Technik požiarnej ochrany a jeho úlohy.
Preventívár požiarnej ochrany obce a jeho úlohy.
- **Š, T, P**
4. Preventívne protipožiarne prehliadky; ich obsah, kto ich vykonáva, v akých intervaloch, požiarne kniha, vedenie, záznamy, predkladanie štatutárnemu orgánu.
- **Š, T, P**
5. Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi na týchto miestach.
- **Š, T, P**
6. Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri týchto činnostiach. Technické a technologické zariadenia.
- **Š, T, P**
7. Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri týchto činnostiach. Zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov.
- **Š, T, P**
8. Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri týchto činnostiach. Lepenie horľavých krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov.
- **Š, T, P**

9. Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarimi pri týchto činnostiach. Spaľovanie horľavých látok a odpadov na voľnom priestranstve.
- Š, T, P
10. Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarimi pri týchto činnostiach. Zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín.
- Š, T, P
11. Podmienky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a užívaní komínov a dymovodov.
- Š, T, P
12. Zriaďovanie a povinnosti členov protipožiarnej hliadky pracoviska.
Zriaďovanie a povinnosti členov protipožiarnej asistenčnej hliadky.
Zriaďovanie a povinnosti členov protipožiarnej hliadky právnickej osoby.
- Š, T, P
13. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Opatrenia v súvislosti s ochranou lesa pred požiarimi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
- Š, T, P
14. Ochrana pred požiarimi v mimopracovnom čase, povinnosti osôb určených na zabezpečovanie a ich školenie o ochrane pred požiarimi.
- Š, T, P
15. Školenie o ochrane pred požiarimi, jeho obsah a rozsah, intervaly pre jeho vykonávanie, dokumentácia o školení.
- Š, T, P
16. Odborná príprava osôb zaradených do protipožiarnych hliadok - obsah, rozsah, lehoty na vykonávanie, dokumentácia.
- Š, T, P
17. Podmienky prevádzkovania požiarotechnických zariadení.
- Š, T
18. Dokumentácia ochrany pred požiarimi.
Požiarny štatút právnickej osoby, jeho obsah, vypracúvanie a jeho schvaľovanie.
- Š, T, P
19. Dokumentácia ochrany pred požiarimi.
Požiarny poriadok pracoviska, jeho obsah, vypracúvanie, schvaľovanie a určovanie pracovísk a miest, pre ktoré sa vypracúva.
- Š, T, P

20. Dokumentácia ochrany pred požiarmi.
Požiarny evakuačný plán, jeho obsah, vypracúvanie, schvaľovanie a určovanie objektov, pre ktoré sa vypracúva.
- **Š, T, P**
21. Dokumentácia ochrany pred požiarmi.
Požiarne poplachové smernice, ich obsah, vypracúvanie a ich schvaľovanie.
Zriaďovanie a činnosť ohlasovne požiarov.
- **Š, T, P**
22. Základné povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov pri zabezpečovaní úloh ochrany pred požiarmi.
- **Š, T, P**
23. Orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a ich úlohy.
- **Š, T, P**
24. Štátny požiarny dozor, jeho obsah a orgány, ktoré ho vykonávajú.
- **Š, T, P**
25. Dôvody a procesný postup pri vylúčení vecí z používania a zastavení prevádzky.
Náležitosti rozhodnutia.
- **Š, T, P**
26. Postup pri ukladaní sankcií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom za porušenie povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi.
Náležitosti rozhodnutia.
- **Š, T**
27. Prerokovanie priestupkov na úseku ochrany pred požiarmi a ukladanie sankcií fyzickým osobám. Procesný postup a náležitosti rozhodnutia.
- **Š, T, P**
28. Riadne opravné prostriedky a mimoriadne opravné prostriedky v administratívno-právnom konaní na úseku ochrany pred požiarmi.
- **Š, T, P**
29. Druhy hasičských jednotiek, ich zriaďovanie, organizácia a základné úlohy.
- **Š, T, P**
30. Druhy odbornej prípravy v hasičskej jednotke. Kto zodpovedá za ich vykonávanie?
- **Š, T, P**
31. Postup prednostného riadenia zásahu, ak sa na ňom zúčastňujú Hasičský a záchranný zbor, závodný hasičský útvar, závodný hasičský zbor, mestský hasičský a záchranný zbor a obecný (mestský) hasičský zbor.
- **Š, T**
32. Účel požiarneho taktického cvičenia a požiarneho previerkového cvičenia, jeho príprava a vykonávanie. Kto takéto cvičenie organizuje?
- **Š, T**

33. Dokumentácia hasičskej jednotky a spôsob jej vedenia.

- Š, T, P

34. Dokumentácia obce o ochrane pred požiarimi.

- Š, T, P

35. Opatrenia pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

- Š, T

II. Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb a pri skladovaní a manipulácii s horľavými látkami

1. Protipožiarne bezpečnosť stavby. Čím sa dosahuje a ako sa preukazuje. Obsah projektovanej dokumentácie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

- Š, T

2. Požiarne úsek. Určovanie dovolenej plochy požiarneho úseku pre jednotlivé druhy stavieb.

- Š, T

3. Požiarne podlažie. Dovolený počet požiarne podlaží. Určovanie prvého nadzemného podlažia a požiarne výška.

- Š, T

4. Požiarne odolnosť konštrukcie stavby, metódy určovania, hodnotenie a zvyšovanie požiarne odolnosti konštrukcií stavieb.

- Š, T

5. Reakcia na oheň stavebných materiálov, určovanie tried reakcie na oheň, stupne horľavosti, výhrevnosť, požiarne výhrevnosť, šírenie plameňa po povrchu stavebných hmôt.

- Š

6. Konštrukčné prvky, ich členenie a zásady posudzovania. Konštrukčné celky, ich členenie, zásady posudzovania.

- Š

7. Požiarne zaťaženie, priemerné požiarne zaťaženie, náhodné požiarne zaťaženie, stále požiarne zaťaženie, sústredené požiarne zaťaženie.

- Š, T, P

8. Požiarne riziko a jeho určenie pre jednotlivé druhy stavieb.

- Š

9. Stupeň požiarne bezpečnosti, jeho určovanie pre jednotlivé druhy stavieb.

- Š

10. Požiarne stena, požiarne strop, obvodová stena, požiarne pás. Ich charakteristika a požiadavky.

- Š

11. Požiarne uzávery. Ich charakteristika a požiadavky.
- Š, T, P
12. Konštrukcia schodiska, konštrukcia šachty, povrchová úprava konštrukcie, strešný plášť. Požiadavky.
- Š
13. Únikové cesty. Druhy, typy, určovanie stupňa protipožiarnej bezpečnosti chránených únikových ciest, požiarne zaťaženie v chránených únikových cestách a vetranie chránených únikových ciest.
- Š, T, P
14. Požiadavky na únikové cesty. Počet, dĺžka a šírka.
- Š, T
15. Náhradné únikové možnosti. Označovanie únikových ciest, ich osvetlenie, dvere na únikových cestách a schodiská na únikových cestách.
- Š, T, P
16. Požiarne nebezpečný priestor, odstupová vzdialenosť, jej určovanie pre jednotlivé druhy stavieb.
- Š, T
17. Zariadenia na protipožiarne zásah - druhy, požiadavky a navrhovanie.
- Š
18. Vybavenie stavieb požiarnotechnickými zariadeniami. Dodávka elektrickej energie.
- Š
19. Osobitné požiadavky pre niektoré druhy stavieb. Zhromažďovací priestor. Stavby na bývanie a ubytovanie. Stavby zdravotníckych zariadení. Zariadenia sociálnych služieb. Garáže.
- Š
20. Požiadavky protipožiarnej bezpečnosti v stavbách pri zmenách stavieb.
- Š, T
21. Požiadavky protipožiarnej bezpečnosti na stavebné riešenie skladov tuhých horľavých látok a podmienky skladovania tuhých horľavých látok.
- Š, T, P
22. Kritéria pre zaradenie kvapalín do skupiny horľavých kvapalín, ich zatriedenie, kritéria pre jednotlivé triedy. Zásadné požiadavky na stavebné riešenie a technické riešenie prevádzok horľavých kvapalín.
- Š, T
23. Zásadné požiadavky na stavebné riešenie a technické riešenie skladovania horľavých kvapalín.
- Š, T

24. Požiadavky na obaly na horľavé kvapaliny. Označovanie obalov. Ukladanie horľavých kvapalín na pracoviskách.
- **Š, T, P**
25. Zásady skladovania, prevádzkovania a bezpečnej manipulácie s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi.
- **Š, T**
26. Prevádzkareň a iné priestory, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami – stavebné riešenie, užívanie, priestory na občasné nanášanie.
- **Š, T**
27. Stavebný zákon a vykonávacie predpisy – územné konanie, stavebné konanie a kolaudačné konanie.
- **Š, T**
28. Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní tepelných spotrebičov, komínov a dymovodov.
- **Š, T, P**

III. Posudzovanie požiarneho nebezpečenstva v technologických procesoch, elektrických zariadení a funkcie a parametre požiarotechnických zariadení, hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarom

1. Ochrana technologických zariadení pred účinkami požiaru a výbuchu, nepriebojné poistky, poistné membrány, klapky a ventily.
- **Š, T**
2. Hlavné zásady analýzy požiarneho nebezpečenstva technológií.
- **Š, T**
3. Jednotlivé možnosti poškodenia technologických zariadení.
- **Š, T**
4. Otvorený oheň a rozžeravené produkty horenia ako zdroje vzplanutia a vznietenia.
- **Š, T**
5. Tepelný prejav mechanickej energie ako možný iniciačný zdroj zapálenia.
- **Š, T**
6. Tepelný prejav elektrickej energie ako možný iniciačný zdroj zapálenia.
- **Š, T**
7. Princíp činnosti a hlavné časti stabilného hasiaceho zariadenia, spôsob jeho spúšťania, rozdelenie stabilných hasiacich zariadení podľa účelu a použitej hasiacej látky.
- **Š, T**

8. Stabilné a polostabilné hasiace zariadenie penové, jeho popis, použitie, rozdelenie, zásady navrhovania a podmienky prevádzkovania.
- Š, T
9. Drenčerové stabilné a polostabilné hasiace zariadenie, jeho popis, použitie na jednotlivé druhy objektov a zariadení, zásady navrhovania a podmienky prevádzkovania.
- Š, T
10. Stabilné hasiace zariadenie vodné sprinklerové, jeho popis, použitie, zásady navrhovania a podmienky prevádzkovania.
- Š, T
11. Stabilné hasiace zariadenie plynové a halónové, jeho popis, použitie, zásady navrhovania a podmienky prevádzkovania.
- Š, T
12. Parné, práškové a kombinované stabilné hasiace zariadenia, ich popis, použitie, zásady navrhovania a podmienky prevádzkovania.
- Š, T
13. Potreba chránenia požiarneho úseku elektrickou požiarou signalizáciou, požiadavky na jej projektovanie a prevádzkovanie, povinnosti užívateľa a stupne poplachu.
- Š, T
14. Elektrická požiarne signalizácia, základné druhy zariadení, princíp činnosti, jej umiestňovanie – všeobecne, termíny skúšok.
- Š, T
15. Hasiace prístroje, ich rozdelenie, popis a vhodnosť ich použitia, zásady stanovenia počtu, druhov a rozmiestnenie, hasiaca účinnosť a skúšanie.
- Š, T, P
16. Ochrana proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením, jeho popis činnosti, základné údaje, strojovne a ovládanie, požiarne klapky.
- Š, T
17. Zásady navrhovania zariadení na odvod tepla a splodín horenia pri požari, povinnosti užívateľa.
- Š
18. Hasiace a záchranné automobily a výšková záchranná automobilová technika určená k výjazdom hasičských jednotiek a ich základné charakteristiky.
- Š, T
19. Prostriedky na ochranu dýchacích orgánov, základné typy izolačných dýchacích prístrojov.
- Š, T

20. Zásady navrhovania zariadení na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, podmienky prevádzkovania.
- Š
21. Rozdelenie a navrhovanie zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov, povinnosti užívateľov, kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov.
- Š, T, P
22. Proces samovznietenia (biologický, chemický a tepelný).
- Š, T
23. Princíp a podstata horenia, horľavý súbor. Rozdiely v horení pevných látok, kvapalných látok a plyných látok.
- Š, T
24. Základné delenie hasiacich látok, jednotlivé druhy a ich hasiace účinky.
- Š, T, P
25. Toxicita spodín horenia.
- Š, T
26. Požiarnotechnické charakteristiky horľavých látok. Definícia bodu vzplanutia a bodu vznietenia, rozdiel medzi nimi.
- Š, T
27. Sprievodná dokumentácia elektrických zariadení, určovanie prostredí, resp. vonkajších vplyvov na elektrické zariadenia, vykonávanie kontrol elektrických zariadení.
- Š