

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO

odbor starostlivosti o životné prostredie

Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

Podľa rozdeľovníka

Vaša značka/zo dňa
/29. 04. 2019

Naše číslo
OU-NO-OSZP-2019/009291

Vybavuje/linka
Ing. Hadárová /043-312 4707

Námestovo
06. 05. 2019

Vec

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Stavebník - **Obec Babín, Babín 50, 029 52 p. Hruštín, IČO 00314382**, požiadal dňa 29. 04. 2019 tunajší úrad o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Babín. Lokality Lán. Inžinierske siete.**“: **SO-02 Vodovod, SO-03 Splašková kanalizácia**. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Popis stavby:

Stavba je členená na stavebné objekty:

SO-02 Vodovod

Stavebný objekt rieši zásobovanie jednotlivých rodinných domov budúcej IBV pitnou a požiarou vodou.

Zásobovanie pitnou vodou, hlavná vetva A-1, bude riešené napojením na existujúci vodovod OC DN150 v správe OVS, a.s., Dolný Kubín. Na začiatku úseku bude osadený uzáver DN100 so zemnou súpravou a s poklopom. Trasa pokračuje miestnou asfaltovou cestou a od km 0,238 pokračuje pod navrhovanou miestnou komunikáciou až po koniec úseku v km 0,786 kde sa opäť napája na existujúci vodovod OC DN150. Nová trasa vodovodu je navrhnutá v súbehu so splaškovou kanalizáciou a sčasti aj dažďovou kanalizáciou.

Rad A-1-1 začína napojením na rad A-1, prebieha pod navrhovanou miestnou komunikáciou, končí v km 0,475 znova napojením na rad A-1. Trasa vodovodu je navrhovaná v súbehu so splaškovou kanalizáciou a aj dažďovou kanalizáciou.

Rad A-1-1-a začína napojením, na rad A-1-1, prebieha pod navrhovanou miestnou komunikáciou, končí v km 0,431 znova napojením na rad A-1-1. Trasa vodovodu je navrhovaná v súbehu so splaškovou kanalizáciou a aj dažďovou kanalizáciou.

Rad A-1-1-a-1 začína napojením na rad A-1-1-a, prebieha pod navrhovanou miestnou komunikáciou, končí v km 0,035 podzemným hydrantom s funkciou vzdušníka. Trasa vodovodu je navrhovaná v súbehu so splaškovou kanalizáciou.

Rad A-1-2 začína napojením na rad A-1, prebieha pod navrhovanou miestnou komunikáciou, končí v km 0,225 podzemným hydrantom s funkciou vzdušníka. Trasa vodovodu je navrhovaná v súbehu so splaškovou kanalizáciou a aj dažďovou kanalizáciou.

Kapacita vodovodu:

Rad A-1

HD-PE, PE, SDR17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm) dĺžka 780,54 m

HD-PE, PE, SDR17, PN10 DN80 (d90x5,4 mm) dĺžka 7,40 m

Kompletne predizolovaná rúra INSUPLEX (PE-Xa) SDR 11 110x180x10,00 mm dĺžka 5,0 m

Rad A-1-1

HD-PE, PE, SDR17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm) dĺžka 474,80 m

HD-PE, PE, SDR17, PN10 DN80 (d90x5,4 mm) dĺžka 2,30 m



OKRESNÝ
ÚRAD
NÁMESTOVO

Telefón
+421-43-312 4707

Fax
+421-43-522 31 -63

E-mail
kamila.hadarova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Rad A-1-1-a	
HD-PE, PE, SDR17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm)	dĺžka 430,65 m
HD-PE, PE, SDR17, PN10 DN80 (d90x5,4 mm)	dĺžka 1,00 m
Rad A-1-1-1-a-1	
HD-PE, PE, SDR17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm)	dĺžka 35,18 m
Rad A-1-2	
HD-PE, PE, SDR17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm)	dĺžka 225,00 m
HD-PE, PE, SDR17, PN10 DN80 (d90x5,4 mm)	dĺžka 4,50 m.

Prípojky (101 pripojených rodinných domov) budú napojené kolmo na vetvy navrtávacím pásom s uzáverom. Ukončenie potrubia z HD-PE, PE100, SDR 11(PN 10) – d 32 x 2,9 mm bude záslepkou 1 m od hranice pozemku RD. Meranie vody bude vždy umiestnené vo vodomernej šachte cca 1 m od hranice parcely (dokumentácia nerieši).

SO-03 Splašková kanalizácia

Odvedenie výhradne splaškových vôd z plánovaných rodinných domov je navrhnuté hlavnou stokou „A5“ celkovej dĺžky 543,00 m. Nová stoka z PP, SN10 – DN/OD 315 bude napojená do šachty A114 plánovanej kanalizácie z PP – DN 300, riešenej v stavbe „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava – I. Námestovo, kanalizácia a ČOV.

Trasa novej stoky „A5“ prebieha existujúcou asfaltovou komunikáciou, rastlým terénom a následne v pozemkoch určených pre budúcu miestnu komunikáciu. Kanalizácia je navrhovaná v súbehu s projektovaným vodovodom a dažďovou kanalizáciou. Stoka končí šachtou Š15 v km 0,543.

Stoka „A-5-1“ začína napojením na stoku „A5“ v šachte Š5 prebieha v pozemkoch určených pre budúcu výstavbu miestnych komunikácií. Kanalizácia je navrhovaná v súbehu s projektovaným vodovodom a dažďovou kanalizáciou. Stoka končí šachtou Š23 v km 0,222.

Stoka „A-5-1a“ začína napojením na stoku „A5-1“ v šachte Š21 prebieha v pozemkoch určených pre budúcu výstavbu miestnych komunikácií. Kanalizácia je navrhovaná v súbehu s projektovaným vodovodom a dažďovou kanalizáciou. Stoka končí šachtou Š34 v km 0,381.

Stoka „A-5-1a-1“ začína napojením na stoku „A5-1a“ v šachte Š27 prebieha v pozemkoch určených pre budúcu výstavbu miestnych komunikácií. Kanalizácia je navrhovaná v súbehu s projektovaným vodovodom a dažďovou kanalizáciou. Stoka končí šachtou Š42 v km 0,350.

Stoka „A-5-2“ začína napojením na stoku „A5“ v šachte Š14 prebieha v pozemkoch určených pre budúcu výstavbu miestnych komunikácií. Kanalizácia je navrhovaná v súbehu s projektovaným vodovodom a dažďovou kanalizáciou. Stoka končí šachtou Š45 v km 0,140.

Kapacita splaškovej kanalizácie:

Stoka „A5“ PP SN10 – DN/OD 315	dĺžka 543,0 m
Stoka „A5-1“ PP SN10 – DN/OD 315	dĺžka 222,0 m
Stoka „A5-1a“ PP SN10 – DN/OD 315	dĺžka 381,0 m
Stoka „A5-1a-1“ PP SN10 – DN/OD 315	dĺžka 350,0 m
Stoka „A5-2“ PP SN10 – DN/OD 315	dĺžka 140,0 m

Prípojky pre rodinné domy (101 ks), priem. dĺžka 5,0 m PP SN10 – DN /OD 160 dĺžka 505,0 m.

Prípojky od rodinných domov budú zaústené do stôk gravitačnej kanalizácie priamo do trasy PP potrubia pomocou šikmej odbočky KGREA DN315/160 450, a budú vyvedené po hranicu pozemku a dočasne ukončené zátkou KGM DN/OD 160.

Vstupné šachty na PP DN/OD 315 a DN/OD 630 budú vodotesné typu VŠK100 z TBS dielcov, prekryté liatinovými poklopmi BEGU D400 s odvetraním, vstup do šachty bude poplastovanými stúpačkami.

Stavba je umiestnená v katastrálnom území Babín na pozemkoch parcela č. C KN:

SO-02 Vodovod – 769/1, 780, 781, 785/3, 782/3, 996/1, 996/2, 802/27, 802/28, 995, 785/1, 275/6, 275/5, 273/10, 772, 998, 997, 999, 802/29, 802/26

SO-03 Splašková kanalizácia – 772, 273/10, 275/5, 275/6, 785/1, 995, 802/28, 802/27, 996/2, 998, 997, 802/29, 999.

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracoval Ing. Vladimír Otto, 026 01 Vyšný Kubín 234, zákazkové číslo: 18-030-600, dátum: 10/ 2018.


Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestny orgán štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a), c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) oznamuje v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona, § 61 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), začatie stavebného konania o povolení vodnej stavby **„Babín. Lokalita Lán. Inžinierske siete.“: SO-02 Vodovod, SO-03 Splašková kanalizácia** účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne obvyklou formou.

Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona **upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.**

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr **do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.** V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a obec. Na neskôr podané námietky a pripomienky sa neprihliadne.

Ak niektorý z dotknutých orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej lehote alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, majú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie na Okresnom úrade Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, Námestovo (č. d. 505).


Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru

Okresný úrad Námestovo
odbor starostlivosti o životné prostredie
Miestneho priemyslu 571
029 01 Námestovo

Oznámenie sa doručí

Účastníci konania

1. Obec Babín, Babín 50, 029 52 p. Hruštín
2. Ing. Vladimír Otto, 026 01 Vyšný Kubín 234 – projektant
3. SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
4. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Babín
5. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Okresný úrad Námestovo

Dotknuté orgány a ostatní

6. OVS a.s., Ul. Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
9. OR H a ZZ, 029 01 Námestovo 1250

10. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina
11. OR PZ – ODI, Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín
12. Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín – *stavebný úrad*
13. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK
14. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP, úsek OH
15. ku spisu

Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušných obcí a miest podľa rozdeľovníka, ako aj na úradnej tabuli Okresného úradu Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:6.5.2019..... Zvesené dňa:

Okresný úrad Námestovo
odbor starostlivosti o životné prostredie
Miestneho priemyslu 571
029 01 Námestovo
-1-

Otlačok pečiatky, podpis oprávnenej osoby:



Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť s vyznačením uvedených údajov.