



Č. j.: OU-PB-OSZP 2018/003524-00004 ZB1 A-20

Považská Bystrica 22. mája 2019

Vybavuje : Ing. Ivana Labudíková

ROZHODNUTIE

Spoločnosť IFOND, s. r. o., Ul. 1. mája 973/3, 017 01 Považská Bystrica podala dňa 27. februára 2019 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na líniové vodné stavby – objekty SO 04 Rozšírenie splaškovej kanalizácie a SO 05 Rozšírenie vodovodu v rámci stavby „Rozšírenie infraštruktúry IBV Obec Jasenica.“ Podanie bolo doplnené dňa 2. mája 2019.

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby vydala Obec Jasenica ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov dňa 10. decembra 2018 pod č. j. 261/2018-TA5/A-10.

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 61 písm. a) a c), § 71 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon), zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) prerokoval žiadosť navrhovateľa v stavebnom a vodoprávnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona a ustanovení vodného zákona rozhodol takto :

spoločnosti

**IFOND, s. r. o., Ul. 1. mája 973/3,
017 01 Považská Bystrica
IČO 45242089**

**povoľuje líniové vodné stavby
objekty**

**SO 04 Rozšírenie splaškovej kanalizácie a
SO 05 Rozšírenie vodovodu**

v rámci stavby „Rozšírenie infraštruktúry IBV Obec Jasenica“

pozostávajúce z nasledujúcich častí :

1. SO 04 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

- kanalizačný zberač DN 300 z rúr PVC KG 300 SN8 o celkovej dĺžke 126,00 m,
- revízne železobetónové šachty \varnothing 1000 v počte 5 ks,

2. SO 05 Rozšírenie vodovodu

- potrubie z rúr PE 100 RC 110x6,6 mm SDR17 o celkovej dĺžke 131,0 m,
- požiarhy hydrant DN 80 v počte 1 ks (vzdušník)

na pozemkoch **KN - C** parc. č. **3440/1, 3449, 3656, 3663 a 3664** v k. ú **Jasenica** podľa § 26 vodného zákona, podľa § 66 stavebného zákona a § 46 správneho poriadku.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

- trvalý trávny porast,
- zastavaná plocha a nádvorie,
- ostatná plocha.

Stanovisko z hľadiska ochrany PPF :

- pri dočasnom zábere PPF do 1 roka je navrhovateľ povinný pred začatím stavby požiadať Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor o udelenie súhlasu v zmysle § 18 zákona č. 220/2004 Zb. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Na uskutočnenie stavby špeciálny stavebný úrad určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Robertom Sládekom, autorizovaným stavebným inžinierom, je súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Povolenie sa vzťahuje na stavbu, ktorej základný popis je uvedený v predchádzajúcej časti rozhodnutia.
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa situačného výkresu z overenej projektovej dokumentácie oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník špeciálnemu stavebnému úradu pri kolaudácii.
4. Vodná stavba bude ukončená najneskôr do 31. decembra 2021.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku a dbať na ochranu a tvorbu životného prostredia.
6. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43 d stavebného zákona.
7. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
8. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až § 53 stavebného zákona všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
9. Stavba bude uskutočňovaná: zhotoviteľom – bude určený vo výberovom konaní, stavebník písomne oznámi do 15 dní od ukončenia výberového konania tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby. Stavbu

môže uskutočňovať iba právnická alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.

10. Náklad na výstavbu objektu SO 04 bude 14 620,0 € a pre objekt SO 05 bude 8 878,0 €.

11. Podmienky úpravy staveniska:

- a. Osadenie stavby - situovanie sa určuje podľa situačného výkresu z projektovej dokumentácie.
 - b. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné siete v priestore staveniska sa polohovo a výškovo vyznačia najneskôr pred odovzdaním staveniska. Musia sa, vrátane meračských značiek v priestore staveniska, počas stavebných prác náležite chrániť a podľa potreby sprístupniť.
 - c. Stavenisko vhodne oplotiť alebo inak zabezpečiť pred vstupom nepovolaných osôb.
12. Počas výstavby podľa § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác.
13. Počas výstavby zabezpečiť pravidelné čistenie, údržbu verejnej komunikácie tak, aby doprava bola bezpečná.
14. Odpad vznikajúci pri stavbe a prevádzke zariadenia zneškodňovať v zariadeniach na to určených a prevádzkovaných podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku. Doklady o spôsobe zneškodnenia vzniknutého odpadu predložiť ku kolaudácii.
15. Podľa § 43i stavebného zákona zariadiť, usporiadať a vybaviť stavenisko.
16. Špeciálny stavebný úrad si vyhradzuje právo rozhodnúť počas výstavby o nedostatkoch zistených pri výkone štátneho stavebného dohľadu.
17. Pri realizácii stavby dodržať STN 736005 o priestorovom rozmiestnení sietí.
18. Pri uskutočňovaní stavby treba postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu, ani ohrozeniu susedných nehnuteľností a jestvujúcich zariadení a taktiež je potrebné postupovať tak, aby boli rešpektované platné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia, ako aj podmienky a požiadavky orgánov štátnej správy, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov.
19. Stavbu uskutočňovať s výrobkami a stavebným materiálom v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch navrhnutých v projekte, ktorý neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb a životné prostredie.
20. Stavebník je povinný uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli výstavbou iným právnickým, alebo fyzickým osobám, alebo občanom podľa platných predpisov.
21. Poškodené nehnuteľnosti a terén uviesť do pôvodného stavu.
22. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica zo dňa 18. februára 2019 pod č. 34/23/2019-CA, o. i.:
- investor je povinný pred vydaním stavebného povolenia na rozšírenú časť verejnej kanalizácie uzatvoriť s PVS, a. s. Zmluvu o prevode hmotného majetku - rozšírenia verejnej kanalizácie do majetku a správy PVS, a. s. odplatným spôsobom,
 - investor pred zahájením stavebných prác zabezpečí vytýčenie jestvujúcej verejnej kanalizácie v dotknutom území,
 - na základe vytýčenia bude trasa rozšírenia verejnej kanalizácie zvolená tak, aby bolo dodržané jej ochranné pásmo pri všetkých stavbách spojených so zemou - zákon NR SR č. 442/2002 Z. z. v platnom znení, § 19 ods. 2 a 5, t. j. ochranné pásmo v šírke najmenej 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia,
 - pri realizácii s ostatnými IS bude dodržaná STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS,
 - materiál rozšírenia verejnej kanalizácie - kanalizačné potrubie PVC, PP, rúry hladké, hrdlované, DN 250/ D315 SN8,

- kanalizačné revízne šachty DN1000, stúpačky poplastované, poklopy vodotesné, do komunikácie tr. D400, maximálna vzdialenosť 50 m,
 - pripojenie do jestvujúcej KRŠ 6 zberača „AA-1-IN“ tesne nad kynetu, zabezpečiť úpravu kynety a vodotesnosť KRŠ, resp. vymeniť jestvujúcu KRŠ 6 za viacvtokovú,
 - dodržať spádové pomery a rýchlosť prúdenia OV v súlade s platnými STN, krycie výšky a úpravu poklopov do budúcej nivelety komunikácie,
 - zabezpečiť Zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemky v inom vlastníctve v prospech budúceho vlastníka a prevádzkovateľa PVS, a. s. z dôvodu uloženia kanalizačného potrubia, rozšírenia verejnej kanalizácie a za účelom vstupu na tieto pozemky pri vykonávaní údržby a opráv kanalizačného potrubia,
 - stavba bude realizovaná odborne spôsobilou osobou pre inžinierske stavby - voda, kanalizácia,
 - po vydaní kolaudačného rozhodnutia bude stavba odovzdaná do majetku a správy PVS, a. s.,
 - podľa 83 zák. č. 442/2002 Z. z. v platnom znení o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, vlastníkom verejnej kanalizácie (aj rozšírenia) môže byť iba právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a prevádzkovateľom odborne spôsobilá fyzická, alebo právnická osoba po splnení podmienok odbornej spôsobilosti v zmysle § 5 a § 6 zák. č. 442/2002 Z. z.
23. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Trenčín zo dňa 23. októbra 2018 pod č. KPÚTN-2018/20468-2/84931, o. i.:
- termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou ohlásiť dva týždne vopred na KPÚ Trenčín písomne , e-mailom alebo telefonicky,
 - pri začatí výkopových prác zvolať kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ, následne z neho vypracovať zápisnicu a túto predložiť ku kolaudácii stavby,
 - v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas výstavby ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín (ďalej len KPÚ) priamo alebo prostredníctvom obce, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení,
 - nález ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou , najmenej však 3 pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu,
 - do obhliadky vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie nálezu, zabezpečiť ho proti zničeniu, poškodeniu, znehodnoteniu a odcudzeniu,
 - archeologická nález môže vyzdvihnúť iba oprávnená osoba metódami archeologického prieskumu a najneskôr do 10 dní od vyzdvihnutia nálezu je povinná predložiť KPÚ správu o náhodnom archeologickom náleze s príslušnými informáciami.
24. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia SPP-distribúcia, a. s., Bratislava zo dňa 19. decembra 2018 pod č. TD/KS/0987/2018/Ki, o. i.:
- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
 - stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správny orgánom,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a

podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,

- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
 - pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov — súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 12,
 - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem,
 - stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete číslo 1000170618.
 - stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne oznámiť SPP-D údaje o začatí a ukončení prác a pod.,
 - stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možné ukončiť preberacie konanie a majetkovo - právne vysporiadanie stavby,
 - stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
 - ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 - odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
 - stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod..
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D.
25. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do trvalej prevádzky podľa § 22 ods. 3 a 4 vodného zákona. K návrhu pripojí stavebník doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok, doklady uvedené v § 43f stavebného zákona o overení vhodných stavebných výrobkov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 ods. 1 správneho poriadku. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu moc, nebola stavba začatá.

O d ô v o d n e n i e

Tunajší orgán štátnej vodnej správy prijal dňa 27. februára 2019 žiadosť spoločnosti IFOND, s. r. o., Ul. 1. mája 973/3, 017 01 Považská Bystrica vo veci vydania stavebného povolenia na líniové vodné stavby – objekty SO 04 Rozšírenie splaškovej kanalizácie a SO 05 Rozšírenie vodovodu v rámci stavby „Rozšírenie infraštruktúry IBV Obec Jasenica.“ Podanie bolo doplnené dňa 2. mája 2019.

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby vydala Obec Jasenica ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov dňa 10. decembra 2018 pod č. j. 261/2018-TA5/A-10.

Tunajší orgán štátnej vodnej správy oznámil začatie stavebného vodoprávneho konania oznámením zo dňa 1. marca 2019 pod č. j. OU-PB-OSZP 2019/003524-00002 ZB1 A-20 a nariadil na prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie na deň 24. apríl 2019.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona, v ustanoveniach vodného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby (ani budúcim užívaním stavby) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právne záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. V priebehu stavebného konania nenašiel špeciálny stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu vodnej stavby.

Stavebník má k pozemku KN - C parc. č. 3440/1 v k. ú Jasenica zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s vlastníkmi predmetného pozemku a k pozemkom KN - C parc. č. 3449, 3656, 3663 a 3664 v k. ú Jasenica súhlas Obce Jasenica, zastúpenej starostom obce ako vlastníka predmetných pozemkov.

K stavbe sa vyjadrili: Obec Jasenica, Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Považská Bystrica, Slovak Telekom, a. s., Bratislava, SD, a. s., Žilina, SPP, a. s., Bratislava, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Technická inšpekcia, a. s., Bratislava. Orange Slovensko, a. s., Bratislava, O2 Slovakia, s. r. o., Bratislava a Krajský pamiatkový úrad Trenčín.

Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné, boli skordinované a zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Vzhľadom k tomu, že žiadateľom navrhnuté riešenie je technicky a ekonomicky zdôvodnené a nie sú ohrozené verejné záujmy a práva iných, tunajší orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov zaplatený v sume 200 € prevodom na bankový účet.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým.

Doručí sa podľa rozdeľovníka.

Ing. Pavel Petřík
vedúci

Rozdeľovník:

Doručí sa:

Účastníci konania:

1. Navrhovateľ: IFOND, s. r. o., Ul. 1. mája 973/3, 017 01 Považská Bystrica
2. Obec Jasenica, starosta obce, 018 17 Jasenica

Verejnou vyhláškou sa doručuje ostatným známym účastníkom konania:

Účastníci konania:

1. Projektant: Ing. Jozef Sládek, spoločnosť PROZIS, s. r. o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
2. Obec Jasenica, starosta obce, 018 17 Jasenica

3. Ingrid Hlúšková, Rozkvet 2077/163-33, 017 01 Považská Bystrica
4. Júlia Krajčoviechová, Jasenica 358, 018 17 Jasenica
5. Nikola Raček, Pribinova 964/9-7, 017 01 Považská Bystrica
6. Tatiana Račková, Pribinova 964/9-7, 017 01 Považská Bystrica
7. Michal Prúch, Rozkvet 2025/47-31, 017 01 Považská Bystrica

Vlastníci susedných pozemkov:

1. Patrik Gaban, Stupné 108, 018 12 Stupné
2. Juraj Moravík, Jasenica 357, 018 17 Jasenica
3. Ing. Peter Mihálik, Rozkvet 2045/93, 017 01 Považská Bystrica
4. Tatiana Miháliková, Rozkvet 2045/93, 017 01 Považská Bystrica
5. Ing. Pavol Janík, Ústecká 1674/3, 010 08 Žilina
6. Ing. Miroslava Janíková, Ústecká 1674/3, 010 08 Žilina

Na vedomie:

Dotknuté orgány:

1. Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
2. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
3. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
4. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
6. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica